

陕西华邦检测服务有限公司文件

华邦检测〔2016〕015号

关于华电盘古梁风电场一期 50MW 风电场职业病危害预评价报告评审会的通知

陕西华电风力发电有限公司靖边分公司：

兹于 2016 年 06 月 01 日接到陕西省安全生产监督管理局职业健康处通知，拟于 06 月 03 日下午 14:00 在陕西华邦检测服务有限公司召开《华电盘古梁风电场一期 50MW 风电场职业病危害预评价报告》评审会，请贵公司做好会议相关准备工作。

会议流程见附件 1

陕西华邦检测服务有限公司

2016 年 06 月 01 日



主题词：会议 通知

主送：陕西华电风力发电有限公司靖边分公司

抄送：陕西华邦

陕西华邦检测服务有限公司 2016 年 06 月 01 日印发 共 3 份

职业病危害预评价报告专家组审查意见

评审项目名称	陕西华电风力发电有限公司靖边分公司盘古梁风电场 一期 50MW 分电场工程项目职业病危害预评价报告		
评审地点	陕西华邦检测会议室	评审时间	2016 年 6 月 3 日

陕西华电风力发电有限公司靖边分公司组织有关专家对陕西华邦检测服务有限公司编制的《陕西华电风力发电有限公司靖边分公司盘古梁风电场一期 50MW 风电场工程项目职业病危害预评价报告》(以下简称《预评价报告》)进行了技术审查,参加会议有:建设单位、评价单位、专家等共计 9 人(名单附后),专家组认真审阅了《预评价报告》,经过讨论形成以下审查意见:

一、《预评价报告》的编制符合《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规、规范、标准的要求,评价目的明确、方法正确、程序规范、内容较全面。

二、《预评价报告》对建设项目职业病危害因素进行了识别,对拟采取的职业病危害防护措施进行了分析与评价,评价结论正确,建议基本可行。

三、项目总体布局基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008 和《风力发电场设计技术规范》DL/T5383-2007 的相关要求。

四、专家组同意建设项目职业病危害风险分类为“职业病危害一般”的建设项目。

五、专家组同意该《预评价报告》通过评审,评价单位按专家组和专家个人意见修改《预评价报告》后,依程序上报。

专家组建议:

1、完善站场的总平面布局、竖向布置、设备布置、升压站、工艺走向介绍,细化野外巡检人员接触的职业病危害因素分析评价;

2、根据工作特点,完善作业人员夏季个人防暑降温和冬季防寒保温等个体防护用品配备的评价及建议。

专家组组长:

贺英

2016 年 6 月 3 日

姓名	职 称	专 长	单 位	签 名
严川信	主任医师	职业卫生	兵器工业卫生研究所	严川信
刘钰	高工	职业卫生	陕西中检评价技术有限公司	刘钰
贺英	高工	职业卫生	西安化工研究所	贺英

陕西华电风力发电有限公司靖边分公司盘古梁风电场一期 50MW

分电场工程项目职业病危害预评价审查会专家意见表

姓名	严川信	职称	主任医师
单位	吴县工业研究院	电话	13072925690

报告书编写符合编制要求,评价内容全面,评价依据充分,职业病危害识别~~清晰~~明确,建议基本可行.评价结论正确.

1. 明确110kV升压变电站,风电场的职业病防护设施。

2. ~~风险~~分类等级“划”分为“一般”事故级别。

3. 对部分检查表~~中~~检查内容进行复核,采用有针对性~~的~~评价操作。

4. 明确风电场与110kV升压变电站^相互影响及布置。

5. 依据类比检测结果,拟达本~~项目~~职业病危害控制水平。

6. 明确在急救医院~~的~~距离。

7. 对报告书中^文字差错~~认真~~进行修改。

9. 明确防寒防冻、防寒保暖的防护用品设置。

签名: 严川信

2016年6月3日

陕西华电风力发电有限公司靖边分公司盘古梁风电场

一期 50MW 风电场工程项目职业病危害预评价审查会专家意见表

姓 名	刘钰	职 称	高级工程师
单 位	陕西中检评价技术有限公司	电 话	13309285613

《陕西华电风力发电有限公司靖边分公司盘古梁风电场一期 50MW 风电场工程项目职业病危害预评价报告书》由陕西华邦检测服务有限公司编制。提出以下个人审查意见：

- 1、报告书对建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备等描述基本完整、准确；
- 2、报告书对建成后可能产生的职业病危害因素分析和评价比较全面、客观、准确；
- 3、报告书建设项目职业病危害类型建议为“一般”；
- 4、报告书对项目建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；
- 5、报告书对职业卫生有关制度建设的建议符合要求；
- 6、针对建设项目建成后提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，能够满足保护劳动者健康的要求；职业病危害预评价报告结论正确。

7、建议进一步完善以下内容：

(1) 更新补充评价依据：《生产经营单位安全培训规定》于 2015 年 5 月 29 日被国家安全生产监督管理总局令第 80 号《国家安监总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》修订并自 2015 年 7 月 1 日起施行；可补充“国家安监总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知安监总厅安健〔2015〕121 号。

(2) 按国发【2016】29 号文的要求，修改工作程序图。

(3) 细化总平面布置的描述,如风电场、变电所的面积以及相对距离等。

(4) 主报告表 2-1 危害因素分布情况中补充接触方式和时间。

(5) 说明类比检测数据的来源及检测时间。

(6) 表 4-6 中三个评价依据，用语不规范。

(7) 补充饮用水水质情况介绍，汽油的用途。

(8) P38，本节为应急措施而非预防措施，应改为中暑后和发生冻伤后所采取的措施。

(9) 个人防护用品的配备应针对接触的危害因素及水平，评价配备的合规性。最好列表：

接害工种	接触的职业病危害因素	接触水平	配备个体防护用品	防护性能及防护效果	相关标准要求
------	------------	------	----------	-----------	--------

签字：

刘钰

2016 年 6 月 3 日

建设项目职业病危害预评价报告评审

评审项目名称	陕西华电风力发电有限公司靖边分公司盘古梁风电场 一期 50MW 分电场工程项目职业病危害预评价报告		
审查时间	2016 年 6 月 3 日	审查地点	评价单位会议室
贺 英	高 工	化工安全	西安化工研究所

对陕西华邦检测服务有限公司编制的《陕西华电风力发电有限公司靖边分公司盘古梁风电场一期 50MW 分电场工程项目职业病危害预评价报告》个人审查意见，报告需要完善内容：

- 1、建议该建设项目职业病危害风险分类由 “职业病危害较重” 划分为 “职业病危害一般” 的建设项目；
- 2、完善站场图 3-2 总平面布局示意图的平面布置、竖向布置、设备布置、升压站、工艺走向介绍。根据当地风玫瑰图明确建设项目总平面布置中油品库、升压站的合理性说明；
- 3、110kV 升压变电所的工频电场与综合楼和升压站相对位置，是否存在电离辐射应对办公楼工作人员的影响应分析；
- 4、表 2-1 各评价单元的危害因素分布情况，完善室外巡检人员的职业病危害因素辨识（冬季保温、夏季防暑、春秋季防沙尘暴）和对应的个人防护；
- 5、说明六氟化硫的来源？P3 表 2-1 各评价单元的危害因素分布情况该项目产生的职业病危害因素分布清晰、如果在对应接触人数就更好了；
- 6、根据工作特点，完善作业人员夏季个人防暑降温 and 冬季保温等个体防护用品配备的评价；
- 7、靖边县属于鼠疫自然疫源地，提出预防措施的具体说明和预防建议；

西安化工研究所： 贺英  2016 年 6 月 3 日

陕西华电风力发电有限公司靖边分公司盘古梁风电场一期 50MW

风电场工程项目职业病危害预评价审查会签到表

时间：2016 年 6 月 03 日

姓 名	工作单位	职务	联系电话
严川信	兵器工业研究所	主任工程师	13072925690
刘 强	陕西中检评价技术公司	高工	13309285613
贺 英	西安化工研究所	高工	13571990292
王 锋	陕西华电风力发电有限公司	前期开发经理	15229206493
刘 强	陕西华邦检测服务有限公司	总经理	13908292722
董静瀛	陕西华邦检测服务有限公司	高工	13572981271
张 强	陕西华邦检测服务有限公司	项目负责人	15029187365
王 强	陕西华邦检测服务有限公司	项目负责人	18740448867
孙 强	陕西华邦检测服务有限公司	项目负责人	15029085586