



电阻柜底板

说明: 1、安装槽钢与土建预埋铁电焊连接。
2、本图所有标高均以主厂房室内零米作为±0.00m。
3、敷设两根设备接地线,并与主接地网不同点连接。

材料表

序号	名称	型号及规范	单位	数量	备注
1	中性点接地电阻柜		面	1	特变电工衡阳变压器有限公司
2	槽钢	[10 热镀锌	米	2	
3	设备接地线	-60x8扁钢(热镀锌)	米	10	



中国能源建设集团广东省电力设计研究院
GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE
OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP

中电四会2x400MW级燃气热电冷联产项目

施工图 设计阶段

批准	阳熹	设计	叶鸣
审核	王立平	制图	
	钟玉秋	比例	1:20
校核	林群	日期	2015.04

中性点接地电阻柜安装图

图号 FA06241S-D0203-04



版本 A