

## 培训模块九：相关法律、法规知识

### 单项选择题

1. 下面选项不属于劳动法渊源的是（ ）。

- A. 宪法
- B. 消防法
- C. 劳动合同法
- D. 女职工劳动保护规定

参考答案：B

【羿文解析】《中华人民共和国劳动法》简称《劳动法》。广义上的劳动法，是我国社会主义法律体系中与宪法、民法、刑法、行政法、诉讼法等相并列的一个重要的法律部门，是专门调整劳动关系以及和劳动关系密切相关的其他社会关系的法律规范的总称。狭义上的劳动法，是一部综合调整劳动关系的基本法律。

2. 《劳动法》国务院修订《关于职工工作时间的规定》调整劳动者每日工作时间（ ）小时，每周工作时间（ ）小时。

- A. 9；44
- B. 8；44
- C. 9；40
- D. 8；40

参考答案：D

【羿文解析】工作时间是指劳动者根据国家的法律规定，在1个昼夜或1周之内从事本职工作的时间。《劳动法》规定劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过44小时。（国务院修订《关于职工工作时间的规定》，调整为每日工作8小时、每周工作40小时；因工作性质或者生产特点的限制不便落实的，可以按照国家有关规定实行其他工作时间办法）。故本题应该选择D。

3. 劳动者可以单方面解除劳动合同，但应当提前（ ）日以书面形式通知用人单位。

- A. 15日
- B. 28日
- C. 30日
- D. 7日

参考答案：C

【羿文解析】劳动者可以单方面解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知用人单位。

4. 灭火救援的保障措施。（ ）以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

- A. 省级
- B. 市级
- C. 县级
- D. 乡镇

参考答案：C

【羿文解析】灭火救援的保障措施。县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

5. 根据《消防法》规定，消防组织的形式包括国家综合性消防救援队伍、（ ）和志愿消防队。

- A. 专职消防队
- B. 少年消防队
- C. 集体消防队

D. 个体消防队

参考答案：A

【羿文解析】消防组织是由地方人民政府、单位、村（居）民委员会等组建，负责一定区域或本单位火灾扑救以及紧急救援工作的队伍。消防组织包括国家综合性消防救援队伍、专职消防队、志愿消防队三种形式。

6. 我国现行《消防法》于1998年4月（ ）日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过。

A. 3

B. 15

C. 28、

D. 29

参考答案：D

【羿文解析】我国现行《消防法》于1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，自1998年9月1日起施行。

7. 《劳动法》规定用人单位应当保证劳动者每周至少休息（ ）天。

A. 两天

B. 一天

C. 周六

D. 周日

参考答案：B

【羿文解析】《劳动法》规定用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。

8. （ ）部门对全国的消防工作实施监督管理。

A. 人大代表

B. 公安机关

C. 国家综合性消防救援队

D. 国务院应急管理

参考答案：D

【羿文解析】国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。

9. （ ）应当按照国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。

A. 各级人民政府

B. 县级以上地方人民政府

C. 乡镇人民政府

D. 国家综合性消防救援队

参考答案：B

【羿文解析】1) 各级人民政府应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。2) 县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。专职消防队的队员依法享受社会保险和福利待遇。3) 乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。

10. 禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品这属于（ ）里的规定。

A. 消防产品的质量要求

B. 消防产品监督管理制度

羿文教育官网 www.yiwenjy.com 版权所有

C. 国务院产品质量监督部门

D. 工商产品流通

参考答案：B

【羿文解析】实施消防产品质量监督管理。产品质量监督部门、工商行政管理部门、消防救援机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

11. ( ) 应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。

A. 各级人民政府

B. 县级以上地方人民政府

C. 乡镇人民政府

D. 国家综合性消防救援队

参考答案：C

【羿文解析】1) 各级人民政府应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。2) 县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。专职消防队的队员依法享受社会保险和福利待遇。3) 乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。

12. 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)。该标准于2005年7月15日颁布，自2005年( )月( )日起实施。

A. 8月1日

B. 10月1日

C. 7月23日

D. 9月6日

参考答案：B

【羿文解析】为了合理配置建筑灭火器，有效地扑救工业与民用建筑初起火灾，减少火灾损失，保护人身和财产的安全，特制定《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)。该标准于2005年7月15日颁布，自2005年10月1日起实施。

13. ( ) 应及时报火警及为报警提供便利的义务，单位组织扑救火灾的职责、火灾发生后的参与义务。

A. 任何人

B. 成年人

C. 消防员

D. 公民

参考答案：D

【羿文解析】公民及时报火警及为报警提供便利的义务，单位组织扑救火灾的职责、火灾发生后的参与义务。

14. ( ) 规定了消防救援机构以及住房和城乡建设、产品质量监督、工商行政管理等其他有关行政主管部门的工作人员在消防工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的法律责任。

A. 《劳动法》

B. 《消防法》

C. 《刑法》

D. 《治安管理法》

参考答案：B

羿文教育官网 www.yiwenjy.com 版权所有

【羿文解析】《消防法》规定了消防救援机构以及住房和城乡建设、产品质量监督、工商行政管理等其他有关行政主管部门的工作人员在消防工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的法律责任。

15. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）。该标准于2013年9月6日颁布，自2014年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 4月3日
- B. 5月5日
- C. 5月1日
- D. 6月1日

参考答案：C

【羿文解析】为合理设计火灾自动报警系统，预防和减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）。该标准于2013年9月6日颁布，自2014年5月1日起实施。

16. 《气体灭火系统设计规范》（GB50370）适用于（ ）。

- A. 二氧化碳
- B. 氢气
- C. 氮气
- D. 七氟丙烷

参考答案：D

【羿文解析】《气体灭火系统设计规范》（GB50370）适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。

17. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166），该标准于2007年10月23日颁布，自2008年（ ）月（ ）日起实施

- A. 3月1日
- B. 5月1日
- C. 3月23日
- D. 9月6日

参考答案：A

【羿文解析】为保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能，预防和减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166），该标准于2007年10月23日颁布，自2008年3月1日起实施。

18. 《城市消防远程监控系统技术规范》（GB50440）。该标准于2007年10月23日颁布，自2008年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 3月1日
- B. 1月1日
- C. 3月23日
- D. 9月6日

参考答案：B

【羿文解析】为了合理设计和建设城市消防远程监控系统，保障系统的设计和施工质量，实现火灾的早期报警和建筑消防设施运行状态的集中监控，提高单位消防安全管理水平，特制定《城市消防远程监控系统技术规范》（GB50440）。该标准于2007年10月23日颁布，自2008年1月1日起实施。

19. （ ）为了合理配置建筑灭火器，有效地扑救工业与民用建筑初起火灾，减少火灾损失，保护人身和财产的安全。

- A. 《建筑灭火器配置设计规范》
- B. 《建筑灭火器配置验收及检查规范》
- C. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》
- D. 《建筑防烟排烟系统技术标准》

参考答案：A

【羿文解析】为了合理配置建筑灭火器，有效地扑救工业与民用建筑初起火灾，减少火灾损失，保护人身和财产的安全，特制定《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）。该标准于2005年7月15日颁布，自2005年10月1日起实施。

20. 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444）。该标准于2008年8月13日颁布，自2008年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 10月13日
- B. 10月1日
- C. 11月1日
- D. 9月6日

参考答案：C

【羿文解析】为了保障建筑灭火器的合理安装配置和安全使用，及时有效地扑灭初起火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444）。该标准于2008年8月13日颁布，自2008年11月1日起实施。

21. 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）。该标准于2017年11月20日颁布，自2018年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 8月6日
- B. 10月1日
- C. 9月1日
- D. 8月1日

参考答案：D

【羿文解析】为了合理设计建筑防烟、排烟系统，保证施工质量，规范验收和维护管理，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）。该标准于2017年11月20日颁布，自2018年8月1日起实施。

22. 以下哪一项不适用《柜式气体灭火装置》（GB16670）范围（ ）。

- A. 柜式高压二氧化碳
- B. 七氟丙烷
- C. 氮气
- D. 柜式低压二氧化碳灭火装置

参考答案：D

【羿文解析】《柜式气体灭火装置》（GB16670）适用于柜式高压二氧化碳、七氟丙烷、氮气、氩气、三氟甲烷气体灭火装置，充装其他气体灭火剂的柜式气体灭火装置也可参照使用；不适用于柜式低压二氧化碳灭火装置。

23. 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》。该标准于2018年7月10日颁布，自2019年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 3月1日
- B. 1月1日
- C. 3月23日



D. 9月6日

参考答案：A

【羿文解析】为了合理设计消防应急照明和疏散指示系统，保证消防应急照明和疏散指示系统的施工质量，确保系统正常运行，特制定《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》。该标准于2018年7月10日颁布，自2019年3月1日起实施。

24. 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877）。该标准于2014年1月9日颁布，自2014年（ ）月（ ）日起实施

A. 4月3日

B. 5月5日

C. 8月1日

D. 6月1日

参考答案：C

【羿文解析】为了保证防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工质量和使用功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877）。该标准于2014年1月9日颁布，自2014年8月1日起实施。

25. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）适用于（ ）。

A. 火药

B. 弹药

C. 核电站

D. 改建的民用与工业建筑

参考答案：D

【羿文解析】《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计，不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。

26. 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974）。该标准于2014年1月29日颁布，自2014年（ ）月（ ）日起实施。

A. 8月1日

B. 10月1日

C. 7月23日

D. 9月6日

参考答案：B

【羿文解析】为合理设计消防给水及消火栓系统，保障施工质量，规范验收和维护管理，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974）。该标准于2014年1月29日颁布，自2014年10月1日起实施。

27. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）。该标准于2017年5月27日颁布，自2018年（ ）月（ ）日起实施。

A. 3月1日

B. 1月1日

C. 3月23日

D. 9月6日

参考答案：B

【羿文解析】为正确、合理设计自动喷水灭火系统，保护人身和财产安全，特制定《自动喷水灭火系统设计规范》。该标准于2017年5月27日颁布，自2018年1月1日起实施。

计规范》（GB50084）。该标准于2017年5月27日颁布，自2018年1月1日起实施。

28.《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151）。该标准于2010年8月18日颁布，自2011年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 10月1日
- B. 1月1日
- C. 5月1日
- D. 6月1日

参考答案：D

【羿文解析】为合理设计泡沫灭火系统，减少火灾损失，保障人身和财产安全，特制定《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151）。该标准于2010年8月18日颁布，自2011年6月1日起实施。

29.《自动跟踪定位射流灭火系统》（GB25204）。该标准于2010年9月26日颁布，自2011年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 3月1日
- B. 1月1日
- C. 3月23日
- D. 9月6日

参考答案：A

【羿文解析】为合理设计自动跟踪定位射流灭火系统，保障该系统相关产品的质量和使用功能，规范维护管理，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《自动跟踪定位射流灭火系统》（GB25204）。该标准于2010年9月26日颁布，自2011年3月1日起实施。

30.《气体灭火系统设计规范》（GB50370）。该标准于2006年3月2日颁布，自2006年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 10月1日
- B. 5月1日
- C. 5月23日
- D. 9月6日

参考答案：B

【羿文解析】为合理设计气体灭火系统，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《气体灭火系统设计规范》（GB50370）。该标准于2006年3月2日颁布，自2006年5月1日起实施。

31.《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）。该标准于2010年9月26日颁布，自2011年（ ）月（ ）日实施。

- A. 3月1日
- B. 1月1日
- C. 5月1日
- D. 3月2日

参考答案：A

【羿文解析】为引导和规范建筑消防设施的维护管理工作，确保建筑消防设施完好有效，特制定《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）。该标准于2010年9月26日颁布，自2011年3月1日实施。

32.《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB50338）。该标准于2003年4月15日颁布，自2003年（ ）月（ ）日起实施。

- A. 5月1日

- B. 10月1日
- C. 6月11日
- D. 8月1日

参考答案：D

【羿文解析】为合理地设计固定消防炮灭火系统，减少火灾损失，保护人身和财产安全，特制定《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB50338）。该标准于2003年4月15日颁布，自2003年8月1日起实施。

### 多项选择题

33. 对女职工特殊生理期间（ ）的保护，也称为女职工的“四期”保护。

- A. 经期
- B. 孕期
- C. 产期
- D. 哺乳期

参考答案：ABCD

【羿文解析】对女职工特殊生理期间（经期、孕期、产期、哺乳期）的保护，也称为女职工的“四期”保护。

34. 《消防法》的立法宗旨是（ ）。

- A. 预防火灾和减少火灾危害
- B. 加强应急救援工作
- C. 保护人身、财产安全
- D. 维护世界安全

参考答案：ABC

【羿文解析】《消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全。

35. 消防产品的质量要求和监督管理制度主要包括以下（ ）内容。

- A. 消防产品的质量要求
- B. 消防产品监督管理制度
- C. 消防救援机构管理制度
- D. 工商部门管理制度

参考答案：AB

【羿文解析】消防产品的质量要求和监督管理制度。主要包括以下内容。①消防产品的质量要求②消防产品监督管理制度。

36. 劳动者有以下四种情形之一的，用人单位不得单方面解除劳动合同（ ）。

- A. 劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
- B. 劳动者患病或者负伤，在规定的医疗期内的
- C. 女职工在孕期、产假、哺乳期内的
- D. 法律、行政法规规定的其他情形

参考答案：ABCD

【羿文解析】劳动者有以下四种情形之一的，用人单位不得单方面解除劳动合同：劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；劳动者患病或者负伤，在规定的医疗期内的；女职工在孕期、产假、哺乳期内的；法律、行政法规规定的其他情形。

37. 《气体灭火系统设计规范》（GB50370）适用于（ ）。

羿文教育官网 www.yiwenjy.com 版权所有



- A. 七氟丙烷
- B. IG541混合气体
- C. 热气溶胶
- D. 二氧化碳

参考答案：ABC

【羿文解析】《气体灭火系统设计规范》（GB50370）适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。

38. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166）主要内容包括（ ）。

- A. 总则
- B. 系统施工
- C. 系统调试、系统的验收
- D. 系统的使用和维护。

参考答案：ABCD

【羿文解析】《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166）共6章、6个附录，主要内容包括总则、基本规定、系统施工、系统调试、系统的验收、系统的使用和维护。

39. 建设工程消防设计、施工质量要求和建设工程消防监督管理制度包括（ ）。

- A. 消防技术标准要求
- B. 消防质量责任要求
- C. 建设工程消防监督管理制度
- D. 消防工作人员在岗要求

参考答案：ABC

【羿文解析】建设工程消防设计、施工质量要求和建设工程消防监督管理制度。1、消防技术标准要求；2、消防质量责任要求；3、建设工程消防监督管理制度。

40. 消防行业从业人员的资格资质规定（ ）。

- A. 消防安全持证上岗
- B. 有本行业工作经验
- C. 消防技术服务机构和执业人员应依法获得相应的资质、资格
- D. 资格证再考

参考答案：AC

【羿文解析】消防行业从业人员的资格资质规定。主要包括以下内容：①消防安全持证上岗②消防技术服务机构和执业人员应依法获得相应的资质、资格。

41. 工资分配必须遵循以下（ ）原则。

- A. 按劳分配、同工同酬的原则
- B. 工资水平在经济发展的基础上逐步提高的原则
- C. 工资总量宏观调控的原则
- D. 用人单位自主决定工资分配方式和工资水平的原则

参考答案：ABCD

【羿文解析】工资分配必须遵循以下原则：按劳分配、同工同酬的原则；工资水平在经济发展的基础上逐步提高的原则；工资总量宏观调控的原则；用人单位自主决定工资分配方式和工资水平的原则。

42. 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444）不适用于生产或储存（ ）。

- A. 炸药

- B. 弹药
- C. 火工品
- D. 花炮的厂房或库房

参考答案：ABCD

【羿文解析】《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444）适用于工业与民用建筑中灭火器的安装设置、验收、检查和维护，不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。

43. 有以下三种情形之一，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同（ ）。

- A. 在试用期内的
- B. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的
- C. 用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬
- D. 劳动者患病或者非因工负伤

参考答案：ABC

【羿文解析】劳动者可以单方面解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知用人单位。有以下三种情形之一，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：在试用期内的；用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

44. 消防救援队接到火警后的责任，以及火灾现场总指挥的决定权限。火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列（ ）事项。

- A. 使用各种水源。
- B. 截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电。
- C. 划定警戒区，实行局部交通管制。
- D. 利用邻近建筑物和有关设施。

参考答案：ABCD

【羿文解析】消防救援队接到火警后的责任，以及火灾现场总指挥的决定权限。火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项。①使用各种水源。②截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电。③划定警戒区，实行局部交通管制。④利用邻近建筑物和有关设施。⑤为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等。⑥调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。

45. 国家制定劳动安全卫生制度包括（ ）。

- A. 劳动安全技术规程
- B. 劳动卫生规程
- C. 劳动安全卫生管理制度
- D. 国家安全生产监察

参考答案：ABCD

【羿文解析】劳动安全卫生也称劳动保护，是指直接保护劳动者在生产过程中安全和健康的各种措施。国家制定劳动安全卫生制度，包括劳动安全技术规程、劳动卫生规程、劳动安全卫生管理制度以及国家安全生产监察等方面的法律规定。

46. 消防安全重点单位应当履行的消防安全职责。除应当履行一般单位的消防安全职责外，还应履行以下（ ）职责。

- A. 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
- B. 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
- C. 法律、法规规定的其他消防安全职责
- D. 实行每日防火巡查，并建立巡查记录

参考答案：ABD

【羿文解析】消防安全重点单位应当履行的消防安全职责。除应当履行一般单位的消防安全职责外，还应履行以下职责：一是确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；二是建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；三是实行每日防火巡查，并建立巡查记录；四是对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

47. ( )、( )应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用。

- A. 国家综合性消防救援队
- B. 公安应急管理部
- C. 志愿消防队
- D. 专职消防队

参考答案：AD

【羿文解析】国家综合性消防救援队、专职消防队应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用。

48. 下列单位应当建立单位专职消防队 ( )。

- A. 大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口
- B. 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；储备可燃的重要物资的大型仓库、基地
- C. 第一项、第二项规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业
- D. 距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位

参考答案：ABCD

【羿文解析】下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：一是大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；二是生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；三是储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；四是第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业；五是距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

49. 劳动者有下列 ( ) 情形之一，用人单位有权单方面解除劳动合同。

- A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
- B. 严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的
- C. 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
- D. 被依法追究刑事责任的

参考答案：ABCD

【羿文解析】劳动者有以下四种情形之一，用人单位可以单方面解除劳动合同：在试用期间被证明不符合录用条件的；严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；被依法追究刑事责任的。

50. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) 不适用于生产和储存 ( ) 等场所设置的火灾自动报警系统的设计。

- A. 火药
- B. 炸药
- C. 弹药
- D. 农药

参考答案：ABC

【羿文解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) 适用于新建、扩建和改建的建(构)筑物中设置的火灾自动报警系统的设计，不适用于生产和储存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统的设计。

51. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）不适用于生产或储存（ ）。

- A. 炸药
- B. 弹药
- C. 火工品
- D. 花炮厂房或库房。

参考答案：ABCD

【羿文解析】《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程，不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。

52. 涉及消防安全的行为要求。包括以下（ ）内容。

- A. “三合一”场所的禁止或限制性规定
- B. 用火、用气消防安全管理
- C. 生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品管理
- D. 单位和个人的消防安全行为

参考答案：ABCD

【羿文解析】涉及消防安全的行为要求。主要包括以下内容：①“三合一”场所的禁止或限制性规定②用火、用气消防安全管理③生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品管理④单位和个人的消防安全行为。

53. 机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责。《消防法》对单位消防安全主体责任的规定包括以下（ ）个层次。

- A. 一般单位应当履行的消防安全职责
- B. 消防安全重点单位应当履行的消防安全职责
- C. 多家共用单位的消防安全职责
- D. 住宅区的物业服务企业的消防安全职责

参考答案：ABCD

【羿文解析】机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责。《消防法》对单位消防安全主体责任的规定包括以下三个层次。①一般单位一应当履行的消防安全职责②消防安全重点单位应当履行的消防安全职责③多家共用单位的消防安全职责④住宅区的物业服务企业的消防安全职责。

54. 《柜式气体灭火装置》（GB16670）适用于（ ）。

- A. 低压二氧化碳
- B. 七氟丙烷
- C. 氮气
- D. 氩气

参考答案：BCD

【羿文解析】《柜式气体灭火装置》（GB16670）适用于柜式高压二氧化碳、七氟丙烷、氮气、氩气、三氟甲烷气体灭火装置，充装其他气体灭火剂的柜式气体灭火装置也可参照使用，不适用于柜式低压二氧化碳灭火装置。

55. 各级政府及消防救援机构的监督检查职责，包括以下（ ）方面。

- A. 政府对有关部门履行消防安全职责情况的监督检查职责
- B. 消防救援机构、公安派出所进行消防监督检查的职责
- C. 消防救援机构采取临时查封措施的权力，以及对重大火灾隐患的处理措施
- D. 住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员依法实施消防监督管理的原则性

羿文教育官网 www.yiwenjy.com 版权所有



参考答案：ABCD

【羿文解析】各级政府及消防救援机构的监督检查职责，包括以下方面：1、政府对有关部门履行消防安全职责情况的监督检查职责，以及政府有关部门开展的消防安全检查职责。2、消防救援机构、公安派出所进行消防监督检查的职责。3、消防救援机构采取临时查封措施的权力，以及对重大火灾隐患的处理措施。4、住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员依法实施消防监督管理的原则性要求和禁止性行为。

## 判断题

56. 劳动者的工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】工资分配的原则。工资分配必须遵循以下原则：按劳分配、同工同酬的原则；工资水平在经济发展的基础上逐步提高的原则；工资总量宏观调控的原则；用人单位自主决定工资分配方式和工资水平的原则。

57. 最低工资的具体标准由市级政府规定，报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。（ ）

参考答案：错

【羿文解析】最低工资。最低工资是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，用人单位依法应支付的最低限度的劳动报酬。最低工资的具体标准由省级政府规定，报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。

58. 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格（ ）。

参考答案：对

【羿文解析】劳动安全规定。从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。

59. 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

60. 劳动者不能胜任工作，用人单位可以与劳动者协商变更劳动合同，调整劳动者的工作岗位。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】劳动者不能胜任工作，用人单位可以与劳动者协商变更劳动合同，调整劳动者的工作岗位。

61. 对女职工特殊生理期间（更年期、孕期、产期、哺乳期）的保护，也称为女职工的“四期”保护。（ ）

参考答案：错

【羿文解析】对女职工特殊生理期间（经期、孕期、产期、哺乳期）的保护，也称为女职工的“四期”保护。

62. 《消防法》全文分为总则、火灾预防、消防组织、灭火救援、监督检查、法律责任和附则，共8章74条。（ ）

参考答案：错

【羿文解析】《消防法》全文分为总则、火灾预防、消防组织、灭火救援、监督检查、法律责任和附则，共7章74条。



63. 国家综合性消防救援队、专职消防队应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的核心作用。（ ）

参考答案：错

【羿文解析】国家综合性消防救援队、专职消防队应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用。

64. 机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

65. 公民及时报火警及为报警提供便利的义务，单位组织扑救火灾的职责、火灾发生后的参与义务。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】公民及时报火警及为报警提供便利的义务，单位组织扑救火灾的职责、火灾发生后的参与义务。

66. 灭火救援不只是国家综合性消防救援队伍的职责，也是专职消防队、志愿消防队的职责，并且火灾现场有关的所有单位和个人都有参与的职责与义务（ ）。

参考答案：对

【羿文解析】灭火救援不只是国家综合性消防救援队伍的职责，也是专职消防队、志愿消防队的职责，并且火灾现场有关的所有单位和个人都有参与的职责与义务。

67. 规定了违反《消防法》规定的具体消防违法行为及处罚的种类、幅度、对象，处罚的决定机关；设定了警告、罚款、责令停止施工（停止使用、停产停业、停止执业）、没收违法所得、吊销相应资质资格五类行政处罚（ ）。

参考答案：错

【羿文解析】规定了违反《消防法》规定的具体消防违法行为及处罚的种类、幅度、对象，处罚的决定机关；设定了警告、罚款、责令停止施工（停止使用、停产停业、停止执业）、没收违法所得、拘留、吊销相应资质资格六类行政处罚。

68. 消防违法行为构成犯罪的，应依法追究刑事责任（ ）。

参考答案：对

【羿文解析】消防违法行为构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

69. 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

70. 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

71. 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

72. 由于女性的身体结构和生理机能与男性不同，有些工作会给女性的身体健康带来危害。从保护女职工生命安全、身体健康的角度出发，法律规定了女职工禁止从事的劳动范围，这是对女职工的性别歧视（ ）。

参考答案：错

【羿文解析】女职工特殊保护。由于女性的身体结构和生理机能与男性不同，有些工作会给女性的身体健康带来危害。从保护女职工生命安全、身体健康的角度出发，法律规定了女职工禁止从事的劳动范围，这不属于对女职工的性别歧视，而是对女职工的保护。

73. 机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

74. 《中华人民共和国消防法》简称《消防法》。广义上的消防法，是一部综合调整社会各方面消防关系的基本法律。（ ）

参考答案：错

【羿文解析】《中华人民共和国消防法》简称《消防法》。广义上的消防法，是我国社会主义法律体系中与宪法、民法、刑法、行政法、诉讼法等相并列的一个重要的法律部门，是专门调整政府、部门、单位、公民消防安全关系以及和消防关系密切相关的其他社会关系的法律规范的总称。狭义上的消防法，是一部综合调整社会各方面消防关系的基本法律。

75. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116），适用于生产和储存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统的设计。（ ）

参考答案：错

【羿文解析】《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）适用于新建、扩建和改建的建（构）筑物中设置的火灾自动报警系统的设计，不适用于生产和储存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统的设计。

76. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程，不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程，不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。

77. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计，不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计，不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。

羿文教育官网 www.yiwenjy.com 版权所有

78.《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151）适用于船舶、海上石油平台等场所设置的泡沫灭火系统的设计（ ）。

参考答案：错

【羿文解析】《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151）适用于新建、改建、扩建工程中设置的泡沫灭火系统的设计，不适用于船舶、海上石油平台等场所设置的泡沫灭火系统的设计。

79. 公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。消防救援机构应当自受理申请之日起10个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。（ ）

参考答案：对

【羿文解析】公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。消防救援机构应当自受理申请之日起10个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。

80.《消防法》是人民群众长期同火灾作斗争的经验总结，而且也正确地反映了消防工作的客观规律，对做好我国的消防工作发挥了重要的指导作用，同时，也体现了我国消防工作的特色（ ）。

参考答案：对

【羿文解析】《消防法》是人民群众长期同火灾作斗争的经验总结，而且也正确地反映了消防工作的客观规律，对做好我国的消防工作发挥了重要的指导作用，同时，也体现了我国消防工作的特色。