

# 电力设备预防性试验规程

Preventive test code for electric power equipment  
DL/T 596—1996

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 596—1996

## 电力设备预防性试验规程

Preventive test code for  
electric power equipment

中华人民共和国电力工业部 1996-09-25 批准

1997-01-01 实施

### 前 言

预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有 40 年的使用经验。1985 年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于 330kV 及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对 1985 年颁布的规程进行补充和修改。1991 年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到 500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。

本标准从 1997 年 1 月 1 日起实施。

本标准从生效之日起代替 1985 年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。

本标准的附录 A、附录 B 是标准的附录。

本标准的附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。

本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。

本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌 愷、陈 英、曹荣江、白健群、樊 力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。

### 1 范围

本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。

本标准适用于 500kV 及以下的交流电力设备。

本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。

从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。

## 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 261—83	石油产品闪点测定法
GB 264—83	石油产品酸值测定法
GB 311—83	高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术
GB/T 507—86	绝缘油介电强度测定法
GB/T 511—88	石油产品和添加剂机械杂质测定法
GB 1094.1~5—85	电力变压器
GB 2536—90	变压器油
GB 5583—85	互感器局部放电测量
GB 5654—85	液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量
GB 6450—86	干式电力变压器
GB/T 6541—86	石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)
GB 7252—87	变压器油中溶解气体分析和判断导则
GB 7328—87	变压器和电抗器的声级测定
GB 7595—87	运行中变压器油质量标准
GB/T 7598—87	运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)
GB/T 7599—87	运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB 法)
GB 7600—87	运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)
GB 7601—87	运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)
GB 9326.1~.5—88	交流 330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件
GB 11022—89	高压开关设备通用技术条件
GB 11023—89	高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB 11032—89	交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 12022—89	工业六氟化硫
DL/T 421—91	绝缘油体积电阻率测定法
DL/T 423—91	绝缘油中含气量测定 真空压差法
DL/T 429.9—91	电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法
DL/T 450—91	绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法)
DL/T 459—92	镉镍蓄电池直流屏定货技术条件
DL/T 492—92	发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则
DL/T 593—1996	高压开关设备的共用定货技术导则
SH 0040—91	超高压变压器油
SH 0351—92	断路器油

## 3 定义、符号

### 3.1 预防性试验

为了发现运行中设备的隐患，预防发生事故或设备损坏，对设备进行的检查、试验或监测，也包括取油样或气样进行的试验。

### 3.2 在线监测

在不影响设备运行的条件下，对设备状况连续或定时进行的监测，通常是自动进行的。

### 3.3 带电测量

对在运行电压下的设备，采用专用仪器，由人员参与进行的测量。

### 3.4 绝缘电阻

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中，若无说明，均指加压 1min 时的测得值。

### 3.5 吸收比

在同一次试验中，1min 时的绝缘电阻值与 15s 时的绝缘电阻值之比。

### 3.6 极化指数

在同一次试验中，10min 时的绝缘电阻值与 1min 时的绝缘电阻值之比。

### 3.7 本规程所用的符号

$U_n$  设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压)；

$U_m$  设备最高电压；

$U_0/U$  电缆额定电压(其中  $U_0$  为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压， $U$  为导体与导体之间的设计电压)；

$U_{1mA}$  避雷器直流 1mA 下的参考电压；

$\tan \delta$  介质损耗因数。

## 4 总则

4.1 试验结果应与该设备历次试验结果相比较，与同类设备试验结果相比较，参照相关的试验结果，根据变化规律和趋势，进行全面分析后做出判断。

4.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时，对主要设备需经上一级主管部门审查批准后执行；对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。

4.3 110kV 以下的电力设备，应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV 及以上的电力设备，在必要时应进行耐压试验。

50Hz 交流耐压试验，加至试验电压后的持续时间，凡无特殊说明者，均为 1min；其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。

非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值，可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。

充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规定，则应依据设备的额定电压满足以下要求：

500kV	>72h
220 及 330kV	>48h
110kV 及以下	>24h

4.4 进行耐压试验时，应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限)，但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备，在单独试验有困难时，也可以连在一起进行试验，此时，试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

4.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时，应根据下列原则确定试验电压：

a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时，应按照设备的额定电压确定其试验电压；

b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时，应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压；

c)为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时，应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

4.6 在进行与温度和湿度有关的各种试验(如测量直流电阻、绝缘电阻、 $\tan \delta$ 、泄漏电流等)时，应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。

进行绝缘试验时，被试品温度不应低于+5℃，户外试验应在良好的天气进行，且空气相对湿度一般不高于 80%。

4.7 在进行直流高压试验时，应采用负极性接线。

4.8 如产品的国家标准或行业标准有变动，执行本规程时应作相应调整。

4.9 如经实用考核证明利用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果，经批准可以不做停电试验或适当延长周期。

4.10 执行本规程时，可根据具体情况制定本地区或本单位的实施规程。

## 5 旋转电机

### 5.1 同步发电机和调相机

5.1.1 容量为 6000kW 及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求见表 1，6000kW 以下者可参照执行。

表 1 容量为 6000kW 及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数	1)1 年或小修时 2) 大修前、后	1)绝缘电阻值自行规定。 若在相近试验条件(温度、湿度)下，绝缘电阻值降低到历年正常值的 1/3 以下时，应查明原因 2)各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的 100% 3)吸收比或极化指数：沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比不应小于 1.3 或极化指数不应小于 1.5；环氧粉云母绝缘吸收比不应小于 1.6 或极化指数不应小于 2.0；水内冷定子绕组自行规定	1) 额 定 电 压 为 1000V 以上者，采用 2500V 兆欧表，量程一般不低于 10000MΩ 2)水内冷定子绕组用专用兆欧表 3)200MW 及以上机组推荐测量极化指数
2	定子绕组的直流电阻	1) 大修时 2) 出口短路后	汽轮发电机各相或各分支的直流电阻值，在校正了由于引线长度不同而引起的误差后相互间差别以及与初次(出厂或交接时)测量值比较，相差不应大于最小值的 1.5%(水轮发电机为 1%)。超出要求者，应查明原因	1)在冷态下测量，绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于±3℃ 2)汽轮发电机相间(或分支间)差别及其历年的相对变化大于 1% 时，应引起注意
3	定子绕组泄漏电流和直流耐压试验	1)1 年或小修时 2) 大修前、后 3)更换绕组后	1)试验电压如下： 全部更换定子绕组并修好后 局部更换定子绕组并修好后 大修运行 20 年及以下者	1)应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时，可在冷态下进行。氢冷发电机应在充氢后氢纯度为 96%以上或排氢后含氢量在 3%

			前	运行 20 年以上与架空线直接连接者	$2.5U_n$	以下时进行，严禁在置换过程中进行试验 2)试验电压按每级 $0.5U_n$ 分阶段升高，每阶段停留 1min 3)不符合 2)、3)要求之一者，应尽可能找出原因并消除，但并非不能运行 4)泄漏电流随电压不成比例显著增长时，应注意分析 5)试验时，微安表应接在高压侧，并对出线套管表面加以屏蔽。水内冷发电机汇水管有绝缘者，应采用低压屏蔽法接线；汇水管直接接地者，应在不通水和引水管吹净条件下进行试验。冷却水质应透明纯净，无机械混杂物，导电率在水温 20℃时要求：对于开启式水系统不大于 $5.0\times 10^2\mu S/m$ ；对于独立的密闭循环水系统为 $1.5\times 10^2\mu S/m$											
				运行 20 年以上不与架空线直接连接者	$(2.0\sim 2.5)U_n$												
			小修时和大修后		$2.0U_n$												
			2)在规定试验电压下，各相泄漏电流的差别不应大于最小值的 100%；最大泄漏电流在 $20\mu A$ 以下者，相间差值与历次试验结果比较，不应有显著的变化 3)泄漏电流不随时间的延长而增大														
4	定子绕组交流耐压试验	1) 大修前 2) 更换绕组后	1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下： <table><tr><td>容 量 kW 或 kVA</td><td>额定电压 <math>U_n</math> V</td><td>试验电压 V</td></tr><tr><td>小于 10000</td><td>36 以上</td><td><math>2 U_n + 1000</math> 但最低为 1500</td></tr><tr><td rowspan="2">10000 及以上</td><td>6000 以下</td><td><math>2.5 U_n</math></td></tr><tr><td>6000~18000</td><td><math>2 U_n + 3000</math></td></tr></table>			容 量 kW 或 kVA	额定电压 $U_n$ V	试验电压 V	小于 10000	36 以上	$2 U_n + 1000$ 但最低为 1500	10000 及以上	6000 以下	$2.5 U_n$	6000~18000	$2 U_n + 3000$	1)应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时，可在冷状态下进行。氢冷发电机试验条件同本表序号 3 的说明 1) 2)水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验，进口机组按厂家规定，水质要求同本表序号 3 说明 5) 3)有条件时，可采用超低频 (0.1Hz) 耐
容 量 kW 或 kVA	额定电压 $U_n$ V	试验电压 V															
小于 10000	36 以上	$2 U_n + 1000$ 但最低为 1500															
10000 及以上	6000 以下	$2.5 U_n$															
	6000~18000	$2 U_n + 3000$															

				18000 以上	按专门 协议	压，试验电压峰值为 工频试验电压峰值的 1.2 倍 4)全部或局部更换 定子绕组的工艺过程 中的试验电压见附录 A
			2)大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为：			
			运行 20 年及以下者		1.5 $U_n$	
			运行 20 年以上与架空线路直接连接者		1.5 $U_n$	
			运行 20 年以上不与架空线路直接连接者		(1.3~1.5) $U_n$	
5	转子绕组的绝缘电阻	1)小修时 2)大修中转子清扫前、后	1)绝缘电阻值在室温时一般不小于 0.5MΩ 2)水内冷转子绕组绝缘电阻值在室温时一般不应小于 5kΩ			1)采用 1000V 兆欧表测量。水内冷发电机用 500V 及以下兆欧表或其它测量仪器 2)对于 300MW 以下的隐极式电机，当定子绕组已干燥完毕而转子绕组未干燥完毕，如果转子绕组的绝缘电阻值在 75℃时不小于 2kΩ，或在 20℃时不小于 20kΩ，允许投入运行 3)对于 300MW 及以上的隐极式电机，转子绕组的绝缘电阻值在 10~30℃时不小于 0.5MΩ
6	转子绕组的直流电阻	大修时	与初次(交接或大修)所测结果比较，其差别一般不超过 2%			1)在冷态下进行测量 2)显极式转子绕组还应对各磁极线圈间的连接点进行测量
7	转子绕组交流耐	1)显极	试验电压如下：			1)隐极式转子拆卸

	压试验	式转子大修时和更换绕组后 2) 隐极式转子拆卸套箍后, 局部修理槽内绝缘和更换绕组后	显极式和隐极式转子全部更换绕组并修好后  显极式转子大修时及局部更换绕组并修好后  隐极式转子局部修理槽内绝缘后及局部更换绕组并修好后	额定励磁电压 500V 及以下者为 $10U_n$ , 但不低于 1500V ; 500V 以上者为 $2 U_n + 4000V$  $5U_n$ , 但不低于 1000V, 不大于 2000V  $5U_n$ , 但不低于 1000V, 不大于 2000V	套箍只修理端部绝缘时, 可用 2500V 兆欧表测绝缘电阻代替 2) 隐极式转子若在端部有铝鞍, 则在拆卸套箍后作绕组对铝鞍的耐压试验。试验时将转子绕组与轴连接, 在铝鞍上加电压 2000V 3) 全部更换转子绕组工艺过程中的试验电压值按制造厂规定
8	发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的绝缘电阻	1) 小修时 2) 大修时	绝缘电阻值不应低于 $0.5M\Omega$ , 否则应查明原因并消除		1) 小修时用 1000V 兆欧表 2) 大修时用 2500V 兆欧表
9	发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的交流耐压试验	大修时	试验电压为 1kV		可用 2500V 兆欧表测绝缘电阻代替
10	定子铁芯试验	1) 重新组装或更换、修理硅钢片后 2) 必要时	1) 磁密在 1T 下齿的最高温升不大于 25K, 齿的最大温差不得大于 15K, 单位损耗不大于 1.3 倍参考值, 在 1.4T 下自行规定 2) 单位损耗参考值见附录 A 3) 对运行年久的电机自行规定		1) 在磁密为 1T 下持续试验时间为 90min, 在磁密为 1.4T 下持续时间为 45 min。对直径较大的水轮发电机试验时应注意校正由于磁通密度分布不均匀所引起的误差 2) 用红外热像仪测温
11	发电机组和励磁机轴承的绝缘电阻	大修时	1) 汽轮发电机组的轴承不得低于 $0.5M\Omega$ 2) 立式水轮发电机组的推力轴承每一轴瓦不得低于 $100M\Omega$ ; 油槽充油并顶起转		汽轮发电机组的轴承绝缘, 用 1000V 兆欧表在安装好油管后进行测量

			子时，不得低于 $0.3M\Omega$ 3)所有类型的水轮发电机，凡有绝缘的导轴承，油槽充油前，每一轴瓦不得低于 $100M\Omega$	
12	灭磁电阻器(或自同期电阻器)的直流电阻	大修时	与铭牌或最初测得的数据比较，其差别不应超过 10%	
13	灭磁开关的并联电阻	大修时	与初始值比较应无显著差别	电阻值应分段测量
14	转子绕组的交流阻抗和功率损耗	大修时	阻抗和功率损耗值自行规定。在相同试验条件下与历年数值比较，不应有显著变化	1)隐极式转子在膛外或膛内以及不同转速下测量。显极式转子对每一个转子绕组测量 2)每次试验应在相同条件、相同电压下进行，试验电压峰值不超过额定励磁电压(显极式转子自行规定) 3)本试验可用动态匝间短路监测法代替
15	检温计绝缘电阻和温度误差检验	大修时	1)绝缘电阻值自行规定 2)检温计指示值误差不应超过制造厂规定	1)用 250V 及以下的兆欧表 2)检温计除埋入式外还包括水内冷定子绕组引水管出水温度计
16	定子槽部线圈防晕层对地电位	必要时	不大于 10V	1)运行中检温元件电位升高、槽楔松动或防晕层损坏时测量 2)试验时对定子绕组施加额定交流相电压值，用高内阻电压表测量绕组表面对地电压值 3)有条件时可采用超声法探测槽放电
17	汽轮发电机定子绕组引线的自振频率	必要时	自振频率不得介于基频或倍频的 $\pm 10\%$ 范围内	



18	定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量	1) 投产后 2) 第一次大修时 3) 必要时	1)直流试验电压值为 $U_n$ 2)测试结果一般不大于下表中的值		1)本项试验适用于 200 MW 及以上的国产水氢氢汽轮发电机 2)可在通水条件下进行试验,以发现定子接头漏水缺陷 3)尽量在投产前进行,若未进行则投产后应尽快安排试验
			手包绝缘引线接头,汽机侧隔相接头	$20\mu A$ ; $100M\Omega$ 电阻上的电压降值为 2000V	
			端部接头(包括引水管锥体绝缘)和过渡引线并联块	$30\mu A$ ; $100M\Omega$ 电阻上的电压降值为 3000V	
19	轴电压	大修后	1)汽轮发电机的轴承油膜被短路时,转子两端轴上的电压一般应等于轴承与机座间的电压 2)汽轮发电机大轴对地电压一般小于 10V 3)水轮发电机不作规定		测量时采用高内阻(不小于 $100k\Omega/V$ )的交流电压表
20	定子绕组绝缘老化鉴定	累计运行时间 20 年以上且运行或预防性试验中绝缘频繁击穿时	见附录 A		新机投产后第一次大修有条件时可对定子绕组做试验,取得初始值
21	空载特性曲线	1) 大修后 2) 更换绕组后	1)与制造厂(或以前测得的)数据比较,应在测量误差的范围以内 2)在额定转速下的定子电压最高值: a) 水轮发电机为 $1.5U_n$ (以不超过额定励磁电流为限) b) 汽轮发电机为 $1.3U_n$ (带变压器时为 $1.1U_n$ ) 3)对于有匝间绝缘的电机最高电压时持续时间为 5min		1)无起动电动机的同步调相机不作此项试验 2)新机交接未进行本项试验时,应在 1 年内做不带变压器的 $1.3U_n$ 空载特性曲线试验;一般性大修时可以带主变压器试验
22	三相稳定短路特性曲线	1) 更换绕组后 2) 必要时	与制造厂出厂(或以前测得的)数据比较,其差别应在测量误差的范围以内		1)无起动电动机的同步调相机不作此项试验 2)新机交接未进行本项试验时应在 1 年

				内做不带变压器的三相稳定短路特性曲线试验
23	发电机定子开路时的灭磁时间常数	更换灭磁开关后	时间常数与出厂试验或更换前相比较应无明显差异	
24	检查相序	改动接线时	应与电网的相序一致	
25	温升试验	1)定、转子绕组更换后 2)冷却系统改进后 3)第一次大修前 4)必要时	应符合制造厂规定	如对埋入式温度计测量值有怀疑时,用带电测平均温度的方法进行校核

#### 5.1.2 各类试验项目:

定期试验项目见表1中序号1、3。

大修前试验项目见表1中序号1、3、4。

大修时试验项目见表1中序号2、5、6、8、9、11、12、13、14、15、18。

大修后试验项目见表1中序号1、3、19、21。

#### 5.1.3 有关定子绕组干燥问题的规定。

5.1.3.1 发电机和同步调相机大修中更换绕组时,容量为10MW(MVA)以上的定子绕组绝缘状况应满足下列条件,而容量为10MW(MVA)及以下时满足下列条件之一者,可以不经干燥投入运行:

a)沥青浸胶及烘卷云母绝缘分相测得的吸收比不小于1.3或极化指数不小于1.5,对于环氧粉云母绝缘吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0。水内冷发电机的吸收比和极化指数自行规定。

b)在40℃时三相绕组并联对地绝缘电阻值不小于 $(U_n+1)M\Omega$  (取 $U_n$ 的千伏数,下同),分相试验时,不小于 $2(U_n+1)M\Omega$ 。若定子绕组温度不是40℃,绝缘电阻值应进行换算。

5.1.3.2 运行中的发电机和同步调相机,在大修中未更换绕组时,除在绕组中有明显进水或严重油污(特别是含水的油)外,满足上述条件时,一般可不经干燥投入运行。

### 5.2 直流电机

5.2.1 直流电机的试验项目、周期和要求见表2。

#### 5.2.2 各类试验项目:

定期试验项目见表2中序号1。

大修时试验项目见表2中序号1、2、3、4、5、6、7、9。

大修后试验项目见表2中序号11。

### 5.3 中频发电机

表2 直流电机的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绕组的绝缘电阻	1)小修时 2)大修时	绝缘电阻值一般不低于 $0.5M\Omega$	1)用 1000V 兆欧表 2)对励磁机应测量电枢绕组对轴和金属绑线的绝缘电阻
2	绕组的直流电阻	大修时	1)与制造厂试验数据或以前测得值比较,相差一般不大于 2%; 补偿绕组自行规定 2)100kW 以下的 不重要的电机自行规定	
3	电枢绕组片间的直流电阻	大修时	相互间的差值不应超过正常最小值的 10%	1)由于均压线产生的有规律变化,应在各相应的片间进行比较判断 2)对波绕组或蛙绕组应根据在整流子上实际节距测量电阻值
4	绕组的交流耐压试验	大修时	磁场绕组对机壳和电枢对轴的试验电压为 1000V	100kW 以下不重要的直流电机电枢绕组对轴的交流耐压可用 2500V 兆欧表试验代替
5	磁场可变电阻器的直流电阻	大修时	与铭牌数据或最初测量值比较相差不应大于 10%	应在不同分接头位置测量,电阻值变化应有规律性
6	磁场可变电阻器的绝缘电阻	大修时	绝缘电阻值一般不低于 $0.5M\Omega$	1)磁场可变电阻器可随同励磁回路进行 2)用 2500V 兆欧表
7	调整碳刷的中心位置	大修时	核对位置是否正确,应满足良好换向要求	必要时可做无火花换向试验
8	检查绕组的极性及其连接的正确性	接线变动时	极性和连接均应正确	
9	测量电枢及磁极间的空气间隙	大修时	各点气隙与平均值的相对偏差应在下列范围: 3mm 以下气隙 $\pm 10\%$ 3mm 及以上气隙 $\pm 5\%$	
10	直流发电机的特性试验	1)更换绕组后	与制造厂试验数据比较,应在测量误差范围内	1)空载特性:测录至最大励磁电压值

		2)必要时		2)负载特性: 仅测录励磁机负载特性; 测量时, 以同步发电机的励磁绕组作为负载 3)外特性: 必要时进行 4)励磁电压的增长速度: 在励磁机空载额定电压下进行
11	直流电动机的空转检查	1)大修后 2)更换绕组后	1)转动正常 2)调速范围合乎要求	空转检查的时间一般不小于 1h

### 5.3.1 中频发电机的试验项目、周期和要求见表 3。

表 3 中频发电机的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绕组的绝缘电阻	1)小修时 2)大修时	绝缘电阻值不应低于 0.5M $\Omega$	1000V 以下的中频发电机使用 1000V 兆欧表测量; 1000V 及以上者使用 2500V 兆欧表测量
2	绕组的直流电阻	大修时	1)各相绕组直流电阻值的相互间差别不超过最小值的 2% 2)励磁绕组直流电阻值与出厂值比较不应有显著差别	
3	绕组的交流耐压试验	大修时	试验电压为出厂试验电压的 75%	副励磁机的交流耐压试验可用 1000V 兆欧表测绝缘电阻代替
4	可变电阻器或起动电阻器的直流电阻	大修时	与制造厂数值或最初测得值比较相差不得超过 10%	1000V 及以上中频发电机应在所有分接头上测量
5	中频发电机的特性试验	1)更换绕组后 2)必要时	与制造厂试验数据比较应在测量误差范围内	1)空载特性: 测录至最大励磁电压值 2)负载特性: 仅测录励磁机的负载特性; 测录时, 以同步发电机的励磁绕组为负载 3)外特性: 必要时进行
6	温升	必要时	按制造厂规定	新机投运后创造条件进行

### 5.3.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 3 中序号 1。

大修时试验项目见表 3 中序号 1、2、3、4。

### 5.4 交流电动机

#### 5.4.1 交流电动机的试验项目、周期和要求见表 4。

表 4 交流电动机的试验项目、周期和要求

序号	项目	周 期	要 求	说 明
1	绕组的绝缘电阻和吸收比	1)小修时 2)大修时	1)绝缘电阻值： a)额定电压 3000V 以下者，室温下不应低于 $0.5M\Omega$ b)额定电压 3000V 及以上者，交流耐压前，定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于 $U_n M\Omega$ (取 $U_n$ 的千伏数，下同)；投运前室温下(包括电缆)不应低于 $U_n M\Omega$ c)转子绕组不应低于 $0.5M\Omega$ 2)吸收比自行规定	1)500kW 及以上的电动机，应测量吸收比(或极化指数)，参照表 1 序号 1 2)3kV 以下的电动机使用 1000V 兆欧表；3kV 及以上者使用 2500V 兆欧表 3)小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量，转子绕组可与起动设备一起测量 4)有条件时可分相测量
2	绕组的直流电阻	1)1 年(3kV 及以上或 100kW 及以上) 2)大修时 3)必要时	1) 3kV 及以上或 100kW 及以上的电动机各相绕组直流电阻值的相互差别不应超过最小值的 2%；中性点未引出者，可测量线间电阻，其相互差别不应超过 1% 2)其余电动机自行规定 3)应注意相互间差别的历年相对变化	
3	定子绕组泄漏电流和直流耐压试验	1)大修时 2)更换绕组后	1) 试验电压：全部更换绕组时为 $3U_n$ ，大修或局部更换绕组时为 $2.5U_n$ 2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的 100%，泄漏电流为 $20\mu A$ 以下者不作规定 3)500kW 以下的电动机自行规定	有条件时可分相进行
4	定子绕组的交流耐压试验	1)大修后 2)更换绕组后	1)大修时不更换或局部更换定子绕组后试验电压为 $1.5U_n$ ，但不低于 1000V 2)全部更换定子绕组后试验电压为 $(2U_n+1000)V$ ，但不低于 1500V	1)低压和 100kW 以下不重要的电动机，交流耐压试验可用 2500V 兆欧表测量代替 2)更换定子绕组时工艺过程中的交流耐压试验按制造厂规定

5	绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验	1)大修后 2)更换绕组后	试验电压如下：			1)绕线式电机已改为直接短路起动者，可不作交流耐压试验 2) $U_k$ 为转子静止时在定子绕组上加额定电压于滑环上测得的电压
				不可逆式	可逆式	
			大修不更换转子绕组或局部更换转子绕组后	$1.5U_k$ ，但不小于 1000V	$3.0U_k$ ，但不小于 2000V	
			全部更换转子绕组后	$2U_k+1000V$	$4U_k+1000V$	
6	同步电动机转子绕组交流耐压试验	大修时	试验电压为 1000V			可用 2500V 兆欧表测量代替
7	可变电阻器或起动电阻器的直流电阻	大修时	与制造厂数值或最初测得结果比较，相差不应超过 10%			3kV 及以上的电动机应在所有分接头上测量
8	可变电阻器与同步电动机灭磁电阻器的交流耐压试验	大修时	试验电压为 1000V			可用 2500V 兆欧表测量代替
9	同步电动机及其励磁机轴承的绝缘电阻	大修时	绝缘电阻不应低于 $0.5M\Omega$			在油管安装完毕后，用 1000V 兆欧表测量
10	转子金属绑线的交流耐压	大修时	试验电压为 1000V			可用 2500V 兆欧表测量代替
11	检查定子绕组的极	接线变动时	定子绕组的极性与连接应正确			1)对双绕组的电动机，应检查两分支间连接的正确性

	性			2)中性点无引出者可 不检查极性
12	定子 铁芯试 验	1)全部更 换绕组时或 修理铁芯后 2)必要时	参照表 1 中序号 10	1)3kV 或 500kW 及以 上电动机应做此项试验 2)如果电动机定子铁 芯没有局部缺陷, 只为 检查整体叠片状况, 可 仅测量空载损耗值
13	电动 机空转 并测空 载电流 和空载 损耗	必要时	1)转动正常, 空载电流自行规定 2)额定电压下的空载损耗值不得 超过原来值的 50%	1)空转检查的时间一 般不小于 1h 2)测定空载电流仅在 对电动机有怀疑时进行 3)3kV 以下电动机仅 测空载电流不测空载损 耗
14	双电 动机拖 动时测 量转矩 —转速 特性	必要时	两台电动机的转矩—转速特性曲 线上各点相差不得大于 10%	1)应使用同型号、同 制造厂、同期出厂的电 动机 2)更换时, 应选择两 台转矩 转速特性相近 似的电动机

#### 5.4.2 各类试验项目:

定期试验项目见表 4 中序号 1、2。

大修时试验项目见表 4 中序号 1、2、3、6、7、8、9、10。

大修后试验项目见表 4 中序号 4、5。

容量在 100kW 以下的电动机一般只进行序号 1、4、13 项试验, 对于特殊电动机的试验项目按制造厂规定。

### 6 电力变压器及电抗器

#### 6.1 电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求见表 5。

表 5 电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求

序号	项目	周 期	要 求	说 明
1	油 中 溶 解 气 体 分 析	1)220kV 及以上 的所有变 压器、容 量 120MVA 及以上 的发电 厂主变 压器和 330kV 及以 上的电	1)运行设备的油中 H <sub>2</sub> 与烃类气体含量(体积分数)超过下列任何一项值时应引起注意: 总烃含量大于 $150 \times 10^{-6}$ H <sub>2</sub> 含量大于 $150 \times 10^{-6}$ C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> 含量大于 $5 \times 10^{-6}$ (500kV 变压器为 $1 \times 10^{-6}$ ) 2)烃类气体总和的产气速率大于 0.25ml/h(开放式)和 0.5ml/h(密封式), 或相对产气速率大于 10%/月则认为设备有异常	1)总烃包括: CH <sub>4</sub> 、C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> 、C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> 和 C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> 四种气体 2)溶解气体组分含量有增长趋势时, 可结合产气速率判断, 必要时缩短周期进行追踪分析 3)总烃含量低的设备不宜采用相对产气速率进行判断 4)新投运的变压器应有投运前的测试数据

		<p>抗器在投运后的 4、10、30 天 (500kV 设备还应增加 1 次在投运后 1 天)</p> <p>2) 运行中：</p> <p>a)330kV 及以上变压器和电抗器为 3 个月；</p> <p>b)220kV 变压器为 6 个月；</p> <p>c)120MVA 及以上的发电厂主变压器为 6 个月；d) 其余 8MVA 及以上的变压器为 1 年；</p> <p>e)8MVA 以下的油浸式变压器自行规定</p> <p>3) 大修后</p> <p>4) 必要时</p>	<p>3)对 330kV 及以上的电抗器，当出现痕量(小于 <math>5 \times 10^{-6}</math>)乙炔时也应引起注意；如气体分析虽已出现异常，但判断不至于危及绕组和铁芯安全时，可在超过注意值较大的情况下运行</p>	<p>5)测试周期中 1)项的规定适用于大修后的变压器</p>
2	绕组直流电阻	<p>1)1 ~ 3 年或自行规定</p> <p>2) 无励磁调压变压器变换分接位置</p>	<p>1)1.6MVA 以上变压器，各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的 2%，无中性点引出的绕组，线间差别不应大于三相平均值的 1%</p> <p>2)1.6MVA 及以下的变压器，相间差别一般不大于三相平均值的 4%，线间差别一般不大于三相平均值的 2%</p>	<p>1)如电阻相间差在出厂时超过规定，制造厂已说明了这种偏差的原因，按要求中 3)项执行</p> <p>2)不同温度下的电阻值按下式换算</p>



		后 3) 有载调压变压器的分接开关检修后(在所有分接侧) 4) 大修后 5) 必要时	3)与以前相同部位测得值比较, 其变化不应大于 2% 4)电抗器参照执行	$R_2 = R_1 \left( \frac{T + t_2}{T + t_1} \right)$ 式中 $R_1$ 、 $R_2$ 分别为在温度 $t_1$ 、 $t_2$ 时的电阻值; $T$ 为计算用常数, 铜导线取 235, 铝导线取 225 3)无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量								
3	绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数	1)1 ~ 3 年或自行规定 2) 大修后 3) 必要时	1)绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试结果相比应无明显变化 2)吸收比(10~30℃范围)不低于 1.3 或极化指数不低于 1.5	1)采用 2500V 或 5000V 兆欧表 2)测量前被试绕组应充分放电 3)测量温度以顶层油温为准, 尽量使每次测量温度相近 4) 尽量在油温低于 50℃时测量, 不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算 $R_2 = R_1 \times 1.5^{(t_1 - t_2) / 10}$ 式中 $R_1$ 、 $R_2$ 分别为温度 $t_1$ 、 $t_2$ 时的绝缘电阻值 5)吸收比和极化指数不进行温度换算								
4	绕组的 $\text{tg } \delta$	1)1 ~ 3 年或自行规定 2) 大修后 3) 必要时	<table><tr><td colspan="2">1)20℃时 <math>\text{tg } \delta</math> 不大于下列数值: 330~500kV 0.6% 66~220kV 0.8% 35kV 及以下 1.5% 2)<math>\text{tg } \delta</math> 值与历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于 30%) 3)试验电压如下:</td></tr><tr><td>绕组电压 10kV 及以上</td><td>10kV</td></tr><tr><td>绕组电压 10kV 以下</td><td><math>U_n</math></td></tr><tr><td colspan="2">4)用 M 型试验器时试验电压自行规定</td></tr></table>	1)20℃时 $\text{tg } \delta$ 不大于下列数值: 330~500kV 0.6% 66~220kV 0.8% 35kV 及以下 1.5% 2) $\text{tg } \delta$ 值与历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于 30%) 3)试验电压如下:		绕组电压 10kV 及以上	10kV	绕组电压 10kV 以下	$U_n$	4)用 M 型试验器时试验电压自行规定		1)非被试绕组应接地或屏蔽 2) 同一变压器各绕组 $\text{tg } \delta$ 的要求值相同 3)测量温度以顶层油温为准, 尽量使每次测量的温度相近 4) 尽量在油温低于 50℃时测量, 不同温度下的 $\text{tg } \delta$ 值一般可按下式换算 $\text{tg} \delta_2 = \text{tg} \delta_1 \times 1.3^{(t_2 - t_1) / 10}$ 式中 $\text{tg } \delta_1$ 、 $\text{tg } \delta_2$ 分别为温度 $t_1$ 、 $t_2$ 时的 $\text{tg } \delta$ 值
1)20℃时 $\text{tg } \delta$ 不大于下列数值: 330~500kV 0.6% 66~220kV 0.8% 35kV 及以下 1.5% 2) $\text{tg } \delta$ 值与历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于 30%) 3)试验电压如下:												
绕组电压 10kV 及以上	10kV											
绕组电压 10kV 以下	$U_n$											
4)用 M 型试验器时试验电压自行规定												

5	电 容 型 套 管 的 tg δ 和 电 容 值	1)1 ~ 3 年或自行 规定 2) 大 修 后 3) 必 要 时	见第 9 章	1)用正接法测量 2)测量时记录环境温度 及变压器(电抗器)顶层油 温
6	绝 缘 油 试 验	1)1 ~ 3 年或自行 规定 2) 大 修 后 3) 必 要 时	见第 13 章	
7	交 流 耐 压 试 验	1) 1~5 年 (10 kV 及 以 下) 2) 大 修 后 (66kV 及以下) 3) 更 换 绕组后 4) 必 要 时	1)油浸变压器(电抗器)试验电压值 按表 6(定期试验按部分更换绕组电压 值) 2)干式变压器全部更换绕组时, 按 出厂试验电压值; 部分更换绕组和定 期试验时, 按出厂试验电压值的 0.85 倍	1)可采用倍频感应或操作 波感应法 2)66kV 及以下全绝缘 变压器, 现场条件不具备 时, 可只进行外施工频耐 压试验 3)电抗器进行外施工频 耐压试验
8	铁 芯 (有 外 引 接 地 线 的) 绝 缘 电 阻	1)1 ~ 3 年或自行 规定 2) 大 修 后 3) 必 要 时	1)与以前测试结果相比无显著差别 2)运行中铁芯接地电流一般不大于 0.1A	1)采用 2500V 兆欧表 (对运行年久的变压器可 用 1000V 兆欧表) 2)夹件引出接地的可单 独对夹件进行测量
9	穿 心 螺 栓、铁 轭 夹 件、绑 扎 钢 带、铁 芯、线 圈 压 环 及 屏 蔽 等 的	1) 大 修 后 2) 必 要 时	220kV 及以上者绝缘电阻一般不低 于 500MΩ, 其它自行规定	1)采用 2500V 兆欧表 (对运行年久的变压器可 用 1000V 兆欧表) 2)连接片不能拆开者可 不进行

	绝 缘 电阻							
10	油 中 含 水量	见第 13 章						
11	油 中 含 气量	见第 13 章						
12	绕 组 泄 漏 电 流	1)1 ~ 3 年或自行 规定 2) 必 要 时	1)试验电压一般如下：					读取 1min 时的泄漏电流 值
绕组额 定电压 kV			3	6~ 10	20~ 35	66~ 330	500	
直流试 验电压 kV			5	10	20	40	60	
2)与前一次测试结果相比应无明显变化								
13	绕 组 所 有 分 接 的 电 压 比	1)分接开 关引线拆 装后 2)更 换 绕组后 3)必 要 时	1)各相应接头的电压比与铭牌值相比，不应有显著差别，且符合规律 2)电压 35kV 以下，电压比小于 3 的 变压器电压比允许偏差为±1%；其它 所有变压器：额定分接电压比允许偏 差为±0.5%，其它分接的电压比应在 变压器阻抗电压值(%)的 1/10 以内， 但不得超过±1%					
14	校 核 三 相 变 压 器 组 的 别 单 或 相 变 压 器 极 性	更 换 绕 组 后	必须与变压器铭牌和顶盖上的端子标 志相一致					
15	空 载 电 流 和 空 载 损 耗	1)更 换 绕组后 2)必 要 时	与前次试验值相比，无明显变化					试验电源可用三相或 单相；试验电压可用额定 电压或较低电压值(如制 造厂提供了较低电压下 的值，可在相同电压下进 行比较)
16	短 路 阻 抗 和 负 载	1)更 换 绕组后 2)必 要 时	与前次试验值相比，无明显变化					试验电源可用三相或 单相；试验电流可用额定 值或较低电流值(如制造 厂提供了较低电流下的

	损耗			测量值，可在相同电流下进行比较)
17	局部放电测量	1) 大修后 (220kV 及以上) 2) 更换绕组后 (220kV 及以上、120MVA 及以上) 3) 必要时	1) 在线端电压为 $1.5U_m/\sqrt{3}$ 时，放电量一般不大于 500pC；在线端电压为 $1.3U_m/\sqrt{3}$ 时，放电量一般不大于 300pC 2) 干式变压器按 GB6450 规定执行	1) 试验方法符合 GB1094.3 的规定 2) 周期中“大修后”系指消缺性大修后，一般性大修后的试验可自行规定 3) 电抗器可进行运行电压下局部放电监测
18	有载调压装置的试验和检查	1) 1 年或按制造厂要求 2) 大修后 3) 必要时	范围开关、选择开关、切换开关的动作顺序应符合制造厂的技术要求，其动作角度应与出厂试验记录相符  手动操作应轻松，必要时用力矩表测量，其值不超过制造厂的规定，电动操作应无卡涩，没有连动现象，电气和机械限位动作正常	

<div>3)</div> <div>检 查 和 切 换 测 试:</div> <div>a)</div> <div>测 量 过 渡 电 阻 的 阻 值</div> <div>b)</div> <div>测 量 切 换 时 间</div> <div>c)</div> <div>检 查 插 入 触 头、 动 静 触 头 接 触 情 况, 电 气 回 路 的 连 接 情 况</div> <div>d)</div> <div>单、双 数 触 头 间 非 线 性 电 阻 的 试 验</div> <div>e)</div> <div>检 查 单、双 数 触 头 间 放 电 间 隙</div>	<div>与出厂值相符</div> <div>三相同步的偏差、切换时间的数值 及正反向切换时间的偏差均与制造厂 的技术要求相符 动、静触头平整光滑，触头烧损厚 度不超过制造厂的规定值，回路连接 良好</div> <div>按制造厂的技术要求</div> <div>无烧伤或变动</div>	<div>有条件时进行</div>
--	--	-------------------

	4) 检查操作箱 5) 切换开关室绝缘油试验 6) 二次回路绝缘试验		接触器、电动机、传动齿轮、辅助接点、位置指示器、计数器等工作正常  符合制造厂的技术要求, 击穿电压一般不低于 25kV  绝缘电阻一般不低于 $1\text{M}\Omega$	采用 2500V 兆欧表
19	测温装置及其二次回路试验	1) 1 ~ 3 年 2) 大修后 3) 必要时	密封良好, 指示正确, 测温电阻值应和出厂值相符 绝缘电阻一般不低于 $1\text{M}\Omega$	测量绝缘电阻采用 2500V 兆欧表
20	气体继电器及其二次回路试验	1) 1 ~ 3 年(二次回路) 2) 大修后 3) 必要时	整定值符合运行规程要求, 动作正确 绝缘电阻一般不低于 $1\text{M}\Omega$	测量绝缘电阻采用 2500V 兆欧表
21	压力释放器校验	必要时	动作值与铭牌值相差应在 $\pm 10\%$ 范围内或按制造厂规定	
22	整体密封检查	大修后	1) 35kV 及以下管状和平面油箱变压器采用超过油枕顶部 0.6m 油柱试验(约 5kPa 压力), 对于波纹油箱和有散热器的油箱采用超过油枕顶部 0.3m 油柱试验(约 2.5kPa 压力), 试验时间 12h 无渗漏 2) 110kV 及以上变压器, 在油枕顶部施加 0.035MPa 压力, 试验持续时间 24h 无渗漏	试验时带冷却器, 不带压力释放装置
23	冷	1) 自行	1) 投运后, 流向、温升和声响正常,	测量绝缘电阻采用

	却装 置及 其二 次回 路检 查试 验	规定 2)大修 后 3)必要 时	无渗漏 2)强油水冷装置的检查和试验，按 制造厂规定 3)绝缘电阻一般不低于 1MΩ					2500V 兆欧表
24	套 管中 的电 流感 器绝 缘试 验	1)大修 后 2)必要 时	绝缘电阻一般不低于 1MΩ					采用 2500V 兆欧表
25	全 电 压 下 空 载 合 闸	更 换 绕 组后	1)全部更换绕组，空载合闸 5 次， 每次间隔 5min 2)部分更换绕组，空载合闸 3 次， 每次间隔 5min					1)1)在使用分接上进行 2)由变压器高压或中压 侧加压 3)110kV 及以上的变压 器中性点接地 4)发电机变压器组的中间 连接无断开点的变压器， 可不进行
26	油 中 糠 醛 含 量	必 要 时	1)含量超过下表值时，一般为非正 常老化，需跟踪检测：					建议在以下情况进行： 1)油中气体总烃超标或 CO、CO <sub>2</sub> 过高 2)500kV 变压器和电抗 器及 150MVA 以上升压 变压器投运 3～5 年后 3)需了解绝缘老化情况
			运行 年限	1～5	5 ～ 10	10 ～ 15	15 ～ 20	
			糠醛 量 mg/L	0.1	0.2	0.4	0.75	
			2)跟踪检测时，注意增长率 3)测试值大于 4mg/L 时，认为绝缘 老化已比较严重					
27	绝 缘 纸 (板)聚 合度	必 要 时	当聚合度小于 250 时，应引起注意					1)试样可取引线上绝缘 纸、垫块、绝缘纸板等数 克 2)对运行时间较长的变 压器尽量利用吊检的机 会取样
28	绝 缘 纸 (板)含 水量	必 要 时	含水量(质量分数)一般不大于下值：					可用所测绕组的 tg δ 值 推算或取纸样直接测量。 有 条 件 时 ， 可 按 部 颁 DL/T580—96《用露点法 测定变压器绝缘纸中平 均含水量的方法》标准进
			500kV		1%			
			330kV		2%			
			220kV		3%			

					行测量
29	阻 抗 测量	必 要 时	与出厂值相差在 $\pm 5\%$ ，与三相或三相 组平均值相差在 $\pm 2\%$ 范围内		适用于电抗器，如受试 验条件限制可在运行电 压下测量
30	振动	必 要 时	与出厂值比不应有明显差别		
31	噪声	必 要 时	与出厂值比不应有明显差别		按 GB7328 要求进行
32	油 箱 表 面 温 度 分布	必 要 时	局部热点温升不超过 80K		

6.2 电力变压器交流试验电压值及操作波试验电压值见表 6。

6.3 油浸式电力变压器(1.6MVA 以上)

6.3.1 定期试验项目

见表 5 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、18、19、20、23，其中 10、11 项适用于 330kV 及以上变压器。

6.3.2 大修试验项目

表 6 电力变压器交流试验电压值及操作波试验电压值

额定 电压 kV	最高工 作电 压 kV	线端交流试验电压值 kV		中性点交流试验电压 值 kV		线端操作波试验电压 值 kV	
		全部更换 绕组	部分更换 绕组	全部更换 绕组	部分更换 绕组	全部更换 绕组	部分更换 绕组
<1	$\leq 1$	3	2.5	3	2.5	—	—
3	3.5	18	15	18	15	35	30
6	6.9	25	21	25	21	50	40
10	11.5	35	30	35	30	60	50
15	17.5	45	38	45	38	90	75
20	23.0	55	47	55	47	105	90
35	40.5	85	72	85	72	170	145
66	72.5	140	120	140	120	270	230
110	126.0	200	170 (195)	95	80	375	319
220	252.0	360 395	306 336	85 (200)	72 (170)	750	638
330	363.0	460 510	391 434	85 (230)	72 (195)	850 950	722 808
500	550.0	630 680	536 578	85 140	72 120	1050 1175	892 999

注：1 括号内数值适用于不固定接地或经小电抗接地系统；

2 操作波的波形为：波头大于  $20 \mu\text{S}$ ，90%以上幅值持续时间大于  $200 \mu\text{S}$ ，波长大于



### 500 $\mu$ S; 负极性三次。

a)一般性大修见表5中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、17、18、19、20、22、23、24, 其中10、11项适用于330kV及以上变压器。

b) 更换绕组的大修见表5中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25, 其中10、11项适用于330kV及以上变压器。

#### 6.4 油浸式电力变压器(1.6MVA及以下)

6.4.1 定期试验项目见表5中序号2、3、4、5、6、7、8、19、20, 其中4、5项适用于35kV及以上变电所用变压器。

6.4.2 大修试验项目见表5中序号2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、19、20、22, 其中13、14、15、16适用于更换绕组时, 4、5项适用于35kV及以上变电所用变压器。

#### 6.5 油浸式电抗器

6.5.1 定期试验项目见表5中序号1、2、3、4、5、6、8、19、20(10kV及以下只作2、3、6、7)。

6.5.2 大修试验项目见表5中序号1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、19、20、22、23、24, 其中10、11项适用于330kV及以上电抗器(10kV及以下只作2、3、6、7、9、22)。

#### 6.6 消弧线圈

6.6.1 定期试验项目见表5中序号1、2、3、4、6。

6.6.2 大修试验项目见表5中序号1、2、3、4、6、7、9、22, 装在消弧线圈内的电压、电流互感器的二次绕组应测绝缘电阻(参照表5中序号24)。

#### 6.7 干式变压器

6.7.1 定期试验项目见表5中序号2、3、7、19。

6.7.2 更换绕组的大修试验项目见表5中序号2、3、7、9、13、14、15、16、17、19, 其中17项适用于浇注型干式变压器。

#### 6.8 气体绝缘变压器

6.8.1 定期试验项目见表5中序号2、3、7和表38中序号1。

6.8.2 大修试验项目见表5中序号2、3、7、19, 表38中序号1和参照表10中序号2。

#### 6.9 干式电抗器试验项目

在所连接的系统设备大修时作交流耐压试验见表5中序号7。

#### 6.10 接地变压器

6.10.1 定期试验项目见表5中序号3、6、7。

6.10.2 大修试验项目见表5中序号2、3、6、7、9、15、16、22, 其中15、16项适用于更换绕组时进行。

#### 6.11 判断故障时可供选用的试验项目

本条主要针对容量为1.6MVA以上变压器和330、500kV电抗器, 其它设备可作参考。

a)当油中气体分析判断有异常时可选择下列试验项目:

——绕组直流电阻

——铁芯绝缘电阻和接地电流

——空载损耗和空载电流测量或长时间空载(或轻负载下)运行, 用油中气体分析及局部放电检测仪监视

——长时间负载(或用短路法)试验, 用油中气体色谱分析监视

——油泵及水冷却器检查试验

——有载调压开关油箱渗漏检查试验

——绝缘特性(绝缘电阻、吸收比、极化指数、 $\text{tg } \delta$ 、泄漏电流)

——绝缘油的击穿电压、 $\text{tg } \delta$

- 绝缘油含水量
- 绝缘油含气量(500kV)
- 局部放电(可在变压器停运或运行中测量)
- 绝缘油中糠醛含量
- 耐压试验
- 油箱表面温度分布和套管端部接头温度
- b)气体继电器报警后，进行变压器油中溶解气体和继电器中的气体分析。
- c)变压器出口短路后可进行下列试验：
  - 油中溶解气体分析
  - 绕组直流电阻
  - 短路阻抗
  - 绕组的频率响应
  - 空载电流和损耗
- d)判断绝缘受潮可进行下列试验：
  - 绝缘特性(绝缘电阻、吸收比、极化指数、 $\text{tg } \delta$ 、泄漏电流)
  - 绝缘油的击穿电压、 $\text{tg } \delta$ 、含水量、含气量(500kV)
  - 绝缘纸的含水量
- e)判断绝缘老化可进行下列试验：
  - 油中溶解气体分析(特别是  $\text{CO}$ 、 $\text{CO}_2$  含量及变化)
  - 绝缘油酸值
  - 油中糠醛含量
  - 油中含水量
  - 绝缘纸或纸板的聚合度
- f)振动、噪音异常时可进行下列试验：
  - 振动测量
  - 噪声测量
  - 油中溶解气体分析
  - 阻抗测量

## 7 互感器

### 7.1 电流互感器

7.1.1 电流互感器的试验项目、周期和要求，见表 7。

表 7 电流互感器的试验项目、周期和要求

序号	项目	周 期	要 求	说 明
1	绕组及末屏的绝缘电阻	1) 投运前 2) 1~3 年 3) 大修后 4) 必要时	1) 绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较，不应有显著变化 2) 电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于 $1000\text{M}\Omega$	采用 2500V 兆欧表
2	$\text{tg } \delta$ 及	1) 投运前	1) 主绝缘 $\text{tg } \delta$ (%) 不应大于下表中的数值，且与历年数据比较，不应有显著变化：	1) 主绝缘 $\text{tg } \delta$ 试验电压为 10kV，

	电 容 量	2)1～3 年	电压等级 kV		20～ 35	66～ 110	220	330～ 500	末屏对地 tg δ 试 验电压为 2kV  2)油纸电容型 tg δ 一般不进行温 度换算,当 tg δ 值 与出厂值或上一 次试验值比较有 明显增长时,应综 合分析 tg δ 与温 度、电压的关系, 当 tg δ 随温度明 显变化或试验电 压由 10kV 升到 $U_m/\sqrt{3}$ 时, tg δ 增量超过±0.3%, 不应继续运行 3)固体绝缘互 感器可不进行 tg δ 测量																
		3)大修 后	油 纸 电 容 型 充油型 胶 纸 电 容 型	— 3.0 2.5	1.0 2.0 2.0	0.7 — —	0.6 — —																		
		4)必要 时	运 行 中	油 纸 电 容 型 充油型 胶 纸 电 容 型	— 3.5 3.0	1.0 2.5 2.5	0.8 — —	0.7 — —																	
		2)电容型电流互感器主绝缘电容量与初始 值或出厂值差别超出±5%范围时应查明原因 3)当电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻 小于 1000MΩ 时,应测量末屏对地 tg δ, 其 值不大于 2%																							
3	油 中 溶 解 气 体 色 谱 分 析	1)投运 前 2)1～3 年 (66kV 及 以上) 3)大修 后 4)必要 时	油中溶解气体组分含量(体积分数)超过下 列任一值时应引起注意: 总烃 100×10 <sup>-6</sup> H <sub>2</sub> 150×10 <sup>-6</sup> C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> 2×10 <sup>-6</sup> (110kV 及以下) 1×10 <sup>-6</sup> (220～500kV)						1)新投运互感 器的油中不应含 有 C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> 2)全密封互感 器按制造厂要求 (如果有)进行																
4	交 流 耐 压 试 验	1)1～3 年 (20kV 及以下) 2)大修 后 3)必要 时	1)一次绕组按出厂值的 85%进行。出厂值不 明的按下列电压进行试验: <table><tr><td>电 压 等 级 kV</td><td>3</td><td>6</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>35</td><td>66</td></tr><tr><td>试 验 电压 kV</td><td>15</td><td>21</td><td>30</td><td>38</td><td>47</td><td>72</td><td>120</td></tr></table> 2)二次绕组之间及末屏对地为 2kV 3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行							电 压 等 级 kV	3	6	10	15	20	35	66	试 验 电压 kV	15	21	30	38	47	72	120
电 压 等 级 kV	3	6	10	15	20	35	66																		
试 验 电压 kV	15	21	30	38	47	72	120																		
5	局 部 放 电 测 量	1)1～3 年 (20～ 35kV 固	1) 固体绝缘互感器在电压为 $1.1U_m/\sqrt{3}$ 时,放电量不大于 100pC,在电压为 1.1U <sub>m</sub> 时							试验按 GB5583 进行															

		体绝缘互感器) 2)大修后 3)必要时	(必要时), 放电量不大于 500pC 2)110kV 及以上油浸式互感器在电压为 $1.1U_m/\sqrt{3}$ 时, 放电量不大于 20pC	
6	极性检查	1)大修后 2)必要时	与铭牌标志相符	
7	各分接头的变比检查	1)大修后 2)必要时	与铭牌标志相符	更换绕组后应测量比值差和相位差
8	校验励磁特性曲线	必要时	与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线相比较, 应无明显差别	继电保护有要求时进行
9	密封检查	1)大修后 2)必要时	应无渗漏油现象	试验方法按制造厂规定
10	一次绕组直流电阻测量	1)大修后 2)必要时	与初始值或出厂值比较, 应无明显差别	
11	绝缘油击穿电压	1)大修后 2)必要时	见第 13 章	

注: 投运前是指交接后长时间未投运而准备投运之前, 及库存的新设备投运之前。

#### 7.1.2 各类试验项目

定期试验项目见表 7 中序号 1、2、3、4、5。

大修后试验项目见表 7 中序号 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11(不更换绕组, 可不进行 6、7、8 项)。

#### 7.2 电压互感器

7.2.1 电磁式和电容式电压互感器的试验项目、周期和要求分别见表 8 和表 9。

表 8 电磁式电压互感器的试验项目、周期和要求

序号	项目	周期	要 求							说 明
1	绝 缘 电阻	1)1 ~ 3 年 2) 大 修后 3) 必 要时	自行规定							一次绕组用 2500V 兆欧表， 二 次 绕 组 用 1000V 或 2500V 兆欧表
2	tg δ (20kV 及以上)	1) 绕 组绝缘：	1)1)绕组绝缘 tg δ (%)不应大于下表中数值：							串级式电压 互感器的 tg δ 试验方法建议 采用末端屏蔽 法，其它试验 方法与要求自 行规定
		a)1~3 年	温度 ℃		5	10	20	30	40	
		b) 大 修后	35kV 及 以 下	大修后	1.5	2.5	3.0	5.0	7.0	
		c)必要 时		运行中	2.0	2.5	3.5	5.5	8.0	
		2)66 ~ 220kV 串 级 式 电 压 互 感 器 支 架：	35kV 以上	大修后	1.0	1.5	2.0	3.5	5.0	
				运行中	1.5	2.0	2.5	4.0	5.5	
		a)投运 前 b) 大 修后  c)必要 时	2)支架绝缘 tg δ 一般不大于 6%							
3	油 中 溶 解 气 体 的 色 谱 分 析	1) 投 运 前 2)1 ~ 3 年 (66kV 及 以上) 3) 大 修后 4) 必 要时	油中溶解气体组分含量(体积分数)超过下列 任一值时应引起注意： 总烃           100×10 <sup>-6</sup> H <sub>2</sub> 150×10 <sup>-6</sup> C <sub>2</sub> H            22×10 <sup>-6</sup>							1)新投运互 感器的油中不 应含有 C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> 2)全密封互 感器按制造厂 要求(如果有) 进行
4	交 流 耐 压 试 验	1)3 年 (20kV 及	1)一次绕组按出厂值的 85%进行，出厂值不明的，按下列电压进行试验：							1)串级式或 分级绝缘式的

		以下) 2) 大修后 3) 必要时	电压等级 kV	3	6	10	15	20	35	66	互感器用倍频感应耐压试验
			试验电压 kV	15	21	30	38	47	72	120	2)进行倍频感应耐压试验时应考虑互感器的容升电压
			2)二次绕组之间及末屏对地为 2kV 3)全部更换绕组绝缘后按出厂值进行								3)倍频耐压试验前后, 应检查有否绝缘损伤
5	局部放电测量	1) 投运前 2) 1 ~ 3 年 (20 ~ 35kV 固体绝缘互感器) 3) 大修后 4) 必要时	1) 固体绝缘相对地电压互感器在电压为 $1.1U_m/\sqrt{3}$ 时, 放电量不大于 100pC, 在电压为 $1.1U_m$ 时(必要时), 放电量不大于 500pC。固体绝缘相对相电压互感器, 在电压为 $1.1U_m$ 时, 放电量不大于 100pC 2) 110kV 及以上油浸式电压互感器在电压为 $1.1U_m/\sqrt{3}$ 时, 放电量不大于 20pC								1) 试验按 GB5583 进行 2) 出厂时有试验报告者投运前可不进行试验或只进行抽查试验
6	空载电流测量	1) 大修后 2) 必要时	1) 在额定电压下, 空载电流与出厂数值比较无明显差别 2) 在下列试验电压下, 空载电流不应大于最大允许电流  中性点非有效接地系统 $1.9U_n/\sqrt{3}$  中性点接地系统 $1.5U_n/\sqrt{3}$								
7	密封检查	1) 大修后 2) 必要时	应无渗漏油现象								试验方法按制造厂规定
8	铁芯夹紧螺栓 (可接触到的) 绝缘电阻	大修时	自行规定								采用 2500V 兆欧表
9	联接组别和极性	1) 更换绕组后 2) 接	与铭牌和端子标志相符								

		线变动后		
10	电压比	1) 更换绕组后 2) 接线变动后	与铭牌标志相符	更换绕组后应测量比值差和相位差
11	绝缘油击穿电压	1) 大修后 2) 必要时	见第 13 章	

注：投运前指交接后长时间未投运而准备投运之前，及库存的新设备投运之前

表 9 电容式电压互感器的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	电压比	1) 大修后 2) 必要时	与铭牌标志相符	
2	中间变压器的绝缘电阻	1) 大修后 2) 必要时	自行规定	采用 2500V 兆欧表
3	中间变压器的 $\tan \delta$	1) 大修后 2) 必要时	与初始值相比不应有显著变化	

注：电容式电压互感器的电容分压器部分的试验项目、周期和要求见第 12 章

#### 7.2.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 8 中序号 1、2、3、4、5。

大修时或大修后试验项目见表 8 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11(不更换绕组可不进行 9、10 项)和表 9 中序号 1、2、3。

### 8 开关设备

#### 8.1 SF<sub>6</sub>断路器和 GIS

8.1.1 SF<sub>6</sub>断路器和 GIS 的试验项目、周期和要求见表 10。

表 10 SF<sub>6</sub>断路器和 GIS 的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	断路器和 GIS 内 SF <sub>6</sub> 气体	见第 13 章		

	的湿度以及气体的其它检测项目			
2	SF <sub>6</sub> 气体泄漏试验	1) 大修后 2) 必要时	年漏气率不大于 1%或按制造厂要求	1)按 GB11023 方法进行 2)对电压等级较高的断路器以及 GIS，因体积大可用局部包扎法检漏，每个密封部位包扎后历时 5h，测得的 SF <sub>6</sub> 气体含量(体积分数)不大于 30×10 <sup>-6</sup>
3	辅助回路和控制回路绝缘电阻	1)1 ~ 3 年 2) 大修后	绝缘电阻不低于 2MΩ	采用 500V 或 1000V 兆欧表
4	耐压试验	1) 大修后 2) 必要时	交流耐压或操作冲击耐压的试验电压为出厂试验电压值的 80%	1)试验在 SF <sub>6</sub> 气体额定压力下进行 2)对 GIS 试验时不包括其中的电磁式电压互感器及避雷器，但在投运前应对它们进行试验电压值为 U <sub>m</sub> 的 5min 耐压试验 3)罐式断路器的耐压试验方式：合闸对地；分闸状态两端轮流加压，另一端接地。建议在交流耐压试验的同时测量局部放电 4)对瓷柱式定开距型断路器只作断口间耐压
5	辅助回路和控制回路交流耐压试验	大修后	试验电压为 2kV	耐压试验后的绝缘电阻值不应降低
6	断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和 tg δ	1)1 ~ 3 年 2) 大修后 3) 必要时	1)对瓷柱式断路器和断口同时测量，测得的电容值和 tg δ 与原始值比较，应无明显变化 2)罐式断路器(包括 GIS 中的 SF <sub>6</sub> 断路器)按制造厂规定	1)大修时，对瓷柱式断路器应测量电容器和断口并联后整体的电容值和 tg δ，作为该设备的原始数据 2)对罐式断路器(包



			3)单节电容器按第 12 章规定	括 GIS 中的 SF <sub>6</sub> 断路器)必要时进行试验, 试验方法按制造厂规定
7	合闸电阻值和合闸电阻的投入时间	1)1 ~ 3 年(罐式断路器除外) 2) 大修后	1)除制造厂另有规定外, 阻值变化允许范围不得大于±5% 2)合闸电阻的有效接入时间按制造厂规定校核	罐式断路器的合闸电阻布置在罐体内部, 只有解体大修时才能测定
8	断路器的速度特性	大修后	测量方法和测量结果应符合制造厂规定	制造厂无要求时不测
9	断路器的时间参数	1) 大修后 2) 机构大修后	除制造厂另有规定外, 断路器的分、合闸同期性应满足下列要求: 相间合闸不同期不大于 5ms 相间分闸不同期不大于 3ms 同相各断口间合闸不同期不大于 3ms 同相各断口间分闸不同期不大于 2ms	
10	分、合闸电磁铁的动作电压	1)1 ~ 3 年 2) 大修后 3) 机构大修后	1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接 触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的 30%~65%之间 2)在使用电磁机构时, 合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的 80%(关合电流峰值等于及大于 50kA 时为 85%)时应可靠动作 3)进口设备按制造厂规定	
11	导电回路电阻	1)1 ~ 3 年 2) 大修后	1)敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的 120% 2)对 GIS 中的断路器按制造厂规定	用直流压降法测量, 电流不小于 100A
12	分、合闸线圈直流电阻	1) 大修后 2) 机构大修后	应符合制造厂规定	
13	SF <sub>6</sub> 气体密度监视器(包括整定值)检验	1)1 ~ 3 年 2) 大修后 3) 必要时	按制造厂规定	
14	压力表	1)1 ~ 3	按制造厂规定	对气动机构应校验

	校验(或调整),机构操作压力(气压、液压)整定值校验,机械安全阀校验	年 2)大修后		各级气压的整定值(减压阀及机械安全阀)
15	操动机构在分闸、合闸、重合闸下的操作压力(气压、液压)下降值	1)大修后 2)机构大修后	应符合制造厂规定	
16	液(气)压操动机构的泄漏试验	1)1 ~ 3年 2)大修后 3)必要时	按制造厂规定	应在分、合闸位置下分别试验
17	油(气)泵补压及零起打压的运转时间	1)1 ~ 3年 2)大修后 3)必要时	应符合制造厂规定	
18	液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分试验	1)大修后 2)机构大修时	按制造厂规定	
19	闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能	1)大修后 2)必要时	按制造厂规定	
20	GIS 中	1)大修	按制造厂规定,或分别按第7章、	

	的电流互感器、电压互感器和避雷器	后 2) 必要时	第 14 章进行	
--	------------------	-------------	----------	--

### 8.1.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 10 中序号 1、3、6、7、10、11、13、14、16、17。

大修后试验项目见表 10 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。

### 8.2 多油断路器和少油断路器

8.2.1 多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和要求见表 11。

**表 11 多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求					说 明	
1	绝 缘 电阻	1)1～3 年 2)大修 后	1)整体绝缘电阻自行规定 2) 断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于下表数值： <div>M Ω</div>					使用 2500V 兆欧表	
			试验 类别	额定电压 kV					
				<24	24～40.5	72.5～ 252	363		
				大修后	1000	2500	5000		10000
				运行中	300	1000	3000		5000
2	40.5kV 及以上 非纯瓷 套管和 多油断 路器的 tg δ	1)1～3 年 2)大修 后	1)20℃时多油断路器的非纯瓷套管的 tg δ (%)值见表 20 2)20℃时非纯瓷套管断路器的 tg δ (%)值，可比表 20 中相应的 tg δ (%)值增加下列数值：					1)在分闸状态下按每支套管进行测量。测量的 tg δ 超过规定值或有显著增大时，必须落下油箱进行分解试验。对不能落下油箱的断路器，则应将油放出，使套管下部及灭弧室露出油面，然后进行分解试验 2)断路器大修	
			额定电 压 kV	≥ 126	< 126	40.5 (DW1—35 DW1—35D)			
			tg δ (%) 值的 增加数	1	2	3			

							而套管不大修时，应按套管运行中规定的相应数值增加 3)带并联电阻断路器的整体 $\tan \delta$ (%)可相应增加 1
3	40.5kV 及以上油断路器的泄漏电流	1)1～3 年 2)大修后	1)每一元件的试验电压如下：				252kV 及以上少油断路器提升杆(包括支持瓷套)的泄漏电流大于 $5 \mu A$ 时，应引起注意
			额定电压 kV	40.5	72.5～252	$\geq 363$	
			直流试验电压 kV	20	40	60	
			2)泄漏电流一般不大于 $10 \mu A$				
4	断路器对地、断口及相间交流耐压试验	1)1～3 年 (12kV 及以下) 2)大修后 3)必要时 (72.5kV 及以上)	断路器在分、合闸状态下分别进行，试验电压值如下： 12～40.5kV 断路器对地及相间按 DL/T593 规定值； 72.5kV 及以上者按 DL/T593 规定值的 80%				对于三相共箱式的油断路器应作相间耐压，其试验电压值与对地耐压值相同
5	126kV 及以上油断路器提升杆的交流耐压试验	1)大修后 2)必要时	试验电压按 DL/T593 规定值的 80%				1)耐压设备不能满足要求时可分段进行，分段数不应超过 6 段 (252kV)，或 3 段 (126kV)，加压时间为 5min 2)每段试验电压可取整段试验电压值除以分段数所得值的 1.2 倍或自行规定
6	辅助回路和控制回路交流耐压试验	1)1～3 年 2)大修后	试验电压为 2kV				

7	导 电 回 路 电 阻	1)1~3 年 2)大修 后	1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定	用直流压降法 测量, 电流不小 于 100A
8	灭 弧 室 的 并 联 电 阻 值, 并联 电 容 器 的 电 容 量 和 $\tan \delta$	1)大修 后 2)必要 时	1)并联电阻值应符合制造厂规定 2)并联电容器按第 12 章规定	
9	断 路 器 的 合 闸 时 间 和 分 闸 时间	大修后	应符合制造厂规定	在额定操作电 压(气压、液压) 下进行
10	断 路 器 分 闸 和 合 闸 的速度	大修后	应符合制造厂规定	在额定操作电 压(气压、液压) 下进行
11	断 路 器 触 头 分、合闸 的 同 期 性	1)大修 后 2)必要 时	应符合制造厂规定	
12	操 动 机 构 合 闸 接 触 器和分、 合 闸 电 磁 铁 的 最 低 动 作电压	1)大修 后 2)操动 机构大修 后	1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器 端子上的最低动作电压应在操作电压额定 值的 30%~65%间 2)在使用电磁机构时, 合闸电磁铁线圈通 流时的端电压为操作电压额定值的 80%(关 合电流峰值等于及大于 50kA 时为 85%)时 应可靠动作	
13	合 闸 接 触 器 和分、合 闸 电 磁 铁 线 圈 的 绝 缘 电 阻 和 直流 电阻, 辅 助 回 路	1)1~3 年 2)大修 后	1)绝缘电阻不应小于 $2M\Omega$ 2)直流电阻应符合制造厂规定	采用 500V 或 1000V 兆欧表

	和 控 制 回 路 绝 缘电阻			
14	断 路 器 本 体 和 套 管 中 绝 缘 油 试 验	见第 13 章		
15	断 路 器 的 电 流 互 感 器	1)大修 后 2)必要 时	见第 7 章	

### 8.2.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 11 中序号 1、2、3、4、6、7、13、14。

大修后试验项目见表 11 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。

### 8.3 磁吹断路器

8.3.1 磁吹断路器的试验项目、周期、要求见表 11 中的序号 1、4、5、6、8、10、11、12、13。

#### 8.3.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 11 中序号 1、4、6、13。

大修后试验项目见表 11 中序号 1、4、5、6、8、10、11、12、13。

### 8.4 低压断路器和自动灭磁开关

8.4.1 低压断路器和自动灭磁开关的试验项目、周期和要求见表 11 中序号 12 和 13。

#### 8.4.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 11 中序号 13。

大修后试验项目见表 11 中序号 12 和 13。

8.4.3 对自动灭磁开关尚应作常开、常闭触点分合切换顺序，主触头、灭弧触头表面情况和动作配合情况以及灭弧栅是否完整等检查。对新换的 DM 型灭磁开关尚应检查灭弧栅片数。

### 8.5 空气断路器

8.5.1 空气断路器的试验项目、周期和要求见表 12。

**表 12 空气断路器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求				说 明
1	40.5kV 及 以 上 的 支 持 瓷 套 管 及 提 升 杆 的 泄 漏 电 流	1)1 ~ 3 年 2) 大 修 后	1)试验电压如下：				
			额定电 压 kV	40.5	72.5~ 252	≥363	
			直流试 验电压 kV	20	40	60	

			2)泄漏电流一般不大于 $10\ \mu\text{A}$ ，252kV 及以上者不大于 $5\ \mu\text{A}$	
2	耐 压 试 验	大 修 后	12~40.5kV 断路器对地及相间试验电压值按 DL/T593 规定值；72.5kV 及以上者按 DL/T593 规定值的 80%	126kV 及以上有条件时进行
3	辅 助 回 路 和 控 制 回 路 交 流 耐 压 试 验	1)1~3 年 2) 大 修 后	试验电压为 2kV	
4	导 电 回 路 电 阻	1)1~3 年 2) 大 修 后	1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中的电阻值允许比制造厂规定值提高 1 倍	用直流压降法测量，电流不小于 100A
5	灭 弧 室 的 并 联 电 阻，均 压 电 容 器 的 电 容 量 和 $\text{tg}\ \delta$	大 修 后	1)并联电阻值符合制造厂规定 2)均压电容器按第 12 章规定	
6	主、辅触头分、合闸配合时间	大 修 后	应符合制造厂规定	
7	断 路 器 的 分、合 闸 时 间 及 合 分 时 间	大 修 后	连续测量 3 次均应符合制造厂规定	
8	同 相 各 断 口 及 三 相 间 的 分、合 闸 同 期 性	大 修 后	应符合制造厂规定，制造厂无规定时，则相间合闸不同期不大于 5ms；分闸不同期不大于 3ms；同相断口间合闸不同期不大于 3ms；分闸不同期不大于 2ms	
9	分、合闸电磁铁线圈的最低动作电压	大 修 后	操动机构分、合闸电磁铁的最低动作电压应在操作电压额定值的 30%~65% 间	在额定气压下测量
10	分 闸 和 合 闸 电 磁 铁 线 圈 的 绝 缘 电 阻 和 直 流 电 阻	大 修 后	1)绝缘电阻不应小于 $2\text{M}\Omega$ 2)直流电阻应符合制造厂规定	采用 1000V 兆欧表
11	分 闸、合 闸 和 重 合	大 修 后	应符合制造厂规定	

	闸的气压降			
12	断路器操作时的最低动作气压	大修后	应符合制造厂规定	
13	压缩空气系统、阀门及断路器本体严密性	大修后	应符合制造厂规定	
14	低气压下不能合闸的自卫能力试验	大修后	应符合制造厂规定	

#### 8.5.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 12 中序号 1、3、4。

大修后试验项目见表 12 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

#### 8.6 真空断路器

8.6.1 真空断路器的试验项目、周期和要求见表 13。

表 13 真空断路器的试验项目、周期、要求

序 号	项 目	周 期	要 求				说 明
1	绝缘电 阻	1)1 ~ 3 年 2) 大 修 后	1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或 自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于下表 中的数值： <div>MΩ</div>				
			试验类 别	额定电压 kV			
				<24	24~ 40.5	72.5	
			大修后	1000	2500	5000	
			运行中	300	1000	3000	
2	交流耐压 试 验 ( 断 路器主回 路对地、 相间及断 口)	1)1 ~ 3 年 (12kV 及以下) 2) 大 修 后 3) 必 要	断路器在分、合闸状态下分别进行， 试验电压值按 DL/T593 规定值				1)更换或干燥后 的绝缘提升杆必须 进行耐压试验，耐压 设备不能满足时可 分段进行 2)相间、相对地及



		时 (40.5、72.5kV)		断口的耐压值相同
3	辅助回路和控制回路交流耐压试验	1)1 ~ 3 年 2) 大修后	试验电压为 2kV	
4	导电回路电阻	1)1 ~ 3 年 2) 大修后	1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定, 建议不大于 1.2 倍出厂值	用直流压降法测量, 电流不小于 100A
5	断路器的合闸时间和分闸时间, 分、合闸的同期性, 触头开距, 合闸时的弹跳过程	大修后	应符合制造厂规定	在额定操作电压下进行
6	操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压	大修后	1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的 30%~65%间 在使用电磁机构时, 合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的 80%(关合峰值电流等于或大于 50kA 时为 85%)时应可靠动作 2)进口设备按制造厂规定	
7	合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻	1)1 ~ 3 年 2) 大修后	1)绝缘电阻不应小于 $2M\Omega$ 2)直流电阻应符合制造厂规定	采用 1000V 兆欧表
8	真空灭弧室真空度的测量	大、小修时	自行规定	有条件时进行
9	检查动触头上的软联结夹片有无松动	大修后	应无松动	

### 8.6.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 13 中序号 1、2、3、4、7。

大修时或大修后试验项目见表 13 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9。

### 8.7 重合器(包括以油、真空及 SF<sub>6</sub> 气体为绝缘介质的各种 12kV 重合器)

#### 8.7.1 重合器的试验项目、周期和要求见表 14。

**表 14 重合器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝缘电阻	1)1 ~ 3 年 2)大修后	1)整体绝缘电阻自行规定 2)用有机物制成的拉杆的绝缘电阻不应低于下列数值：大修后 1000M $\Omega$ 运行中 300M $\Omega$	采用 2500V 兆欧表测量
2	SF <sub>6</sub> 重合器内气体的湿度	1)大修后 2)必要时	见第 13 章	
3	SF <sub>6</sub> 气体泄漏	1)大修后 2)必要时	年漏气率不大于 1%或按制造厂规定	
4	控制回路的绝缘电阻	1)1 ~ 3 年 2)大修后	绝缘电阻不应低于 2M $\Omega$	采用 1000V 兆欧表
5	交流耐压试验	1)1 ~ 3 年 2)大修后	试验电压为 42kV	试验在主回路对地及断口间进行
6	辅助和控制回路的交流耐压试验	大修后	试验电压为 2kV	
7	合闸时间，分闸时间，三相触头分、合闸同期性，触头弹跳	大修后	应符合制造厂的规定	在额定操作电压(液压、气压)下进行
8	油重合器分、合闸速度	大修后	应符合制造厂的规定	在额定操作电压(液压、气压)下进行，或按制造厂规定
9	合闸电磁铁线圈的操作电压	1)大修后 2)必要时	在额定电压的 85%~115%范围内应可靠动作	

10	导电回路电阻	1)大修后 2)必要时	1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定	用直流压降法测量， 电流值不得小于 100A
11	分闸线圈直流电阻	大修后	应符合制造厂规定	
12	分闸起动器的动作电压	大修后	应符合制造厂规定	
13	合闸电磁铁线圈直流电阻	大修后	应符合制造厂规定	
14	最小分闸电流	大修后	应符合制造厂规定	
15	额定操作顺序	大修后	操作顺序应符合制造厂要求	
16	利用远方操作装置检查重合器的动作情况	大修后	按规定操作顺序在试验回路中操作 3 次，动作应正确	
17	检查单分功能可靠性	大修后	将操作顺序调至单分，操作 2 次，动作应正确	
18	绝缘油试验	大修后	见第 13 章	

#### 8.7.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 14 中序号 1、4、5。

大修后试验项目见表 14 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。

#### 8.8 分段器(仅限于 12kV 级)

##### 8.8.1 SF<sub>6</sub>分段器

8.8.1.1 SF<sub>6</sub>分段器的试验项目、周期和要求见表 15。

**表 15 SF<sub>6</sub>分段器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝缘电阻	1)1 ~ 3 年 2)大修后	1)整体绝缘电阻值自行规定 2)用有机物制成的拉杆的绝缘电阻值不应低于下列数值： 大修后 1000MΩ 运行中 300MΩ 3)控制回路绝缘电阻值不小于 2MΩ	一次回路用 2500V 兆欧表 控制回路用 1000V 兆欧表
2	交流耐	1)1 ~ 3	试验电压为 42kV	试验在主回路对地

	压试验	年 2)大修后		及断口间进行
3	导电回路电阻	1)大修后 2)必要时	1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定	用直流压降法测量， 电流值不小于 100A
4	合闸电磁铁线圈的操作电压	1)大修后 2)必要时	在制造厂规定的电压范围内应可靠动作	
5	合闸时间、分闸时间两相触头分、合闸的同期性	大修后	应符合制造厂的规定	在额定操作电压(液压、气压)下进行
6	分、合闸线圈的直流电阻	大修后	应符合制造厂的规定	
7	利用远方操作装置检查分段器的动作情况	大修后	在额定操作电压下分、合各 3 次，动作应正确	
8	SF <sub>6</sub> 气体泄漏	1)大修后 2)必要时	年漏气率不大于 1%或按制造厂规定	
9	SF <sub>6</sub> 气体湿度	1)大修后 2)必要时	见第 13 章	

#### 8.1.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 15 中序号 1、2。

大修后试验项目见表 15 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9。

#### 8.8.2 油分段器

8.8.2.1 油分段器的试验项目、周期和要求除按表 15 中序号 1、2、3、4、5、6、7 进行外，还应按表 16 进行。

**表 16 油分段器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝 缘 油 试验	1)大修后 2)必要时	见第 13 章	
2	自 动 计 数操作	大修后	按制造厂的规定完成计数操作	

#### 8.8.2.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 15 中序号 1、2。

大修后试验项目见表 15 中序号 1、2、3、4、5、6、7 及表 16 中序号 1、2。

### 8.8.3 真空分段器

8.8.3.1 真空分段器的试验项目、周期和要求按表 15 中序号 1、2、3、4、5、6、7 和表 16 中序号 1、2 进行。

#### 8.8.3.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 15 中序号 1、2。

大修后试验项目见表 15 中序号 1、2、3、4、5、6、7 和表 16 中序号 1、2。

### 8.9 隔离开关

8.9.1 隔离开关的试验项目、周期和要求见表 17。

表 17 隔离开关的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求			说 明
1	有 机 材 料 支 持 绝 缘 子 及 提 升 杆 的 绝 缘 电 阻	1)1 ~ 3 年 2) 大 修 后	1)用兆欧表测量胶合元件分层电阻 2)有机材料传动提升杆的绝缘电阻 值不得低于下表数值： <div>MΩ</div>			采用 2500V 兆欧表
			试验类别	额定电压 kV		
				<24	24~40.5	
				大修后	1000	
			运行中	300	1000	
2	二 次 回 路 的 绝 缘 电 阻	1)1 ~ 3 年 2) 大 修 后 3) 必 要 时	绝缘电阻不低于 2MΩ			采用 1000V 兆欧表
3	交 流 耐 压 试 验	大修后	1)试验电压值按 DL/T593 规定 2)用单个或多个元件支柱绝缘子组 成的隔离开关进行整体耐压有困难 时，可对各胶合元件分别做耐压试 验，其试验周期和要求按第 10 章的 规定进行			在交流耐压试验 前、后应测量绝缘电 阻；耐压后的阻值不 得降低
4	二 次 回 路 交 流 耐 压 试 验	大修后	试验电压为 2kV			
5	电 动、 气 动 或 液 压 操 动 机 构 线 圈 的 最 低 动 作 电 压	大修后	最低动作电压一般在操作电源额 定电压的 30%~80%范围内			气动或液压应在额 定压力下进行
6	导 电	大修后	不大于制造厂规定值的 1.5 倍			用直流压降法测

	回路电阻测量			量，电流值不小于100A
7	操 动 机 构 的 动 作 情 况	大修后	1)电动、气动或液压操动机构在额定的操作电压(气压、液压)下分、合闸 5 次，动作正常 2)手动操动机构操作时灵活，无卡涩 3)闭锁装置应可靠	

#### 8.9.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 17 中序号 1、2。

大修后试验项目见表 17 中 1、2、3、4、5、6、7。

#### 8.10 高压开关柜

##### 8.10.1 高压开关柜的试验项目、周期和要求见表 18。

##### 8.10.2 配少油断路器和真空断路器的高压开关柜的各类试验项目。

定期试验项目见表 18 中序号 1、5、8、9、10、13。

大修后试验项目见表 18 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、15。

**表 18 高压开关柜的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	辅助回路和控制回路绝缘电阻	1)1~3 年 2)大修后	绝缘电阻不应低于 $2M\Omega$	采用 1000V 兆欧表
2	辅助回路和控制回路交流耐压试验	大修后	试验电压为 2kV	
3	断路器的速度特性	大修后	应符合制造厂规定	如制造厂无规定可不进行
4	断路器的合闸时间、分闸时间和三相分、合闸同期性	大修后	应符合制造厂规定	
5	断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻	1)1~3 年 2)大修后	1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中应不大于制造厂规定值的 1.5 倍	隔离开关和隔离插头回路电阻的测量在有条件时进行

	阻			
6	操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压	1)大修后 2)机构大修后	参照表 11 中序号 12	
7	合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻	大修后	1)绝缘电阻应大于 $2M\Omega$ 2)直流电阻应符合制造厂规定	采用 1000V 兆欧表
8	绝缘电阻试验	1)1~3 年 (12kV 及以上) 2)大修后	应符合制造厂规定	在交流耐压试验前、后分别进行
9	交流耐压试验	1)1~3 年 (12kV 及以上) 2)大修后	试验电压值按 DL/T593 规定	1)试验电压施加方式： 合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口 2)相间、相对地及断口的试验电压值相同
10	检查电压抽取(带电显示)装置	1)1 年 2)大修后	应符合制造厂规定	
11	SF <sub>6</sub> 气体泄漏试验	1)大修后 2)必要时	应符合制造厂规定	
12	压力表及密度继电器校验	1~3 年	应符合制造厂规定	
13	五防性能检查	1)1~3 年 2)大修后	应符合制造厂规定	五防是：①防止误分、误合断路器；②防止带负荷拉、合隔离开关；③防止带电(挂)合接地(线)开关；④防止带接地线(开关)合断路器；⑤防止误入带电间隔
14	对断路器的其它要求	1)大修后 2)必要时	根据断路器型式，应符合 8.1、8.2、8.6 条中的有关规定	

15	高压开关柜的电流互感器	1)大修后 2)必要时	见第 7 章
----	-------------	----------------	--------

### 8.10.3 配 SF<sub>6</sub> 断路器的高压开关柜的各类试验项目：

定期试验项目见表 18 中序号 1、5、8、9、10、12、13。

大修后试验项目见表 18 中 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15。

### 8.10.4 其它型式高压开关柜的各类试验项目：

其它型式，如计量柜，电压互感器柜和电容器柜等的试验项目、周期和要求可参照表 18 中有关序号进行。柜内主要元件(如互感器、电容器、避雷器等)的试验项目按本规程有关章节规定。

### 8.11 镉镍蓄电池直流屏

#### 8.11.1 镉镍蓄电池直流屏(柜)的试验项目、周期和要求见表 19。

**表 19 镉镍蓄电池直流屏(柜)的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	镉 镍 蓄 电 池 组 容 量测试	1)1 年 2) 必 要 时	按 DL/T459 规定	
2	蓄 电 池 放 电 终 止 电压测试	1)1 年 2) 必 要 时		
3	各 项 保 护检查	1 年	各项功能均应正常	检查项目有： a)闪光系统 b)绝缘监察系统 c)电压监视系统 d)光字牌 e)声响
4	镉 镍 屏 (柜)中控制 母 线 和 动 力 母 线 的 绝缘电阻	必要时	绝缘电阻不应低于 10MΩ	采用 1000V 兆欧表。 有两组电池时轮流测量

#### 8.11.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 19 中序号 1、2、3。

### 9 套管

#### 9.1 套管的试验项目、周期和要求见表 20。

**表 20 套管的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	主 绝 缘 及 电 容	1)1 ~ 3 年 2) 大 修	1)主绝缘的绝缘电阻值不应低于 10000MΩ 2)末屏对地的绝缘电阻不应低于	采用 2500V 兆欧表



	型套管 末屏对地绝缘电阻	(包括主设备大修)后 3) 必要时	1000MΩ				
2	主绝缘及电容型套管对地末屏 tg δ 与电容量	1) 1 ~ 3 年 2) 大修 (包括主设备大修) 后 3) 必要时	1) 20℃时的 tg δ (%) 值应不大于下表 中数值:				1) 油纸电容型套管的 tg δ 一般不进行温度换算, 当 tg δ 与出厂值或上一次测试值比较有明显增长或接近左表数值时, 应综合分析 tg δ 与温度、电压的关系。当 tg δ 随温度增加明显增大或试验电压由 10kV 升到 $U_m/\sqrt{3}$ 时, tg δ 增量超过 ±0.3%, 不应继续运行 2) 20kV 以下纯瓷套管及与变压器油连通的油压式套管不测 tg δ 3) 测量变压器套管 tg δ 时, 与被试套管相连的所有绕组端子连在一起加压, 其余绕组端子均接地, 末屏接电桥, 正接线测量
			电压等级 kV		20~ 35	66~ 110	220~ 500
			大修后	充油型	3.0	1.5	—
				油纸电容型	1.0	1.0	0.8
				充胶型	3.0	2.0	—
				胶纸电容型	2.0	1.5	1.0
			运行中	胶纸型	2.5	2.0	—
				充油型	3.5	1.5	—
				油纸电容型	1.0	1.0	0.8
				充胶型	3.5	2.0	—
				胶纸电容型	3.0	1.5	1.0
				胶纸型	3.5	2.0	—
				2) 当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于 1000MΩ 时, 应测量末屏对地 tg δ, 其值不大于 2%			
				3) 电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出 ±5% 时, 应查明原因			
3	油中溶解气体色谱分析	1) 投运前 2) 大修后 3) 必要时	油中溶解气体组分含量(体积分数)超过下列任一值时应引起注意: H <sub>2</sub> 500×10 <sup>-6</sup> CH <sub>4</sub> 100×10 <sup>-6</sup> C <sub>2</sub> H 22×10 <sup>-6</sup> (110kV 及以下) 1×10 <sup>-6</sup> (220~500kV)				
4	交流耐压试验	1) 大修后 2) 必要时	试验电压值为出厂值的 85%				35kV 及以下纯瓷穿墙套管可随母线绝缘子一起耐压

5	66kV及以上电容型套管的局部放电测量	1) 大修后 2) 必要时	1)变压器及电抗器套管的试验电压为 $1.5U_m/\sqrt{3}$ 2)其它套管的试验电压为 $1.05U_m/\sqrt{3}$			1)垂直安装的套管水平存放1年以上投运前宜进行本项目试验
			3)在试验电压下局部放电值(pC)不大于:			
	66kV及以上电容型套管的局部放电测量	1) 大修后 2) 必要时		油纸电容型	胶纸电容型	2)括号内的局部放电值适用于非变压器、电抗器的套管
			大修后	10	250(100)	
			运行中	20	自行规定	

注：1.充油套管指以油作为主绝缘的套管；

2.油纸电容型套管指以油纸电容芯为主绝缘的套管；

3.充胶套管指以胶为主绝缘的套管；

4.胶纸电容型套管指以胶纸电容芯为主绝缘的套管；

5.胶纸型套管指以胶纸为主绝缘与外绝缘的套管(如一般室内无瓷套胶纸套管)。

## 9.2 各类试验项目

定期试验项目见表 20 中序号 1、2。

大修后试验项目见表 20 中序号 1、2、3、4、5。

## 10 支柱绝缘子和悬式绝缘子

发电厂和变电所的支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求见表 21。

**表 21 发电厂和变电所的支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	零值绝缘子检测(66kV 及以上)	1~5 年	在运行电压下检测	1)可根据绝缘子的劣化率调整检测周期 2)对多元件针式绝缘子应检测每一元件
2	绝缘电阻	1)悬式绝缘子 1~5 年 2)针式支柱绝缘子 1~5 年	1)针式支柱绝缘子的每一元件和每片悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于 300MΩ，500kV 悬式绝缘子不低于 500MΩ 2)半导体釉绝缘子的绝缘电阻自行规定	1)采用 2500V 及以上兆欧表 2)棒式支柱绝缘子不进行此项试验
3	交流耐压试验	1)单元件支柱绝缘子 1~5 年 2)悬式绝缘子 1~5 年 3)针式支柱绝缘子 1~5 年	1)支柱绝缘子的交流耐压试验电压值见附录 B 2)35kV 针式支柱绝缘子交流耐压试验电压值如下： 两个胶合元件者，每元件 50kV；三个胶合元件者，每元件 34kV 3)机械破坏负荷为 60~300kN	1)35kV 针式支柱绝缘子可根据具体情况按左栏要求 1)或 2)进行 2)棒式绝缘子不进行此项试验

		4)随主设备 5)更换绝缘子时	的盘形悬式绝缘子交流耐压试验电压值均取 60kV	
4	绝缘子表面污秽物的等值盐密	1 年	参照附录 C 污秽等级与对应附盐密度值检查所测盐密值与当地污秽等级是否一致。结合运行经验,将测量值作为调整耐污绝缘水平和监督绝缘安全运行的依据。盐密值超过规定时,应根据情况采取调爬、清扫、涂料等措施	应分别在户外能代表当地污染程度的至少一串悬垂绝缘子和一根棒式支柱上取样,测量在当地积污最重的时期进行

注:运行中针式支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目可在检查零值、绝缘电阻及交流耐压试验中任选一项。玻璃悬式绝缘子不进行序号 1、2、3 项中的试验,运行中自破的绝缘子应及时更换。

## 11 电力电缆线路

### 11.1 一般规定

11.1.1 对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。

11.1.2 新敷设的电缆线路投入运行 3~12 个月,一般应作 1 次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。

11.1.3 试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于 6 个月时间内,经连续 3 次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。

11.1.4 对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。

11.1.5 耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约 80k $\Omega$  的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。

11.1.6 除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间 1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作 50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间 1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。

11.1.7 对额定电压为 0.6/1kV 的电缆线路可用 1000V 或 2500V 兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。

11.1.8 直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后 1min 以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。

11.1.9 运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验 and 试验成绩,可以适当延长试验周期。

### 11.2 纸绝缘电力电缆线路

本条规定适用于粘性油纸绝缘电力电缆和不滴流油纸绝缘电力电缆线路。纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求见表 22。

**表 22 纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求**

序号	项目	周 期	要 求	说 明
1	绝 缘 电 阻	在 直 流 耐 压 试 验 之前进行	自行规定	额定电压 0.6/1kV 电缆用 1000V 兆欧表；0.6/1kV 以上电缆用 2500V 兆欧表 (6/6kV 及以上电缆也可用 5000V 兆欧表)
2	直 流 耐 压 试 验	1)1~3 年 2)新 作 终 端 或 接 头 后 进 行	1) 试验电压值按表 23 规定，加压时间 5min，不击穿 2)耐压 5min 时的泄漏电流值不应大于耐压 1min 时的泄漏电流值 3)三相之间的泄漏电流不平衡系数不应大于 2	6/6kV 及以下电缆的泄漏电流小于 $10\mu\text{A}$ ，8.7/10kV 电缆的泄漏电流小于 $20\mu\text{A}$ 时，对不平衡系数不作规定

**表 23 纸绝缘电力电缆的直流耐压试验电压**

**kV**

电缆额定电压 $U_0/U$	直流试验电压	电缆额定电压 $U_0/U$	直流试验电压
1.0/3	12	6/10	40
3.6/6	17	8.7/10	47
3.6/6	24	21/35	105
6/6	30	26/35	130

### 11.3 橡塑绝缘电力电缆线路

橡塑绝缘电力电缆是指聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘电力电缆。

11.3.1 橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求见表 24。

**表 24 橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求**

序号	项目	周 期	要 求	说 明
1	电 缆 主绝缘 绝 缘 电 阻	1)重要电缆：1 年 2)一般电缆： a)3.6/6kV 及以上 3 年 b)3.6/6kV 以下 5 年	自行规定	0.6/1kV 电缆用 1000V 兆欧表；0.6/1kV 以上电缆用 2500V 兆欧表 (6/6kV 及以上电缆也可用 5000V 兆欧表)
2	电 缆 外 护 套 绝 缘 电 阻	1)重要电缆：1 年 2)一般电缆： a)3.6/6kV 及以上 3 年	每千米绝缘电阻值不应低于 $0.5\text{M}\Omega$	采用 500V 兆欧表。当每千米的绝缘电阻低于 $0.5\text{M}\Omega$ 时应采用附录 D 中叙述的方法判断外护套是否进水

		b)3.6/6kV 以下 5 年		本项试验只适用于三芯电缆的外护套，单芯电缆外护套试验按本表第 6 项
3	电 缆 内 衬 层 绝 缘 电 阻	1)重要电缆：1 年 2)一般电缆： a)3.6/6kV 及以上 3 年 b)3.6/6kV 以下 5 年	每千米绝缘电阻值不应低于 $0.5\text{M}\Omega$	采用 500V 兆欧表。当每千米的绝缘电阻低于 $0.5\text{M}\Omega$ 时应采用附录 D 中叙述的方法判断内衬层是否进水
4	铜 屏 蔽 层 电 阻 和 导 体 电 阻 比	1)投运前 2)重作终端或接头后 3)内衬层破损进水后	对照投运前测量数据自行规定	试验方法见 11.3.2 条
5	电 缆 主 绝 缘 直 流 耐 压 试 验	新作终端或接头后	1)试验电压值按表 25 规定，加压时间 5min，不击穿 2)耐压 5min 时的泄漏电流不应大于耐压 1min 时的泄漏电流	
6	交 叉 互 联 系 统	2~3 年	见 11.4.4 条	

注：为了实现序号 2、3 和 4 项的测量，必须对橡塑电缆附件安装工艺中金属层的传统接地方法按附录 E 加以改变。

表 25 橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压

kV

电缆额定电压 $U_0/U$	直流试验电压	电缆额定电压 $U_0/U$	直流试验电压
1.8/3	11	21/35	63
3.6/6	18	26/35	78
6/6	25	48/66	144
6/10	25	64/110	192
8.7/10	37	127/220	305

### 11.3.2 铜屏蔽层电阻和导体电阻比的试验方法：

a)用双臂电桥测量在相同温度下的铜屏蔽层和导体的直流电阻。

b)当前者与后者之比与投运前相比增加时，表明铜屏蔽层的直流电阻增大，铜屏蔽层有可能被腐蚀；当该比值与投运前相比减少时，表明附件中的导体连接点的接触电阻有增大的可能。

## 11.4 自容式充油电缆线路

11.4.1 自容式充油电缆线路的试验项目、周期和要求见表 26。

表 26 自容式充油电缆线路的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	电缆主绝缘 直流 耐压试验	1) 电 缆 失去油压 并导致受潮或进气 经修复后 2) 新 作 终端或接头后	试验电压值按表 27 规定， 加压时间 5min，不击穿	
2	电缆外护套 和接头外护套 的直流耐压试验	2~3 年	试验电压 6kV，试验时间 1min，不击穿	1)根据以往的试验 成绩，积累经验后，可 以用测量绝缘电阻代替，有疑问时再作直流 耐压试验 2)本试验可与交叉 互联系统中绝缘接头 外护套的直流耐压试 验结合在一起进行
3	压力箱 a)供油特性 b)电缆油击穿电压 c)电缆油的 $\text{tg } \delta$	与 其 直 接 连 接 的 终 端 或 塞 止 接 头 发 生 故 障 后	见 11.4.2 条 不低于 50kV  不大于 0.005(100℃时)	见 11.4.2 条 见 11.4.5.1 条  见 11.4.5.2 条
4	油压示警系 统 a)信号指示 b)控制电缆 线芯对地绝缘	6 个月 1~2 年	能正确发出相应的示警信 号 每千米绝缘电阻不小于 1M $\Omega$	见 11.4.3 条 采用 100V 或 250V 兆欧表测量
5	交叉互联系 统	2~3 年	见 11.4.4 条	
6	电缆及附件 内的电缆油 a)击穿电压 b) $\text{tg } \delta$ c)油中溶解 气体	2~3 年 2~3 年 怀疑电 缆绝缘过 热老化或 终端或塞 止接头存 在严重局 部放电时	不低于 45kV 见 11.4.5.2 条 见表 28	

表 27 自容式充油电缆主绝缘直流耐压试验电压

kV

电缆额定电压 $U_0/U$	GB311.1 规定的雷电冲击耐受电压	直流试验电压
48/66	325	163
	350	175
64/110	450	225
	550	275
127/220	850	425
	950	475
	1050	510
190/330	1050	525
	1175	590
	1300	650
290/500	1425	715
	1550	775
	1675	840

#### 11.4.2 压力箱供油特性的试验方法和要求：

试验按 GB9326.5 中 6.3 进行。压力箱的供油量不应小于压力箱供油特性曲线所代表的标称供油量的 90%。

#### 11.4.3 油压示警系统信号指示的试验方法和要求：

合上示警信号装置的试验开关应能正确发出相应的声、光示警信号。

#### 11.4.4 交叉互联系统试验方法和要求：

交叉互联系统除进行下列定期试验外，如在交叉互联大段内发生故障，则也应对该大段进行试验。如交叉互联系统内直接接地的接头发生故障时，则与该接头连接的相邻两个大段都应进行试验。

**11.4.4.1 电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板的直流耐压试验：**试验时必须将护层过电压保护器断开。在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地，使绝缘接头的绝缘夹板也能结合在一起试验，然后在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压 5kV，加压时间 1min，不应击穿。

#### 11.4.4.2 非线性电阻型护层过电压保护器。

a)碳化硅电阻片：将连接线拆开后，分别对三组电阻片施加产品标准规定的直流电压后测量流过电阻片的电流值。这三组电阻片的直流电流值应在产品标准规定的最小和最大值之间。如试验时的温度不是 20℃，则被测电流值应乘以修正系数 $(120-t)/100$ ( $t$  为电阻片的温度，℃)。

b)氧化锌电阻片：对电阻片施加直流参考电流后测量其压降，即直流参考电压，其值应在产品标准规定的范围之内。

c)非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻：将非线性电阻片的全部引线并联在一起与接地的外壳绝缘后，用 1000V 兆欧计测量引线与外壳之间的绝缘电阻，其值不应小于 10MΩ。

#### 11.4.4.3 互联箱。

a)接触电阻：本试验在作完护层过电压保护器的上述试验后进行。将闸刀(或连接片)恢复到正常工作位置后，用双臂电桥测量闸刀(或连接片)的接触电阻，其值不应大于 20μΩ。

b)闸刀(或连接片)连接位置：本试验在以上交叉互联系统的试验合格后密封互联箱之前进行。连接位置应正确。如发现连接错误而重新连接后，则必须重测闸刀(或连接片)的接触



电阻。

11.4.5 电缆及附件内的电缆油的试验方法和要求。

11.4.5.1 击穿电压：试验按 GB/T507 规定进行。在室温下测量油的击穿电压。

11.4.5.2  $\text{tg } \delta$ ：采用电桥以及带有加热套能自动控温的专用油杯进行测量。电桥的灵敏度不得低于  $1 \times 10^{-5}$ ，准确度不得低于 1.5%，油杯的固有  $\text{tg } \delta$  不得大于  $5 \times 10^{-5}$ ，在  $100^\circ\text{C}$  及以下的电容变化率不得大于 2%。加热套控温的控温灵敏度为  $0.5^\circ\text{C}$  或更小，升温至试验温度  $100^\circ\text{C}$  的时间不得超过 1h。

电缆油在温度  $100 \pm 1^\circ\text{C}$  和场强  $1\text{MV/m}$  下的  $\text{tg } \delta$  不应大于下列数值：

53/66~127/220kV	0.03
190/330kV	0.01

11.4.6 油中溶解气体分析的试验方法和要求按 GB7252 规定。电缆油中溶解的各气体组分含量的注意值见表 28，但注意值不是判断充油电缆有无故障的唯一指标，当气体含量达到注意值时，应进行追踪分析查明原因，试验和判断方法参照 GB7252 进行。

表 28 电缆油中溶解气体组分含量的注意值

电缆油中溶解气体的组分	注意值 $\times 10^{-6}$ (体积分数)	电缆油中溶解气体的组分	注意值 $\times 10^{-6}$ (体积分数)
可燃气体总量	1500	$\text{CO}_2$	1000
$\text{H}_2$	500	$\text{CH}_4$	200
$\text{C}_2\text{H}_2$	痕量	$\text{C}_2\text{H}_6$	200
$\text{CO}$	100	$\text{C}_2\text{H}_4$	200

## 12 电容器

12.1 高压并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器

12.1.1 高压并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器的试验项目、周期和要求见表 29。

表 29 高压并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	极对壳绝缘电阻	1)投运后 1 年内 2)1~5 年	不低于 $2000\text{M}\Omega$	1) 串 联 电 容 器 用 $1000\text{V}$ 兆欧表，其它用 $2500\text{V}$ 兆欧表 2)单套管电容器不测
2	电容值	1)投运后 1 年内 2)1~5 年	1)电容值偏差不超出额定值的 $-5\% \sim +10\%$ 范围 2)电容值不应小于出厂值的 95%	用电桥法或电流电压法测量
3	并联电阻值测量	1)投运后 1 年内 2)1~5 年	电阻值与出厂值的偏差应在 $\pm 10\%$ 范围内	用自放电法测量
4	渗漏油检查	6 个月	漏油时停止使用	观察法

12.1.2 定期试验项目见表 29 中全部项目。

12.1.3 交流滤波电容器组的总电容值应满足交流滤波器调谐的要求。



## 12.2 耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器

### 12.2.1 耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器的试验项目、周期和要求见表 30。

**表 30 耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	极 间 绝 缘电阻	1) 投 运 后 1 年内 2) 1 ~ 3 年	一般不低于 5000M $\Omega$	用 2500V 兆欧表
2	电容值	1) 投 运 后 1 年内 2) 1 ~ 3 年	1) 每节电容值偏差不超出额定值的-5%~+10%范围 2) 电容值大于出厂值的 102%时应缩短试验周期 3) 一相中任两节实测电容值相差不超过 5%	用电桥法
3	tg $\delta$	1) 投 运 后 1 年内 2) 1 ~ 3 年	10kV 下的 tg $\delta$ 值不大于下列数值： 油纸绝缘      0.005 膜纸复合绝缘   0.002	1) 当 tg $\delta$ 值不符合要求时，可在额定电压下复测，复测值如符合 10kV 下的要求，可继续投运 2) 电容式电压互感器低压电容的试验电压值自定
4	渗 漏 油 检查	6 个月	漏油时停止使用	用观察法
5	低 压 端 对 地 绝 缘 电阻	1~3 年	一般不低于 100M $\Omega$	采用 1000V 兆欧表
6	局 部 放 电试验	必要时	预加电压 $0.8 \times 1.3U_m$ ，持续时间不小于 10s，然后在测量电压 $1.1U_m / \sqrt{3}$ 下保持 1min，局部放电一般不大于 10pC	如受试验设备限制预加电压可以适当降低
7	交 流 耐 压试验	必要时	试验电压为出厂试验电压的 75%	

### 12.2.2 定期试验项目见表 30 中序号 1、2、3、4、5。

12.2.3 电容式电压互感器的电容分压器的电容值与出厂值相差超出 $\pm 2\%$ 范围时，或电容分压比与出厂试验实测分压比相差超过 2%时，准确度 0.5 级及 0.2 级的互感器应进行准确度试验。

12.2.4 局部放电试验仅在其他试验项目判断电容器绝缘有疑问时进行。放电量超过规定时，应综合判断。局部放电量无明显增长时一般仍可用，但应加强监视。

12.2.5 带电测量耦合电容器的电容值能够判断设备的绝缘状况，可以在运行中随时进行测量。

### 12.2.5.1 测量方法:

在运行电压下,用电流表或电流变换器测量流过耦合电容器接地线上的工作电流,并同时记录运行电压,然后计算其电容值。

### 12.2.5.2 判断方法:

- a) 计算得到的电容值的偏差超出额定值的-5%~+10%范围时,应停电进行试验。
- b) 与上次测量相比,电容值变化超过±10%时,应停电进行试验。
- c) 电容值与出厂试验值相差超出±5%时,应增加带电测量次数,若测量数据基本稳定,可以继续运行。

12.2.5.3 对每台由两节组成的耦合电容器,仅对整台进行测量,判断方法中的偏差限值均除以2。本方法不适用于每台由三节及四节组成的耦合电容器。

## 12.3 断路器电容器

断路器电容器的试验项目、周期和要求见表31。

**表 31 断路器电容器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	极间绝缘电阻	1)1~3 年 2)断路器大修后	一般不低于 5000MΩ	采用 2500V 兆欧表
2	电容值	1)1~3 年 2)断路器大修后	电容值偏差应在额定值的±5%范围内	用电桥法
3	tg δ	1)1~3 年 2)断路器大修后	10kV 下的 tg δ 值不大于下列数值: 油纸绝缘 0.005 膜纸复合绝缘 0.0025	
4	渗漏油检查	6 个月	漏油时停止使用	

## 12.4 集合式电容器

集合式电容器的试验项目、周期和要求见表32。

**表 32 集合式电容器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	相间和极对壳绝缘电阻	1)1 ~ 5 年 2)吊芯修理后	自行规定	1)采用 2500V 兆欧表 2)仅对有六个套管的三相电容器测量相间绝缘电阻
2	电容值	1)投运后 1 年内 2)1 ~ 5 年 3)吊芯修理后	1)每相电容值偏差应在额定值的-5%~+10% 的范围内,且电容值不小于出厂值的 96% 2)三相中每两线路端子间测得的电容值的最大值与最小值之比	

			不大于 1.06 3)每相用三个套管引出的电容器组，应测量每两个套管之间的电容量，其值与出厂值相差在±5%范围内	
3	相间和极对壳交流耐压试验	1)必要时 2)吊芯修理后	试验电压为出厂试验值的 75%	仅对有六个套管的三相电容器进行相间耐压
4	绝缘油击穿电压	1)1 ~ 5 年 2)吊芯修理后	参照表 36 中序号 6	
5	渗漏油检查	1 年	漏油应修复	观察法

## 12.5 高压并联电容器装置

装置中的开关、并联电容器、电压互感器、电流互感器、母线支架、避雷器及二次回路按本规程的有关规定。

### 12.5.1 单台保护用熔断器。

单台保护用熔断器的试验项目、周期和要求见表 33。

**表 33 单台保护用熔断器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	直流电阻	必要时	与出厂值相差不大于 20%	
2	检查外壳及弹簧情况	1 年	无明显锈蚀现象，弹簧拉力无明显变化，工作位置正确，指示装置无卡死等现象	

### 12.5.2 串联电抗器。

#### 12.5.2.1 串联电抗器的试验项目、周期和要求见表 34。

**表 34 串联电抗器的试验项目、周期和要求**

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绕组绝缘电阻	1)1~5 年 2)大修后	一般不低于 $1000M\Omega (20^{\circ}C)$	采用 2500V 兆欧表
2	绕组直流电阻	1)必要时 2)大修后	1)三相绕组间的差别不应大于三相平均值的 4% 2)与上次测量值相差不大于 2%	
3	电抗(或电感)值	1)1~5 年 2)大修后	自行规定	
4	绝缘油击穿电压	1)1~5 年 2)大修后	参照表 36 中序号 6	
5	绕组 $\tan \delta$	1)大修后 2)必要时	20℃ 下的 $\tan \delta$ (%) 值不大于： 35kV 及以下 3.5	仅对 800kvar 以上的油浸铁芯电抗

			66kV 2.5	器进行
6	绕组对铁芯和外壳交流耐压及相间交流耐压	1)大修后 2)必要时	1)油浸铁芯电抗器，试验电压为出厂试验电压的 85% 2)干式空心电抗器只需对绝缘支架进行试验，试验电压同支柱绝缘子	
7	轭铁梁和穿芯螺栓(可接触到)的绝缘电阻	大修时	自行规定	

#### 12.5.2.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 34 中序号 1、3、4。

大修时或大修后试验项目见表 34 中序号 1、2、3、4、5、6、7。

#### 12.5.3 放电线圈

##### 12.5.3.1 放电线圈的试验项目、周期和要求见表 35。

表 35 放电线圈的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝缘电阻	1)1~5 年 2)大修后	不低于 1000M $\Omega$	一次绕组用 2500V 兆欧表，二次绕组用 1000V 兆欧表
2	绕组的 tg $\delta$	1)大修后 2)必要时	参照表 8 中序号 2	
3	交流耐压试验	1)大修后 2)必要时	试验电压为出厂试验电压的 85%	用感应耐压法
4	绝缘油击穿电压	1)大修后 2)必要时	参照表 36 中序号 6	
5	一次绕组直流电阻	1)大修后 2)必要时	与上次测量值相比无明显差异	
6	电压比	必要时	符合制造厂规定	

#### 12.5.3.2 各类试验项目：

定期试验项目见表 35 中序号 1。

大修后试验项目见表 35 中序号 1、2、3、4、5。

### 13 绝缘油和六氟化硫气体

#### 13.1 变压器油

13.1.1 新变压器油的验收，应按 GB2536 或 SH0040 的规定。

13.1.2 运行中变压器油的试验项目和要求见表 36，试验周期如下：

a)300kV 和 500kV 变压器、电抗器油，试验周期为 1 年的项目有序号 1、2、3、5、6、7、8、9、10；

b)66~220kV 变压器、电抗器和 1000kVA 及以上所、厂用变压器油，试验周期为 1 年的项目有序号 1、2、3、6，必要时试验的项目有 5、8、9；

c)35kV 及以下变压器油试验周期为 3 年的项目有序号 6；

d)新变压器、电抗器投运前、大修后油试验项目有序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9(对 330、500kV 的设备增加序号 10)；

e)互感器、套管油的试验结合油中溶解气体色谱分析试验进行，项目按第 7、9 章有关规定；

f)序号 11 项目在必要时进行。

13.1.3 设备和运行条件的不同，会导致油质老化速度不同，当主要设备用油的 pH 值接近 4.4 或颜色骤然变深，其它指标接近允许值或不合格时，应缩短试验周期，增加试验项目，必要时采取处理措施。

表 36 变压器油的试验项目和要求

序号	项 目	要 求		说 明
		投入运行前的油	运 行 油	
1	外观	透明、无杂质或悬浮物		将油样注入试管中冷却至 5℃在光线充足的地方观察
2	水溶性酸 pH 值	$\geq 5.4$	$\geq 4.2$	按 GB7598 进行试验
3	酸值 mgKOH/g	$\leq 0.03$	$\leq 0.1$	按 GB264 或 GB7599 进行试验
4	闪点(闭口) ℃	$\geq 140$ (10 号、25 号油) $\geq 135$ (45 号油)	1)不应比左栏要求低 5℃ 2)不应比上次测定值低 5℃	按 GB261 进行试验
5	水分 mg/L	66~110kV $\leq 20$ 220kV $\leq 15$ 330~500kV $\leq 10$	66~110kV $\leq 35$ 220kV $\leq 25$ 330~500kV $\leq 15$	运行中设备，测量时应注意温度的影响，尽量在顶层油温高于 50℃时采样，按 GB7600 或 GB7601 进行试验
6	击穿电压 kV	15kV 以下 $\geq 30$ 15~35kV $\geq 35$ 66~220kV $\geq 40$ 330kV $\geq 50$ 500kV $\geq 60$	15kV 以下 $\geq 25$ 15~35kV $\geq 30$ 66~220kV $\geq 35$ 330kV $\geq 45$ 500kV $\geq 50$	按 GB/T507 和 DL/T429.9 方法进行试验
7	界面张力 (25℃) mN/m	$\geq 35$	$\geq 19$	按 GB/T6541 进行试验
8	tg $\delta$ (90℃) %	330kV 及以下 $\leq 1$ 500kV $\leq 0.7$	300kV 及以下 $\leq 4$ 500kV $\leq 2$	按 GB5654 进行试验
9	体积电阻率 (90℃) $\Omega \cdot m$	$\geq 6 \times 10^{10}$	500kV $\geq 1 \times 10^{10}$ 330kV 及以下 $\geq 3 \times 10^9$	按 DL/T421 或 GB5654 进行试验
10	油中含气量 (体积分数) %	330kV 500kV) $\leq 1$	一般不大于 3	按 DL/T423 或 DL/T450 进行试验
11	油泥与沉淀物	—	一般不大于 0.02	按 GB/T511 试验，若只测

	(质量分数) %			定油泥含量，试验最后采用乙醇—苯(1:4)将油泥洗于恒重容器中，称重
12	油中溶解气体 色谱分析	变压器、电抗器 互感器 套管 电力电缆	见第 6 章 见第 7 章 见第 9 章 见第 11 章	取样、试验和判断方法分别按 GB7597、SD304 和 GB7252 的规定进行

注：1.对全密封式设备如互感器，不易取样或补充油，应根据具体情况决定是否采样；

2.有载调压开关用的变压器油的试验项目、周期和要求按制造厂规定。

13.1.4 关于补油或不同牌号油混合使用的规定。

13.1.4.1 补加油品的各项特性指标不应低于设备内的油。如果补加到已接近运行油质量要求下限的设备油中，有时会导致油中迅速析出油泥，故应预先进行混油样品的油泥析出和  $\text{tg } \delta$  试验。试验结果无沉淀物产生且  $\text{tg } \delta$  不大于原设备内油的  $\text{tg } \delta$  值时，才可混合。

13.1.4.2 不同牌号新油或相同质量的运行中油，原则上不宜混合使用。如必须混合时应按混合油实测的凝点决定是否可用。

13.1.4.3 对于国外进口油、来源不明以及所含添加剂的类型并不完全相同的油，如需要与不同牌号油混合时，应预先进行参加混合的油及混合后油样的老化试验。

13.1.4.4 油样的混合比应与实际使用的混合比一致，如实际使用比不详，则采用 1:1 比例混合。

## 13.2 断路器油

13.2.1 断路器专用油的新油应按 SH0351 进行验收。

13.2.2 运行中断路器油的试验项目、周期和要求见表 37。

表 37 运行中断路器油的试验项目、周期和要求

序号	项 目	要求	周 期	说 明
1	水溶性酸 pH 值	$\geq 4.2$	1)110kV 及以上新设备投运前或大修后检验项目为序号 1~7,运行中为 1 年,检验项目序号 4 2)110kV 以下新设备投运前或大修后检验项目为序号 1~7。运行中不大于 3 年,检验项目为序号 4 3)少油断路器(油	按 GB7598 进行试验
2	机械杂质	无		外观目测
3	游离碳	无较多碳悬浮于油中		外观目测
4	击穿电压 kV	110kV 以上: 投运前或大修后 $\geq 40$ 运 行 中 $\geq 35$ 110kV 及以下: 投运前或大修后 $\geq 35$ 运 行 中 $\geq 30$		按 GB/T507 和 DL/T429.9 方法进行试验

5	水分 mg/L	110kV 以上：投运前或大修后 ≤15 运 行 中 ≤25 110kV 及以下：投运前或大修后 ≤20 运 行 中 ≤35	量为 60kg 以下)小于 3 年或以换油代替	见表 36 序号 5
6	酸值 mgKOH/g	≤0.1		按 GB264 或 GB7599 进行试验
7	闪点(闭口) ℃	不应比新油低 5		按 GB261 进行试验

### 13.3 SF<sub>6</sub> 气体

13.3.1 SF<sub>6</sub> 新气到货后，充入设备前应按 GB12022 验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的，只测定含水量和纯度。

13.3.2 SF<sub>6</sub> 气体在充入电气设备 24h 后，方可进行试验。

13.3.3 关于补气和气体混合使用的规定：

- a) 所补气体必须符合新气质量标准，补气时应注意接头及管路的干燥；
- b) 符合新气质量标准的气体均可混合使用。

13.3.4 运行中 SF<sub>6</sub> 气体的试验项目、周期和要求见表 38。

表 38 运行中 SF<sub>6</sub> 气体的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	湿 度 (20℃ 体 积 分数)10 <sup>-6</sup>	1)1~3 年 (35kV 以上) 2)大修后 3)必要时	1)断路器灭弧 室气室 大修后不大 于 150 运行中不大 于 300 2)其它气室 大修后不大 于 250 运行中不大 于 500	1)按 GB12022、SD306《六氟化硫 气体中水分含量测定法(电解法)》和 DL506—92《现场 SF <sub>6</sub> 气体水分测定 方法》进行 2)新装及大修后 1 年内复测 1 次， 如湿度符合要求，则正常运行中 1~ 3 年 1 次 3)周期中的“必要时”是指新装及 大修后 1 年内复测湿度不符合要求 或漏气超过表 10 中序号 2 的要求和 设备异常时，按实际情况增加的检测
2	密 度 ( 标 准状态下) kg/m <sup>3</sup>	必要时	6.16	按 SD308《六氟化硫新气中密度 测定法》进行
3	毒 性	必要时	无毒	按 SD312《六氟化硫气体毒性生 物试验方法》进行
4	酸 度 μg/g	1)大修后 2)必要时	≤0.3	按 SD307《六氟化硫新气中酸度 测定法》或用检测管进行 测量



5	四 氟 化 碳(质 量 分 数)%	1)大修后 2)必要时	1)大修后 $\leq 0.05$ 2)运行中 $\leq 0.1$	按 SD311《六氟化硫新气中空气— 四氟化碳的气相色谱测定法》进行
6	空 气 (质 量 分 数) %	1)大修后 2)必要时	1)大修后 $\leq 0.05$ 2)运行中 $\leq 0.2$	见序号 5
7	可 水 解 氟 化 物 $\mu\text{g/g}$	1)大修后 2)必要时	$\leq 1.0$	按 SD309《六氟化碳气体中可水 解氟化物含量测定法》进行
8	矿物油 $\mu\text{g/g}$	1)大修后 2)必要时	$\leq 10$	按 SD310《六氟化硫气体中矿物 油含量测定法(红外光谱法)》进行

#### 14 避雷器

14.1 阀式避雷器的试验项目、周期和要求见表 39。

表 39 阀式避雷器的试验项目、周期和要求

序号	项目	周 期	要 求							说 明
1	绝 缘 电 阻	1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前 2)线路上避雷器1~3 年 3)大修后 4)必要时	1)FZ(PBC.LD)、FCZ 和 FCD 型避雷器的绝缘电阻自行规定，但与前一次或同类型的测量数据进行比较，不应有显著变化 2)FS 型避雷器绝缘电阻应不低于 2500MΩ							1)采用 2500V 及以上兆欧表 2)FZ、FCZ 和 FCD 型主要检查并联电阻通断和接触情况
2	电 导 电 流 及 串 联 组 合 元 件 的 非 线 性 因 数 差 值	1)每年雷雨季前 2)大修后 3)必要时	1)FZ、FCZ、FCD 型避雷器的电导电流参考值见附录 F 或制造厂规定值，还应与历年数据比较，不应有显著变化 2)同一相内串联组合元件的非线性因数差值，不应大于 0.05；电导电流相差值(%)不应大于 30% 3)试验电压如下：							1)整流回路中应加滤波电容器，其电 容 值 一 般 为 0.01~0.1 μ F，并应在高压侧测量电流 2)由两个及以上元件组成的避雷器应对每个元件进行试验 3)非线性因数差值及电导电流相差值计算见附录 F 4)可用带电测量
			元件额定电压 kV	3	6	10	15	20	30	
			试验电压 $U_1$ kV	—	—	—	8	10	12	



			试验电 压 $U_2$ kV	4	6	10	16	20	24	方法进行测量，如 对测量结果有疑问 时，应根据停电测 量的结果作出判断 5)如 FZ 型避雷 器的非线性因数差 值大于 0.05，但电 导电流合格，允许 作换节处理，换节 后的非线性因数差 值不应大于 0.05 6)运行中 PBC 型 避雷器的电导电流 一般应在 300 ~ 400 $\mu$ A 范围内	
3	工 频 放 电 电压	1)1~3 年 2)大修 后 3)必要 时	1)FS 型避雷器的工频放电电压在下列范围 内：								带有非线性并联 电阻的阀型避雷器 只在解体大修后进 行
			额定电压 kV		3		6		10		
			放 电 电 压 kV	大修后	9~11		16~ 19		26~ 31		
				运行中	8~12		15~ 21		23~ 33		
			2)FZ、FCZ 和 FCD 型避雷器的电导电流 值及 FZ、FCZ 型避雷器的工频放电电压参 考值见附录 F								
4	底 座 绝 缘 电阻	1)发电 厂、变电 所避雷器 每年雷雨 季前 2)线路 上避雷器 1~3 年 3)大修 后 4)必要 时	自行规定								采用 2500V 及以 上的兆欧表
5	检 查 放 电 计 数 器 的 动	1)发电 厂、变电 所内避雷 器每年雷 雨季前	测试 3~5 次，均应正常动作，测试后计 数器指示应调到 “0”								

	作 情 况	2)线路 上避雷器 1~3 年 3)大修 后 4)必要 时		
6	检 查 密 封 情 况	1)大修 后 2)必要 时	避雷器内腔抽真空至 $(300\sim 400)\times 133\text{Pa}$ 后， 在 5min 内其内部气压的增加不应超过 100Pa	

14.2 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求见表 40。

表 40 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求

序 号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝缘电阻	1) 发 电 厂、变电所 避 雷 器 每 年 雷 雨 季 节 前 2)必要时	1)35kV 以上，不低于 2500M $\Omega$ 2)35kV 及 以下，不 低 于 1000M $\Omega$	采用 2500V 及 以上 兆欧表
2	直 流 1mA 电压( $U_{1\text{mA}}$ )及 0.75 $U_{1\text{mA}}$ 下 的 泄漏电流	1) 发 电 厂、变电所 避 雷 器 每 年 雷 雨 季 节 前 2)必要时	1)不得低于 GB11032 规定值 2) $U_{1\text{mA}}$ 实测值与初始值或制 造厂规定值比较，变化不应大 于 $\pm 5\%$ 3)0.75 $U_{1\text{mA}}$ 下的泄漏电流 不应大于 50 $\mu\text{A}$	1)要记录试验时的 环境温度和相对湿度 2)测量电流的导线 应使用屏蔽线 3)初始值系指交接 试验或投产试验时的 测量值
3	运 行 电 压 下 的 交 流 泄 漏 电 流	1)新投运 的 110kV 及 以 上 者 投运 3 个月 后 测 量 1 次；以后每 半年 1 次； 运 行 1 年 后，每年雷 雨季节前 1 次 2)必要时	测量运行电压下的全电流、 阻性电流或功率损耗，测量值 与初始值比较，有明显变化时 应加强监测，当阻性电流增加 1 倍时，应停电检查	应记录测量时的环 境温度、相对湿度和运 行电压。测量宜在瓷套 表面干燥时进行。应注 意相间干扰的影响
4	工 频 参 考 电 流 下 的 工	必要时	应符合 GB11032 或制造厂规 定	1) 测 量 环 境 温 度 20 $\pm$ 15 $^{\circ}\text{C}$

	频参考电压			2)测量应每节单独进行,整相避雷器有一节不合格,应更换该节避雷器(或整相更换),使该相避雷器为合格
5	底座绝缘电阻	1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前 2)必要时	自行规定	采用 2500V 及以上兆欧表
6	检查放电计数器动作情况	1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前 2)必要时	测试 3~5 次,均应正常动作,测试后计数器指示应调到“0”	

#### 14.3 GIS 用金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求:

- a)避雷器大修时,其 SF<sub>6</sub> 气体按表 38 的规定;
- b)避雷器运行中的密封检查按表 10 的规定;
- c)其它有关项目按表 40 中序号 3、4、6 规定。

### 15 母线

#### 15.1 封闭母线

##### 15.1.1 封闭母线的试验项目、周期和要求见表 41。

表 41 封闭母线的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求			说 明
1	绝缘电阻	大 修 时	1)额定电压为 15kV 及以上全连式离相封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于 50MΩ 2)6kV 共箱封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于 6MΩ			采 用 2500V 兆 欧 表
2	交流耐压 试验	大 修 时	额定电压 kV	试验电压 kV		
				出厂	现场	
			≤1	4.2	3.2	
			6	42	32	
			15	57	43	
			20	68	51	
			24	70	53	

##### 15.1.2 各类试验项目:

大修时试验项目见表 41 中序号 1、2。

## 15.2 一般母线

15.2.1 一般母线的试验项目、周期和要求见表 42。

表 42 一般母线的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝 缘 电 阻	1)1~3 年 2)大修时	不应低于 $1\text{M}\Omega/\text{kV}$	
2	交 流 耐 压 试 验	1)1~3 年 2)大修时	额定电压在 $1\text{kV}$ 以上时, 试验电压参照表 21 中序号 3; 额定电压在 $1\text{kV}$ 及以下时, 试验电压参照表 44 中序号 2	

15.2.2 各类试验项目:

定期试验项目见表 42 中序号 1、2。

大修时试验项目见表 42 中序号 1、2。

## 16 二次回路

16.1 二次回路的试验项目、周期和要求见表 43。

表 43 二次回路的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝 缘 电 阻	1) 大 修 时 2) 更 换 二 次 线 时	1)直流小母线和控制盘的电压小母线, 在断开所有其它并联支路时不应小于 $10\text{M}\Omega$ 2)二次回路的每一支路和断路器、隔离开关、操作机构的电源回路不小于 $1\text{M}\Omega$ ; 在比较潮湿的地方, 允许降到 $0.5\text{M}\Omega$	采用 $500\text{V}$ 或 $1000\text{V}$ 兆欧表
2	交 流 耐 压 试 验	1) 大 修 时 2) 更 换 二 次 线 时	试验电压为 $1000\text{V}$	1) 不 重 要 回 路 可 用 $2500\text{V}$ 兆欧表试验代替 2) $48\text{V}$ 及以下回路不做交流耐压试验 3) 带有电子元件的回路, 试验时应将其取出或两端短接

16.2 各类试验项目

大修时试验项目见表 43 中序号 1、2。

## 17 $1\text{kV}$ 及以下的配电装置和电力布线

$1\text{kV}$  及以下的配电装置和电力布线的试验项目、周期和要求见表 44。

## 18 $1\text{kV}$ 以上的架空电力线路

$1\text{kV}$  以上的架空电力线路的试验项目、周期和要求见表 45。

表 44 1kV 及以下的配电装置和电力布线的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝 缘 电阻	设备大 修时	1)配电装置每一段的绝缘电阻 不应小于 $0.5M\Omega$ 2)电力布线绝缘电阻一般不小 于 $0.5M\Omega$	1)采用 1000V 兆欧表 2)测量电力布线的绝 缘电阻时应将熔断器、用 电设备、电器和仪表等断 开
2	配 电 装 置 的 交 流 耐 压 试 验	设备大 修时	试验电压为 1000V	1)配电装置耐压为各 相对地, 48V 及以下的配 电装置不做交流耐压试 验 2)可用 2500V 兆欧表 试验代替
3	检 查 相位	更 动 设 备 或 接 线 时	各相两端及其连接回路的相位 应一致	

注：1.配电装置指配电盘、配电台、配电柜、操作盘及载流部分；  
2.电力布线不进行交流耐压试验。

表 45 1kV 以上的架空电力线路的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	检查导线连 接管的连接情 况	1)2 年 2)线路检 修时	1)外观检查无异常 2)连接管压接后的尺寸及外形 应符合要求	铜线的连接管检 查周期可延长至 5 年
2	悬式绝缘子 串的零值绝缘 子检测 (66kV 及以上)	必要时	在运行电压下检测	玻璃绝缘子不进 行此项试验, 自破 后应及时更换
3	线路的绝缘 电阻 (有带电 的平行线路时 不测)	线 路 检 修后	自行规定	采用 2500V 及以 上的兆欧表
4	检查相位	线 路 连 接 有 变 动 时	线路两端相位应一致	
5	间隔棒检查	1)3 年 2)线路检 修时	状态完好, 无松动无胶垫脱落 等情况	
6	阻尼设施的 检查	1)1 ~ 3 年 2)线路检 修时	无磨损松动等情况	

7	绝缘子表面等值附盐密度	1 年	参照附录 C 污秽等级与对应附盐密度值检验所测盐密值与当地污秽等级是否一致。结合运行经验，将测量值作为调整耐污绝缘水平和监督绝缘安全运行的依据。盐密值超过规定时，应根据情况采取调整爬距、清扫、涂料等措施	在污秽地区积污最重的时期进行测量。根据沿线路污染状况，每 5～10km 选一串悬垂绝缘子测试
---	-------------	-----	---	--

注：关于架空电力线路离地距离、离建筑物距离、空气间隙、交叉距离和跨越距离的检查，杆塔和过电压保护装置的接地电阻测量、杆塔和地下金属部分的检查，导线断股检查等项目，应按架空电力线路和电气设备接地装置有关规程的规定进行。

## 19 接地装置

### 19.1 接地装置的试验项目、周期和要求见表 46。

表 46 接地装置的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	有效接地系统的电力设备的接地电阻	1)不超过 6 年 2)可以根据该接地网挖开检查的结果斟酌延长或缩短周期	$R \leq 2000/I$ 或 $R \leq 0.5 \Omega$ , (当 $I > 4000A$ 时) 式中 $I$ —经接地网流入地中的短路电流, A; $R$ —考虑到季节变化的最大接地电阻, $\Omega$	1)测量接地电阻时, 如在必须的最小布极范围内土壤电阻率基本均匀, 可采用各种补偿法, 否则, 应采用远离法 2)在高土壤电阻率地区, 接地电阻如按规定值要求, 在技术经济上极不合理时, 允许有较大的数值。但必须采取措施以保证发生接地短路时, 在该接地网上 a)接触电压和跨步电压均不超过允许的数值 b)不发生高电位引外和低电位引内 c)3～10kV 阀式避雷器不动作 3)在预防性试验前或每 3 年以及必要时验算一次 $I$ 值, 并校验设备接地引下线的热稳定
2	非有效接地系统的电力设备的接地电阻	1)不超过 6 年 2)可以根据该接地网挖开检查的结果斟酌延	1)当接地网与 1kV 及以下设备共用接地时, 接地电阻 $R \leq 120/I$ 2)当接地网仅用于 1kV 以上设备时, 接地电阻 $R \leq 250/I$	

		长或缩短周期	<p>3)在上述任一情况下, 接地电阻一般不得大于 <math>10\Omega</math></p> <p>式中 <math>I</math>—经接地网流入地中的短路电流, A;</p> <p><math>R</math>—考虑到季节变化最大接地电阻, <math>\Omega</math></p>	
3	利用大地作导体的电力设备的接地电阻	1 年	<p>1)长久利用时, 接地电阻为</p> $R \leq \frac{50}{I}$ <p>2)临时利用时, 接地电阻为</p> $R \leq \frac{100}{I}$ <p>式中 <math>I</math>—接地装置流入地中的电流, A;</p> <p><math>R</math>—考虑到季节变化的最大接地电阻, <math>\Omega</math></p>	
4	1kV 以下电力设备的接地电阻	不超过 6 年	使用同一接地装置的所有这类电力设备, 当总容量达到或超过 100kVA 时, 其接地电阻不宜大于 $4\Omega$ 。如总容量小于 100kVA 时, 则接地电阻允许大于 $4\Omega$ , 但不超过 $10\Omega$	对于在电源处接地的低压电力网(包括孤立运行的低压电力网)中的用电设备, 只进行接零, 不作接地。所用零线的接地电阻就是电源设备的接地电阻, 其要求按序号 2 确定, 但不得大于相同容量的低压设备的接地电阻
5	独立微波站的接地电阻	不超过 6 年	不宜大于 $5\Omega$	
6	独立的燃油、易爆气体贮罐及其管道的接地电阻	不超过 6 年	不宜大于 $30\Omega$	
7	露天配电装置避雷针的集中接地装置的接地电阻	不超过 6 年	不宜大于 $10\Omega$	与接地网连在一起的可不测量, 但按表 47 序号 1 的要求检查与接地网的连接情况
8	发电厂烟囱附近的吸风机及引风机处装设的	不超过 6 年	不宜大于 $10\Omega$	与接地网连在一起的可不测量, 但按表 47 序号 1 的要求检查与接地网的连接情况

	集中接地装置的接地电阻			
9	独立避雷针(线)的接地电阻	不超过 6 年	不宜大于 $10\ \Omega$	在高土壤电阻率地区难以将接地电阻降到 $10\ \Omega$ 时, 允许有较大的数值, 但应符合防止避雷针(线)对罐体及管、阀等反击的要求
10	与架空线直接连接的旋转电机进线段上排气式和阀式避雷器的接地电阻	与所在进线段上杆塔接地电阻的测量周期相同	排气式和阀式避雷器的接地电阻, 分别不大于 $5\ \Omega$ 和 $3\ \Omega$ , 但对于 $300\sim 1500\text{kW}$ 的小型直配电机, 如不采用 SDJ7《电力设备过电压保护设计技术规程》中相应接线时, 此值可酌情放宽	
11	有架空地线的线路杆塔的接地电阻	1)发电厂或变电所进出线 $1\sim 2\text{km}$ 内的杆塔 $1\sim 2$ 年 2)其它线路杆塔不超过 5 年	当杆塔高度在 $40\text{m}$ 以下时, 按下列要求, 如杆塔高度达到或超过 $40\text{m}$ 时, 则取下表值的 50%, 但当土壤电阻率大于 $2000\ \Omega\cdot\text{m}$ , 接地电阻难以达到 $15\ \Omega$ 时可增加至 $20\ \Omega$	
			土壤电阻率 $\Omega\cdot\text{m}$	接地电阻 $\Omega$
			100 及以下	10
			100~500	15
			500~1000	20
			1000~2000	25
			2000 以上	30
12	无架空地线的线路杆塔接地电阻	1)发电厂或变电所进出线 $1\sim 2\text{km}$ 内的杆塔 $1\sim 2$ 年 2)其它线路杆塔不超过 5 年	种 类	接地电阻 $\Omega$
			非有效接地系统的钢筋混凝土杆、金属杆	30
			中性点不接地的低压电力网的线路钢筋混凝土杆、金属杆	50
			低压进户线绝缘子铁脚	30

注: 进行序号 1、2 项试验时, 应断开线路的架空地线。



19.2 接地装置的检查项目、周期和要求见表 47。

表 47 接地装置的检查项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况	不超过 3 年	不得有开断、松脱或严重腐蚀等现象	如采用测量接地引下线与接地网(或与相邻设备)之间的电阻值来检查其连接情况,可将所测的数据与历次数据比较和相互比较,通过分析决定是否进行开挖检查
2	抽样开挖检查发电厂、变电所地中接地网的腐蚀情况	1)本项目只限于已经运行 10 年以上(包括改造后重新运行达到这个年限)的接地网 2)以后的检查年限可根据前次开挖检查的结果自行决定	不得有开断、松脱或严重腐蚀等现象	可根据电气设备的重要性和施工的安全性,选择 5~8 个点沿接地引下线进行开挖检查,如有疑问还应扩大开挖的范围

## 20 电除尘器

20.1 高压硅整流变压器的试验项目、周期和要求见表 48。

表 48 高压硅整流变压器的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	高压绕组对低压绕组及对地的绝缘电阻	1)大修后 2)必要时	$>500\text{M}\Omega$	采用 2500V 兆欧表
2	低压绕组的绝缘电阻	1)大修后 2)必要时	$>300\text{M}\Omega$	采用 1000V 兆欧表
3	硅整流元件及高压套管对地的绝缘电阻	1)大修后 2)必要时	$>2000\text{M}\Omega$	
4	穿芯螺杆对地的绝缘电阻	1)大修时 2)必要时	不作规定	
5	高、低压绕组的直流电阻	1)大修后 2)必要时	与出厂值相差不超出 $\pm 2\%$ 范围	换算到 $75^{\circ}\text{C}$
6	电流、电压取样电阻	1)大修时 2)必要时	偏差不超出规定值的 $\pm 5\%$	
7	各桥臂正、反向电阻值	1)大修时 2)必要时	桥臂间阻值相差小于 10%	
8	变压器油试验	1)1 年 2)大修后	参照表 36 中序号 1、2、3、6	

9	油中溶解气体色谱分析	1)1 年 2)大修后	参照表 5 中序号 1，注意值自行规定	
10	空载升压	1)大修时 2)更换绕组后 3)必要时	输出 $1.5U_n$ ，保持 1min，应无闪络，无击穿现象，并记录空载电流	不带电除尘器电场

20.2 低压电抗器的试验项目、周期和要求见表 49。

表 49 低压电抗器的试验项目、周期和要求

序 号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	穿心螺杆对地的绝缘电阻	大修时	不作规定	
2	绕组对地的绝缘电阻	大修后	$>300M\Omega$	
3	绕组各抽头的直流电阻	必要时	与出厂值相差不超出 $\pm 2\%$ 范围	换算到 $75^\circ\text{C}$
4	变压器油击穿电压	大修后	$>20\text{kV}$	参照表 36 序号 6

20.3 绝缘支撑及连接元件的试验项目、周期和要求见表 50。

表 50 绝缘支撑及连接元件的试验项目、周期和要求

序 号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝缘电阻	更换后	$>500M\Omega$	采用 2500V 兆欧表
2	耐压试验	更换后	直流 100kV 或交流 72kV，保持 1min 无闪络	

20.4 高压直流电缆的试验项目、周期和要求见表 51。

表 51 高压直流电缆的试验项目、周期和要求

序号	项 目	周 期	要 求	说 明
1	绝缘电阻	大修后	$>1500M\Omega$	采用 2500V 兆欧表
2	直流耐压并测量泄漏电流	1)大修后 2)重做电缆头时	电缆工作电压的 1.7 倍，10min，当电缆长度小于 100m 时，泄漏电流一般小于 $30\mu\text{A}$	

20.5 电除尘器本体壳体对地网的连接电阻一般小于  $1\Omega$ 。

20.6 高、低压开关柜及通用电气部分按有关章节执行。

## 附 录 A

同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗

A1 交流电机全部更换定子绕组时的交流试验电压见表 A1、表 A2。

表 A1 不分瓣定子圈式线圈的试验电压

kV

序号	试 验 阶 段	试验形式	<10MW(MVA)	$\geq 10\text{MW(MVA)}$	
			$\geq 2$	2~6	10.5~18
1	线圈绝缘后, 下线前	—	$2.75U_n+4.5$	$2.75U_n+4.5$	$2.75U_n+6.5$
2	下线打槽楔后	—	$2.5U_n+2.5$	$2.5U_n+2.5$	$2.5U_n+4.5$
3	并头、连接绝缘后	分相	$2.25U_n+2.0$	$2.25U_n+2.0$	$2.25U_n+4.0$
4	电机装配后	分相	$2.0U_n+1.0$	$2.5U_n$	$2.0U_n+3.0$

表 A2 不分瓣定子条式线圈的试验电压

kV

序号	试 验 阶 段	试验形式	<10MW(MVA)	$\geq 10\text{MW(MVA)}$	
			$\geq 2$	2~6	10.5~18
1	线圈绝缘后, 下线前	—	$2.75U_n+4.5$	$2.75U_n+4.5$	$2.75U_n+6.5$
2	下层线圈下线后	—	$2.5U_n+2.5$	$2.5U_n+2.5$	$2.5U_n+4.5$
3	上层线圈下线后打完槽楔与下层线圈同试	—	$2.5U_n+1.5$	$2.5U_n+1.5$	$2.5U_n+4.0$
4	焊好并头, 装好连线, 引线包好绝缘	分相	$2.25U_n+2.0$	$2.25U_n+2.0$	$2.25U_n+4.0$
5	电机装配后	分相	$2.0U_n+1.0$	$2.5U_n$	$2.0U_n+3.0$

A2 交流电机局部更换定子绕组时的交流试验电压见表 A3、表 A4。

表 A3 整台圈式线圈(在电厂修理)的试验电压

kV

序号	试 验 阶 段	试验形式	<10MW(MVA)	$\geq 10\text{MW(MVA)}$	
			$\geq 2$	2~6	10.5~18
1	拆除故障线圈后, 留在槽中的老线圈	—	$0.8(2.0U_n+1.0)$	$0.8(2.0U_n+3.0)$	$0.8(2.0U_n+3.0)$
2	线圈下线前	—	$2.75U_n$	$2.75U_n$	$2.75U_n+2.5$
3	下线后打完槽楔	—	$0.75 \times 2.5U_n$	$0.75(2.5U_n+0.5)$	$0.75(2.5U_n+2.5)$
4	并头、连接绝缘后, 定子完成	分相	$0.75(2.0U_n+1.0)$	$0.75 \times 2.5U_n$	$0.75(2.0U_n+3.0)$
5	电机装配后	分相	$1.5U_n$	$1.5U_n$	$1.5U_n$

注: 1.对于运行年久的电机, 序号 1, 4, 5 项试验电压值可根据具体条件适当降低;

2.20kV 电压等级可参照 10.5~18kV 电压等级的有关规定。

表 A4 整台条式线圈(在电厂修理)的试验电压

kV

序号	试 验 阶 段	试验形式	<10MW(MVA)	$\geq 10\text{MW(MVA)}$	
			$\geq 2$	2~6	10.5~18
1	拆除故障线圈后, 留在槽中的老线圈	—	$0.8(2.0U_n+1.0)$	$0.8(2.0U_n+3.0)$	$0.8(2.0U_n+3.0)$

2	线圈下线前	—	$2.75 U_n$	$2.75 U_n$	$2.75 U_n + 2.5$
3	下层线圈下线后	—	$0.75(2.5 U_n + 0.5)$	$0.75(2.5 U_n + 1.0)$	$0.75(2.5 U_n + 2.0)$
4	上层线圈下线后， 打完槽楔与下层 线圈同试	—	$0.75 \times 2.5 U_n$	$0.75(2.5 U_n + 0.5)$	$0.75(2.5 U_n + 1.0)$
5	焊好并头，装好接 线，引线包好绝 缘，定子完成	分相	$0.75(2.0 U_n + 1.0)$	$0.75 \times 2.5 U_n$	$0.75(2.0 U_n + 3.0)$
6	电机装配后	分相	$1.5 U_n$	$1.5 U_n$	$1.5 U_n$

注：1.对于运行年久的电机，试验电压值可根据具体条件适当降低；

2.20kV 电压等级可参照 10.5~18kV 电压等级的有关规定。


A3 同步发电机转子绕组全部更换绝缘时的交流试验电压按制造厂规定。

A4 同步发电机、调相机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求见表

A5。

表 A5 同步发电机、调相机定子绕组沥青云母  
和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求

序 号	项 目	要 求		说 明
1	整 相 绕组(或 分支)及 单 根 线 棒 的 $\text{tg } \delta$ $\delta$ 增 量 ( $\Delta \text{tg } \delta$ )	1)整相绕组(或分支)的 $\Delta \text{tg } \delta$ 值不大于下列值:		1)在绝缘不受潮的状态下进行试验
		定子电压等级 kV	$\Delta \text{tg } \delta$ %	2)槽外测量单根线棒 $\text{tg } \delta$ 时，线棒两端应加屏蔽环
		6	6.5	3)可在环境温度下试验
		10	6.5	
		$\Delta \text{tg } \delta$ (%)值指额定电压下和起始游离电压下 $\text{tg } \delta$ (%)之差值。对于 6kV 及 10kV 电压等级，起始游离电压分别取 3kV 和 4kV		
		2)定子电压为 6kV 和 10kV 的单根线棒在两个不同电压下的 $\Delta \text{tg } \delta$ (%)值不大于下列值:		
		$1.5U_n$ 和 $0.5U_n$	相 邻 $0.2U_n$ 电压间隔	$0.8U_n$ 和 $0.2U_n$
		11	2.5	3.5
		凡现场条件具备者，最高试验电压可选择 $1.5U_n$ ；否则也可选择 $(0.8 \sim 1.0)U_n$ 。相邻 $0.2U_n$ 电压间隔值，即指 $1.0U_n$ 和 $0.8U_n$ 、 $0.8U_n$ 和 $0.6U_n$ ， $0.6U_n$ 和 $0.4U_n$ 、 $0.4U_n$ 和 $0.2U_n$		

2	整相绕组(或分支)及单根线棒的第二电流增加率 $\Delta I(\%)$	1)整相绕组(或分支) $P_{i2}$ 在额定电压 $U_n$ 以内明显出现者(电流增加倾向倍数 $m_2>1.6$ ), 属于有老化特征。绝缘良好者, $P_{i2}$ 不出现或在 $U_n$ 以上不明显出现 2)单根线棒实测或由 $P_{i2}$ 预测的平均击穿电压, 不小于 $(2.5\sim 3)U_n$ 3)整相绕组电流增加率不大于下列值:			1)在绝缘不受潮的状态下进行试验 2)按下图作出电流电压特性曲线  3)电流增加率 $\Delta I = \frac{I - I_0}{I_0} \times 100\%$ 式中 $I$ —在 $U_n$ 下的实际电容电流; $I_0$ —在 $U_n$ 下 $I=f(U)$ 曲线中按线性关系求得的电容电流 4)电流增加倾向倍数 $m_2=\text{tg } \theta_2/\text{tg } \theta_0$ 式中 $\text{tg } \theta_2$ — $I=f(U)$ 特性曲线出现 $P_{i2}$ 点之斜率; $\text{tg } \theta_0$ — $I=f(U)$ 特性曲线中出现 $P_{i1}$ 点以下之斜率
		定子电压等级 kV	6	10	
		试验电压 kV	6	10	
		额定电压下电流增加率 %	8.5	12	
3	整相绕组(或分支)及单根线棒之局部放电量	1)整相绕组(或分支)之局部放电量不大于下列值:			
		定子电压等级 kV	6	10	
		最高试验电压 kV	6	10	
		局部放电试验电压 kV	4	6	
		最大放电量 C	$1.5\times 10^{-8}$	$1.5\times 10^{-8}$	
		2)单根线棒参照整相绕组要求执行			
4	整相绕组(或分支)交、直流耐压试	应符合表 1 中序号 3、4 有关规定			

验		
---	--	--

注：1.进行绝缘老化鉴定时，应对发电机的过负荷及超温运行时间、历次事故原因及处理情况、历次检修中发现的问题以及试验情况进行综合分析，对绝缘运行状况作出评定。

2.当发电机定子绕组绝缘老化程度达到如下各项状况时，应考虑处理或更换绝缘，其采用方式包括局部绝缘处理、局部绝缘更换及全部线棒更换。

a)累计运行时间超过 30 年(对于沥青云母和烘卷云母绝缘为 20 年)，制造工艺不良者，可以适当提前；

b)运行中或预防性试验中，多次发生绝缘击穿事故；

c)外观和解剖检查时，发现绝缘严重分层发空、固化不良、失去整体性、局部放电严重及股间绝缘破坏等老化现象；

d)鉴定试验结果与历次试验结果相比，出现异常并超出表中规定。

3.鉴定试验时，应首先做整相绕组绝缘试验，一般可在停机后热状态下进行，若运行或试验中出现绝缘击穿，同时整相绕组试验不合格者，应做单根线棒的抽样试验，抽样部位以上层线棒为主，并考虑不同电位下运行的线棒，抽样量不作规定。

A5 同步发电机、调相机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定试验见 DL/T492。

A6 硅钢片的单位损耗见表 A6。

表 A6 硅钢片的单位损耗

硅钢片品种	代 号	厚 度 mm	单位损耗 W/kg	
			1T 下	1.5T 下
热轧硅钢片	D21	0.5	2.5	6.1
	D22	0.5	2.2	5.3
	D23	0.5	2.1	5.1
	D32	0.5	1.8	4.0
	D32	0.35	1.4	3.2
	D41	0.5	1.6	3.6
	D42	0.5	1.35	3.15
	D43	0.5	1.2	2.90
	D42	0.35	1.15	2.80
	D43	0.35	1.05	2.50
冷轧硅钢片	无取向	W21	0.5	2.3
		W22	0.5	2.0
		W32	0.5	1.6
		W33	0.5	1.4
		W32	0.35	1.25
		W33	0.35	1.05
	单取向	Q3	0.35	0.7
		Q4	0.35	0.6
		Q5	0.35	0.55
		Q6	0.35	0.44

## 附 录 B

### 绝缘子的交流耐压试验电压标准

表 B1 支柱绝缘子的交流耐压试验电压

kV

额定电压	最高工作电压	交 流 耐 压 试 验 电 压			
		纯 瓷 绝 缘		固 体 有 机 绝 缘	
		出 厂	交接及大修	出 厂	交接及大修
3	3.5	25	25	25	22
6	6.9	32	32	32	26
10	11.5	42	42	42	38
15	17.5	57	57	57	50
20	23.0	68	68	68	59
35	40.5	100	100	100	90
44	50.6		125		110
60	69.0	165	165	165	150
110	126.0	265	265 (305)	265	240 (280)
154	177.0		330		360
220	252.0	490	490	490	440
330	363.0	630	630		

注：括号中数值适用于小接地短路电流系统。

## 附 录 C

## 污秽等级与对应附盐密度值

表 C1 普通悬式绝缘子(X-4.5, XP-70, XP-160)

## 附盐密度与对应的污秽等级

mg/cm<sup>2</sup>

污秽等级	0	1	2	3	4
线路盐密	≤0.03	>0.03~0.06	>0.06~0.10	>0.10~0.25	>0.25~0.35
发、变电所盐密	—	≤0.06	>0.06~0.10	>0.10~0.25	>0.25~0.35

表 C2 普通支柱绝缘子附盐密度与对应的发、变电所污秽等级

mg/cm<sup>2</sup>

污秽等级	1	2	3	4
盐 密 mg/cm <sup>2</sup>	≤0.02	>0.02~0.05	>0.05~0.1	>0.1~0.2

## 附 录 D

## 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法

直埋橡塑电缆的外护套，特别是聚氯乙烯外护套，受地下水的长期浸泡吸水后，或者受到外力破坏而又未完全破损时，其绝缘电阻均有可能下降至规定值以下，因此不能仅根据绝缘电阻值降低来判断外护套破损进水。为此，提出了根据不同金属在电解质中形成原电池的原理进行判断的方法。

橡塑电缆的金属层、铠装层及其涂层用的材料有铜、铅、铁、锌和铝等。这些金属的电极电位如下表所示：

金属种类	铜 Cu	铅 Pb	铁 Fe	锌 Zn	铝 Al
电 位	+0.334	-0.122	-0.44	-0.76	-1.33

V					
---	--	--	--	--	--

当橡塑电缆的外护套破损并进水后,由于地下水是电解质,在铠装层的镀锌钢带上会产生对地-0.76V 的电位,如内衬层也破损进水后,在镀锌钢带与铜屏蔽层之间形成原电池,会产生  $0.334-(-0.76)\approx 1.1\text{V}$  的电位差,当进水很多时,测到的电位差会变小。在原电池中铜为“正”极,镀锌钢带为“负”极。

当外护套或内衬层破损进水后,用兆欧表测量时,每千米绝缘电阻值低于  $0.5\text{M}\Omega$  时,用万用表的“正”、“负”表笔轮换测量铠装层对地或铠装层对铜屏蔽层的绝缘电阻,此时在测量回路内由于形成的原电池与万用表内干电池相串联,当极性组合使电压相加时,测得的电阻值较小;反之,测得的电阻值较大。因此上述两次测得的绝缘电阻值相差较大时,表明已形成原电池,就可判断外护套和内衬层已破损进水。

外护套破损不一定要立即修理,但内衬层破损进水后,水分直接与电缆芯接触并可能会腐蚀铜屏蔽层,一般应尽快检修。

## 附录 E

### 橡塑电缆附件中金属层的接地方法

#### E1 终端

终端的铠装层和铜屏蔽层应分别用带绝缘的绞合导线单独接地。铜屏蔽层接地线的截面不得小于  $25\text{mm}^2$ ;铠装层接地线的截面不应小于  $10\text{mm}^2$ 。

#### E2 中间接头

中间接头内铜屏蔽层的接地线不得和铠装层连在一起,对接头两侧的铠装层必须用另一根接地线相连,而且还必须与铜屏蔽层绝缘。如接头的原结构中无内衬层时,应在铜屏蔽层外部增加内衬层,而且与电缆本体的内衬层搭接处的密封必须良好,即必须保证电缆的完整性和延续性。连接铠装层的地线外部必须有外护套而且具有与电缆外护套相同的绝缘和密封性能,即必须确保电缆外护套的完整性和延续性。

## 附录 F

### 避雷器的电导电流值和工频放电电压值

F1 避雷器的电导电流值和工频放电电压值见表 F1~F4。

表 F1 FZ 型避雷器的电导电流值和工频放电电压值

型号	FZ-3 (FZ2-3)	FZ-6 (FZ2-6)	FZ-10 (FZ2-10)	FZ-15	FZ-20	FZ-35	FZ-40	FZ-60	FZ-110J	FZ-110	FZ-220J
额定电压 kV	3	6	10	15	20	35	40	60	110	110	220
试验电压	4	6	10	16	20	16 (15kV 元件)	20 (20kV 元件)	20 (20kV 元件)	24 (30kV 元件)	24 (30kV 元件)	24 (30kV 元件)



kV											
电 导 电 流 $\mu$ A	450~ 650 ( $<10$ )	400~ 600 ( $<10$ )	400~ 600 ( $<10$ )	400~ 600	400~ 600	400~ 600	400~ 600	400~ 600	400~ 600	400~ 600	400~ 600
工 频 放 电 电 压 有 效 值 kV	9~11	16~19	26~31	41~ 49	51~ 61	82~ 98	95~ 118	140~ 173	224~ 268	254~ 312	448~ 536

注：括号内的电导电流值对应于括号内的型号。

表 F2 FS 型避雷器的电导电流值

型 号	FS4-3, FS8-3, FS4-3GY	FS4-6, FS8-6, FS4-6GY	FS4-10, FS8-10, FS4-10GY
额定电压 kV	3	6	10
试验电压 kV	4	7	10
电导电流 $\mu$ A	10	10	10

表 F3 FCZ 型避雷器的电导电流值和工频放电电压值

型 号	FCZ3-35	FCZ3-35L	FCZ-30DT ③	FCZ3-110J (FCZ2-110J)	FCZ3-220J (FCZ2-220J)	FCZ1-330T	FCZ-500J	FCX-500J
额 定 电 压 kV	35	35	35	110	220	330	500	500
试 验 电 压 kV	50 <sup>①</sup>	50 <sup>②</sup>	18	110	110	160	160	180
电 导 电 流	250~ 400	250~400	150~300	250~400 (400~600)	250~400 (400~600)	500~700	1000~ 1400	500~800

$\mu$ A								
工 频 放 电 电 压 有 效 值 kV	70~85	78~90	85~100	170~195	340~390	510~580	640~790	680~790

注：①FCZ3-35 在 4000m(包括 4000m)海拔以上应加直流试验电压 60kV；

②FCZ3-35L 在 2000m 海拔以上应加直流电压 60kV；

③FCZ-30DT 适用于热带多雷地区。

表 F4 FCD 型避雷器电导电流值额定电压

额定电压 kV	2	3	4	6	10	13.2	15
试验电压 kV	2	3	4	6	10	13.2	15
电导电流 $\mu$ A	FCD 为 50~100, FCD、FCD3 不超过 10, FCD2 为 5~20						

F2 几点说明：

1)电导电流相差值(%)系指最大电导电流和最小电导电流之差与最大电导电流的比。

2)非线性因数按下式计算

$$\alpha = \log(U_2/U_1)/\log(I_2/I_1)$$

式中  $U_1$ 、 $U_2$ ——表 39 序号 2 中规定的试验电压；

$I_1$ 、 $I_2$ ——在  $U_1$  和  $U_2$  电压下的电导电流。

3)非线性因数的差值是指串联元件中两个元件的非线性因数之差。

## 附 录 G

### 参 考 资 料

GB 755—87	旋转电机基本技术要求
GB 1001—86	盘形悬式绝缘子技术条件
GB 1207—86	电压互感器
GB 1208—87	电流互感器
GB 1984—89	交流高压断路器
GB 1985—89	交流高压隔离开关和接地开关
GB 3906—91	3~35kV 交流金属封闭式开关设备
GB 3983.2—89	高电压并联电容器
GB 4109—88	高压套管技术条件

GB 4703—84	电容式电压互感器
GB 4705—92	耦合电容器和电容分压器
GB 4787—84	断路器电容器
GB 6115—85	串联电容器
GB 6451.1~5—86	三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB 7064—86	汽轮发电机通用技术条件
GB 7253—87	盘形悬式绝缘子串元件尺寸与特性
GB 7327—87	交流系统用碳化硅阀式避雷器
GB 7674—87	六氟化硫封闭式组合电器
GB 8349—87	离相封闭母线
GB 8564—88	水轮发电机组安装技术规范
GB 8905—88	六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则
GB 10229—88	电抗器
GB 10230—88	有载分接开关
GB 11017—89	额定电压 110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 12706.1~.3—91	额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
GB 12976.1~.3—91	额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆
GBJ 233—90	架空送电线路施工及验收规范
DL 417—91	电力设备局部放电现场测量导则
DL 474—92	现场绝缘试验实施导则
DL 474.1-92	绝缘电阻、吸收比和极化指数试验
DL 474.2-92	直流高电压试验
DL 474.3-92	介质损耗因数( $\tan \delta$ )试验
DL 474.4-92	交流耐压试验
DL 474.5-92	避雷器试验
DL 474.6-92	变压器操作波感应耐压试验
JB 3373—83	大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范