

	REGISTRO DE ANÁLISE CRÍTICA DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE SECUNDÁRIOS	FO-COR-GER-CPROD-030 Revisão: 0 Página: 1/1
---	--	---

TAG	Localização	Identificação	
PT-SG-122104-01	123	SAP: 123	CE: 23

OUTRAS INFORMAÇÕES (Descrição):	☒ Transmissor de pressão estática (PT) ☐ Transmissor de pressão diferencial (PDT) ☐ Transmissor de temperatura (TT)	☐ Termorresistência (TE)
--	---	---

Nº do Certificado	Data da Calibração	Empresa Certificadora
25-ODS-0638-PRE-230	01/09/2025	ODS Lab

1 - ANÁLISE DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL
a) Identificação unívoca (Número do Certificado de Calibração).	☒	☐	☐
b) Nome e endereço do Laboratório/Empresa.	☒	☐	☐
c) Logotipo da RBC (para instrumento associado a sistemas de medição fiscal, apropriação, custódia, flare)	☒	☐	☐
d) Nome e endereço do cliente.	☒	☐	☐
e) Número de páginas e total de páginas.	☒	☐	☐
f) Identificação do método/procedimento utilizado.	☒	☐	☐
g) Registro das condições ambientais.	☒	☐	☐
h) Descrição e identificação do item de calibração (ex.: nome, fabricante, tipo, modelo, número de série, outra identificação estabelecida pelo cliente).	☒	☐	☐
i) A data do recebimento do(s) item(s) de calibração, se necessário.	☐	☐	☒
j) A data da realização da calibração.	☒	☐	☐
k) Os resultados da calibração estão com as unidades de medida no SI, onde apropriado.	☒	☐	☐
l) Evidências de que as medições são rastreáveis (Informações dos padrões utilizados).	☒	☐	☐
m) Nome(s), função (ões) e assinatura (s) ou identificações equivalentes das pessoas autorizadas para emissão do certificado.	☒	☐	☐
n) Declaração de que os resultados e incertezas se referem somente aos itens calibrados / inspecionados.	☒	☐	☐
o) Nível de confiança e fator de abrangência.	☒	☐	☐
p) Foi feita calibração de acordo com a faixa solicitada?	☒	☐	☐
q) Os erros máximos de medição (Erro sistemático remanescente + incerteza) são inferiores ao erro máximo admissível para o equipamento em questão?	☒	☐	☐
r) O instrumento está aprovado para o uso no ponto de medição a que se destina de acordo com os critérios de aceitação informados pelo cliente?	☒	☐	☐
s) No caso de ajuste no equipamento, estão informados os resultados das calibrações como encontrados (as found) e como deixados (as left)?	☐	☒	☒

1.1 Conclusão da análise crítica do certificado de calibração:

O certificado está conforme e atende ao procedimento?

☒ Sim ☐ Não

OBSERVAÇÕES:

Data: 12/09/2025

Responsável pela Análise