



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AL16.B.27331

Серия RU № 0595665

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс». Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон: +7(495) 203-44-13, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AL16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж 55». Место нахождения: 194223, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 44, корпус 2, литера «А», помещение 12Н. Адрес места осуществления деятельности: 194156, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, литера «З», офис 403. Основной государственный регистрационный номер: 1027802505620. Телефон: +78122942013, адрес электронной почты: info@em-55.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж 55». Место нахождения: 194223, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 44, корпус 2, литера «А», помещение 12Н. Адрес места осуществления деятельности: 194156, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, литера «З», офис 403.

ПРОДУКЦИЯ Комплектные распределительные устройства на напряжение до 1000В на номинальные токи до 4000 А, типы: УВР, УВРУ, УВРМ, ЩО-70, ГРЩ
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3434-006-35489463-2017
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:
ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протокола испытаний от 03.08.2017 года № 14023-219-1-17/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90;
- акта анализа состояния производства от 04.08.2017 года № 7450/2017 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»;
- эксплуатационных документов
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний», ГОСТ 30804.3.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

07.08.2017

ПО

06.08.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Кристина Сергеевна

(инициалы, фамилия)

Шапкин Михаил Юрьевич

(инициалы, фамилия)

