

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.53513/23



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 55", ООО "ЭМ55", место нахождения 194223, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Тореза, дом 44, корпус 2, литера А, пом. 12Н, каб. 3, 4, ОГРН 1027802505620, ИНН 7810645458, телефон +7 8122942013, электронная почта referent@em-55.com

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Селин Евгений Александрович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Блочная комплектная распределительная (распределительно- трансформаторная) подстанция (БКР(Т)П) в железобетонной оболочке с трансформаторами мощностью до 1600 кВА, на напряжение до 20 кВ., Блочная комплектная распределительная (распределительно- трансформаторная) подстанция (БКР(Т)П) в железобетонной оболочке с трансформаторами мощностью до 1600 кВА, на напряжение до 20 кВ., иная информация о продукции: Сертификат системы менеджмента качества № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31. 23682 от 08.09.2022 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ВНИИЦИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 55", 194223, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Тореза, дом 44, корпус 2, литера А, пом. 12Н, каб. 3, 4, адрес места осуществления деятельности: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Тореза, дом 44, корпус 2, литера А, пом. 12Н, каб. 3, 4, ОГРН 1027802505620, ИНН 7810645458, ГОСТ 1516.3-96, "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", в части требований, установленных в пункте 4.14 раздела 4 указанного стандарта; ГОСТ 14695-80, "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А". Общие технические условия", в части требований, установленных в пунктах: 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32 раздела 3 указанного стандарта, Серийный выпуск, Сертификат системы менеджмента качества № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31. 23682 от 08.09.2022 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ВНИИЦИ" № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31. 23682, от 08.09.2022

код ОКПД 2: 27.12.32

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 1516.3-96, "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", в части требований, установленных в пункте 4.14 раздела 4 указанного стандарта; ГОСТ 14695-80, "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А". Общие технические условия", в части требований, установленных в пунктах: 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32 раздела 3 указанного стандарта;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 28-12/АНУ-135 выдан 28.12.2023

испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «ЕАС-СТАНДАРТ» в составе Общества с ограниченной ответственностью «ЕАС-ПОИНТ», аттестат аккредитации МСК RU.31734.ИЛ0921"; другие, документы представленные заявителем: Сертификат системы менеджмента качества № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31. 23682 от 08.09.2022 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ВНИИЦИ", РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31. 23682, выдан 08.09.2022;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 17.01.2024 по 28.12.2026

М.П.

Заявитель



подпись

Селин Евгений Александрович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.