

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «ВНИИЦИ»**

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «ВНИИЦИ»

А.М. Соловин

«07» Сентября 2022г.

**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ****(анализа)****№21085-ВНИ/22 от 07.09.2022**

1	Объект	Камеры сборные одностороннего обслуживания на напряжение 10 кВ, номинальный ток 1000А Прогресс-ЭМ55
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 55», (ООО "ЭМ55"), Адрес: Россия, город Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н, каб. 3,4, ИНН: 7810645458, ОГРН: 1027802505620
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 55», Адрес: Россия, город Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н, каб. 3,4, ИНН: 7810645458, ОГРН: 1027802505620
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 21085 от 27 Июля 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	28 Июля 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	08 Августа 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	11 Августа 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020 "Камеры сборные одностороннего обслуживания"
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Номинальное напряжение, кВ	6,0; 10,0	10,0	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
2	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12,0; 24,0	24,0	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
3	Номинальный ток главных цепей, А	630 -1000	1000	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
4	Номинальный ток сборных шин, А	630-1000	1000	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
5	Номинальный ток плавкой вставки предохранителей, А	20 - 160	160	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
6	Номинальный ток трансформаторов тока, А	50 - 1000	1000	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
7	Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя, кА	20; 31,5	31,5	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
8	Ток электродинамической стойкости, кА	51	51	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
9	Ток термической стойкости, кА	20; 31,5	31,5	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
10	Время протекания тока термической стойкости, с - камер с выключателями и разъединителями - камер с выключателями нагрузки	3	3	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
		1	1	
11	Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - постоянного тока - переменного тока	110, 220 110, 220	220 220	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
12	Статическое усилие на рукоятке приводов главных и заземляющих ножей разъединителей, Н (кгс), не более	245 (25)	245(25)	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
13	Рабочее положение в пространстве	Вертикальное, допустимое отклонение не более 50 в любую сторону	Соответствует требованиям	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
14	Электрическая прочность изоляции главных и вспомогательных цепей	Должна соответствовать требованиям ГОСТ 1516.3	Соответствует требованиям	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020
15	Устойчивость к воздействию механических факторов внешней среды	При эксплуатации камеры КСО должны быть устойчивы к воздействию механических факторов внешней среды группы М 40 по ГОСТ 17516.1	Соответствует требованиям	ТУ 27.12.32-002-3548946-2020

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Камеры сборные одностороннего обслуживания на напряжение 10 кВ, номинальный ток 1000А Прогресс-ЭМ55, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 55», Адрес: Россия, город Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н, каб. 3,4, ИНН: 7810645458, ОГРН: 1027802505620, **соответствуют:** ТУ 27.12.32-002-3548946-2020 "Камеры сборные одностороннего обслуживания".

Исполнитель



В.С. Черин

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

