
Запрашиваемые данные				Ответы заказчика									
1	Номер ячейки по плану			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Сборные шины	Напряжение, В.	6000 (10000)										
		Ток, А.	630 (1000)										
		Сечение, кв.мм	АД31Т 60х6(10)										
3	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)												
4	Назначение ячейки												
5	Номер схем главных цепей												
6	Номер схем вторичных соединений												
7	Номинальный ток ячейки, А.												
8	Выключат. ВВ/TEL-10--20/1000	Тип коммутационного модуля											
		Модуль управления TER_CM_16_2 (220_4)											
		Оперативное питание											
		Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1											
9	Шинный разъединитель (заземлитель)												
10	Линейный разъединитель (заземлитель)												
11	Привод												
12	Трансформатор тока	Тип, количество											
		Класс точности											
		Коэф-т трансформации											
13	Трансформатор напряжения трёхфазный 6(10)кВ												
14	Трансформатор напряжения ОЛС-1,25(2,5)/6(10)												
15	Предохранитель, плавкая вставка												
16	Трансформатор тока нулевой последовательности	Тип											
		Количество											
17	Ограничит. перенапряжения ОПН-РТ/TEL 6/6,9 (10/11,5)												
18	Микропроцессорный блок релейной защиты	БЭМП РУ-ЛЭ											
		БМРЗ-152-2-Д-КС-51											
19	Аппараты требующие уточнения												
20	Индикатор наличия напряжения ИНЗ-10-05												
21	Устройство телемеханики (тип устройства)												
22	Учет электроэнергии (тип счётчика)												
23	Устройство дуговой защиты (датчики ВОД)												
24	Тип, количество и сечение подключаемого кабеля												
25	Дополнительное оборудование												
26	Наименование объекта и его местонахождение												
27	Наименование завода-изготовителя и его адрес			ООО "Электромонтаж 55"									

План расположения ячеек КСО-285 в РУ



При проектировании выбрать габарит КСО-285 (ШхГхВ):
- 800х900х2780;
- 800х1100х2780;
- 1000х1100х2780

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП					
Разработал					
Проверил					
Н.контроль					

Стадия	Лист	Листов

Опросный лист для заказа РУ-6(10) кВ на базе ячеек серии КСО-285.

ООО "ЭМ 55"

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.