Запрашиваемые данные				Ответы заказчика									
1	Номер ячейки по плану			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Сборные шины	Напряжение, В.	6000 (10000)										
		Ток, А.	630 (1000)										
		Сечение, кв.мм	АД31Т 60х6(10)										
3	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)												
4	Назначение ячейки												
5	Номер схем главных цепей												
6	Номер схем вторичных соединений												
7	Номинальный ток ячейки, А.												
8	Выключат. нагрузки	Тип выключателя											
		Привод											
		Напряж. и род тока эл.магнитов вкл. и откл.											
9	Разъединитель (заземлитель)												
10	Привод разъединителя												
11	Трансформатор тока	Тип, количество											
		Класс точности											
		Коэф-т трансформации											
12	Трансформатор напряжения трёхфазный (тип)												
13	Трансформатор напряжения силовой (тип)												
14	Предохранитель, плавкая вставка												
15	Трансформатор тока нулевой последовательности	Тип											
		Количество											
16	Ограничит. перенапряжения (разрядник)												
17	Аппараты (реле и др.) требующие уточнения характеристик												
18													
19	Индикатор наличия напряжения ИНЗ-10-05												
20	Учет электроэнергии (тип счётчика)												
21	Тип, количество и сечение подключаемого кабеля												
22	Дополнительное оборудование												
23	Наименование объекта и его местонахождение												
24	Наименование завода-изготовителя и его адрес			ООО "Электромонтаж 55"									

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

План расположения ячеек КСО-386 в РУ



Высота ячеек КСО-386:
- 1900 мм (типовая);
- 2300 мм (по особому заказу)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
ГИП						Опросный лист для заказа РУ-6(10) кВ на базе ячеек серии КСО-386.	Стадия	Лист	Листов
Разработал									
Проверил									
Н.контроль							ООО "ЭМ 55"		

Формат А3