


Запрашиваемые данные										Ответы заказчика									
1	Номер ячейки по плану			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
2	Сборные шины																		
														Напряжение, В.	6000 (10000)				
														Ток, А.	630 (1000)				
	Сечение, кв.мм			АДЗ1Т 60х6(10)															
3	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)																		
4	Назначение ячейки																		
5	Номер схем главных цепей																		
6	Номер схем вторичных соединений																		
7	Номинальный ток ячейки, А.																		
8	10-кВт. выключат. ВВ/TEL-20/1000																		
														Тип коммутационного модуля					
														Модуль управления ТЕР_СМ_16_2 (220_4)					
														Оперативное питание					
9	Шинный разъединитель (заземлитель)																		
10	Линейный разъединитель (заземлитель)																		
11	Привод																		
12	Трансформатор тока			Тип, количество															
				Класс точности															
13	Трансформатор напряжения трёхфазный 6(10)кВ																		
14	Трансформатор напряжения ОПС-1,25(2,5)6(10)																		
15	Предохранитель, плавкая вставка																		
16	Трансформатор тока нулевой последовательности			Тип															
				Количество															
17	Ограничит. перенапряжения ОПН-РТ/TEL 6/6,9 (10/11,5)																		
18	Микропроцессорный блок релейной защиты			БЭМП РУ-ПЭ															
				БМРЗ-152-2-Д-КС-51															
19	Аппараты требующие уточнения																		
20	Индикатор наличия напряжения ИНЗ-10-05																		
21	Устройство телемеханики (тип устройства)																		
22	Учет электроэнергии (тип счётчика)																		
23	Устройство дуговой защиты (датчики ВОД)																		
24	Тип, количество и сечение подключаемого кабеля																		
25	Дополнительное оборудование																		
26	Наименование объекта и его местонахождение																		
27	Наименование завода-изготовителя и его адрес			ООО "Электромонтаж 55"															
Согласовано																			
Инв. № подл.				Подпись и дата				Взам. инв. №				План расположения ячеек КСО-285 в РУ							
1100(900)								При проектировании выбрать габарит КСО-285 (ШхГхВ): - 800х900х2780; - 800х1100х2780; - 1000х1100х2780				Опросный лист для заказа РУ-6(10) кВ на базе ячеек серии КСО-285.							

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Опросный лист для заказа РУ-6(10) кВ на базе ячеек серии КСО-285.	Стадия	Лист	Листов
ГИП									
Разработал									
Проверил									
И.к.контроль									

ООО "ЭМ 55"

Формат А3