



# Eolien / Hydrolien

- A) Quelques chiffres
- B) Le vent
- C) Constitution
- D) Conversion cinétique mécanique
- E) Conversion mécanique électrique
- F) Exemples de réalisations
- **G) Hydroliennes**






Bilan énergétique (Source : RTE)

2020

### Energie produite








### Puissance installée en France (RTE)

# Puissance installée et projets en développement, objectifs PPE 2023









### L'éolien en France

Source: Syndicat des Energies Renouvelables -**France Energie Eolienne** 

#### Évolution de la puissance éolienne raccordée (MW)



#### Production éolienne (GWh) et facteur de charge mensuel (%)




Le facteur de charge ou facteur d'utilisation d'une centrale électrique est le rapport entre l'énergie électrique effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produite si elle avait fonctionné à puissance nominale durant même période




# Couverture trimestrielle de la consommation par la production renouvelable





#### Production renouvelable trimestrielle














## L'éolien en Europe

Source : Connaissance des énergies

Éolien Part dans le mix électrique de l'UE et de la France métropolitaine en 2019




L'éolien est la 4<sup>e</sup> source d'électricité dans l'Union européenne, comme en France métropolitaine. (©Connaissance des Énergies, d'après GWEC)






### L'éolien dans le monde



Part des renouvelables dans la production mondiale d'électricité en 2016

Source REN21 - 2017 © EDF

Part de l'offshore



~3%

5%

8

~1%



# Caractérisation: rose des vents METEO FRANCE

#### ROSE DES VENTS

Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn

Du 01 JANVIER 1974 au 31 DÉCEMBRE 2003

### Connaître la source d'énergie : le vent

- La rose des vents
- La distribution des vitesses
- La dépendance en fonction de l'altitude

#### BEAUVAIS-TILLE (60)


Fréquence des vents en fanction de leur provenance en %

Indicatif: 60639001, att: 108 m., lat: 40°27'30'N, lon: 02°06'48'E

Tableau de répantition

[0:1.5]

Valeurs triboraires entre 0 et 21 heure UTC



O'r.	[arging]	[4.6(0.0)]	>2010	Total
20	2.9	24	0.5	5.6
40	2.9	22	0.2	5.1
60	2.2	1.1	•	5.5
80	2.5	e s	•	5.2
100	2.5	0.6	•	0.1
120	2.6	0.6	٠	5.2
140	2.1	6.7	•	2.0
160	1.7	0.9	•	2.7
190	2.0	1.8	0.4	42
200	2.4	31	0.9	6.4
220	2.9	3.7	0.9	7.5
240	5.5	15	0.7	7.5
260	3.2	2.7	0.0	6.5
290	3.4	21	0.4	5.9
500	0.9	1.6	0.2	5.6
520	0.1	1.3	0.1	4.5
340	2.6	1.3	0.1	4.0

01.9

5.2

94.9

151

Pourcentage par direction Groupes de vitesses (m/s) 1.5:4.5 4.5:8.0 > 8.0

Dir. : Discriton d'où vient le vent en rose de 060° : 90° = Est. 160° = Sud. 270° = Quest. 060° = Nord le signe + indique une fréquence mon mulle mais inférieure à 0.1%.






### Distribution des vents

C'est l'histogramme des vitesses de vent sur une durée donnée.

En général, mesures effectuées à la hauteur de 10m et moyennées sur 10mn



Relevé de vitesse en fonction du temps sur un site donné


**<u>Rem</u>**: Courbe difficilement exploitable



On lui préfère un histogramme représentant la fréquence d'apparition des vents à une vitesse donnée.







### Histogramme des vitesses de vent

Weibull : distribution la plus appropriée

$$f(V) = \frac{k}{C} \left(\frac{V}{C}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{V}{C}\right)^{k}}$$

Caractérisée par deux paramètres :

C: facteur d'échelle en m/s

k : un facteur de forme proche de 2 pour la plupart des sites

 $\underline{Rem}$ : Pour k=2, la distribution de Weibull s'identifie à une distribution de Rayleigh. Dans ces conditions le facteur d'échelle C est :

$$C = \frac{V_{\text{moy}}}{0.9}$$



# Dépendance en fonction de l'altitude

#### Frottements avec la surface terrestre



la vitesse du vent varie en fonction de l'altitude.

Loi empirique:

$$\frac{V}{V_{ref}} = \left(\frac{H}{H_{ref}}\right)^{\alpha}$$

H: hauteur

α: coefficient de rugosité du terrain.

Mer calme	$\alpha$ = 0,09		
prairie	$\alpha$ = 0,16		






## Energie cinétique d'une colonne de vent

**Energie cinétique d'une colonne de vent** de masse m de vitesse V :

$$E_c = \frac{1}{2}m.V^2$$



Colonne de vent

Hyp: la vitesse de cette colonne est nulle en sortie de l'éolienne



Energie élémentaire récupérable pendant dt,

$$dE_c = \frac{1}{2} dm.V^2$$

dm représente la masse ayant traversé la surface S pendant dt.

$$dm = \rho.S.V.dt$$

 $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ : Masse volumique de l'air dans des conditions normales de P et T



$$dE_c = \frac{1}{2} \rho.S.V^3.dt$$

$$P_{Ec} = \frac{1}{2} \rho.S.V^3$$



### Potentiel éolien d'un site

Principe de calcul de la **contribution pour chaque vitesse de vent** à l'énergie cinétique sur un an :

- Un vent de 5m/s souffle 22% du temps soit 0,22.365.24 = 1927 h/an
- Puissance par unité de surface

$$\frac{P_{Ec}}{S} = \frac{1}{2} . \rho. V^3 = 76.5 \text{ W} / \text{m}^2$$



Contribution de cette vitesse à l'énergie : 
$$\left(\frac{W_{Ec}}{S}\right)_{V=5m/s} = 76,5.1927 = 150 \text{ kW.h/m}^2$$

**Energie théorique sur un an et par unité de surface=** sommer les contributions des différentes vitesses.

$$\frac{W_{Ec}}{S} = 821 \, kW.h / m^2 / an$$



Eolienne balayant une surface de 100 m² (11m de diamètre)

 $W_{Ec} = 82100 \, kW.h / \, an$ 


**Rem :** Comme le montreront les chapitres suivants, l'énergie convertie sera beaucoup plus faible et représentera environ 50% de l'énergie du vent.







### Potentiel éolien d'un site










### Remarques:

- Optimiser la conversion pour les vitesses dont la contribution à l'énergie est la plus grande.
- Vitesses élevées, fréquence d'apparition faible, il ne sera pas intéressant de dimensionner les éoliennes pour ces vitesses.



### Potentiel éolien en France







Potentiel éolien et implantation des éoliennes. Source :windpower.org



# Différents types de turbines

#### Turbines à axe vertical







**Rotor de Darrieus** 

**Rotor de Savonius** 

Grandes éoliennes de type Darrieus (4MW installée au Québec) : **abandonnées au profit des éoliennes à axe horizontal** qui ont un meilleur rendement.


Par contre, elles sont proposées en **faible puissance pour équiper des habitations** individuelles.



# Différents types de turbines

Les turbines à axe horizontal






- 1.Pales : capteurs de l'énergie cinétique. En fibres de verre et matériaux composites. Profil fruit d'études aérodynamiques complexes.
- 2.Moyeu : Pourvu d'un système qui permet d'orienter les pales pour réguler la vitesse de rotation.
- **3.Arbre primaire** (ou arbre lent) : **relie** les pales au multiplicateur.
- 4.Multiplicateur : réduit le couple et augmente la vitesse. Intermédiaire entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire.
- 5.Arbre secondaire : amène l'énergie mécanique à la génératrice. Equipé d'un frein à disque mécanique.
- 6.Générateur électrique : Production électrique (jusqu'à 5 MW). dynamo (CC) ou alternateur (AC).
- 7.Mât : tube en acier, pilier de toute l'infrastructure. Plus hauteur importante, plus la vitesse du vent augmente.
- 8.Système d'orientation de la nacelle : couronne dentée équipée d'un moteur permet d'orienter l'éolienne et de la verrouiller dans l'axe du vent
- 9.Système de refroidissement : à air, à eau ou à huile et destiné au multiplicateur et à la génératrice.
- 10.Outils de mesure du vent : girouette pour la direction et anémomètres pour la vitesse.
- 11. Système de contrôle électronique : il gère le fonctionnement général de l'éolienne et de son mécanisme d'orientation.
- 12. Au pied du mât se trouve un transformateur.



# Différents types de turbines

OUEST








### Conversions dans une éolienne à axe vertical


Les turbines à axe horizontal



### Différentes conversions

### Conversion énergie cinétique, énergie mécanique

• Limite de Betz



$$P_{Ec} = \frac{1}{2} \rho.S. V_1^3$$

$$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$$

Les particules constituant l'air ne pouvant disparaître en sortie de l'hélice, il y aura une limite à cette puissance

Albert Betz (1919) a démontré, en supposant l'écoulement d'air incompressible, que le transfert était limité à :



### Pour une hélice donnée, la puissance mécanique peut s'écrire :

$$P_{\rm m} = C_{\rm p} \left( \frac{1}{2} \rho.S.V^3 \right)$$

### C<sub>p</sub> représente le **coefficient de puissance**.

Ce coefficient est fonction de deux paramètres :

• Vitesse spécifique


$$\lambda = \frac{R.\Omega}{V}$$

Angle de calage






$$C_{pmax} = \frac{16}{27} = 0,593$$



Evolution du coefficient de puissance pour une hélice d'éolienne Bonus de 600kW




**Evolution du coefficient de puissance pour différents angles de calage [9]** 





### Comparaison des différents types de turbines




Coefficient de puissance en fonction de la vitesse spécifique [9]





### Réglage de la conversion

Courbe type de puissance d'une éolienne



**Zone 1**  $V < V_1$  (3 à 4 m/s). vent trop faible pour récupérer de l'énergie

**Zone 2** 
$$V_1 < V < V_2$$
 ( $V_2 = 12$ m/s environ)

On cherche dans cette zone à optimiser la conversion d'énergie par action sur :

$$P_{\rm m} = \frac{1}{2} C_{\rm p}(\beta_0, \lambda) \rho.S.V^3$$

- L'angle de calage  $\beta_0$  dispositif d'orientation des pales
- La vitesse spécifique  $\lambda$ : modifier la vitesse de rotation de la turbine en fonction de la vitesse du vent pour travailler à l'optimum de conversion




aérogénérateur à vitesse réglable.









$$\Omega = \frac{V}{R.\lambda_{opt}}$$

Point de fonctionnement optimum

**Zone 3.**  $V_2 < V < V_3$  ( $V_3 = 25$  m/s 90km/h environ)

On cherche à écrêter la puissance afin de ne pas surdimensionner l'éolienne (ces vitesses ont une fréquence annuelle faible)

Cette limitation en puissance est obtenue de deux façons :

- Décrochage aérodynamique passive (Passive stall) Réservée aux turbines où la vitesse de rotation est sensiblement constante.
- Par contrôle de l'angle de calage (Pitch control)


**Zone 4** Au dessus de la vitesse V<sub>3</sub>, la machine est parquée.

Les pales sont mises en drapeau et le rotor est arrêté par un frein en général mécanique






### Exemples de caractéristiques




### Courbe de puissance d'une éolienne à décrochage aérodynamique










Courbe de puissance d'une éolienne



### Générateurs à vitesse de rotation réglable

### MADA: La vitesse est réglable par action sur la pulsation des courants rotoriques



#### **Génératrice MADA**

VESTAS V52-850 kW [17]	
Rotor	Génératrice
Diamètre: 52m	Type : asynchrone à rotor bobiné tétrapolaire
Surface balayée : 2124 m <sup>2</sup>	Puissance nominale : 850 kW
Fréquence de rotation : de 14 à 31.4 tr/mn	Fréquence de rotation : de 807 à 1811 tr/mn
Vitesse nominale de vent : 16 m/s	Tension nominale : 690 V
Vitesse de vent de coupure : 25m/s	Fréquence : 50 Hz
Vitesse de vent de démarrage : 4 m/s	Convertisseurs
Régulation de puissance : variation de vitesse et	Onduleur de tension, redresseur de courant à IGBT
orientation des pales	
Multiplicateur	
Rapport de multiplication : 57.7	






### Générateurs à vitesse de rotation réglable

### **Machine synchrone**

La vitesse est réglable par action sur le convertisseur de fréquence





### Génératrice synchrone

<b>10M</b>		40	
	<b>A</b> I I I	αж	
		_ ( )	

Rotor

Diamètre: 48 m

Surface balayée : 1809 m<sup>2</sup>

Fréquence de rotation : de 0 à 25 tr/mn

Vitesse nominale de vent : 13.5 m/s Vitesse de vent de coupure : 25 m/s Vitesse de vent de démarrage : 3 m/s

Régulation de puissance : variation de

vitesse et orientation des pales

Multiplicateur Attaque directe

Génératrice

Type: synchrone discoïde à aimants

permanents

Puissance nominale: 750 kW

Fréquence de rotation : de 0 à 25 tr/mn

Tension nominale: 875 V


**Convertisseurs** 

Onduleur de tension, redresseur de

courant à IGBT












© 2013 • 17

# Tendances d'évolution des architectures d'éoliennes




 En 2012, les topologies à vitesse variable de type DFIG sont passées sous la barre des 60% des nouvelles installations. Il est prévu que les architectures à vitesse fixe disparaissent progressivement au profit des configuration de type « Full »









L'avenir [11]



# Les hydroliennes

L'exploitation de l'énergie maritime n'a rien d'une nouveauté. Mais les usines marémotrices, comme celle de la Rance en France (240 MW) s'apparentent à des barrages. Situées en pleine mer, les hydroliennes, véritables « éoliennes sous-marines », ne retiennent pas l'eau et exploitent des marées inépuisables et prévisibles. Elles sont aussi largement plus discrètes que les éoliennes, même si leurs effets sur les fonds marins sont encore inconnus.







Exemples d'hydroliennes



### La puissance mécanique d'une hydrolienne est donnée par la même expression qu'une éolienne

$$P = C_p \cdot \frac{1}{2} \rho \cdot S \cdot V^3$$

 $C_n$ ; coefficient de puissance,  $C_{pmax}$ = 0,59 (limite de Betz)

ρ: densité de l'eau  $ρ = 1000 \text{ kg/m}^3$ 

V : vitesse des courants marins en m/s

**Rem :** Au large de la Bretagne, les courants peuvent atteindre des vitesses maximales de 10 nœuds (raz Blanchard) soit 5,1 m/s (1 nœud correspond à 1 mille par heure soit 1,852 km/h ou 0,51 m/s).


Dans ces conditions, la puissance maximale (limite de Betz et V = 10 nœuds) par unité de surface vaut :  $P \max = 40 \text{ kW/m}^2$ 

Pour une éolienne avec un vent de 25 m/s, la puissance maximum est de

 $P \max = 5.6 \text{ kW}/\text{m}^2$ 








Vitesse des courants marins sur la cote ouest





Contrairement aux vents, les courants marins sont parfaitement prévisibles et ne dépendent que des coefficients de marée et de l'heure par rapport à la pleine mer



Courants de marée 3h après la pleine mer à Saint-Malo. Source :Almanach du marin breton



## **Réalisations**

### **Guinard Energies**

**Hydrolienne P154** 

Diamètre: 150 cm

Puissance: 20 kW pour V= 3 m/s

### Sabella

**Hydrolienne D10** 

Diamètre: 10 m

Puissance: 1MW pour V = 4 m/s









D'autres hydroliennes sont également en phase de tests ou en **phase précommerciale en Europe**; à commencer par la célèbre **Seagen** de la société britannique Marine Current Turbines, une hydrolienne de 1,2MW immergée au large de l'Irlande du Nord.





Hydrolienne de 1,2 MW immergée au large de l'Irlande. Source :www.marineturbines.com