



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : / /

Dossier complet le : / /

N° d'enregistrement :

1 Intitulé du projet

Construction d'une installation de stockage d'énergie par batterie sur la commune de Marlenheim (Bas-Rhin).

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

AFR 58

Raison sociale

AFR 58

N° SIRET

92187330300017

Type de société (SA, SCI...)

Societes

Représentant de la personne morale ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

MAENHAUT

Prénom(s)

Frederic

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension., 32B, 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement., 39A	

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Construction d'une installation de stockage d'énergie électrique par batterie Lithium-ion d'une puissance de 110MW et d'une capacité de 220MWh. Le projet s'implante sur des parcelles accolées au poste RTE existant de Marlenheim et sont actuellement exploitées en agriculture. La surface clôturée du projet est de 1,67ha. L'installation sera raccordée au poste électrique RTE 225kV de MARLENHEIM par une liaison en 225kV enterrée d'une longueur de 250m environ. Ce réseau souterrain s'étendra sur les parcelles du projet et les parcelles du poste RTE. L'installation se composera d'une plateforme imperméabilisée permettant d'accueillir 56 conteneurs équipés de batteries et d'équipements électriques et de sécurité associés, 28 onduleurs, 14 transformateurs 22kV/600V et 4

4.2 Objectifs du projet

Ce projet de stockage d'énergie est porté par la société AFR58, appartenant à la société AMARENCO France. Le stockage d'énergie est un élément clé de la transition énergétique en France et s'inscrit dans les objectifs du SCoT et du Plan Climat de Bruche Mossig. Ce projet, d'intérêt public majeur (article L211-2-1 du code de l'énergie et L411-2-1 du code de l'environnement), répond aux besoins de sécurisation de l'approvisionnement du réseau électrique Français et aux services associés (mécanisme de capacité, maintien de fréquence, tension, flexibilité...) lors des pics de consommation d'électricité qui vont devenir de plus en plus fréquents avec l'augmentation de la part des énergies renouvelables (énergies intermittentes) dans le mix énergétique français, et l'augmentation des besoins en

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux de la centrale dureront environ 12 mois:

- Installation de la base vie du chantier, aménagement de l'accès, delimitation et sécurisation du site (cloture),
- Decapage et léger terrassement du sol (si besoin) : travail d'une pelle mécanique et camions bennes,
- Réalisation des fondations avec la venue d'une toupie béton (faible profondeur <1m, à confirmer selon retour des études géotechniques) puis dallage béton permettant de recevoir les équipements, le transformateur HTB.
- Réalisation du bâtiment de pilotage, la salle de réunion, zone de stationnement puis acheminement et mise en place (par levage) des équipements électriques, des conteneurs de batterie, des onduleurs, des transformateurs, des groupes de refroidissement,
- Pose des câbles dans les tranchées réalisées à la mini pelle ou trancheuse (remblais et pose grillage avertisseur),
- Construction du transformateur principal de puissance HTB 225kV : une fosse sera construite en béton banche sous le transformateur de puissance ainsi qu'une fosse déportée afin de récupérer son huile en

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Pendant sa phase d'exploitation, le site est entièrement automatisé et sera piloté à distance. En effet, un système de management (BMS) sera mis en place au niveau des batteries et, à plus grande échelle, au niveau des

containers et du site. Ce système électronique assurera 3 fonctions en parallèle:

- premièrement une surveillance et un contrôle permanent du site de stockage d'électricité afin d'assurer un fonctionnement normal et en toute sécurité.

- deuxièmement, ce système administrera les charges et décharges des équipements en fonction des informations

du réseau électrique, transmises en temps réel par RTE, tout en gérant les limites de tension afin d'optimiser la durée de vie de la batterie.

- Troisièmement, ce système aura également un rôle de sécurité en contrôlant en continu un ensemble de

paramètres, notamment électriques, en adaptant la gestion du site et, si nécessaire, en intervenant pour prendre en compte un défaut constaté (déconnexion d'une batterie ou d'un container).

Cette gestion sera automatiquement couplée à une astreinte 24h/24 et 7j/7. Le personnel

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

- ① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

déclaration au titre de la rubrique 2925-2 des ICPE, déclaration au titre de la Loi sur l'Eau pour les rubriques 2.1.5.0, demande de permis de construire. RTE réalisera de son côté une concertation (circulaire "Fontaine" du 9 septembre 2002).

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Emprise foncière	(4.2, ha)
Emprise cloturée	(1.67, ha)
Hauteur des clôtures	(2, m)
Surface artificialisée	(1.44, ha)
Surface imperméabilisée	(0.91, ha)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. :

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	Les ZNIEFF les plus proches se situent à plus de 2km: -Type I:420007049 à 3,5km au nord-est -Type I:420007201 à 3,4km au nord-ouest -Type II: 420007205 à 2 km au nord-est/sud-ouest -Type II: 420030465 à 2,4km à l'est
En zone de montagne ?	☐	☒	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	Le projet est a plus de 2 km des monuments historiques.
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☒	Les inventaires floristiques et les analyses pedologiques ont conclu en l'absence de zone humide au titre de l'arrete du 24 juin 2008 modifie le 1er octobre 2009, complete par la circulaire du 18 janvier 2010.
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☒	☐	Un PPR inondation est approuve depuis 2007. Le site est en dehors de la zone inondable reglementaire de la commune.
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☒	☐	PPR inondation approuve depuis 2007
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	Les points de captage d'eau pour l'alimentation en eau potable les plus proches, ainsi que leurs perimetres de protection, se localisent a l'Ouest du bourg de Marlenheim, a plus de 4 km du site.
Dans un site inscrit ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	Le site Natura 2000 le plus proche se situe a 7,5km a l'ouest du projet. Il s'agit de la zone speciale de conservation ZSC FR4201801 "Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann".
D'un site classé ?	☐	☒	

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☒	☐	Le projet ne necessite pas d'eau pour son activite. De l'eau du reseau public sera utilise uniquement lors du remplissage des reserves incendie (120m3x2=240m3). A noter que pour une bonne implantation et maintien des haies paysageres, un
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	La mise en place du projet va necessiter des terrassements sur le site, la creation d'un bassin de gestion des eaux ainsi que la mise en place de fondation pour certains equipements (batiment de pilotage, transformateur principal notamment). Ces travaux
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☒	☐	Les terrassements du site seront geres autant que possible en deblais/remblais limitant la production de dechets. La realisation des fondations, de la liaison electrique souterraine et des ouvrages de gestion des eaux pluviales pourra generer un excedent de
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☒	☐	Un apport de materiaux de carriere sera necessaire pour la realisation de la plateforme du site et de ses pistes de circulation
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☒	☐	Il s'agira de materiaux naturels ou inertes recycles n'induisant aucun risque de degradation des sols. En phase exploitation, le projet ne requiere aucun apport

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☒	☐	Seuls des sanitaires pourraient être raccordés au réseau d'alimentation en eau si toutefois ce réseau était disponible. L'assainissement se ferait dans ce cas par une fosse indépendante.
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	Les zones présentant des enjeux ont été évitées. De plus les travaux respecteront un calendrier précis pour ne pas impacter la faune et la flore. Ainsi le projet n'aura aucun impact sur la biodiversité. Une notice écologique est disponible en annexe.
Milieu naturel	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 7,5km à l'ouest du projet. Il s'agit de la zone spéciale de conservation ZSC FR4201801 "Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann". Le site est éloigné et n'a pas de connexion directe avec le projet.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☒	☐	Le site s'implante sur 1,67ha de parcelle agricole.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☒	Aucun PPRT ne concerne le site. En revanche, le projet peut présenter un risque d'incendie pouvant générer des émanations toxiques. La notice d'analyse des risques montre que les mesures mises en place (prévention, protection et intervention)
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☐	☒	Risque Argile : aléa moyen de retrait-gonflement. une étude de sol sera réalisée en amont du chantier. Risque Inondation : en dehors du zonage réglementaire du risque inondation.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☒	☐	La phase travaux engendre des déplacements de camions pour amener le matériel et les matériaux sur site et évacuer les déblais. Les camions emprunteront la D1004 puis le chemin en contre-bas de la départementale depuis le giratoire 700m à l'ouest. En exploitation, le site ne nécessite pas de passages
	Est-il source de bruit ?	☒	☐	Les sources de bruit sont les transformateurs et systèmes de refroidissement des conteneurs batteries et onduleurs. L'habitation la
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐	☒	Les installations respecteront les normes et ne générera pas de nuisance sonore supplémentaire que le poste RTE existant a
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des vibrations ?	☒	☐	Les travaux de compactage de matériaux seront source de vibrations lors de la réalisation des plateformes et pistes. Aucune vibration n'est
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☐	☒	Aucun éclairage permanent n'est prévu sur le site. Un éclairage ponctuel sera possible pour une intervention de sécurité ou de
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☒	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☐	☒	En phase de construction, la réglementation sur les émissions atmosphériques des moteurs sera respectée. En phase d'exploitation, le projet ne sera pas de nature à compromettre la qualité de l'air en fonctionnement normal. En cas d'incendie, les batteries seront susceptibles d'émettre des fumées
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☐	☒	En phase travaux les entreprises prendront toutes les dispositions visant à éviter les rejets liquides. En phase exploitation les eaux de pluie seront collectées
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☒	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☒	☐	En phase chantier, la réglementation en vigueur concernant la prévention et la gestion des déchets sera respectée. En phase exploitation, le site et la liaison souterraines ne généreront pas de déchet. Les batteries seront renouvelées dès que nécessaire (en moyenne tous les 15 ans). Le plan de renouvellement est
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	Le projet s'inscrit dans un paysage horizontal agricole avec des activités industrielles qui ponctuent également ce territoire. Le projet est situé à côté d'un poste RTE. La départementale D1004 traverse le paysage d'Est en Ouest au Nord du projet. Un haie
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☒	☐	Le projet s'implante principalement sur des parcelles agricoles déclarées en jachère depuis plus de 6 ans, sur une surface totale de 1,67ha. Le projet est optimisé afin de prendre un minimum d'espace sur ces

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Les incidences sur les milieux physique, naturel, humain, ainsi que sur le paysage ont été étudiées. Une analyse des risques a également été menée. Le projet n'est pas de nature à générer des incidences sur l'environnement. La mise en place de mesures de réduction permettra d'assurer cela. Les incidences sont considérées comme négligeables, nulles voire positives d'après les études menées. Le risque technologique lié au projet est considéré comme acceptable.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Les principales mesures permettant d'éviter et de réduire les incidences sur l'environnement sont :

- Baliser et éviter les secteurs à enjeux (boisement, haies, cours d'eau) et respecter le calendrier écologique en phase chantier.
- Assurer une gestion efficace des eaux pluviales pour permettre leur infiltration dans le sol, via un bassin d'infiltration (dont le dimensionnement exact sera obtenu après la réalisation d'une étude hydraulique). Ce bassin vient en compensation de la surface imperméabilisée
- Mettre en place un dispositif de sécurité sur les installations en tenant compte des préconisations du SDIS et de la réglementation ICPE pour l'intervention des équipes de secours.
- Assurer une gestion efficace des eaux d'incendie. En cas d'incendie, les eaux utilisées par les pompiers ruisselleront en direction de la noue étanche pour éviter leur pénétration dans le milieu naturel et des changements de coefficients d'eau dans les sols
- Maintenir une bande de prairie entre le projet et le cours d'eau.
- Assurer la gestion de la flore invasive

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'installation d'un site de stockage d'énergie électrique de grande capacité ne peut se faire qu'à proximité d'un poste électrique appartenant au réseau électrique RTE ayant une tension supérieure ou égale à 225 kV. De plus, le projet de stockage d'électricité par batterie localisé sur la commune de Marlenheim s'inscrit dans un contexte rural. Afin de prendre en compte les enjeux environnementaux du secteur d'implantation, plusieurs expertises ont été menées (écologiques, agricoles, hydrauliques...) dont les rapports sont présentés en annexe.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	☐
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☐
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☐
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☐
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☐
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou petitionnaire

ⓘ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		☐
2		☐
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ☒

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus ☒


Nom FOULARD

Prénom Benjamin

Qualité du signataire Chef de projet stockage

À Lagrave

Fait le 24-02-2025 /



Signature du (des) demandeur(s)