



**PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement**

**Décision relative à un projet relevant d'un examen au cas par cas
en application de l'article R122-3 du code de l'environnement**

Station de stockage d'électricité, à Rambervillers (88)

**LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFET DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE**

- VU la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
- VU le code de l'environnement, notamment ses articles L122-1, R122-2, R122-3 et R122-3-1 ;
- VU l'arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la demande d'examen au cas par cas, en application de l'article R122-3-1 du code de l'environnement ;
- VU le dossier de demande d'examen au cas par cas présenté par le maître d'ouvrage « R&S - 60 rue François 1er - 75008 PARIS », reçu complet le 15 janvier 2025, relatif au projet de station de stockage d'électricité, à Rambervillers (88) ;
- VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- VU le décret du 10 octobre 2024 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;
- VU l'arrêté préfectoral N° 2024/530 du 28 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Marc HOELTZEL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est ;
- VU l'arrêté DREAL-SG-2024-38 du 28 octobre 2024 portant subdélégation de signature de M. Marc HOELTZEL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est en faveur de M. Philippe LAMBALIEU, chef du service Évaluation Environnementale, de son adjoint M. Hugues TINGUY et de Mme Christelle MEIRISONNE, adjointe au chef de pôle Projets ;
- VU l'avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 23 janvier 2025 ;
- VU la décision du 15 juillet 2024 qui exonère d'évaluation environnementale un projet de station de stockage d'électricité, à Rambervillers (88), dossier déposé par le même maître d'ouvrage concernant un projet de même caractéristiques électriques, d'une emprise de

1,3 ha et situé à environ 150m du poste source RTE « Rambervillers » ; le présent projet a une emprise réduite et est localisé en situation limitrophe avec le poste électrique RTE ;

CONSIDÉRANT la nature du projet :

- qui relève de la rubrique n°32 de la nomenclature annexée à l'article R122-2 du code de l'environnement « Poste de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes » ;
- qui consiste en la construction d'une station de stockage d'électricité (50MV.A et 100MW.h) par le biais de 6 ensembles de 5 conteneurs de 20 pieds (4 conteneurs hébergeant chacun des batteries et 1 container hébergeant un onduleur et un transformateur) ;
- qui comporte la création d'un poste de transformation de 63kV, relié par câble enterré au réseau public de transport d'électricité via le poste source RTE « Rambervillers » ;
- qui vise notamment, selon le dossier, une contribution à l'équilibrage en temps réel entre la production et la consommation d'électricité, notamment concernant l'intermittence de production d'énergie renouvelable ;
- qui concerne une emprise totale de projet d'environ 1,05 ha ;
- qui concerne une hauteur maximale des équipements de stockage de 3,70 m ;
- qui comporte la création de 700 m de pistes en grave/concassé ;
- qui relève de la nomenclature des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) :
 - rubrique 2925-2 « accumulateurs électriques » ;
 - régime de la déclaration ;
 - obligation de mise en œuvre de l'arrêté ministériel de prescriptions générales lié à cette activité ;

CONSIDÉRANT la localisation du projet :

- lieu-dit « Le Haut des Carrières », à Rambervillers ; parcelles cadastrales AS 12, AS 13 et AS 14 ;
- sur des parcelles à usage actuel de prairie permanente, comportant un arbre de haute tige supprimé dans le cadre du projet, situation qui génère des enjeux liés aux espèces protégées inféodées à ces milieux ;
- à proximité d'habitations, côté opposé au poste électrique ;
- au sein de la zone non urbanisée de la commune où s'applique actuellement le RNU (Règlement National de l'Urbanisme), zone où les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;
- en dehors de tout autre zonage administratif caractéristique d'une sensibilité environnementale notable ;

CONSIDÉRANT les caractéristiques des impacts du projet sur le milieu et la santé publique ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire leurs effets :

- les impacts sur la biodiversité, en particulier sur les espèces inféodées aux prairies et aux arbres de haute tige, pour lesquels le dossier ne comporte aucun élément et pour lesquels **il revient au maître d'ouvrage :**
 - **de s'assurer de l'absence d'espèces protégées ;**
 - **le cas échéant, de se mettre en conformité avec la réglementation sur les espèces protégées :**
 - **en analysant les impacts liés au projet ;**
 - **le cas échéant, en définissant des mesures d'évitement, de réduction voire de compensation ;**
 - **dans tous les cas, en veillant à ce que les travaux soient réalisés en dehors de la période de sensibilité de ces espèces ;**
- les impacts liés au bruit, pour lesquels le dossier indique :
 - qu'un écran acoustique revêtu d'un bardage bois sera installé à une distance de 7m de la limite de propriété ;
 - qu'ainsi la pression acoustique à la limite de propriété est inférieure aux niveaux admissibles ;

pour lesquels il revient cependant au maître d'ouvrage de vérifier cette conformité avant la mise en exploitation ;
- les impacts sur le paysage, pour lesquels le dossier précise que :
 - la zone du projet sera entourée d'une palissade en bois naturel laissant des passages petite faune et faisant également office d'écran acoustique ;
 - devant cette palissade sera plantée une haie paysagère renforcée d'au moins 3m de large qui sera constituée d'arbustes hauts et bas en quinconce ;
- les impacts liés au risque d'incendie pour lequel le dossier précise les mesures mises en œuvre :
 - le respect de distances minimales entre les unités de stockage (3 m) et par apport à la périphérie du site (12 m) ;
 - la pose d'une citerne incendie et d'un bassin de récupération des eaux d'incendie ;
 - la création de pistes lourdes permettant l'accès aux engins de secours ;
 - la création de murs coupe-feu ;
- l'impact sur la production de gaz à effet de serre pour lequel le stockage de l'électricité est un élément favorable, en particulier lorsque l'électricité stockée est elle-même décarbonée ;

CONSIDÉRANT qu'au regard des éléments fournis par le pétitionnaire et sous réserve du respect de ses engagements et obligations, notamment ceux liés à la réglementation sur les espèces protégées, au bruit, au paysage, à la gestion du risque d'incendie et au code de l'urbanisme, le projet n'est pas susceptible de présenter des impacts notables sur l'environnement et la santé qui nécessiteraient la réalisation d'une étude d'impact ;

DECIDE:

Article 1er :

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, le projet de station de stockage d'électricité, à Rambervillers (88), présenté par le maître d'ouvrage « R&S », **n'est pas soumis à évaluation environnementale.**

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l'article R122-3 du code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :


L'autorité décisionnaire est chargée de vérifier au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la présente décision.

Article 4 :

La présente décision sera publiée sur le site internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Strasbourg, le 19 février 2025

Pour le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la région Grand Est,
et par délégation,
l'adjoint au chef du service Évaluation
Environnementale,


Hugues TINGUY

Voies et délais de recours

1) Un recours administratif préalable est obligatoire avant le recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l'autorité environnementale du formulaire de demande accompagné de la mention du caractère tacite de la décision.

L'absence de réponse au recours administratif à l'issue d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours.

Le recours administratif doit être adressé à Monsieur le préfet de région - Préfecture de la région Grand Est - 5 place de la République - BP 87031 - 67073 STRASBOURG cedex

Il peut aussi être adressé un recours hiérarchique au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision : Madame la Ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des Risques - 246, bd Saint Germain - 75700 PARIS

2) Le recours contentieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif.

Le recours contentieux doit être déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le site www.telerecours.fr.