

ПРОТОКОЛ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

Дата: 01.01.2025 Время: 12.00.00

ФИО работника: Т-16-УЗ

Название объекта: Иванов Иван Иванович

Схема соединения трансформатора: D-0/y-1

Вид повреждения: АВГ

Таблица 1. Параметры режима

Параметры	Значения, А	Параметры	Значения, град	Сработавшие контакты	
I _{A1}	101	φ _{A1}	10	1	1
I _{B1}	102	φ _{B1}	130		
I _{C1}	103	φ _{C1}	250		
I _{A2}	51	φ _{A2}	20	да	нет
I _{B2}	52	φ _{B2}	160		
I _{C2}	53	φ _{C2}	280		

Аварийные сообщения: Аварий нет
