Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos


Oscar Perpiñán Lamigueiro http://oscarperpinan.github.io

Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

A lo largo de su ciclo de vida, además de producir energía y diferentes residuos, un sistema generador requerirá el empleo de energía para:


- Fabricación de componentes
- Tratamiento del terreno
- Transporte e instalación de los equipos
- Combustible necesario para su funcionamiento
- Reposición de equipos que agotan su ciclo
- **.**..

Ciclo de Vida



Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

- ► Inventarios de Ciclos de Vida (Life Cycle Inventory, LCI) de los procesos empleados para implementar un SFCR. A partir de estos LCIs es posible estimar el impacto energético asociado.
 - ► Incertidumbre alta en módulos FV (40%)
- Radiación global del lugar en el que el SFCR va a desempeñar sus funciones
- Características técnicas de los diferentes componentes del SFCR que permitan estimar la energía producida a lo largo de toda su vida útil.



$$EPBT = \frac{E_{LCA}}{E_{ac}}$$

La cuestión del mix energético

- ► La energía primaria depende de la eficiencia de conversión del sistema energético.
 - La eficiencia depende de la composición de fuentes energéticas (mix energético)
 - Eficiencia para zona UCTE: 0.31
- Proceso productivo de módulo FV es principalmente eléctrico (80% de energía primaria se emplea en electricidad).
 - Centros de fabricación en zonas con alta eficiencia de conversión.
 - Menor impacto ambiental con alta penetración de renovables.
- La producción de la energía eléctrica del SFCR se produce normalmente lejos del centro de fabricación
 - Diferente eficiencia de conversión por variación de mix energético.
 - ► Menor EPBT inyectando en sistemas poco eficientes.

Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

Energía de los principales componentes

Seguimiento a Doble Eje

Componente	(MJ_p/kWp)	(%)
Módulo	41819	69,54%
Estructura Soporte	9329	15,51%
Mecanismos de seguimiento	248	0,41%
Cimientos (acero)	3371	5,61%
Cimientos (hormigón)	2445	4,07%
Transporte	1339	2,23%
Inversor	1,091	1,81%
Cableado	497	0,83%
Total	60140	100%

Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

Energía de los principales componentes

Seguimiento de Eje Horizontal NS

Componente	(MJ_p/kWp)	(%)
Módulo	41819	78,67%
Estructura Soporte	6108	11,49%
Mecanismos de seguimiento	58	0,11%
Cimientos (acero)	1536	2,89%
Cimientos (hormigón)	1281	2,41%
Transporte	900	1,69%
Inversor	1091	2,05%
Cableado	364	0,68%
Total	53157	100%

Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

Energía de los principales componentes

Sistemas Estáticos

(%)
81,99%
8,74%
0,00%
0,00%
4,61%
2,03%
2,14%
0,49%
100%


Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

Valores de EPBT por sistema

Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos


EPBT	1st. Quartile	Median	Mean	3rd Quartile
Doble Eje	2,4	2,6	2,7	2,82
Horizontal-NS	2,65	2,88	3	3,17
Estático	3	3,22	3,3	3,45

Doble Eje




Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

Horizontal NS




Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

Estático



Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos

Comparativa



Tiempo de Retorno Energético de Sistemas Fotovoltaicos