

15.3 管道布置图

- 15.3.1 概述
- 15. 3. 2 管道布置图视图
- 15. 3. 3 管道布置图标注
- 15.3.4 管道布置图绘制方法
- 15. 3. 5 管道布置图阅读



15.3.1 概 述

管道布置图:用来表达车间或装置内管道和管件、阀、仪表控制点的空间位置、尺寸和规格,以及与有关机器、设备的连接关系。又称管道安装图或配管图。



15.3.2.1 绘制管道布置图的一般要求

1图幅

- ◆ 管道布置图的图幅应尽量采用A0。
- ◆比较简单的也可采用A1或A2。
- ◆ 同区的图应采用同一种图幅。
- ◆ 图幅不宜加长或加宽。
- 2 比例
- 「◆一般采用的比例为1:30,也可采用1:25,当仅 「 「有大管道大尺寸设备的工艺装置时,可采用1:50。」
- . ◆ 同区的或各分层的平面图,应采用同一比例,剖视 !图的绘制比例应与管道平面布置图一致。

15.3.2.1 绘制管道布置图的一般要求

- 3 图线
- ➤ 粗线 0.9~1.2 mm

单线管道

➤ 中粗线 0.5~0.7 mm

双线管道

- ➤ 细线 0.15~0.3 mm4 字体
- 法兰、阀门及其他图线


!图名、图标中的图号、视图符号

7号字

工程名称、文字说明及轴线号、表格中的文字

5号字

! 数字及字母、表格中的文字(格子小于6 mm时) 3.5号字!



5 视图的配置

 XXXXX大学

 制图


 设计
 XXXXX管道布置图

 校核
 EL100.000平面

 1
 B

 2004年9月
 比例

 2004年9月
 比例



** A 设备及建(构)筑物 的表达方法及标注

单线管道画粗实线,设备 (机器)和建(构)筑物的表 示与设备布置图相似,但均用 细实线绘制。

必须画出:


设备(机器)中心线或轴线,设备上与配管有关的接口(包括需要表示的仪表接口及备用接口)。

与管道布置无关的建 (构)筑物的表达可适当地简

化。


x x x x 大	: 学	
制 图 设 计 校 核 审 核	Xxxx管道布置 EL100.000平瓦	
2004 年 9 月	比例	的丰二七洲

- 15.3.2.2 管道及附件的图示方法
 - 1 管道画法





5 管道的表示方法


公称通径(DN)大于和等于400mm或16英寸的管道用双线表示;小于和等于350mm或14英寸的管道用<u>单线</u>表示。如果管道布置图中,大口径的管道不多时,则公称通径(DN)大于和等于250mm或10 英寸的管道用双线表示,小于和等于200 mm或8英寸的管道用单线表示。用单线绘制的管道其线宽按书P282表13--2。管段的长度应按比例画出。




a 管道 当管子只画出一段时,一般应在管子的中断处画上断裂符号。









c 管道交叉 当管道交叉而造成投影相重影时, 其画法可把被遮盖管道的投影断开。 或将可见管道的投影断开且画上断裂符号。






15.3.2.2 管道及附件的图示方法 5 管件及阀门



15.3.2.2 管道及附件的图示方法 5 管件及阀门

管道用三通连接的画法




b管路转折


管路大都通过90°弯头实现转折。


1、用单粗实线表示的单折管路




2、用双中实线表示的单折管路










4 阀门、管件、管道附件、仪表控制点的表达方法和标注


管道上的阀门、管件、管道附件用细实线按规定的图形符号(常用符号参见书)绘制。

阀门的控制手轮及安装方位在图上一般应予



连接形式

例: 由管道的正立面图和平面图补画左立面图



2. 阀门及管件的画法

15.3.2.2 管道及附件的图示

- □ 在管道平面布置图中,应以设备布置图所确定的位置 按比例用细实线画出所有设备的简略外形和基础、平台、 □ 梯子。
- 口还应表示出吊车梁、吊杆、吊钩和起重机操作室。
- ·口对于立式容器还应表示出裙座人孔的位置及标记符号。
- | □ 对于工业炉,凡是与炉子和其平台有关的柱子及炉子 | 外壳和总管联箱的外形、风道、烟道等均应表示出。

15.3.2.3 建(构)筑物的图示内容及

- |□ 按比例用细点画线表示就地仪表盘、电气盘的外轮廓 | 及电气、仪表电缆槽或架和电缆沟,不必标注尺寸,避 | 免与管道相碰。
- !o 对于生活间及辅助间应标出其组成和名称。


- 15.3.3.1 标注基本要求
 - 1尺寸单位
- i口标高、坐标以m为单位,小数点后取三位数。
- 口 其余的尺寸一律以mm为单位,只注数字,不注单 ¦位。
- └□ 管子公称直径一律用mm表示。
- ¦ロ基准地平面的设计标高表示为: EL100.000m。
- !ロ 低于基准地平面者可表示为:9×.×××m。

- 15.3.3.1 标注基本要求
 - 2尺寸数字
- 口不按比例画图的尺寸应在尺寸数字下面画一道横线。

应标注与工艺管道及仪表流程图相同的管道组合号和定位尺寸。


在平面图上,其定位尺寸常以建(构)筑物的轴线、设备中心线、设备管口中心线、法兰的一端面等作为基准进行标注。

管子高度方向的定位尺寸以标高来表示




单根管道指引线注法


$PL1001-32\times3.5$



多根管道注法



15.3.3.2 标注内容




- 口设备中心线上方标注与流程图一致的设备位号,下 ¦方标注支撑点的标高。
- !□剖面图上的设备位号注在设备近侧或设备内。

- 15.3.3.2 标注内容
 - 3 管道
- □ 标注所有管道的定位尺寸及标高,物料的流动方向 □ 和管号。
- └□ 所有管道都需要标注出公称直径、物料代号及管道 ├ └编号。
- i□ 异径管,应标出前后端管子的公称通径,如 ¦DN80/50或80×50。
- !□有坡度的管道,应标注坡度(代号为i)和坡向。
- !口 定位尺寸以mm米为单位,而标高以m为单位。

15.3.3.2 标注内容

3 管道



- 15.3.3.2 标注内容
 - 4 管件
- <u>'</u>口 一般不标注定位尺寸。
- 口 对某些有特殊要求的管件,应标注出某些要求与说明。

5 阀门

- □ 当管道中阀门类型较多时,应在阀门符号旁注明其编 □ 号及公称尺寸。

15.3.4 管道布置图的绘制方法

15.3.4.1 绘图前的准备

- □ 从有关图纸资料中了解设计说明、本项目工程对管 ¦ 道布置的要求以及管道设计的基本任务。
- |口 充分了解和掌握工艺生产流程、厂房建筑的基本结

