

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
10 이하		가설 건축물 신고대상	조립식 경비용	영 제15조 제5항제6호	6. 조립식 구조로 된 경비용으로 쓰는 가설건축물로서 연면적이 10㎡이하인 것	해당 자치단체 조례 참조
30 미만		내화구조 제외대상	방화지구 안에서 단층의 부속건축물로서 외벽 및 처마면이 내화구조 또는 불연재료로 된 것	영 제58조 제1호	법 제51조제1항에 따라 그 주요구조부 및 외벽을 내화 구조로 하지 아니할 수 있는 건축물은 다음 각호와 같다 1. 연면적 30㎡ 미만인 단층 부속건축물로서 외벽 및 처마면이 내화구조 또는 불연재료로 된 것	
		제1종 근생 대상	일반 업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 30㎡ 미만인 것	영 별표1 제3호 자목	자. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반 업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 30㎡ 미만인 것	
30이상		건축신고 대상	주요구조부의 해체가 없는 내력벽의 수선	영 제11조 제2항제1호	1. 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것	
			외벽마감재의 수선 또는 변경	영 제3조의2 제9호	9. 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(법 제52조제2항에 따른 마감재료를 말한다)를 증설 또는 해체하거나 벽면적30㎡ 이상 수선 또는 변경하는 것	
30 초과		공작물 축조신고	지하대피호	영 제118조 제1항제6호	6. 바닥면적 30㎡를 넘는 지하대피호	
50 이하		사용승인 신청 시 일괄신고 대상	건축허가 또는 신고 내용과 다르게 공사한 후 사용승인신청을 하는 건축물	영 제12조 제3항제1호	1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50㎡ 이하인 경우로서 다음 각목의 요건을 모두 갖춘 경우 가. 변경되는 부분의 높이가 1미터 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하일 것 나. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치 변경범위가 1미터 이내일 것 다. 법 제14조 제1항에 따라 신고를 하면 법 제11조에 따른 건축허가를 받은 것으로 보는 규모에서 건축 허가를 받아야 하는 규모로의 변경이 아닐 것	
				영 제12조 제3항제2호	2. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우 (연면적이 5천㎡ 이상인 건축물은 각 층의 바닥면적이 50㎡ 이하의 범위에서 변경되는 경우만 해당한다) 다만, 제4호 본문 및 제5호 본문에 따른 범위의 변경인 경우만 해당한다	
		가설 건축물	야외흡연실	영 제15조 제5항제15호	15. 야외흡연실 용도로 쓰는 가설건축물로서 연면적이 50㎡ 이하인 것	
		내화구조 제외대상	단층의 부속건축물	영 제56조 제1항본문	① 법 제50조제1항 본문에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 건축물(제5호에 해당하는 건축물로서 2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당한다)의 주요 구조부와 지붕은 내화구조로 해야 한다. 다만, 연면적이 50㎡ 이하인 단층의 부속건축물로서 외벽 및 처마밀면을 방화구조로 한 것과 무대의 바닥은 그렇지 않다	
50이상		지하층 구조기준	지하층 거실의 바닥면적이 50㎡ 이상인 층	법 제53조 방화규칙 제25조 제1항제1호	1. 거실의 바닥면적이 50㎡ 이상인 층에는 직통계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것. 다만, 직통계단이 2개소 이상 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다	
			지하층 거실의 바닥면적의 합계가 50㎡ 이상인 건축물	법 제53조 방화규칙 제25조 제1항 제1의2호	1의2. 제2종 근린생활시설중 공연장·단란주점·당구장· 노래연습장, 문화 및 집회시설 중 음식점·공연장, 수련 시설 중 생활권수련시설·자연권수련시설, 숙박시설 중 여관·여인숙, 위락시설 중 단란주점·유흥주점 또는 '다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법시행령' 제2조에 따른 다중이용업소의 용도에 쓰이는 층으로서 그 층의 거실의 바닥면적의 합계가 50㎡ 이상인 건축물에는 직통계단을 2개소 이상 설치할 것	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
50이상		장애인 편의시설 설치대상	제1종 근린생활시설: 소매점, 휴게음식점, 제과점, 이용원, 미용원 제2종 근린생활시설: 일반음식점	장애인등 편의법 [별표1]	가. 제1종 근린생활시설 (1) 슈퍼마켓·일용품(식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등을 말한다. 이하 같다) 등의 소매점으로서 동일한 건축물(하나의 대지안에 2동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 동일한 건축물로 본다. 이하 같다) 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 50㎡ 이상 1천㎡ 미만인 시설 (2) 휴게음식점·제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 50㎡ 이상 300㎡ 미만인 시설 (3) 이용원·미용원으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 50㎡ 이상인 시설 나. 제2종 근린생활시설 (1) 일반음식점으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 50㎡ 이상인 시설	
	60 미만	대지의 분할제한 규모	상업, 공업, 녹지지역을 제외한 지역 내 건축물이 있는 대지	법 제57조 제1항 영 제80조	① 건축물이 있는 대지는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 면적에 못 미치게 분할 할 수 없다. 1. 주거지역: 60㎡ 5. 제1호부터 제4호에 해당하지 아니하는 지역: 60㎡	해당 자치단체 조례 참조
66 이상		다중이용 업소해당 유무	지하층에 영업장이 있는 휴게음식점·제과점 영업 또는 일반음식점 영업	다중이용업소법 영 제2조 제1호 가목	가. 휴게음식점 영업·제과점 영업 또는 일반음식점 영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 100㎡ (영업장이 지하층에 설치된 경우에는 그 영업장의 바닥면적 합계가 66㎡) 이상인 것.	
85 이내		건축신고 대상	증축·개축 또는 재축	법 제14조 제1항제1호	1. 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만, 3층이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다	건축사 설계 미대상
85 초과		설계변경 허가대상	건축허가 또는 신고를 득한 후 허가 사항을 변경하는 건축물	영 제12조 제1항제1호	1. 바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하는 부분에 대한 신축·증축·개축에 해당하는 변경인 경우에는 허가를 받고, 그 밖의 경우에는 신고할 것	
100 이하		건축신고 대상	건축행위(신축, 증축, 개축, 재축, 이전)	영 제11조 제3항제1호	1. 연면적의 합계가 100㎡ 이하인 건축물의 건축	
100 이상		용도변경 사용승인 대상	용도변경 하려는 부분의 바닥면적의 합계가 100㎡ 이상	법 제19조 제5항	⑤ 제2항에 따른 허가나 신고대상인 경우로서 용도변경 하려는 부분의 바닥면적의 합계가 100㎡ 이상인 경우의 사용승인에 관하여는 제22조를 준용한다 다만, 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만으로서 대수선에 해당되는 공사를 수반하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다	건축사 설계 미대상
		가설 건축물 신고대상	농업·어업용 비닐하우스	영 제15조 제5항제9호	9. 도시지역중 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 설치하는 농업·어업용 비닐하우스로서 연면적이 100㎡ 이상인 것	
			축사·용 비닐하우스 및 천막	영 제15조 제5항 제10호	10. 연면적이 100㎡ 이상인 간이축사·용, 가축분뇨처리용, 가축운동용, 가축의 비가림용 비닐하우스 또는 천막(벽 또는 지붕이 합성수지재질로 된 것과 지붕면적의 2분의 1 이하가 합성강판으로 된 것을 포함한다) 구조 건축물	
		장애인 편의시설 설치대상	제1종 근린생활시설: 의원·치과의원·한의원· 조산원·산후조리원	장애인 등 편의법시행령 제3조 [별표1]	가. 제1종 근린생활시설 (8) 의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 100㎡ 이상인 시설	
		다중이용 업소 해당유무	지하층에 영업장이 있는 휴게음식점·제과점 영업 또는 일반음식점 영업	다중이용업소법 영 제2조 제1호가목	가. 휴게음식점 영업·제과점 영업 또는 일반음식점 영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 100㎡ (영업장이 지하층에 설치된 경우에는 그 영업장의 바닥면적 합계가 66㎡) 이상인 것.	
		소방동의 대상	학교시설 공연장	소방시설법 영 제7조제1항	가. '학교시설사업촉진법' 제5조의2 제1항에 따라 건축 등을 하려는 학교시설 : 100㎡ 2. 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150㎡(공연장의 경우에는 100㎡) 이상인 층이 있는 것	지하층 무창층
150 이상			바닥면적이 150㎡ 이상인 층이 있는 건축물		2. 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150㎡(공연장의 경우에는 100㎡) 이상인 층이 있는 것	지하층 무창층
150 미만		제2종 근생 대상	단란주점 바닥면적의 합계가 150㎡ 미만인 것	영 별표1 제4호더목	다. 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150㎡ 미만인 것	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
	150 미만	대지의 분할제한 규모	상업지역 및 공업지역 내 건축물이 있는 대지	법 제57조 제1항 영 제80조	① 건축물이 있는 대지는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 면적에 못 미치게 분할 할 수 없다. 2. 상업지역 : 150㎡ 3. 공업지역 : 150㎡	해당 자치단체 조례 참조
200 미만		건축신고 대상	관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200㎡ 미만 이고 3층 미만인 건축물의 건축	법 제14조 제1항제2호	2. '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다. 가. 지구단위계획구역 나. 방재지구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 구역 1. '국토의 계획 및 이용에 관한 법률' 제37조에 따라 지정된 방재지구(防災地區) 2. '급경사지 재해예방에 관한 법률' 제6조에 따라 지정된 붕괴위험지역	
			연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선	법 제14조 제1항제3호	3. 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선	건축사 설계 미대상
	200 미만	대지의 분할제한 규모	녹지지역 내 건축물이 있는 대지	법 제57조 제1항 영 제80조	① 건축물이 있는 대지는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 면적에 못 미치게 분할 할 수 없다. 4. 녹지지역 : 200㎡	해당 자치단체 조례 참조
		건축신고 대상	연면적이 200㎡ 이하인 창고	영 제11조 제3항제5호	5. 농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍·면지역에서 건축하는 연면적 200㎡ 이하의 창고	건축사 설계 미대상
200 이하		건설공사 시공자 제한대상	연면적이 200㎡ 이하인 건축물	건설산업기본법 제41조 제1항제2호	2. 연면적이 200㎡ 이하인 건축물로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. '건축법'에 따른 공동주택 나. '건축법'에 따른 단독주택중 다중주택, 다가구주택, 공관 등 기타 가정어린이집, 공동생활가정, 지역아동 센터 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다) 다. 주거용 외의 건축물로서 많은 사람이 이용하는 건축물 중 학교, 어린이집, 유치원, 특수교육기관, 장애인 평생교육시설, 학원, 유흥주점, 숙박시설 등, 병원, 다중생활시설, 업무시설	
		소방동의 대상	노유자시설 및 수련시설 차고·주차장	소방시설법 영 제7조 제1항	1호 나. 별표 2의 특정소방대상물 중 노유자(老幼者)시설 및 수련시설 : 200㎡ 3호 가. 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 200㎡ 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설	
		구조안전 확인대상	연면적이 200㎡ 이상인 건축물	영 제32조 제2항제2호	2. 연면적 200㎡(목구조 건축물의 경우에는 500㎡)이상인 건축물. 다만, 창고, 축사, 작물 재배사는 제외한다	내진능력 공개대상
200 이상		주요구조부, 지붕의 내화 구조 대상		영 제56조 제1항제1호	1. 제2종 근린생활시설중 공연장·종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당 한다), 문화및집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 위락시설 중 주점영업 및 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 관람실또는 집회실의 바닥면적의 합계가 200㎡(옥외관람석의 경우에는 1천㎡)이상인 건축물	
		거실의 반자높이 기준	문화 및 집회시설, 종교시설, 장례식장 또는 위락시설 중 유흥주점의 용도에 쓰이는 건축물의 관람실 또는 집회실	방화구조규칙 제16조제2항	② 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 장례식장 또는 위락시설중 유흥주점의 용도에 쓰이는 건축물의 관람실 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200㎡ 이상인 것의 반자의 높이는 제1항에도 불구하고 4m(노대의 아랫부분의 높이는 2.7m)이상 이어야 한다 다만, 기계환기장치를 설치하는 경우에는 그렇지 않다	
		직통계단 2개소이상 설치대상	제2종 근린생활시설 중 문화 및 집회시설, 종교시설, 위락시설 중 주점영업 또는 장례시설	영 제34조 제2항제1호	1. 제2종 근린생활시설중 공연장·종교집회장, 문화 및 집회시설 (전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 위락시설 중 주점영업 또는 장례시설의 용도로 쓰는 층으로서 그 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200㎡(제2종 근린생활 시설 중 공연장·종교집회장은 각각 300㎡)이상인 것	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
3층 이상의 층으로 200 이상		직통계단 2개소이상 설치대상	다중주택·다가구주택, 정신과의원, 학원·독서실, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 학원, 아동관련시설·노인 복지시설·장애인 거주시설, 장애인 의료 재활시설, 유스호스텔 또는 숙박시설	영 제34조 제2항제2호	2. 단독주택 중 다중주택·다가구주택, 제1종 근린생활시설 중 정신과 의원(입원실이 있는 경우로 한정한다), 제2종 근린생활시설 중 인터넷 컴퓨터게임시설 제공업소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 경우만 해 당한다)·학원·독서실, 판매시설, 운수시설(여객용 시설만 해당한다), 의료시설(입원실이 없는 치과병원은 제외한다), 교육연구시설중 학원, 노유자시설 중 아동관련시설·노인 복지시설·장애인거주시설(장애인 복지법 제58조제1항제1 호에 따른 장애인 거주시설 중 국토교통부령으로 정하는 시설을 말한다. 이하 같다) 및 장애인복지법 제58조제1항 제4호에 따른 장애인 의료재활시설, 수련시설 중 유스호 스텔 또는 숙박시설의 용도로 쓰는 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계가 200㎡ 이상인 것	
	지하층 200이상		지하층 거실의 바닥면적 합계 200㎡ 이상	영 제34조 제2항제5호	5. 지하층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 200㎡ 이상인 것	
200 초과		계단, 복도, 출입구 기준	연면적 200㎡를 초과하는 건축물	영 제48조 제1항	① 법 제49조제2항 본문에 따라 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 <u>국토교통부령으로 정</u> <u>하는 기준에</u> 적합해야 한다	
		건설공사 시공사 제한대상		건설산업기본법 제41조 제1항제1호	1. 연면적이 200㎡를 초과하는 건축물	
		건축물 관리계획 수립대상	사용승인을 받고자 하는 건축물이 건설사업자가 시공하여야 하는 건축물	건축물관리법 제11조 제1항	① 사용승인을 받고자 하는 건축물이 「건설산업기본법」 제41조에 따라 건설사업자가 시공하여야 하는 건축물인 경우 해당 건축물의 건축주는 건축물관리계획을 수립	
	200 이상	대지의 조경대상 및 면적대상	대지 면적이 200㎡이상인 부지에 건축하는 건축물	법 제42조 제1항	① 면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 다만,……	해당 자치단체 조례 참조
300 미만		제1종 근생 대상	휴게음식점, 제과점 등 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것	영 별표1 제3호나목	나. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호나목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물 에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡미만인 것	
		야영장 시설	야영장 시설로서 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것	영 별표1 제29호	29. 야영장시설 관광진흥법에 따른 야영장 시설로서 관리동, 화장실, 샤워실, 대피소, 취사시설 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것	
		복도 유요면적 확보여부	문화 및 집회시설 중 공연장에 설치하는 복도	방화규칙 제15조의2 제3항제2호	③ 문화 및 집회시설 중 공연장에 설치하는 복도는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다 2. 하나의 층에 개별 관람실(바닥면적이 300㎡ 미만인 경우에 한정한다)을 2개소 이상 연속하여 설치하는 경우에는 그 관람실의 바깥쪽의 앞쪽과 뒤쪽에 각각 복도를 설치할 것	
300 이상		관람실 출구설치 대상	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장	영 제38조 제1호	1. 제2종 근린생활시설중 공연장·종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당 한다)	
		건축물 바깥으로의 출구설치대상	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장· 인터넷컴퓨터게임시설 제공업소	영 제39조 제1항제1호	1. 제2종근린생활시설중 공연장·종교집회장·인터넷컴퓨터 게임시설 제공업소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다)	
		옥외피난 계단 설치대상	제2종 근린생활시설 중 공연장, 문화 및 집회 시설 중 공연장, 위락시설 중 주점영업	영 제36조 제1호	1. 제2종 근린생활시설중 공연장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 경우만 해당한다), 문화 및 집회시설 중 공연장이나 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것	
		직통계단 2개소이상 설치대상	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장	영 제34조 제2항제1호	1. 제2종근린생활시설 중 공연장·종교집회장, 문화 및 집회시설 (전시장 및 동식물원은 제외한다), 종교시설, 위락시설 중 주점 영업 또는 장례시설의 용도로 쓰는 층으로서 그 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200㎡ (제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장은 각각 300㎡) 이상인 것	
			공동주택(층당 4세대 이하 인 것은 제외한다) 또는 업무시설 중 오피스텔	영 제34조 제2항제3호	3. 공동주택(층당 4세대 이하인 것은 제외한다) 또는 업무 시설 중 오피스텔의 용도로 쓰는 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
300 이상		주요구조부, 지붕의 내화 구조 대상	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장	영 제56조 제1항제1호	1. 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다)	
		관람실 출구설치 대상	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장	영 제38조 제1호	1. 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다)	
		건축물 바깥으로의 출구설치대상	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장·인터넷컴퓨터게임시설 제공업소	영 제39조 제1항제1호	1. 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장·인터넷컴퓨터 게임시설 제공업소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다)	
		옥외피난 계단 설치대상	제2종 근린생활시설 중 공연장, 문화 및 집회 시설 중 공연장, 위락시설 중 주점영업	영 제36조 제1호	1. 제2종 근린생활시설 중 공연장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 경우만 해당한다), 문화 및 집회시설 중 공연장이나 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것	
		직통계단 2개소이상 설치대상	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장	영 제34조 제2항제1호	1. 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장, 문화 및 집회시설 (전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 위락시설 중 주점 영업 또는 장례시설의 용도로 쓰는 층으로서 그 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200㎡ (제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장은 각각 300㎡) 이상인 것	
			공동주택(층당 4세대 이하인 것은 제외한다) 또는 업무시설 중 오피스텔	영 제34조 제2항제3호	3. 공동주택(층당 4세대 이하인 것은 제외한다) 또는 업무 시설 중 오피스텔의 용도로 쓰는 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것	
		주요구조부, 지붕의 내화 구조 대상	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장	영 제56조 제1항제1호	1. 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다)	
		지하층 구조기준	지하층 바닥면적이 300㎡ 이상인 건축물	규칙 제25조 제1항제4호	4. 지하층의 바닥면적이 300㎡ 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것	
		장애인 편의시설 설치대상	제1종 근린생활시설 : 목욕장, 지역아동센터 제2종 근린생활시설: 휴게음식점·제과점, 공연장(관람석바닥면적) 문화및집회시설: 동·식물원 관광휴게시설: 휴게소	장애인등 편의법 시행령 제3조 [별표1]	가. 제1종 근린생활시설 (4) 목욕장으로서 동일한 건축물 안에서 해당 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 시설 (9) 지역아동센터로서 바닥면적합계가 300㎡ 이상인 시설 나. 제2종 근린생활시설 (2) 휴게음식점·제과점 등 음료·차·음식·빵·떡·과자 등을 조리 하거나 제조하여 판매하는 시설로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 시설 (3) 공연장(극장·영화관·연예장·음악당·서커스장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상 500㎡ 미만인 시설 다. 문화 및 집회시설 (5) 동·식물원(동물원·식물원·수족관 그밖에 이와 비슷한 것을 말한다.)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 시설 러. 관광휴게시설 (2) 휴게소로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 시설	
		소방동의 대상	정신의료기관 장애인의료 재활시설	소방시설법 영 제7조 제1항제1호 다목및라목	다. '정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스지원에 관한 법률' 제3조제5호에 따른 정신의료기관(입원실이 없는 정신건강의학과 의원은 제외): 300㎡ 라. '장애인복지법' 제58조제1항제4호에 따른 장애인의료 재활시설(이하 "의료재활시설"이라 한다): 300㎡	
		제2종 근생 대상	휴게음식점 등으로서 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것	영 별표1 제4호 아목	아. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제 17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것	
		복도 유효너비 확보기준	문화 및 집회시설 중 공연장에 설치하는 복도	방화규칙 제15조의2 제3항제1호	③ 문화 및 집회시설 중 공연장에 설치하는 복도는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. 1. 공연장의 개별 관람실(바닥면적이 300㎡ 이상인 경우에 한정 한다)의 바깥쪽에는 그 양쪽 및 뒤쪽에 각각 복도를 설치할 것	
		관람실 등의 출구설치 기준	바닥면적이 300㎡ 이상인 공연장의 개별 관람실	방화규칙 제10조제2항 제2호	② 영 제38조에 따라 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실(바닥면적이 300㎡ 이상인 것만 해당한다)의 출구는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다. 2. 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상일 것	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
300 이상		건물 바깥쪽 으로의 출구기준	바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 집회장 또는 공연장	방화규칙 제11조제3항	③ 영 제39조제1항에 따라 건축물의 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하는 경우 관람실의 바닥면적 합계가 300㎡ 이상인 집회장 또는 공연장은 주된 출구 외에 보조출구 또는 비상구를 2개소 이상 설치해야 한다.	
3층 이상의 층으로서 300이상		직통계단 2개소이상 설치대상	인터넷컴퓨터게임시설 제공업소	영 제34조 제2항제2호	2. 중략 ... 제2종 근린생활시설 중 인터넷컴퓨터게임시설 제공업소 (해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 경우만 해당 한다), ...중략... 의 용도로 쓰는 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계가 200㎡ 이상인 것	
5층 이상의 층으로서 300이상		옥상광장 설치	제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장·인 터넷컴퓨터게임시설제 공업소, 문화및집회시설 (전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 판 매시설, 위탁시설 중 주점영업또는 장례시설	영 제40조 제2항	② 5층 이상인 층이 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교 집회장·인터넷컴퓨터게임시설 제공업소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교 시설, 판매시설, 위탁시설 중 주점영업 또는 장례시설의 용도로 쓰는 경우에는 피난용도로 쓸 수 있는 광장을 옥 상에 설치하여야 한다.	
6층 이상인 건축물로 300이상		배연설비 설치	다중생활시설 중 공연장, 종교집회장 및 인터넷컴퓨터게임시설 제공업소	영 제51조 제2항1호 가목	1. 6층이상인 건축물로서 다음각목에 해당하는 용도로 쓰는 건축물 가. 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터게임 시설제공업소 및 다중생활시설(공연장, 종교집회장 및 인터넷 컴퓨터게임시설제공업소는 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다)	
400 이하		건축신고 대상	연면적400㎡ 이하의 측사, 작물재배사 등	영 제11조 제3항제5호	5. 농업이나 수산업 경영하기 위하여 읍·면지역에서 건축하는 연면적 400㎡ 이하의 측사, 작물재배사(作物 栽培舍), 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실	건축사 설계 미대상
400 이상		직통계단 2개소이상 설치대상	제1호부터 제3호까지의 용도로 쓰지 아니하는 3층 이상의 건물	영 제34조 제2항제4호	4. 영 제34조제2항 제1호부터 제3호까지의 용도로 쓰지 아니하는 3층 이상의 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 400㎡ 이상인 것	
		건축허가 등의 소방등의 대상물의 범위	연면적이 400㎡ 이상인 건축물이나 시설	소방시설법 영제7조 제1항	① 소방법 제6조제1항에 따라 건축물 등의 신축·중축·개축·재축·이전 ·용도변경 또는 대수선의 허가·협의 및 사용승인(주택법 제15조에 따른 승인 및 같은법 제49조에 따른 사용검사, 학교시설사업촉진법 제4조에 따른 승인 및 같은법 제13조에 따른 사용승인을 포함하며, 이하 "건축허가 등"이라 한다)을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방 서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 연면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제4호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)이 400㎡ 이상인 건축물이나 시설. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설은 해당 목에서 정한 기준 이상인 건축물이나 시설로 한다.	
2층이 400 이상		주요 구조부와 지붕의 내화구조 의무대상	다중주택 및 다가주택, 공동주택, 제1종 근린생활시 설, 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설, 의료시설, 아 동관련시설 및 노인복지시 설, 유스호스텔, 오피스텔, 숙박시설 또는 장례시설	영 제56조 제1항제4호	4. 건축물의 2층이 단독주택 중 다중주택 및 다가주택, 공동주택, 제1종 근린생활시설(의료의 용도로 쓰는 시설 만 해당한다), 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설, 의 료시설, 노유자시설 중 아동관련시설 및 노인복지시설, 수련시설 중 유스호스텔, 업무시설 중 오피스텔, 숙박시 설 또는 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400㎡ 이상인 건축물	
500 미만		건축물 해제 신고대상	연면적 500㎡ 미만의 건축물 전체를 해제하는 경우	건축물관리법 제30조제1항 제2호 가목	가. 연면적 500㎡ 미만의 건축물	
		제1종 근생 대상	탁구장 등 바닥면적의 합계가 500㎡미만인 것	영 별표1 제3호 마목	마. 탁구장, 체육도장으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	
		제2종 근생 대상	공연장 등으로서 바닥면적의 합계가 500㎡미만인 것	영 별표1 제4호 가목	가. 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디 오물감상실, 비디오물소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	
		제2종 근생 대상	종교집회장으로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	영 별표1 제4호 나목	나. 종교집회장[교회, 성당, 사찰, 기도원, 수도원, 수녀원, 제실(祭 室), 사당, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다.]으로서 같은 건축물 에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	
		제2종 근생 대상	게임관련시설로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	영 별표1 제4호 사목	사. 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴 퓨터게임시설 제공업소, 가상현실체험 제공업소, 그 밖에 이와 비슷한 게임 및 체험 관련시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
500 미만		제2종 근생 대상	학원 등으로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	영 별표1 제4호 카목	카. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 직업훈련소(운전·정비관련 직업훈련소는 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	
		제2종 근생 대상	테니스장 등으로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	영 별표1 제4호 파목	파. 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설(관광진흥법에 따른 기타 유원시설업의 시설을 말한다. 이하 같다)등 주민의 체육활동을 위한 시설(제3호마목의 시설은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	
		제2종 근생 대상	사무소 등으로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	영 별표1 제4호 하목	하. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 (제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다)	
		제2종 근생 대상	다중생활시설로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	영 별표1 제4호 거목	거. 다중생활시설(다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 다중이용업 중 고시원업의 시설로서 국토교통부장관이 고시하는 기준과 그 기준에 위배되지 않는 범위에서 적절한 주거환경을 조성하기 위하여 건축조례로 정하는 실별 최소면적, 창문의 설치 및 크기 등의 기준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	
		제2종 근생 대상	제조업소 등으로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것	영 별표1 제4호 너목	너. 제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것, 다음 요건 중 어느 하나에 해당하는 것 1) 대기환경보전법, 물환경보전법 또는 소음·진동관리법에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상이 아닌 것 2) 물환경보전법 제33조제1항 본문에 따라 폐수배출시설의 설치 허가를 받거나 신고해야 하는 시설로서 발생하는 폐수를 전량 위탁 처리하는 것	
		복도 유효너비 확보여부	문화 및 집회시설, 종교 시설 중 종교집회장, 노유자 시설 중 아동 관련시설·노인복지시설, 수련시설중 생활권수련 시설, 위락시설 중 유흥 주점 및 장례식장의 관람실 또는 집회실	방화규칙 제15조의2 제2항제1호	② 문화 및 집회시설(공연장·집회장·관람장·전시장에 한정한다), 종교시설 중 종교집회장, 노유자시설 중 아동관련 시설·노인복지시설,수련시설 중 생활권수련시설, 위락시설 중 유흥주점 및 장례식장의 관람실 또는 집회실과 접하는 복도의 유효너비는 제1항에도 불구하고 다음 각 호에서 정하는 너비로 해야 한다. 1. 해당 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 경우 1.5m 이상	
500 이하		건축신고 대상	산업단지에서 건축하는 2층 이하, 연면적 합계 500㎡ 이하인 공장	영 제11조 제3항제4호	4. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조제1항제1호 다목에 따른 공업지역, 같은 법 제51조제3항에 따른 지구단위계획구역(같은 법 시행령 제48조제10호에 따른 산업·유통형만 해당한다) 및 산업단지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지에서 건축하는 2층 이하인 건축물로서 연면적 합계 500㎡ 이하인 공장(별표 1 제4호 너목에 따른 제조업소 등 물품의 제조·가공을 위한 시설을 포함한다)	
2층이하 이면서 500이하		소규모 건축물	2층 이하이면서 연면적 500㎡ 미만	건축물구조 기준규칙 제3조제1호	1. 소규모건축물 [2층 이하이면서 연면적 500㎡ 미만인 건축물로서 건축법시행령(이하“영”이라한다)제32조제2항 제3호부터 제8호까지의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 건축물을 말한다. 이하 같다]...생략	소규모 건축기준 적용
500 이상		용도변경 설계대상	용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상	법 제19조 제6항	⑥ 제2항에 따른 허가대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 용도변경(대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)의 설계에 관하여는 제23조(건축물의 설계)를 준용한다.	
		구조안전 확인대상	연면적이 500㎡ 이상인 목구조 건축물	영 제32조 제2항제2호	2. 연면적이 200㎡(목구조건축물의 경우에는 500㎡)이상인 건축물. 다만, 창고, 측사, 작물재배사는 제외한다.	내진능력 공개대상
		대지 내 피난통로 확보대상	바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 위락시설 또는 장례시설	영 제41조 제1항제1호 나목	① 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난계단으로부터 도로 또는 공지(공원, 광장, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 피난 및 소화를 위하여 해당 대지의 출입에 지장이 없는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)로 통하는 통로를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1. 통로의 너비는 다음 각목의 구분에 따른 기준에 따라 확보할 것 나. 바닥면적의 합계가 500㎡이상인 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 위락시설 또는 장례시설: 유효 너비 3m 이상	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
500 이상		주요 구조부와 지붕의 내화구조 의무대상	전시장 또는 동·식물원, 판매 시설, 운수시설, 체육관·강당, 수련시설, 체육관·운동장, 위 락시설, 창고시설, 위험물저 장및처리시설, 자동차관련시 설, 방송국·전신전화국·촬영 소, 화장시설·동물화장시설 또는 관광휴게시설	영 제56조 제1항제2호	2. 문화 및 집회시설 중 전시장 또는 동·식물원, 판매시설, 운수시설, 교육연구시설에 설치하는 체육관·강당, 수련시설, 운동시설 중 체육관·운동장, 위락시설(주점영업의 용도로 쓰는 것은 제외한다), 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설, 방송통신시설 중 방송국·전신전화국·촬영 소, 묘지관련시설 중 화장시설·동물화장시설 또는 관광휴게 시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 건축물	
		대지의 공지기준 (건축선)	해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 공장으로서 건축조례가 정하는 건축물	영 제80조의2 [별표2]	건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리 · 준공업지역: 1.5m 이상 6m이하 · 준공업지역 외의 지역: 3m 이상 6m이하 다만, 전용공업지역 및 일반공업지역 또는 산업입지및개발에 관한 법률에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외	해당 자치단체 조례 참조
			해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 창고로서 건축조례가 정하는 건축물			
		대지의 공지기준 (인접대지 경계선)	해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 공장으로서 건축조례가 정하는 건축물		인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리 · 준공업지역: 1m 이상 6m이하 · 준공업지역 외의 지역: 1.5m 이상 6m이하 다만, 전용공업지역및일반공업지역 또는 산업입지및개발 에 관한 법률에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외	
500 이상		전기배전 설비설치 공간확보	연면적이 500㎡ 이상인 건축물	영 제87조 제6항	⑥ 연면적이 500㎡ 이상인 건축물의 대지에는 국토교통부 령으로 정하는 바에 따라 전기사업법 제2조제2호에 따른 전기사업자가 전기를 배전(配電)하는데 필요한 전기설비 를 설치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.	
		장애인 편의시설 설치대상	제2종근린생활시설 안마시술소 문화 및 집회시설 공연장, 집회장, 전시장 종교시설 종교집회장 교육연구시설 교육원·직업훈련소·학원 운동시설: 체육관, 운동장 업무시설: 일반업무시설로서 금융업소·사무소· 신문사·오피스텔 장례식장	장애인 등 편의법시행령 제3조 [별표1]	가. 제2종 근린생활시설 (4) 안마시술소로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 시설 다. 문화 및 집회시설 (1) 공연장으로서 관람석의 바닥면적 합계가 500㎡이상인 시설 (2) 집회장(예식장·공회당·회의장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도 에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 시설 (4) 전시장(박물관·미술관·과학관·기념관·산업전시장·박 람회장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다) 으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 시설 라. 종교시설 종교집회장(교회·성당·사찰·기도원 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 시설 사. 교육연구시설(제2종 근린생활시설에 해당하는 것을 제외한다) (1) 학교(유치원·초등학교·중학교·고등학교·전문대학·대 학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교를 말한다) (2) 교육원(연수원 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)·직업훈련소·학원(자동차학원과 무도학원을 제외한다. 이하 같다) 기타 이와 유사한 용도로서 동일 한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 시설 차. 운동시설(동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 시설에 한한다) (1) 체육관 (2) 운동장(육상·구기·볼링·수영·스케이트·롤러스케이트· 승마·사격·궁도·골프 등의 운동장을 말한다. 이하 같다) 과 운동장에 부수되는 건축물 카. 업무시설 (2) 일반업무시설로서 금융업소·사무소·신문사·오피스텔(업 무를 주로 하는 건축물이고, 분양 또는 임대하는 구획에 서 일부 숙식을 할 수 있도록 한 건축물로서 국토해양부 장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다) 그 밖에 이 와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인시설 머. 장례식장[의료시설의 부수시설 제36조제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다]에 해당하는 것은 제외한다. 이하 같다]으로서 동일한 건축물 안에서 해당 용도 에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 시설	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
500 이상		건축물 해체 허가대상	연면적 500㎡ 이상의 건축물	건축물 관리법 제30조제1항	① 관리자가 건축물을 해체하려는 경우에는 특별자치시· 장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.	
		에너지절약 계획서 제출대상	연면적의 합계 500㎡ 이상인 건축물	녹색건축물 조성지원법 영제10조제1항	① 법 제14조제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 건축물”이란 연면적 합계가 500㎡ 이상인 건축물	
		복도 유효너비 확보여부	문화 및 집회시설, 종교 시설 중 종교집회장, 노 유자시설 중 아동 관련 시설·노인복지시설, 수 련시설 중 생활권수련 시설, 위탁시설 중 유흥 주점 및 장례식장의 관람실 또는 집회실	방화규칙 제15조의2 제2항제2호	② 문화 및 집회시설(공연장·집회장·관람장·전시장에 한정 한다), 종교시설 중 종교집회장, 노유자시설 중 아동관련 시설·노인복지시설, 수련시설 중 생활권수련시설, 위탁시 설 중 유흥주점 및 장례식장의 관람실 또는 집회실과 접 하는 복도의 유효너비는 제1항에도 불구하고 다음 각 호 에서 정하는 너비로 해야 한다. 2. 해당 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상 1천㎡ 미만인 경우: 1.8m 이상	
		건축물 해체 허가대상	연면적 500㎡ 이상의 건축물 전체를 해체하는 경우	건축물 관리법 제30조제1항	① 관리자가 건축물을 해체하려는 경우에는 특별자치 시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.	
5층이상인 층의 거실 500 이상		방화예지장이 없는내부 마감 재료의무사용	5층 이상인 층 거실의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 건축물	영 제61조 제1항제5호	5. 5층 이상인 층 거실의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 건축물	
660이하 이고 주택 3개층 이하		다중주택 기준	1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하이고 주택으로 쓰는 층수가 3개 층 이하인 건축물	영 별표1 제1호 나목	나. 다중주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다. 1) 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것 2) 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것(각 실별로 욕실은 설치할 수 있으나, 취사시설은 설치하지 않은 것을 말한다) 3) 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설 주차장 면적은 제외한다. 이하 같다)의 합계가 660㎡이하이고 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개 층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지부분을 주택(주거목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. 4) 적절한 주거환경을 조성하기 위하여 건축조례로 정하는 실별 최소 면적, 창문의 설치 및 크기 등의 기준에 적합할 것	
		다가구 주택기준	1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하이고 주택으로 쓰는 층수가 3개 층 이하로 19세대 이하인 건축물	영 별표1 제1호 다목	다. 다가구주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다. 1) 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. 2) 1개동의 주택으로 쓰이는 바닥면적 합계가 660㎡ 이하일 것 3) 19세대(대지 내 동별 세대수를 합한 세대를 말한다)이하가 거주할 수 있을 것	
660이하 이고 주택4개 층 이하		다세대 주택기준	주택으로 쓰는 1개동의 바닥면적 합계가 660㎡ 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택	영 별표1 제2호 다목	다. 다세대주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적합계가 660㎡ 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주 차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)	
660 이상		품질시험 계획수립 대상	연면적이 660㎡ 이상인 건축물	건설기술진흥법 영 제89조 제2항제2호	2. 연면적이 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사	
660 초과		연립주택 기준	주택으로 쓰는 층수가 4개 층 이하로 660㎡를 초과하는 주택	영 별표1 제2호 나목	나. 연립주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660㎡를 초과하고, 층수가 4개층 이하인 주택	
1,000 미만		장애인 편의시설 설치대상	제1종 근린생활시설: 지역자치센터,파출소,지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금 공단·한국장애인고용공단· 근로복지공단의 지사	장애인등 편의법 [별표1]	가. 제1종 근린생활시설 (5) 지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공 도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용 공단·근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도 로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥 면적의 합계가 1천㎡ 미만인 시설	
		제1종 근생 대상	소매점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적 합계가 1천㎡ 미만인 건축물	영 별표1 제3호 가목	가. 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적 의 합계가 1천㎡ 미만인 것	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
1,000 미만		제1종 근생 대상	지역자치센터 등 공공업무를 수행하는 시설로서 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것	영 별표1 제3호 바목	바. 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단사무소 등 주민의 편의를 위하여 공공업무를 수행하는 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것	
		경사로 설치대상		방화규칙 제11조 제5항제1호	⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 통로에는 제15조제5항에 따른 경사로를 설치하여야 한다. 1. 제1종 근린생활시설 중 지역자치센터·파출소·지구대·소방서·우체국·방송국·보건소·공공도서관·지역건강보험조합 기타 이와 유사한 것으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것	
		제1종 근생 대상	통신용 시설 등	영 별표1 제3호 아목	아. 변전소, 도시가스 배관시설, 통신용시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지공급·통신서비스 제공이나 급수·배수와 관련된 시설	
		제1종 근생 대상	전기자동차 충전소	영 별표1 제3호 차목	차. 전기자동차 충전소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것으로 한정한다)	
		제2종 근생 대상	자동차 영업소	영 별표1 제4호 나목	다. 자동차영업소로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 미만인 것	
		운동시설 (체육관)	체육관	영 별표1 제13호나목	나. 체육관으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천㎡ 미만인 것	
		운동시설 (운동장)	운동장	영 별표1 제13호다목	다. 운동장(육상장, 구기장, 볼링장, 수영장, 스케이트장, 롤러스케이팅장, 승마장, 사격장, 궁도장, 골프장 등과 이에 딸린 건축물을 말한다)으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천㎡ 미만인 것	
1,000 이상		준다중 이용 건축물 상주관리 대상	가. 문화 및 집회시설 (동물원 및 식물원 제외) 나. 종교시설 다. 판매시설 라. 운수시설 중 여객용시설 마. 의료시설 중 종합병원 바. 교육연구시설 사. 노유자시설 아. 운동시설 자. 숙박시설 중 관광숙박시설 차. 위탁시설 카. 관광 휴게시설 타. 장례시설	영 제2조 제17의2호 영 제19조 제5항제4호	17의2. “준다중이용 건축물”이란 다중 이용건축물 외의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 건축물을 말한다. 가. 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다) 나. 종교시설 다. 판매시설 라. 운수시설 중 여객용 시설 마. 의료시설 중 종합병원 바. 교육연구시설 사. 노유자시설 아. 운동시설 자. 숙박시설 중 관광숙박시설 차. 위탁시설 카. 관광 휴게시설 타. 장례시설	
		건축 허가 전 도지사 승인대상	1. 공동주택 2. 제2종 근린생활시설 (일반음식점만 해당) 3. 업무시설 (일반업무시설만 해당) 4. 숙박시설 5. 위탁시설	법 제11조 제2항제2호 영 제8조 제3항	2. 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물로서 위탁시설과 숙박시설 등 대통령령으로 정하는 용도에 해당하는 건축물 ③ 1. 공동주택 2. 제2종 근린생활시설(일반음식점만 해당한다) 3. 업무시설(일반업무시설만 해당한다) 4. 숙박시설 5. 위탁시설	
		공사현장 안전관리 예치금 예치대상	연면적 1,000㎡ 이상의 건축물 (중축의 경우에는 중축면적으로 산정한다)	법 제13조 제2항	② 허가권자는 연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물(주택도시보증법에 따른 주택도시보증공사가 분양보증을 한 건축물, 건축물의 분양에 관한 법률 제4조제1항제1호에 따른 분양보증이나 신탁계약을 체결한 건축물은 제외)로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물에 대하여는 제21조에 따른 착공신고를 하는 건축주(한국토지주택공사법에 따른 한국토지주택공사 또는 지방공기업법에 따라 건축사업을 수행하기 위하여 설립된 지방공사는 제외)에게 장기간 건축물의 공사현장이 방치되는 것에 대비하여 미리 미관 개선과 안전관리에 필요한 비용(대통령령으로 정하는 보증서를 포함하며, 이하 “예치금”이라 한다)을 건축공사비의 1%의 범위에서 예치하게 할 수 있다.	해당 자치단체 조례 참조
		옥외피난 계단설치	문화 및 집회시설 중 집회장	영 제36조 제2호	2. 문화 및 집회시설 중 집회장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 것	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
1,000 이상		옥상 출입문 비상문 자동개폐 장치 설치대상	연면적 1천㎡ 이상인 공동주택	영 제40조 제3항 제2호 나목	③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물은 옥상으로 통하는 출입문에 소방시설설치 및 관리에 관한 법률 제40조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를 받은 비상문 자동개 폐장치(화재 등 비상시에 소방시스템과 연동되어 잠김 상태가 자동 으로 풀리는 장치를 말한다)을 설치해야 한다. 2. 피난용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하는 다음 각목의 건축물 나. 연면적 1천㎡ 이상인 공동주택	
		대지 내 소방차 접근통로 설치대상	다중이용건축물, 준다중이용건축물 또는 층수가 11층 이상인 건축물이 건축되는 대지	영 제41조 제2항	② 제1항에도 불구하고 다중이용건축물, 준다중이용건축물 또는 층 수가 11층 이상인 건축물이 건축되는 대지에는 그 안의 모든 다중 이용건축물, 준다중이용건축물 또는 층수가 11층 이상인 건축물에 소방기본법 제21조에 따른 소방자동차의 접근이 가능한 통로를 설 치하여야 한다. 다만, 모든 다중이용건축물, 준다중이용건축물 또는 층수가 11층 이상인 건축물이 소방자동차의 접근이 가능한 도로 또는 공지에 직접 접하여 건축되는 경우로서 소방자동차가 도로 또는 공지에서 직접 소방활동이 가능한 경우에는 그러하지 아니하다.	
		주요 구조부와 지붕의 내화구조 의무대상	옥외관람석	영 제56조 제1항제1호	1. 제2종근린생활시설중 공연장·종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥 면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다), 문화및집회시 설(전시장및동·식물원은 제외한다), 종교시설, 위락시설 중 주점영 업및장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 관람실또는집회실의 바닥 면적의 합계가 200㎡(옥외관람석의 경우에는 1천㎡)이상인 건축물	
		방화벽 설치대상	연면적 1천㎡ 이상인 건축물	영 제57조 제1항	① 법 제50조제2항에 따라 연면적 1천㎡ 이상인 건축물은 방화벽으 로 구획하되, 각 구획된 바닥면적의 합계는 1천㎡ 미만이어야 한다. 다만, 주요구조부가 내화구조이거나 불연재료인 건축물과 제56조제 1항제5호 단서에 따른 건축물 또는 내부설비의 구조상 방화벽으로 구획할 수 없는 창고시설의 경우에는 그러하지 아니하다.	
		목조 건축물의 구조기준	연면적 1천㎡ 이상인 목조건축물	영 제57조 제3항	③ 연면적 1천㎡ 이상인 목조건축물의 구조는 국토교통부 령으로 정하는 바에 따라 방화구조로 하거나 불연재료로 하여야 한다.	
		목조 건축물의 외벽기준		방화규칙 제22조제1항	① 영 제57조제3항의 규정에 의하여 연면적이 1천㎡ 이상인 목조의 건축물은 그 외벽 및 처마밑의 연소할 우려가 있는 부 분을 방화구조로 하되, 그 지붕은 불연재료로 하여야 한다.	
		대지의 공지기준 (건축선)	해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 판매시설, 숙박시설, 문화 및 집회 시설 및 종교시설	영 제80조의2 [별표2]	건축선으로부터 건축물까지 떨어져 하는 거리 : 3m 이상 6m이하 다만, 숙박시설 중 일반숙박시설과 문화 및 집회시설 중 전시장 및 동·식물원은 제외한다.	해당 자치단체 조례 참조
		대지의 공지기준 (인접대지 경계선)	상업지역이 아닌 지역에 건축 하는 건축물로서 해당용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 ㎡이상인 판매시설, 숙박시설, 문화 및 집회시설, 종교시설		인접대지경계선으로부터 건축물까지 떨어져 하는 거리 : 1.5m 이상 6m이하 다만, 숙박시설 중 일반숙박시설과 문화 및 집회시설 중 전시장 및 동·식물원은 제외한다.	
		지하층 구조기준	지하층 바닥면적이 1,000㎡ 이상인 건축물	방화규칙 제25조 제1항제2호	2. 바닥 면적이 1천㎡ 이상인 층에는 피난층 또는 지상 으로 통하는 직통계단을 영 제46조의 규정에 의한 방화 구획으로 구획되는 각 부분마다 1개소 이상 설치하되, 이를 피난계단 또는 특별피난계단의 구조로 할 것	
			지하층 거실 바닥면적이 1,000㎡ 이상인 건축물	방화규칙 제25조제1항	3. 거실의 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 층에는 환기 설비를 설치할 것	
		장애인 편의시설 설치대상	판매시설: 도매시장·소매시장·상점 교육연구시설: 도서관 업무시설: 일반업무시설로서 국민 건강보험공단·국민연금 공단·한국장애인고용 공단·근로복지공단 및 그 지사 방송통신시설: 방송국·전신전화국 관광휴게시설: 야외음악당·야외극장· 어린이회관	장애인 등 편의법시행령 제3조 [별표1]	마. 판매시설 도매시장·소매시장·상점으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 시설 사. 교육연구시설(제2종 근린생활시설에 해당하는 것을 제외한다) (3) 도서관으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥 면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 시설 카. 업무시설 (3) 일반 업무시설로서 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인 고용공단·근로복지공단 및 그 지사(동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천㎡이상인 시설만 해당한다) 너. 방송통신시설 방송국·전신전화국 그 밖에 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천㎡이상인 시설 러. 관광휴게시설 (1) 야외음악당·야외극장·어린이회관 기타 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 시설	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
1,000 이상		소규모 안전관리 계획수립 대상건물	공동주택 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설 공장 (산업단지에서 공장을 건축하는 경우에는 2,000㎡ 이상)	건설기술진흥법 영 제101조의5 제1항제1,2,3호	① 법 제62조의2제1항 전단에 따른 소규모안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건설공사로서 2층 이상 10층 미만인 건축물의 건설공사로 한다. 1. 연면적 1,000㎡ 이상인 건축법 시행령 별표 1 제2호의 공동주택 2. 연면적 1,000㎡ 이상인 건축법 시행령 별표 1 제3호 및 제4호의 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설 3. 연면적 1,000㎡ 이상(산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제14호에 따른 산업단지에서 공장을 건축하는 경우에는 2,000㎡ 이상으로 한다)인 건축법 시행령 [별표] 제17호의 공장	
		문화 및 집회시설 (관람장)	관람장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것	영 별표1 제5호 다목	다. 관람장(경마장, 경륜장, 경정장, 자동차경기장, 그 밖에 이와 비슷한 것과 체육관 및 운동장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것을 말한다)	
		복도 유효너비 확보기준	문화 및 집회시설, 종교 시설 중 종교집회장, 노유자시설중 아동관련 시설·노인복지시설,수련 시설중 생활권수련시설, 위락시설 중 유흥주점 및 장례식장의 관람실 또는 집회실	방화규칙 제15조의2 제2항제3호	② 문화 및 집회시설(공연장·집회장·관람장·전시장에 한 정한다), 종교시설 중 종교집회장, 노유자시설 중 아동관 련시설·노인복지시설, 수련시설 중 생활권수련시설, 위락 시설 중 유흥주점 및 장례식장의 관람실 또는 집회실과 접하는 복도의 유효너비는 제1항에도 불구하고 다음 각 호에서 정하는 너비로 해야 한다. 3. 해당 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 경우: 2.4m이상	
1,000 이상		비산먼지 발생사업 신고대상	건축법에 따른 건축물의 증·개축, 재축 및 대수선	대기환경보전법 시행규칙 [별표 13] 제5호	가. 건축물축조공사: 건축법에 따른 건축물의 증·개축, 재축 및 대수선을 포함하고, 연면적이 1,000㎡ 이상인 공사 나. 토목공사 1) 구조물의 용적 합계가 1,000㎡ 이상, 공사면적이 1,000㎡ 이상 또는 총 연장이 200m이상인 공사	본서 부록 492쪽참조
1,000 이상	토목공사 1,000 이상	토목공사 1,000 이상	토목공사면적이 1,000㎡이상			
1,000 이상		특정공사 사전신고 대상공사	연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물의 건축공사	소음진동관리법 제21조제1항 제1호	1. 연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물의 건축공사 및 연면적이 3,000㎡ 이상인 건축물의 해체공사	본서 부록 493쪽참조
1,000 초과	토목공사 1,000 이상	토목공사 1,000 이상	토목공사면적이 1,000㎡이상	제2호, 제3호	2. 구조물의 용적 합계가 1,000㎡ 이상 또는 면적 합계가 1,000㎡ 이상인 토목건설공사 3. 면적 합계가 1,000㎡ 이상인 토공사(土工事)·정지공사	
1,000 초과		방화구획 설치대상	주요구조부가 내화구조 또는 불연 재료로 된 건축물	영 제46조 제1항	① 법 제49조제2항 본문에 따라 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 넘는 것은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 다음 각호의 구조물로 구획(이하“방화구획”이라 한다)을 해야 한다.	
1,500 미만		대지조경 면제대상	공장, 물류시설	영 제27조 제1항 제3, 8호	3. 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 공장 8. 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것은 제외한다)로서 국토교통부령으로 정하는 것	
2,000 이상		접도의무 대상건물	연면적의 합계가 2천㎡ 이상인 건축물	영 제28조 제2항	② 법 제44조제2항에 따라 연면적 합계가 2,000㎡(공장인 경우에는 3,000㎡)이상인 건축물의 대지는 너비 6미터 이상의 도로에 4m 이상 접하여야 한다.	
		접도의무 제외대상	축사 및 작물재배사 등	영 제28조 제2항	연면적의 합계가 2,000㎡ 이상인 건축물 중 축사 및 작물 재배사, 그 밖에 이와 유사한 건축물로서 <u>건축조례로</u> <u>정하는 규모의 건축물</u> 은 접도의무 제외	해당 자치단체 조례 참조
		주요구조부 와 지붕의 내화구조 의무대상	공장	영 제56조 제1항제3호	3. 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥 면적의 합계가 2,000㎡이상인 건축물. 다만, 화재의 위험 이 적은 공장으로서 국토교통부령으로 정하는 공장은 제외한다.	
6층이상 으로서 2,000 이상		승용 승강기 설치대상	6층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 건축물	법 제64조 제1항	① 건축주는 6층이상으로서 연면적이 2,000㎡이상인 건축 물(대통령령으로 정하는 건축물은 제외한다)을 건축하려 면 승강기를 설치하여야 한다. 이 경우 승강기의 규모 및 구조는 국토교통부령으로 정한다.	
상업 지역내 2,000 이상		외벽마감 재료기준	제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운동시설 및 위락시설	법 제52조제2항 영 제61조 제2항 제1호 가목	② 대통령령으로 정하는 건축물의 외벽에 사용하는 마감 재료는 방화에 지장이 없는 재료로 하여야 한다. 1. 상업지역(근린상업지역은 제외한다)의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운동시설 및 위락시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2,000㎡ 이상인 건축물	
		외벽 방화창 설치대상				

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
타인에게 공급목적 연면적 2,000이상 또는 연간 5,000이상	타인에게 공급목적 토지면적 3천 이상 또는 연간 1만 이상	부동산 개발업 등록대상	타인에게 공급할 목적으로 건축물의 연면적이 2,000㎡ 또는 연간 5,000㎡ 이상이거나 토지의 면적이 3,000㎡ 또는 연간 10,000㎡ 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자	부동산개발업법 제4조제1항 부동산개발업법 영 제3조 제1항	① 타인에게 공급할 목적으로 건축물의 연면적(건축법 제84조에 따른 연면적을 말한다)이 2,000㎡ 또는 연간 5,000㎡ 이상이거나 토지의 면적이 3,000㎡ 또는 연간 10,000㎡ 이상으로서 대통령 령으로 정하는 규모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도 지사에게 등록을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 국가·지방자치단체 2. 한국토지주택공사, 그 밖의 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 자 3. 지방공기업법에 따른 지방공사 및 지방공단 4. 주택법 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자 또는 대지조성 사업자(주택건설사업 또는 대지조성사업을 하는 경우에 한정) 5. 다른 법률에 따라 해당 부동산개발을 시행할 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 ① 법 제4조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 규모”란 다음 각 호의 구분에 따른 면적을 말한다. 1. 건축물 가. 주택법 제2조제1호에 따른 주택과 주거용 외의 용도가 복 합된 건축물(다수의 건축물이 연결된 하나의 건축물을 포함) 전체 연면적 중 주거용 외의 용도로 사용되는 부분의 연면적 의 합계가 3,000㎡ 또는 연간 5,000㎡. 다만, 전체 연면적에 대하여 주거용 외의 용도로 사용되는 부분의 연면적의 합계 의 비율이 30퍼센트 이상인 경우에 한정한다. 나. 가목 외의 건축물 연면적이 3,000㎡ 또는 연간 5,000㎡ 2. 토지 면적이 5,000㎡ 또는 연간 10,000㎡	
5층 이상인 층으로 2,000 초과		피난계단 또는 특별피난 계단설치	전시장 또는 동·식물원, 판매시설, 운수시설(여 객용 시설만 해당한다), 운동시설, 위락시설, 관광휴게시설(다중이 이용하는 시설만 해당 한다) 또는 수련시설중 생활권 수련시설	영 제35조 제5항	⑤ 건축물의 5층 이상인 층으로서 문화 및 집회시설중 전시장 또는 동·식물원, 판매시설, 운수시설(여객용시설만 해당한다), 운동시설, 위락시설, 관광휴게시설(다중이 이용하는 시설만 해당한다) 또는 수련시설 중 생활권수련시설의 용도로 쓰는 층에는 제34조에 따른 직통계단 외에 그 층의 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2,000㎡를 넘는 경우에는 그 넘는 2,000㎡ 이내마다 1개소의 피난 계단 또는 특별피난계단(4층 이하의 층에는 쓰지 아니하는 피난 계단 또는 특별피난계단만 해당한다)을 설치하여야 한다.	
3,000 이상		공장 증축 시 접도의무 특례대상	연면적 합계가 3,000㎡ 미만인 기존 공장의 증축	영 제6조의2 제3항제2호	2. 영 제28조(대지와 도로의 관계) 제2항에도 불구하고 연면적 합계가 3,000㎡ 미만인 기존 공장이 증축으로 3,000㎡ 이상이 되는 경우 해당 대지가 접하여야 하는 도로의 너비는 4m 이상으로 하고, 해당 대지가 도로에 접하여야 하는 길이는 2m 이상으로 한다.	
		상주감리 대상건물	연속된 5개층 이상으로 3,000㎡ 이상인 건축공사	영 제19조 제5항제2호	2. 연속된 5개층(지하층을 포함한다) 이상으로서 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 건축공사	
		접도의무 대상건물	연면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 공장	영 제28조 제2항	② 법 제44조 제2항에 따라 연면적의 합계가 2,000㎡ (공장인 경우에는 3,000㎡) 이상인 건축물의 대지는 너비 6m 이상의 도로에 4m 이상 접하여야 한다.	
		썬큰가든 설치대상	지하층의 공연장·집회장·관람장, 전시장	영 제37조	바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 공연장·집회장·관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우에는 각실에 있는 자가 지하층 각층에서 건축물 밖으로 피난하여 옥외계단 또는 경사로 등을 이용하여 피난층으로 대피할 수 있도록 천장이 개방된 외부공간을 설치하여야 한다.	
		공공건축물 에너지 소비량공개	연면적이 3,000㎡ 이상인 건축물	녹색건축물조성 지원법 영 제9조의2	4. 연면적이 3,000㎡ 이상일 것	
		차양등의 설치대상	연면적이 3,000㎡ 이상인 건축물	녹색건축물조성 지원법 영 제10조의2	2. 연면적이 3,000㎡ 이상일 것	
		녹색건축 인증대상 건축물	연면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 건축물	녹색건축물조성 지원법 영 제11조의3	3. 연면적(하나의 대지에 복수의 건축물이 있는 경우 모든 건축물의 연면적을 합산한 면적을 말한다)이 3,000㎡ 이상일 것	
		교통영향 평가대상 건축물	도시교통정비지역 내 예식장	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 별표 1과 같다.	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
건축물 해체 3,000 이상		비산먼지 발생사업 신고대상	연면적이 3,000㎡ 이상인 건축물의 해체공사	대기환경보전법 시행규칙 [별표 13] 제5호 라목	라. 기반조성공사 1) 건축물해체공사의 경우 연면적이 3,000㎡ 이상인 공사 2) 토공사 및 정지공사의 경우 공사면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 공사	
		특정공사 사전신고 대상공사		소음진동관리법 제21조제1항 제1호	1. 연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물의 건축공사 및 연면적이 3,000㎡ 이상인 건축물의 해체공사	
4,500 이상		교통영향 평가대상 건축물	교통권역 내 음식점	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 <u>별표 1</u> 과 같다.	본서 부록 490쪽참조
	5,000 미만	대지조경 면적대상	공장	영 제27조 제1항제2호	2. 면적 5,000㎡ 미만인 대지에 건축하는 공장	
5,000 이상		다중이용 건축물 대상	1) 문화 및 집회시설 (동물원 및 식물원 제외) 2) 종교시설 3) 판매시설 4) 운수시설 중 여객용시설 5) 의료시설 중 종합병원 6) 숙박시설 중 관광숙박시설	영 제2조 제17호	17. “다중이용건축물”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해 당하는 건축물을 말한다. 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적 의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물 1) 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다) 2) 종교시설 3) 판매시설 4) 운수시설 중 여객용 시설 5) 의료시설 중 종합병원 6) 숙박시설 중 관광숙박시설 나. 16층 이상인 건축물	지방건축 위원회 심의대상
		지방건축 위원회 심의대상	다중이용 건축물	영 5조의5 제1항제4호	4. 다중이용 건축물 및 특수구조 건축물의 구조안전에 관한 사항	해당 자치단체 조례 참조
		상세시공 도면작성 대상	연면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사	법 제25조 제5항 영 제19조 제4항	⑤ 대통령령으로 정하는 용도 또는 규모의 공사의 공사 감리자는 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 상세시공 도면을 작성하도록 요청할 수 있다. ④ 법 제25조제5항에서 “대통령령으로 정하는 용도또는 규모의 공사”란 연면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사를 말한다.	
		상주감리 대상건물	바닥면적합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사	영 제19조 제5항제1호	1. 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사 다만, 축사 또는 작물 재배사의 건축공사는 제외한다.	
		공개공지 확보대상	문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설 및 숙박시설	영 제27조의2 제1항제1호	1. 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설(농수산물유통 및 가격 안정에 관한 법률에 따른 농수산물유통시설은 제외한다), 운수 시설(여객용 시설만 해당한다), 업무시설 및 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물 2. 그밖에 다중이 이용하는 시설로서 건축조례로 정하는 건축물	해당 자치단체 조례 참조
		건축구조 안전확인 대상	국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 연면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물	영 제32조 제2항제7호 구조기준규칙 제56조제3항	③ 영 제32조제2항제7호에서 “국가적 문화유산으로 보존 할 가치가 있는 건축물로서 국토교통부령이 정하는 것” 이란 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 박물관· 기념관 그 밖에 이와 유사한 것으로서 연면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물을 말한다.	
		건축물 바깥으로의 출구설치	창고시설	영 제39조 제1항제7호	7. 연면적이 5,000㎡ 이상인 창고시설	
		방송공동 수신설비 설치대상	업무시설, 숙박시설	영 제87조 제4항제2호	④ 중략……다만, 다음 각 호의 건축물에는 방송공동수신 설비를 설치하여야 한다. 2. 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물	
		관계전문 기술자 협력대상	다중이용 건축물	영 제91조의3 제1항제3호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 설계자는 영 제32조제1항에 따라 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다. 3. 다중이용건축물	
		경사로 설치대상	판매시설, 운수시설	방화규칙 제11조 제5항제3호	⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 통로에 는 제15조제5항에 따른 경사로를 설치하여야 한다. 3. 연면적이 5,000㎡ 이상인 판매시설, 운수시설	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
5,000 이상		유해위험 방지계획서 작성 및 제출대상	연면적 5,000㎡ 이상인 건축물 또는 시설	산업안전보건법 영 제42조제3항 제1호 다목	다. 연면적 5,000㎡ 이상인 시설로서 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 1) 문화 및 집회시설(전시장 및 동물원·식물원은 제외) 2) 판매시설, 운수시설(고속철도의 역사 및 집배송시설은 제외) 3) 종교시설 4) 의료시설 중 종합병원 5) 숙박시설 중 관광숙박시설 6) 지하도상가 7) 냉동·냉장창고시설	
		소규모건설 공사안전 관리계획 수립 대상	창고	영 제42조제1항 제2호	2. 연면적 5,000㎡ 이상인 냉동·냉장창고 시설의 설비공사 및 단열공사	
				건설기술진흥법 영 제101조의5 제1항 제4호	4. 연면적 5,000㎡ 이상인 건축법시행령 [별표1] 제18호 가목의 창고 가. 창고(물품저장시설로서 물류정책기본법에 따른 일반창고와 냉장 및 냉동 창고를 포함한다)	
	5,000 이상	사전재해 영향평가 대상 개발사업	개발사업 부지면적 5,000㎡ 이상 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우 공장설립 승인 경우 개발사업 부지면적 10,000㎡ 이상 개발사업 길이 2Km 이상 임도설치 길이 4Km 이상	자연재해대책법 제5조제3항 영 제6조제1항 [별표1]	③ 제1항에 따라 재해영향평가 등의 협의를 하여야 할 개발계획 등의 범위, 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령 으로 정한다. ① 법 제5조에 따라 관계행정기관의 장이 재해영향평가 등의 협의를 요청하여야 하는 개발계획 등의 범위와 협의의 시기는 별표 1 과 같다. [별표1] 비교 1. 위 표의 개발사업 중 재해영향평가 협의할 하여야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5,000㎡ (국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지 역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정하며, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제13조에 따른 공장 설립 승인의 경우에는 10,000㎡) 이상이거나 길이가 2Km(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제9조에 따른 임도 설치의 경우에는 4Km) 이상인 경우로 한다. 다만, 개발사업 부지의 전부가 법 제12조에 따른 자연재해 위험개선지구 또는 법 제25조의3에 따른 해일위험지구에 포함 되는 경우에는 모든 대상 개발사업에 대하여 재해영향평가 협의를 하여야 한다.	
연면적 6,000 이상		교통영향 평가대상 건축물	도시교통정비지역 내 판매시설(할인점, 전문점, 백화점, 쇼핑센터) 위락시설(투견기업소, 카지 노업소, 무도장, 무도학원) 장례식장(장례식장, 동물전용의 장례식장)	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 별표 1 과 같다.	
연면적 7,000 이상			도시교통정비지역 내 업무시설(공공업무시설)			
연면적 9,000 이상			교통권역 내 판매시설(할인점, 전문점, 백화점, 쇼핑센터) 위락시설(투견기업소, 카지 노업소, 무도장, 무도학원) 장례식장(장례식장, 동물전용의 장례식장)			
연면적 10,000 이상		교통영향 평가대상 건축물	도시교통정비지역 내 운동시설(체육관, 운동장 등) 관광휴게시설(야외음악당, 야외극장)	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 별표 1 과 같다.	본서 부록 490쪽참조

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
연면적 10,000 이상		관계전문 기술자 협력대상	10,000㎡ 이상인 건축물	영 제91조의3 제2항	② 연면적 10,000㎡ 이상인 건축물(창고시설은 제외한다) 또는 에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물에 건축설비를 설치하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다. 1. 전기, 송강기(전기 분야만 해당한다) 및 폐회차: 기술사법에 따라 등록된 건축전기설비기술사 또는 발송배전기술사 2. 급수·배수(配水)·배수(排水)·환기·난방·소화·배연·오물처리 설비 및 송강기(기계분야만 해당한다): 기술사법에 따라 등록된 건축기계설비 기술사 또는 공조냉동기계기술사 3. 가스설비: 기술사법에 따라 등록된 건축기계 설비기술사, 공조냉동 기계기술사 또는 가스기술사	
10,000 이상		건축물 미술작품 설치대상	1. 공동주택 2. 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설 3. 문화 및 집회시설 중 공연장·집회장 및 관람장 4. 판매시설 5. 운수시설 6. 의료시설 중 병원 7. 업무시설 8. 숙박시설 9. 위락시설 10. 방송통신시설	문화예술 진흥법 시행령 제12조 제2항	② 법 제9조제1항에 따라 건축물 미술작품을 설치하는 데에 건축비용의 일정비율에 해당하는 금액을 사용해야 하는 건축물은 건축법시행령 별표1에 따른 용도별 건축물 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 건축물로서 연면적[건축법시행령 제119조제1항제4호에 따른 연면적을 말하며, 주차장·기계실·전기실·변전실·발전실 및 공기조화실(환기 및 냉난방 조정실)의 면적은 제외한다. 이하 같다]이 10,000㎡(증축하는 경우에는 증축되는 부분의 연면적이 10,000㎡) 이상인 것으로 한다. 다만, 제1호에 따른 공동주택의 경우에는 각 동의 연면적의 합계가 10,000㎡ 이상인 경우만을 말하며, 각 동의 위치한 단지 내의 특정한 장소에 건축물 미술작품을 설치해야 한다.	
11층 이상인 건축물로서 11층 이상층이 10,000 이상		옥상 헬리포트 및 대피공간	층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적 합계가 10,000㎡ 이상인 건축물	영 제40조 제4항	④ 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000㎡ 이상인 건축물의 옥상에는 다음 각 호의 구분에 따른 공간을 확보하여야 한다. 1. 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우: 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간 2. 건축물의 지붕을 경사지붕으로 하는 경우: 경사지붕 아래에 설치하는 대피 공간	
연면적 10,500 이상		교통영향 평가대상 건축물	교통권역 내 업무시설(공공업무시설)	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 별표 1과 같다.	본서 부록 490쪽참조
연면적 11,000 이상			도시교통정비지역 내 판매시설(상점) 운수시설(여객자동차 터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설) 위락시설(주점영업, 단란주점)			
연면적 12,000 이상			도시교통정비지역 내 제1종 근린생활시설 (의원, 한의원, 대피소, 및 무인변전소는 제외)			
	부지 면적 12,000 이상		도시교통정비지역 내 묘지관련시설(화장장, 봉안 당, 묘지와 자연장지에 부 수되는 건축물, 동물화장 시설, 동물건조장시설, 동물전용의 납골시설)			
연면적 13,000 이상			도시교통정비지역 내 판매시설(도매시장), 자동차관련시설(주차장, 검사장, 정비공장)			
연면적 15,000 이상			도시교통정비지역 내 제2종 근린생활시설 문화 및 집회시설 (공연장, 집회장, 관람장) 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 기념관 등) 종교시설(종교집회장)			
			교통권역 내 운동시설 또는 관람석 3천석 이상 관광휴게시설 (야외음악당, 야외극장)			

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
연면적 16,500 이상		교통영향 평가대상 건축물	교통권역 내 판매시설(상점) 운수시설(여객자동차 터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설) 위락시설 (주점영업, 단란주점)	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 <u>별표 1</u> 과 같다.	본서 부록 490쪽참조
연면적 18,000 이상			교통권역 내 제1종 근린생활시설 (의원, 한의원, 대피소, 및 무인변전소는 제외)			
	부지 면적 18,000 이상	교통영향 평가대상 건축물	교통권역 내 묘지관련시설(화장장,봉안 당, 묘지와 자연장지에 부 수되는 건축물, 동물화장 시설, 동물건조장시설, 동물전용의 납골시설)	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 <u>별표 1</u> 과 같다.	본서 부록 490쪽참조
연면적 19,500 이상			교통권역 내 판매시설(도매시장) 자동차관련시설(주차장, 검사장, 정비공장)			
20,000 이상			도시교통정비지역 내 동.식물원			
			교통권역 내 제2종 근린생활시설			
연면적 22,500 이상			교통권역 내 문화 및 집회시설 (공연장,집회장,관람장) 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 기념관 등) 종교시설(종교집회장)			
연면적 25,000 이상			도시교통정비지역 내 제1종 근린생활시설 (의원, 한의원) 의료시설(병원) 업무시설(일반업무시설) 자동차관련시설(매매장)			
	25,000 이상		도시교통정비지역 내 자동차관련시설(매매장)			
		유해위험 방지계획서 작성 및 제출대상	30,000㎡ 이상인 건축물	산업안전보건법 영 제42조제3항 제1호 나목	나. 연면적 30,000㎡ 이상인 건축물	
연면적 30,000 이상		품질관리 계획수립	30,000㎡ 이상인 건축물	건설기술진흥법 영 제89조 제1항 제2호	2. 건축법시행령 제2조제17호에 따른 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적이 330,000㎡ 이상인 건축물의 건설 공사	
		교통영향 평가대상 건축물	도시교통정비지역 내 관광휴게시설(어린이 회관, 전망탑, 휴게소, 공원, 유원지, 관광지에 딸린 시설)	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 <u>별표 1</u> 과 같다.	본서 부록 490쪽참조
			교통권역 내 동.식물원			
연면적 37,000 이상			도시교통정비지역 내 교육연구시설(교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관)			

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
연면적 37,500 이상		교통영향 평가대상 건축물	교통권역 내 제1종 근린생활시설 (의원, 한의원) 의료시설(병원) 업무시설(일반업무시설) 자동차관련시설(매매장)	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 <u>별표 1</u> 과 같다.	본서 부록 490쪽참조
	37,500 이상		교통권역 내 자동차관련시설(매매장)			
연면적 40,000 이상			도시교통정비지역 내 숙박시설(호텔, 여관, 관광호텔 등 숙박시설)			
연면적 43,000 이상			도시교통정비지역 내 방송통신시설(방송국, 전신전화국, 촬영소 등, 통신용시설)			
연면적 45,000 이상			교통권역 내 관광휴게시설(어린이 회관, 관망탑, 휴게소, 공원, 유원지, 관광지에 딸린 시설)			
	55,000 이상		도시교통정비지역 내 창고시설(하역장)			
연면적 55,500 이상			도시교통정비지역 내 창고시설(창고, 물류 터미널, 집배송시설)			
			교통권역 내 교육연구시설(교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관)			
연면적 60,000 이상			도시교통정비지역 내 공동주택(아파트) 건축연면적 60,000㎡ 이상인 건축물			
			교통권역 내 숙박시설(호텔, 여관, 관광호텔 등 숙박시설)			
연면적 64,500 이상			교통권역 내 방송통신시설(방송국, 전신전화국, 촬영소 등, 통신용시설)			
75,000 이상			도시교통정비지역 내 공장			
연면적 82,500 이상			교통권역 내 창고시설(창고, 물류 터미널, 집배송시설)			
	82,500 이상		교통권역 내 창고시설(하역장)			
연면적 90,000 이상			교통권역 내 공동주택(아파트) 건축연면적 90,000㎡ 이상인 건축물			
연면적 합계 100,000 이상		특별시장 또는 광역시장 허가대상	층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상인 건축물	영 제8조 제1항	① 법 제11조제1항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적 합계가 100,000㎡ 이상으로 되는 경우를 포함한다)을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축은 제외 1. 공장 2. 창고 3. 지방건축위원회의 심의를 거친 건축물(특별시 또는 광역시의 건축조례로 정하는 바에 따라 해당 지방건축위원회의 심의사항 으로 할 수 있는 건축물에 한정하며, 초고층 건축물은 제외한다)	

건축물 및 대지의 면적별 체크사항

건물면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용	비고
연면적 합계 100,000 이상		건축물 안전영향 평가대상	연면적이 100,000㎡ 이상인 건축물	법 제13조의2 제1항 영 제10조의3 제1항	① 허가권자는 초고층건축물등 대통령령으로 정하는 주요 건축물에 대하여 제11조에 따른 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조안전과 인접대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평 가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.	
		교통영향 평가대상 건축물	도시교통정비지역 내 교육연구시설 (대학, 대학교)	도시교통정비 촉진법 영 제13조의2 제3항	③ 법 제15조제1항에 따라 교통영향평가를 실시하여야 하는 대상사업의 범위는 <u>별표 1</u> 과 같다.	본서 부록 490쪽참조
			교통권역 내 공장			
연면적 112,500 이상			교통권역 내 교육연구시설 (대학, 대학교)			
연면적 150,000 이상						