

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
지하층			건축물 주요구조부 및 지붕구조의 내화구조 의무대상	2층 이하인 건축물로서 지하층	영 제56조 제1항 본문 및 제5호	① 법 제50조제1항 본문에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물(제5호에 해당하는 건축물로서 2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당한다)의 주요구조부와 지붕은 내화구조로 해야 한다. 5. 3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물. 다만, 단독주택(다중주택 및 다가주택은 제외한다), 동물 및 식물관련시설, 발전시설(발전소의 부속용도로 쓰는 시설은 제외한다), 교도소·소년원 또는 교지관련시설(화장시설 및 동물화장시설은 제외한다)의 용도로 쓰는 건축물과 철강관련 업종의 공장 중 제어실로 사용하기 위하여 연면적 50㎡ 이하로 증축하는 부분은 제외한다.
지하층 또는 무창층			소방동의 대상	지하층 또는 무창층의 바닥면적 150㎡ 이상인 층이 있는 건축물	소방시설법 영 제7조 제1항제2호	2. 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥 면적이 150㎡ (공연장의 경우에는 100㎡) 이상인 층이 있는 것
지하 3층 이하			특별피난 계단 설치대상	지하 3층 이하인 층에 설치하는 직통계단	영 제35조 제2항	② 건축물(갯복도식 공동주택은 제외)의 11층(공동주택의 경우에는 16층)이상인 층(바닥면적이 400㎡ 미만인 층은 제외한다) 또는 지하 3층 이하인 층(바닥면적이 400㎡ 미만인 층은 제외한다)으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 제1항에도 불구하고 특별 피난계단으로 설치하여야 한다.
지하 2층 이하			피난계단 설치대상	5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단	영 제35조 제1항	① 법 제49조제1항에 따라 5층 이상 또는 지하2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다. 다만, 건축물의 주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 되어 있는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 5층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 200㎡ 이하인 경우 2. 5층 이상인 층의 바닥면적 200㎡ 이내마다 방화구획이 되어 있는 경우
2층 이하			건축신고 대상 건축사설계 미대상	산업단지에서 건축하는 2층 이하, 연면적 합계 500㎡ 이하인 공장	영 제11조 제3항제4호	4. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조제1항제1호 다목에 따른 공업지역, 같은 법 제51조제3항에 따른 지구단위계획구역(같은 법 시행령 제48조제10호에 따른 산업·유통형만 해당한다) 및 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지에서 건축하는 2층 이하인 건축물로서 연면적 합계 500㎡ 이하인 공장 (별표 1 제4호너머에 따른 제조업소 등 물품의 제조·가공을 위한 시설을 포함한다)
	8미터 이하		일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 적용 배제	2층 이하로서 높이가 8미터 이하인 건축물	법 제61조 제4항 (조례참조)	④ 2층 이하로서 높이가 8미터 이하인 건축물에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(정북 및 정남방향) 규정을 적용하지 아니할 수 있다.
2층 이하 500㎡ 미만			소규모 건축물 기준	2층 이하, 연면적 500㎡ 미만 (소규모건축기준 적용)	건축물 구조 기준 규칙 제3조제1호	1. 소규모건축물 [2층 이하이면서 연면적 500㎡ 미만인 건축물로서 건축법시행령 제32조제2항제3호 부터 제8호까지의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 건축물을 말한다. 이하 같다]…생략
2층 이상			건축구조안전 확인대상	층수가 2층 이상인 건축물	영 제32조 제2항제1호	1. 층수가 2층 [주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물의 경우에는 3층] 이상인 건축물
			건축물의 내진능력 공개대상		법 제48조의3 제1항제1호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 "내진능력"이라 한다)을 공개하여야 한다. 1. 층수가 2층 [주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물의 경우에는 3층] 이상인 건축물
			난간설치 대상	옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등	영 제40조 제1항	① 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등 [노대(露臺)나 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다]의 주위에는 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하여야 한다. 다만, 그 노대 등에 출입할 수 없는 구조인 경우에는 그러하지 아니하다.
2층 이상 10층 미만			소규모건설회 공사안전 관리계획 수립대상	2층 이상 10층 미만인 연면적 1,000㎡ 이상의 공동주택, 제12종 근린생활시설 및 공장 연면적 5,000㎡ 이상인 창고	건설기술진흥법 영 제101조의5 제1항	① 법 제62조의2제1항 전단에 따른 소규모안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건설공사로서 2층 이상 10층 미만인 건축물의 건설공사로 한다. 1. 연면적 1,000㎡ 이상인 건축법 시행령 [별표 1] 제2호의 공동주택 2. 연면적 1,000㎡ 이상인 제1종 근린생활시설 및 제2종근린생활시설 3. 연면적 1,000㎡ 이상(산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제14호에 따른 산업단지에서 공장을 건축하는 경우에는 2,000㎡ 이상으로 한다)인 건축법 시행령 [별표1] 제17호의 공장 4. 연면적 5,000㎡ 이상인 건축법 시행령 [별표1] 제8호 가목의 창고
2층 이상 11층 이하			소방관 진입장 설치대상	2층 이상 11층 이하인 건축물	방화규칙 제18조의2 제1호	1. 2층 이상 11층 이하인 층에 각각 1개소 이상 설치할 것. 이 경우 소방관이 진입할 수 있는 장의 가운데에서 벽면 끝까지의 수평거리가 40m 이상인 경우에는 40m 이내마다 소방관이 진입할 수 있는 창을 추가로 설치해야 한다.

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
3층 미만 200 미만			건축신고 대상 건축사 설계 미 대상	관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역 에서 연면적 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축	법 제14조 제1항제2호	2. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200㎡ 미만이고 3층미만인 건축물의 건축. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다. 가. 지구단위계획구역 나. 방재지구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 구역 1. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제37조에 따라 지정된 방재지구(防災地區) 2. 급경사지 재해예방에 관한 법률 제6조에 따라 지정된 붕괴위험지역
				연면적 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선	법 제14조 제1항제3호	3. 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선
3개 층 이하			건축물해체 신고 대상	3개층 이하인 건축물 전체를 해체하는 경우	건축물관리법 제30조제1항 제2호 다목	다. 지상 층과 지하층을 포함하여 3개 층 이하인 건축물
3층 이상			도시사승인 대상	1. 공동주택 2. 제2종 근린생활시설 (일반음식점만 해당) 3. 업무시설 (일반업무시설만 해당) 4. 숙박시설 5. 위락시설	법 제11조 제2항제2호	2. 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물
			건축신고 대상	증축·개축 또는 재축 (건축사설계 미 대상)	법 제14조 제1항제1호	1. 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.
			사진, 동영상 촬영 대상	3층 이상의 필로티형식건축물, 다중이용건축물, 특수구조건축물	법 제18조의2 제1항제3호	3. 건축물의 하층부가 필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조로서 상층부와 다른 구조형식으로 설계된 건축물 (이하 “필로티형식건축물”이라한다) 중 3층 이상인 건축물
			건축구조 안전확인 대상	목구조 건축물로서 층수가 3층 이상인 건축물	영 제32조 제2항제1호	1. 층수가 2층 [주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물(이하 “목구조건축물”이라한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물
			건축물의 내진능력 공개대상		법 제48조의3 제1항제1호	
			옥외피난 계단 설치대상	건축물의 3층 이상인 층 (피난층 제외)으로서 제2종 근린생활시설 중 공연장, 문화 및 집회시설 중 공연장, 위락시설 중 주점영업, 문화 및 집회시설 중 집회장	영 제36조	건축물의 3층 이상인 층(피난층은 제외)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 층에는 제34조에 따른 직통계단 외에 그 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난계단을 따로 설치하여야 한다. 1. 제2종 근린생활시설 중 공연장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 경우만 해당한다), 문화 및 집회시설 중 공연장이나 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것 2. 문화 및 집회시설 중 집회장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것
			건축물 주요구조부 및 지붕구조의 내화구조 의무대상	3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물	영 제56조 제1항제5호	5. 3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물. 다만, 단독주택(다중주택 및 다가구주택은 제외), 동물 및 식물관련 시설, 발전시설(발전소의 부속용도로 쓰는 시설은 제외), 교도소·소년원 또는 묘지관련시설(화장시설 및 동물화장시설은 제외)의 용도로 쓰는 건축물과 철강관련업종의 공장 중 제어실로 사용하기 위하여 연면적 50㎡ 이하로 증축하는 부분은 제외한다.
			외벽마감 재료기준	3층 이상 또는 높이 9m 이상인 건축물	법 제52조 제2항 영 제61조 제2항제3호	② 대통령령으로 정하는 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(두 가지 이상의 재료로 제작된 자재의 경우 각 재료를 포함한다)는 방화에 지장이 없는 재료로 하여야 한다. 3. 3층 이상 또는 높이 9m 이상인 건축물
			외벽 방화창 설치기준		법 제52조 제4항 영 제61조 제3항	④ 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물 외벽에 설치되는 창호(窓戶)는 방화에 지장이 없도록 인접대지와와의 이격 거리를 고려하여 방화성능 등이 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합하여야 한다. 3. 3층 이상 또는 높이9m 이상인 건축물

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
3층 이상 필로티형식			관계전문 기술자 협력 대상	3층 이상의 필로티형식 건축물	영 제91조의3 제1항제5호 영 제91조의3 제6항	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 설계자는 영 제32조 제1항에 따라 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다. 5. 3층 이상의 필로티형식 건축물 ⑥ 3층 이상인 필로티형식 건축물의 공사감리자는 법 제48조에 따른 건축물의 구조상 안전을 위한 공사감리를 할 때.....중략.....관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.
3층 이상 9m 이상			외벽마감 재료의 방화재료 기준	3층 이상 또는 높이 9m이상인 건축물	법 제52조제2항 영 제61조 제2항제3호	② 대통령령으로 정하는 건축물의 외벽에 사용하는 마감 재료는 방화에 지장이 없는 재료로 하여야 한다. 3. 3층 이상 또는 높이 9m 이상인 건축물
3개 층 초과			건축물해제 허가 대상	지상층과 지하층을 포함 하여 3개층 초과 건축물 전체를 해제하는 경우	건축물관리법 제30조제1항	① 관리자가 건축물을 해제하려는 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.
4개 층 이하			연립주택 기준	주택으로 쓰는 층수가 4개 층 이하로 660㎡를 초과하는 주택	영 별표1 제2호 다목	나. 연립주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660㎡를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
			다세대주택 기준	주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660㎡ 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택	영 별표1 제2호 다목	다. 다세대주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적합계가 660㎡ 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)
5층 이하 이면서 높이 22m 미만			외벽마감 재료의 방화재료 기준 제외대상	5층 이하이면서 높이 22m미만인 건축물	방화규칙 제24조제7항 영 제61조 제2항	⑦ 제6항에도 불구하고 영 제61조제2항제1호·제3호 및 제5호에 해당하는 건축물로서 5층 이하이면서 높이 22m 미만인 건축물의 경우 난연재료(강판과 심재로 이루어진 복합자재가 아닌 것으로 한정)를 마감 재료로 할 수 있다. 다만, 건축물의 외벽을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 화재확산방지 구조기준에 적합하게 설치하는 경우에는 난연성능이 없는 재료(강판과 심재로 이루어진 복합자재가 아닌 것으로 한정한다)를 마감 재료로 사용할 수 있다. ※ 영 제61조제2항 제1호·제3호 및 제5호에 해당하는 건축물 1. 상업지역(근린상업지역은 제외한다)의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교 시설, 판매시설, 운동시설 및 위락시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2,000㎡ 이상인 건축물 나. 공장의 용도로 쓰는 건축물로부터 6m 이내에 위치한 건축물 3. 3층 이상 또는 높이 9미터 이상인 건축물 5. 공장, 창고시설, 위험물저장및처리시설(자가난방과 자가발전 등의 용도로 쓰는 시설을 포함), 자동차관련시설의 용도로 쓰는 건축물
5층 이상			피난계단 설치대상	5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단	영 제35조 제1항	① 법 제49조제1항에 따라 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다. 다만, 건축물의 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 되어 있는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 5층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 200㎡ 이하인 경우 2. 5층 이상인 층의 바닥면적 200㎡이내마다 방화구획이 되어 있는 경우
			특별피난 계단 설치대상	5층 이상의 층을 문화 및 집회시설 중 전시장 또는 동·식물원, 판매 시설, 운수시설, 운동 시설, 위락시설, 관광 휴게시설, 수련시설 중 생활권 수련시설의 용도로 쓰는 층	영 제35조 제5항	⑤ 건축물의 5층 이상인 층으로서 문화 및 집회시설 중 전시장 또는 동·식물원, 판매시설, 운수시설(여객용 시설만 해당한다), 운동시설, 위락시설, 관광휴게시설(다중이 이용하는 시설만 해당한다) 또는 수련시설 중 생활권 수련시설의 용도로 쓰는 층에는 제34조에 따른 직통계단 외에 그 층의 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2,000㎡를 넘는 경우에는 그 넘는 2,000㎡ 이내마다 1개소의 피난 계단 또는 특별피난계단(4층 이하의 층에는 쓰지 아니하는 피난계단 또는 특별피난계단만 해당한다)을 설치하여야 한다.
			옥상광장 설치대상	5층 이상의 층을 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장·인 터넷컴퓨터게임시설 제공업소 등 표 우측의 용도로 사용할 경우	영 제40조 제2항	② 5층 이상인 층이 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장·인터넷컴퓨터게임시설제공업소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 판매시설, 위락시설 중 주점영업 또는 장례시설의 용도로 쓰는 경우에는 피난용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 한다.
5층 이상 500 이상			내부 마감재료의 방화재료 기준	5층 이상인 층 거실의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 건축물	법 제52조제1항 영 제61조 제1항제5호	② 대통령령으로 정하는 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(두 가지 이상의 재료로 제작된 자재의 경우 각 재료를 포함한다)는 방화에 지장이 없는 재료로 하여야 한다. 5. 5층 이상인 층 거실의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 건축물

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
5개층 이상			상주감리 건축공사	연속된 5개층 (지하층을 포함) 이상인 건축공사	영 제19조 제5항제2호	2. 연속된 5개 층(지하층을 포함한다) 이상으로서 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 건축공사
			아파트 기준	주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택	영 별표1 제2호 가목	가. 아파트: 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
6층 이상			배연설비 설치 대상건축물	6층 이상인 건축물로서 표 우측에 해당하는 건축물	영 제51조 제2항제1호	② 법 제49조제2항 본문에 따라 다음 각 호에 해당하는 건축물의 거실(피난층의 거실은 제외한다)에는 배연설비를 해야 한다. 1. 6층 이상인 건축물로서 다음 각목에 해당하는 용도로 쓰는 건축물 가. 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터게임 시설제공업소 및 다중생활시설(공연장, 종교집회장 및 인터넷 컴퓨터게임시설제공업소는 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당한다) 나. 문화 및 집회시설/ 다. 종교시설/ 라. 판매시설/ 마. 운수시설 바. 의료시설(요양병원 및 정신병원은 제외한다) 사. 교육연구시설 중 연구소 아. 노유자시설중 아동관련시설, 노인복지시설(노인요양시설은 제외) 자. 수련시설 중 유스호스텔/ 차. 운동시설/ 카. 업무시설 다. 숙박시설/ 파. 위락시설/ 하. 관광휴게시설/ 거. 장례시설
			관계전문 기술자협력 대상건축물	6층 이상인 건축물	영 제91조의3 제1항제1호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 설계자는 제32조제1항에 따라 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다. 1. 6층 이상인 건축물
6층 이상 으로서 2,000 이상			승용승강기 설치대상	6층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 건축물	법제64조 제1항 영 제89조	① 건축주는 6층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 건축물(대통령령 으로 정하는 건축물은 제외한다)을 건축하려면 승강기를 설치하여야 한다. 이 경우 승강기의 규모 및 구조는 국토교통부령으로 정한다. 영 제89조: 층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300㎡ 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물은 제외
			경사로 설치대상		방화규칙 제11조제5항 제6호	⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 통로에는 제15조제5항에 따른 경사로를 설치하여야 한다. 6. 승강기를 설치하여야 하는 건축물
10층 이상			안전관리 계획수립 대상건축물	10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사	건기법시행령 제98조제1항 제4의2호가목	가. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
10층 이상 16층 미만				10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사	건기법시행령 제98조제1항 제4호	4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
11층 이하 2층 이상			소방관 진입창 설치대상	11층 이하 2층 이상인 건축물	영 제51조 제4항	④ 법 제49조제3항에 따라 건축물의 11층이하의 층에는 소방관이 진입할 수 있는 창을 설치하고, 외부에서 주야간에 식별할 수 있는 표시를 해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 아파트는 제외한다. 1. 제46조제4항 및 제5항에 따라 대피 공간 등을 설치한 아파트 2. 주택건설기준 등에 관한 규정 제15조제2항에 따라 비상용승강기를 설치한 아파트
					방화규칙 제18조의2 제1호	1. 2층 이상 11층 이하인 층에 각각 1개소 이상 설치할 것. 이 경우 소방관이 진입할 수 있는 창 가운데에서 벽면 끝까지의 수평거리가 40m 이상인 경우에는 40m 이내마다 소방관이 진입할 수 있는 창을 추가로 설치해야 한다.
11층 이상			특별피난 계단 설치대상	11층 이상인 층에 설치하는 직통계단	영 제35조 제2항	② 건축물(갯복도식 공동주택은 제외)의 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상인 층(바닥면적이 400㎡ 미만인 층은 제외한다) 또는 지하 3층 이하인 층(바닥면적이 400㎡ 미만인 층 제외 한다)으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 제1항에도 불구하고 특별피난계단으로 설치하여야 한다.
			헬리포트등 옥상대피 공간확보 대상건축물	11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000㎡ 이상인 건축물의 옥상	영 제40조 제4항	④ 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10,000㎡ 이상인 건축물의 옥상에는 다음 각 호의 구분에 따른 공간을 확보하여야 한다. 1. 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우: 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간 2. 건축물의 지붕을 경사지붕으로 하는 경우: 경사지붕 아래에 설치하는 대피 공간

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
11층 이상			대지 내 소방차접근 통로설치 대상건축물	다중이용건축물, 준다중이용건축물 또는 층수가 11층 이상인 건축물이 건축되는 대지	영 제41조 제2항	② 제1항에도 불구하고 다중이용건축물, 준 다중이용건축물 또는 층수가 11층 이상인 건축물이 건축되는 대지에는 그 안의 모든 다중이용건축물, 준다중이용건축물 또는 층수가 11층 이상인 건축물에 소방기본법 제21조에 따른 소방자동차의 접근이 가능한 통로를 설치하여야 한다. 다만, 모든 다중이용건축물, 준 다중이용건축물 또는 층수가 11층 이상인 건축물이 소방자동차의 접근이 가능한 도로 또는 공지에 직접 접하여 건축되는 경우로서 소방자동차가 도로 또는 공지에서 직접 소방활동이 가능한 경우에는 그러하지 아니하다.
16층 이상			다중이용 건축물 기준	16층 이상 건축물	영 제2조 제17호나목	7. “다중이용건축물”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다. 나. 16층 이상인 건축물
			건축물 안전영향 평가대상	16층 이상으로 연면적이 100,000㎡ 이상인 건축물	법 제13조의2 제1항 영 제10조의3 제1항제2호	① 허가권자는 초고층건축물 등 대통령령으로 정하는 주요 건축물에 대하여 제11조에 따른 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조안전과 인접대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다. 2. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 건축물 가. 연면적(하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 각각의 건축물의 연면적을 말한다)이 100,000㎡ 이상일 것 나. 16층 이상일 것
			특별피난 계단설치 대상	공동주택 16층 이상인 층에 설치하는 직통계단	영 제35조 제2항	② 건축물(갯복도식 공동주택은 제외한다)의 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상인 층(바닥면적이 400㎡ 미만인 층은 제외) 또는 지하 3층 이하인 층(바닥면적이 400㎡ 미만인 층은 제외)으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 제1항에도 불구하고 특별피난계단으로 설치하여야 한다.
			옥상 출입문에 비상문자동 개폐장치 설치대상	다중이용건축물	영 제40조 제3항2호 가목	③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물은 옥상으로 통하는 출입문에 소방시설설치 및 관리에 관한 법률 제40조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를 받은 비상문 자동 개폐장치(화재 등 비상시에 소방시스템과 연동되어 잠김상태가 자동으로 풀리는 장치를 말한다)를 설치해야 한다. 2. 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하는 다음 각 목의 건축물 가. 다중이용 건축물
			관계전문 기술자협력 대상건축물	16층 이상 건축물	영 제91조의3 제1항제3호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 설계자는 법 제32조 제1항에 따라 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다. 3. 다중이용건축물
21층 이상			특별시장 또는 광역시장 허가대상	층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상인 건축물의 건축	영 제8조 제1항	① 법 제11조 제1항 단서에 따라 특별시장 또는광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상으로 되는 경우를 포함한다)을 말한다. 다만, 공장, 창고 및 지방건축위원회의 심의를 거친 건축물은 제외
30층 이상			고층건축물 기준	층수가 30층 이상이거나 높이 120m 이상 건축물	법 제2조 제1항제19호	19. “고층건축물”이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물을 말한다.
50층 이상			초고층 건축물기준	층수가 50층 이상이거나 높이 200m 이상 건축물	영 제2조 제15호	15. “초고층건축물”이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물을 말한다.
			건축물 안전영향 평가대상	초고층 건축물	법제13조의2 제1항 영제10조의3 제1항제1호	① 허가권자는 초고층건축물 등 대통령령으로 정하는 주요 건축물에 대하여 제11조에 따른 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조안전과 인접대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다. 1. 초고층 건축물

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
	1m 이하		사용승인시 일괄처리 대상	변경되는 부분의 높이가 1m 이하	영 제12조 제3항제1호 가목	1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50㎡ 이하인 경우로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우 가. 변경되는 부분의 높이가 1m 이하 이거나 전체높이의 10분의 1 이하일 것
			난간 설치대상	옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등	영 제40조 제1항	① 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등[노대(露臺)나 그밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다]의 주위에는 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하여야 한다. 다만, 그 노대 등에 출입할 수 없는 구조인 경우에는 그러하지 아니하다.
	난간 높이 1.2m 이상		안전난간 설치기준	1. 다중이용건축물 2. 건축물의 분양에 관한 법률 제3조에 따른 건축물 3. 제1,2종 근린생활시설 중 휴게음식점 등	실내건축 기준 제6조 제1항제1호	1. 두 개층 이상 개방된 계단 및 복도 등에 설치하는 난간은 높이 120cm 이상으로 하고, 난간의 재료는 강도 및 내구성이 있는 재료로 하여야 하며 유리난간은 안전유리로 설치한다.
			발코니의 난간높이	발코니를 거실 등으로 사용하는 건축물	발코니 등 설치기준 제5조제1항	① 발코니를 거실 등으로 사용하는 경우 난간의 높이는 1.2m 이상이어야 하며 난간에 난간살이 있는 경우에는 난간살 사이의 간격을 10cm 이하의 간격으로 설치하는 등 안전에 필요한 조치를 하여야 한다.
	층고 1.5m 이하		다락 바닥면적 제외기준	층고(層高)가 1.5m 이하인 것	영 제119조 제1항제3호 라목	라. 승강기탑(옥상 출입용 승강장을 포함한다), 계단탑, 장식탑, 다락 [층고(層高)가 1.5m(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8m) 이하인 것만 해당한다], ...중략... 바닥면적에 산입하지 않는다.
	층고1.8m 이하			경사진형태의 지붕으로 층고 (層高)가 1.8m 이하인 것		
	높이 2m초과		공작물축조 신고대상	높이 2m를 넘는 옹벽 또는 담장	영 제118조 제1항제5호	5. 높이 2m를 넘는 옹벽 또는 담장
	높이 2.1m 이상		거실반자 높이기준	거실이 있는 건축물	방화구조 규칙 제16조 제1항	① 영 제50조의 규정에 의하여 설치하는 거실의 반자(반자가 없는 경우에는 보 또는 바로 윗 층의 바닥판의 밑면 기타 이와 유사한 것을 말한다. 이하 같다)는 그 높이를 2.1m 이상으로 하여야 한다.
	3m 이하		건축 신고대상	높이 3m 이하 중축하는 건축물	영 제11조 제3항제2호	2. 건축물의 높이를 3m 이하의 범위에서 중축하는 건축물
	높이 3m 이상		공작물 주요구조부 불연재료	높이3m 이상의 공작물	법 제51조 제2항	② 방화지구 안의 공작물로서 간판, 광고탑, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공작물 중 건축물의 지붕위에 설치하는 공작물이나 높이 3m 이상의 공작물은 주요부를 불연(不燃)재료로 하여야 한다.
	높이 4m초과		공작물축조 신고대상	장식탑 등 이와 비슷한 공작물	영 제118조 제1항제3호	3. 높이 4m를 넘는 장식탑, 기념탑, 첨탑, 광고탑, 광고판, 그 밖에 이와 비슷한 것
	옹벽 높이 5m이상		건축 또는 토목분야 상주감리 대상공사	높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사	법 제19조 제6항	⑥ 공사감리자는 제5항 각 호에 해당하지 않는 건축공사로서 깊이 10m 이상의 토지굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사 (산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제14호에 따른 산업 단지에서 바닥면적합계가 20,000㎡ 이하인 공장을 건축하는 경우는 제외)를 감리하는 경우에는 건축사보조 건축 또는 토목분야의 건축 사보 한명 이상을 해당 공사기간동안 공사현장에서 감리업무 수행 하게 해야 한다. 이 경우 건축사보는 해당 공사의 시공·감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다.
			관계전문 기술자협력 대상건축물		영 제91조의3 제3항	③ 깊이 10m 이상의 토지굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사 를 수반하는 건축물의 설계자 및 공사감리자는 토지굴착 등에 관하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 기술사법에 따라 등록된 토목분야 기술사 또는 국토개발분야의 지질 및 기반기술사의 협력을 받아야 한다.
	동바리 거푸집 높이 5m이상		관계전문가 구조안전 확인대상 가설구조물	높이가 5m 이상인 거푸집 및 동바리	건설기술진흥법 영 제101조의2 제1항제2호	① 법 제62조제11항에 따라 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 같은 항에 따른 관계전문가로부터 구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물은 다음 각 호와 같다. 2. 작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5m 이상인 거푸집 및 동바리
	발전설비 높이 5m초과		공작물축조 신고대상	태양에너지를 이용하는 발전설비와 그 밖에 이와 비슷한 공작물	영 제118조 제1항제11호	11. 높이 5m를 넘는 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 제2조제2호가목에 따른 태양에너지를 이용하는 발전설비와 그 밖에 이와 비슷한 것
	굴뚝, 철탑 등 높이 6m초과			높이 6m를 넘는 굴뚝	영 제118조 제1항제1호	1. 높이 6m를 넘는 굴뚝
				높이 6m를 넘는 철탑 등	영 제118조 제1항제7호	7. 높이 6m를 넘는 골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑, 주거지역· 상업지역에 설치하는 통신용 철탑, 그 밖에 이와 비슷한 것
	8미터 이하		일조 등의 확보를 위한 건축물의높이 제한적용배제	2층 이하로서 높이가 8미터 이하인 건축물	법 제61조 제4항 (조례참조)	④ 2층 이하로서 높이가 8미터 이하인 건축물에는 해당 지방 자치 단체의 조례로 정하는 바에 따라 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(정복 및 정남방향) 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
	높이8m 초과		공작물축조 신고대상	고가수조나 그밖에 이와 비슷한 것	영 제118조 제1항제4호	4. 높이 8m를 넘는 고가수조나 그 밖에 이와 비슷한 것
	주차장 높이8m 초과		공작물 축조신고	기계식주차장 및 철골조립식주차장	영 제118조 제1항제8호	8. 높이 8m 이상(위험을 방지하기 위한 난간의 높이는 제외한다) 이하의 기계식주차장 및 철골조립식 주차장(바닥면이 조립식이 아닌 것을 포함한다)으로서 외벽이 없는 것
	9m 이상		외벽마감 재료기준	3층 이상 또는 높이 9m 이상인 건축물	법 제52조 제2항 영 제61조 제2항제3호	② 대통령령으로 정하는 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(두 가지 이상의 재료로 제작된 자재의 경우 각 재료를 포함한다)는 방화에 지장이 없는 재료로 하여야 한다. 3. 3층 이상 또는 높이 9m 이상인 건축물
			외벽 방화장 설치기준		법 제52조 제4항 영 제61조 제3항	④ 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물 외벽에 설치되는 창호(窓戶)는 방화에 지장이 없도록 인접대지와의 이격 거리를 고려하여 방화성능 등이 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합하여야 한다. 3. 3층 이상 또는 높이9m 이상인 건축물
	저마 높이 9m 이상		건축구조 안전확인 대상	저마높이가 9m 이상인 건축물	법 제48조 제2항 영 제32조 제2항제4호	② 제11조 제1항에 따른 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 구조의 안전을 확인하여야 한다. ② 제1항에 따라 구조 안전을 확인한 건축물 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 때에 그 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 한다. 4. 저마높이가 9m 이상인 건축물
			건축물의 내진능력 공개대상		법 제48조의3 제1항제3호 영 제32조 제2항제4호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 "내진능력"이라 한다)을 공개하여야 한다. 3. 그 밖에 건축물의 규모와 중요도를 고려하여 대통령령으로 정하는 건축물 ② 제1항에 따라 구조 안전을 확인한 건축물 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 때에 그 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 한다. 4. 저마높이가 9m 이상인 건축물
	10m 이하		일조 등의 확보를 위한 건축물높이 제한 기준	전용주거지역과 일반주거지역 안에서 건축하는 건축물 [<u>최종 지방자치단체 관련 조례 확인 필요</u>]	영 제86조 제1항제1호	① 전용주거지역이나 일반주거지역에서 건축물을 건축하는 경우에는 법 제61조 제1항에 따라 건축물의 각 부분을 정북(正北) 방향으로의 인접 대지경계선으로부터 다음 각 호의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 한다. 1. 높이 10m 이하인 부분: 인접 대지경계선으로부터 1.5m 이상
	굴착 깊이 10m 이상		건축 또는 토목공사 상주감리 대상	깊이 10m 이상의 토지굴착공사	법 제19조 제6항	⑥ 공사감리자는 제5항 각 호에 해당하지 않는 건축공사로서 깊이 10m 이상의 토지굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사 (산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제14호에 따른 산업 단지에서 바닥면적 합계가 2,000㎡ 이하인 공장을 건축하는 경우는 제외한다)를 감리하는 경우에는 건축사보 중 건축 또는 토목분야의 건축사보 한명 이상을 해당 공사기간동안 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 한다. 이 경우 건축사보는 해당 공사의 시공·감독 또는 감리 업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다.
			유해위험 방지계획서 작성 대상		산업안전보건법 제42조제1항 영 제42조 제3항제6호	① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정하는 유해·위험 방지에 관한 사항을 적은 계획서 (이하 "유해위험방지계획서"라 한다)를 작성하여 고용노동부령으로 정하 는 바에 따라 고용노동부장관에게 제출하고 심사를 받아야 한다. 6. 깊이 10m 이상인 굴착공사
			안전관리 계획수립 대상		건설기술진흥법 제98조제1항 영 제98조 제1항제2호	① 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 2. 지하 10m 이상을 굴착하는 건설공사
			관계전문 기술자 협력대상		영 제91조의3 제3항	③ 깊이 10m 이상의 토지굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사를 수반하는 건축물의 설계자 및 공사감리자는 토지굴착 등에 관하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 기술사법에 따라 등록된 토목분야기술사 또는 국토개발 분야의 지질 및 기반기술사의 협력을 받아야 한다.

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (높이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
	천공기 10m 이상		안전관리 계획수립 대상	높이가 10m 이상인 천공기를 사용하는 건설공사	건설기술진흥법 제98조제1항 영제98조제1항 제5호각목	① 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 가. 천공기(높이가 10m 이상인 것만 해당한다)
	가설 구조물 10m 이상		관계전문가 구조안전 확인대상 가설구조물	높이 10m 이상에서 외부작업을 하기 위하여 설치하는 가설구조물	건설기술진흥법 영 제101조의2 제1항 제4의2호	4의2. 높이 10m 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물
	10m 초과		일조 등의 확보를 위한 건축물높이 제한 기준	전용주거지역과 일반주거지역 안에서 건축하는 건축물 [최종 지방자치단체 관련 조례 확인 필요]	영 제86조 제1항제3호	① 전용주거지역이나 일반주거지역에서 건축물을 건축하는 경우에는 법 제61조 제1항에 따라 건축물의 각 부분을 정북(正北) 방향으로의 인접 대지경계선으로부터 다음 각 호의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 한다. 3. 높이 10m 초과하는 부분: 인접 대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분의 높이의 2분의 1 이상
	12m 미만		건축물해체 신고 대상	건축물의 높이가 12m 미만인 건축물 전체를 해체하는 경우	건축물관리법 제30조제1항 제2호나목	나. 건축물의 높이가 12m 미만인 건축물
	12m 이상		건축물해체 허가 대상	건축물의 높이가 12m 이상인 건축물 전체를 해체하는 경우	건축물관리법 제30조제1항	① 관리자가 건축물을 해체하려는 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.
			해체공사 감리자지정		건축물관리법 영 제22조 제2항제1호	② 허가권자는 법 제31조제1항에 따라 다음 각 호의 건축물의 경우 제1항의 명부에서 해체공사감리자를 지정해야 한다. 1. 법 제30조제1항 각 호외의 부분 본문 및 같은 조 제2항에 따른 해체허가 대상인 건축물
	13m 이상		건축구조 안전확인	높이가 13m 이상인 건축물	영 제32조 제2항제3호	3. 높이가 13m 이상인 건축물
			건축물의 내진능력 공개대상		법 제48조의3 제1항제3호 영 제32조 제2항제3호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 “내진능력”이라 한다)을 공개하여야 한다. 3. 그 밖에 건축물의 규모와 중요도를 고려하여 대통령령으로 정하는 건축물 ② 제1항에 따라 구조 안전을 확인한 건축물 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 때에 그 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 한다. 3. 높이가 13m 이상인 건축물
	굴착 깊이 20m 이상		지하안전 평가사업 대상	굴착깊이가 20m 이상인 굴착공사를 수반하는 건축물의 건축사업	지하안전관리에 관한 특별법 제14조 제1항 제15의2호 영 제13조제1항 제1호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 중 대통령령으로 정하는 규모 이상의 지하 굴착공사를 수반하는 사업(이하 “지하안전평가 대상사업”이라 한다)을 하려는 지하개발사업자는 지하안전평가를 실시하여야 한다. 15의2. 건축법 제2조제1항제2호에 따른 건축물의 건축사업 ① 법 제14조제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 지하 굴착공사를 수반하는 사업”이란 다음 각 호의 사업을 말한다. 1. 굴착깊이[공사지역 내 굴착깊이가 다른 경우에는 최대 굴착깊이를 말하며, 굴착깊이를 산정할 때 집수정(물저장고), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착부분은 제외한다. 이하 같다]가 20m 이상인 굴착공사를 수반하는 사업
			외벽마감 재료의 방화재료 기준 제외대상		방화규칙 제24조제7항 영 제61조 제2항	⑦ 제6항에도 불구하고 영 제61조제2항제1호·제3호 및 제5호에 해당하는 건축물로서 5층 이하이면서 높이 22m 미만인 건축물의 경우 난연재료(강판과 심재로 이루어진 복합자재가 아닌 것으로 한정)를 마감 재료로 할 수 있다. 다만, 건축물의 외벽을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 화재확산방지 구조기준에 적합하게 설치하는 경우에는 난연성능이 없는 재료(강판과 심재로 이루어진 복합자재가 아닌 것으로 한정한다)를 마감 재료로 사용할 수 있다. ※ 영 제61조제2항 제1호·제3호 및 제5호에 해당하는 건축물 1. 상업지역(근린상업지역은 제외한다)의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교 시설, 판매시설, 운동시설 및 위락시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2,000㎡ 이상인 건축물 나. 공장의 용도로 쓰는 건축물로부터 6m 이내에 위치한 건축물 3. 3층 이상 또는 높이 9미터 이상인 건축물 5. 공장, 창고시설, 위험물저장및처리시설(자가난방과 자가발전 등의 용도로 쓰는 시설을 포함), 자동차관련시설의 용도로 쓰는 건축물

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
	31m 이상		유해위험 방지계획서 작성 대상	지상 높이가 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물	산업안전보건법 영 제42조 제3항제1호	③ 법 제42조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 크기 높이 등에 해당하는 건설공사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물 또는 시설 등의 건설·개조 또는 해체공사 가. 지상 높이가 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물
	가설 비계 31m 이상		관계전문가 구조안전 확인대상 가설구조물	높이가 31m 이상인 비계	건설기술진흥법 영 제101조의2 제1항 제1호	1. 높이가 31m 이상인 비계
	31m 초과		비상용 승강기 설치대상	높이 31m를 초과하는 건축물	영 제90조 제1항	① 법 제64조제2항에 따라 높이 31m 넘는 건축물에는 다음 각 호의 기준에 따른 대수 이상의 비상용승강기(비상용승강기의 승강장 및 승강로를 포함한다)를 설치하여야 한다. 다만, 법 제64조제1항에 따라 설치되는 승강기를 비상용승강기의 구조로 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1,500㎡ 이하인 건축물: 1대 이상 2. 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1,500㎡를 넘는 건축물: 1대에 1,500㎡를 넘는 3,000㎡ 이내마다 1대씩 더한 대수 이상
	120m 이상		고층 건축물 기준	층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물	법 제2조 제1항제19호	19. “고층건축물”이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물을 말한다.
	120m 이상		준고층 건축물 기준	층수가 30층 이상 50층 미만이거나 높이가 120m 이상 200m 미만인 건축물	법 제2조 제1항 제15의2호	15의2. “준초고층 건축물”이란 고층건축물 중 초고층 건축물이 아닌 것을 말한다.
	200m 미만		피난안전 구역 설치대상	준고층 건축물	영 제34조 제4항	④ 준 초고층건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 해당 건축물 전체층수의 2분의 1에 해당하는 층으로부터 상하 5개층 이내에 1개소 이상 설치하여야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
	200m 이상		초고층 건축물 기준	층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물	법 제2조 제1항제15호	15. “초 고층건축물”이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물을 말한다.
	200m 이상		피난안전 구역 설치대상	초고층 건축물	영 제34조 제3항	③ 초 고층건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(건축물의 피난·안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간을 말한다.)을 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
		난간살 간격	안전난간 설치기준	1. 다중이용건축물 2. 건축물의 분양에 관한 법 제3조에 따른 건축물 3. 휴게음식점 등	실내건축기준 제6조 제1항제2호	2. 실내공간의 난간은 영유아 및 어린이가 쥔고 올라갈 수 없는 구조로 하되 난간 사이 간격이 있는 경우 그 간격은 10cm 이하로 한다.
		0.1m 이하	발코니의 난간살 간격 기준	발코니를 거실 등으로 사용하는 건축물	발코니 등 설치기준 제5조제1항	① 발코니를 거실등으로 사용하는 경우 난간의 높이는 1.2m 이상이어야 하며 난간에 난간살이 있는 경우에는 난간살 사이의 간격을 10cm 이하의 간격으로 설치하는 등 안전에 필요한 조치를 하여야 한다.
		0.45m 이내	거실바닥 방습조치 기준	최하층에 있는 거실바닥	방화구조규칙 제18조제1항	① 영 제52조의 규정에 의하여 건축물의 최하층에 있는 거실바닥의 높이는 지표면으로부터 45cm 이상으로 하여야 한다. 다만, 지표면을 콘크리트바닥으로 설치하는 등 방습을 위한 조치를 하는 경우에는 그러하지 아니한다.
		건축물 벽간거리 0.5m 이내	맞벽 건축 기준 및 가능 지역	상업지역, 주거지역, 건축협정구역 등에서 둘 이상의 건축물 벽간 이격 거리를 0.5m 이내로 건축 [최종 지방자치단체 관련 조례 확인 필요]	법 제59조제1항 영 제81조제1항	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제58조(대지안의 공지), 법 제61조(일조 확보 높이제한) 및 민법 제242조를 적용하지 아니한다. 1. 대통령령으로 정하는 지역에서 도시미관 등을 위하여 둘 이상의 건축물 벽을 맞벽(대지경계선으로부터 50cm 이내인 경우를 말한다) 으로 하여 건축하는 경우 ① 법 제59조 제1항 제1호에서 “대통령령으로 정하는 지역”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다. 1. 상업지역(다중이용 건축물 및 공동주택은 스포링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 경우로 한정한다) 2. 주거지역(건축물 및 토지의 소유자 간 맞벽건축을 합의한 경우에 한정한다) 3. 허가권자가 도시미관 또는 한옥 보전·진흥을 위하여 건축조례로 정하는 구역 4. 건축협정구역
		거실 출입구 너비 0.8m 이상	실내출입문 설치기준	1. 다중이용건축물 2. 건축물의 분양에 관한 법 제3조에 따른 건축물 3. 휴게음식점 등	실내건축기준 제8조제1항	① 거실의 출입구의 유효너비는 80cm 이상으로 하되 편의성, 구조, 특성 등이 고려되어야 하는 특수한 경우를 제외하고는 바닥문턱이 돌출되지 않도록 한다.
		피난통로 0.9m 이상	대지 안의 피난 및 소화에 필요한 통로설치 기준	단독주택	영 제41조 제1항제1호 가목	① 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난계단으로부터 도로 또는 공지 (공원, 광장, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 피난 및 소화를 위하여 해당 대지의 출입에 지장이 없는 것을 말한다.)로 통하는 통로를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1. 통로의 너비는 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 따라 확보할 것 가. 단독주택: 유효 너비 0.9m 이상
		건물위치 1m이내 변경	사용승인시 일괄처리 변경조건	건축물의 위치변경 범위가 1m 이내	영 제12조 제3항제1호 나목	1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50㎡ 이하인 경우로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우 나. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치변경 범위가 1m 이내일 것
		욕실 등 벽체 1m이내 마감	내수재료 마감대상 건축물	욕실 또는 조리장 등의 안쪽 벽	방화규칙 제18조제2항	② 영 제52조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1m까지의 안쪽 벽의 마감은 이를 내수재료로 해야 한다. 1. 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실과 휴게음식점의 조리장 2. 제2종 근린생활시설 중 일반음식점 및 휴게음식점의 조리장과 숙박시설의 욕실
		처마길이 1.0m 이상	건축면적 산입기준	처마, 차양, 부연(附緣), 그밖에 이와 비슷한 것	영 제119조 제1항제2호 가목	가. 처마, 차양, 부연(附緣), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 그 외벽의 중심선으로부터 수평거리 1m 이상 돌출된 부분이 있는 건축물의 건축면적은 그 돌출된 끝부분으로부터 다음의 구분에 따른 수평 거리를 후퇴한 선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용												
		복도의 유효너비 1.2m 이상	복도 유효너비 확보기준	당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우와 공동주택·오피스텔로 양옆에 거실이 있는 복도 외 기타의 복도	영 제48조제1항 방화규칙 제15조의2 제1항	① 법 제49조제2항 본문에 따라 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합해야 한다. ① 영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 복도의 유효너비는 다음 표와 같이 하여야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>양옆에 거실이 있는 복도</th><th>기타의 복도</th></tr><tr><td>유치원·초등학교·중학교·고등학교</td><td>2.4m 이상</td><td>1.8m 이상</td></tr><tr><td>공동주택·오피스텔</td><td>1.8m 이상</td><td>1.2m 이상</td></tr><tr><td>당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우</td><td>1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)</td><td>1.2m 이상</td></tr></table>	구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도	유치원·초등학교·중학교·고등학교	2.4m 이상	1.8m 이상	공동주택·오피스텔	1.8m 이상	1.2m 이상	당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)	1.2m 이상
구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도																
유치원·초등학교·중학교·고등학교	2.4m 이상	1.8m 이상																
공동주택·오피스텔	1.8m 이상	1.2m 이상																
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)	1.2m 이상																
		인접대지 이격거리 1.5m 이내	방화창 설치대상 건축물	외벽 창호와 인접 대지경계선 으로부터 직선거리 1.5m 이내	방화규칙 제24조 제12항	⑫ 법 제52조제4항에 따라 영 제61조제2항 각호에 해당하는 건축물의 인접 대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호(窓戶)와 인접 대지 경계선간의 거리가 1.5m 이내인 경우 해당 창호는 방화 유리창으로 설치해야 한다. 다만, 스프링클러 또는 간이스프링클러의 헤드가 창호로부터 60cm 이내에 설치되어 건축물 내부가 화재로부터 방호 되는 경우에는 방화유리창으로 설치하지 않을 수 있다.												
		피난통로 1.5m 이상	대지내 피난통로 확보대상 건축물	단독주택, 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 위락시설또는 장례시설 외 그 밖의 용도로 쓰는 건축물	영 제41조 제1항제1호 다목	① 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난계단으로부터 도로 또는 공지 (공원, 광장, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 피난 및 소화를 위하여 해당 대지의 출입에 지장이 없는 것을 말한다.)로 통하는 통로를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1. 통로의 너비는 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 따라 확보할 것 다. 그 밖의 용도로 쓰는 건축물: 유효너비 1.5m 이상												
		옹벽 이격거리 1.5m 이상	옹벽부터 건축물까지 이격거리 기준	석축인 옹벽에 인접한 건축물	규칙 [별표6] 제3호	[별표6] 옹벽에 관한 기술적 기준 3. 석축인 옹벽의 윗 가장자리로부터 건축물의 외벽 면까지 띄어야 하는 거리 1층: 1.5m이상 / 2층: 2.0m 이상 / 3층 이상: 3.0m 이상 /												
		출구 유효너비 1.5m 이상	관람실 등의 출구 너비 기준	바닥면적이 300㎡ 이상인 공연장의 개별 관람실의 출구	방화규칙 제10조 제2항제2호	② 영 제38조에 따라 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실 (바닥면적이 300㎡ 이상인 것만 해당한다)의 출구는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다. 2. 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상일 것												
		복도의 유효너비 1.5m 이상	복도 유효너비 확보기준	당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상인 경우로 양옆에 거실이 있는 복도	영 제48조제1항 방화규칙 제15조의2 제1항	① 법 제49조제2항 본문에 따라 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합해야 한다. ① 영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 복도의 유효너비는 다음 표와 같이 하여야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>양옆에 거실이 있는 복도</th><th>기타의 복도</th></tr><tr><td>유치원·초등학교·중학교·고등학교</td><td>2.4m 이상</td><td>1.8m 이상</td></tr><tr><td>공동주택·오피스텔</td><td>1.8m 이상</td><td>1.2m 이상</td></tr><tr><td>당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우</td><td>1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)</td><td>1.2m 이상</td></tr></table>	구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도	유치원·초등학교·중학교·고등학교	2.4m 이상	1.8m 이상	공동주택·오피스텔	1.8m 이상	1.2m 이상	당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)	1.2m 이상
구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도																
유치원·초등학교·중학교·고등학교	2.4m 이상	1.8m 이상																
공동주택·오피스텔	1.8m 이상	1.2m 이상																
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)	1.2m 이상																

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용												
		복도의 유효너비 1.8m 이상	복도 유효너비 확보기준	양옆에 거실이 있는 유치원·초등학교· 중학교·고등학교 복도 외 기타의 복도 양옆에 거실이 있는 공동주택·오피스텔복도 당해 층 거실의 바닥면적합계가 200㎡ 이상인 경우로 양옆에 거실이 있는 의료시설	영 제48조제1항 방화규칙 제15조의2 제1항	① 법 제49조제2항 본문에 따라 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합해야 한다. ① 영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 복도의 유효너비는 다음 표와 같이 하여야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>양옆에 거실이 있는 복도</th><th>기타의 복도</th></tr><tr><td>유치원·초등학교·중학교·고등학교</td><td>2.4m 이상</td><td>1.8m 이상</td></tr><tr><td>공동주택·오피스텔</td><td>1.8m 이상</td><td>1.2m 이상</td></tr><tr><td>당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우</td><td>1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)</td><td>1.2m 이상</td></tr></table>	구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도	유치원·초등학교·중학교·고등학교	2.4m 이상	1.8m 이상	공동주택·오피스텔	1.8m 이상	1.2m 이상	당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)	1.2m 이상
구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도																
유치원·초등학교·중학교·고등학교	2.4m 이상	1.8m 이상																
공동주택·오피스텔	1.8m 이상	1.2m 이상																
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)	1.2m 이상																
		인접대지 이격거리 2m이내	차면시설 설치대상	인접대지경계선으로부터 직선거리 2m 이내에 이웃 주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우	영 제55조	인접 대지경계선으로부터 직선거리 2m 이내에 이웃 주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우에는 차면시설(遮面施設)을 설치하여야 한다.												
		처마길이 2.0m 이하	건축면적 산입기준	한옥	영 제119조 제1항제2호 가목 3)호	가. 처마, 차양, 부연(附緣), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 그 외벽의 중심선으로부터 수평거리 1m 이상 돌출된 부분이 있는 건축물의 건축면적은 그 돌출된 끝부분으로부터 다음의 구분에 따른 수평 거리를 후퇴한 선으로 둘러싸인 부분의 수평 투영면적으로 한다. 3) 한옥: 2m 이하의 범위에서 외벽의 중심선까지의 거리												
			공동주택 내 전기충전시설 등	영 제119조 제1항제2호 가목 4)호	4) 환경친화적자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의5에 따른 충전시설(그에 딸린 충전전용 주차구획을 포함 한다)의 설치를 목적으로 처마, 차양, 부연, 그 밖에 이와 비슷한 것이 설치된 공동주택(주택법 제15조에 따른 사업계획 승인대상으로 한정한다): 2m 이하의 범위에서 외벽의 중심선까지의 거리													
			신·재생에너지 설비	영 제119조 제1항제2호 가목 5)호	5) 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제2조제3호에 따른 신·재생에너지 설비(신·재생 에너지를 생산하거나 이용하기 위한 것만 해당한다)를 설치하기 위하여 처마, 차양, 부연, 그 밖에 이와 비슷한 것이 설치된 건축물로서 녹색건축물조성지원법 제17조에 따른 제로에너지건축물 인증을 받은 건축물: 2m 이하의 범위에서 외벽의 중심선까지의 거리													
			수소연료공급시설	영 제119조 제1항제2호 가목 6)호	6) 환경친화적 자동차의 개발 보급촉진에 관한 법률 제2조제9호의 수소연료 공급시설을 설치하기 위하여 처마, 차양, 부연 그 밖에 이와 비슷한 것이 설치된 별표1 제19호 가목의 주유소, 같은 호 나목의 액화석유가스충전소 또는 같은 호 바목의 고압가스 충전소: 2m 이하의 범위에서 외벽의 중심선까지의 거리													
		옹벽 이격거리 2m이상	옹벽부터 건축물까지 이격거리 기준	석축인 옹벽에 인접한 건축물	규칙 [별표6] 제3호	[별표6] 옹벽에 관한 기술적 기준 3. 석축인 옹벽의 윗 가장자리로부터 건축물의 외벽 면까지 띄어야 하는 거리 1층: 1.5m이상 / 2층: 2.0m 이상 / 3층 이상: 3.0m 이상 /												
		회전문과 계단 등 이격거리 2.0m 이상	회전문의 위치 기준	회전문 설치 건축물	방화규칙 제12조제1호	영 제39조제2항의 규정에 의하여 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. 1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상의 거리를 둘 것												
		필로티내 피난통로 길이 2m이상	대지 내 피난통로 확보대상	필로티 내에 설치한 피난통로의 길이가 2m 이상인 건축물	영 제41조 제1항제2호	① 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별 피난계단으로부터 도로 또는 공지(공원, 광장, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 피난 및 소화를 위하여 해당 대지의 출입에 지장이 없는 것을 말한다)로 통하는 통로를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 2. 필로티내 통로의 길이가 2m 이상인 경우에는 피난 및 소화활동에 장애가 발생하지 아니하도록 자동차진입억제용 말뚝 등 통로보호 시설을 설치하거나 통로에 단차(段差)를 둘 것												

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법 령 내 용												
		복도의 유효너비 2.4m 이상	복도 유효너비 확보기준	양옆에 거실이 있는 유치원·초등학교· 중학교·고등학교 복도	영 제48조제1항 방화규칙 제15조의2 제1항	① 법 제49조제2항 본문에 따라 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합해야 한다. ① 영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 복도의 유효너비는 다음 표와 같이 하여야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>양옆에 거실이 있는 복도</th><th>기타의 복도</th></tr><tr><td>유치원·초등학교·중학교·고등학교</td><td>2.4m 이상</td><td>1.8m 이상</td></tr><tr><td>공동주택·오피스텔</td><td>1.8m 이상</td><td>1.2m 이상</td></tr><tr><td>당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우</td><td>1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)</td><td>1.2m 이상</td></tr></table>	구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도	유치원·초등학교·중학교·고등학교	2.4m 이상	1.8m 이상	공동주택·오피스텔	1.8m 이상	1.2m 이상	당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)	1.2m 이상
구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도																
유치원·초등학교·중학교·고등학교	2.4m 이상	1.8m 이상																
공동주택·오피스텔	1.8m 이상	1.2m 이상																
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상 (의료시설의 복도 1.8m 이상)	1.2m 이상																
		처마길이 3.0m 이하	건축면적 산입기준	축사	영 제119조 제1항제2호 가목 2)호	가. 처마, 차양, 부연(附緣), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 그 외벽의 중심선으로부터 수평거리 1m 이상 돌출된 부분이 있는 건축물의 건축면적은 그 돌출된 끝부분으로부터 다음의 구분에 따른 수평 거리를 후퇴한 선으로 둘러싸인 부분의 수평 투영면적으로 한다. 2) 사료투여, 가축이동 및 가축분뇨 유출방지 등을 위하여 처마, 차양, 부연, 그 밖에 이와 비슷한 것이 설치된 축사: 3m 이하의 범위에서 외벽의 중심선까지의 거리(두 동의 축사가 하나의 차양으로 연결된 경우에는 6m 이하의 범위에서 축사 양 외벽의 중심선까지의 거리를 말한다)												
		옹벽 이격거리 3m이상	옹벽부터 건축물까지 이격거리 기준	석축인 옹벽에 인접한 건축물	규칙 [별표6] 제3호	[별표6] 옹벽에 관한 기술적 기준 3. 석축인 옹벽의 윗 가장자리로부터 건축물의 외벽 면까지 띄어야 하는 거리 1층: 1.5m이상 / 2층: 2.0m 이상 / 3층 이상: 3.0m 이상 /												
		출입구 로부터 3m이상	지하층 비상탈출구 위치 기준	지하층의 비상탈출구	방화규칙 제25조 제1항제3호	② 제1항제1호에 따른 지하층의 비상탈출구는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 주택의 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 비상탈출구는 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치할 것												
		처마길이 3.0m 이상	특수구조 건축물	보·차양 등이 외벽의 중심선으로부터 3m이상 돌출된 건축물	영 제2조 제18호가목	가. 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지(支撐)되지 아니한 구조로 된 보·차양 등이 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 기둥을 말한다)의 중심선으로부터 3m 이상 돌출된 건축물												
		처마길이 3.0m 이상	건축구조 안전확인 대상건축물	보·차양 등이 외벽의 중심선으로부터 3m이상 돌출된 건축물	영 제32조 제2항제8호	8. 제2조제18호 가목 및 다목의 건축물												
			건축물의 내진능력 공개대상															
			관계전문 기술자협력 대상건축물		영 제91조의3 제1항제2호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 설계자는 제32조제1항에 따라 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다. 2. 특수구조건축물												
		처마길이 4.0m 이하	건축면적 산입기준	전통사찰	영 제119조 제1항제2호 가목 1)호	가. 처마, 차양, 부연(附緣), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 그 외벽의 중심선으로부터 수평거리 1m 이상 돌출된 부분이 있는 건축물의 건축면적은 그 돌출된 끝부분으로부터 다음의 구분에 따른 수평 거리를 후퇴한 선으로 둘러싸인 부분의 수평 투영면적으로 한다. 1) 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제2조제1호에 따른 전통사찰: 4m 이하의 범위에서 외벽의 중심선까지의 거리												
		처마길이 6.0m 이하		축사	영 제119조 제1항제2호 가목 2)호	2) 사료투여, 가축이동 및 가축분뇨유출방지 등을 위하여 처마, 차양, 부연, 그 밖에 이와 비슷한 것이 설치된 축사: 3m 이하의 범위에서 외벽의 중심선까지의 거리(두 동의 축사가 하나의 차양으로 연결된 경우에는 6m이하의 범위에서 축사 양 외벽의 중심선까지의 거리를 말한다)												

건축물의 층수 및 높이별 체크사항

층수	높이 (깊이)	길이 (너비)	검토사항	적용 대상	관련법 조항	법령 내용
		공장 건축물 로부터 6m 이내	외벽마감 재료의 방화재료 기준	상업지역 내 공장의 용도로 쓰는 건축물로부터 6m 이내에 위치한 건축물	법 제52조제2항 영 제61조제2항 제1호 나목	② 대통령령으로 정하는 건축물의 외벽에 사용하는 마감 재료는 방화에 지장이 없는 재료로 하여야 한다. 1. 상업지역(근린상업지역은 제외한다)의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 나. 공장(국토교통부령으로 정하는 화재 위험이 적은 공장은 제외 한다)의 용도로 쓰는 건축물로부터 6m 이내에 위치한 건축물
		경간 10m 이상	건축구조 안전확인 대상	기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물	영 제32조 제2항제5호	5. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물
			건축물의 내진능력 공개대상		법 제48조의3 제1항제3호 영 제32조 제2항제5호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 "내진능력"이라 한다)을 공개하여야 한다. 3. 그 밖에 건축물의 규모와 중요도를 고려하여 대통령령으로 정하는 건축물 ② 제1항에 따라 구조 안전을 확인한 건축물 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 때에 그 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 한다. 5. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물
		경간 20m 이상	특수구조 건축물	기둥과 기둥 사이의 거리가 20m 이상인 건축물	영 제2조 제18호나목	나. 기둥과 기둥 사이의 거리(기둥의 중심선 사이의 거리를 말하며, 기둥이 없는 경우에는 내력벽과 내력벽의 중심선 사이의 거리를 말한다)가 20m 이상인 건축물
			건축물 해체계획서 국토안전 관리원검토 의뢰 대상		건축물관리법 영 제21조제5항 제1호	⑤ 법 제30조제8항에서 "대통령령으로 정하는 건축물"이란 다음 각 호의 건축물을 말한다. 1. 건축법시행령 제2조제18호나목 또는 다목에 따른 특수구조 건축물 2. 건축물에 10톤 이상의 장비를 올려 해체하는 건축물 3. 폭파하여 해체하는 건축물
			해체공사 감리자지정 대상건축물		건축물관리법 영 제22조 제2항제2호 가목	2. 법 제30조제1항 각 호의 부분 단서에 따른 해체신고 대상인 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물 가. 제21조제5항 각 호의 건축물 다 표 상부 참조
			관계전문 기술자협력 대상건축물		영 제91조의3 제1항제2호	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 설계자는 제32조제1항에 따라 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다. 2. 특수구조건축물
		처마3m, 경간 20m 이상	지방건축 위원회심의 대상건축물	특수구조 건축물	영 제6조의3 제2항	② 특수구조건축물을 건축하거나 대수선하려는 건축주는 법 제21조에 따른 착공신고를 하기 전에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 해당 건축물의 구조안전에 관하여 지방건축위원회의 심의를 신청하여야 한다.