LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 15122015 N-B



Für das Bauprodukt FLAMRO Variant N-B

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps RA-15-0677

2. Verwendungszweck(e) Rohrabschottung

3. Hersteller FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH

Am Sportplatz 2 56291 Leiningen

4. Bevollmächtigter Nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung

der Leistungsbeständigkeit

System 1

6a) Harmonisierte Norm Nicht relevant

6b) Europäisches Bewertungsdokument ETAG 026 Teil 2, August 2011

Europäische technische Bewertung ETA-15/0677

Technische Bewertungsstelle ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

Notifizierte Stelle(n) Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig,

Nr. 0761

7. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--------------------------------------|---|
| Rohrabschottung zur Verhinderung der Brandweiterleitung mittels der Brandschutzmanschette Typ Variant N-B in der Dimension bis max. 160 mm in min. 100 mm dicken leichten Trennwänden, in min. 100 mm dicken Massiwänden bzw. in min. 150 mm dicken Massivdecken. *) | Max. El 240 - U/C | ETA-15/0677 |
| Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit | Nutzungskategorie Typ Y ₁ | |
| Luftdurchlässigkeit | NPD | |
| Wasserdurchlässigkeit | NPD | |



| Abgabe gefährlicher Stoffe | Keine | |
|--|---------------------------------------|--|
| Mechanische Festigkeit und Standsicherheit | NPD | |
| Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung | NPD | |
| Haftfähigkeit | NPD | |
| Luftschalldämmung | NPD | |
| Wärmeschutztechnische Eigenschaften | NPD | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | |
| Bestandteile - Brandverhalten: FLAMRO Variant N-B (Stahlblechgehäuse) ROKU® Strip EM | Euroklasse gemäß EN 13501: A1 E | |

8. Angemessene Technische Dokumentation **N**i und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Nicht relevant

Link zu einer Online-Kopie der Leistungserklärung www.flamro.de

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Hemp, Leiter F&E / Prokurist, FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH

Olin r. Obecel

^{*)} Angaben aus ETA-15/0677