

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 01167000-PYRO-SAFE\_GFM

**PYRO-SAFE GFM**

Datum: 06.02.2017

Rev. 01

Seite 1 von 1



*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**PYRO-SAFE GFM**

*Verwendungszweck*

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Herstellung von Rohrabschottungen in Wänden und Decken, auch geeignet für Fugen um Feuerschutzklappen und zum Verfüllen von Zargen bei Feuerschutztüren.

*Hersteller*

**svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International**  
**Gluesinger Strasse 86**  
**D - 21217 Seevetal**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 2+**

*Harmonisierte Norm*

**EN 998-2: 2010**

*Die notifizierte Stelle*

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Kennnummer 0432**

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13501-1
Druckfestigkeit	M 20	EN 998-2:2010
Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit):	0,3 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)	
Wasseraufnahme	NPD	
Chloridgehalt	≤ 0,10 M.-%	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/20 (Tabellenwert)	
Wärmeleitfähigkeit $\Lambda_{10, dry}$	≤ 0,82 W/(mK) für P=50% ≤ 0,89 W/(mK) für P=90% (Tabellenwerte n. EN 1745)	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen	

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Leistungserklärung online verfügbar unter [www.svt.de](http://www.svt.de).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Leiter Produktmanagement/  
Private Label

i.V. Andree Schober  
Zentrale Technik/  
Leitung Chemie