

도움 요청하기

대규모 체육시설에서는 상황을 알리는 것이 가장 중요하기 때문에 위기상황발생시 119와 시설관계인들에게 신고합니다.



이것만은 **꼭!** 지켜주세요.

대규모 체육시설에서는 사람이 많아 인명 피해가 발생할 수 있습니다.
항상 질서를 유지해 안전사고에 주의하고,
비상안내방송 및 전광판 안내를 확인하면서
질서있게 대피합니다.

체육시설 안전사고 예방하기

- 체육시설 이용 전 각종 안전교육에 참여하기
- 입장 전 가족, 친구 등과 같이 만남의 장소 정하기
- 시설에 비상구, 소화기 등 안전장비 확인하기
- 좌석에 앉기 전에 자신의 피난동선 확인하기
- 위기상황 시 비상방송 청취 및 전광판 안내 확인하기



생활 속 안전 위험요소,
안전신문고로 신고해 주세요!



안전신문고 www.safetyreport.go.kr

긴급신고전화를 통합했습니다.



다중이용시설 안전에 대한 자세한 내용은
행정안전부 포털에서 확인하세요.



국민안전교육포털 kasem.safekorea.go.kr

국민재난안전포털 www.safekorea.go.kr

행 정 안 전 부 · 생 애 주 기 별 · 안 전 교 육

시설안전 > 다중이용시설안전

다중이용시설

체육시설 안전하게 이용하기

생활안전
분야



행정안전부

사람이 많이 모이는 만큼,
사고 발생 시 인명피해가 큰
대규모 체육시설
질서 있고 침착한 대처가
안전을 위한 지름길입니다.

위험 상황 상상하기

어떠한 위험이 일어날 수 있는지, 그때 어떻게 안전할 수 있는지 상상하는 것이 안전의 첫 걸음입니다.

체육시설
위험요소

붕괴

화재

압사

☑ 체육시설에서 일어날 수 있는 안전사고



- 경주 마우나 리조트 붕괴(2014년)
- 원인 : 폭설에 의한 붕괴
- 사망 10명, 중경상 214명



- 상주 시민운동장 압사사고(2005년)
- 원인 : 대피시 질서유지 소홀
- 사망 11명, 중경상 80명



- 프랑스 프로축구경기장 관중석 붕괴사고(2017년)
- 원인 : 시설관리 부주의
- 부상 29명



- 영국 브레드포드 구장 화재(1985년)
- 원인 : 담배꽂초 화재추정
- 사망 53명

안전시설 확인하기

체육시설에 있는 자동심장충격기, 소화기 등 안전 장비의 위치와 대피 경로인 피난안내선을 확인해야 합니다.

☑ 체육시설에서 꼭 확인해야 할 안전장비와 안전장소



비상구



소화기



자동심장
충격기

- 비상구, 외부계단 등 안전한 대피 경로를 선택할 수 있도록 꼭 확인합니다.
- 소화기는 각 실과 복도에 설치되어 있으며, 안전확보-안전핀뽑기-손잡이 누르기-골고루 쏘기 등 평소 사용법을 알아두어야 합니다.
- 자동심장충격기는 체육시설 의무실 또는 층별로 설치되어 있으며, 심장지환자 발생시 주변에 있는 관계자에게 요청합니다.

안전 TIP!

- 체육시설은 위기상황 발생시 안내방송과 전광판을 통한 비상안내을 안내하고 있습니다.
- 사고가 나면 가족, 동료 등 일행과 헤어질 수 있으므로 외부에서 만날 장소를 정해 꼭 함께 장소를 확인하고 약속합니다.

안전수칙 실천하기

안전수칙 실천은 누가 대신해서 할 수 없습니다.
평소 안전교육에 적극 참여하고, 몸에 익히는 것이 안전실천을 위한 지름길 입니다.

☑ 체육시설 위험상황에서 살아남기

• 화재 발생 시

- ① 119 및 인근 시설관계자(경호팀 등)에게 신속히 신고하고, 알려줍니다.
- ② 먼저 가려고 밀거나 뛰지 말고, 침착하게 안전한 장소로 이동합니다.
- ③ 엘리베이터를 타지 않고, 계단을 이용합니다.
다만, 장애인은 장애인전용 엘리베이터 안내요원에 지시에 의해 탑승합니다.

• 지진 발생 시

- ① 지진이 발생하면 책이나 가방으로 머리를 보호하고 안전한 장소에서 대기합니다.
- ② 여진이 발생하기 전에 건물 밖으로 나가 붕괴에 영향이 없는 안전한 장소로 이동합니다.

• 폭설 시

폭설로 인해 건물이 무너질 수 있으므로 기둥 아래 등 안전한 장소에서 대기하거나 건물 밖으로 나가 붕괴에 영향이 없는 안전한 장소로 이동합니다.

• 각종 위기상황 발생 시

시설관계자들의 안내에 따라 침착하게 대처하고, 위기상황에서 벗어날 수 있다는 희망을 갖는 것이 중요합니다.