

Relatório de Inspeção Periódica de Ascensor

Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro

Número do Relatório	INS-2026-ASC-1872
Data da Inspeção	22-02-2026
Tipo de Inspeção	Periódica (bienal)
Próxima Inspeção	22-02-2028
Identificação do Ascensor	AS-LX-04488 (certificado CE)
Fabricante / Modelo	OrionLift OLT-630
Ano de instalação	2014
Carga nominal	630 kg / 8 pessoas
Local de instalação	Rua da Alameda, n.º 42, 1700-123 Lisboa
Entidade exploradora (EMA)	ElevaServ, Lda. — NIPC 509 876 543
Proprietário	Condomínio do Edifício Alameda 42

Verificações Efetuadas

Item	Resultado
Sistema de tração e travagem	Conforme
Cabos e suspensão	Conforme
Portas de patamar e de cabina	Conforme
Iluminação de emergência da cabina	Não conforme — menor
Dispositivo de comunicação bidirecional	Conforme
Botoneiras e sinalização	Conforme
Limitador de velocidade	Conforme
Paraquedas	Conforme
Quadro elétrico e aterramento	Conforme

Não Conformidades Detetadas

NC-01 (Menor): A iluminação de emergência da cabina apresenta autonomia inferior à exigida (medido: 45 minutos; requerido: ≥ 60 minutos). Deve ser corrigida no prazo máximo de 90 dias a contar da data do presente relatório, nos termos do art.º 11.º do DL 320/2002.

Parecer Final

APROVADO COM RESERVAS. O ascensor pode manter-se em serviço. A entidade proprietária deverá comunicar à EMIE a correção da não conformidade identificada no prazo indicado, sob pena de suspensão da autorização de funcionamento.

O Inspetor Técnico

Eng.º Rui Pedro Santana — CIA n.º 7821