



Examen de Transformador ***Examination of Transformer***

Fecha de medida/Date of measurement:

Proyecto/Site name:

WTG no:

Alcance/ Scope:

1. Inspección visual/Visual inspection
2. Medida de la resistencia en winding /Measurement of the winding resistance
3. Medida del aislamiento prueba de resistencia/Measurement of the winding insulation resistance
4. Medida de corriente de magnetización/Measurement of magnetization current
5. Medida de la proporción de transformador/Measurement of the transformer ratio

Transformador/ Transformer

Fabricante/Manufacturer:

Tipo/Type:

Número de Serie/Serial number:

1. **Inspección visual de transformador/Visual inspection of transformer**

CORRECTO

NO CORRECTO

2. Medida de la resistencia en Winding/ Measurement of the winding resistance

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Número de Serie/Seral number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

	Circuito Tap	Terminales Terminals			Tolerancia Average
Winding MV		1U-1V	1V-1W	1U-1W	
	[MΩ]				
Winding LV1		2U-2V	2V-2W	2U-2W	
	[mΩ]				
Winding LV2		3U-3V	3V-3W	3U-3W0,0 01	
	[mΩ]				

3. Medida del Aislamiento Prueba de Resistencia (Transformador) Measurement of the Insulation Resistance Test (Transformer)

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Número de Serie/Serial number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha de calibración/Next calibration date:

Circuito	Voltaje [kV]	Aislamiento Resistencia en Megaohms [MΩ] después de 60 [s]	Resultado de medida (Positivo/Negativo)
Transformador 20 KV 5000 VDC a Tierra U-V-W a Tierra Transformer 20 KV 5000 VDC to Ground U-V-W to Ground			
Transformador 6KV 5000VDC a Tierra U-V-W a Tierra Transformer 6KV 5000VDC to Ground U-V-W to Ground			
Transformador 690V 1000VDC a tierra U-V-W a tierra Transformer 690V 1000VDC to ground U-V-W to ground			
Transformador 20KV a 6KV 5000DC U-V-W está conectado a través de enlace de delta y que contra starpoint 6KV Transformer 20KV to 6KV 5000DC U-V-W are connected through delta link and than against starpoint 6KV			
Transformador 20KV a 690V 5000VDC U-V-W está conectado a través de enlace de delta y que contra starpoint 690V Transformer 20KV to 690V 5000VDC U-V-W are connected through delta link and than against starpoint 690V			
Transformador 6KV a 690V 5000V Starpoint 6KV a Starpoint 690V Transformer 6KV to 690V 5000V Starpoint 6KV to Starpoint 690V			



4. Medida de corriente de magnetización Measurement of magnetization current

Tipo de equipamiento/Equipment type

Número de Serie/Serial number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

Ratio	Voltaje [V]	Imantando corriente [mA]	
		1U – 1V	1V – 1W
3 C			

5. Medida de la proporción de transformador (TTR)/ Measurement of the transformer ratio (TTR)

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Numero de serie/Serial number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha de calibración/Next calibration date:

Prueba de aislamiento y resistencia/Insulation resistance test

Prueba de proporción/ Ratio test

Con 9 V en la entrada de transformador que mide V en conexión de salida.

With 9 V in the transformer entrance measuring V in exit connection.



Desviación permitida de ratio/Permitted deviation from nameplate: 1%

Identificación de ratio/Ratio identified C

Correcto/Correct

No Correcto/Not correct



Conclusión/Conclusion:

Medidas en valores correctos/Measuring is in correct values

Cables de instalación en CT en ángulos correctos/Installation cables in CT in correct angles and position.

Inspección visual correcta/Visual inspection

Prueba Realizada por/ Test performed by:

Fecha/ Date:



2. Photo Documentation

Insert Images



General Service S.L.
<http://gs-climbing.com>

C/Calzada N°23
Edif. Panalmedina, Bajo
29770 Torrox/España/de Málaga

Contacts:
Portugal & Europa:
info@gs-climbing.com
00351 919411147
0049 1774826175





3. Additional Fields

General Service S.L.
<http://gs-climbing.com>

C/Calzada N°23
Edif. Panalmedina, Bajo
29770 Torrox/España/de Málaga

Contacts:
Portugal & Europa:
info@gs-climbing.com
00351 919411147
0049 1774826175

