MANTENIMIENTO BI-MENSUAL DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ALMACENES TÍA

SUCURSAL 691 GUAYLLABAMBA

1.- DATOS GENERALES DEL EQUIPO

	Marca:	Modelo:	Serie:	POTENCIA
Grupo Electrógeno	**FG WILSON**	**P88-3**	**FGWPEP39KJSCO 2691**	**96.8 KVA**
Motor :	**PERKINS**	**1104A-44T**	**RS51521.R037996E**	
Alternador AC	**LEROY SOMER**	**MJB 200 LA4**	**MGM 12398**	
Módulo de Control	**DEEP SEA**	**6120**	**7934369**	

2.- HORÓMETRO Y NIVEL DE OMBUSTIBLE

	DESCRIPCIÓN	Horas Febrero 2026	Horas trabajadas
Horas de Funcionamiento:		867,5 Hrs	
Nivel de combustible (%):			
Estado del Tanque:			

3.- INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

	OK	No tiene	Requiere adecuación
Anclaje del G.E. (base de concreto)	☐	☐	☐
Flujo de aire adecuado	☐	☐	☐
Ducto de salida de aire caliente	☐	☐	☐
Tubería de escape	☐	☐	☐
Salida de gases de escape	☐	☐	☐
Conexión a tierra del G.E.	☐	☐	☐
Cables y conexiones de control	☐	☐	☐

4.- REVISIÓN DE COMPONENTES

	Se reemplaza	Solo inspección
Aceite 15W40	☐	☐
Refrigerante	☐	☐
Filtro de aceite	☐	☐
Filtro de combustible primario	☐	☐
Filtro de combustible secundario	☐	☐
Filtro trampa de agua	☐	☐
Filtro de aire primario	☐	☐
Filtro de aire secundario	☐	☐
Batería	☐	☐

SUCURSAL 691 GUAYLLABAMBA

5.- REVISIÓN DE COMPONENTES

	Operativo	No Operativo
Banda(s) alternador	☐	☐
Radiador	☐	☐
Bornes de Batería	☐	☐
Sensor de presión de aceite	☐	☐
Sensor de temperatura motor	☐	☐
Sensor de nivel de combustible	☐	☐
Módulo de control del G.E.	☐	☐
Tarjeta AVR	☐	☐

6.- ACCESORIOS

	No Tiene	Operativo	No Operativo
Precalentador de Block	☐	☐	☐
Mantenedor de carga	☐	☐	☐
Resistencia deshumecedora	☐	☐	☐

7.- Pruebas en el GRUPO ELECTRÓGENO

	MOTOR			**GENERADOR ELÉCTRICO**		
	Temperatura (°C)	Presión de aceite	Voltaje de Batería	Voltaje L-L	Voltaje L-N	Frecuencia (Hz)
VACÍO						
CON CARGA						

8. FECHA DE TRABAJO

	DÍA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE INGRESO		Abril	2026
	HORA DE INGRESO	**HORA DE SALIDA**	**TÉCNICO RESPONSABLE**
TIEMPO DE TRABAJO			

OBSERVACIONES:.....

.....

.....

RECOMENDACIONES:

.....

.....

Jefe de Local:.....

Nombre:.....

C.I.:.....

Técnico:.....

Nombre:.....

C.I.:.....