


材料清单:

No.	系统名称	主要参数	数量	备注	No.	系统名称	主要参数	数量	备注
1	动力筒灯	LED,5W,色温<4000K	12		17	电锁	与门配套,电磁锁	9	
2	照明LED荧光灯	双管T8,32W,<4000K	18		18	直流电源	DC12V,12.5A	4	
3	紫外线消毒灯	20W	10		19	发卡机		1	
4	插座	AC220V,16A,C类欧洲插座	33	2个防水盖	20	门禁管理软件	不联网,授权管理	1	
5	热水器插座	AC220V,16A,带开关	2		21	检测臭气检测仪	消毒柜同规格	4	
6	单联开关	10A	1	紫外线警示标识	22	网络录像机	64路输入	1	
7	单联开关	10A	3		23	监控服务器	1T	1	
8	双联开关	10A	4		24	红外半球	DS-2CDD125F-ISW	6	200万网络,带POE
9	红外感应开关	AC220,10A	5		25	监控琴台	单工位,32寸显示器	1	
10	合用天花喇叭	100V,3W以上	6	明装	26	显示屏	49寸,HDMI接口	1	带5米HDMI高清线
11	42U机柜	图腾	1		27	接入交换机	S5720S-28P-PWR	1	带POE,端口独立
12	四通道功放	定压100V,4*120W	1	支持USB和SD卡	28	压差空气压差显示器	±30Pa,带声光报警	3	带4-20mA输出
13	门禁控制器	DC12V,双门离线式	3	AB门互锁断电开启	29	防水对接插头	3芯,40A(母)	30	
14	门禁控制器	DC12V,单门离线式	3	断电开启	30	金属桥架	100*50	75	
15	读卡器	无按键,非接触式	18		31	金属桥架	200*100	75	
16	腕带手环终端	非接触感应读卡	100		32	户电箱	AWD3.PZ30系列,6KW	1	
					33	① 温湿度检测仪	电池式,一年更换1次	3	

设计说明:

1. 此图纸包含项目现场安装的照明及插座平面。
2. 缓冲间，医护办，X光室，更衣室照明灯具沿天花板槽进行布置。
3. 各灯具安装高度按照标识进行，紫外线开关须进行警示标识。
4. 应急照明的管线布置，波纹管须用金属波纹管。
5. 两个靠外墙的病房地脚灯，无法通过预埋管线进行布置，靠墙角300mm处设置。
6. 缓冲间门侧安装压差显示器，空气压差失调时声光报警。
7. 200万红外摄像头，动态触发录像，存储30天，设备预留病房点位。
8. 消防广播与公共广播共用，功放主机放置于医护办公室。
9. 强弱电桥架敷设在架空夹层内，与风管交叉处使用过桥弯。
10. 桥架采用支架固定，支架每2m设置1个，支架边缘距离柱墩200mm。
11. 图中各电源、控制线提前预制在天花板槽中。

图号:	用途: <input type="checkbox"/> 方案 <input checked="" type="checkbox"/> 制作 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 非标		
替代旧号:	企业密级: <input type="checkbox"/> 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密		
制图	工艺	<div>公共现场电气平面</div> <div>  Bosch 品牌 远大机械 </div>	
审核	品管		
批准	日期		