

产品检验报告

规格名称: WDZ-YJY 3×6 电压等级: 0.6/1KV 制造日期: 2020-3-14

检验日期: 2020-3-14 检验依据: GB/T12706-2008 GB/T19666-2005

长 度: 522M

检 测 结 果

检测项目	技术要求	检测结果			判定
受检测线芯标志		红	黄	绿	——
外观质量	表面光滑，色泽均匀 标志清楚耐擦	符合要求			合格
导体单丝根数	不少于 <u>1</u> 根	1	1	1	合格
绝缘平均厚度	≥ 0.7 mm	0.8	0.8	0.8	合格
绝缘最薄点	≥ 0.53 mm	0.76	0.75	0.76	合格
护套平均厚度	\geq mm	1.80			——
护套最薄点	≥ 1.24 mm	1.63			合格
20℃导体直流电阻	≤ 3.08 Ω/km	3.05	3.06	3.05	合格
耐压试验	3500v/5Min 无击穿	通过	通过	通过	合格
阻燃性能	供火温度 815℃, 供火 40 分钟, 炭化高度 ≤ 2.5 M				合格
结论：经检验，符合标准要求 准予出厂					

检验员: 敬永明

审核: 万青山

