



外墙安装清单:

No	名称	规格	数量	备注
1	顶端墙	11888x2000	4件	
2	顶端墙	11888x675	1件	侧面开缺
3	顶端墙A	11888x675(开孔)	1件	侧面开缺,正面左侧有孔
4	顶端墙B	11888x675	1件	侧面开缺
5	顶端墙C	11888x675(开孔)	1件	侧面开缺,正面右侧有孔
6	边墙	2285x3000(开孔)	13件	
7	窄边墙	2000x3000	2件	
8	窄边墙A	1700x3000(开孔)	1件	
9	角墙条A	300x300x2845	3件	
10	角墙条B	260x340x2845	1件	
11	角墙条C	260x340x2845	2件	
12	角墙条D	200x100x2845	1件	
13	顶端条	170x300x215	50m	
14	顶端条A	170x450x215	40m	
15	顶端条B	170x450x215x1915	16件(32m)	
16	顶端条C	170x220x170	153m	
17	顶端条D	380x50	29.1m	
18	窗下条	150x170x1915	16件	
19	底边条	225x50	52m	
20	窗	1940x2680	11件	
21	门	1870x2625	5樘	
22	门框	1946x2673	5件	
23	耐候密封胶	灰色	12L	
24	珍珠棉棒	Φ15	12m	
25	聚氨酯粘接剂	/	工艺核算	
26	外机支架	L40x40x4, 长550	32件	

技术要求:
1.图中所有连接件与紧固件均为不锈钢
2.打胶和刷聚氨酯粘接剂时需清理表面污渍
3.胶缝必须美观,无胶渍
4.所有挤塑板外表面刷油漆,颜色同外墙

图号: XJ-CX-WQAZ-200318	用途: <input type="checkbox"/> 方案 <input type="checkbox"/> 制作 <input checked="" type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 非标
替代旧号: XJ-CX-WQAZ-200317	企业密级: <input type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密
制图	工艺
审核	品管
批准	日期

闻庆负压隔离病房

外墙安装及屋顶保温