



180002280351



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

No: 2018MK076



检 验 报 告

样品名称 JS2000耐候性硅酮密封胶

受检单位 XXXXXXXXXX化工有限公司

委托单位 中国建筑装饰协会幕墙工程分会

检验类别 年检

国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司
检验检测专用章 2019年一月四日

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

No:2018MK076

共2页第1页

样品名称	JS2000耐候性硅酮密封胶	规格类型	500mL
受检单位	化工有限公司	商 标	金鼠
生产单位	化工有限公司	检验类别	年检
委托单位	中国建筑装饰协会幕墙工程分会	原编号或 生产日期	180910151 2018年9月10日
抽样者	朱德明 王澜	抽样基数	20支/箱×45箱
生产单位 地址	/	抽样数量	6支
抽样地点	企业成品仓库	样品状态	膏状物，完好
抽样日期	2018-10-31	检测日期	2018-11-05 ~ 2019-01-04
抽样程序	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》		
检验依据	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》		
检验项目	型式检验项目		
检 验 结 论	经抽样检验，密度结果为实测值，其余所检项目符合GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》标准规定的SR-I-GW-35MM要求，检验结论合格。以下空白		
备注			

以上测试样品及样品信息由客户提供。

批准: 

审核: 李万勇

编报: 陈晓华

检验报告附页

样品名称：JS2000耐候性硅酮密封胶(SR- I -Gw-35HM)

检 验 结 果

No: 2018MK076

共2页第2页

序号	项 目		标 准 规 定	检 验 结 果	单项评定
1	外观		细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮或凝胶	细腻、均匀膏状物，无气泡、结皮和凝胶	合格
2	密度, g/cm ³		规定值±0.1	1.4	/
3	下垂度, mm	垂直	≤3	0	合格
4	表干时间, h		≤3	0.7	合格
5	挤出性, mL/min		≥150	881	合格
6	弹性恢复率, %		≥80	90	合格
7	拉伸模量 MPa	23℃	>0.4 或 >0.6	0.8	合格
		-20℃		/	
8	定伸粘结性		无破坏	无破坏	合格
9	浸水后定伸粘结性		无破坏	无破坏	合格
10	冷拉-热压后粘结性		无破坏	无破坏	合格
11	浸水光照后粘结性		无破坏	无破坏	合格
12	质量损失率, %		≤8	3.4	合格
13	烷烃增塑剂		不得检出	未检出	合格
备注	试验基材为：玻璃、阳极氧化铝板。				

主 检: 潘利刚

填写日期: 2019-01-04

