# ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

## I.1 — Síntese hidroclimática e indicadores da bacia

Reunião de 22/10/2026. Leitura integrada: aportes elevados e estoques relevantes, com atenção à propagação de vazões pela cascata. Síntese da análise já publicada; não constitui nova decisão operativa.

## Principais números — preservando a natureza e o período de cada dado

| Dimensão | Valor / unidade | Referência temporal | Natureza | Leitura analítica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| ENA — aporte energético | 292 % MLT | Outubro parcial até 21/10/2026 | Observado parcial | ENA elevada; não representa volume útil de um reservatório. | O, p. 4 |
| EAR — estoque energético | 78,6 % EARmáx | 21/10/2026 | Observado | Posição agregada da bacia; não se confunde com VU individual. | O, p. 11 |
| Chuva observada | 122,0 mm | 01 a 20/10/2026 | Observado parcial | Acumulado parcial; não representa fechamento de outubro. | C, p. 3 |
| Referência de chuva | 135,5 mm | Mês completo; base 2001–2024 | Climatologia | Climatologia do mês inteiro; não é referência dos mesmos 20 dias. | C, p. 3 |
| Chuva GEFS — 14 dias | ≈ 182 mm | Rodada 22/10/2026 00 UTC | Previsão | Valor aproximado e probabilístico; não equivale a afluência. | C, p. 14 |

## TSI — índice bivariado, adimensional; outubro de 2026 parcial

| Recorte | TSI-6 / classe | TSI-3 / classe | Leitura entre escalas | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Rosana | 1,38 — Excesso moderado | 1,22 — Excesso moderado | Excesso moderado nas duas janelas. | C, pp. 8–9 |
| Capivara | 1,40 — Excesso moderado | 1,15 — Excesso moderado | Excesso moderado nas duas janelas. | C, pp. 8–9 |
| Jurumirim | 0,55 — Normal | 1,13 — Excesso moderado | Excesso na janela de 3 meses; normalidade na de 6 meses. | C, pp. 8–9 |

**Comparabilidade:** 122,0 mm até 20/10 e 135,5 mm da climatologia mensal têm durações distintas. Não se calcula um desvio para períodos iguais a partir desses dois valores.

**Interpretação:** as classes do TSI são as informadas pelo CEMADEN. Índice de excesso não mede volume armazenado nem comprova inundação; previsão de chuva não é observação.

Fontes: C = CEMADEN; O = ONS. Apresentações de 22/10/2026; páginas físicas dos PDFs. MLT = média de longo termo; EAR = energia armazenada; ENA = energia natural afluente.

# ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

## I.2 — Reservatórios, operação e cenários

Observações e projeções estão em quadros separados. VU = volume útil; vazões em m³/s. Os traços indicam ausência na base selecionada, e não valor zero.

### Condições observadas — VU em 21/10; vazões destacadas nos painéis até 20/10

| Reservatório | VU em 21/10 | Afluência (m³/s) | Defluência (m³/s) | Leitura operacional | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurumirim | 80% | 407 | 505 | Defluência acima da afluência no ponto final do painel. | O, pp. 9 e 15 |
| Chavantes | 79% | 588 | 984 | Defluência acima da afluência no ponto final do painel. | O, pp. 9 e 16 |
| Capivara | 76% | 3.790 | 5.062 | Maior magnitude de vazões do conjunto; acompanhar passagem a jusante. | O, pp. 9 e 17 |
| Mauá | 94% | — | — | Estoque de 94% VU; vazões observadas não constam da base selecionada. | O, p. 9 |

### Cenário ONS de 22/10 a 30/11 — SMAP/ONS com chuva ECMWF

| Reservatório | Defluência média simulada (m³/s) | VU final projetado até 30/11 | Leitura / limite do cenário | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Jurumirim | 305 | 85% | Projeção de 85% VU, condicionada aos aportes e à operação simulada. | O, pp. 20–21 |
| Chavantes | 495 | 78% | Projeção de 78% VU; acompanhar aderência das afluências ao cenário. | O, pp. 20–21 |
| Capivara | 1.980 | 82% | Não confundir a média simulada de defluência com o valor observado de 5.062 m³/s. | O, pp. 20–21 |
| Mauá | 725 | 94% | Projeção final de 94% VU; não é garantia de estoque. | O, pp. 20–21 |

**Cortes diferentes:** o VU observado em 21/10 não é automaticamente a condição inicial da simulação de 22/10. Não se apresenta a diferença entre colunas como variação observada.

**Subsídio ao Conjuntura:** consolidar apenas observações comparáveis, preservando data, unidade e fonte. Não somar percentuais de VU ou ENA, misturar previsões na série observada nem tratar esta síntese como estatística anual homologada.

**Memória técnica:** os 29 registros da base tabular foram mantidos. A análise, as reproduções e as ressalvas operacionais/regulatórias permanecem na NT; nenhuma nova decisão foi atribuída à reunião.

Fontes: C = CEMADEN; O = ONS. Apresentações de 22/10/2026; páginas físicas dos PDFs. MLT = média de longo termo; EAR = energia armazenada; ENA = energia natural afluente.