ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

Quadro de leitura dos principais números apresentados. Observações, índices, previsões e premissas operativas são separados. A referência C ou O indica instituição e página física. Este retrato da reunião é subsídio à memória anual/Conjuntura, não estatística anual homologada.

I.1 — Chuva e índices de seca

TSI adimensional; classes da fonte. Os percentuais e as janelas não foram extrapolados.

Sistema / variável	Valor / classe	Período e natureza	Leitura analítica	Fonte
São Francisco — precipitação	5,7 mm	01/11/2026; observado	Primeiro dia, não total mensal.	C, p. 4
São Francisco — acumulado	62,7 mm	01/10–01/11/2026; observado	Preservar o intervalo do rótulo.	C, p. 4
Três Marias — TSI longo	−0,24; normal	Out./2026; índice	Setembro: −0,18; mesma classe.	C, p. 5
Sobradinho — TSI longo	−0,33; normal	Out./2026; índice	Setembro: −0,36; mesma classe.	C, p. 5
Xingó — TSI longo	−0,44; normal	Out./2026; índice	Setembro: −0,46; mesma classe.	C, p. 5
Três Marias — TSI curto	0,09; normal	Out./2026; índice	Setembro: 0,11; mesma classe.	C, p. 6
Sobradinho — TSI curto	−1,29; seca moderada	Out./2026; índice	Setembro: −1,17; mais negativo.	C, p. 6
Xingó — TSI curto	−0,98; seca moderada	Out./2026; índice	Setembro: −0,93; mais negativo.	C, p. 6
São Francisco — chuva GEFS	≈58 mm	14 dias; rodada 03/11 00 UTC; previsão	Não somar aos recortes internos.	C, p. 10
Sobradinho — chuva GEFS	≈66 mm	14 dias; mesma rodada; previsão	Não é afluência ao reservatório.	C, p. 11
Três Marias — chuva GEFS	≈120 mm	14 dias; mesma rodada; previsão	Maior sinal no alto curso.	C, p. 12

I.2 — Situação observada dos sistemas

Rótulos finais dos painéis ONS até 01/11/2026. As vazões não são médias mensais; EAR e volume útil são grandezas diferentes.

Sistema	Variável / valor	Referência	Leitura analítica	Fonte
Três Marias	69,7% VU; Qafl 112 m³/s; Qdef 311 m³/s	Até 01/11; observado	Saída supera entrada no ponto final.	O, p. 9
Sobradinho	62,8% VU; Qafl 1.150 m³/s; Qdef 1.393 m³/s	Até 01/11; observado	Não confundir afluência total com incremental natural.	O, p. 10
Luiz Gonzaga	37,1% VU; Qafl 934 m³/s; Qdef 1.056 m³/s	Até 01/11; observado	Não há projeção equivalente de estoque no arquivo.	O, p. 11
Nordeste / Norte	EAR: 62% / 61%	Até 01/11; observado	Armazenamento energético por subsistema.	O, p. 5
Sudeste/Centro-Oeste / Sul	EAR: 55% / 80%	Até 01/11; observado	Não usar como VU individual.	O, p. 5
Três Marias	Vazão natural: 91% MLT	Nov.–out. 2025–2026; observado no quadro	MLT 1931–2024; período próprio.	O, p. 7
Sobradinho incremental	Vazão natural: 74% MLT	Nov.–out. 2025–2026; observado no quadro	Não é vazão total ao reservatório.	O, p. 7

I.3 — Cenários hidrológicos e premissas de defluência

Valores condicionais, não decisões. As médias previstas abrangem 02/11–31/12; as defluências são premissas mensais de novembro e dezembro.

Sistema / variável	Cenário / período	Valor	Leitura analítica	Fonte
Três Marias — Q natural média	Inferior / superior; 02/11–31/12	734 / 1.016 m³/s; 89 / 123% MLT	Rótulos P48/P73 não são probabilidade das trajetórias.	O, p. 13
Sobradinho — Q natural incremental	Inferior / superior; 02/11–31/12	1.224 / 1.510 m³/s; 66 / 82% MLT	Rótulos P25/P34; abaixo da MLT nos dois cenários.	O, p. 14
Três Marias — Qdef simulada	Inferior; nov. / dez.	350 / 740 m³/s	Premissa, não mínimo legal.	O, p. 16
Três Marias — Qdef simulada	Superior; nov. / dez.	430 / 1.200 m³/s	Maior liberação no cenário superior.	O, p. 16
Sobradinho — Qdef simulada	Nov. / dez.	1.770 / 1.700 m³/s	Não substituir pela observação de 01/11.	O, p. 17
Xingó — Qdef simulada	Nov. / dez.	1.500 / 1.530 m³/s	Premissa de operação a jusante.	O, p. 17

I.4 — Volumes úteis projetados e uso anual

Reservatório / data	Inferior	Superior	Leitura analítica	Fonte
Três Marias — 01/12/2026	72,9% VU	74,2% VU	Acima dos 69,7% de 01/11 nos dois cenários.	O, p. 18
Três Marias — 01/01/2027	77,1% VU	77,5% VU	Volumes próximos com defluências diferentes.	O, p. 18
Sobradinho — 01/12/2026	52,5% VU	54,8% VU	Abaixo dos 62,8% de 01/11 nos dois cenários.	O, p. 19
Sobradinho — 01/01/2027	57,5% VU	65,4% VU	Inferior permanece abaixo do estoque inicial.	O, p. 19

Para o Relatório Anual/Conjuntura: manter valores observados separados dos previstos e simulados; não somar janelas sobrepostas; não tratar capturas de reuniões como série anual completa; preservar unidades, fontes e cortes. A coluna mensal ambígua de O, p. 7, permanece fora da base observada até esclarecimento.

Siglas: VU = volume útil; EAR = energia armazenada; MLT = média de longo termo; Qafl = vazão afluente; Qdef = vazão defluente. TSI é adimensional. Ausência de dado não significa zero.