

官方群提问清单(可直接复制粘贴)

状态(0707 更新):**十问全部落定**。第二批(6-10)已由用户 0707 向 ABB 工程师当面问询,

三答覆盖五问,已回填 canonical_assumptions.md \$D-6/7/8 并更新块 2 施工依据。

目前无待追问题;新问题产生时在此追加。

第二批答复(0707,ABB 工程师;用户合并为三问)

- **CPU 型号(原问题六):**eCo 与 AC500 标准型均可自选,"**建议选 AC500 较合适,内存空间大**"

→ 按标准型 PM56xx 级设计;eCo 紧凑紧箍解除,状态机分片保留(良好实践)。

- **单机/多机(原问题九):**"**赛题是单机,简化复杂度**" → A7 落定;防碰撞/多机分派列决赛展望。
- **承重基数/仓位尺寸/货物属性范围(原问题七/八/十合并):**"**为了简化程序复杂度,假定的数据**"

→ 官方确认为参赛队自设参数;A2(1m³)/A6(100kg)/B3(现行分布)维持;

报告参数声明章可引用本答复(自设+显式声明+敏感性验证=官方认可姿势)。

已答复(存档,0706 前五问全部落定)

- **提交:**8 月 26 日,格式无硬性要求 → 我们按"AB 工程 + ST 源码 + 报告 + 一键复现包"交付。
- **交付形式:**工程文件与源码**都附**。
- **堆垛机速度/加减速:**无官方值,按真实工业值,可自行预设几组 → 现行参数即符合,另备参数敏感性小节。
- **预占用规则(0706 官方答复):** $(x+y)\%3=0$,共 133 格 → sim `--rule sum`,已切换为主口径。
- **连续存放/入口(0706 官方答复):**每次存取任务起点=(0,0) → 与既定建模一致,零变更。