

Перв. примен.

Справ. №

ГР/М.685621.020СБ

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ГР/М.685621.020СБ

1

2

3

220

1

2

3

1. Технические требования к разделке провода поз.2 по ГОСТ 23587-96, вар. 1.1.

2. Провод поз. 3 зачистить на $6 \pm 0,5$ мм с двух сторон.

3. Наконечниками поз. 1 и 2 обжать провод поз.2.

4. Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.

5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Файл

ГР/М.685621.020СБ.pdf

Контрольная сумма

О

Нов.

Изм.

Лист

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Василенков

ГР/М.685621.020СБ

Жгут заземления

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

6 ±

2:1

Лист

Листов 1

ООО «Группа
индустриальных
технологий»

Копировал

Формат А4