

Daten DE-CH	Daten EN-GB	Symbol Abkürzung/ (DE)	Symbol Abkürzung/ (EN-GB)	Symbol/ Abkürzung/ (EN-US)	Verwendung DE-CH	Usage EN-GB	Usage EN-US	Regeln / Rules	Comments / Change requests
1 Schrägstrich	Slash				1) 0,25 / 0,4 / 0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 5 2) AC 24...240 V / DC 24...125 V 3) AufZu	1) 0,25 / 0,4 / 0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 5 2) AC 24...240 V / DC 24...125 V 3) open/close	1) 0,25 / 0,4 / 0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 5 2) AC 24...240 V / DC 24...125 V 3) open/close	§13	
2 Abmessung (LxWxH)	Dimensions (LxWxH)	LxWxH	LxWxH	LxWxH	1) Reduzierstück zu Formschlussadapter, Abmessung (LxWxH) 1) AufZu 2) 3-Punkt 3) Kommunikative (PP) 4) Stetig (nur AC) 5) Stetig (0...32 V) Siehe PPK R429+LR24A (angebaut) R429+LR24A (beigefügt)	1) Open/close 2) 3-point 3) Communicative (PP) 4) Modulating (AC only) 5) Modulating (0...32 V) See PPK R429+LR24A (fitted) R429+LR24A (supplied separately)	1) Reducer to form fit adapter, dimensions (LxWxH) 2) Form fit adapter 0.7x12.36x33 1186x655 mm (LxWxH) 1) On/off 2) Floating point 3) Communicative (PP) 4) Modulating (AC only) 5) Modulating (0...32 V) See PPK R429+LR24A (fitted)	§2 §1 §3 §5 §7	
3 Ansteuerung	Control								
4 Antrieb angebaut und/oder beigelegt	Actuator fitted and/or supplied separately	+/-	+/-	+/-					Review in Term. Circle; checked with Comodo on 13/10/2022; he will give feedback by 17 October -> issue is with Jan Sturm, low priority for him
5 Anzahl	Number				1) 2 Kabel 2) 12 (8 + 4) Anschlussklemmen 3) 2x SPDT 1) LM_A 2) TF MP-Bus 3) DDC-Controller 4) 11-polig submaginal 5) 2-Weg, 3-Punkt Länge ca. 170 mm 1) Startpunkt DC 0,5...8 V 2) Stielbreite 8,2 mm 3) 1999,99	1) 2 cables 2) 12 (8 + 4) connecting terminals 3) 2x SPDT 1) LM_A 2) TF MP-Bus 11-pole submaginal 2-way, 3-point	1) 2 cables 2) 12 (8 + 4) connecting terminals 3) 2x SPDT 1) LMB. 2) TF MP-Bus 11-pole submaginal 2-way	§6 §12 §22 §1 §24	
6 Ausstattung (z.B. Produktfamilie)	Omission (e.g. product family)	-	-	-					
7 Bindestrich	Hyphen								
8 Circa	Approximately	ca.	approx.	approx.					
9 Dezimaltrennstelle	Decimal separator	,	.	.					
10 Formschlussadapter (Keilnut)	Form fit adapter (wedge groove)	axWxH mm	axWxH mm	axWxH mm	Formschlussadapter SRP, ø12x4x65 mm Form fit adapter DR, 17x17x19 mm Form fit adapter DR, 13x19x13 mm nicht optimiert in the opening range Imax 5,8 A @ 5 m/s	Form fit adapter SRP, ø12x4x65 mm Form fit adapter DR, 17x17x19 mm Form fit adapter DR, 13x19x13 mm nisi optimized in the opening range Imax 5,8 A @ 5 m/s	Form fit adapter SRP, ø12x4x65 mm Form fit adapter DR, 17x17x19 mm Form fit adapter DR, 13x19x13 mm nisi optimized in the opening range Imax 5,8 A @ 5 m/s	§2 §3 §11 §2 §3 §11 §3 §11	at AH-0248 EN-US: nisi) not currently referenced in Americas
11 Formschlussadapter (Wierkant)	Form fit adapter (square)	LxWxH mm	LxWxH mm	LxWxH mm					
12 Formschlussadapter (zweiflach)	Form fit adapter (flat head)	BxWxH mm	BxWxH mm	BxWxH mm					
13 Kennlinienfaktor	Characteristic curve factor	nisi	nisi	nisi					
14 Leistungsverbrauch	Power consumption for free wiring	Imax	Imax	Imax					
15 Dimensionierung (Hinweis)	Maximum	max.	max.	max.	max. 35 dB(A) ±2% (von 25...100% Vnom) @ 20°C / Glykol 0% vol. min. 10'000 Zyklen 1) PN 16, Flansch 2) Flansch, 2-Weg, PN 6 DN 10	max. 35 dB(A) ±2% (of 25...100% Vnom) @ 20°C / glycol 0% vol. min. 10'000 cycles 1) PN 16, flange 2) Flange, 2-way, PN 6 DN 10	max. 35 dB(A) ±2% (of 25...100% Vnom) @ 68°F (20°C) / glycol 0% vol. min. 10'000 cycles 1) PN 16, flange 2) Flange, 2-way, PN 6 DN 10	§3 §19 §3 §18 §11 §18 §21 §10 §19	EN-US PN not used in Americas. ANSI125/150, 250/300 is more common
16 Messgenauigkeit / Toleranz (Hinweis)	Measuring accuracy / tolerance (note)	±	±	±					
17 Minimum	Minimum	min.	min.	min.					
18 Nenndruck (bar)	Nominal pressure (bar)	PN	PN	PN					EN-US PN not used in Americas. ANSI125/150, 250/300 is more common
19 Nenndurchmesser	Nominal diameter	DN	DN	DN					
20 Nenndurchmesser (2 Werte)	Nominal diameter (2 values)	DN	DN	NPS					
21 Newtometer (2 Werte)	Newtometer (2 values)				DN 10/15 NRF-A (10 Nm/5 Nm)	DN 10/15 NRF-A (10 in-lb/4 in-lb)	DN 10/15 NRF-A (10 in-lb/4 in-lb)	§3 §13 §3 §9 §13	
22 Notstellposition (POP)	Fail-safe position (POP)	POP	POP	POP	POP = Power off position / Notstellposition Notstellung NC: Ventil stromlos geschlossen (A-AB 0%) Notstellung NO: Ventil stromlos offen (A-AB 100%)	POP = Power off position / fail-safe position Fail-safe position NC: normally closed valve (A-AB 0%) Fail-safe position NO: normally open valve (A-AB 100%)	POP = Power off position / fail-safe position Fail-safe position NC: normally closed valve (A-AB 0%) Fail-safe position NO: normally open valve (A-AB 100%)	§20 §5 §6 §24 §20 §5 §6 §24	
23 Notstellposition (stromlos geschlossen)	Fail-safe position (normally closed)	NC	NC	NC					
24 Notstellposition (stromlos offen)	Fail-safe position (normally open)	NO	NO	NO					
25 Mathematische Zeichen:	Mathematical symbols:								
+	addition	+	+	+	11 + 3	11 + 3	11 + 3	§12 §3 §11 §18 §24	DE: Falsche Schreibweise "-20" für "Ungelafne Laufzeit" nicht mehr verwenden. Die Laufzeit wird nur noch existiert oder bei Bedarf mit dem Vorzeichen "-" angegeben. EN: Don't use the wrong spelling "-20 s" (=ca. running time). The running time has to be indicated exactly if it needed with the sign "-".
-	division	-	-	-	15 = 5	15 = 5	15 = 5		
>	greater than or equal to	≥	≥	≥	Pulsdauer ≥ 0,5 s	Pulse duration ≥ 0,5 s	Pulse duration ≥ 0,5 s		
=	equal	=	=	=	1 = schwarz	1 = black	1 = black		
≠	not equal	≠	≠	≠	A ≠ B	A ≠ B	A ≠ B		
≤	less than or equal to	≤	≤	≤	Bei Umgebungstemperaturen von ≤-20°C ...	At ambient temperatures of ≤-20°C ...	At ambient temperatures of ≤-20°F ...		
×	multiplication	×	×	×	2 x 4	2 x 4	2 x 4		
+	plus-minus	±	±	±	±0,25 K @ ΔT = 20 K	±0,25 K @ ΔT = 20 K	±0,25 K @ ΔT = 20 K		
-	subtraction	-	-	-	12 - 4	12 - 4	12 - 4		
≈	ungefähr gleich	≈	≈	≈	a ≈ b	a ≈ b	a ≈ b		
∝	proportional	∝	∝	∝	a ∝ b	a ∝ b	a ∝ b		
26 Pro	Per	„/“	„/“	„/“	1) 420 l/h 2) 0,79 m/s 10%	1) 420 l/h 2) 0,79 m/s 10%	1) op = 6.6 GPM 2) 0.88 cm 10%	§3 §13 §6	
27 Prozent	Percent	%	%	%	0...100%, einstellbar 95% RH, nicht kondensierend weiblich mit Schalter L/R	0...100%, adjustable 95% RH, non-condensing Can be selected with switch L/R	0...100%, adjustable 95% RH, non-condensing Can be selected with switch L/R	§7 §8 §6 §26	use RH globally
28 Prozent (Bereich)	Percent (range)	%	%	%					
29 Relative Feuchte	Relative humidity	RH	RH	RH					
30 Schalter (links/rechts)	Switch (left/right)	L/R	L/R	L/R					
31 Schaltleistung	Switching capacity				1) 3 A, AC 230 V 2) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A 3) 6 (2,5 A) AC 250 V 4) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A, AC 250 V 5) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A, AC 250 V (II verstärkte Isolierung 10...99% 2) 1 x 10% / 1 x 11...90% 3) 10% fixed, 28...94% einstellbar 4) 1 x 10 ⁷ / 1 x 85 ⁶ 1) Schutzzeile Class 2 Suicvol 1) 1'000 2) 100'000 3) 100'000 4) 1'999,00 ≤20 s (R...20...50°C / ≤0 s (R...30°C 1) -30...50°C [-22...122°F] 2) 5...100°C 3) Anschluss mit aktivem Sensor, z.B. 0...10 V @ 0...50°C ±0,05°C @ 60°C (P11000 EN 60751 Class B)	1) 3 A, AC 230 V 2) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A 3) 6 (2,5 A) AC 250 V 4) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A, AC 250 V 5) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A, AC 250 V (II reinforced insulation 10...99% 2) 1 x 10% / 1 x 11...90% 3) 10% fixed, 28...94% adjustable 4) 1 x 10 ⁷ / 1 x 85 ⁶ 1) Protective earth Class 2 Suicvol 1) 1'000 2) 100'000 3) 100'000 4) 1'999,00 ≤20s (-22...122°F / ≤20...50°C / ≤0 s (-40°F / -40°C) 1) -22...122°F (-30...50°C) 2) 5...100°F 3) Connection with active sensor, e.g. 0...10 V @ 0...50°F ±0,05°F @ 60°F (P11000 EN 60751 Class B)	1) 3 A, AC 230 V 2) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A 3) 6 (2,5 A) AC 250 V 4) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A, AC 250 V 5) 1 mA...3 (0 (5 inductive) A, AC 250 V (II reinforced insulation) 10...99% 2) 1 x 10% / 1 x 11...90% 3) 10% fixed, 28...94% adjustable 4) 1 x 10 ⁷ / 1 x 85 ⁶ 1) Protective earth Class 2 Suicvol 1) 1'000 2) 100'000 3) 100'000 4) 1'999,00 ≤20s (-22...122°F / ≤20...50°C / ≤0 s (-40°F / -40°C) 1) -22...122°F (-30...50°C) 2) 5...100°F 3) Connection with active sensor, e.g. 0...10 V @ 0...50°F ±0,05°F @ 60°F (P11000 EN 60751 Class B)	§3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 §15 §3 §4 §5 §7 	

1	Bindestrich	Hyphen	Vor und nach dem Bindestrich kein Leerzeichen setzen.	Don't use a space before and after a hyphen.
2	Abmessungen	Dimension	Bei der Angabe von Abmessungen vor und nach dem Operator "x" kein Leerzeichen setzen. Die Initialen werden in Grossbuchstaben geschrieben und dürfen nur 1 Zeichen umfassen.	When specifying dimensions, don't use a space before and after the operator "x". The initial letters shall be capitalised and may contain 1 character only.
3	Leerzeichen	Space	1) Zwischen SI-Einheit und Zahlenwert immer ein Leerzeichen setzen. Auch wenn der Zahlenwert nach der SI-Einheit steht (z.B. PN 16 oder DN 10 usw.) 2) Nach einer SI-Einheit und einem Sonderzeichen immer ein Leerzeichen setzen. 3) Alle Leerzeichen innerhalb technischer Produktdaten immer als geschützte Leerzeichen setzen, um einen Zeilenumbruch innerhalb technischer Produktdaten zu verhindern. 4) Sind geschützte Leerzeichen nicht editierbar, muss ein Zeilenumbruch innerhalb der technischen Produktdaten durch das Layout vermieden werden.	1) Always use a space between the SI unit and a numerical value. Even if the numerical value follows the SI unit (e.g. PN 16 or DN 10 etc.). 2) Always use a space after SI units and special characters. 3) Always use non-breaking spaces within technical product data to avoid line breaks within technical product data. 4) If non-breaking spaces are not editable, line breaks within technical product data need to be avoided in the layout.
4	Volt	Volt	Den Zusatz AC, DC bzw. AC/DC immer dem Zahlenwert voranstellen. Zwischen Zusatz und Zahlenwert sowie zwischen Zahlenwert und SI-Einheit immer ein Leerzeichen setzen. Ausnahme: Beim Arbeltsbereich wird DC weggelassen (z.B. 2...10 V).	The addition AC, DC or AC/DC must always be put before the numerical value. Always use a space between the addition and the numerical value and also between the numerical value and the SI unit. Exception: For the operating range, we do NOT put DC (e.g. 2...10 V).
5	Hinweise	Notes	Informative Hinweise zu technischen Daten in Klammern setzen.	Put informative notes regarding technical data in brackets.
6	Anzahl	Number	Um eine Anzahl anzugeben, immer Ziffern (und keine Zahlwörter wie eins, zwei, drei usw.) verwenden.	To indicate a number, always use digits (not words like one, two, three etc.).
7	Bereich	Range	Um einen Wertebereich anzugeben, immer drei Punkte zwischen den Zahlenwerte setzen. Vor und nach den drei Punkten kein Leerzeichen setzen. In Fliesstexten wird "bis" geschrieben.	To indicate a value range, three full stops must be put between the numerical values. Don't put spaces before and after the full stops. In running text, write "from...to...".
8	Prozent/Promille	Percent/per mille	Zwischen Zahlenwert und Prozentzeichen kein Leerzeichen setzen.	Don't put a space between the numerical value and the percentage sign.
9	Ausslassung	Omission	Für Ausslassungen (z.B. bei Produktfamilien) immer zwei Punkte setzen.	To indicate omissions (e.g. with product families), always put two full stops.
10	Dezimaltrennstelle, Tausendertrennstelle	Decimal separator, thousands separator	Im Fliesstext (ausserhalb PIM): Schreibweise gemäss länderspezifischen Regeln. Im Fliesstext innerhalb PIM und innerhalb Tools: CH-Schreibweise 1'000; 2.5 A Ohne Tausendertrennstelle in Wertelisten. Ausnahme z.B. Baudrate und Zyklenzahl	In running text (outside of PIM): spelling according to country-specific rules. In running text within PIM and tools: spelling according to Swiss German rules: 1'000; 2.5 A Without thousands separator in valuelists. Exception e.g. baud rate and cycles
11	Sonderzeichen	Special characters	1) Sonderzeichen, die als Vorzeichen vor einem Zahlenwert verwendet werden, immer ohne Leerzeichen vor den Zahlenwert setzen. 2) Zwischen einem Zahlenwert und einem Sonderzeichen, das hochgestellt ist, kein Leerzeichen setzen. 3) Vor und nach dem Sonderzeichen @ in technischen Produktdaten jeweils ein Leerzeichen setzen.	1) Don't put a space between special characters and a numerical values, if the special character is used as a sign in front of the numerical value. 2) Don't put a space between a numerical value and a special character, if the special character is superscripted. 3) Put a space before and after the special character @ if it's used within technical product data.
12	Mathematische Zeichen	Mathematical characters	Vor und nach einem mathematischen Zeichen jeweils ein Leerzeichen setzen. Ausnahme: Abmessungen – siehe Regel 2.	Always put a space before and after a mathematical character. Exception: Dimensions – see rule 2.
13	Schrägstrich	Slash	Vor und nach dem Sonderzeichen "/" wird dann kein Leerzeichen gesetzt, wenn es für "pro", "und/oder" sowie "von/bis" verwendet wird. Vor und nach dem Sonderzeichen "/" kann ein Leerzeichen gesetzt werden, wenn es einzelne Elemente in einer Aufzählung optisch voneinander trennt.	Don't put a space before and after the special character "/". If it's used to express "per", "and/or" and "from/to". A space can be put before and after the special character "/" if it's used to visualise the separation of elements within an enumeration.
14	Gewinde	Thread	Zwischen dem Buchstaben M, der eine Gewindeabmessung anzeigt, und dem ersten Zahlenwert der Gewindeabmessung kein Leerzeichen setzen.	Don't put a space between the letter M (showing a thread dimension) and the first numerical value of the thread dimension.
15	Doppelwert	Double value	Zwei Zahlenwerte können mit nur einer SI-Einheit aufgeführt werden, wenn einer der beiden Zahlenwerte in Klammern gesetzt wird (ggf. auch mit einem informativen Hinweis versehen). Die SI-Einheit folgt dann nach der Klammer. In allen anderen Fällen müssen alle Zahlenwerte – unabhängig davon, ob sie in Klammern gesetzt sind oder nicht – jeweils zusammen mit ihrer SI-Einheit aufgeführt werden.	Two numerical values can only be used together with one SI unit, if one of these numerical values is put within brackets (if necessary annotated with an informative note). The SI unit then follows the bracket. In all other cases each single numerical value has to be used together with its SI unit (irrespective of whether they are used within brackets).
16	Bereich mA...A	Range mA...A	Bei diesem Wertebereich den informativen Hinweis "0.5 induktiv" in Klammern zwischen den zweiten Zahlenwert und die zweite SI-Einheit setzen.	The informative note "0.5 inductive" has to be used in brackets and put between the second numerical value and the second SI unit.
17	Rundungsregel kg	Rounding standard kg	2 signifikante Dezimalstellen: z.B. 0.047 = 0.047; 0.147 = 0.15	2 significant decimal places: e.g. 0.047 = 0.047; 0.147 = 0.15
18	Temperatur	Temperature	1) Zwischen den Zahlenwert und den SI-Einheiten für Temperaturen ("°C", "°F") kein Leerzeichen setzen. Hingegen: K mit Leerzeichen nach dem Zahlenwert, aber kein Gradzeichen. 2) Nur wenn der Zahlenwert der Temperatur im Minusbereich liegt, ein Minuszeichen vor den Zahlenwert setzen. Vor Temperaturen im Plusbereich kein Pluszeichen setzen.	1) Never put a space between the numerical value and the SI units of temperature values ("°C", "°F"). However, K will use a space between the numerical value and the unit, but no "°" sign. 2) Put a minus sign before the numerical value - but only if the numerical value indicates a sub-zero temperature. Don't use the plus sign to indicate temperatures above 0°C. ams: In WS terminology it was decided not to use spaces anymore
19	Abkürzungen max./min.	Abbreviations max./min.	Nur, wenn die Abkürzungen "max./min." alleine stehend verwendet werden, um einen Wert als minimalen oder maximalen Wert auszuweisen (z.B. "max. 35 dB(A)", "max. 95%" etc.), wird ein Punkt nach "min./max." gesetzt. Wenn die Zeichenfolge "min/max" jedoch Teil einer Einheit ist (z.B. V _{max} , I _{max} , Δp _{max} etc.), wird kein Punkt nach "min/max" gesetzt. Auch wenn die Zeichenfolge MIN/MAX oder Min/Max in Displays angezeigt wird (z.B. ZTH EU), kann auf den Punkt verzichtet werden.	Put a full stop after "min./max." to indicate a minimum or maximum value (e.g. "max. 35 dB(A)", "max. 95%" etc.) - but only if this abbreviation is used as a standalone abbreviation. But don't put a full stop after the character string "min/max" if it's used as a part of a unit (e.g. V _{max} , I _{max} , Δp _{max} etc.). Even if the character string MIN/MAX or Min/Max is indicated in displays (e.g. ZTH EU), no full stop should be used.
20	Grafische Symbole	Graphic symbols	Vor und nach grafischen Symbolen wird jeweils ein Leerzeichen gesetzt – auch wenn sie in Klammern stehen.	Put a space before and after each graphic symbol – even if they are used in brackets.
21	Tief-/hochgestellte Zeichen	Subscript and superscript symbols	Sofern es der Editiermodus ermöglicht, werden tief- bzw. hochgestellte Zahlen und Buchstaben verwendet (CO ₂ , m ³ , K ₀₁ oder V _{max}). Statt Buchstaben tiefzustellen, dürfen diese aber auch in Standardschrift dargestellt werden (= K ₀₁ , V _{max} etc.).	If they are editable on your device, use subscripted and superscripted numbers and letters (CO ₂ , m ³ , K ₀₁ oder V _{max}). Instead of subscripting letters, they may also be used in standard font (= K ₀₁ , V _{max} etc.).
22	Mengenangaben	Indication of quantity	Generell wird die Anzahl mit dem Zeichen "x" angezeigt (2x SPDT, 1x 10%, 1x 85", 5x 0.75 mm" etc.). Nur bei der Angabe von Stückzahlen wird die Abkürzung "Stk." verwendet (Multipack 20 Stk.).	In general, a number of things have to be indicated by the sign "x" (2x SPDT, 1x 10%, 1x 85", 5x 0.75 mm" etc.). To indicate quantities, only the abbreviation "pc"/"pcs." should be used (multipack 20 pcs.).
23	Komma	Comma	Das Komma kann als Trennzeichen bei Aufzählungen verwendet werden. Dann wird es wie ein Satzzeichen verwendet, d.h. ohne Leerzeichen nach einem Aufzählungselement und mit Leerzeichen vor einem Aufzählungselement (für TM-, LM-, NM-, TF-Antriebe).	The comma can be used to separate elements in enumerations. It is used as a standard punctuation mark with a space before the enumeration element and without a space after the enumeration element (for TM, LM, NM, TF actuators).
24	Feststehender Begriff	Established term	Feststehende Begriffe (z.B. S-Mode, MP-Bus, RAL, VOC etc.) werden in allen Sprachen gleich verwendet – unabhängig von hier aufgeführten Regeln, die dieser Schreibweise möglicherweise widersprechen.	Established terms (e.g. S-Mode, MP-Bus, RAL, VOC etc.) will be used in the same way in all languages - regardless of the rules listed in this standard that might contradict the spelling of these terms.
25	Normen	Standards	1) Immer die exakte Schreibweise des Herausgebers verwenden. Nicht abkürzen und keine vorhandenen Leerzeichen weglassen. 2) Sprachabhängige Elemente in den Bezeichnungen Europäischer Normen wie z.B. die Zusätze "EU", "Kategorie" oder "Klasse" etc. werden übersetzt. Eine Ausnahme bildet die Abkürzung "IEC" (International Electrotechnical Commission), die nur in EN und FR (CEI = Commission électrotechnique internationale) übersetzt wird, jedoch nicht in DE. Sprachabhängige Elemente in den Bezeichnungen von US Normen (z.B. NEMA4 Enclosure Type 2) werden nicht nach DE oder FR übersetzt.	1) Always use the exact spelling of the publisher. Don't abbreviate and don't delete spaces. 2) Language-dependent elements within the designations of European standards (e.g. additions like "EU", "category" or "class") should be translated. Exceptions are possible - e.g. the abbreviation "IEC" (International Electrotechnical Commission), which is only translated into FR (CEI = Commission électrotechnique internationale) but not into DE. Don't translate language-dependent elements within the designations of US standards (e.g. NEMA4 Enclosure Type 2) into DE or FR.
26	Abkürzungen	Abbreviations	Abkürzungen von Wörtern wie "z.B." oder "inkl." werden generell übersetzt. Die Ausnahme bilden Abkürzungen, die in mehreren Sprachen gleichgeschrieben als feststehende Begriffe verwendet werden (RAL, RH, ISO etc.).	Abbreviations of words like "e.g." or "incl." should always be translated. Exceptions are abbreviations which are established with the same spelling in different languages (RAL, RH, ISO etc.).

			Symbol/ Abbrevi- ation	Unit name EN-GB	SI unit (EU)	Unit name EN-US	Customary unit (US)	Usage EN-GB	Usage EN-US*	Comments / Change requests
A	Area	Cable cross-section		Square millimeter	mm ²	Gauge	GA	Rigid wire line 2.5 mm ² 2x 1.5 mm ² or 1x 2.5 mm ² Cable 1 m, 3x 0.75 mm ²	3 ft [1 m] 18 GA plenum rated cable, [6x 0.75 mm2], preassembled 18 GA plenum cable, 3 ft [1 m]	
A	Area	Damper surface		Square meter	m ²	Square foot	sq ft		Linear force min. 30 lbf for control of damper surfaces up to 8.6 sq ft	
A	Length	Thread		Thread (metric ISO)	M			Coupling piece with thread M8 Cylinder screw M3x5 (Torx)	Coupling piece with thread M8 Cylinder screw M3x5 (Torx)	
A	Length	Thread		Tapered external thread	R			Elbow 90° male/female DN 25 Rp 1", R 1". Set of 2 pcs.		External thread, conical
A	Length	Thread		Internal thread	Rp			Pipe connector to ball valve DN 50 Rp 2" Internal thread Rp 3/8", DN 10, Kvs 1		Internal thread, cylindrical
A	Length	Thread		External thread	G			External thread, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa		External thread and internal thread, cylindrical
A	Length	Thread				National Pipe Thread	NPT		Pipe connection: NPT female 1/2" NPT external thread	External thread and internal thread, conical
A	Length			Meter	m	Foot	ft	Cable 1 m Typical 103 s @ 0 m/s with probe length 3 m max. 10 m/s adjustable between 0...3000 m above sea level	Cable 3.3 ft [1 m] Typical 103 s @ 0 m/s with probe length 9.8 ft [3 m] max. 33 ft/s [10 m/s] adjustable between 0...9800 ft [0...3000 m] above sea level	
A	Length			Centimeter	cm	Inch	"	Packaging size (LxWxH): 15x7x20 cm [5.9x2.8x7.9"]	Packaging size (LxWxH): 5.9x2.8x7.9" [15x7x20 cm]	
A	Length			Millimeter	mm	Inch	"	Insert central mounting 19 mm Clamping range 12...26 mm	Insert central mounting 3/4" [20 mm] Clamping range 0.47...1.02" [12...26 mm]	
A	Angle			Degree	°			Angle of rotation max. 90°		
EI	Voltage			Volt	V			24 V 0...32 V (resolution 30 mV)		kV: Rated impulse voltage supply
				Millivolt	mV			0.8 kV		
EI	Current			Kilovolt	kV			4...20 mA		
EI	Frequency			Milliamperere	mA			AC 24 V ±20%, 50/60 Hz, DC 24 V ±10% EPV act. CCV DN 150, V = 2700 l/min 60 Hz		
EI	Power			Hertz	Hz			6.5 VA 6.5 VA (Imax 20 A @ 5 ms)		
EI	Power			Voltpere	VA			5.0 W 60 W Spindle heater DN 125...250 (60 W)		
EI	Power			Watt	W			With external energy supply 13.2 kWh		
EI	Energy consumption	Annual energy consumption			kWh					
EI	Resistance			Ohm (<1) Ohm (<1'000) Ohm (≥1'000)	mΩ Ω kΩ			Contact resistance 0.1 mΩ Input impedance 500 Ω Input impedance 8.2 kΩ		
Mech	Actuating force			Newton	N	Pound-force	lbf	450 N	100 lbf [450 N]	
Mech	Torque			Newtonmeter	Nm	Inch pound	in-lb	5 Nm NF_A (10 Nm) Rotary actuator, AC 230 V, 35 Nm, open/close	1 in-lb, 100 in-lb 180 in-lb [20 Nm] Torque min. 133 in-lb TF Spring Return Actuator (22 in-lb)	Don't use the plural "lbs" at Belimo.
	Datarate			Baud	Bd			Default: 38'400 Bd		
	Flow water	Flow rate	V'nom V'max	Cubic meters per hour Litres per second Litres per minute Litres per hour	m³/h l/s l/min l/h	Gallons per minute Cubic feet per minute	GPM cfm	25 m³/h 0.10...0.4 l/s 480 l/min 420 l/h	qp = 6.6 GPM 0.88 cfm	For water applications only
	Flow air	Volumetric flow	V'nom V'max	Litres per second Cubic metres per hour	l/s m³/h	Cubic feet per minute	cfm	V'nom 16 l/s V'nom 25 m³/h	0.88 cfm	For air applications only
	Velocity	Air velocity	v	Metres per second	m/s	Feet per second Feet per minute	ft/s fpm	v = 3 m/s	1 ft/s 15 fpm	ft/s: air sensors
	Velocity	Actuating velocity		Seconds per millimeter Millimeters per second	s/mm mm/s			7.5 s/mm or 3.75 s/mm, selectable Actuating time motor 35 s/20 mm 0.79 mm/s	150 s / 100 mm Running Time (Motor) 150 s / 100 mm	EN-US s" is not a term. Linear actuators use 100 mm as the frame of reference for running speed
	Mass	Weight		Kilogram	kg	Pound	lb	0.41 kg 0.61...1.1 kg max. 35 dB(A)	0.90 lb [0.41 kg] 1.3...2.4 lb [0.61...1.1 kg]	Don't use grammes (g)
no dimension	Sound power level			Decibel	dB(A)					
Pressure			Δp Δpmax Δpv	Delta P Delta P (maximum) Delta P (volume)	Pa kPa		psi	Δp = 110 kPa low-noise operation Δpmax <50 kPa low-noise operation Δpv100 <50 kPa	Δp = 16 psi [110 kPa]	Pressure drop for water applications (TEM, Energy Valves)
Pressure				Pascal Kilopascal	Pa kPa	Inch water column	inch WC	Measuring range: -20...600 Pa 200 kPa for low-noise operation	-0.4...10 inch WC [-100...2500 Pa] ±0.004 inch WC @ range <1 inch WC 4000 kPa @ -20...40°F	Air applications (sensors and VAV)
Pressure				bar	bar	Pounds per square inch	psi	0...1 bar	0...15 psi	Pipe sensors (water)
Pressure			ΔT ΔΘ	delta T (differential temperature)	K (Kelvin)			±0.23 K @ ΔT = 20 K		Used for TEM and Energy Valve
Temperature				Temperature (degrees Celsius)	°C			-20°C 20°C		
Temperature				Temperature (degrees Fahrenheit)	°F			3 open/close cycles after 30 minutes at ambient temperatures of 121°C (250°F)	3 on/off cycles after 30 minutes at ambient temperatures of 250°F [121°C]	
Temperature				Temperature (Kelvin)	K			±0.23 K @ ΔT = 20 K		
Time	Running time			Second	s			<35 dB(A) @ 150 s running time ≤20 s <20 s @ -20...50°C / <60 s @ -30°C Running time motor <20 s Running time fail-safe <20 s		
Time				Hour	h			25 m³/h		
Humidity	Humidity			Relative humidity, ambient humidity	RH			0...100% RH Max. 95% RH, non-condensing		Measuring range (relative) humidity and ambient fluid humidity
Humidity	Absolute humidity			Grams per cubic meter	g/m³			0...50 g/m³		
Humidity	Enthalpy			Kilojoule per kilogram	kJ/kg			0...85 kJ/kg		
Air quality	Range gas			Parts per million	ppm			0...2000 ppm		
Air quality	Range gas			Parts per billion	ppb			0...5000 ppb		

* If the EN-US column is empty, the usage is the same as in EN-GB