

AQUA MAX

Red Educativa - Santiago de Cali

Protocolo ante fugas en el colegio

Pasos para docentes, mantenimiento y brigadas

AM-DOC-03 | Version 1.0 - 2025 | Uso educativo

Documento oficial del prototipo Aqua Max para el monitoreo inteligente del agua en las 92 instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali. Todos los datos de ejemplo son simulados con fines pedagogicos.

- 1. Niveles de emergencia
- 2. Respuesta inmediata (0-15 min)
- 3. Atencion tecnica
- 4. Roles y responsabilidades
- 5. Simulacros y registro
- 6. Formato de incidente
- 7. Lecciones

1. Niveles de emergencia

Clasificacion

Nivel	Situacion	Quien actua
Nivel 1 (leve)	Goteo, bebedero con hilo de agua	Docente + Guardianes
Nivel 2 (media)	Sanitario corriendo, charco en pasillo	Mantenimiento mismo dia
Nivel 3 (grave)	Tubo roto, tanque rebosado, inundacion	Rectoria + cerrar llave + SEM/EMCALI

2. Respuesta inmediata (0-15 minutos)

Paso 1. Proteger: retirar estudiantes del area mojada; senalar con conos o sillas.

Paso 2. Cortar: cerrar la llave de paso del sector (mapa en porteria y coordinacion).

Paso 3. Cortar energia si agua toca tomas o cables; llamar a mantenimiento.

Paso 4. Reportar en Aqua Max con foto: activa alerta en el tablero.

Paso 5. Contener: traperos y baldes; no barrer agua hacia cajas electricas.

3. Atencion tecnica

Reparaciones tipicas

Dano	Repuesto basico	Tiempo estimado
Llave que no cierra	Cartucho ceramico	30 - 60 min
Sanitario corriendo	Flapper + flotador	1 - 2 h
Tubo fisurado PVC	Union + tramo PVC	2 - 4 h
Tanque rebosado	Valvula de llenado + flotador	1 - 3 h

Todo arreglo se cierra en la plataforma con foto del despues y lectura normal del sensor. Sin cierre, el caso sigue abierto.

4. Roles y responsabilidades

Quien hace que

Rol	Responsabilidad
Docente de turno	Asegura area, reporta, acompaña al grupo
Mantenimiento	Cierra llaves, repara, registra repuestos y tiempos
Coordinacion	Prioriza casos, autoriza compras menores, informa a rectoria
Guardianes del Agua	Verifican arreglo, toman foto, difunden ahorros
Rectoria	Activa Nivel 3, contacta SEM/EMCALI, autoriza suspension

5. Simulacros y registro

- Un simulacro de fuga por semestre: cerrar llave, reportar, medir tiempos.
- Bitacora mensual: casos, litros ahorrados, repuestos usados.
- Mapa de llaves de paso actualizado en portería, coordinacion y cocina.
- Kit: llaves inglesas, teflon, empaques, flotador, conos.

6. Formato de registro del incidente

Ficha del incidente

Campo	Diligenciar
Fecha y hora	____ / ____ ____:____
Reportado por	Nombre y grado/cargo
Lugar exacto	Bloque, piso, punto de agua
Nivel (1/2/3)	____
Llave cerrada (si/no)	____ Hora: ____
Foto antes/des	Adjunta en Aqua Max
Repuesto usado	Referencia y cantidad
Hora de cierre	____ Firma: ____

7. Lecciones aprendidas

Cada incidente grave se revisa en comite Guardianes: que aviso primero (sensor o reporte), cuanto tardo el cierre y que se mejora. La leccion se publica en Noticias para que las 92 instituciones aprendan.

Telefono interno de emergencia hidrica del colegio: _____. Acueducto EMCALI: 116. Emergencias: 123.