



ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВИДНОВСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОГРН 1025000651510 ИНН/КПП 5003002816/500301001
142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 17А
Телефон факс: 541-19-00, e-mail: ptovidnoe@mail.ru

№ ВК 327 ОТ 22.06.16
На № _____ ОТ _____

Генеральному директору
ООО «АтлантСитиГрупп»

О.В. Фоке

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На водоснабжение и канализование земельных участков,
расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район,
СХПК «Колхоз-племзавод им. М. Горького»
Объем водоснабжения — 135,0 м³/сутки
Объем канализования — 135,0 м³/сутки

РАЗДЕЛ - I

А. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Водоснабжение земельных участков осуществить от ВЗУ-18 расположенной в с. Остров.
В связи с увеличением объема водопотребления выполнить реконструкцию ВЗУ-18 с бурением новых скважин, строительством резервуаров чистой воды, станции очистки, станции 2 подъема. Техническое задание получить дополнительно.
2. Трассу водоснабжения объекта, материал и диаметр труб, тип запорной арматуры и прибора учета воды определить проектом.


Б. КАНАЛИЗОВАНИЕ

1. Канализование земельных участков осуществить через КНС с. Остров на КНС с. Молоково и далее на очистные сооружения МУП «Водоканал» г. Лыткарино. Выполнить реконструкцию КНС с. Остров и КНС с. Молоково, ремонт напорной канализации под р. Москва. Техническое задание получить дополнительно.
2. Получить лимит на прием стоков в МУП «Водоканал» г. Лыткарино.
3. Трассу канализования объекта, материал и диаметр труб определить проектом.

РАЗДЕЛ - II

1. При получении разрешения на подключение объекта к муниципальным сетям водопровода заказчик обязан представить анализ питьевой воды из построенного водопровода.
2. Присоединение к водопроводным и канализационным сетям выполняется под техническим надзором ПС «Водоканал» МУП «Видновское ПТО ГХ».
3. В отделе сбыта МУП «Видновское ПТО ГХ» заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод.
4. Подключение строящегося объекта к сетям водоснабжения и канализации осуществляется только при условии выполнения настоящих технических условий.
5. Срок действия ТУ – 2 года.
6. Проект водоснабжения и канализования объекта заказчик должен согласовать с ПС «Водоканал». Один экземпляр проекта остаётся в ПС «Водоканал» МУП «Видновское ПТО ГХ».

Генеральный директор



А.П. Митряйкин