

Приложение к Договору о подключении  
№ 000/1567-3324-15 от 15.12.15г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 3324-46/28 от 04.08.2015 г.**  
на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального  
строительства к сети газораспределения

(действительны в течение 4 лет)

*Настоящие технические условия на подключение (технологическое присоединение) выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.*

**Заявитель:** СПК «Солнечный остров»

**Объект газификации:** 923 жилых строения (1 очередь), с максимальным часовым расходом газа 2364,94 м<sup>3</sup>/час по адресу: Московская область, Ленинский район, СХПК «Колхоз-племзавод им. М. Горького», участок находится примерно в 1120 м по направлению на юго-запад от южной окраины с. Остров

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** Газопровод высокого давления  $P \leq 1,2$  МПа  $D=500$ мм, проложенный от ГРС Петровское

Пределы изменения давления газа в сети газораспределения: от 1,2 МПа до 1,0 МПа.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения установлен в соответствии с пунктом 1.3 Договора о подключении.


003047



## РАЗДЕЛ - II

1. При получении разрешения на подключение объекта к муниципальным сетям водопровода заказчик обязан представить анализ питьевой воды из построенного водопровода.
2. Присоединение к водопроводным и канализационным сетям выполняется под техническим надзором ПС «Водоканал» МУП «Видновское ПТО ГХ».
3. В отделе сбыта МУП «Видновское ПТО ГХ» заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод.
4. Подключение строящегося объекта к сетям водоснабжения и канализации осуществляется только при условии выполнения настоящих технических условий.
5. Срок действия ТУ – 2 года.
6. Проект водоснабжения и канализования объекта заказчик должен согласовать с ПС «Водоканал». Один экземпляр проекта остаётся в ПС «Водоканал» МУП «Видновское ПТО ГХ».

Генеральный директор



А.П. Митряйкин





ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВИДНОВСКОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОГРН 1025000651510 ИНН/КПП 5003002816/500301001  
142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 17А  
Телефон факс: 541-19-00, e-mail: ptovidnoe@mail.ru

№ ВК 327 ОТ 22.06.16  
На № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «АтлантСитиГрупп»

О.В. Фоке

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На водоснабжение и канализование земельных участков,  
расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район,  
СХПК «Колхоз-племзавод им. М. Горького»  
Объем водоснабжения — 135,0 м<sup>3</sup>/сутки  
Объем канализования — 135,0 м<sup>3</sup>/сутки

### РАЗДЕЛ - I

#### А. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Водоснабжение земельных участков осуществить от ВЗУ-18 расположенной в с. Остров. В связи с увеличением объема водопотребления выполнить реконструкцию ВЗУ-18 с бурением новых скважин, строительством резервуаров чистой воды, станции очистки, станции 2 подъема. Техническое задание получить дополнительно.
2. Трассу водоснабжения объекта, материал и диаметр труб, тип запорной арматуры и прибора учета воды определить проектом.

#### Б. КАНАЛИЗОВАНИЕ

1. Канализование земельных участков осуществить через КНС с. Остров на КНС с. Молоково и далее на очистные сооружения МУП «Водоканал» г. Лыткарино. Выполнить реконструкцию КНС с. Остров и КНС с. Молоково, ремонт напорной канализации под р. Москва. Техническое задание получить дополнительно.
2. Получить лимит на прием стоков в МУП «Водоканал» г. Лыткарино.
3. Трассу канализования объекта, материал и диаметр труб определить проектом.