

09 점검실무

50. 점검표 / 종합 및 작동

0) 핵심 이미지

점검

점검표 / 종합 및 작동

점검실무행정 · 주관식 카드 90개 · 2026 기준 확인

페이지 흐름

- 1)소화기구 및 자동소화장치의 점검
- 2)옥내소화전설비의 점검
- 3)스프링클러설비의 점검
- 4)물분무소화설비 점검
- 5)미분무소화설비 점검
- 6)포소화설비 점검

대표 카드

- 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구) 점검항목을...
- 주거용 주방 자동소화장치 점검항목을 쓰시오.
- 상업용 주방 자동소화장치 점검항목을 쓰시오.
- 캐비닛형 자동소화장치 점검항목을 쓰시오.
- 가스·분말·고체애어로졸 자동소화장치 점검항목을 쓰시오.

숫자·수치

- 20m
- 30m
- 33㎡
- 10년
- 0.7MPa

암기 단서

- 약제 수량 / 거 손사장 설배구 소소(살살) 지수
- 설치수량
- 설치높이
- 배치거리
- 구획된 거실

답안 전략

점검표는 설비별 항목을 묻는 문제가 많으므로, 설비명 → 세부항목 → 이상 여부 순서로 쓴다.
기준 확인일: 2026-06-20 · 국가법령정보센터 현행 시행본 기준

0-1) 2026 최신 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 시행본
- 관련 고시:: [소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시](#) - [시행 2022. 12. 1.] [소방청고시 제2022-71호, 2022. 12. 1., 전부개정]
- 관련 시행규칙:: [소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙](#) - [시행 2025. 12. 1.] [행정안전부령 제590호, 2025. 12. 1., 일부개정]
- 반영:: 점검표 명칭은 현행 **작동 점검**, **종합점검(최초점검, 그 밖의 점검)** 체계로 정리했다.
- 1)소화기구 및 자동소화장치의 점검**
 - 소화기구(소화기,자동확산소화기,간이소화용구) 점검항목

문제 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구) 점검항목을 쓰시오.

답안

- 약제 수량 / 거 손사장 설배구 소소(살살) 지수**
점검업체 손사장이 소화기 **약제수량**을 조사하다가 배구를 하는데 건물주가 열받아서 **거 손사장 설인데 배구 살살**합니다. **지수**도 보고있는데 자꾸 스파이크 먹으니까 쪽팔리네

- 적응성 있는 소화**약제** 사용 여부
- **설치수량** 적정 여부

- ○ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부
- ○ 설치높이 적합 여부
- ○ 배치거리 (보행거리 소형 20m 이내, 대형 30m 이내) 적합 여부
- ○ 구획된 거실 (바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부
- ○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부
- ○ 소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부
- ○ 지시압력계 (녹색범위)의 적정 여부
- ○ 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부
- 자동소화장치 점검항목
- 주거용 주방 자동소화장치

문제 주거용 주방 자동소화장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 소감차가(탐)수만 소지외?
- 추가 설명
- 관련 정보 : 화재안전기술기준 → 소감차가수

- ○ 소화약제 방출구의 설치상태 적정 및 외관의 이상 여부_소방설적외
- ○ 감지부 설치상태 적정 여부_감설적
- ○ 차단장치 설치상태 적정 및 정상 작동 여부_차설적정작
- ○ 탐지부 설치상태 적정 여부_탐설적
- ○ 수신부의 설치상태 적정 및 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부_수설적정작
- ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부_소지외
- 상업용 주방 자동소화장치

문제 상업용 주방 자동소화장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 상업후덕감분 수기설적 소지외?
- 추가 설명
- 요약

- ○ 후드 및 덕트에 감지부와 분사헤드의 설치상태 적정 여부
- ○ 수동기동장치의 설치상태 적정 여부
- ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부
- 캐비닛형 자동소화장치

문제 캐비닛형 자동소화장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- 캐 분사 화감 캐통자폐
- 학생이 장난으로 캐비닛소화장치에서 약제통만 캐서 분사하려고 했는데 화감에게 캐통하자마자 자폐갔다.
- ○ 분사헤드의 설치상태 적정 여부

- ○ 화재감지기 설치상태 적합 여부 및 정상 작동 여부
- ○ 개구부 및 통기구 설치 시 자동폐쇄장치 설치 여부
- 가스.분말.고체애어로졸 자동소화장치

문제 가스·분말·고체애어로졸 자동소화장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 가스 수정 소지와 감화설정
 - 추가 설명
 - 관련 정보
 - 가스를 수정이가 외 소지했느냐 감화설정이었나
-
- ○ 수신부의 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부
 - ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부
 - ○ 감지부(또는** 화**재감지기) 설치상태 적정 및 정상 작동 여부
 - 주방자동소화장치 기능점검
 - 2)옥내소화전설비의 점검
 - 수원 점검항목(SP, 화재조기진압SP 동일)

문제 옥내소화전 수원 점검항목을 쓰시오.

답안

- 주옥
 - 옥내소화전 수원을 담은 수조가 주옥같이 아름답구나.
-
- ○ 주된수원의 유효수량 적정 여부(검용설비 포함)
 - ○ 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부

문제 미분무소화설비 수원 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 미소년이 점검하다 고장난 수원용 주유필터와 첨가제 사기위해 유효수필을 쓰고있다.
 - 추가 설명
 - 관련 정보 옥내소화전 수원 점검항목➡ 주옥
-
- ● 주배관유입측 필터(또는 스트레이너) 설치 여부
 - ● 첨가제의 양 산정 적정 여부(첨가제를 사용한 경우)
 - ○ 수원의 유효수량 적정 여부
 - ○ 수원의 수질 및 필터(또는 스트레이너) 설치 여부
 - 수조 점검항목(SP,옥외,화재조기진압SP,물분무,포동일)

문제 옥내소화전 수조 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 수조외고 동결 실내 다검 수수 / 수위표지

- 추가 설명 : 수조 외측 고정사다리 설치상태 적정 여부
- 관련 정보 : NFTC➡ **접/ 동/ 수구맨/ 상바고/ 실/ 밑 청/ 표지/ 배표 펌프**

- ● 수조 외측 고정사다리 설치상태 적정 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
- ● 동결방지조치 상태 적정 여부
- ● 실내설치 시 조명설비 설치상태 적정 여부
- ● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치상태 적정 여부
- ● 수조-수직배관 접속부분"옥내소화전설비용 배관"표지 설치상태 적정 여부
- ○ 수위계 설치상태 적정 또는 수위 확인 가능 여부
- ○ "옥내소화전설비용 수조"표지 설치상태 적정 여부
- 가압송수장치 점검항목
- 펌프방식

문제 옥내소화전 가압송수장치(펌프방식) 점검항목을 쓰시오.

답안

- **통 감압 다검 기장압력 주물 충압 / 내연 표지 PQ 성능 흡입 기스**
- 옥경이가 가압송수장치(남자성기)를 만지니까 나오던 **통도 감압**되고 계속해서 다정(다검)하게 **기장압력**을 높이려고 **주물러서 충압(발기)**시켰다. 옥경이와 기장의 관계는 불륜이어서 **내연표지**가 붙었는데 **PQ성능**이 좋고 옥경이가 **흡입**하다가 성기에 **기스**가 날 정도였다고 한다.

- ● 동결방지조치 상태 적정 여부
- ● 감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건)
- ● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
- ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부
- ● 주펌프와 동등이상 펌프 추가설치 여부
- ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부_전유구자
- ● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
- ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지상태, 연료량) 여부_정기제측연
- ○ 가압송수장치의"옥내소화전펌프"표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부
- ○ 옥내소화전 방수량 및 방수압력 적정 여부
- ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
- ○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무_흡연진 압부변손
- ○ 기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식)
- 고가수조방식

문제 옥내소화전 **고가수조방식** 점검항목을 쓰시오.

답안

- **수급배오맨**
- 수위계·급수관·배수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무
- 압력수조방식

문제 옥내소화전 압력 수조 방식 점검항목을 쓰시오.

답안

- 압력 수
수급배급맨압안자
- ● 압력수조의 압력 적정 여부
- ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무자
- 가압수조방식

문제 옥내소화전 가압 수조 방식 점검항목을 쓰시오.

답안

- 가수원장 / 수급배급압력
- ● 가압원 설치장소 및 가압수조의 방화구획 여부
- ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무

-
- 옥내소화전설비의 가압수조를 이용하는 가압송수장치 의 설치기준을 기술하시오
 - 청장 압력 방구
청장의압력으로 방구가 나왔다.
 - 송수구 점검항목(간이스프링클러 동일)

문제 옥내소화전 송수구 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 옥내소화전 송수구에 물이안들어가~ 개년 이 개폐 조작 했는지 확인해 그냥 자체 송구 하자!
마장!!
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ● 개폐밸브를 연결배관에 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부
 - ● 자동배수밸브(또는 배수공)·체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
 - ● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부
 - ○ 송수구 마개 설치 여부
 - ○ 설치장소 적정 여부
 - 배관등 점검항목(모든설비 구분필요)

문제 옥내소화설비 배관 등 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 흡입 성능 순 똥 다 / 개
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ● 펌프의 흡입 측 배관 여과장치의 상태 확인_흡배여
 - ● 성능 시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부_개유유

- ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부_위구프개
- ● 동 결방지 조치 상태 적정 여부
- ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부_다배구
- 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부_급개표 버터
- 함 및 방수구 점검항목

문제 옥내소화전 함 및 방수구 등 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 대형공간 → 방수구 → 스틸노 ⚡ 개장사 → 위기정점 → 외국표지판 → 함 → 호구압력
- 추가 설명 : ** 대형공간** (기둥 또는 벽이 없는 구조) 소화전 함 설치 적정 여부
- 관련 정보
- 대형공간에서 방수구를 팔아 돈을 벌었다. 스틸은 싫다(노). 개장사가 옥경이에게 보석을 너무 갖다 바쳐서 위기가 정점에 달했다. 외국표지판에서도 함**부로 비웃고 호구라면서 압력을 가하고 있다.

- ● ** 대형공간** (기둥 또는 벽이 없는 구조) 소화전 함 설치 적정 여부
- ● 방수구 설치 적정 여부
- ● 호스릴방식 노즐 개폐장치 사용 용이 여부
- 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부
- 위치·기둥 표시등 적정 설치 및 정상** 점**등 여부
- "소화전" 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치상태 적정 여부
- 함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부
- 호스의 접결상태, 구경, 방수 압력 적정 여부
- 전원 점검항목(모든 수소화설비 동일)

문제 옥내소화전 전원 점검항목을 쓰시오.

답안

- 대비 / 자연 자정

- ● ** 대**상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
- ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
- 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
- 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검결과 확인

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」의 화재조기진압용 스프링클러설비에서 전원의 점검항목을 쓰시오

답안

- ● ** 대**상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
- ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
- 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
- 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검결과 확인
- 제어반 점검항목
- 옥내소화전 제어반 공통점검항목을 쓰시오.

- ● **검용 감시·동력 제어반 성능** 적정 여부(검용으로 설치된 경우)
- 감시제어반(해당항목 모든 수계소화설비 동일)

문제 옥내소화전 감시제어반 점검항목을 쓰시오.

답안

- **P수기중단 비상 수물저음 감기(약) / 각에 P표음 P자수전**
 피수기가 감시제어를** 중단**하여 **비상**이 걸렸는데 **수물저음**이(차가운 물을 급하게 먹으면 목이 차갑게 되어 저음이 나온다고 한다.)되어 **감기약**을 먹었기 때문이다. 감기약이 **각에** 들어 있는데 **피표음**이라고 괴상한 소리를 내면서 **피자**를 동시에 먹으라고 복용법이 적혀 있어서 같이 먹어야 했는데 **수전**증까지 생겼다.
- ● **펌프 별 수동기동 및 수동중단** 기능 정상작동 여부
- ● **상용전원 및 비상전원** 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
- ● **수조·물올림탱크 저수위** 표시등 및 **음향경보장치** 정상작동 여부
- ● **감시제어반** 전용실 적정 설치 및 관리 여부
- ● **기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외** 설치 여부
- **각** 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
- **예비전원** 확보 유무 및 시험 적합 여부
- **펌프 작동 여부** 확인 **표시등** 및 **음향경보장치** 정상작동 여부
- **펌프 별 자동·수동 전환스위치** 정상작동 여부
- 동력제어반(모든 수계소화설비 동일)

문제 옥내소화전 동력제어반점검항목을 쓰시오.

답안

- **적 적표지**
~~함 함쌔어 동강내~~
전
평(제)
- 앞면은 적색으로 하고, "옥내소화전설비용 동력제어반" 표지 설치 여부
- 발전기제어반(모든 수계소화설비 동일)
- 옥내소화전 발전기제어반 점검항목을 쓰시오.
- ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부
- **3)스프링클러설비등의 점검**
 - **가압송수장치 점검항목**
 - 펌프방식

문제 스프링클러설비 가압송수장치(펌프방식) 점검항목을 쓰시오.

답안

- **동 다검 기장압력 물 충압 / 내연 표지 성능 흡입**
- 옥경이가 가압송수장치(남자성기)를 만지니까 나오던 **동도** **감압**되고 계속해서 **다검**하게 **기장압력**을 높이려고 **주물러서 충압**시켰다. 옥경이와 기장의 관계는 불륜이어서 **내연표지**가 붙었는데 **PQ 성능**이 좋고 옥경이가 **흡입**하다가 **기스**가 날 정도였다고 한다.

- **동결방지조치** 상태 적정 여부
- 다른 소화설비와 **겸용**인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
- **기동장치** 적정 설치 및 **기동압력** 설정 적정 여부
- **물올림장치** 설치 적정(**전용** 여부, **유효수량**, **배관구경**, **자동급수**) 여부_전유구자
- **충****압펌프** 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
- **내****연기관** 방식의 **펌프** 설치 적정(**정상기동**(기동장치 및 **제어반**) 여부, **축전지** 상태,**연료량**) 여부_정기제측연
- 가압송수장치의“스프링클러펌프”**표지**설치 여부 또는 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부
- **성****능시험배관**을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
- **펌프 흡입측 연성계·진공계** 및 **토출측 압력계** 등 **부속장치**의 **변형·손상** 유무_흡연진 압부변손
- **폐쇄형 스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치 점검항목**

문제 폐쇄형스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- **자연 조기 방구 유 / 유**
-
- **자연낙차**에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부
 - **조기반응형헤드**적합 유수검지장치 설치 여부
 - **방호구역** 적정 여부
 - **유수검지장치** 설치 적정(**높이**, **점검 접근편의성**,**수량**) 여부_높점접수
 - **유수검지장치실** 설치 적정(**구획** 또는 **실내** , **표지**,**출입문 크기**) 여부_구실표출
-
- 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 설비의 방호구역 . 유수검지장치의 적합기준을 기술하시오.
 - **바 격(2수가연) 씌치 용배구 수리학 PQ**
유 / 2개 / 실 보호표지 / 낙 /지 /조
 - **개방형 스프링클러설비 방수구역 및 일제개방밸브 점검항목**

문제 스프링클러설비 **개 방 형** 스프링클러설비 방수구역 및 **일 제 개 방 밸브** 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **하나방구**를 뚫고 **헤**하고 웃다니? **방구방구**가 계속나오네 **별일**이다. 모든 구멍을 **일제개방**했나?
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- **하나의 방수구역을 담당하는 헤드** 개수적정 여부
 - **방수구역** 적정 여부
 - **방수구역 별 일제개방밸브** 설치 여부
 - **일제개방밸브실** 설치 적정(**실내(구획)**, **높이**, **출입문**, **표지**) 여부
 - **배관 점검항목**

문제 스프링클러설비 배관 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 흡입 성능 순 통 다 주차방식 / 개작 준일부대 유지
 - 추가 설명
 - 요약
-
- ● 펌프의 **흡입측** 배관 **여과장치**의 상태 확인_흡배여
 - ● 성능 시험배관 설치(**개폐밸브**, **유량조절밸브**, **유량측정장치**) 적정 여부_개유유
 - ● 순환배관 설치(**설치위치**·**배관구경**, 릴리프밸브 **개방압력**) 적정 여부_위구프개
 - ● 동결방지조치 상태 적정 여부
 - ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부_다배구
 - ● 주차장에 설치된 스프링클러 **방식** 적정(습식 외의 방식) 여부
 - ○ 급수배관 **개폐밸브** 설치(**개폐표시형**, 흡입측 버터플라이 제외) 및 **작동표시스위치** 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부_개설개표 흡버제 / 작표적정 제경동통
 - ○ **준비작동식** 유수검지장치 및 **일제개방밸브** **2차측 배관** 부대 설비 설치 적정(**개폐표시형** 밸브, 수직배수배관, **개폐밸브**, **자동배수장치**, **압력스위치** 설치 및 감시제어반 **개방** 확인) 여부_개표수배 개별자배 압스감개
 - ○ 유수검지장치 **시험장치** 설치 적정(**설치위치**, **배관구경**, **개폐밸브** 및 개방형 헤드, 물받이 통 및 배수관) 여부_설배 개물배

문제 스프링클러설비(물분무소화설비) 송수구 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 물이 안들어가네 **개년 개폐조작** 했는지 확인해 **자체 송구**하자 **개수** / **마장** **압력** 증가해
 - 추가 설명
 - 관련 정보 : 옥내소화전 송수구 점검항목 ➡ **개년개폐조작 자체 송구 / 마장**
-

- ● **개폐밸브**를 연결배관에 설치한 경우 **개폐**상태 확인 및 **조작**가능 여부
- ● **자동배수밸브**(또는 배수공)·**체크밸브** 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
- ● **송수구** 설치 높이 및 **구경** 적정 여부
- ● 송수구 **설치 개수** 적정 여부(폐쇄형 스프링클러설비의 경우)
- ○ 송수구 **마개** 설치 여부
- ○ 설치장소 적정 여부
- ○ 송수**압력범위** 표시 **표지** 설치 여부
- **감시제어반 점검항목**

문제 스프링클러설비 감시제어 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : P수기중단 비상 수물저표음 감기(약) + 일(일제표시) + 감(감시수장) / 각에 P표음 P자수전 + 유(유일표경) + 일(일제수작)
 - 추가 설명
 - 요약 옥내 : P수기중단 비상 수물저표음 감기 / 각에 P표음 P자수전
-

- 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
- 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
- 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
- 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
- 기계기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
- 일제 개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재 표시 적정 여부
- 감시제어반과 수신기간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)
- 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
- 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
- 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
- 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부
- 유수검지장치·일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부
- 일제 개방밸브 수동조작스위치 설치 여부
- 스프링클러설비 감시제어 점검항목의 니모닉은 P수기중단 비상 수물저표음 감기(약) + 일제표시 + 감시수상 / 각예 P표음 P자수전 + 유일표경 + 일제수작 인데 여기서 일제표시 감시수상 / 유일표경 일제수작의 의미는? .
- 일제개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재 표시 적정 여부
- 감시제어반과 수신기간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)
- 유수검지장치·일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부
- 일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부
- 헤드설치제외 점검항목
- 스프링클러설비 헤드 설치제외 점검항목을 쓰시오.
- 드렌처 적정

-
- 드렌처설비 설치 적정 여부
 - 헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)
 - 헤드 점검항목

문제 스프링클러설비 헤드 점검항목을 쓰시오.

답안

- 무연 조기 연습 경사감측 헤헤헤 (헤살장, 헤변손, 헤설위장상고)
- 무대부 또는 연소우려 있는 개구부 개방형 헤드 설치 여부
 - 조기반응형 헤드 설치 여부(의무 설치 장소의 경우)
 - 연소할 우려가 있는 개구부 헤드 설치 적정 여부
 - 습식·부압식스프링클러 외의 설비 상향식 헤드 설치 여부
 - 경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태
 - 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부
 - 측벽형 헤드 설치 적정 여부
 - 헤드 살수장애 여부
 - 헤드의 변형·손상 유무
 - 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
- (8)음향장치 및 기동장치 점검항목
- 음향장치

문제 스프링클러설비 음향장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 향담수 주수내근 우경 /유감 변손정상
- 추가 설명 : 음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
- 관련 정보 : 이산화탄소소화설비 음향경보장치 점검항목 ➡ 방구물 / 약방개시후 기동

- ● 음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
- ● 주음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
- ● 우선 경보방식에 따른 경보 적정 여부
- ○ 유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부(습식·건식의 경우)
- ○ 감지기 작동에 따라 음향장치 작동 여부(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)
- ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부
- 펌프 작동

문제 스프링클러설비 기동장치에서 펌프작동에 대한 점검항목을 쓰시오.

답안

- "습건유기혼 준일화기혼"
- ○ 유수검지장치의 발신이나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(습식·건식의 경우)
- ○ 화재감지기의 감지 나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)
- 펌프를 사용하는 경우 펌프의 작동기준 에 대해 기술하시오.
- 습건유기혼 / 준일화기혼
- 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브 작동

문제 스프링클러설비 기동장치에서 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브작동 에 대한 점검항목을 쓰시오.

답안

- 담화동(수기) 개작 수작높표
담화를 많이 하는 사람들이 모여 사는 동네(수기네집 포함)인 담화동을 개작살내라! 더 이상 수작부리지 못하게 해서 준일이의 명예를 높표라~
- ○ 담당구역내 화재감지기 동작(수동 기동 포함)에 따라 개방 및 작동 여부
- ○ 수동조작함 (설치높이, 표시등) 설치 적정 여부
- 간이스프링클러설비 상수도직결형 가압송수장치 점검항목
- 간이스프링클러설비 펌프방식 점검항목
- 간이스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치 점검항목

문제 간이스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 자연⇒ 방구⇒ 유⇒주차 ☀ 유
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ● 자연 낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부_자연유 유유효적
- ● 방호구역 적정 여부_방구적
- ● 유수검지장치 설치 적정(높이, 점검·접근 편의성, 수량) 여부_유설 높점접수
- ● 주차장에 설치된 간이스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부_주차 간적
- ○ 유수검지장치실 설치 적정(구획, 실내, 표지, 출입문 크기) 여부_유실 구실표출
- 간이스프링클러설비 배관 및 밸브 점검항목

문제 간이스프링클러설비 배관 및 밸브 점검항목을 쓰시오.

답안

- 흡입 성능 순 통 다 간배밸 / 개작 준-부대 유시 상수도
- 귀엽지만 씻지 않아 더러운 강아지가 배관 옆에 앉아 있는데 흡입성능이 아주 좋다. 불쌍해라 순통개가 다 되었구나.
- ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인
- ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
- ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부
- ● 동결방지조치 상태 적정 여부
- ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부
- ● 간이스프링클러설비 배관 및 밸브 등의 순서의 적정 시공 여부
- ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부
- ○ 준비작동식 유수검지장치 2차측 배관 부대설비 설치 적정(개폐표시형 밸브, 수직배수배관·개폐밸브, 자동배수장치, 압력스위치 설치 및 감시제어반 개방 확인) 여부
- ○ 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드, 물받이 통 및 배수관) 여부
- ○ 상수도직결형 수도배관 구경 및 유수검지에 따른 다른 배관 자동 송수 차단 여부
- 간이스프링클러설비 제어반 점검항목
- 간이스프링클러설비 간이헤드 점검항목

문제 간이스프링클러설비 간이헤드 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 간에 이잡는데 감열부 에다 차빠 고 너 제외 시킬거야! 헤헤헤 용서를
- 추가 설명
- 관련 정보
- ● 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부
- ● 헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)
- ○ 헤드 살수장애 여부_헤살장

- ○ **헤드**의 **변형·손상** 유무_헤변손
- ○ **헤드** **설치 위치·장소·상태(고정)** 적정 여부_헤살위장상고
- 간이스프링클러설비 **간이헤드** 점검항목의 니모닉은 **감열부 차빠~제외** / 헤헤헤(헤살장,헤변손,헤설위장상고)인데 여기서 헤설 위장 상고의 의미는?
- **헤드** **설치 위치·장소·상태(고정)** 적정 여부
- **간이스프링클러설비 음향장치 및 기동장치 점검항목**
- **화재조기진압용스프링클러설비 설치장소의 구조 점검항목**
- **화재조기진압용스프링클러 가압송수장치 점검항목**
- **화재조기진압용스프링클러 방호구역 및 유수검지장치 점검항목**
- **화재조기진압용스프링클러 배관 점검항목**
- **화재조기진압용스프링클러 제어반 점검항목**
- **화재조기진압용스프링클러 헤드 점검항목**
- 화재조기진압용 스프링클러설비 헤드 점검항목을 쓰시오.
- **조기: 감열부 차빠~** / 헤헤헤(헤살장,헤변손,헤설위장상고)
- ● **감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부**
- ○ **헤드 살수장애 여부**
- ○ **헤드의 변형·손상 유무**
- ○ **헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부**
- **화재조기진압용스프링클러 음향장치 및 기동장치 점검항목**
- **화재조기진압용스프링클러 저장물의 간격 및 환기구 점검항목**

문제 화재조기진압용 스프링클러설비 저장물의 간격 및 환기구 점검항목을 쓰시오.

답안

- **저간 환상**
- 랙크식상고에 걸려 있는 **저 간**은 실체가 아니라 내가 피곤해서 보이는** 환상**이겠지?

- ● **저장물품 배치 간격** 적정 여부
- ● **환기구 설치 상태** 적정 여부
- **화재조기진압용스프링클러 설치금지장소 점검항목**
- **4)물분무소화설비 점검**
 - **가압송수장치 점검항목**
 - 펌프방식
 - **기동장치 점검항목**

문제 물분무소화설비 기동장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 물분무기동장치를 뜯어가다니! **수표** **즐게** **자!** 한번만 통과~~ 🙄
- 추가 설명
- 관련 정보

- 수동식 기동장치 조작에 따른 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동 여부_수기 가개정작
- 수동식 기동장치 인근"기동장치"표지설치 여부_표지
- 자동식 기동장치는 화재감지기의 작동 및 헤드 개방과 연동하여 경보를 발하고, 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동 여부_자기감작 해제 연경 가개정작

서식·표 **물분무소화설비 제어밸브 등 점검항목을 쓰시오.**
물분무소화설비 기동장치 점검항목을 쓰시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ✓ 중요한 내용 : 물분무기동장치를 뜯어가다니! 수표줄게 자! 한번
- 추가 설명
- 관련 정보
- ○ 수동식 기동장치 조작에 따른 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동
- ○ 수동식 기동장치 인근"기동장치"표지설치 여부표지
- ○ 자동식 기동장치는 화재감지기의 작동 및 헤드 개방과 연동하여
- 물분무소화설비 제어밸브 등 점검항목을 쓰시오.

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171455748

제어밸브 점검항목

문제 물분무소화설비 제어밸브 등 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 물분무 제어밸브는 자자 잘보세요! 제어밸브가 있습니다.네?
- 추가 설명 :
- 관련 정보 :

- ● 자동개방밸브 및 수동식 개방밸브 설치위치(높이) 적정 여부_자수위
- ● 자동개방밸브 및 수동식 개방밸브 시험장치설치 여부_자수장
- ○ 제어밸브 설치 위치 (높이) 적정 및" 제어밸브 "표지 설치 여부_제위표

헤드 점검항목

- 물분무소화설비 물분무헤드 점검항목을 쓰시오.
- 전전헤 / -헤헤(- ,헤변손,헤설위장상고)
- ● 전기절연 확보 위한 전기기기와 헤드 간 거리 적정 여부
- ○ 헤드의 변형.손상 유무
- ○ 헤드 설치 위치.장소.상태(고정) 적정 여부

배관등 점검항목

배수설비 점검항목

제어반 점검항목

물분무헤드 제외 점검항목

- 5)미분무소화설비 점검
 - 가압송수장치 점검항목
 - 펌프방식

문제 미분무소화설비 가압송수장치(펌프방식) 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 미소년이 모아학원에서 ● **뚱** 싸다 막혀 **전용펌프** 뚫는데➡ **내연 표지**가 붙어 있고 **토출 성능**이 아주 좋아 쉽게 뚫렸다.
- 추가 설명
- 관련 정보 :옥내소화전 가압송수장치(펌프방식) 점검항목 ● **뚱** 감압 다검 기장압력 주물 충압 ➡**내연 표지** PQ 성능 흡입 기스

- ● **동결방지조치** 상태 적정 여부
- ● **전용 펌프** 사용 여부
- ○ **내****연**기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태, 연료량) 여부_**내연 정기제측연**
- ○ 가압송수장치의“미분무펌프”등 **표지**설치 여부
- ○ 펌프 **토출측** 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무_**토출 압부변손**
- ○ **성****능**시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
- 압력수조방식

문제 미분무소화설비 가압송수장치(압력수조방식)점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : "전압수 / 뚱 토출 압력 수 작동"
- 추가 설명
- 관련 정보 : 옥내 가압송수장치(압력수조방식) 점검➡ **압력 수**

- ● **전용 압력수조** 사용 여부
- ○ **동결방지조치** 상태 적정 여부
- ○ 압력수조 **토출측** 압력계 설치 및 적정 범위 여부
- ○ **압력수조**의 압력 적정 여부
- ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무

- 작동장치 구조 및 기능 적정 여부

서식·표

가압수조방식

미분무소화설비 가압송수장치(압력수조방식)점검항목을 쓰시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 관련 정보 : 옥내 가압송수장치(압력수조방식) 점검➡ 압력 수
- ● 전용 압력수조 사용 여부
- ○ 동결방지조치 상태 적정 여부
- ○ 압력수조 토출측 압력계 설치 및 적정 범위 여부
- ○ 압력수조의 압력 적정 여부
- ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치
- ○ 작동장치 구조 및 기능 적정 여부

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171455836

- 가압수조방식
- 미분무소화설비 가압송수장치(가압수조방식) 점검항목을 쓰시오.
- 전가수 가수원장 / 수급 배급 압력

- 전용 가압수조 사용 여부
- 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
- 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 구성품의 변형·손상 유무
- 미분무헤드 점검항목
- 미분무소화설비 헤드 점검항목을 쓰시오.
- 미소년이 헤헤헤(헤살장,헤변손,헤설위장상고)
- 헤드 살수장애 여부
- 헤드의 변형·손상 유무
- 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
- 배관등 점검항목
- 제어반 점검항목
- 음향장치 점검항목
- 폐쇄형미분무소화설비의 방호구역 및 개방형미분무소화설비의 방수구역 점검항목
- 미분무소화설비 수조 점검항목을 쓰시오.
- 수조외고 동결 실내 수수 / 전용 수위표지

- 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
- 동결방지조치 상태 적정 여부
- 실내설치 시 조명설비 설치 여부
- 수조-수직배관 접속부분"미분무설비용 배관"표지설치 여부
- 전용 수조 사용 여부

- ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
- ○ "미분무설비용 수조" 표지 설치상태 적정 여부
- 6)포소화설비 점검
 - 종류 및 적응성 점검항목
 - 가압송수장치 점검항목
 - 기동장치 점검항목
 - 수동식 기동장치

문제 포소화설비 수동식 기동장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 포수기는 기수를 직기 게 사랑했다~
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ● 기동장치 조작부의 접근성 확보, 설치 높이, 보호장치 설치 적정 여부_기조접근 노보호
 - ● 수동식 기동장치 설치 개수 적정 여부_수기설개
 - ○ 직접·원격조작 가압송수장치·수동식개방밸브· 소화약제혼합장치 기동여부_직원 가수혼
 - ○ 기동장치 조작부 및 호스접결구 인근"기동장치의 조작부"및"접결구" 표지설치 여부_기조호접 표지

- 포소화설비의 수동식기동장치 설치기준 6가지를 쓰시오.
- 직원가수혼 → 2방사선 → 기조 화습바보 → 기조호접 가보 표지 → 차고 포수기방1 → 항공기 포수기 각그방조 화감수 감시실 211
- 자동식 기동장치

문제 포소화설비 자동식 기동장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 포자기가 화감에게 발페스 는데 동자기자가 사진찍다 방해해서 기자야 화폐 가일혼
 - 추가 설명 : 화재감지기 및 발신기 설치 적정 여부
 - 관련 정보
-
- ● 화재감지기 및 발신기 설치 적정 여부
 - ● 폐쇄형스프링클러헤드 설치 적정 여부
 - ● 동결 우려 장소 자동식 기동장치 자동화재탐지설비 연동 여부
 - ○ 화재감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 가압송수장치· 일제개방밸브,포소화약제 혼합장치 및 기동 여부
-
- NFTC 포소화설비의 자동식 기동장치 설치기준을 적으시오.
 - 화폐가일혼
 - 자동경보장치
 - 포소화설비 자동경보장치 점검항목을 쓰시오.
 - 이수동통 / 방일발유 / 수장해감 /

- 2 이상 수신기 설치 시 수신기간 상호 **동시 통화가능** 여부
- 방사구역 마다 **발신부**(또는 **층별 유수검지장치**) 설치 여부
- 수신기는 설치 **장소** 및 **헤드개방·감지기** 작동 표시장치 설치 여부
- **배관등 점검항목**
- 포소화설비 배관 등 점검항목을 쓰시오.
- **흡입 성능 순통다 송기배/ 개작**

- 펌프의 **흡입측 배관 여과장치**의 상태 확인_흡배여
- **성능시험배관** 설치(**개폐밸브**, **유량조절밸브**, **유량측정장치**) 적정 여부_개유유
- **순환배관** 설치(**설치위치**·**배관구경**, **릴리프밸브 개방압력**) 적정 여부_위구프개
- **동결방지조치** 상태 적정 여부
- 다른 설비의 **배관**과의 **구분** 상태 적정 여부_다배구
- **송액관기울기** 및 **배액밸브** 설치 적정 여부
- 급수배관 **개폐밸브** 설치(**개폐표시형**, **흡입측 버터플라이 제외**) 적정 여부_급개표버터
- 급수배관 **개폐밸브 작동표시스위치** 설치 적정(**제어반 표시 및 경보**, **스위치 동작 및 도통시험**, **전기배선 종류**) 여부
- **제어반 점검항목**
- **포헤드 및 고정포방출구 점검항목**
- 포헤드
- 포소화설비 **포헤드 점검항목**을 쓰시오.
- **헤헤헤(헤살장,헤변손,헤위수)**

- **헤드 살수장애** 여부
- **헤드의 변형·손상** 유무
- **헤드 위치** 및 **수량적정** 여부
- 호스릴포소화설비 및 포소화전설비
- 포소화설비 호스릴포소화설비 및 포소화전설비 점검항목을 쓰시오.
- **"방호길/ 방호거리 높이표위"**
호랑이를 잡기 위해 호랑이 잡는 포수들이 모여서 **방호길**을 만들고 **방호거리**에 모여 **높이** 잠복해서 **포위**중이다.


- **방수구 설치** 및 **호스릴·호스 길이** 적정 여부
- **방수구와 호스릴함 또는 호스함 사이의 거리** 적정 여부
- 호스릴함 또는 호스함 설치 **높이**, **표지** 및 **위치표시등** 설치 여부
- 전역방출방식의 고발포용 고정포 방출구
- 포소화설비 **전역방출방식의 고발포용 고정포방출구** 점검항목을 쓰시오.
- **방구관포포수 고정포설치개수 / 개 위치**
- **방구관포에 포수들이 호랑이를 잡으려고 설치한 고정포 설치 갯수**는 **사냥개 위치**로 알 수 있다.

- **방호구역의 관포체적**에 대한 **포수용액 방출량** 적정 여부
- **고정포방출구 설치 개수** 적정 여부
- **개구분 자동폐쇄장치** 설치 여부
- 고정포방출구 **설치 위치(높이)** 적정 여부

서식·표

국소방출방식의 고발포용 고정포 방출구

포소화설비 전역방출방식의 고발포용 고정포방출구 점검항목을 쓰시오.



문제 → 기준 → 단

주변 카드 기준 정리

- 방구관포포수 고정포설치개수 / 개 위치
- 방구관포에 포수들이 호랑이를 잡으려고 설치한 고정포 설치 갯수
- ● 방호구역의 관포체적에 대한 포수용액 방출량 적정 여부
- ● 고정포방출구 설치 개수 적정 여부
- ○ 개구부 자동폐쇄장치 설치 여부
- ○ 고정포방출구 설치 위치(높이) 적정 여부
- 국소방출방식의 고발포용 고정포 방출구

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_170518978

- 국소방출방식의 고발포용 고정포 방출구
- 포소화설비 국소방출방식의 고발포용 고정포방출구 점검항목을 쓰시오.
- 물범 / 물면 포수방출
- ● 방호대상물 ****범위 설정 적정 여부
- ● 방호대상물별 방호면적에 대한 포수용액 방출량 적정 여부
- 저장탱크 점검항목
- 포소화설비 저장탱크 점검항목을 쓰시오.
- 그 액계 변질 / 저장량
- 그애가 성격이 변질되었다. 저장탱크 저장량 때문에 스트레스 받아서

- ● 그라스게이지 설치 여부(가압식이 아닌 경우)
- ● 액면계 또는 계량봉 설치상태 및 저장량 적정 여부
- ● 포약제 변질 여부
- ○ 포소화약제 저장량 의 적정 여부
- 개방밸브 점검항목
- 포소화설비 개방밸브 점검항목을 쓰시오.
- 자개 감짝자개 / 수개설동
편하게 개방적으로 자던 개가 감짝 놀라서 갬다. 수개가 설사똥 싸는 소리를 듣고
- ○ 자동 개방밸브 설치 및 화재감지장치의 작동에 따라 자동으로 개방되는지 여부
- ○ 수동식 개방밸브 적정 설치 및 작동 여부

- 7) 이산화탄소, 할론, 할로겐화합물 및 불활성기체, 분말 소화설비의 점검
 - 1) 저장용기 점검항목
 - (1) 이산화탄소 소화설비
 - 저압식 이산화탄소 소화설비
 - 이산화탄소 소화설비 저압식 저장용기 점검항목을 쓰시오.
 - 충 / 안봉 / 계경 / 냉 / 합격
 - 안전밸브 및 봉판 설치 적정(작동 압력) 여부
 - 액면계. 압력계 설치 여부 및 압력강하경보장치 작동 압력 적정 여부
 - 자동냉동장치의 기능
 - 고압식 이산화탄소 소화설비

문제 이산화탄소 소화설비 고압식 저장용기 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 용간장 → 저집연체 → 저선안전 ☀ 저개자수 → 표지
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- 저장용기 설치 간격 적정 여부
 - 설치장소 적정 및 관리 여부
 - 저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
 - 저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브) 사이 안전장치 설치 여부
 - 저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부
 - 저장용기 설치장소 표지 설치 여부
-
- 이산화탄소 소화설비의 소화약제 저장용기의 장소기준을 쓰시오.
 - 외온직방 표삼 저집연체 저하방구
 - (2) 할론 소화설비
 - 할론 소화설비 저장용기 점검항목을 쓰시오.
 - 용간장 저집연체 저선안전 + 질+압력 / 저개자수 표지 + 축
 - 저장용기 설치 간격 적정 여부
 - 설치장소 적정 및 관리 여부
 - 저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
 - 저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브) 사이** 안전**장치 설치 여부
 - + ● 가압용 가스용기 내 질소가스 사용 및 압력 적정 여부
 - + ● 가압식 저장용기 압력조정장치 설치 여부
 - 저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부
 - 저장용기 설치장소 표지 설치상태 적정 여부
 - + ○ 축압식 저장용기의 압력 적정 여부
 - (3) 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비
 - 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비 저장용기 점검항목을 쓰시오.
 - 용간장 저집연체 저선안전 / 저개자수 표지
 - 저장용기 설치 간격 적정 여부
 - 설치장소 적정 및 관리 여부

- ● 저장용기와** 집**합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
- 저장용기 개방밸브** 자**동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부
- 저장용기 설치장소 표지 설치 여부
- (4)분말소화설비
- 분말소화설비 저장용기 점검항목을 쓰시오.
- 용간장 저집연체 +안+정+청 / 저개자수 표지 +지시
- ● 저장용기 설치 간격 적정 여부
- ● 설치장소 적정 및 관리 여부
- ● 저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
- ● 저장용기 안전밸브 설치 적정 여부
- ● 저장용기 정압작동장치 설치 적정 여부
- ● 저장용기 청소장치 설치 적정 여부
- 저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부
- 저장용기 설치장소 표지 설치 여부
- 저장용기 지시압력계 설치 및 충전압력 적정 여부(축압식의 경우)

- 분말소화약제의 저장용기 설치기준 6가지를 기술하시오

● 내

안 저가최고? 18축용 내팔안전

정저저 내설 주개정

충

청 저배잔청

계 축저사표 지시계

분노한 남자 내 마음이 안정되기 위해서는 충청도 사람들로 이루어진 계를 들어야 한다.

- 2)가압용가스용기 점검항목(분말소화설비만 해당)

- 분말소화설비 가압용 가스용기 점검항목을 쓰시오.
- 배청 별용기 / 가축종가 분가저접 분가용32전부착 분가용25조압

- ● 배관 청소용 가스 별도 용기 저장 여부
- ● 가압용 또는 축압용 가스 종류 및 가스량 적정 여부
- ● 가압용 가스용기 저장용기 접속 여부
- ● 가압용 가스용기 전자개방밸브 부착 적정 여부
- ● 가압용 가스용기 압력조정기 설치 적정 여부
- 3)소화약제 점검항목(가스계 모두 동일)
- 4)기동장치 점검항목(가스계 모두 동일)

문제 이산화탄소소화설비 수동식 기동장치 점검항목을 쓰시오. 사

답안

- ✓ 중요한 내용 : 이산타의 방*기 너무안나와 수동으로 세개뽑다 죽는 비방을 들었다.
- 추가 설명
- 요약 :

- ● 방호구역별 또는 방호대상별 기동장치 설치 여부_방구대상

- ○ **기동장치** 설치 적정(출입구 부근 등, 높이, 보호장치, 표지, 전원표시등) 여부_기동 출노보표전
- ○ 기동장치 부근에 **비상스위치** 설치 여부_비상
- ○ **방출용 스위치 음향경보장치 연동** 여부_방스음경연

- 이산화탄소소화설비의 **수동식 기동장치**의 설치기준을 설명하시오.
- 수지방출 자동복귀 타순
전 전방국방
해 해출조장
조 기조바보
표 인보표지
등 전기등
스 기방스 음경연조
 전해라 조폭에게 등수가 5등으로 밀렸다고
- 이산화탄소소화설비 **수동식 기동장치** 점검항목을 쓰시오.
방구대상 / 기동(출노 보표전) 비상 방스음경연
- ● **방호구역별 또는 방호대상별 기동장치 설치 여부**
- ○ **기동장치** 설치 적정(출입구 부근 등, 높이, 보호장치, 표지, 전원표시등) 여부
- ○ 기동장치 부근에 **비상스위치** 설치 여부
- ○ **방출용 스위치 음향경보장치 연동** 여부

문제 이산화탄소소화설비 자동식 기동장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 자동식기동장치는 열로 작동되니 **저기저** ✨ **감기** 걸린사람 옆으로 빠져주세요.
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ● **저장용기** 수량에 따른 전자 **개방밸브** 수량 적정 여부(전기식 기동장치의 경우)_저수개방
- ● **기동용** 가스용기의 **안전장치, 압력게이지** 설치 여부(가스압력식 기동장치의 경우)_기압압력
- ● **저장용기개방구조** 적정 여부(기계식 기동장치의 경우)_저개
- ○ **감지기 작동과의 연동 및 수동기동** 가능 여부_깜작연수
- ○ **기동용** 가스용기의 **용적, 충전압력** 적정 여부(가스압력식 기동장치의 경우)_기용압력

- 이산화탄소소화설비의 **자동식 기동장치**중 자동식 기동장치, 전기식 기동장치와 가스압력식 기동장치의 설치기준을 설명하시오.
- **자수기구 / 전72 / 밸리오/내팔안전/용오육질/기충게**
- 이산화탄소소화설비 기동장치 공통 점검항목을 쓰시오.
- **방구 출구 부근 약제 방출**

- ○ **방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등** 설치 및 정상 작동 여부
- **5)제어반 및 화재표시반 점검항목(가스계 모두 동일, 수동잠금밸브만 이산화탄소해당)**
- 이산화탄소소화설비 **제어반 및 화재표시반** 공통 점검항목을 쓰시오.
- **수캐 / 회장**
- **수캐가 회장님인데 이영애에게 제화점을 차려주었다.**

- 수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부
- 회로도 및 취급설명서 비치 여부
- 설치장소 적정 및 관리 여부

- 이산화탄소소화설비의 제어반의 기능을 설명하시오.
- 수감수음 방지기 전원표시등
- 이산화탄소 소화설비의 화재표시반의 설치기준을 설명하시오.
- 각방음감 명표 / 수기방 명표 / 소방명표 / 자기자 수절 명표

문제 이산화탄소소화설비 제어반 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 수감수음 / 방지기 / 전원표시등
- 추가 설명
- 요약

- 수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동 기능 정상 여부
- 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
- 전원표시등 설치 및 정상 점등 여부

문제 이산화탄소소화설비 화재표시반 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 자기자수절 명표/ 각방음감 명표 수기방 명표 소방명표
- 추가 설명 : ● 자동식기동장치 자동·수동 절한 및 절한표시등 설치 및 정상 작동 여부
- 관련 정보

- 자동식기동장치 자동·수동 절한 및 절한표시등 설치 및 정상 작동 여부
- 방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동), 경보기 설치 및 작동 여부
- 수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
- 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
- 6)배관등 점검항목(가스계 모두 동일, 수동잠금밸브만 이산화탄소해당)
- 이산화탄소소화설비 배관 등 점검항목을 쓰시오.
- 수배
- 수동잠금밸브와 배관의 상태를 철저히 점검하여 이산화탄소 소화설비의 안전성을 확보하자.

- 수동잠금밸브 설치 위치 적정 여부
- 배관의 변형·손상 유무
- 7)선택밸브 점검항목(가스계 모두 동일, co2,하론의 경우 종합, 기타 작동항목)
- 8)분사헤드 점검항목
- 이산화탄소,하론,분말소화설비 동일
- 전역방출방식
- 이산화탄소소화설비 전역방출방식 분사헤드 점검항목을 쓰시오.

- **분위 / 분변손**

대위보다 높은 **분위**가 전역을 하더니 분사헤드 근처에 **분변**하고 손을 씻었다.

- ● **분사헤드의 설치위치** 적정 여부
- ○ **분사헤드의 변형·손상** 유무
- 국소방출방식
- 호스릴방식

문제 이산화탄소소화설비 호스릴방식 분사헤드 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 방각호수/ 노이류소방/ 소저 스킬장소/ 소저 개장수/ 소저 가보 등표시 24제외
- 추가 설명
- 관련 정보

- ● **방** 호대상물 각 부분으로부터 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
- ● **호스** 릴소화설비 설치장소 적정 여부
- ○ 소화약제저장용기의 위치표시 등 정상 점등 및 표지 설치 여부
- 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비(전역방출방식만해당)
- **9)화재감지기 점검항목(가스계 모두 동일)**
- 이산화탄소소화설비 자동식 기동장치의 화재감지기 점검항목을 쓰시오.
- **화교 / 방화**
- **화교**가 방화했는데 다행히 이영애가 설치한 화재감지기가 동작해서 화재를 알렸다.

- ● **화재감지기별 유효 바닥면적** 적정 여부
- ● **교차회로**(또는 NFSC 203 제7조제1항 단서 감지기) 설치 여부
- ○ **방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동** 여부

- 가스계소화설비의 **자동식 기동장치**에 사용되는 화재감지기의 설치기준을 기술하시오.
- **각 화감**
화 교
교 회감
- **각 방호구역** 내의 **화재감지기**의 감지에 따라 작동되도록 할 것
- **화재감지기**의 회로는 **교차회로**방식으로 설치할 것. 다만, 화재감지기를 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치 (NFTC 203)」 2.4.1 단서의 각 감지기로 설치하는 경우에는 그렇지 않다.
- **교차회로** 내의 각 화재감지기회로별로 설치된 **화재감지기 1개**가 담당하는 **바닥면적**은 자동화재탐지설비 규정에 따른 바닥면적으로 할 것

문제 감지기 동작시 솔레노이드밸브가 동작되지 않은 경우 원인 5가지를 쓰시오.

답안

- **전타 연기위**
- 제어반 **전원선로**단선
- 제어반내 **타이머** 불량
- 제어반 **연동정지**

- 솔레노이드밸브 기구불량
- 위치제어반에서 솔레노이드밸브 연결선로 단선
- 기타 솔레노이드밸브 안전핀체결상태, 솔레노이드밸브 분리상태

서식·표

이산화탄소소화설비 음향경보장치 점검항목을 쓰시오.

감지기 동작시 솔레노이드밸브가 동작되지 않은 경우 원인 5가지를 쓰시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 전타 연기위
- 제어반 전원선로단선
- 제어반내 타이머 불량
- 제어반 연동정지
- 솔레노이드밸브 기구불량
- 위치제어반에서 솔레노이드밸브 연결선로 단선
- 기타 솔레노이드밸브 안전핀체결상태, 솔레노이드밸브 분리상태

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170600567614

10)음향경보장치 점검항목(가스계 모두 동일)

문제 이산화탄소소화설비 음향경보장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 먼소리야! 가스터졌어? 아니 이산이가 방 에서 약기 연주하고있어
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ● 방 호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부_방구물
- ○ 약 제 방사 개시(또는 방출 압력스위치 작동) 후 경보 적정 여부_약방개시후
- ○ 기 동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부_기조경
- 이산화탄소소화설비 방송에 따른 경보장치 점검항목을 쓰시오.
- 제복 / 증재 / 방구물확수
제복을 뇌물로 증재했는데 방구물에 확 담근 것이라고(방구물확수) 방송에서 폭로해버렸다.

- ● 제어반** 복**구스위치 조작 시 경보 지속 여부
- ● 증폭기 재생장치의 설치장소 적정 여부
- ● 방호구역·방호대상물에서** 확**성기 간 수평거리 적정 여부
- 11)자동폐쇄장치 점검항목(가스계 모두 동일, 분말해당없음)
- 이산화탄소소화설비 자동폐쇄장치 점검항목을 쓰시오.
- 자폐복구 / 환자기능 개통
자폐증이 치료받아 낮고(복구) 환자의 기능이 회복(개통)되었다.

- 자동폐쇄장치 복구장치 설치기준 적합 및 위치표지 적합 여부
- 환기장치 자동정지 기능 적정 여부
- 개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적합 여부
- 12)비상전원 점검항목(가스계 모두 동일)
- 이산화탄소소화설비 비상전원 점검항목을 쓰시오.
- 장 / 자연자정
- 장자연 사건으로 비상시국입니다. 대비께서는 자중(자정)하소서.

- 설치장소 적정 및 관리 여부
- 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
- 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인
- 13)배출설비 점검항목(이산화탄소만 해당)
- 14)과압배출구 점검항목(이산화탄소,청정만 해당)
- 15)안전시설등 점검항목(이산화탄소만해당)
- 이산화탄소소화설비 안전시설 등 점검항목을 쓰시오.
- "공기 시각 위험경고" "안전시설에 공기가 시각적으로 혼탁해보이니 위험경고해라."

- 방호구역 출입구 외부 인근에 공기호흡기 설치 여부
- 소화약제 방출알림 시각경보장치 설치기준 적합 및 정상 작동 여부
- 방호구역 출입구 부근 잘 보이는 장소에 소화약제 방출 위험경고표지 부착 여부
- 8)옥외소화전설비 점검
 - 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」에서 옥외소화전설비 점검표에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 배관 등의 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 흡입 성능 순 통 다 호구높수 / 개 호구
- 추가 설명
- 요약
- 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인_흡배여
- 성능 시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부_개유유
- 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부_위구프개
- 동 결방지조치 상태 적정 여부
- 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부_다배구
- 호스접결구 높이 및 각 부분으로부터 호스접결구까지의 수평거리 적정 여부_호구높수
- 급수배관개 폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부_급개표 버터
- 호스 구경 적정 여부

문제 (2) 소화전함 등의 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 점검자가 옥외 소화전함근처에서 소 2개 받은 옥위가 안와서 표호를 질렀다.

- 추가 설명 :
- 관련 정보 : 옥내소화전 함 및 방수구 등 점검항목 대형공간 ➡ 방수구 ➡ 스릴노 ☀ 개장사 ➡ 위기정점 ➡ 외국표지판 ➡ 함 ➡ 호구압력

- ● 소화전함 설치 수량 적정 여부_소설수
- ○ 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부_개장사
- ○ 옥외소화전함 내 소방호스, 관창, 옥외소화전개방 장치 비치 여부_옥호관장
- ○ 위치·기동 표시등 적정 설치 및 정상** 점**등 여부_위기정점
- ○ "옥외소화전" 표시 설치 여부_표시
- ○ 호스의 접결상태, 구경, 방수 거리 적정 여부_호접구거리
- 9) 자동화재탐지설비 등 소방전기설비의 점검
 - 비상경보설비 점검항목

문제 비상경보설비 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 수/상전 예/지/향 발/발/위
- 추가 설명
- 요약
- ○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 및 스위치 정상 위치 여부_수장 적관용 스상
- ○ 수신기 상용전원 공급 및 전원표시등 정상점등 여부
- ○ 예비전원(축전지) 상태 적정 여부(상시 충전, 상용전원 차단 시 자동절환)_예상충 상차자
- ○ 지구음향장치 설치기준 적합 여부
- ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부
- ○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부_발장노 위치수평
- ○ 발신기 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부_발변손 정작
- ○ 위치표시등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부_위변손 정점
- 비상경보설비 점검항목의 니모닉은 수상전 예지향 발발위 인데 여기서 수상전의 의미는?.
- ○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 및 스위치 정상 위치 여부
- ○ 수신기 상용전원 공급 및 전원표시등 정상점등 여부
- 비상경보설비 점검항목의 니모닉은 수상전 예지향 발발위 인데 여기서 예지향의 의미는?.
- ○ 예비전원(축전지) 상태 적정 여부(상시 충전, 상용전원 차단 시 자동절환)
- ○ 지구음향장치 설치기준 적합 여부
- ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부
- 비상경보설비` 점검항목의 니모닉은 수상전 예지향 발발위 인데 여기서 발발위의 의미는?.
- ○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부
- ○ 발신기 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부
- ○ 위치표시등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부
- 단독경보형감지기 점검항목

문제 단독경보형감지기 점검항목을 쓰시오.

답안

- **설감정**
- 평상시에 너무 바빠서요. 단독경보형감지기인지 자탐감지기인지 **설에 감정**해주겠소.

- ○ **설치 위치**(각 실, 바닥면적 기준 추가설치, 최상층 계단실) 적정 여부
- ○ **감지기**의 변형 또는 손상이 있는지 여부
- ○ **정상적인 감시상태**를 유지하고 있는지 여부(시험작동 포함)

• **자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검항목**

• **경계구역**

- 자동화재탐지설비 **경계구역** 점검항목을 쓰시오.
- **"경계구분 공유 스물제일치"**

- ● **경계구역 구분** 적정 여부
- ● 감지기를 **공유**하는 경우 스프링클러.물분무소화.제연설비 경계구역** 일치** 여부

• **수신기**

- 자동화재탐지설비 **수신기** 점검항목을 쓰시오.
- **"경회 축적 연동 감중발 일일, 설적 조위 일람 음구 시일"** **"경회적인 대회에서 축적된 연동식**
로봇들이 **감중발** 기술로** 일일**이 경기를 치르며, **설적**한 장소에서 **조위**를 정밀하게 조정하고, **일람**된
계획에 따라 **음구**가 **시일**에 맞춰 올려퍼졌다."

- ● **개별 경계구역** 표시 가능 회선수 확보 여부
- ● **축적기능** 보유 여부(환기.면적.높이 조건 해당할 경우)
- ● 하나의 대상물에 수신기가 2 이상 설치된 경우 상호 **연동**되는지 여부
- ● **감지기.중계기.발신기** 작동 **경계구역** 표시 여부(종합방재반 연동 포함)
- ● **1개** 경계구역 **1개** **표시등** 또는 **문자** 표시 여부
- ○ 수신기 **설치장소** 적정 (관리용이) 여부
- ○ **조작스위치**의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부
- ○ 경계구역 **일람**도 비치 여부
- ○ 수신기 **음향기구**의 음량.음색 **구별** 가능 여부
- ○ 수신기 기록장치 데이터 발생 **표시시간**과 **표준시간** **일치** 여부
- **중계기**

문제 자동화재탐지설비 중계기 점검항목을 쓰시오.

답안

- **중정 중위 / 장(조점화침) / 전원 상예**
- **중정직원**들은 그 **중위**의 **장례식**이 끝나고 전원 상을 받았다.

- ● **중계기 전원 정전** 시 수신기 표시 여부
- ● **중계기 설치위치** 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우)
- ● 설치 **장소**(**조작.점검** 편의성, **화재.침수** 피해 우려) 적정 여부
- ● **전원입력** 측 배선상 과전류차단기 설치 여부
- ● **상용전원** 및 **예비전원 시험** 적정 여부

- **중계기**의 설치기준을 설명하시오.
- 수직도사 / 조점화침 / 수배전차 정전표시 상예시
- **감지기**
- 자동화재탐지설비 감지기 점검항목을 쓰시오.
- **부장 특유 부세 제외 / 연설 변형 손동작**
- 감지기를 제조하는 회사의 **부장**에게 **특유한 부자세**를 **제외**하겠다는** 연설** 중에 보여준** 변형**된 **손동작**이 큰 인기를 끌었다.

- ● **부착 높이** 및 **장소별 감지기 종류** 적정 여부
- ● **특정 장소**(환기불량, 면적협소, 저층고)에 **적응성**이 있는 감지기 설치 여부
- ● 감지기와 실내로의 **공기유입구** 간 이격거리 적정 여부
- ● 감지기 **부착면** 적정 여부
- ● 감지기별 **세부 설치기준** 적합 여부
- ● 감지기 **설치제외 장소** 적합 여부
- **연기감지기** 설치장소 적정 설치 여부
- 감지기 **설치**(감지면적 및 배치거리) 적정 여부
- 감지기 **변형·손상** 확인 및 **작동시험** 적합 여부
- 메모: 부착높이, 부착면
- 자동화재탐지설비 감지기 점검항목의 니모닉은 **부장 특유 부세 제외/ 연설 변형 손동작**인데 여기서 **부장** 특과 **연설**의 의미는?. #
- ● **부착 높이** 및 **장소별 감지기 종류** 적정 여부
- ● **특정 장소**(환기불량, 면적협소, 저층고)에 **적응성**이 있는 감지기 설치 여부
- **연기감지기** 설치장소 적정 설치 여부
- 감지기 **설치**(감지면적 및 배치거리) 적정 여부
- **음향장치**

문제 자동화재탐지설비 음향장치 점검항목을 쓰시오.

답안

- **우경정 / 주지설 음변손정작**
- ● **우선경보 기능** 정**상작동** 여부
- **주음향장치** 및 **지구음향장치** 설치 적정 여부
- **음향장치**(경종 등) **변형·손상** 확인 및 **정상 작동**(음량 포함) 여부
- **시각경보장치**
- 자동화재탐지설비 시각경보장치 점검항목을 쓰시오.
- **시장높 변손정작**

- **시각경보장치** 설치 **장소** 및 **높이** 적정 여부
- **시각경보장치** **변형·손상** 확인 및 **정상 작동** 여부
- **발신기**

문제 자동화재탐지설비 발신기 점검항목을 쓰시오.

답안

- 발발위
- ○ 발신기설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부(장노 위치도 수평하게 해라)
- ○ 발신기 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부(변손정작)
- ○ 위치표시등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부(변손정점)
- 전원
- 자동화재탐지설비 전원 점검항목을 쓰시오.
- 상(상용)예(예비상차자)

- ○ 상용전원 적정 여부
- ○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부
- 배선

문제 자동화재탐지설비 배선 점검항목을 쓰시오.

답안

- 종중 감1/수도회
- 자탐배선공들이 종중 감1개만 먹고 수도회를 가진다.
- ● 종 단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부_종장위높
- ● 종 단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우)_종표부
- ● 감 지기회로송배전식 적용 여부_감송적
- ● 1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우)_1개 공접경수
- ○ 수신기 도통시험 회로 정상 여부
- 비상방송설비 점검항목
- 비상방송설비 배선 등 점검항목을 쓰시오.
- 하나 3선
- 한나가 국회의원 3선되었다고 비상방송 배선으로 줄넘기를 했다.
- ● 하나의 층에 단락, 단선 시 다른 층의 화재통보 적부
- ● 음량조절기를 설치한 경우** 3선**식 배선 여부
- 비상방송설비 전원 점검항목을 쓰시오.
- 예 차자 / 상전

- ● 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부
- ○ 상용전원 적정 여부
- 자동화재속보설비 및 통합감시시설 점검항목
- 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」에서 자동화재속보설비 및 통합감시시설의 점검항목에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 자동화재속보설비 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 자연자화 조작815 상전
- 추가 설명 : 자동화재탐지설비 연동 및 화재신호 소방관서 전달
- 관련 정보

- 상전이 조씨를 염탐하다가** 소방관서**에 속보기로 신고했다.

- ○ 자동화재탐지설비 연동 및 화재신호 소방관서 전달 여부
- ○ 조작스위치 높이 적정 여부
- ○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부

문제 통합감시시설의 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 통합감시시설에서 속보이는 저들은 주예수?
- 추가 설명
- 관련 정보

- ● 주·보조 수신기 설치 적정 여부_주보 설치
- ● 예비선로 구축 여부_예선구
- ○ 수신기 간 원격제어 및 정보공유 정상 작동 여부_수원짱
- 자동화재속보설비 점검항목의 니모닉은 상전 조스 탐연 소방관서 중 상전 의미는?
- ○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부
- **누전경보기 점검항목**
- 누전경보기 설치방법 점검항목을 쓰시오.
- **정변**
- 정상적인 전류를 따라 설치된 변신, 누전경보기 정설형과 변설위형은 어디에?

- ● 정격전류에 따른 설치 형태 적정 여부_정설형
- ● 변류기 설치위치 및 형태 적정 여부_변설위형
- 누전경보기 수신부 점검항목을 쓰시오.
- **가증 상전 수음 향량색**
- **가증스럽게 생긴 상전이 수음하며 색을 밝힌다(향량색)**

- ● 가연성 증기, 먼지 등 체류 우려 장소의 경우 차단기구 설치 여부
- ○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부
- ○ 수신부의 성능 및 누전경보 시험 적정 여부**(수성시)**
- ○ 음향장치 설치장소(상시 사람이 근무) 및 음량·음색 적정 여부**(향량색)**
- 누전경보기 전원 점검항목을 쓰시오.
- 전원 분기 다차 전차 전원 분전 각개과차 배차
- 누전경보가 울리면서 다른 차도 전원이 차단되어 어쩔 수 없이 도망을 못하고 분전하고 개과천선한 전투를 했다.

- ● 다른 차단기에 의한** 전원차**단 여부(전원을 분기할 경우)
- ● 분전반으로부터 전용회로 구성 여부
- ● 개폐기 및 과전류차단기 설치 여부
- **가스누설경보기 점검항목**
- 가스누설경보기 탐지부 점검항목을 쓰시오.
- **탐정 / 탐방 설사**

- **탐정이 가스누설 탐방하다가 설사가 났다.**

- ○** 탐**지부의 정상 작동 여부
- ○ 탐지부의 설치방법 및 설치상태 적정 여부
- 가스누설경보기 수신부 점검항목 을 쓰시오.
- 가 / 상(상전) 수(수장) 음(향량색)
수장인 상전이 향량색을 밝힌다.

- ○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부
- ○ 수신부 설치 장소 적정 여부
- ○ 음****향장치의 음량·음색·음압 적정 여부
- 가스누설경보기 차단기구 점검항목을 쓰시오.
- 차가견주 / 시장차단개폐

- ○ 차단기구는 가스 주배관에 견고히 부착되어 있는지 여부
- ○ 시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개.폐 여부
- 10)피난기구 및 인명구조기구 점검
 - 공통사항 점검항목
 - 공기안전매트,피난사다리,(간이)완강기,미끄럼대,구조대 점검항목

문제 피난기구 중 공기안전매트. 피난사다리.(간이)완강기.미끄럼대.구조대 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 공간설치⇒ 공간확보⇒ 피구노⇒ 구조⇒ 완⇒속⇒미
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ● 공기안전매트 설치 여부
- ● 공기안전매트 설치 공간 확보 여부
- ● 피난사다리 (4층 이상의 층)의 구조(금속성 고정사다리) 및 노대 설치 여부
- ● 구조대의 길이 적정 여부
- ● (간이)완강기의 구조(로프 손상방지) 및 길이 적정 여부
- ● 숙박시설의 객실마다 완강기(1개) 또는 간이완강기(2개 이상) 추가 설치 여부
- ● 미끄럼대의 구조 적정 여부
- 다수인피난장비 점검항목

문제 피난기구 중 다수인 피난장비 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 용이 안전 착지 ⇒장돌(빗장외돌)⇒ 탑승기(외개탑자) ⇒오작동 경보(문오경)
- 추가 설명
- 관련 정보 : NFTC 다수인 피난장비 용이 안전 착지 / 장돌(빗장외돌) 탑승기(외개탑자) 오작동 경보(문오경) / 중첩 충돌 검증받은 것으로 설치

- 설치장소 적정(피난용이, 안전하게 하강, 피난층의 충분한 착지 공간) 여부
- 보관실 설치 적정(빗물·먼지 등으로부터 장비 보호, 건물외측 돌출) 여부
- 보관실 외측문 개방 및 탑승기 자동 전개 여부
- 보관실 문 오작동 방지조치 및 문 개방 시 경보설비 연동(경보) 여부
- 승강식피난기, 하향식피난구용 내림식 사다리 점검항목

문제 피난기구 중 승강식 피난기, 하향식 피난구용 내림식 사다리 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 대표가 승강식 피난기를 사려고 대출하네
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 대피실 출입문 60분+ 또는 60분 방화문 설치 및 표지 부착 여부_대60분
 - 대피실 표지(층별 위치표시, 피난기구 사용설명서 및 주의사항) 부착 여부_표층설주의
 - 대피실면적 및 하강구 규격 적정 여부_대면하구
 - 대피실 출입문 개방 및 피난기구 작동 시 표시등·경보장치 작동 적정 여부 및 감시제어반 피난기구 작동 확인 가능 여부_출표경작 감작
 - 하강구 내측 연결금속구 존재 및 피난기구 전개 시 장애발생 여부_하내연장
 - 대피실 내부비상조명등 설치 여부_내비등
 - 인명구조기구 점검항목

문제 인명구조기구 점검항목을 쓰시오.

답안

- "대용장 인증개 / 표변장"
-
- 대상물 용도별, 장소별 설치 인명구조기구 종류 및 설치개수 적정 여부
 - "인명구조기구" 표시 및 사용방법 표지 설치 적정 여부
 - 인명구조기구의 변형 또는 손상이 있는지 여부
 - 설치 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부
 - 11) 유도등 및 유도표지 점검
 - 유도등 점검항목

문제 유도등 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 장노객석 에서 유? 쌍시비
- 추가 설명 : 설치 장소(위치) 적정 여부
- 관련 정보
- 장노가 유도등 고치려간 영화관 객석에서 공자로 영화보다 유상시비에 휘말렸다.

-
- 설치 장소(위치) 적정 여부
 - 설치 높이 적정 여부
 - 객석 유도등의 설치 개수 적정 여부

- ○ 유도등의 변형 및 손상 여부
- ○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부_상시3점
- ○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부_규노적장 시각장애
- ○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원** 자**동전환 여부_비성 상차자
- 유도표지 점검항목

문제 유도표지 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 유도표지 점검하다 유! 설사 나면 외부 설방에서 동뇌
- 추가 설명
- 요약

- ○ 유도표지의 변형 및 손상 여부_유변손
- ○ 설치상태(유사 등화광고물.게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부_유등계업떨
- ○ 외광·조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부_외조상비조
- ○ 설치 방법(위치 및 높이) 적정 여부_설방위높
- 피난유도선 점검항목
- 피난유도선 공통 점검항목을 쓰시오.
- 피설방
- 피난유도선을 따라 피난을 하는데 그 끝은 피설방이다.(피로설립한방)

- ○ 피난유도선의 변형 및 손상 여부_피변손
- ○ 설치 방법(위치·높이 및 간격) 적정 여부_설방위 높간
- 축광방식
- 피난유도선 축광방식의 경우 점검항목을 쓰시오.
- 축부견 / 상조
- 아버지 부견을 상조회에 데리고 갔더니 명견이라고 많은 축하를 받았다.

- ● 부착대에 견고하게 설치 여부
- ○ 상시조명 제공 여부
- 광원점등방식

문제 피난유도선 광원점등방식의 경우 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 :피난유도선 광원이 점등되자 바닥에 덩굴면서 매제가 비상으로 수화를 하면서 광수를 부르고 있다.
- 추가 설명
- 요약

- ● 바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부
- ● 제어부 설치위치 적정 여부
- ○** 비상전원 상**시 충전상태 유지 여부

- ○ 수신기** 화**재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부
 - 12)비상조명등,휴대용비상조명등 점검
 - 휴대용비상조명등 점검항목을 쓰시오.
 - 설설희 어사 건터
-
- ○ 설치 대상 및 설치** 수**량 적정 여부_설대수
 - ○ 설치 높이 적정 여부_설높
 - ○ 휴대용비상조명등의 변형 및 손상 여부_휴변손
 - ○ 어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지 여부_어위확인
 - ○ 사용 시 자동으로 점등되는지 여부_사자점등
 - ○ 건전지를 사용하는 경우 유효한** 방**전 방지조치가 되어있는지 여부_건뺑
 - ○ 충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부_충상

문제 비상조명등 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 비조야 너 예비 이제는 못보겠구나 비위로 처형됐어.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- ● 비상전원 종류 및 설치장소 기준 적합 여부_비종장기준
 - ● 조도 적정 여부
 - ○ 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부_예내점스
 - ○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부_비정상 차자
 - ○ 비상조명등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부_비변손 정점
 - ○ 설치 위치(거실, 지상에 이르는 복도,계단, 그 밖의 통로) 적정 여부_위 거지복통
 - 13)소화용수설비 점검
 - 소화수조 및 저수조 점검항목

문제 소화수조 및 저수조의** 흡수**관투입구 점검항목을 쓰시오.

답안

- 크 차표
소저흡수 했더니 크 맛이 좋군요. 집에 갈 차표 한장 사게 돈도 좀 빌려주세요.
-
- ● 크기 및 수량 적정 여부
 - ○ 소방차 접근 용이성 적정 여부
 - ○ "흡수관투입구"표지 설치 여부

문제 소화수조 및 저수조의** 채수**구 점검항목을 쓰시오.

답안

- 채수 결합 채 / 차 개폐
- 채수가 결박(결합) 당한 채, 차안에서 개폐 듯이 맞았다.

- ● **결합금속구 구경** 적정 여부
- ● **채수구 수량** 적정 여부
- 소방차 접근 용이성 적정 여부
- 개폐밸브의 조작 용이성 여부
- **소화수조 및 저수조 가압송수장치 점검항목**
- 소화수조 및 저수조의 가압송수장치 점검항목을 쓰시오.
- **뚝 흡입 / 물 성능 순내 표지 기스**
- 소저가 **뚝 흡입**하며 관계를 맺더니 **물**을 쏘면서 **성능**이 매우 좋다면서 내 물건에 ****순내 **좋다**는 **표지**를 붙여서 아무도 못건들게 하겠다면서 **기스**를 냈다.

- ● **동결방지조치** 상태 적정 여부
- ● 토출측 압력계, **흡입측 연성계 또는 진공계** 설치 여부
- **물올림장치** 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부_전유구자
- **성능시험배관** 적정 설치 및 정상작동 여부
- **순환배관** 설치 적정 여부
- **내연기관** 방식의 펌프 설치 적정(제어반 기동, 채수구 원격조작, 기동표시등 설치, 축전지 설비) 여부_제채기 축전
- "소화용수설비펌프"표지 설치상태 적정 여부
- **기동스위치 채수구 직근** 설치 여부 및 정상 작동 여부_기스채찍
- **상수도소화용수설비 점검항목**
- 상수도 소화용수설비 점검항목을 쓰시오.
- 상수도는 **소위 소관**이다.

- 소화전 위치 적정 여부
- 소화전 관리상태(변형·손상 등) 및 방수 원할 여부

• 14)거실제연설비 점검

○ 제연구역의 구획 점검항목

- 제연설비 제연구역의 구획 점검항목을 쓰시오.
- **경계폭수 경계벽 급하구**
- 제연구역의 구획을 빨리 하라고 명령이 떨어져서 **경계**를 서던 **폭포수**에서 **경계벽**을 부수고 **급하게** 나왔다.

- ● **제연구역의 구획** 방식 적정 여부
- ○제연**경계**의 **폭**, 수직거리 적정 설치 여부
- ○제연**경계벽**은 **가동 시** 급속하게 **하강**되지 아니하는 구조

- 제연구역의 구획은 **보.제연경계.벽**으로하는 적합기준을 적으시오.

- **재** 내불경 화쇄변파 누설기밀
경계 폭공유 수리 구조
벽 배기하가 급하강

- **재** 질은 **내화재료**, **불연재료** 또는 제연**경계벽**으로 **성능을 인정** 받은 것 / 으로서 **화재** 시 **쉽게 변형** · **파괴**되지 아니하고 연기가 **누설**되지 않는 **기밀성** 있는 재료로 할 것
- 제연**경계**는 제연**경계**의 **폭**이 **0.6 m** 이상이고, 수직거리는 **2 m** 이내 이어야 한다. 다만, 구조상 불가피한 경우는 2 m를 초과할 수 있다.
- 제연**경계벽**은 **배연 시** **기류**에 따라 그 **하단**이 쉽게 흔들리지 않고, **가동식**의 경우에는 급속히 **하강**하여 인명에 위해를 주지 않는 구조일 것

○

서식·표

제연설비 배출구 점검항목을 쓰시오.



문제 → 기준 → 단

주변 카드 기준 정리

- 제연구역의 구획은 보.제연경계.벽으로하는 적합기준을 적으시오.
- 재 내불경 화쇄변파 누설기밀
- 경계 폭공유 수리 구조
- 벽 배기하가 급하강
- 재질은 내화재료, 불연재료 또는 제연경계벽으로 성능을 인정받은
- 제연경계는 제연경계의 폭이 0.6 m 이상이고, 수직거리는 2 m 이
- 제연경계벽은 배연 시 기류에 따라 그 하단이 쉽게 흔들리지 않고,

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171451204

○ 배출구 점검항목

- 제연설비 배출구 점검항목을 쓰시오.
- **배위치 수평거리 / 배변회**
배위치와 **수평거리**를 배출구에 정확히 맞추고 **배변 회**라! 똥을 흘리지 말고 정확히 싸라!

- ● **배출구 설치 위치(수평거리)** 적정 여부

- ○ 배출구 변형·훼손 여부
- 유입구 점검항목
- 제연설비 유입구 점검항목을 쓰시오.
- 옥외 / 공유위치변환
- 옥외에서 공유가 들어오려는 위치가 계속 변한다.

- ● 옥외에 면하는 배출구 및 공기유입구 설치 적정 여부
- ○ 공기유입구 설치 위치 적정 여부
- ○** 공기유**입구 변형·훼손 여부
- 배출기 점검항목

문제 제연설비 배출기 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 배출기가 뻐뻐 보여도 본배변에는 문제없어요
- 추가 설명
- 관련 정보
- ● 배 출기와 배출풍도 사이 캔버스 내열성 확보 여부_배배캔
- ● 배 풍기 내열성단열재 단열처리 여부_배내단단
- ○ 본체의 방청, 보존상태 및** 캔버스 부식 여부(본방보존캔)**
- ○ 배 출기 회전이 원활하며 회전방향 정상 여부**(배회향)**
- ○ 변형·훼손 등이 없고 V-벨트 기능 정상 여부**(변환 브이벨트)**
- 배출기 설치기준에 대해 쓰시오.
- 능 캔 분리
- 비상전원 점검항목
- 제연설비 비상전원 점검항목을 쓰시오.
- 태비 자연자정
비상시국이니 자연자정하소서~~
- ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
- ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
- ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인
- 기동 점검항목

문제 제연설비 기동 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 예수가 제각스표
- 추가 설명 :
- 관련 정보
- ○ 예 상제연구역 및 제어반에서 가동식의 벽·제연경계벽·댐퍼 및 배출기 수동 기동 가능 여부_예제 가제 댐배 수기

- ○ 가동식의 벽·제연경계벽·댐퍼 및 배출기 정상 작동(화재감지기 연동) 여부_가제 댐배 감연
- ○ 제어반 각종 스위치류 및 표시장치(작동표시등 등) 기능의 이상 여부

• 15) 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 점검

◦ 과압방지조치 점검항목

◦ 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 과압방지조치 점검항목을 쓰시오.

◦ 자과댐

◦ 자동차압·과압조절형 댐퍼(또는 플랩댐퍼)를 사용한 경우 성능 적정 여부

◦ 수직풍도에 따른 배출 점검항목

◦ 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 수직풍도에 따른 배출 점검항목을 쓰시오.

◦ 배댐설 개활기 화개방, 배송설 화연기

◦ ○ 배출댐퍼 설치(개폐여부 확인 기능, 화재감지기 동작에 따른 개방) 적정 여부

◦ ○ 배출용송풍기가 설치된 경우 화재감지기 연동 기능 적정 여부

◦ 수직풍도에 따른 배출시 각층의 옥내와 면하는 수직풍도의 관통부에 설치하는 댐퍼의 기준을 기술하시오.

◦ **배 **두강동성 비내부

**평 **상단구 기상유

**개 **폐당장 제확인감내

**구 **작태 닫기태 수시점검

**풍 **마점 퍼정이탈

**화 **내화 동해개

**개 **실수내

**댐 **풍공지 수직돌출

◦ 1) 배출댐퍼는 두께 1.5 mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 설치해야 하며 / 비 내식성 재료의 경우에는 부식방지 조치를 할 것

◦ 2) 평상시 닫힌 구조로 / 기밀상태를 유지할 것

◦ 3) 개폐여부를 당해 장치 / 및 제어반에서 확인할 수 있는 감지 기능을 내장하고 있을 것

◦ 4) 구동부의 작동상태와 닫혀 있을 때의 기밀상태를 / 수시로 점검할 수 있는 구조일 것

◦ 5) 풍도의 내부마감 상태에 대한 점검 및 댐퍼의 정비 가능한 / 이·탈착식 구조로 할 것

◦ 6) 화재 층의 옥내에 설치된 화재감지기의 동작에 따라 / 당해 층의 댐퍼가 개방될 것

◦ 7) 개방 시의 실제 개구부의 크기는 수직풍도의 내부단면적과 같아지도록 할 것

◦ 8) 댐퍼는 풍도 내의 공기흐름에 지장을 주지 않도록 / 수직풍도의 내부로** 돌출**하지 않게 설치할 것

◦ 유입공기의 배출시 기계배출식 에 따라 배출하는 경우 배출용송풍기 설치기준을 기술하시오.

◦ 열노출 이오공 1시간 가동 / 송풍 QN 여(왕) / 송풍 화감 동연/ 풍실 / 방접

◦ 열에 노출되 빨간 배출기에서 튀어나온 손오공동생 이오공이 1시간 동안 가동되었는데송풍을 여왕Q에게 발사하여 물리쳤고 이후 이러한 전설적인 송풍에 대해 옥내화감이 동연에게 들려주고 있다.

◦ 열기류에 노출되는 송풍기 및 그 부품들은 250 °C의 온도에서 1시간 이상 가동상태를 유지할 것

◦ 송풍기의 풍량은 기준에 따른 QN에 여유량을 더한 양을 기준으로 할 것

◦ 송풍기는 화재감지기의 동작에 따라 연동하도록 할 것

◦ 송풍기의 풍량을 실측할 수 있는 유효한 조치를 할 것

◦ 송풍기는 다른 장소와 방화구획되고 접근과 점검이 용이한 장소에 설치할 것.

◦ 급기구 점검항목

◦ 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 급기구 점검항목을 쓰시오.

◦ 급화개

- 급기댐퍼 설치 상태(화재감지기 동작에 따른 개방) 적정 여부
- 송풍기 점검항목

문제 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 송풍기 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 비올때 특피 송풍기가 달린 캔 버스를 탈려면 장화를 신어라.
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ● 송풍기와 연결되는 캔 버스 내열성 확보 여부_송캔내
 - ○ 설치장소 적정(화재영향, 접근·점검 용이성) 여부_장화 접점용
 - ○ 화재감지기 동작 및 수동조작에 따라 작동하는지 여부_화감작 수작
 - **외기취입구 점검항목**
 - 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 외기취입구 점검항목을 쓰시오.
 - 설설 구워
 - 외기에 설설 구워라. 빗이 취바속향에 들어가니 오입은 그만해라~~
-
- ● 설치구조(빗물·이물질유입방지, 옥외의 풍속과 풍향에 영향) 적정 여부_빗이 속향
 - ○ 설치위치(오염공기 유입방지, 배기구 등으로부터 이격거리) 적정 여부_오입배격
-
- 외기 취입구 설치기준을 설명하시오.
 - 외 (외옥취취구 연공배(유주화)오일) / 상 / 빗이 / 취바속향
 - 술집 외상 빗이 취바속 향에 취해 늘어만 가는구나~
 - **제연구역의 출입문 점검항목**
 - 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 제연구역의 출입문 점검항목을 쓰시오.
 - 자폐 / 폐화
 - 삼전도의 굴욕, 특별피난계단으로 도망가다가 자폐가는 인조임금(폐하)을 구조하라!
-
- ● 자동폐쇄장치 폐쇄력 적정 여부
 - ○ 폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부
 - **수동기동장치 점검항목**
 - 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 수동기동장치 점검항목을 쓰시오.
 - 수장발기
 - 수상한 장군이 발기하니 멋지구만!
-
- ○ 수동기동 장치(옥내 수동발신기 포함) 조작 시 관련 장치 정상 작동 여부
 - ○ 기동장치 설치(전원표시등, 위치등) 적정 여부
-
- 배출댐퍼 및 개폐기의 직근과 제연구역에는 다음 각 호의 기준에 따른 장치의 작동을 위하여 수동기동 장치를 설치하여야하며 수동기동장치 동작시 연동되어야 할 사항 4가지를 기술하시오.

- **전** 전제급 개방
당 당배개
급 급유배송
개 개고출(제옥) 개폐
 모래인간(제연설비)이 수동기동장치를 만들기 위해 **전당포**에 **급히 개**를 맡기고 돈을 빌렸다
- **제어반 점검항목**
- 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 제어반 점검항목을 쓰시오.
- **제비**
- 특피 제연설비 제어반 점검중 제어반안에 **제비**가 죽어있는걸 발견!.

- ○ **제어반 감시 및 원격조작** 기능 적정 여부
- ○ **비상용 축전지**의 정상 여부
- **비상전원 점검항목**

문제 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 비상전원 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 특피 제연의 바람때문에 비상전원은 **비**가내려도 **자연**스럽게 **자정** 한다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- ● **비상전원 설치장소** 적정 및 관리 여부
 - ○ **자가발전설비**인 경우 **연료** 적정량 보유 여부
 - ○ **자가발전설비**인 경우 「전기사업법」에 따른 **정기점검** 결과 확인

• **16)연결송수관설비 점검**

◦ **송수구 점검항목**

- 연결송수관설비 송수구 점검항목을 쓰시오.
- **장지 급수 마표**
- 송장 문힐 **장지**에 **급수**하지 **마**라는 **표**지가 있다.

- ○ **설치장소** 적정 여부
- ○ **지면**으로부터 설치 높이 적정 여부
- ○ **급수개폐 밸브**가 설치된 경우 설치 상태 적정 및 정상 기능 여부
- ○ **수직배관별** 1개 이상 송수구 설치 여부
- ○ 송수구 **마개** 설치 여부
- ○ "연결송수관설비송수구"표지 및 **송수압력범위** 표지 적정 설치 여부

◦ **배관 등 점검항목**

- 연결송수관설비 배관 등 점검항목을 쓰시오.
- **다검**

- ● **다른** 설비의 배관과의구분 상태 적정 여부
- ● **검용** 급수배관 적정 여부
- **방수구 점검항목**
- 연결송수관설비 방수구 점검항목을 쓰시오.
- **서울 방위 개폐**
- **서울 방위**가 연결송수관설비 방수구를 훑치다가 걸려서 **개폐**듯이 맞고 있다.

- ● **설치기준**(층, 개수, 위치, 높이) 적정 여부_층개위노
- ○ **방수구** 형태 및 구경 적정 여부_방구형
- ○ **위치표시**(표시등, 축광식 표지) 적정 여부_위등축
- ○ **개폐** 기능 설치 여부 및 상태 적정(닫힌 상태) 여부_개폐달
- **방수기구함 점검항목**
- 연결송수관설비 방수기구함 점검항목을 쓰시오.
- **니모닉** : "**설호표**"
방수기구함 얻으려고 **서로** 표 달라고 아우성이다.

- ● **설치기준** (층, 위치) 적정 여부
- ○ **호스 및 관창** 비치 적정 여부
- ○ "방수기구함" 표지 설치상태 적정 여부
- **가압송수장치 점검항목**
- 연결송수관설비 가압송수장치 점검항목을 쓰시오.
- **흡입 성능 장비 / PC 방 자자 수표**
- **흡입성능** 좋은 장비를 설치한 **피시방**이다. **자자**~ 입장하려면 **수표**를 내라~

- ● 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 설치 여부
 - 성능시험배관 및 순환배관 설치 적정 여부
 - 가압송수장치 설치장소 기준 적합 여부
 - 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
 - ** 펌프 토출량 및 양정 적정 여부_p양이 토한다
 - 방수구 개방시 자동기**동 여부_방개 자기
 - 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부_자연
 - 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인_자정
 - 수동기동스위치 설치 상태 적정 및 수동스위치 조작에 따른 기동 여부_수기설사 수조기
 - 가압송수장치“연결송수관펌프”표지 설치 여부
 - 17)연결살수설비 점검
 - 송수구 점검항목
 - 연결살수설비 송수구 점검항목을 쓰시오.
 - 자체 1개 송구살수 송주연개 / 장송구 호송구 노표마자변
 - 자체적으로 1개의 송구로 살수했다. 송주가 연개플레이를 했는데 장송구에 호송구라서 노표 던지면 마자변을 당할 수 있다.
-
- ● 자동배수밸브 및 체크밸브 설치 순서 적정 여부
 - 1개 송수구역 설치 살수헤드 수량 적정 여부(개방형 헤드의 경우)
 - 송수구에서 주배관 상연결배관 개폐밸브 설치 여부
 - 설치장소 적정 여부
 - 송수구 구경(65mm) 및 형태(쌍구형) 적정 여부
 - 송수구역별 호스접결구 설치 여부(개방형 헤드의 경우)
 - 설치 높이 적정 여부
 - “연결살수설비 송수구”표지 및 송수구역 일람표 설치 여부
 - 송수구 마개 설치 여부
 - 자동배수밸브설치 상태 적정 여부
 - 송수구의 변형 또는 손상 여부
 - 선택밸브 점검항목
 - 연결살수설비 선택밸브 점검항목을 쓰시오.
 - 선택적정 송구일람표
 - ○ 선택밸브 적정 설치 및 정상 작동 여부
 - ○ 선택밸브 부근 송수구역 일람표 설치 여부
 - 배관 등 점검항목

문제 연결살수설비 배관등 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 흡입 성능 순 똥다 주 ✨ 개시
- 추가 설명 ● 동 결방지조치 상태 적정 여부
- 관련 정보 옥내 배관 ➡ 흡입 성능 순 똥다 ✨ 개

- ● 동 결방지조치 상태 적정 여부(습식의 경우)
- ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부_다배구
- ● 주 배관과 타 설비 배관 및 수조 접속 적정 여부(폐쇄형 헤드의 경우)_주타배수페
- ○ 급수배관 개 폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부_급개표 버터

- ○ **시험장치 설치 적정 여부(폐쇄형 헤드의 경우)_시장폐**
- **헤드 점검항목**
- 연결살수설비 헤드 점검항목을 쓰시오.
- 연개소문이 헤헤헤(헤살장, 헤번손, 헤설위장상고)
- ○ 헤드 살수장애 여부
- ○ 헤드의 변형·손상 유무
- ○ 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
- **18)비상콘센트설비**
 - **전원 점검항목**
 - 비상콘센트설비 전원 점검항목을 쓰시오.
 - **대비 / 자연자정**
 - ● 상용전원 적정 여부
 - ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
 - ○ 자가발전설비인 경우** 연**료 적정량 보유 여부
 - ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인
 - **전원회로 점검항목**
 - 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」에서 비상콘센트설비 점검표에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 전원회로 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 전방공급용량을 위한 전용/개수/ 1개는 보호함에
 - 추가 설명
 - 요약
-
- ● 전원회로 방식(단상교류 220V) 및 공급용량(1.5kVA 이상) 적정 여부
 - ● 전용 전원회로 사용 여부
 - ● 전원회로 설치개수(각 층에 2이상) 적정 여부
 - ● 1개 전용회로에 설치되는 비상콘센트 수량 적정(10개 이하) 여부
 - ● ** 보호함** 내부에 분기배선용 차단기 설치 여부

문제 콘센트의 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : "배층 이가 변손부전 의 문제를 설높위수적 으로 해결했다."
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ● 콘센트별 배선용 차단기 설치 및 총전부 노출 방지 여부
 - ○ 변형·손상·현저한 부식이 없고 전원의 정상 공급여부
 - ○ 비상콘센트 설치높이, 설치 위치 및 설치 수량 적정 여부
 - **콘센트 점검항목**
 - **보호함 및 배선**

• **19)무선통신보조설비 점검**

- 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」의

문제 무선통신보조설비 점검표에서 누설동축케이블등의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 케굴 지단 안테! 참아!피지 좀짜줄게
- 추가 설명
- 요약

- ● 케이블 구성 적정(누설동축케이블 + 안테나 또는 동축케이블 + 안테나) 여부
- ● 지지금구 변형·손상 여부
- ● 누설동축케이블 말단 '무반사 종단저항' 설치 여부
- ● 누설동축케이블 및 안테나 설치 적정 및 변형·손상 여부
- ○ 피난 및 통행 지장 여부(노출하여 설치한 경우)
- **20)연소방지설비 점검**
- **21)다중이용업소 점검**

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」의 다중이용업소 점검표에서 소화설비에서 소화기구(소화기, 자동확산소화기)의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 추운날 소화기구가 외부에 있어 설장 설수가 되서 쓰러진 표지 근처에서 외형 보니 수내야!
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ○ 설치장소(손쉬운 사용) 및 설치 높이 적정 여부
- ○ 설치수량(구획된 실 등) 및 설치거리(보행거리) 적정 여부
- ○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부
- ○ 외형의 이상 또는 사용상 장애 여부
- ○ 수동식 분말소화기 내용연수 적정여부

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」의 다중이용업소 점검표에서 비상벨·자동화재탐지설비의 점검항목을 쓰시오.

답안


- **✓ 중요한 내용** : 다중이용업소에서 벨소리나게 간음했습니다. 예~수여
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ○ 구획된 실마다 감지기(발신기), 음향장치 설치 및 정상 작동 여부
- ○ 수신기 예비전원(축전지) 상태 적정 여부(상시 충전, 상용전원 차단 시 자동절환)
- ○ 전용 수신기가 설치된 경우 주수신기와 상호 연동되는지 여부

서식·표

「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설...

「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ✓ 중요한 내용 : 다중이용업소에서 벨소리나게 간음했습니다. 예수
- 추가 설명 :
- 관련 정보
- ○ 구획된 실마다 감지기(발신기), 음향장치 설치 및 정상 작동 여부
- ○ 수신기 예비전원(축전지) 상태 적정 여부(상시 충전, 상용전원 차
- ○ 전용 수신기가 설치된 경우 주수신기와 상호 연동되는지 여부
- 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등...

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_172582990

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」의 다중이용업소 점검표에서 피난기구의 점검항목을쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 개확증 ✨ 부부 변손 위사
- 추가 설명 : 개구부 확보, 종류
- 관련 정보 : 소방시설등 외관점검표 피난기구의 점검항목➡ 개확 변손 위사

- ● 피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리상태
- ● 피난기구 종류 및 설치개수 적정 여부
- ○ 피난기구의 부착 위치 및 부착 방법 적정 여부
- ○ 피난기구(지지대 포함)의 변형·손상 또는 부식이 있는지 여부
- ○ 피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」의 다중이용업소 점검표에서 피난구조설비의 유도등의 점검항목을쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 단란주점 점검중에 조폭이 쌍시비냐 (` ^)
- 추가 설명
- 관련 정보 : 유도등점검항목: 장노객석 에서 ✨ 유?쌍시비

- ○ 상 시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부_상시3점
- ○ 시 각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부_규노적장 시각장애
- ○ 비 상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원** 자**동전환 여부_비성 상차자

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 「소방시설등 점검표(작동점검·종합점검[최초점검·그 밖의 점검])」의 다중이용업소 점검표에서 영업장 내부 피난통로·영상음향차단장치·누전차단기·창문의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 영 설정 / 누 설정 / 내피통 관적 / 창 관적
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ● 영상음향차단장치 설치 및 정상작동 여부
- ● 누전차단기 설치 및 정상작동 여부)
- ○ 영업장 내부 피난통로 관리상태 적합 여부
- ○ 영업장 창문 관리상태 적합 여부
- 22)외관점검표

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」의 소방시설등 자체점검에서 세대별 점검을 위한 소방시설 외관점검표 (세대 점검용)」에서 소화기구의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 손사장 용안 지수
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치 여부
- ② 용기 변형 · 손상 - 부식 여부
- ③ 안전핀 체결 여부
- ④ 지시압력계의 정상 여부
- ⑤ 수동식 분말소화기 내용연수 (10년) 적정 여부

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」의 소방시설등 자체점검에서 세대별 점검을 위한 소방시설 외관점검표 (세대 점검용)」에서 완강기의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 우리집 완강기 외관은 키워로 장식했어여 혈 완변손 뒀고 내려가다 설정 되겠네.
- 추가 설명 : 피난기구 위치 적정성 여부
- 관련 정보 : 다중이용업소의 피난설비 작동점검 및 외관점검의 점검사항 ➡ 유부점 휴비 화피 피설

- ① 피난기구 위치 적정성 여부
- ② 완강기 외형의 변형 · 손상 · 부식 여부
- ③ 설치 여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부
- 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 소방시설'외관점검표'에서 이산화탄소, 할론소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비, 분말소화설비의 점검표에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 저장용기의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 실린더 외관에 **저장표**가 붙어있는지 확인라하~
- 추가 설명
- 요약

- ① 소화약제 **저**장량 적정 여부
- ② 설치**장**소 적정 및 관리 여부
- ③ 저장용기 설치장소 **표**지 설치 여부

문제 (2) 안전시설 등(이산화탄소소화설비)의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 방구출근 부근 약제방출 / 외출
- 추가 설명
- 요약

- ① 방호구역 출입구 부근 잘 보이는 장소에 소화약제 방출 위험경고표지 부착 여부
- ② 방호구역 출입구 외부 인근에 공기호흡기 설치 여부

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시의 소방시설등 외관점검표」의 피난기구,유도등(유도표지), 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표에서 피난기구의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 외관으로 점검시 피난기구에 **개변이** 묻어있는 집을 찾아라!
- 추가 설명 : 다중이용업 피난기구의 점검항목➡ **개확종** **※** **부부 변손 위사**
- 요약 : 점검시 개구부보고 피난기구 변형여부 표지있는지!

- ① 피난에 유효한 **개**구부 **확보**(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리 상태_개확관
- ② 피난기구(지지대 포함)의 **변**형·손상 또는 부식이 있는지 여부_변손부
- ③ 피난기구의 **위**치표시 표지 및 사용방법 표지부착 적정 여부_위사표

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시의 소방시설등 외관점검표」의 피난기구,유도등(유도표지), 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표에서 유도등의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** :외관보고도 **유?쌍시** **빠**
- 추가 설명
- 관련 정보 : 유도등점검항목: **장**➡ **노**➡ **객석** **※** **유?**➡ **쌍**➡ **시**➡ **비**

- ① 유도등의 변형 및 손상 여부
- ② 유도등 **상**시(3선식의 경우 점검스위치 작동 시) 점등 여부
- ③ 장애물 등으로 인한 **시**각장애 여부
- 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시의 소방시설외관점검표」에서 가연성 가스시설의 점검 항목을 쓰시오.
- **✓ 중요한 내용** : 가연성가스가 터져 수 **도** 부 **채**가 **파**환 되고 **연**방 **에**게 넘어갔다.
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 「도시가스사업법」 등에 따른 검사 실시 유무_도검
- ② 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 용기 설치 유무_채환용
- ③ 가스누설경보기 설치 유무_가경
- ④ 용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부_파변부
- ⑤ 환기설비 설치 유무_환설
- ⑥ 화재 시 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브 설치상태 적정 여부_연차밸
- ⑦ 방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무_방경표

문제 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시의 소방시설외관점검표」에서 위험물 저장·취급 시설의 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용**: 위험물을 신고하기 위해 주안역을 가기 위해 채비를 했다.
- 추가 설명 :
- 관련 정보 : 가연물. 기름찌꺼기

- ① 위험물 종류에 따른 주의사항을 표시한 게시판 설치 유무_주표게
- ② 위험물 안전관리자 선임 여부_안선
- ③ 가연물 방치 여부_가방
- ④ 기름찌꺼기나 폐액 방치 여부_기폐방
- ⑤ 채광 및 환기 설비 관리상태 이상 유무_채환관
- ⑥ 화재 시 응급조치 방법 및 소방관서 등 비상연락망 확보 여부_비연확
- 23)초고층 및 지하연계 복합건축물 성능시험조사표
- 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 초고층 및 지하연계 복합건축물 성능시험 조사표에서 점검항목에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 피난안전구역의 소방시설 등의 점검항목을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 소옥스탐 피방공인 유비 제무 등활 심폐면 초지위재수
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 소화기구, 옥내소화전, 스프링클러설비 설치 여부
- ② 자동화재탐지설비 설치 여부
- ③ 피난유도선(피난안전구역으로 통하는 직통계단 및 특별피난계단 포함), 방열복, 공기호흡기(보조마스크 포함), 인공소생기, 유도등, 유도표지, 비상조명등 및 휴대용비상조명등 설치 여부
- ④ 제연설비, 무선통신보조설비 설치 여부
- ⑤ 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비 설치 여부
- ⑥ 초고층건축물에 설치된 피난안전구역 위층의 재실자수의 10분의 1 이상 수량의 방독면 확보 여부
- ⑦ 지하연계 복합건축물에 설치된 피난안전구역의 경우 설치된 층의 수용인원의 10분의 1 이상 수량의 방독면 설치 여부

문제 (2) 선큰의 점검항목을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 선큰에서 면직 뒀으니 선선한 찻집역에서 봐~
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 선큰 면적의 적정 여부
- ② 직통계단 혹은 경사로 폭의 적정 여부_직경폭
- ③ 선큰과 거실에 접하는 부분에 제연설비 설치 여부_선거접제
- ④ 선큰과 거실을 연결하는 출입문 너비의 적정 여부_선거연출
- ⑤ 침수방지를 위하여 차수판, 집수정(물저장고), 역류방지기 설치 여부_찻집역
- **24)고층건축물 성능시험조사표**

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」의 고층건축물 성능시험조사표에서 피난안전구역의 소방시설 점검항목에 관한 다음 물음에 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 고층에서 사는 피비에게 차인 후
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 피난유도선 설치위치, 피난유도 표시부의 너비, 종류 및 용량 적정 여부_피설표중
- ② 비상조명등 조도 적정 여부
- ③ 피난안전구역과 비제연구역간 차압 적정 여부
- ④ 인명구조기구 설치개수, 설치장소, 표지판 설치 적정 여부_인설표
- ⑤ 휴대용 비상조명등 설치개수, 건전지 및 충전식 건전지의 용량 적정 여부_휴전