

08 법규

43. 소방기본법

0) 핵심 이미지

법규

소방기본법
점검실무행정 · 주관식 카드 2개 · 페이지 핵심 이미지

목차 흐름

- 1)소방용수시설 및 비상소화장치
- 2)소방자동차 전용구역
- 0) 핵심 이미지

주요 주관식

- 소방기본법 시행령에서 소방자동차 전용구역의 설치대상을 ...
- 소방기본법 시행령에서 소방자동차 전용구역의 방해 행위기...

먼저 볼 숫자

- 100개
- 1호
- 100미터
- 140미터

암기 단서

- 주상공백/외백사
- 전상65
- 탑100개 1517
- 저낙지 45 / 흡수점오 / 소쉽게 / 지토스 / 사원 ...

답안 전략

1)소방용수시설 및 비상소화장치 -> 2)소방자동차 전용구역 -> 0) 핵심 이미지 순서로 목차를 잡고, 각 카드의 숫자·권자·기간을 먼저 쓴다.
권자 → 대상 → 기간/수치 → 절차 → 벌칙 순서로 쓰면 누락을 줄일 수 있다.

0-1) 2026 최신 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 시행본
- 법률:: [소방기본법](#) - [시행 2026. 2. 1.] [법률 제20727호, 2025. 1. 31., 타법개정]
- 시행령:: [소방기본법 시행령](#) - [시행 2026. 4. 7.] [대통령령 제36244호, 2026. 4. 7., 일부개정]
- 시행규칙:: [소방기본법 시행규칙](#) - [시행 2024. 8. 14.] [행정안전부령 제511호, 2024. 8. 14., 일부개정]
- 주의:: 시행 예정 개정안은 실제 시행 전까지 답안에 반영하지 않는다.
- 1)소방용수시설 및 비상소화장치
 - 소방용수시설의 설치 및 관리 등
 - 소방기본법 시행령 제2조의 2(비상소화장치의 설치대상 지역)
 - 소방용수시설 및 비상소화장치의 설치기준

문제 소방용수시설의 설치기준 중 공통기준과 소방용수시설별 설치기준(소화전, 급수탑, 저수조)을 모두 쓰시오. <소방기본법 시행규칙 별표 3> #2026법령확인

답안

- 주상공백/외백사
전상65
탑100개 1517
저낙지 45 / 흡수점오 / 소쉽게 / 지토스 / 사원 60 / 저상자

- 1.공통기준

가. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조제1항제1호의 규정에 의한 주거지역 .상업지역 및 공업지역에 설치하는 경우 : 소방대상물과의 수평거리를 **100미터** 이하가 되도록 할것

나. 가목 외의 지역에 설치하는 경우 : 소방대상물과의 수평거리 **140미터** 이하가 되도록 할 것.

- 2.소방용수시설별 설치기준

가. 소화전의 설치기준 : 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 **65밀리미터**로 할 것

- 나. 급수탑의 설치기준 : 급수배관의 구경은 **100밀리미터** 이상으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 **1.5미터** 이상 **1.7미터** 이하의 위치에 설치하도록 할 것

- 다. 저수조의 설치기준

- (1) **지면으로부터의 낙차가 4.5미터** 이하일 것
- (2) **흡수부분의 수심이 0.5미터** 이상일 것
- (3) 소방펌프자동차가 **쉽게** 접근할 수 있도록 할 것
- (4) 흡수에 **지장이 없도록 토사 및 쓰레기** 등을 제거할 수 있는 설비를 갖출 것
- (5) 흡수관의 투입구가 **사각형**의 경우에는 한 변의 길이가 60센티미터 이상, **원형**의 경우에는 지름이 **60센티미터** 이상일 것
- (6) **저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하여 자동으로 급수되는 구조일 것**

법령 근거

- 「소방기본법」 제10조제1항·제3항, 「소방기본법 시행규칙」 제6조제2항 및 별표 3.

답안 문장

- 소방용수시설은 주거·상업·공업지역에서는 소방대상물과의 수평거리를 100 m 이하, 그 밖의 지역에서는 140 m 이하로 설치한다. 소화전은 상수도와 연결한 지하식 또는 지상식 구조로 하고 연결금속구 구경은 65 mm로 하며, 급수탑은 급수배관 100 mm 이상 및 개폐밸브 1.5 m 이상 1.7 m 이하로 한다. 저수조는 낙차 4.5 m 이하, 흡수부분 수심 0.5 m 이상, 소방펌프자동차 접근 용이, 토사·쓰레기 제거설비, 투입구 사각형 한 변 또는 원형 지름 60 cm 이상, 상수도 자동급수 구조를 갖춘다.

문제 비상소화장치의 설치기준 3가지를 쓰시오. <소방기본법 시행규칙 제6조제3항> #2026법령확인

답안

- **비 소관 비함**
- 1. **비상소화장치**는 비상소화장치함, 소화전, 소방호스, 관창을 포함하여 구성할 것
- 2. **소방호스 및 관창**은 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제37조 제5항에 따라 소방청장이 정하여 고시하는 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치할 것
- 3. **비상소화장치함**은 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제40조 제4항에 따라 소방청장이 정하여 고시하는 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치할 것

법령 근거

- 「소방기본법」 제10조제2항·제3항, 같은 법 시행령 제2조의2, 같은 법 시행규칙 제6조제3항.

답안 문장

- 비상소화장치는 비상소화장치함 · 소화전 · 소방호스 · 관창을 포함하여 구성하고, 소방호스 및 관창은 형식승인 및 제품검사 기술기준에 적합한 것으로 설치하며, 비상소화장치함은 성능인증 및 제품검사 기술기준에 적합한 것으로 설치한다.
- 2)소방자동차 전용구역
 - 소방기본법 제21조의 2(소방자동차 전용구역 등)
 - 소방자동차 전용구역 설치 대상

문제 소방기본법 시행령에서 소방자동차 전용구역의 설치대상을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 100아 3기
- 추가 설명 :
- 관련 정보 : 소방안전관리보조자를 선임해야 하는 소방안전관리대상물의 범위 → 300세대 아파트 만오천 공기 노숙 의수

- ① 「건축법 시행령」 별표 1의 아파트 중 세대수가 100세대 이상인 아파트
- ② 「건축법 시행령」 별표 1의 기숙사 중 3층 이상의 기숙사

법령 근거

- 「소방기본법」 제21조의2제1항, 같은 법 시행령 제7조의12.

답안 문장

- 소방자동차 전용구역 설치 대상은 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목의 아파트 중 세대수 100세대 이상인 아파트와 같은 별표 제2호라목의 기숙사 중 3층 이상의 기숙사이다. 다만 하나의 대지에 하나의 동으로 구성되고 정차 또는 주차가 금지된 편도 2차선 이상 도로에 직접 접하여 도로에서 소방활동이 가능한 공동주택은 제외한다.
- 소방자동차 전용구역의 설치 기준.방법
- 소방기본법 시행령 제7조의 14(전용구역 방해행위의 기준) 법 제21조의 2제2항에 따른 방해행위의 기준

문제 소방기본법 시행령에서 소방자동차 전용구역의 방해 행위기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 물쌓주하며 앞뒷양쌓주, 노표지워하고 진로쌓주는 그방해
- 추가 설명
- 관련 정보

- 전용구역에 물건 등을 쌓거나 주차하는 행위
- 전용구역의 앞면, 뒷면 또는 양 측면에 물건 등을 쌓거나 주차하는 행위. 다만, 「주차장법」에 따른 부설주차장의 주차구획 내에 주차하는 경우는 제외
- 전용구역 노면표지를 지우거나 훼손하는 행위
- 전용구역 진입로에 물건 등을 쌓거나 주차하여 전용구역으로의 진입을 가로막는 행위
- 그 밖의 방법으로 소방자동차가 전용구역에 주차하는 것을 방****해하거나 전용구역으로 진입하는 것을 방해하는 행위

법령 근거

- 「소방기본법」 제21조의2제2항·제3항, 같은 법 시행령 제7조의14.

답안 문장

- 전용구역 방해행위는 전용구역에 물건 등을 쌓거나 주차하는 행위, 전용구역 앞·뒤·양 측면에 물건 등을 쌓거나 주차하는 행위, 전용구역 진입로를 물건 등으로 막는 행위, 전용구역 노면표지를 지우거나 훼손하는 행위, 그 밖에 소방자동차의 주차 또는 진입을 방해하는 행위이다.
- **소방기본법 벌칙**