

08 법규

45. 소방시설법

0) 핵심 이미지

법규

소방시설법

점검실무행정 · 주관식 카드 85개 · 페이지 핵심 이미지

목차 흐름

- 1)용어정의
- 2)소방시설
- 3)특정소방대상물
- 4)소방용품
- 5)건축허가등의 동의

주요 주관식

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에서 무창...
- 「무창층 기준 해석에 대한 업무처리 지침」기준에서 쉽게...
- 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 관계인의 의무...
- 소방시설 폐쇄 · 차단 시 행동요령 등에 관한 고시」에서 ...
- 가.하나의 건축물의 둘이상의 용도로 사용되는 경우 복합...

먼저 볼 숫자

- 30 개
- 3호
- 30분
- 1.2미터

암기 단서

- 화재야에 피취 소재공설 안전명심
- 재공이화 공화평 화안성 확설
- 재공설 고시
- 규수시 승인

답안 전략

1)용어정의 -> 2)소방시설 -> 3)특정소방대상물 -> 4)소방용품 순서로 목차를 잡고, 각 카드의 숫자·권자·기간을 먼저 쓴다.
권자 → 대상 → 기간/수치 → 절차 → 벌칙 순서로 쓰면 누락을 줄일 수 있다.

0-1) 2026 최신 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 시행본
- 법률:: [소방시설 설치 및 관리에 관한 법률](#) - [시행 2024. 12. 1.] [법률 제18522호, 2021. 11. 30., 전부개정]
- 시행령:: [소방시설법 시행령](#) - [시행 2026. 3. 24.] [대통령령 제36220호, 2026. 3. 24., 타법개정]
- 시행규칙:: [소방시설법 시행규칙](#) - [시행 2025. 12. 1.] [행정안전부령 제590호, 2025. 12. 1., 일부개정]
- 2026 답안 주의:: 자체점검기록표 게시기간은 30일 이상이 아니라 다음 자체점검기록표를 작성 · 게시하기 전까지이다.

- **1) 용어정의** <소방시설법 제2조 제1항>
 - "화재안전성능"이란?
 - **화재야에 피취 소재공설 안전명심**
 - **화재**를 예방하고 화재발생 시 **피해**를 **최소**화하기 위하여 소방대상물의 **재료,공간 및 설비** 등에 요구되는 **안전성능**을 말한다.
 - "성능위주설계"란?
 - **재공이화 공화평 화안성 확설**
 - 건축물 등의 **재료,공간,이용자,화재** 특성 등을 종합적으로 고려하여 **공학**적 방법으로 **화재** 위험성을 **평가**하고 그 결과에 따라 **화재안전성능**이 **확보**될 수 있도록 특정소방대상물을 **설계**하는 것을 말한다.
 - "화재안전기준"이란 소방시설 설치 및 관리를 위한 다음 각 목의 기준을 말한다.
 - 성능기준:
 - **재공설 고시**
 - 화재안전 확보를 위하여 **재료,공간 및 설비** 등에 요구되는 안전성능으로서 **소방청장이 고시**로 정하는 기준
 - 기술기준:
 - **규수시 승인**
 - 위에 따른 성능기준을 충족하는 상세한 **규격**, 특정한 **수치** 및 **시험방법** 등에 관한 기준으로서 행정안전부령으로 정하는 절차에 따라 소방청장의 승인을 받은 기준

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에서 무창층의 정의 및 개구부의 요건을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 지상 30 개크오공내 /바밑이리 /도차진터 / 내외 파괴 / 화피창장
 - 추가 설명
 - 관련 정보 : 창살,장애물
-
- **지상층** 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 **개구부**(건축물에서 채광·환기·통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창·출입구, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)의 면적의 합계가 해당 층의 바닥면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)의 **30분의 1** 이하가 되는 층을 말한다.
 - 가. 크기는 지름 **50센티미터** 이상의 원이 통과할 수 있을 것
 - 나. 해당 층의 **바닥면**으로부터 개구부 **밑부분**까지의 높이가 **1.2미터** 이내일 것
 - 다. 도로 또는 차량이 **진입**할 수 있는 **빈터**를 향할 것
 - 라. **화재** 시 건축물로부터 쉽게 **피난**할 수 있도록 **창살**이나 그 밖의 **장애물**이 설치되지 않을 것
 - 마. **내부** 또는 **외부**에서 쉽게** 부**수거나 **열** 수 있을 것

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제2조

답안 문장

- 무창층은 지상층 중 개구부 면적 합계가 해당 층 바닥면적의 30분의 1 이하인 층이다. 개구부는 50 cm 원 통과, 바닥면부터 1.2 m 이내, 도로·차량진입 빈터 방향, 창살 등 장애물 없음, 내외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있음 요건을 모두 갖추어야 한다.

문제 「무창층 기준 해석에 대한 업무처리 지침」기준에서 쉽게 파괴할 수 있는 유리의 종류를 쓰시오.

답안

- **일강복기**
- ① 일반유리: 두께 6mm 이하
- ② 강화유리: 두께 5mm 이하
- ③ 복층유리
- ㉠ 일반유리 두께 6mm이하+공기층+일반유리 두께 6mm 이하
- ㉡ 강화유리 두께 5mm이하+공기층+강화유리 두께 5mm 이하
- ④ 기타 소방서장이 쉽게 파괴할 수 있다고 판단되는 것

법령 근거

- 「무창층 기준 해석에 대한 업무처리 지침」

답안 문장

- 쉽게 파괴할 수 있는 유리는 일반유리 6 mm 이하, 강화유리 5 mm 이하, 해당 조합의 복층유리 및 소방서장이 쉽게 파괴할 수 있다고 판단하는 유리로 정리한다.

문제 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 관계인의 의무사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** **기재**를 발견 **국점**
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ① 관계인은 소방시설등의 **기**능과 성능을 **보전**·**향상**시키고 **이용자**의 **편의**와 **안전성**을 높이기 위하여 노력하여야 한다._**기보향 이편안**
 - ② 관계인은 매년 소방시설등의 관리에 필요한 **재**원을 **확보**하도록 노력하여야 한다._**재확**
 - ③ 관계인은 **국**가 및 지방자치단체의 소방시설등의 설치 및 **관리** 활동에 적극 **협조**하여야 한다._**국소관협**
 - ④ 관계인 중 **점**유자는 소유자 및 관리자의 소방시설등 **관리** 업무에 적극 **협조**하여야 한다._**점소관협**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제4조

답안 문장

- 관계인은 소방시설등의 기능·성능 보전과 향상, 이용자의 편의와 안전성 확보, 관리 자원 확보, 국가·지방자치단체의 설치·관리 활동 협조 의무를 부담하며, 점유자는 소유자·관리자의 관리 업무에 협조하여야 한다.

문제 소방시설 폐쇄·차단 시 행동요령 등에 관한 고시」에서 소방시설의 점검·정비를 위하여 소방시설이 폐쇄·차단된 이후 수신기 등으로 화재신호가 수신되거나 화재 상황을 인지한 경우 특정소방대상물의 관계인의 행동요령을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** **확초** **신안복**
- 추가 설명

- 관련 정보

- ① 화재신호가 발신된 장소로 이동하여 화재여부를 **확인**한다
- ② 화재로 확인된 경우에는 **초기소화**, 상황 **전파** 등의 조치를 취한다.
- ③ 즉시 소방관서(119)에 **신고**하고, 재실자를 **대피**시키는 등 적절한 조치를 취한다.
- ④ 비화재보로 확인된 경우에는 재실자에게 관련 사실을 **안내**하고, 수신기에서 화재경보 복구 후 비화재보 **방지**를 위해 적절한 **조치**를 취한다.
- ⑤폐쇄·차단되어 있는 모든 소방시설(수신기, 스프링클러 밸브 등)을 정상상태로 **복구**한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제3항·제4항
- 「소방시설 폐쇄·차단 시 행동요령 등에 관한 고시」

답안 문장

- 폐쇄·차단 상태에서 화재신호를 수신하거나 화재 상황을 인지한 경우 관계인은 화재 여부 확인, 초기소화·상황전파, 119 신고와 대피, 비화재보 안내·복구 조치, 폐쇄·차단 시설 정상복구 순으로 조치한다.

- **2)소방시설**

- 1. 소화설비: 물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화하는 기계·기구 또는 설비로서 다음 각 목의 것
- 가. 소화기구
 - 1. 소화기
 - 2. 간이소화용구: 에어로졸식 소화용구, 투척용 소화용구, 소공간용 소화용구및소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구
 - 3. 자동확산소화기
- 나. 자동소화장치
 - 1. 주거용 주방자동소화장치
 - 2. 상업용 주방자동소화장치
 - 3. 캐비닛형 자동소화장치
 - 4. 가스자동소화장치
 - 5. 분말자동소화장치
 - 6. 고체에어로졸자동소화장치
- 다. 옥내소화전설비[호스릴(hose reel) 옥내소화전설비를 포함한다]
- 라. 스프링클러설비등
 - 1. 스프링클러설비
 - 2. 간이스프링클러설비(캐비닛형 간이스프링클러설비를 포함한다)
 - 3. 화재조기진압용 스프링클러설비
- 마. 물분무등소화설비
 - 1. 물분무소화설비
 - 2. 미분무소화설비
 - 3. 포소화설비
 - 4. 이산화탄소소화설비
 - 5. 할론소화설비
 - 6. 할로겐화합물 및 불활성기체(다른 원소와 화학반응을 일으키기 어려운 기체를말한다. 이하 같다) 소화설비
 - 7. 분말소화설비
 - 8. 강화액소화설비
 - 9. 고체에어로졸소화설비
- 바. 옥외소화전설비
- 2. 경보설비: 화재발생 사실을 통보하는 기계·기구 또는 설비로서 다음 각 목의 것
- 가. 단독경보형 감지기
- 나. 비상경보설비
 - 1. 비상벨설비
 - 2. 자동식사이렌설비
- 다. 자동화재탐지설비
- 라. 시각경보기
- 마. 화재알림설비
- 바. 비상방송설비
- 사. 자동화재속보설비
- 아. 통합감시시설
- 자. 누전경보기
- 차. 가스누설경보기

- 3. 피난구조설비: 화재가 발생할 경우 피난하기 위하여 사용하는 기구 또는 설비로서 다음 각 목의 것
 - 가. 피난기구
 - 1. 피난사다리
 - 2. 구조대
 - 3. 완강기
 - 4. 간이완강기
 - 5. 그 밖에 화재안전기준으로 정하는 것
 - 나. 인명구조기구
 - 1. 방열복, 방화복(안전모, 보호장갑 및 안전화를 포함한다)
 - 2. 공기호흡기
 - 3. 인공소생기
 - 다. 유도등
 - 1. 피난유도선
 - 2. 피난구유도등
 - 3. 통로유도등
 - 4. 객석유도등
 - 5. 유도표지
 - 라. 비상조명등 및 휴대용비상조명등
- 4. 소화용수설비: 화재를 진압하는 데 필요한 물을 공급하거나 저장하는 설비로서 다음 각 목의 것
 - 가. 상수도소화용수설비
 - 나. 소화수조·저수조, 그 밖의 소화용수설비
- 5. 소화활동설비: 화재를 진압하거나 인명구조활동을 위하여 사용하는 설비로서 다음 각 목의 것
 - 가. 제연설비
 - 나. 연결송수관설비
 - 다. 연결살수설비
 - 라. 비상콘센트설비
 - 마. 무선통신보조설비
 - 바. 연소방지설비
- 소방시설법에서 분류하는 소화기구와 자동소화장치의 종류를 설명하시오.
- **소자간 / 주상 캐가고분**
 - 1. 소화설비: 물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화하는 기계·기구 또는 설비로서 다음 각 목의 것
 - 가. 소화기구
 - 1. 소화기
 - 2. 간이소화용구: 에어로졸식 소화용구, 투척용 소화용구, 소공간용 소화용구 및 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구
 - 3. 자동확산소화기
 - 나. 자동소화장치
 - 1. 주거용 주방자동소화장치
 - 2. 상업용 주방자동소화장치
 - 3. 캐비닛형 자동소화장치
 - 4. 가스자동소화장치
 - 5. 분말자동소화장치
 - 6. 고체에어로졸자동소화장치
 - 소방시설법에서 분류하는 소화설비 설명하시오.

- 소간확 자주상 캐가 물에 옥내 스물미포 이할로 분강 옥외
- ① 소화설비의 종류
- ㉠ 소화기구
소화기, 간이소화용구, 자동확산소화기
- ㉡ 자동소화장치
- 주거용 주방자동소화장치, 상업용 주방자동소화장치, 캐비닛형 자동소화장치, 가스자동소화장치, 분말자동소화장치, 고체에어로졸자동소화장치
- ㉢ 옥내소화전설비[호스릴(hose reel) 옥내소화전설비를 포함한다]
- ㉣ 스프링클러설비등
- 스프링클러설비, 간이스프링클러설비(캐비닛형 간이스프링클러설비를 포함), 화재조기진압용 스프링클러설비
- ㉤ 물분무등소화설비
- 물분무소화설비, 미분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소소화설비, 할론소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체, 분말소화설비, 강화액소화설비, 고체에어로졸소화설비
- ㉥ 옥외소화전설비
- 소방시설법에서 분류하는 경보설비 설명하시오.
- 단비벨사 탐지시각 알림방송 속보통합 누전가스
- ① 경보설비의 종류
- ㉠ 단독경보형 감지기
- ㉡ 비상경보설비
 - ▪ 비상벨설비
 - ▪ 자동식사이렌설비
- ㉢ 자동화재탐지설비
- ㉣ 시각경보기
- ㉤ 화재알림설비
- ㉥ 비상방송설비
- ㉦ 자동화재속보설비
- ㉧ 통합감시시설
- ㉨ 누전경보기
- ㉩ 가스누설경보기

• 3)특정소방대상물<소방시설법 시행령 별표2 >

- 특정소방대상물의 종류 중 지하가에 대해 쓰시오.
- 지인설상사 그비시 연지면 / 지하상가 터널차지 수저산
- 지하의 인공구조물 안에 설치되어 있는 상점, 사무실, 그 밖에 이와** 비**
슷한 시설이 연속하여 지하도에 면하여 설치된 것과 그 지하도를 합한 것
- 가. 지하상가
- 나. 터널: 차량(궤도차량용은 제외한다) 등의 통행을 목적으로** 지**하, 수저 또는 산을 뚫어서 만든 것
- 지하구의 용어정의를 기술하시오 _화재안전기술기준 지하구에있음.
- 전통가 냉(면)집 지인 사보점 출출 전통지인 외18이요 / 공동구
맛있는 전통가 냉면집에서 지인에게 사준다고 보자 점심때 출입구에 다른 전통지인까지 델구왔네 외?
- 전력·통신용의 전선이나 가스·냉난방용의 배관 또는 이와 비슷한 것을 집합수용 하기 위하여
설치한 지하 인공구조물로서 사람이 보수 또는 점검을 하기 위하여 출입이 가능한 것 중 다음의 어느
하나에 해당하는 것
- 전력 또는 통신사업용 지하 인공구조물로서 전력구(케이블 접속부가 없는 경우에는 제외한다)또는 통신구
방식으로 설치된 것
- 1)외의 지하 인공구조물로서 폭이 1.8미터 이상이고 높이가** 2**미터 이상이며 길이가 50미터이상인 것
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공동구
- 30. 복합건축물

문제 가.하나의 건축물의 둘이상의 용도로 사용되는 경우 복합건축물로 본다. 복합건축물에 해당하지 않는
경우에 대해 쓰시오.

답안

• 주부 의무화

주부복리

주용필 설대위생 사장집 물주 소식운세

- 1. 관계 법령에서 주된 용도의 부수시설로서 그 설치를 의무화하고 있는 용도 또는 시설
- 2. 「주택법」 제35조제1항제3호 및 제4호에 따라 주택 안에 부대시설 또는 복리시설이 설치되는 특정소방
대상물
- 3) 건축물의 주된 용도의 기능에 필수적인 용도로서 다음의 어느 하나에 해당하는 용도
- 가)건축물의 설비(제23호마목의 전기저장시설을 포함한다), 대피 또는 위생을 위한 용도, 그 밖에 이와 비슷한
용도
- 나)사무, 작업, 집회, 물품저장 또는 주차를 위한 용도, 그 밖에 이와 비슷한 용도
- 다)구내소각 시설의 용도, 구내식당, 구내운동시설 등 종업원후생복리시설(기숙사는 제외한다), 구내세탁소,
그 밖에 이와 비슷한 용도

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2

답안 문장

- 복합건축물 여부 판단 시 주된 용도의 부수시설, 주택의 부대·복리시설, 주된 용도 기능에 필수적인
설비·대피·위생·사무·작업·집회·저장·주차·후생복리시설 등은 별도 복합용도로 보지 않는다.

- 나.복합건축물이란 하나의 건축물이 주택과 어떠한 용도로 함께 사용되는 것을 말하는지 답하시오.
- **근위 판숙업주**

- **근린생활시설, 위락시설, 판매시설, 숙박시설, 업무시설**

문제 (2)둘이상의 특정소방대상물을 하나의 특정소방대상물로 보는 연결통로의 구조에 대해 쓰시오.<소방시설법 시행령 별표2 비고 >

답안

- **✓ 중요한 내용** : 내연관계 아닌 커플6명, 내연관계인 커플 10명 / 내아닌/ 컨플배/ 셔터방피/ 지구/ 보상가
- 추가 설명 : 내화구조로 된 연결통로가 다음의 어느 하나에 해당되는 경우
- 관련 정보

- 가. 내화구조로 된 연결통로가 다음의 어느 하나에 해당되는 경우
 - 1. 벽이 없는 구조로서 그 길이가 6m 이하인 경우
 - 2. 벽이 있는 구조로서 그 길이가 10m 이하인 경우. 다만, 벽 높이가 바닥에서 천장까지의 높이의 2분의 1 이상인 경우에는 벽이 있는 구조로 보고, 벽 높이가 바닥에서 천장까지의 높이의 2분의 1 미만 인 경우에는 벽이 없는 구조로 본다.
- 나. 내화구조가 아닌 연결통로로 연결된 경우
- 다. 컨베이어로 연결되거나 플랜트설비의 배관 등으로 연결되어 있는 경우
- 라. 지하보도, 지하상가, 지하가로 연결된 경우
- 마. 자동방화셔터 또는 60분+ 방화문이 설치되지 않은 피트(전기설비 또는 배관설비 등이 설치되는 공간을 말한다)로 연결된 경우
- 바. 지하구로 연결된 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2 비고

답안 문장

- 둘 이상의 특정소방대상물이 연결된 경우 내화구조 연결통로의 길이, 비내화 연결, 컨베이어·배관, 지하보도·지하상가·지하가, 자동방화셔터 또는 방화문 미설치 피트, 지하구 연결 여부로 하나의 대상물 판단을 정리한다.

문제 (3)연결통로 또는 지하구와 특정소방대상물의 양쪽에 어떠한 시설을 설치하는 경우 각각 별개의 특정소방대상물로 보는지 답하시오<소방시설법 시행령 별표2 비고 >

답안

- **✓ 중요한 내용**
- 추가 설명 : 화경자 셔터방 / 화자 방드개
- 관련 정보

- 가. 화재 시 경보설비 또는 자동소화설비의 작동과 연동하여 / 자동으로 닫히는 자동방화셔터 또는 60분 + 방화문이 설치된 경우
- 나. 화재시 자동으로 방수되는 방식의 드렌처설비 또는 개방형 스프링클러헤드가 설치된 경우

- 특정소방대상물의 지하층이 **지하가**와 연결되는 경우 해당지하층은 지하가로 간주하는데 어떠한 경우 지하가로 보지 않고 해당건축물의 지하층으로 보는지 그 기준을 설명하시오
- **화경자 셔터방 / 화자 방드**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2 비교

답안 문장

- 연결통로 또는 지하구 양쪽에 화재 시 연동 폐쇄되는 자동방화셔터 · 60분+ 방화문 또는 자동 방수되는 드렌처설비 · 개방형 스프링클러헤드가 있으면 각각 별개의 특정소방대상물로 볼 수 있다.
- (4)특정소방대상물의 지하층이 지하가와 연결되는 경우 해당지하층은 지하가로 간주하는데 어떠한 경우 지하가로 보지 않고 해당건축물의 지하층으로 보는지 그 기준을 설명하시오
- **화경자 셔터방 / 화자 방드**

- **지하가**와 연결되는 지하층에 지하층 또는 지하가에 설치된 자동방화셔터 또는 60분+ 방화문이 화재 시 경보설비 또는 자동소화설비의 작동과 연동하여 자동으로 닫히는 구조이거나 그 윗부분에 드렌처설비가 설치된 경우
- **4)소방용품**
 - 그밖 행정안전부령으로 정하는 소방관련제품 또는 기기를 제외한 소방용품의 종류를 모두 기술하시오
 - **소자 전소관 기스가유 / 누가? 감중발수음 / 피구완간공 피통객예내 / 약방**
 - 1. 소화설비를 구성하는 제품 또는 기기
 - 가. 별표 1 제1호가목의 소화기구(소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구는 제외한다)
 - 나. 별표 1 제1호나목의 자동소화장치
 - 다. 소화설비를 구성하는 소화전, 소방호스,관창(菅槍), , 기동용 수압개폐장치, 스프링클러헤드, 가스관선택밸브,유수제어밸브
 - 2. 경보설비를 구성하는 제품 또는 기기
 - 가. 누전경보기 및 가스누설경보기
 - 나. 경보설비를 구성하는 감지기,중계기,발신기, 수신기 및 음향장치(경종만 해당한다)
 - 3. 피난구조설비를 구성하는 제품 또는 기기
 - 가. 피난사다리, 구조대, 완강기(지지대를 포함한다) 및 간이완강기(지지대를 포함한다)
 - 나. 공기호흡기(충전기를 포함한다)
 - 다. 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등 및 예비 전원이 내장된 비상조명등
 - 4. 소화용으로 사용하는 제품 또는 기기
 - 가. 소화약제[별표 1 제1호나목2) 및 3)의 자동소화장치와 같은 호 마목3)부터 9)까지의 소화설비용만 해당한다]
 - 나. 방염제(방염액 · 방염도료 및 방염성물질을 말한다)
 - 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 (별표 3) 」에서 소방용품에 관한 다음 물음에 답하시오'

문제 (1)소방용품의 소화설비를 구성하는 제품 또는 기기를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **소자 전소관 기스가유**

- 추가 설명
- 관련 정보

- 가. 별표 1 제1호가목의 소화기구(소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구는 제외한다)
- 나. 별표 1 제1호나목의 자동소화장치
- 다. 소화설비를 구성하는 소화전, 소방호스, 관창(管槍), , 기동용 수압개폐장치, 스프링클러헤드, 가스관선택밸브, 유수제어밸브

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 3

답안 문장

- 소방용품 중 소화설비 구성품은 소화기구, 자동소화장치, 소화전 · 소방호스 · 관창 · 기동용수압개폐장치 · 스프링클러헤드 · 가스관선택밸브 · 유수제어밸브 등으로 정리한다.

문제 (2)소방용품의 경보설비를 구성하는 제품 또는 기기를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 누가? 감중발수음
- 추가 설명
- 관련 정보

- 가. 누전경보기 및 가스누설경보기
- 나. 경보설비를 구성하는 감지기, 중계기, 발신기, 수신기 및 음향장치(경종만 해당한다)

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 3

답안 문장

- 경보설비 소방용품은 누전경보기 · 가스누설경보기와 감지기 · 중계기 · 발신기 · 수신기 · 음향장치(경종)를 중심으로 쓴다.

문제 (3) 소방용품의 피난구조설비를 구성하는 제품 또는 기기를 쓰시오.

답안

- 피구완간공 피통객예내
- 가. 피난사다리, 구조대, 완강기(지지대를 포함한다) 및 간이완강기(지지대를 포함한다)
- 나. 공기호흡기(충전기를 포함한다)
- 다. 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등 및 예비 전원이 내장된 비상조명등

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 3

답안 문장

- 피난구조설비 소방용품은 피난사다리·구조대·완강기·간이완강기, 공기호흡기, 피난구유도등·통로유도등·객석유도등·예비전원 내장 비상조명등으로 정리한다.

문제 (4)「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 판매하거나 판매목적으로 진열, 소방시설공사에 사용할 수 없는 소방용품을 쓰시오.

답안

- **형형제**
- ① 형식승인을 받지 아니한 것
- ② 형상등을 임의로 변경한 것
- ③ 제품검사를 받지 아니하거나 합격표시를 하지 아니한 것

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제6항

답안 문장

- 형식승인을 받지 않았거나, 형상등을 임의로 변경했거나, 제품검사를 받지 않았거나 합격표시가 없는 소방용품은 판매·진열하거나 소방시설공사에 사용할 수 없다.
- **5)건축허가등의 동의**

문제 건축물 등의 신축.증축.개축.이전.용도변경 또는 대수선의 허가.협의 및 사용승인을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물의 범위를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :**
 - 동의해주는 수수료는 원래는 400원인데
 - 학교는 100원, 노유자시설은 200원, 정신이상자와 장애인 300원만 받아라.
 - 무지썸오 차주 이영애 기주 이영애의 항공기격납고는 6층에서 조산위험 풍전지
 - 노아가 정장입고 노숙을 하다가 결핵과 한센씨병에 걸려서 요양병원에 입원해서 특가 저취 치료를 받고 있는데 100톤짜리 탱크가 쳐들어왔다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 1. 연면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제4호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)이 400제곱미터 이상인 건축물이나 시설. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설은 해당 목에서 정한 기준 이상인 건축물이나 시설로 한다.
 - 가. 「학교시설사업 촉진법」 제5조의2제1항에 따라 건축등을 하려는 학교시설: 100제곱미터
 - 나. 별표 2의 특정소방대상물 중 노유자(老幼者) 시설 및 수련시설: 200제곱미터
 - 다. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제5호에 따른 정신의료기관(입원실이 없는 정신건강의학과 의원은 제외하며, 이하 "정신의료기관"이라 한다): 300제곱미터
 - 라. 「장애인복지법」 제58조제1항제4호에 따른 장애인 의료재활시설(이하 "의료재활시설"이라 한다): 300제곱미터

- 2. 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 **150제곱미터**(공연장의 경우에는 100제곱미터) 이상인 층이 있는 것
- 3. 차고·주차장 또는 주차 용도로 사용되는 시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
- 가. 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 **200제곱미터** 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설
- 나. 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 20대 이상을 주차할 수 있는 시설
- 4. 층수(「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에 따라 산정된 층수를 말한다. 이하 같다)가 **6층** 이상인 건축물
- 5. **항공기 격납고**, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송수신탑
- 6. 별표 2의 특정소방대상물 중 의원(입원실이 있는 것으로 한정한다)·조산원·산후조리원, 위험물 저장 및 처리 시설, 발전시설 중 **풍력발전소·전기저장시설, 지하구(地下溝)**
- 7. 제1호나목에 해당하지 않는 노유자 시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설. 다만, 가목2) 및 나목부터 바목까지의 시설 중 「건축법 시행령」 별표 1의 단독주택 또는 공동주택에 설치되는 시설은 제외한다.
- 가. 별표 2 제9호가목에 따른 **노인** 관련 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
- 1. 「노인복지법」 제31조제1호에 따른 노인주거복지시설, 같은 조 제2호에 따른 노인의료복지시설 및 같은 조 제4호에 따른 재가노인복지시설
- 2. 「노인복지법」 제31조제7호에 따른 학대피해노인 전용쉼터
- 나. 「아동복지법」 제52조에 따른 **아동복지시설**(아동상담소, 아동전용시설 및 지역아동센터는 제외한다)
- 다. 「장애인복지법」 제58조제1항제1호에 따른 **장애인** 거주시설
- 라. **정신질환자** 관련 시설(「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제27조제1항제2호에 따른 공동생활가정을 제외한 재활훈련시설과 같은 법 시행령 제16조제3호에 따른 종합시설 중 24시간 주거를 제공하지 않는 시설은 제외한다)
- 마. 별표 2 제9호마목에 따른 **노숙인** 관련 시설 중 노숙인자활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설
- 바. **결핵환자나 한센인**이 24시간 생활하는 노유자 시설
- 8. 「의료법」 제3조제2항제3호라목에 따른 **요양병원**(이하 “요양병원”이라 한다). 다만, 의료재활시설은 제외한다.
- 9. 별표 2의 특정소방대상물 중 공장 또는 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2에서 정하는 수량의 **750배** 이상의 **특수가연물**을 저장·취급하는 것
- 10. 별표 2 제17호나목에 따른 가스시설로서 지상에 노출된 **탱크**의 저장용량의 합계가 **100톤** 이상인 것

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제6조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제7조제1항

답안 문장

- 건축허가등의 권한이 있는 행정기관은 대통령령으로 정한 규모·용도 건축물의 허가·협의·사용승인 전에 관할 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 한다.

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 노유자시설의 범위를 쓰시오 (다만, 연면적 200m²이상인 것은 제외한다)

답안

- **노아가 정상입고 노숙을 하다가 결핵과 한센씨병**
- 7. 제1호나목에 해당하지 않는 노유자 시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설. 다만, 가목2) 및 나목부터 바목까지의 시설 중 「건축법 시행령」 별표 1의 단독주택 또는 공동주택에 설치되는 시설은 제외한다.

- 가. 별표 2 제9호가목에 따른 노인 관련 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
- 1. 「노인복지법」 제31조제1호에 따른 노인주거복지시설, 같은 조 제2호에 따른 노인의료복지시설 및 같은 조 제4호에 따른 재가노인복지시설
- 2. 「노인복지법」 제31조제7호에 따른 학대피해노인 전용쉼터
- 나. 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설(아동상담소, 아동전용시설 및 지역아동센터는 제외한다)
- 다. 「장애인복지법」 제58조제1항제1호에 따른 장애인 거주시설
- 라. 정신질환자 관련 시설(「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제27조제1항제2호에 따른 공동생활가정을 제외한 재활훈련시설과 같은 법 시행령 제16조제3호에 따른 종합시설 중 24시간 주거를 제공하지 않는 시설은 제외한다)
- 마. 별표 2 제9호마목에 따른 노숙인 관련 시설 중 노숙인자활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설
- 바. 결핵환자나 한센인이 24시간 생활하는 노유자 시설

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제7호

답안 문장

- 동의대상 노유자시설은 노인 관련 시설, 아동복지시설, 장애인 거주시설, 정신질환자 관련 시설, 노숙인 관련 시설, 결핵환자·한센인이 24시간 생활하는 시설로 정리한다.

문제 소방본부장 또는 소방서장의 건축허가 등의 동의대상에서 제외되는 경우 3가지를 기술하시오< 소방시설법 시행령 제7조 제2항>

답안

- **✓ 중요한 내용** :구청에 소자 단독으로 가스를 피워놓겠습니다. 증축을 위한 착공신고서를 동의대상 제외하는 곳에 몰래 두겠습니다.
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- 1. 특정소방대상물에 설치되는 소화기구, 자동소화장치, 단독경보형감지기, 가스누설경보기, 피난구조설비(비상조명등은 제외한다),누전경보기 가 화재안전기준에 적합한 경우 해당 특정소방대상물
 - 2. 건축물의 증축 또는 용도변경으로 인하여 해당 특정소방대상물에 추가로 소방시설이 설치되지 않는경우 해당 특정소방대상물
 - 3. 「소방시설공사업법 시행령」 제4조에 따른 소방시설공사의 착공신고 대상에 해당하지 않는 경우해당 특정소방대상물

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제7조제2항

답안 문장

- 소화기구·자동소화장치 등 일정 소방시설만 적합하게 설치된 경우, 증축·용도변경으로 추가 소방시설이 없는 경우, 착공신고 대상 공사에 해당하지 않는 경우에는 동의대상에서 제외된다.

문제 건축물 등의 신축.증축.개축.이전.용도변경 또는 대수선의 허가.협의 및 사용승인을 할 때 미리

소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 노유자시설의 범위를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 노아 정장 노숙 결핵 한센씨병
 - 추가 설명 : 노아가 정장입고 노숙을 하다가 결핵과 한센씨병에 걸렸다.
 - 관련 정보
-
- 제1호나목에 해당하지 않는 노유자 시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설. 다만, 가목2) 및 나목부터 바목까지의 시설 중 「건축법 시행령」 별표 1의 단독주택 또는 공동주택에 설치되는 시설은 제외한다.
 - 가. 별표 2 제9호가목에 따른 노인 관련 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
 - 1. 「노인복지법」 제31조제1호에 따른 노인주거복지시설, 같은 조 제2호에 따른 노인의료복지시설 및 같은 조 제4호에 따른 재가노인복지시설
 - 2. 「노인복지법」 제31조제7호에 따른 학대피해노인 전용쉼터
 - 나. 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설(아동상담소, 아동전용시설 및 지역아동센터는 제외한다)
 - 다. 「장애인복지법」 제58조제1항제1호에 따른 장애인 거주시설
 - 라. 정신질환자 관련 시설(「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제27조제1항제2호에 따른 공동생활가정을 제외한 재활훈련시설과 같은 법 시행령 제16조제3호에 따른 종합시설 중 24시간 주거를 제공하지 않는 시설은 제외한다)
 - 마. 별표 2 제9호마목에 따른 노숙인 관련 시설 중 노숙인자활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설
 - 바. 결핵환자나 한센인이 24시간 생활하는 노유자 시설

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제7호

답안 문장

- 동의대상 노유자시설은 노인 관련 시설, 아동복지시설, 장애인 거주시설, 정신질환자 관련 시설, 노숙인 관련 시설, 결핵환자·한센인이 24시간 생활하는 시설로 정리한다.
- 소방본부장 또는 소방서장의 건축허가 등의 동의대상에서 제외되는 대상물을 쓰시오.<소방시설법 시행령 제7조 제2항>
- 소자단독가스피누 / 증축 / 착공신고
왕궁에 가서 소자 단독으로 방구꺼서 가스를 피워놓겠습니다. 그런후에 증축을 위한 착공신고를 하여 동의대상에서 제외되도록 하겠사옵니다.
- 1. 특정소방대상물에 설치되는 소화기구, 자동소화장치, 단독경보형감지기, 가스누설경보기, 피난구조설비(비상조명등은 제외한다),누전경보기 가 화재안전기준에 적합한 경우 해당 특정소방대상물
- 2. 건축물의 증축 또는 용도변경으로 인하여 해당 특정소방대상물에 추가로 소방시설이 설치되지 않는경우 해당 특정소방대상물
- 3. 「소방시설공사업법 시행령」 제4조에 따른 소방시설공사의 착공신고 대상에 해당하지 않는 경우해당 특정소방대상물

문제 소방본부장 또는 소방서장은 건축허가 등의 동의 여부를 알릴 경우에는 원활한 소방활동 및 건축물 등의 화재안전성능을 확보하기 위하여 어떠한 사항에 대한 검토자료 또는 의견서를 첨부할 수 있는가?
[대통령령으로 정하는 사항 포함]

답안

- **✓ 중요한 내용 :** **피진방통**
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 1. 피난시설, 방화구획
- 2. 소방관 진입창
- 3. 방화시설
- 4. 그 밖에 소방자동차의 접근이 가능한 통로의 설치 등 대통령령으로 정하는 사항

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제6조제5항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제7조제4항

답안 문장

- 동의 여부 통보 시 피난시설·방화구획, 소방관 진입창, 방화시설, 소방자동차 접근 통로 등에 관한 검토자료 또는 의견서를 첨부할 수 있다.

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 건축허가 동의요구를 받은 소방본부장 또는 소방서장이 동의 요구서류를 접수한 날로부터 10일 이내에 동의 회신을 해야하는 건축물을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** **오공이영애 아파트 → 상영이리 → 연씩**
- 추가 설명 : 50층 이상(지하층은 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 **아파트**
- 관련 정보 : **특급소방안전관리대상물**의 범위

- ① 50층 이상(지하층은 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 **아파트**
- ② 30층 이상(지하층을 포함)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)
- ③ 특정소방대상물로서 연면적이 10만㎡ 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제3조

답안 문장

- 50층 이상 또는 200 m 이상 아파트등, 30층 이상 또는 120 m 이상 특정소방대상물, 연면적 10만㎡ 이상 대상은 동의요구 서류 접수 후 10일 이내 회신 대상으로 정리한다.

문제 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률시행령」에서 “소방자동차의 접근이 가능한 통로의 설치 등 대통령령으로 정하는 사항” 5가지를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** **소주 주도 옥비소**
- 추가 설명
- 요약

- 1. 소방자동차의 접근이 가능한 통로의 설치
- 2. 주택승강기의 설치
- 3. 주택단지 안 도로의 설치
- 4. 옥상광장, 비상문자동개폐장치 또는 헬리포트의 설치
- 5. 그 밖에 소방본부장 또는 소방서장이 소화활동 및 피난을 위해 필요하다고 인정하는 사항

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제7조제4항

답안 문장

- 소방자동차 접근 통로, 주택승강기, 주택단지 안 도로, 옥상광장 · 비상문자동개폐장치 · 헬리포트, 그 밖에 소화활동 · 피난상 필요한 사항을 쓴다.
- 6)내진설계기준

문제 내진설계기준에 맞게 설치하여야 하는 대통령령으로 정하는 소방시설의 종류를 쓰시오.<소방시설법 시행령 제8조 제2항>

답안

- 옥스물
- 옥내소화전설비,스프링클러설비 및 물분무등소화설비

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제7조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제8조제2항

답안 문장

- 내진설계기준 적용 소방시설은 옥내소화전설비, 스프링클러설비 및 물분무등소화설비이다.
- 7)성능위주설계

문제 성능위주소방설계를 하여야 하는 특정소방대상물을 기술하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 20만 오공과 이영애가 상영하는곳을 3만원짜리 철도 공항타고 10만원 창고에서 영화상영 10개를 했는데 초고층 및 지하연계 복합건축물이 무너지고 수저터널을 5천미터 통과하는 내용이다.
- 추가 설명 : 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물(아파트등 제외)
- 관련 정보
- 1. 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물. 다만, 별표 2 제1호가목에 따른 아파트등(이하 "아파트등"이라 한다)은 제외한다.

- 2. **50층** 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 200미터 이상인 **아파트**등
- 3. **30층** 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 **특정소방대상물**(아파트등은 제외한다)
- 4. 연면적 **3만제곱미터** 이상인 특정소방대상물로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물
- 가. 별표 2 제6호나목의 **철도** 및 도시철도 시설
- 나. 별표 2 제6호다목의 **공항**시설
- 5. 별표 2 제16호의 **창고**시설 중 연면적 **10만제곱미터** 이상인 것 또는 지하층의 층수가 2개 층 이상 이고 지하층의 바닥면적의 합계가 3만제곱미터 이상인 것
- 6. 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 **영화상영관**이 **10개** 이상인 특정소방대상물
- 7. 「**초고층 및 지하연계 복합건축물 **재난관리에 관한 특별법」 제2조제2호에 따른 지하연계 복합건축 물에 해당하는 특정소방대상물
- 8. 별표 2 제27호의 터널 중 **수저(水底)터널** 또는 길이가 **5천미터** 이상인 것

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제8조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제9조

답안 문장

- 성능위주설계 대상은 대규모·고층·복합 위험성이 큰 신축 특정소방대상물이다. 연면적 20만㎡ 이상, 50층/200 m 이상 아파트등, 30층/120 m 이상 대상, 일정 철도·공항·창고·영화상영관·지하연계복합건축물·수저터널/5천 m 이상 터널 등을 기준으로 정리한다.

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 성능위주설계의 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 소화수 건특 건침
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ① **소**방자동차 진입(통로) 동선 및 소방관 진입 **경로** 확보_소동소경
- ② **화**재·피난 모의실험을 통한 화재위험성 및 피난**안전성** 검증_화모 위안
- ③ 소화**수** 공급시스템 **최적화**를 통한 화재**피해** **최소화** 방안 마련_수공최 피최방
- ④ **건**축물의 규모와 특성을 고려한 최적의 소방**시설** 설치_건규특 소시
- ⑤ **특**별피난계단을 포함한 피난**경로**의 **안전성** 확보_특피 경안
- ⑥ **건**축물의 용도별 방화구획의 적정성_건용 방구
- ⑦ **침**수 등 재난상황을 포함한 지하층 **안전**확보 방안 마련_침재 지안

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제8조제7항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제9조

답안 문장

- 성능위주설계 기준은 소방자동차·소방관 진입경로, 화재·피난 모의실험, 소화수 공급 최적화, 건축물 특성에 맞는 소방시설, 특별피난계단 포함 피난경로, 방화구획, 지하층 안전확보 방안을 포함한다.

8)주택에 설치하는 소방시설

문제 소방시설법 시행령 제10조에 따른 주택용소방시설의 종류를 답하시오.

답안

- 소화기 및 단독경보형 감지기

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제10조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조

답안 문장

- 주택용소방시설은 소화기와 단독경보형 감지기이다.

문제 소방시설법 제11조에 따른 자동차용소화기를 비치하여야 하는 자동차의 종류를 답하시오.

답안

- 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 자동차 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자동차를 제작·조립·수입·판매하려는 자 또는 해당 자동차의 소유자는 차량용 소화기를 설치하거나 비치하여야 한다.
- 1. 5인승 이상의 승용자동차
- 2. 승합자동차
- 3. 화물자동차
- 4. 특수자동차

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제11조제1항

답안 문장

- 차량용 소화기 설치·비치 대상은 5인승 이상의 승용자동차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차이다.

문제 소방시설법 시행규칙 [별표2]에 따른 차량용 소화기 비치기준을 설명하시오.

답안

- 1. 승용자동차
- : 법 제37조제5항에 따른 능력단위 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치 또는 비치한다.
- 2. 승합자동차
- 가. 경형승합자동차 : 능력단위 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치 또는 비치한다.
- 나. 승차정원 15인 이하 : 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1 이상인 소화기 2개 이상을 설치한다. 이 경우 승차정원 11인 이상 승합자동차는 운전석 또는 운전석과 옆으로 나란한 좌석 주위에 1개 이상을 설치한다.

- 다. 승차정원 16인 이상 35인 이하 : 능력단위 2 이상인 소화기 2개 이상을 설치한다. 이 경우 승차정원 23인을 초과하는 승합자동차로서 너비 2.3미터를 초과하는 경우에는 운전자 좌석 부근에 가로 600밀리미터, 세로 200밀리미터 이상의 공간을 확보하고 1개 이상의 소화기를 설치한다.
- 라. 승차정원 36인 이상 : 능력단위 3 이상인 소화기 1개 이상 및 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상을 설치한다. 다만, 2층 대형승합자동차의 경우에는 위층 차실에 능력단위 3 이상인 소화기 1개 이상을 추가 설치한다.
- 3. 화물자동차(피견인자동차는 제외한다) 및 특수자동차
- 가. 중형 이하 : 능력단위 1 이상인 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치한다.
- 나. 대형 이상 : 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1 이상인 소화기 2개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치한다.
- 4. 「위험물안전관리법 시행령」 제3조에 따른 지정수량 이상의 위험물 또는 「고압가스안전관리법 시행령」 제2조에 따라 고압가스를 운송하는
- 특수자동차(피견인자동차를 연결한 경우에는 이를 연결한 견인자동차를 포함한다): 「위험물안전관리법 시행규칙」 제41조 및 별표 17 제3호나목 중 이동탱크저장소 자동차용소화기의 설치기준에 해당하는 능력단위와 수량 이상을 설치한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제11조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제14조 및 별표 2

답안 문장

- 차량용 소화기는 자동차 종류와 승차정원에 따라 능력단위와 수량을 달리한다. 승용자동차는 능력단위 1 이상 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치·비치하는 방식으로 정리한다.

- 9) 특정소방대상물의 규모, 용도, 수용인원에 따른 소방시설의 종류 <소방시설법 시행령 별표4>

- 소화설비

- 소화기구
- 자동소화장치
- 옥내소화전설비
- 스프링클러설비
- 간이스프링클러설비
- 물분무등소화설비

○ 물분무등소화설비 설치대상에 대한 다음 빈칸을 답하시오

물분무등소화설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 및 지하구는제외한다)은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1. 항공기 및 자동차 관련 시설 중 항공기 격납고
2. []
3. 건축물의 내부에 설치된 차고·주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 면적이 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택 및 다세대주택은 제외한다)
4. 기계장치에 의한 주차시설을 이용하여 20대 이상의 차량을 주차할 수 있는 시설
5. 특정소방대상물에 설치된 전기실·발전실·변전실()·축전기실·통신기기실 또는 전산실, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 바닥면적이 300㎡ 이상인 것[하나의 방화구획 내에 둘 이상의 실(室)이 설치되어 있는 경우에는 이를 하나의 실로 보아 바닥면적을 산정한다]. 다만, 내화구조로 된 공정제어실 내에 설치된 주조정실로서 양압시설(외부 오염 공기 침투를 차단하고 내부의 나쁜 공기가 자연스럽게 외부로 흐를 수 있도록 한 시설을 말한다)이 설치되고 전기기기에 220볼트 이하인 저전압이 사용되며 종업원이 24시간 상주하는 곳은 제외한다.
6. 소화수를 수집·처리하는 설비가 설치되어 있지 않은 중·저준위방사성폐기물의 저장시설. 이 시설에는 []를 설치해야 한다.
7. 지하가 중 예상 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널. 이 시설에는 물분무소화설비를 설치해야 한다.
8. 문화재 중 「문화재보호법」 제2조제3항제1호 또는 제2호에 따른 지정문화재로서 소방청장이 문화재청장과 협의하여 정하는 것

- **쭈쭈쭈 항문 특수지**

○ 차주건 철주 팔방

가절 변차 가피 전발변
이할할

- 가 - **차고, 주차용 건축물 또는 철골 조립식 주차시설**. 이 경우 연면적 **800m²** 이상인 것만 해당한다.
- 나 - **가연성 절연유를 사용하지 않는 변압기·전류차단기 등의 전기기기/ 와 가연성 피복을 사용하지 않은 전선 및 케이블만을 설치한 전기실·발전실 및 변전실**은 제외한다
- 다 - **이산화탄소소화설비, 할론소화설비 또는 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비**

- 옥외소화전설비

- **경보설비**

- 단독경보형 감지기
- 비상경보설비
- 자동화재탐지설비
- 시각경보기
- 화재알림설비
- 비상방송설비
- 자동화재속보설비

문제 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물중 의료시설에 대한 설치대상을 설명하시오

답안

- 근위의 복장 600
요정 300 창살

- ① 의료시설(정신의료기관 및 요양병원은 제외한다)로서 연면적 600㎡ 이상인 경우에는 모든 층
- ② 의료시설 중 정신의료기관 또는 요양병원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
- 가) 요양병원(의료재활시설은 제외한다)
- 나) 정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 시설
- 다) 정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만이고, 창살(철재·플라스틱 또는 목재 등으로 사람의 탈출 등을 막기 위하여 설치한 것을 말하며, 화재 시자동으로 열리는 구조로 되어 있는 창살은 제외한다)이 설치된 시설

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제11조 및 별표 4

답안 문장

- 자동화재탐지설비의 의료시설 설치대상은 일반 의료시설 연면적 600㎡ 이상, 요양병원, 정신의료기관 또는 의료재활시설 바닥면적 합계 300㎡ 이상, 300㎡ 미만이라도 창살이 설치된 정신의료기관 또는 의료재활시설로 정리한다.
- 통합감시시설
- 누전경보기
- 가스누설경보기
- **피난구조설비**
- 피난기구
- 인명구조기구
- 유도등

문제 객석유도등을 설치하여야 하는 대상에 대해 기술하시오

답안

- ✓ **중요한 내용** : 문중운동 하다 객석유도등에 넘어져 열받아 유흥주점(춤카나) 갔다.
- 추가 설명
- 관련 정보
- 대형피난구유도등 설치대상 ➡ 대통령의 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다. 대통령이 지방장관의 운전지위를 판매한다.
- 가) 유흥주점영업시설(「식품위생법 시행령」 제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 카바레, 나이트클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)
- 나) 문화 및 집회시설
- 다) 종교시설
- 라) 운동시설

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제11조 및 별표 4

답안 문장

- 객석유도등은 무대가 있는 유흥주점영업시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설에 설치한다.
- 비상조명등

문제 비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물을 기술하시오

답안

- 5지에서 3천원 짜리 비상조명등 가지고 무지싸오 알고보니 터보
-
- 1) 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3천㎡ 이상인 경우에는 모든 층
 - 2. 1)에 해당하지 않는 특정소방대상물로서 그 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 450㎡ 이상인 경우에는 해당 층
 - 3. 지하가 중 터널로서 그 길이가 500m 이상인 것

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제11조 및 별표 4

답안 문장

- 비상조명등은 5층 이상이면서 연면적 3천㎡ 이상인 건축물의 모든 층, 지하층 또는 무창층 바닥면적 450㎡ 이상인 층, 길이 500 m 이상 터널에 설치한다.
- 휴대용비상조명등

문제 휴대용비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물을 설명하시오

답안

- "숙영 판철 지하"
 - "숙영이는 판철이와 함께 지하 도시로 모험을 떠나 숙박시설에서 대형 상영관과 대규모 점포, 철도역을 탐험하며 지하상가에서 휴대용비상조명등을 찾았다"
-
- 숙박시설
 - 수용인원 100명 이상의 영화상영관, 판매시설 중 대규모점포, 철도 및 도시철도 시설 중 지하역사, 지하가 중 지하상가

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제11조 및 별표 4

답안 문장

- 휴대용비상조명등은 숙박시설, 수용인원 100명 이상 영화상영관, 판매시설 중 대규모점포, 철도·도시철도 시설 중 지하역사, 지하가 중 지하상가에 설치한다.
- **소화용수설비**
- **소화활동설비**
- 제연설비
- 연결송수관설비
- 연결살수설비
- 비상콘센트설비
- 무선통신보조설비
- 연소방지설비

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 [별표 4]에 따라 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설에서 국가유산에 설치해야 하는 소방시설의 종류를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 국가유산이다 소에 물줘라 옥자야
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① **소**화기구 : 국가유산
 - ② **물**분무등소화설비 : 국가유산 중 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 지정문화유산(문화유산자료를 제외한다) 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 천연기념물등(자연유산자료를 제외한다)으로서 소방청장이 국가유산청장과 협의하여 정하는 것 **물국 문지천**
 - ③ **옥**외소화전설비 : 문화유산 중 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물 **옥보국목**
 - ④ **자**동화재속보설비 : 문화유산 중 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물 **자보국목**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제11조 및 별표 4

답안 문장

- 국가유산 관련 소방시설은 소화기구, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재속보설비로 정리한다. 옥외소화전설비와 자동화재속보설비는 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물을 핵심으로 잡는다.

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에서 관계인이 특수가연물의 지정수량에 따라 설치해야 하는 소방시설의 종류 및 기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 특수가연물에 근처에서는 **치료**는 **옥외**에서 비용은 **스1불**이나 **500자**
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-

소방시설	적용기준
옥내소화전설비	공장 또는 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 정하는 지정수량의 750배 이상이 특수가연물을 저장·취급하는 것
옥외소화전 설비	공장 또는 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 정하는 지정수량의 750배 이상이 특수가연물을 저장·취급하는 것
스프링클러설비	① 공장 또는 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 정하는 지정수량의 1천 배 이상이 특수가연물을 저장·취급하는 시설 ② 지붕 또는 벽면이 불연재료가 아니거나 내화구조가 아닌 공장 또는 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 정하는 지정수량의 500배 이상이 특수가연물을 저장·취급하는 시설
자동화재탐지설비	공장 및 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 정하는 지정수량의 500배 이상이 특수가연물을 저장·취급하는 것

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제11조 및 별표 4
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2

답안 문장

- 특수가연물은 공장·창고시설 기준으로 750배 이상이면 옥내소화전설비와 옥외소화전설비, 1천배 이상이면 스프링클러설비, 불연재료·내화구조가 아닌 경우 500배 이상이면 스프링클러설비, 500배 이상이면 자동화재탐지설비를 연결해서 암기한다.

문제 행정안전부령으로 정하는 연소우려가 있는 건축물의 구조에 대해 설명하시오<소방시설법 시행규칙 제17조>

답안

- 대지경계 둘건 / 외벽 60/ 향하여
-
- 1. 건축물대장의 건축물 현황도에 표시된 **대지경계선** 안에 **둘** 이상의 **건축물**이 있는 경우
 - 2. 각각의 건축물이 다른 건축물의 **외벽**으로부터 수평거리가 1층의 경우에는 **6미터** 이하, 2층 이상의 층의 경우에는 **10미터** 이하인 경우
 - 3. 개구부(영 제2조제1호 각 목 외의 부분에 따른 개구부를 말한다)가 다른 건축물을 **향하여** 설치되어 있는 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제17조

답안 문장

- 연소우려가 있는 구조는 대지경계선 안에 둘 이상의 건축물이 있고, 건축물 간 외벽 수평거리가 1층 6 m 이하 또는 2층 이상 10 m 이하이며, 개구부가 다른 건축물을 향해 설치된 경우이다.
- **10)내용연수**
- **11)수용인원 산정<소방시설법 시행령 별표7>**

문제 수용인원수를 산정하는 방법에 대해 설명하시오

답안

- **침대유무 종플삼/ 상담교실휴강 119/ 문중운동강당 46/ 그 3/복계화제외 반올**
- 1. 숙박시설이 있는 특정소방대상물
 - 가. **침대가 있는** 숙박시설: 해당 특정소방대상물의 종사자 수에 침대 수(2인용 침대는 2개로 산정한다)를 **합한** 수
 - 나. **침대가 없는** 숙박시설: 해당 특정소방대상물의 종사자 수에 숙박시설 바닥면적의 합계를 **3㎡**로 나누어 얻은 수를 합한 수
- 2. 제1호 외의 특정소방대상물
 - 가. **상담실 · 교무실 · 실습실 · 휴게실 · 강의실** 용도로 쓰는 특정소방대상물: 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 **1.9㎡**로 나누어 얻은 수
 - 나. **문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설, 강당** : 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 **4.6㎡**로 나누어 얻은 수(관람석이 있는 경우 고정식 의자를 설치한 부분은 그 부분의 의자 수로 하고, 긴 의자의 경우에는 의자의 정면너비를 0.45m로 나누어 얻은 수로 한다)
 - 다. **그 밖의** 특정소방대상물: 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 **3㎡**로 나누어 얻은 수
- **비고**
 - 1. 위 표에서 바닥면적을 산정할 때에는 **복도**(「건축법 시행령」 제2조제11호에 따른 준불연재료 이상의 것을 사용하여 바닥에서 천장까지 벽으로 구획한 것을 말한다), **계단** 및 **화장실**의 바닥면적을 포함하지 않는다.
 - 2. 계산 결과 소수점 이하의 수는 **반올림**한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제17조 및 별표 7

답안 문장

- 수용인원은 숙박시설의 침대 유무, 강의실 · 교무실 등 1.9㎡ 기준, 문화 · 종교 · 운동 · 강당 4.6㎡ 기준, 그 밖의 용도 3㎡ 기준으로 산정하고, 복도 · 계단 · 화장실은 제외하며 소수점 이하는 반올림한다.
- **12)임시소방시설<소방시설법 시행령 별표8>**

문제 임시소방시설을 설치해야 하는 공사의 종류와 규모를 설명하시오

답안

- **✓ 중요한 내용 : 소간 비가 간비방**
- 추가 설명 **소:신증개재이용대** **간:영삼 무지사육신** **비:연사 무지썸오**
- 관련 정보 : 옥내 ➡ **연면적 3천㎡ 이상**(지하가 중 터널은 제외한다)이거나 **지하층·무창층**(축사는 제외한다) 또는 층수가 **4층 이상**인 것 중 **바닥면적이 600㎡ 이상**인 층이 있는 것은 모든 층

- 가. 소화기: 법 제6조제1항에 따라 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 특정소방대상물의 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는** 대**수선 등을 위한 공사 중 법 제15조제1항에 따른 화재위험작업의 현장(이하 이 표에서 “화재위험작업현장”이라 한다)에 설치한다.
- 나. 간이소화장치: 다음의 어느 하나에 해당하는 공사의 화재위험작업현장에 설치한다.
 - 1) 연면적 3천㎡ 이상
 - 2) 지하층, 무창층 또는 4층 이상의 층. 이 경우 해당 층의 바닥면적이 600㎡ 이상인 경우만 해당한다.
- 다. 비상경보장치: 다음의 어느 하나에 해당하는 공사의 화재위험작업현장에 설치한다.
 - 1) 연면적** 4**00㎡ 이상
 - 2) 지하층 또는 무창층. 이 경우 해당 층의 바닥면적이 150㎡ 이상인 경우만 해당한다.
- 라. 가스누설경보기: 바닥면적이 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 화재위험작업현장에 설치한다.
- 마. 간이피난유도선: 바닥면적이 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 화재위험작업현장에 설치한다.
- 바. 비상조명등: 바닥면적이 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 화재위험작업현장에 설치한다.
- 사. 방화포: 용접·용단 작업이 진행되는 화재위험작업현장에 설치한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제15조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제18조 및 별표 8

답안 문장

- 화재위험작업현장에는 소화기를 기본으로 설치하고, 연면적 3천㎡ 이상 또는 지하층·무창층·4층 이상 중 바닥면적 600㎡ 이상이면 간이소화장치, 연면적 400㎡ 이상 또는 지하층·무창층 150㎡ 이상이면 비상경보장치를 설치한다. 지하층·무창층 150㎡ 이상에는 가스누설경보기·간이피난유도선·비상조명등을, 용접·용단 작업에는 방화포를 설치한다.

문제 임시소방시설과 기능 및 성능이 유사한 소방시설로서 임시소방시설을 설치한 것으로 보는 소방시설을 모두 설명하시오

답안

- ✓ 중요한 내용 : 간옥소→비방자 →간피피 통조
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 가. 간이소화장치를 설치한 것으로 보는 소방시설: 소방청장이 정하여 고시하는 기준에 맞는 소화기 (연결송수관설비의 방수구 인근에 설치한 경우로 한정한다) 또는 옥내소화전설비
 - 나. 비상경보장치를 설치한 것으로 보는 소방시설: 비상방송설비 또는 자동화재탐지설비
 - 다. 간이피난유도선을 설치한 것으로 보는 소방시설: 피난유도선, 피난구유도등, 통로유도등 또는 비상조명등

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제15조제2항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 8

답안 문장

- 간이소화장치는 기준에 맞는 소화기 또는 옥내소화전설비, 비상경보장치는 비상방송설비 또는 자동화재탐지설비, 간이피난유도선은 피난유도선·피난구유도등·통로유도등·비상조명등으로 갈음할 수 있다.

문제 대통령령으로 정하는 임시소방시설을 설치하여야 하는 작업의 종류를 기술하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 용융불꽃화→인가 폭발성물질 가연성가스→전 가열기구→알마 폭발성부유분진→소방청장이 정하여 고시
 - 추가 설명
 - 관련 정보
 - 용이 불꽃을 발생시키고 있습니다. 인가해주시오.폭발성물질로 용을 제압하겠습니다.전 기구를 가열하겠습니다. 폭발성부유분진을 소방청장이 정하여 고시해 주겠네. 꼭 용을 물리치게
-
- 2. 용접·용단(금속·유리·플라스틱 따위를 녹여서 절단하는 일을 말한다) 등 불꽃을 발생시키거나 화기(火氣)를 취급하는 작업
 - 1. 인화성·가연성·폭발성 물질을 취급하거나 가연성 가스를 발생시키는 작업
 - 3. 전열기구, 가열전선 등 열을 발생시키는 기구를 취급하는 작업
 - 4. 알루미늄, 마그네슘 등을 취급하여 폭발성 부유분진(공기 중에 떠다니는 미세한 입자를 말한다)을 발생시킬 수 있는 작업
 - 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 비슷한 작업으로 소방청장이 소방청장이 정하여 고시하는 작업

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제15조제1항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제18조제1항

답안 문장

- 화재위험작업은 인화성·가연성·폭발성 물질 취급 또는 가연성 가스 발생 작업, 용접·용단 등 불꽃·화기 취급 작업, 전열기구·가열전선 등 열 발생 기구 취급 작업, 알루미늄·마그네슘 등 폭발성 부유분진 발생 가능 작업, 소방청장이 정하여 고시하는 유사 작업이다.
- **13)소방시설 기준 특례기준**
 - 기준강화
 - 원칙 변경전
 - 예외 강화된 기준

문제 소방본부장이나 소방서장이 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 기준이 강화되는 경우 강화된 기준을 적용할 수 있는 소방시설을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 소자 속구 비상
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 1. 다음 각 목의 소방시설 중 대통령령 또는 화재안전기준으로 정하는 것

- 가. 소화기구
- 나. 자동화재탐지설비
- 다. 자동화재속보설비
- 라. 피난구조설비
- 마. 비상경보설비

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제1항제1호
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제13조

답안 문장

- 기준이 강화되어도 원칙은 변경 전 기준 적용이지만, 소화기구·비상경보설비·자동화재탐지설비·자동화재속보설비·피난구조설비 중 대통령령 또는 화재안전기준으로 정하는 것은 강화된 기준을 적용할 수 있다.

문제 소방본부장이나 소방서장이 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 기준이 강화되는 경우 강화된 기준을 적용할 수 있는 특정소방대상물을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : **전통 공동노의**
- 추가 설명 : 전력 및 통신사업용 지하구
- 관련 정보

-
- 가. **전력 및 통신사업용 지하구**
 - 나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 **공동구**
 - 다. **노유자(老幼者)** 시설
 - 라. **의료시설**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제1항제2호
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제13조

답안 문장

- 강화된 기준 적용 대상 특정소방대상물은 공동구, 전력 및 통신사업용 지하구, 노유자시설, 의료시설이다.

문제 대통령령 또는 화재안전기준이 변경으로 강화된 기준을 적용하는 경우 다음 각 목의 특정소방대상물에 설치하는 소방시설 중 대통령령 또는 화재안전기준으로 정하는 소방시설을 각각 쓰시오.<소방시설법 시행령 제13조>

답안

- ✓ **중요한 내용** : **공동 소자 탐연통 / 전통 소자 탐연통 유도 / 노간탐 단독 / 의료 속스 간탐**
- 추가 설명
- 관련 정보

- **공동구** : 소화기, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 유도등
- **전력 및 통신사업용 지하구** : 소화기, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 유도등
- **노유자 시설** : 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 단독경보형 감지기
- **의료시설** : 자동화재속보설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제1항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제13조

답안 문장

- 공동구와 전력·통신사업용 지하구는
소화기·자동소화장치·자동화재탐지설비·연소방지설비·통합감시시설·유도등, 노유자시설은
간이스프링클러설비·자동화재탐지설비·단독경보형감지기, 의료시설은
자동화재속보설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·자동화재탐지설비를 강화 적용 대상으로
정리한다.
- **증축**
- 원칙 증축당시
- 예외 적용x

문제 기존의 특정소방대상물이 증축되는 경우 기존부분에 대하여 증축당시의 대통령령 또는 화재안전기준을 적용한다. 어떠한 경우 기존부분에 대하여 증축당시의 기준을 적용하지 아니하고 기존 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하는지 설명하시오<소방시설법 시행령 제15조 제1항>

답안

- **✓ 중요한 내용** : 내 방자 삼삼 캐노?
 - 추가 설명 : 기존 부분과 증축 부분이 **내화구조(耐火構造)**로 된 바닥과 벽으로 구획된 경우
 - 관련 정보
-
- 1. 기존 부분과 증축 부분이 **내화구조(耐火構造)**로 된 바닥과 벽으로 구획된 경우
 - 2. 기존 부분과 증축 부분이 **자동방화셔터**(이하 "자동방화셔터"라 한다) 또는 60분+ **방화문**(이하 "60분+방화문"이라 한다)으로 구획되어 있는 경우
 - 3. 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물 내부에 연면적 33제곱미터 이하의 직원 휴게실을 증축하는 경우
 - 4. 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물에 **캐노피**(기둥으로 받치거나 매달아 놓은 덮개를 말하며, 3면 이상에 벽이 없는 구조의 것을 말한다)를 설치하는 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제3항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조제1항

답안 문장

- 증축 시 기존 부분은 원칙적으로 증축 당시 기준을 적용하지만, 내화구조 바닥·벽으로 구획, 자동방화셔터 또는 60분+ 방화문으로 구획, 화재위험이 낮은 공장 내부 33㎡ 이하 휴게실 증축, 캐노피 설치의 경우 기존 기준 적용이 가능하다.
- **용도변경**
- 원칙 용도변경당시
- 예외 적용x

문제 기존의 특정소방대상물이 용도가 변경되는 경우 용도변경되는 부분에 한하여 용도변경당시의 대통령령 또는 화재안전기준을 적용한다. 어떠한 경우 전체부분에 대하여 용도변경당시의 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하지 아니할수있는지 설명하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 용도변경에 대한 **특정구설** 수가 **확대** 되어 **피진압** 했더니 소문이 **줄어들**었다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 특정소방대상물의 구조·설비가 화재연소 **확대** 요인이 적어지거나 / **피난** 또는 화재**진압**활동이 쉬워지도록 변경되는 경우
 - 용도변경으로 인하여 천장·바닥·벽 등에 고정되어 있는 **가연성 물질**의 양이 **줄어드는** 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제3항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조제2항

답안 문장

- 용도변경 시에는 용도변경되는 부분에 한하여 변경 당시 기준을 적용하되, 구조·설비 변경으로 화재연소 확대 요인이 줄거나 피난·화재진압이 쉬워지는 경우, 천장·바닥·벽 등에 고정된 가연성 물질의 양이 줄어드는 경우에는 변경 당시 기준을 적용하지 않을 수 있다.
- **14)소방시설 설치면제 기준[소방시설법 시행령 별표5]**

문제 소방시설법 시행령 별표5에 따른 설치면제 기준 중 스프링클러설비를 면제할 수 있는 기준을 기술하시오

답안

- **물자 전소**
 - **물자가 전소되었다~스프링클러설비 설치 면제 때문에 그렇다~ 면제하지 말았어야 했는데 ㅜㅜ**
-
- 가. 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(발전시설 중 전기저장시설은 제외한다)에 적응성 있는 자동소화장치 또는 물분무등소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.
 - 나. 스프링클러설비를 설치해야 하는 전기저장시설에 소화설비를 소방청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제2항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제14조 및 별표 5

답안 문장

- 스프링클러설비는 적응성 있는 자동소화장치 또는 물분무등소화설비를 화재안전기준에 맞게 설치한 경우 그 유효범위에서 면제된다. 전기저장시설은 소방청장이 정하여 고시하는 방법의 소화설비를 설치한 경우 그 유효범위에서 면제된다.

문제 연결송수설비를 면제할 수 있는 기준을 기술하시오

답안

- 외송내방 옥스간살수 70
- 연결송수관설비를 설치해야 하는 소방대상물에 옥외에 연결송수구 및 옥내에 방수구가 부설된 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비 또는 연결살수설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다. 다만, 지표면에서 최상층 방수구의 높이가 70m 이상인 경우에는 설치해야 한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제14조 및 별표 5

답안 문장

- 연결송수관설비는 옥외 연결송수구와 옥내 방수구가 부설된 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비 또는 연결살수설비를 적합하게 설치한 경우 유효범위에서 면제된다. 다만 지표면에서 최상층 방수구 높이가 70 m 이상이면 설치해야 한다.

문제 연결살수설비를 면제할 수 있는 기준을 기술하시오

답안

- ✓ 중요한 내용 : 송부 미시간물 / 물소송 6시간
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 가. 연결살수설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 송수구를 부설한 미분무소화설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 또는 물분무소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.
- 나. 가스관계법령에 따라 설치되는 물분무장치 등에 소방대가 사용할 수 있는 연결송수구가 설치되거나 / 물분무장치 등에 6시간 이상 공급할 수 있는 수원(水源)이 확보된 경우에는 설치가 면제된다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제14조 및 별표 5

답안 문장

- 연결살수설비는 송수구를 부설한 미분무소화설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분무등소화설비를 적합하게 설치한 경우, 또는 가스관계법령상 물분무장치 등에 소방대용 연결송수구가 있거나 6시간 이상 수원이 확보된 경우 면제된다.

문제 소방시설법 시행령 별표5에 따른 설치면제 기준 중 자동화재탐지설비를 면제할 수 있는 기준을 기술하시오

답안

- 기성 스물알림 감수경
-
- 자동화재탐지설비의 기능(감지·수신·경보기능을 말한다)과 성능을 가진 스프링클러설비 /또는 물분무등/ 소화설비, 화재알림설비/를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제14조 및 별표 5

답안 문장

- 자동화재탐지설비는 감지·수신·경보기능과 성능을 가진 화재알림설비, 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우 그 유효범위에서 면제된다.
- 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령[별표 5]에서 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제 기준에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 비상경보설비의 설치 면제기준을 쓰시오.

답안

- 단이연 - 지림
-
- ① 비상경보설비를 설치해야 할 특정소방대상물에 단독경보형 감지기를 2개 이상의 단독경보형 감지기와 연동하여 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.
 - ② 비상경보설비 또는 단독경보형 감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물에 자동화재탐지설비 또는 화재알림설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제14조 및 별표 5

답안 문장

- 비상경보설비는 단독경보형 감지기 2개 이상을 연동하여 설치한 경우 그 유효범위에서 면제되고, 비상경보설비 또는 단독경보형 감지기 설치대상에 자동화재탐지설비 또는 화재알림설비를 적합하게 설치한 경우도 그 유효범위에서 면제된다.

문제 상수도소화용수설비의 설치 면제기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 : 14소 인소유**
- 추가 설명 : 소화전  인정하는 경우 소화수조
- 관련 정보

- ① 상수도소화용수설비를 설치해야 하는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 수평거리 **140m** 이내에 공공의 소방을 위한 소화전이 화재안전기준에 적합하게 설치되어 있는 경우에는 설치가 면제된다.
- ② 소방본부장 또는 소방서장이 상수도소화용수설비의 설치가 곤란하다고 인정하는 경우로서 화재안전기준에 적합한 소화수조 또는 저수조가 설치되어 있거나 이를 설치하는 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제14조 및 별표 5

답안 문장

- 상수도소화용수설비는 특정소방대상물 각 부분으로부터 수평거리 140 m 이내에 공공 소방용 소화전이 적합하게 설치된 경우 면제된다. 설치가 곤란하다고 인정되고 소화수조 또는 저수조가 적합하게 설치된 경우에는 그 유효범위에서 면제된다.

문제 제연설비의 설치 면제기준을 쓰시오.

답안

- **공자 삼십노비**
 - 공자님이 삼십 노비를 면제해줬대!
-
- 1. 공기조화설비를 화재안전기준의 제연설비기준에 적합하게 설치하고 공기조화설비가 화재 시 제연설비 기능으로 **자동전환**되는 구조로 설치되어 있는 경우
 - 2. 직접 외부 공기와 통하는 **배출구의 면적의 합계**가 해당 제연구역 **바닥면적**의 100분의 1 이상이고, 배출구부터 각 부분까지의 **수평거리**가 **30m** 이내이며, 공기유입구가 화재안전기준에 적합하게(외부 공기를 직접 자연 유입할 경우에 유입구의 크기는 배출구의 크기 이상이어야 한다) 설치되어 있는 경우
 - 3. 제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물 중 **노대(露臺)**와 연결된 특별피난계단, 노대가 설치된 **비상용 승강기**의 승강장 또는 「건축법 시행령」 제91조제5호의 기준에 따라 배연설비가 설치된 피난용 승강기의 승강장에는 설치가 **면제**된다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제14조 및 별표 5

답안 문장

- 제연설비는 공기조화설비가 제연설비 기준에 적합하고 화재 시 제연 기능으로 자동전환되는 경우, 배출구 면적 합계가 제연구역 바닥면적의 1/100 이상이고 각 부분까지 30 m 이내이며 공기유입구가 적합한 경우, 노대·배연설비 등으로 제연 기능이 확보되는 승강장 등에서 면제된다.
- **15)소방시설을 설치하지 아니할 수 있는 특정소방대상물 및 소방시설의 범위<소방시설법 시행령 별표6>**

문제 특정소방대상물에서 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용**
- 추가 설명 : 화위 적어 특구 자소
- 관련 정보 :

- ① 화재 위험도가 낮은 특정소방대상물
- ② 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물
- ③ 화재안전기준을 달리 적용해야 하는 특수한 용도 또는 구조를 가진 특정소방대상물
- ④ 「위험물 안전관리법」 제19조 에 따른 자체소방대가 설치된 특정소방대상물

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제4항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 6

답안 문장

- 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물은 화재위험도가 낮은 대상물, 화재안전기준 적용이 어려운 대상물, 특수한 용도 또는 구조를 가진 대상물, 위험물안전관리법상 자체소방대가 설치된 대상물이다.

문제 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물 에 해당되는 것 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.

답안

- 펄프음료세충 살상스 / 정수 목축농어 살상자

특정소방대상물	설치하지 않을 수 있는 소방시설
펄프공장의 작업장,음료수 공장의 세정 또는 충전을 하는 작업장, 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용하는 것	연결살수 설비, 상수도소화용수설비 , 스프링클러설비
정수장,수영장,목욕장,축산,농예,어류양식용시설, 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용되는 것	연결살수설비, 상수도소화용수설비,자동화재탐지설비

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제4항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 6

답안 문장

- 펄프공장 작업장, 음료수 공장 세정·충전 작업장 등은 연결살수설비·상수도소화용수설비·스프링클러설비를 설치하지 않을 수 있고, 정수장·수영장·목욕장·축산·농예·어류양식용 시설 등은 연결살수설비·상수도소화용수설비·자동화재탐지설비를 설치하지 않을 수 있다.

문제 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 화재안전기준을 달리 적용해야 하는 특수한 용도 또는 구조를 가진 특정소방대상물에 해당되는 것 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 원자폐기물 내 송살이
- 추가 설명
- 요약

- 1)특정소방대상물 : 원자력발전소, 중·저준위 방사성폐기물의 저장시설
- 2)설치하지 않을 수 있는 소방시설 : 연결송수관설비 및 연결살수설비

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제4항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 6

답안 문장

- 특수한 용도 또는 구조를 가진 대상 중 원자력발전소와 중·저준위 방사성폐기물 저장시설은 연결송수관설비와 연결살수설비를 설치하지 않을 수 있다.

문제 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 화재위험도가 낮은 특정소방대상물에 해당되는 것과 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 석재 불금 불건(불끈) 옥외살
- 추가 설명
- 관련 정보

- 특정소방대상물 : 석재, 불연성 금속, 불연성 건축재료 등의 가공공장, 기계조립공장 또는 불연성 물품을 저장하는 창고
- 설치하지 않을 수 있는 소방시설 : 옥외소화전 및 연결살수설비

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제4항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 6

답안 문장

- 석재·불연성 금속·불연성 건축재료 등의 가공공장, 기계조립공장 또는 불연성 물품 저장창고는 옥외소화전설비와 연결살수설비를 설치하지 않을 수 있다.

문제 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 [위험물 안전관리법] 제19조에 따른 자체소방대가 설치된 특정소방대상물에 해당되는 것과 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.

답안

- 자체소방대 / 옥용송살

- 1)특정소방대상물 : 자체소방대가 설치된 제조소등에 부속된 사무실
- 2)설치하지 않을 수 있는 소방시설 : 옥내소화전설비, 소화용수설비, 연결송수관설비, 연결살수설비

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제13조제4항제4호
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 6

답안 문장

- 위험물안전관리법 제19조에 따른 자체소방대가 설치된 제조소등에 부속된 사무실은 옥내소화전설비, 소화용수설비, 연결송수관설비, 연결살수설비를 설치하지 않을 수 있다.

- 16)방염

문제 방염성능기준 이상의 실내장식물등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대해 쓰시오.<소방시설법 시행령 제30조>

답안

- ✓ 중요한 내용 : 근의 체력 공연 종교집회 조산 산후조리원 → 옥내 문중운동 → 노가다 합숙소 → 의료숙박 → 11층 아제 방송
- 추가 설명
- 관련 정보

- 1) 근린생활시설 중 의원, 체력단련장, 공연장 및 종교집회장, 조산원, 산후조리원
- 2. 건축물의 옥내에 있는 시설로서 다음 각 목의 시설
 - ㉠ 문화 및 집회시설
 - ㉡ 종교시설
 - ㉢ 운동시설(수영장은 제외한다)
- 3) 노유자시설
- 4. 숙박이 가능한 수련시설
- 5)다중이용업소
- 6. 교육연구시설 중 합숙소
- 7) 의료시설
- 8)숙박시설
- 9. 1)부터 9)까지의 시설에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트는 제외한다)
- 10. 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조제1항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제30조

답안 문장

- 방염성능기준 이상 물품 설치 대상은 의원·체력단련장·공연장·종교집회장 등 근린생활시설, 건축물 옥내의 문화·집회·종교·운동시설, 노유자시설, 숙박 가능한 수련시설, 다중이용업소, 교육연구시설 중 합숙소, 의료시설, 숙박시설, 11층 이상 건축물(아파트 제외), 방송국·촬영소로 정리한다.

문제 방염대상물품 중 제조 또는 공정에서 방염처리를 한 물품에 대해 쓰시오.<소방시설법 시행령 제31조 제1항 제1호>

답안

- **✓ 중요한 내용**
 - 추가 설명 : 창(창커블)카 벽전 암무 섬유수지류 소파의자 단란유형
 - 관련 정보 :
-
- 가.창문에 설치하는 커튼류(블라인드를 포함한다)
 - 나.카펫
 - 다.벽지류(두께가 2밀리미터 미만인 종이벽지는 제외한다)
다.전시용 합판·목재 또는 섬유판, 무대용 합판·목재 또는 섬유판(합판·목재류의 경우 불가피하게 설치 현장에서 방염처리한 것을 포함한다)
 - 라.암막·무대막(「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관에 설치하는 스크린과 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제7호의4에 따른 가상체험 체육시설업에 설치하는 스크린을 포함한다)
 - 마.섬유류 또는 합성수지류 등을 원료로 하여 제작된 / 소파·의자(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호나목 및 같은 조 제6호에 따른 단란주점영업, 유흥주점영업 및 노래연습장업의 영업장에 설치하는 것으로 한정한다)

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조제1항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제31조제1항제1호

답안 문장

- 제조 또는 가공 공정에서 방염처리하는 방염대상물품은 커튼류(블라인드 포함), 카펫, 벽지류, 전시·무대용 합판·목재·섬유판, 암막·무대막, 일정 다중이용업소 영업장에 설치하는 섬유류·합성수지류 소파·의자이다.

문제 방염대상물품 중 건축물 내부의 천장이나 벽에 부착하거나 설치하는 것에 대해 쓰시오.(다만,가구류와 너비 10센티미터 이하인 반자돌림대 등과 [건축법] 제52조에 따른 내부 마감재료는 제외)<소방시설법 시행령 제31조 제1항 제2호>

답안

- **종합간음**
종합 간음을 저지르면 건축물 내부의 천장이나 벽에 부착하는 방염대상품으로 맞을 줄 알아라!
-
- **종이류**(두께 2밀리미터 이상인 것을 말한다)·합성수지류 또는 섬유류를 주원료로 한 물품
 - **합판**이나 목재
 - 공간을 구획하기 위하여 설치하는 **간이 칸막이**(접이식 등 이동 가능한 벽체나 천장 또는 반자가실내에 접하는 부분까지 구획하지 않는 벽체를 말한다)

- **흡음**(吸音)을 위하여 설치하는 흡음재(흡음용 커튼을 포함한다)
- **방음**(防音)을 위하여 설치하는 방음재(방음용 커튼을 포함한다)

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제31조제1항제2호

답안 문장

- 건축물 내부의 천장이나 벽에 부착·설치하는 방염대상물품은 종이류·합성수지류·섬유류 주원료 물품, 합판·목재, 공간 구획용 간이칸막이, 흡음재, 방음재이다. 다만 가구류, 10 cm 이하 반자돌림대, 건축법상 내부마감재료는 제외한다.

문제 대통령령으로 정하는 방염성능기준을 기술하시오. <소방시설법 시행령 제31조 제2항>

답안

- **✓ 중요한 내용** : 버블제 불꽃 유무 발탄접 2345 23
- 추가 설명
- 관련 정보

- ㉠버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것
- ㉡버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 않고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것
- ㉢소방청장이 정하여 고시한 방법으로 발연량을 측정하는 경우 최대연기밀도는 400 이하일 것
- ㉣탄화(炭化)한 면적은 50제곱센티미터 이내, 탄화한 길이는 20센티미터 이내일 것
- ㉤불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 3회 이상일 것

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조제3항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제31조제2항

답안 문장

- 방염성능기준은 불꽃 연소 20초 이내, 무염 연소 30초 이내, 탄화면적 50㎢ 이내·탄화길이 20 cm 이내, 녹을 때까지 불꽃 접촉 3회 이상, 최대연기밀도 400 이하로 정리한다.

문제 소방본부장 또는 소방서장이 방염처리된 물품의 사용을 권장할 수 있는 물품에 대해 쓰시오.<소방시설법 시행령 제31조 제3항>

답안

- **노숙의 다장례 의(기)소침 가구류**
- **노숙의 다장례 의기소침**해져서 **가구류**를 사주고 마음을 달래주었다.

- 1.노유자 시설, 숙박시설,의료시설, 다중이용업소, 장례식장에서 사용하는 의자.소파.침구류
- 2.건축물 내부의 천장 또는 벽에 부착하거나 설치하는 **가구류**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제31조제3항

답안 문장

- 사용 권장 물품은 다중이용업소·의료시설·노유자시설·숙박시설·장례식장에서 사용하는 침구류·소파·의자와 건축물 내부 천장 또는 벽에 부착·설치하는 가구류이다.

문제 특정소방대상물의 관계인이 건축법 제49조에 따른 피난시설, 방화구획, 및 방화시설에 대하여 정당한 사유가 없는 한 해서는 안 되는 행위에 대해서 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 피방구시 폐쇄 주장 소할지 변경
- 추가 설명
- 요약

- 1. 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위
- 2. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위
- 3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 「소방기본법」 제16조에 따른 소방활동에 지장을 주는 행위
- 4. 그 밖에 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조제1항

답안 문장

- 관계인은 정당한 사유 없이 피난시설·방화구획·방화시설을 폐쇄·훼손하거나, 주위에 물건·장애물을 두거나, 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주거나, 그 밖에 변경하는 행위를 해서는 안 된다.
- 17)소방시설의 자체점검 등(소방시설법 시행규칙 별표3)

문제 소방시설등의 자체점검의 종류 및 정의를 기술하시오

답안

- ✓ **중요한 내용** : 작동점검 → 인조소시, 종합점검 → 소주부구 화법 최건사 60명
- 추가 설명
- 요약

- 가. **작동점검**: 소방시설등을 인위적으로 조작하여 소방시설이 정상적으로 작동하는지를 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등 작동점검표에 따라 점검하는 것을 말한다.
- 나. **종합점검**: 소방시설등의 작동점검을 포함/하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준과 「건축법」 등 관련 법령에서 정하는 기준에 적합한 지 여부를 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등 종합점검표에 따라 점검하는 것을 말하며, 다음과 같이 구분한다.
 - 1) **최초점검**: 법 제22조제1항제1호에 따라 소방시설이 신설된 경우 「건축법」 제22조에 따라 건축물을 사용할 수 있게 된 날부터 60일 이내 점검하는 것을 말한다.
 - 2. 그 밖의 종합점검: 최초점검을 제외한 종합점검을 말한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3

답안 문장

- 자체점검은 작동점검과 종합점검으로 나눈다. 작동점검은 소방시설을 인위적으로 조작해 정상 작동 여부를 확인하는 점검이고, 종합점검은 작동점검을 포함해 설비별 주요 구성부품의 구조기준과 화재안전기준·관계 법령 적합 여부를 확인하는 점검이다. 종합점검은 최초점검과 그 밖의 종합점검으로 구분한다.

문제 [별표 3] 소방시설등 자체점검의 구분 및 대상, 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법 및 횟수 등 자체 점검 시 준수해야할 사항의 비교사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 비교는 **신작증미**
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ① **신**축·**증**축·**개**축·**재**축·**이**전·**용**도변경 또는 **대**수선 등으로 소방시설이 새로 설치된 경우에는 해당 특정소방대상물의 소방시설 전체에 대하여 실시한다._**신증개재이용대**
 - ② **작**동점검 및 **종합**점검(최초점검은 제외한다)은 건축물 **사용**승인 후 그 **다음** 해부터 실시한다._**작중사다**
 - ③ 특정소방대상물이 **증**축·**용**도변경 또는 **대**수선 등으로 사용승인일이 달라지는 경우 사용승인일이 **빠른** 날을 기준으로 자체점검을 실시한다._**증용대 빠른**
 - ④ 자체점검 기간 중 24시간 운영 등 불가피한 사유로 일부 소방시설을 점검하지 못한 경우, 관리업자는 별지 제9호서식 제4호 기타란에 그 내용을 적고 해당 소방시설의 점검방법을 관계인에게 알려야 하며, 관계인은 해당 소방시설을 점검한 뒤 그 결과를 자체점검 실시결과 보고서에 포함하여 보고해야 한다._**미기방보**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3

답안 문장

- 별표 3 비교는 새로 설치된 경우 전체 점검, 작동·종합점검은 사용승인 다음 해부터 실시, 증축·용도변경·대수선 등으로 사용승인일이 달라지면 빠른 사용승인일 기준, 불가피하게 일부 시설을 점검하지 못한 경우 그 내용·점검방법 안내 및 결과 보고를 핵심으로 한다.

문제 소방시설등 자체점검에서 작동점검의 제외 대상이 되는 특정소방대상물을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **화소대 제소등 특소대**
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 1)**화**재예방법에 따른 **소**방안전관리자를 선임하지 않는 대상
 - 2)**위**험물안전관리법에 따른 **제**조소등

- 3)화재예방법에 따른 **특급소방안전관리대상물**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3

답안 문장

- 작동점검 제외 대상은 화재예방법상 소방안전관리자를 선임하지 않는 대상, 위험물안전관리법상 제조소등, 화재예방법상 특급 소방안전관리대상물이다.

문제 간이스프링클러설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 특정소방대상물의 경우 작동점검을 실시할 수 있는 기술인력종류 4가지를 답하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 간자는 **관계/업 /특급 /관술선임** 이 할수있다.
- 추가 설명
- 관련 정보

-
- **관계인**
 - **관리업에 등록** 된 기술인력 중 소방시설관리사
 - 「소방시설공사업법 시행규칙」 별표 4의2에 따른 **특급점검자**
 - 소방안전관리자로 **선임**된 소방시설관리사 및 소방기술사

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3
- 「소방시설공사업법 시행규칙」 별표 4의2

답안 문장

- 간이스프링클러설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 대상의 작동점검은 관계인, 관리업 등록 기술인력 중 소방시설관리사, 특급점검자, 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사가 실시할 수 있다.

문제 「소방시설공사업법 시행규칙」별표 4의2에 따른 특급점검자의 기술자격 기준을 쓰시오.

답안

- **관술 기팔 산씩**
- ① 소방시설관리사, 소방기술사
- ② 소방설비기사 자격을 취득한 후 **8년 이상 소방 관련 업무**를 수행한 사람
- ③ 소방설비산업기사 자격을 취득한 후 **소방시설관리업체**에서 **10년 이상 점검업무**를 수행한 사람

법령 근거

- 「소방시설공사업법 시행규칙」 제24조 및 별표 4의2

답안 문장

- 특검점검자 기술자격은 소방시설관리사·소방기술사, 소방설비기사 취득 후 소방 관련 업무 8년 이상, 소방설비산업기사 취득 후 소방시설관리업체 점검업무 10년 이상으로 정리한다.

문제 최초점검을 포함하여 종합점검의 실시 시기에 대해 설명하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : **건사 60 → 사용승인 → 다중 → 하대리**
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 1. 최초점검에 해당하는 특정소방대상물은 「건축법」 제22조에 따라 건축물을 사용할 수 있게 된 날부터 **60일** 이내 실시한다.
 - 2. 1)을 제외한 특정소방대상물은 건축물의 **사용****승인일**이 속하는 달에 실시한다. 다만, 「공공기관의 안전관리에 관한 규정」 제2조제2호 또는 제5호에 따른 학교의 경우에는 해당 건축물의 사용승인일이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일까지 실시할 수 있다.
 - 3. 건축물 사용승인일 이후 ****가목4)****에 따라 종합점검 대상에 해당하게 된 경우에는 그 다음 해부터 실시한다. **가목4) 다2(노고단(단유) 산안 영화(영비복))**
 - 4) **하나의 대지경계선 안에 2개 이상의 자체점검 대상 건축물 등이 있는 경우에는 그 건축물 중 사용승인일이 가장 빠른 연도의 건축물의 사용승인일을 기준으로 점검할 수 있다.**
 - **가목4) 다2(노고단(단유) 산안 영화(영비복))**
단 : 단란주점영업과 유흥주점영업점
영화 : 영화상영관, 비디오물감상실업, 복합영상물제공업

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3

답안 문장

- 최초점검 대상은 건축물을 사용할 수 있게 된 날부터 60일 이내 실시한다. 그 밖의 종합점검은 사용승인일이 속하는 달에 실시하고, 학교 등 예외는 6월 30일까지 가능하며, 사용승인 후 새로 종합점검 대상이 되면 다음 해부터 실시한다. 같은 대지 안 여러 대상은 가장 빠른 사용승인일 기준으로 점검할 수 있다.

문제 종합점검을 실시하여야 하는 대상 6가지를 설명하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **최건사60 → 스물 다섯 → 다2(노! 고단(단유)/ 산안 / 영화(영비복)) → 제터 → 공천옥자**
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- 1. **최초점검**에 해당하는 특정소방대상물은 「건축법」 제22조에 따라 **건축물을 사용할 수 있게 된 날부터 60일** 이내 실시한다.
 - 2) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물
 - 3) **물분무등소화설비[호스릴(hose reel) 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다]가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상인 특정소방대상물(제조소등은 제외한다)**

- 4. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호나목, 같은 조 제2호(비디오물소극장업은 제외한다)·제6호·제7호·제7호의2 및 제7호의5의 다중이용업의 영업장이 설치된 특정소방대상물로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 것
- 5) 제연설비가 설치된 터널
- 6. 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 따른 공공기관 중 연면적(터널·지하구의 경우 그 길이와 평균 폭을 곱하여 계산된 값을 말한다)이 1,000㎡ 이상인 것으로서 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것. 다만, 「소방기본법」 제2조제5호에 따른 소방대가 근무하는 공공기관은 제외한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3

답안 문장

- 종합점검 대상은 최초점검 대상, 스프링클러설비 설치 대상, 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상 대상(호스릴 방식만 있는 경우 제외), 일정 다중이용업소가 설치된 연면적 2,000㎡ 이상 대상, 제연설비가 설치된 터널, 연면적 1,000㎡ 이상 공공기관 중 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 대상이다.

문제 연면적 2,000㎡ 이상으로 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에서 정의한 영업 중 소방시설등 종합점검을 하여야 하는 업종 9가지를 쓰시오.

답안

- 다2(노!고유단 산안 영비복)
단-유단 / 영화-영비복
-
- 1. 노래연습장업
 - 2. 고시원업
 - 3. 단란주점 영업 / 7. 유흥주점 영업
 - 4. 산후조리업
 - 5. 안마시술소
 - 6. 영화상영관 / 8. 비디오물감상실업 / 9. 복합영상물제공업

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조

답안 문장

- 연면적 2,000㎡ 이상 기준에 연결되는 다중이용업 업종은 노래연습장업, 고시원업, 단란주점영업, 산후조리업, 안마시술소, 영화상영관, 유흥주점영업, 비디오물감상실업, 복합영상물제공업으로 정리한다.

문제 소방시설등 자체점검에서 종합점검의 기술인력 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 관계 / 업 / 특급 / 관술선임
- 추가 설명

- 관련 정보 : 간이스프링클러설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 특정소방대상물의 경우 **작동점검**을 실시할 수 있는 기술인력종류 ➡ **관계 / 업 / 특급 / 관술선임**

- **관리업에 등록**된 기술인력 중 소방시설관리사
- 소방안전관리자로 **선임**된 소방시설관리사 및 소방기술사

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3

답안 문장

- 종합점검은 관리업에 등록된 기술인력 중 소방시설관리사 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사·소방기술사가 실시할 수 있다.

문제 공동주택(아파트등으로 한정한다) 세대별 점검항목을 쓰시오.<소방시설법 시행규칙 별표3>

답안

- **2년/ 아날 / 작5종3 / 동영상 점검서식 / 입주관 / 현황 / 다시안내 / 2년간 자체보관**
- **2년간 아날 작업한 종삼은 동영상으로 만들어으로 입주관 현황판에 걸었고 못본 입주민은 다시안내를 받고 2년간 자체보관했다.**
- 가. 관리자(관리소장, 입주자대표회의 및 소방안전관리자를 포함한다. 이하 같다) 및 입주민(세대 거주자를 말한다)은 **2년** 이내 모든 세대에 대하여 점검을 해야 한다.
- 나. 가목에도 불구하고 **아날로그감지기 등 특수감지기**가 설치되어 있는 경우에는 수신기에서 원격 점검할 수 있으며, 점검할 때마다 모든 세대를 점검해야 한다. 다만, 자동화재탐지설비의 선로 단선이 확인되는 때에는 단선이 난 세대 또는 그 경계구역에 대하여 현장점검을 해야 한다.
- 다. 관리자는 수신기에서 원격 점검이 불가능한 경우 매년 **작동점검**만 실시하는 공동주택은 1회 점검 시 마다 전체 세대수의 (50)퍼센트 이상, **종합점검**을 실시하는 공동주택은 1회 점검 시 마다 전체 세대수의 (30) 퍼센트 이상 점검하도록 자체점검 계획을 수립·시행해야 한다.
- 라. 관리자 또는 해당 공동주택을 점검하는 관리업자는 입주민이 세대 내에 설치된 소방시설등을 스스로 점검할 수 있도록 소방청 또는 사단법인 한국소방시설관리협회의 홈페이지에 게시되어 있는 공동주택 세대별 점검 **동영상**을 입주민이 시청할 수 있도록 안내하고,**점검서식**(별지 제36호서식 소방시설 외관점검표를 말한다)을 사전에 배부해야 한다.
- 마. **입주민**은 점검서식에 따라 스스로 점검하거나 관리자 또는 관리업자로 하여금 대신 점검하게 할 수 있다. 입주민이 스스로 점검한 경우에는 그 점검 결과를 관리자에게 제출하고 관리자는 그 결과를 관리업자에게 알려주어야 한다.
- 바. 관리자는 관리업자로 하여금 세대별 점검을 하고자 하는 경우에는 사전에 점검 일정을 입주민에게 사전에 공지하고 세대별 점검 일자를 파악하여 관리업자에게 알려주어야 한다. 관리업자는 사전 파악된 일정에 따라 세대별 점검을 한 후 **관리자에게 점검 현황**을 제출해야 한다.
- 사. 관리자는 관리업자가 점검하기로 한 세대에 대하여 입주민의 사정으로 점검을 하지 못한 경우 입주민이 스스로 점검할 수 있도록 **다시 안내**해야 한다. 이 경우 입주민이 관리업자로 하여금 다시 점검받기를 원하는 경우 관리업자로 하여금 추가로 점검하게 할 수 있다.
- 아. 관리자는 세대별 점검현황(입주민 부재 등 불가피한 사유로 점검을 하지 못한 세대 현황을 포함한다)을 작성하여 자체점검이 끝난 날부터 **2년간 자체 보관**해야 한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 및 별표 3

답안 문장

- 아파트등 세대별 점검은 2년 이내 모든 세대 점검이 원칙이다. 아날로그감지기 등 원격점검 가능 설비는 수신기에서 점검하고, 원격점검이 불가능하면 작동점검 대상은 매회 50% 이상, 종합점검 대상은 매회 30% 이상 점검계획을 세운다. 점검 동영상 안내·서식 배부, 입주민 자체점검 또는 관리업자 점검, 미점검 세대 재안내, 세대별 점검현황 2년 보관을 포함한다.

문제 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시에서 종합점검 면제 대상 및 면제기간을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 대총표 3년, 장청표 2년, 시도표 1년, 한공안 기간, 국화안 기간, 다안우 기간
 - 추가 설명
 - 관련 정보
 - "대통령과 총리 표창받은 곳은 3년 동안 자랑스럽게 면제! 장관과 청장 표창은 2년 동안 면제! 시도지사 표창은 1년 동안 면제! 한국안전인증원 인증받은 곳은 인증 기간 동안 면제! 국가화재평가원 등급받은 곳은 등급 기간 동안 면제! 다중이용업소 안전관리 우수업소는 인증 기간 동안 면제!"
-
- 1. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제44조 및 「우수소방대상물의 선정 및 포상 등에 관한 규정」에 따라 대한민국 안전대상을 수상한 우수소방대상물: 다음 각 목에서 정하는 기간
 - 가. 대통령, 국무총리 표창(상장·상패를 포함한다. 이하 같다): 3년
 - 나. 장관, 소방청장 표창: 2년
 - 다. 시·도지사 표창: 1년
 - 2. 사단법인 한국안전인증원으로부터 공간안전인증을 받은 특정소방대상물: 공간안전인증 기간(연장기간을 포함한다. 이하 같다)
 - 3. 사단법인 국가화재평가원으로부터 화재안전등급 지정을 받은 특정소방대상물: 화재안전등급 지정 기간
 - 4. 규칙 별표 3 제3호가목에 해당하는 특정소방대상물로서 그 안에 설치된 다중이용업소 전부가 안전관리우수업소로 인증 받은 대상: 그 대상의 안전관리우수업소 인증기간

법령 근거

- 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」

답안 문장

- 종합점검 면제는 대한민국 안전대상 수상 대상(대통령·국무총리 표창 3년, 장관·소방청장 표창 2년, 시·도지사 표창 1년), 공간안전인증 기간, 화재안전등급 지정 기간, 다중이용업소 전부가 안전관리우수업소로 인증된 기간을 기준으로 정리한다. 특급 소방안전관리대상물 중 연 2회 종합점검 대상은 종합점검 1회를 면제한다.

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에서 관계인이 천재지변이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 조치명령등을 이행하기 곤란한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 면제 또는 연기 신청을 할 수 있다. 소방시설등의 자체점검 면제 또는 연기신청을 할 수 있는 사유를 쓰시오.

답안

- 재경질도
 - 재난으로 뭉친 4명의 친구들이 경매로 물건을 사서 질병 걸린 친구를 돌보다가 도산 위기를 맞아 비상금을 모으기 시작했다.
-
- ① 「재난 및 안전관리 기본법」에 해당하는 재난이 발생한 경우
 - ② 경매 등의 사유로 소유권이 변동 중이거나 변동된 경우
 - ③ 관계인의 질병, 사고, 장기출장 등의 경우
 - ④ 그 밖에 관계인이 운영하는 사업에 부도 또는 도산 등 중대한 위기가 발생하여 조치명령등을 이행하기 곤란한 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조제6항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제33조

답안 문장

- 자체점검 면제 또는 연기 사유는 재난 발생, 경매 등으로 소유권이 변동 중이거나 변동된 경우, 관계인의 질병·사고·장기출장, 관계인이 운영하는 사업의 부도·도산 등 중대한 위기로 자체점검 실시가 곤란한 경우이다.
- 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장의 조치명령등에 관한 다음 물음에 답하십시오

문제 (1) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 조치명령 또는 이행명령(조치명령등)을 받은 관계인이 천재지변이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 조치명령등을 그 기간 내에 이행할 수 없는 경우 연기신청을 할 수 있다. 연기신청할 수 있는 조치명령을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 연기왕 소피는 이밤에 살인하고 다녀 중형에 처해졌다.
- 추가 설명
- 관련 정보
소피아 공주가 이밤과 결혼하려다 중형에 처해질뻔했다

-
- 소방시설에 대한 조치명령
 - 피난시설, 방화구획 또는 방화시설에 대한 조치명령_피방구시
 - 소방시설에 대한 이행계획 조치명령
 - 방염대상물품의 제거 또는 방염성능검사 조치명령_방제검
 - 중대한 결함이 있는 소방용품의 회수·폐기·교환 조치명령_중회폐교
 - 형식승인을 받지 아니한 소방용품의 수거·폐기 또는 교체 등의 조치명령_형수폐교

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제54조제1항

답안 문장

- 연기신청 가능한 조치명령등은 소방시설 조치명령, 피난시설·방화구획·방화시설 조치명령, 방염대상물품 제거 또는 방염성능검사 조치명령, 소방시설 이행계획 조치명령, 형식승인을 받지 않은 소방용품 수거·폐기·교체 조치명령, 중대한 결함이 있는 소방용품 회수·교환·폐기 조치명령이다.

문제 (2) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에서 조치명령등의 기간연장에 해당하는 사유를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 재경질도 관구
 - 추가 설명 : 「재난 및 안전관리 기본법」에 해당하는 재난이 발생한 경우
 - 관련 정보: 소방시설등의 자체점검 면제 또는 연기신청을 할 수 있는 사유 ➡ 재경질도
-
- ① 「재난 및 안전관리 기본법」에 해당하는 재난이 발생한 경우
 - ② 경매등의 사유로 소유권이 변동 중이거나 변동된 경우
 - ③ 관계인의 질병, 사고, 장기출장 등의 경우
 - ④ 그 밖에 관계인이 운영하는 사업에 부도 또는 도산등 중대한 위기가 발생하여 조치명령등을 이행하기 곤란한 경우
 - ⑤ 시장·상가·복합건축물 등 소방대상물의 관계인이 여러 명으로 구성되어 조치명령 또는 이행명령(조치명령등)의 이행에 대한 의견을 조정하기 어려운 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제54조제1항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제49조

답안 문장

- 조치명령등 기간연장 사유는 재난 발생, 경매 등으로 소유권이 변동 중이거나 변동된 경우, 관계인의 질병·사고·장기출장, 관계인 사업의 부도·도산 등 중대한 위기, 시장·상가·복합건축물 등 관계인이 여러 명이라 이행 의견 조정이 어려운 경우이다.
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령[별표 10]」에서 자체점검의 결과등의 과태료 부과기준에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 부과권자에 의한 과태료의 2분의 1범위에서 금액을 줄여 부과할 수 있는 경우를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 소방서장이 사시에 합격한 처재를 보더니 "가정"으로 보내게 돈깎아줘"
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ① 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - ② 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
 - ③ 위반행위자가 처음 위반행위를 한 경우로서 3년 이상 해당 업종을 모범적으로 영위한 사실이 인정되는 경우
 - ④ 위반행위자가 화재 등 재난으로 재산에 현저한 손실을 입거나 사업 여건의 악화로 그 사업이 중대한 위기에 처하는 등 사정이 있는 경우

- ⑤ 위반행위자가 **같은 위반행위**로 다른 법률에 따라 과태료·벌금·영업정지 등의 처분을 받은 경우
- ⑥ 그 밖에 위반행위의 **정도**, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제52조 및 별표 10 제1호다목

답안 문장

- 과태료 감경 사유는 사소한 부주의·오류, 법 위반상태 시정·해소 노력, 최초 위반이면서 3년 이상 모범 영위, 화재 등 재난이나 사업 위기로 인한 사정, 같은 위반행위로 다른 법률상 처분을 받은 경우, 위반 정도·동기·결과상 감경 필요가 인정되는 경우이다.

문제 점검 결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 과태료 부과기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 지연보십 지연보백 지연보이 거짓보삼
 - 추가 설명 :지연 보고 기간이 10일 미만인 경우: 50만원
 - 관련 정보
-
- 순찰 중이던 지연이 마음을 빼앗긴 보십명의 모델에게 다가가려 했으나, 용기가 지연돼 보백걸음만 돌아서던 중 보이지 않는 힘에 이끌려 거짓보삼거짓말을 했다.
-
- ① 지연 보고 기간이 10일 미만인 경우: 50만원
 - ② 지연 보고 기간이 10일 이상 1개월 미만인 경우: 100만원
 - ③ 지연 보고 기간이 1개월 이상이거나 보고하지 않은 경우: 200만원
 - ④ 점검 결과를 축소·삭제하는 등 거짓으로 보고한 경우: 300만원

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제23조제3항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제61조제1항제8호
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제52조 및 별표 10 제2호아목

답안 문장

- 점검 결과 지연 보고는 10일 미만 50만원, 10일 이상 1개월 미만 100만원, 1개월 이상 또는 미보고 200만원이고, 점검 결과를 축소·삭제하는 등 거짓 보고한 경우는 300만원이다.

문제 이행계획을 기간 내에 완료하지 않은 경우 또는 이행계획 완료 결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 과태료 부과기준을 쓰시오.

답안

- 지연보십 지연보백 지연보이 거짓보삼
- 순찰 중이던 지연이 마음을 빼앗긴 보십명의 모델에게 다가가려 했으나, 용기가 지연돼 보백걸음만 돌아서던 중 보이지 않는 힘에 이끌려 거짓보삼거짓말을 했다.

- ① 지연 완료 기간 또는 **지연 보고** 기간이 **10일** 미만인 경우: 50만원
- ②지연 완료 기간 또는 **지연 보고** 기간이 10일 이상 1개월 미만인 경우: **100만원**
- ③ 지연 완료 기간 또는**지연 보고** 기간이 1개월 이상이거나 보고하지 않은 경우: **200만원**
- ④ 이행계획 완료 결과를 **거짓으로 보고**한 경우: **300만원**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제23조제4항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제61조제1항제8호
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제52조 및 별표 10 제2호자목

답안 문장

- 이행계획 지연 완료 또는 완료 결과 지연 보고는 10일 미만 50만원, 10일 이상 1개월 미만 100만원, 1개월 이상 또는 미보고 200만원이고, 이행완료 결과를 거짓 보고한 경우는 300만원이다.
- **18)점검인력 배치기준**

문제 관리업자가 점검하는 경우 점검인력 배치기준에 대한 다음 빈칸을 답하시오

답안

주된 점검인력 및 보조 점검인력 기준

구분	특정소방대상물	주된 기술인력	보조 기술인력
가.	50층 이상 또는 성능위주설계를 한 특정소방대상물	ㄱ	ㄴ
나.	'화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령' 별표 4 제1호에 따른 특급 소방안전관리대상물 (가목의 특정소방대상물은 제외한다)	ㄷ	ㄹ
다.	'화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령' 별표 4 제2호 및 제3호에 따른 1급 또는 2급 소방안전관리대상물	소방시설관리사 경력 1년 이상인 특급점검자 1명 이상	중급점검자 이상 1명 이상 및 초급점검자 이상 1명 이상
라.	'화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령' 별표 4 제4호에 따른 3급 소방안전관리대상물	특급점검자 1명 이상	초급점검자 이상의 기술인력 2명 이상

비고:

1. 라목에는 주된 점검인력으로 특급점검자를 배치할 수 있다.
 2. 점검인력의 등급구분(특급점검자, 고급점검자, 중급점검자, 초급점검자)은 '소방시설공사업법 시행규칙' 별표 4의2에서 정하는 기준에 따른다.
- **5고중 3고초**

- ㄱ - 소방시설관리사 경력 **5년** 이상인 **특급점검자** 1명 이상
- ㄴ - **고급점검자** 이상 1명 이상 및 **중급점검자** 이상 1명 이상
- ㄷ - 소방시설관리사 경력 **3년** 이상인 **특급점검자** 1명 이상
- ㄹ - **고급점검자** 이상 1명 이상 및 **초급점검자** 이상 1명 이상

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조제1항 및 별표 4 제2호

답안 문장

- 관리업자 점검 시 50층 이상 또는 성능위주설계 대상은 소방시설관리사 경력 5년 이상 특급점검자 1명과 고급점검자 이상 1명·중급점검자 이상 1명을 둔다. 특급 소방안전관리대상물은 경력 3년 이상 특급점검자 1명과 고급점검자 이상 1명·초급점검자 이상 1명을 둔다. 1급·2급은 경력 1년 이상 특급점검자 1명과 중급점검자 이상 1명·초급점검자 이상 1명을 두고, 3급은 특급점검자 1명과 초급점검자 이상 2명을 둔다.
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에서 소방시설관리업의 업종별 등록기준에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 전문소방시설관리업의 기술인력 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 전문 ➡ **주오삼, 보고중초**
- 추가 설명
- 관련 정보 : 일반 ➡ **주일, 보중초**

- ① **주된 기술인력(특급점검자)**
- 소방시설관리사 자격을 취득한 후 소방 관련 실무경력이 **5년** 이상인 **특급점검자** 1명 이상
- 소방시설관리사 자격을 취득한 후 소방 관련 실무경력이 **3년** 이상인 **특급점검자** 1명 이상
- ② **보조 기술인력**
- 고급점검자** 이상의 기술인력: 2명 이상
- 중급점검자** 이상의 기술인력: 2명 이상
- 초급점검자** 이상의 기술인력: 2명 이상

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제45조제1항 및 별표 9

답안 문장

- 전문소방시설관리업은 소방시설관리사 취득 후 소방 관련 실무경력 5년 이상 특급점검자 1명, 3년 이상 특급점검자 1명, 고급점검자 이상 2명, 중급점검자 이상 2명, 초급점검자 이상 2명을 갖추어야 한다.

문제 일반소방시설관리업의 기술인력 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 일반 ➡ **주일, 보중초**
- 추가 설명
- 관련 정보 : 전문 ➡ **주오삼, 보고중초**

- ① 주된 기술인력: 소방시설관리사 자격을 취득한 후 소방 관련 실무경력이 1년 이상인 **특급점검자** 1명 이상
- ② 보조 기술인력
- 중급점검자 이상의 기술인력: 1명 이상
- 초급점검자 이상의 기술인력 : 1명 이상

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제45조제1항 및 별표 9

답안 문장

- 일반소방시설관리업은 소방시설관리사 취득 후 소방 관련 실무경력 1년 이상 특급점검자 1명, 중급점검자 이상 1명, 초급점검자 이상 1명을 갖추어야 한다.

문제 조건은「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 소방시설관리업자의 점검능력 평가의 세부기준이다. 관리업자의 점검능력 평가의 계산식에서 빈 칸 () 에 들어갈 내용을 쓰시오.

답안

서식·표

실기경신

조건은「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 소방시설관리업자의 점검능력 평가의



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 관련 정보 : 전문 ➡주오삼, 보고중초
- ① 주된 기술인력: 소방시설관리사 자격을 취득한 후 소방 관련 실무경력이 1년 이상인 특급점검자 1명 이상
- ② 보조 기술인력
- 중급점검자 이상의 기술인력: 1명 이상
- 초급점검자 이상의 기술인력 : 1명 이상
- 조건은「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 소방시설관리업자의 점검능력 평가의 세부기준이다.
- 실기경신

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_172153850

- 실기경신
- ① 실적평가액
- ② 기술력평가액
- ③ 경력평가액
- ④ 신인도평가액

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제38조제1항 및 별표 7

답안 문장

- 점검능력평가액은 실적평가액, 기술력평가액, 경력평가액, 신인도평가액을 합산하여 산정한다.
신인도평가액은 가점 또는 감점이 될 수 있으므로 계산식은 "실적평가액 + 기술력평가액 + 경력평가액 ± 신인도평가액"으로 정리한다.

문제 소방시설등의 자체점검시 점검인력 배치기준에 대한 다음 빈칸에 알맞은 말을 넣으시오.

답안

소방시설관리업자등이 하루 동안 점검한 면적은 실제 점검면적에 용도별 가감계수, 미설치 설비 차감, 복수 대상물 거리 차감을 반영하여 산정한다.

- 2026 기준: 3류 가감계수 / 종합 8,000㎡ / 작동 10,000㎡ / 미설치 차감은 모두 0.1
- 지하구는 길이 × 폭 **1.8m**로 계산한다.
- 터널은 3차로 이하 길이 × 폭 **3.5m**, 4차로 이상 길이 × 폭 **7m**, 한쪽 측벽만 소방시설이 설치된 4차로 이상 터널은 길이 × 폭 **3.5m**로 계산한다.
- **1류(1.1)**: 문화·집회, 종교, 판매, 의료, 노유자, 수련, 숙박, 위락, 창고, 교정, 발전, 지하가, 복합건축물.
- **2류(1.0)**: 공동주택, 근린생활, 운수, 교육연구, 운동, 업무, 방송통신, 공장, 항공기·자동차 관련, 군사, 관광휴게, 장례, 지하구.
- **3류(0.9)**: 위험물 저장·처리, 문화재, 동물·식물 관련, 자원순환 관련, 묘지 관련 시설.
- 스프링클러설비, 물분무등소화설비, 제연설비가 설치되지 않은 경우 각각 가목 산정값의 **0.1**을 차감한다.
- 하루에 2개 이상 점검하면 특정소방대상물 상호간 좌표 최단거리 **5km**마다 **점검한도 면적 × 0.02**를 점검한도 면적에서 뺀다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조제1항 및 별표 4 제6호

답안 문장

- 2026 기준 점검면적 산정은 3류 체계이다. 1류는 1.1, 2류는 1.0, 3류는 0.9를 곱하고, 스프링클러·물분무등소화설비·제연설비 미설치 시 각각 0.1을 차감한다. 여러 대상물을 하루에 점검할 때는 좌표 최단거리 5km마다 점검한도 면적의 0.02를 점검한도 면적에서 차감한다.
- 다음 조건의 경우 점검인력 1단위가 점검해야하는 점검일수를 계산하시오.
○○프라자 종합점검 / ○○정신병원 종합점검
※ 대상물 현황
 - 1대상 : 근린생활시설 : 지하2층/지상7층, 2개동, 연면적 34,100㎡
(SP설비 있음, 제연설비 없음, 물분무등소화설비 없음)
 - 2대상 : 의료시설, 지하2층/지상6층, 2개동, 연면적 38,938㎡
(SP설비 있음, 제연설비 있음, 물분무등소화설비 없음)
 - 1대상에서 2대상 건물의 상호 좌표최단거리 : 8km
- **2026 기준 재계산**
- 1대상 근린생활시설은 2류로 가감계수 1.0을 적용한다.
- 1대상 점검면적 = $34,100\text{㎡} \times 1.0 - (34,100\text{㎡} \times 0.1) - (34,100\text{㎡} \times 0.1) = 27,280\text{㎡}$
- 2대상 의료시설은 1류로 가감계수 1.1을 적용한다.
- 2대상 점검면적 = $38,938\text{㎡} \times 1.1 - (38,938\text{㎡} \times 1.1 \times 0.1) = 38,548.6\text{㎡}$

- 합산 점검면적 = $27,280\text{m}^2 + 38,548.6\text{m}^2 = 65,828.6\text{m}^2$
- 종합점검의 점검인력 1단위 점검한도는 $8,000\text{m}^2$ 이다.
- 상호 좌표최단거리 8km는 5km마다 0.02씩 차감하므로 점검한도는 $8,000\text{m}^2 - (8,000\text{m}^2 \times 0.04) = 7,680\text{m}^2$ 로 계산한다.
- 점검일수 = $65,828.6\text{m}^2 \div 7,680\text{m}^2 = 8.57 \rightarrow 9\text{일}$
- 다음 조건의 경우 점검인력1단위일때와 보조1인이 추가된 경우 점검일수를 계산하시오
서울 ○○노인요양원, 종합점검 실시
※ 대상물 현황 : 노유자 시설, 지하1층/지상5층, 1개동, 연면적 19,200m² (SP설비 있음, 제연설비 없음, 물분무등소화설비 없음)
- **2026 기준 재계산**
- 노유자시설은 1류로 가감계수 **1.1**을 적용한다.
- 점검면적 = $19,200\text{m}^2 \times 1.1 - (19,200\text{m}^2 \times 1.1 \times 0.1) - (19,200\text{m}^2 \times 1.1 \times 0.1) = 16,896\text{m}^2$
- 종합점검 점검인력 1단위 점검한도 = $8,000\text{m}^2$ 이므로 $16,896\text{m}^2 \div 8,000\text{m}^2 = 2.112 \rightarrow 3\text{일}$
- 보조 점검인력 1명을 추가하면 종합점검 점검한도는 2,000m² 증가하여 $10,000\text{m}^2$ 이므로 $16,896\text{m}^2 \div 10,000\text{m}^2 = 1.6896 \rightarrow 2\text{일}$

문제 점검인력 1단위가 하루동안 점검할 수 있는 연면적에 대한 다음 빈칸을 답하시오

답안

- 종합 8,000m² / 작동 10,000m² / 보조 1명 추가 시 종합 +2,000m², 작동 +2,500m² / 아파트 250세대, 추가 +60세대
- 종합점검: 점검인력 1단위당 8,000m²
- 작동점검: 점검인력 1단위당 10,000m²
- 보조 점검인력 1명 추가: 종합점검 2,000m², 작동점검 2,500m² 추가
- 아파트등: 점검인력 1단위당 250세대, 보조 점검인력 1명 추가 시 60세대 추가

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조제1항 및 별표 4 제3호·제4호·제7호

답안 문장

- 점검인력 1단위의 점검한도 면적은 종합점검 8,000m², 작동점검 10,000m²이다. 보조 점검인력 1명을 추가하면 종합점검은 2,000m², 작동점검은 2,500m²씩 더한다. 아파트등은 1단위당 250세대, 보조 점검인력 1명 추가 시 60세대를 더한다.

문제 점검인력 배치기준 중 점검인력 1단위에 대하여 답하시오.

답안

- 관리업자가 점검하는 경우
- 관리업자가 점검하는 경우에는 주된 점검인력인 **특급점검자 1명**과 보조 점검인력인 영 별표 9에 따른 주된 기술인력 또는 보조 기술인력 **2명**을 점검인력 1단위로 한다.
- 보조 점검인력은 **2명 이내** 추가할 수 있고, 같은 건축물을 점검할 때는 **4명 이내**까지 추가할 수 있다.
- 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 또는 소방기술사가 점검하는 경우
- 주된 점검인력인 **소방시설관리사 또는 소방기술사 중 1명**과 보조 점검인력 **2명**을 점검인력 1단위로 한다.
- 보조 점검인력은 **2명 이내** 추가할 수 있으며, 관계인·소방안전관리보조자·관리업자 소속 소방기술인력으로 할 수 있다.

- 관계인이 점검하는 경우
- 주된 점검인력인 **관계인 1명**과 보조 점검인력 **2명**을 점검인력 1단위로 한다.
- 보조 점검인력은 해당 특정소방대상물의 관계인 · 소방안전관리자 · 소방안전관리보조자 또는 관리업자 소속 소방기술인력으로 할 수 있다.
- 소방시설법 시행규칙 [별지 제9호서식] 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서 중 첨부서류 및 유의사항에 대한 다음 빈칸을 채우시오.

서식·표

소방시설관리업자 또는 소방안전관리자가 제출

소방시설법 시행규칙 [별지 제9호서식] 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서 중 첨부서류 및



문제 → 기준 → 단

주변 카드 기준 정리

- 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사가 점검하
- 소방시설 관리사 또는 소방기술사 중 1명과 보조 기술인력 2명을
- 관계인 또는 소방안전관리자가 점검하는 경우
- 관계인 또는 소방안전관리자가 점검하는 경우에는
- 관계인 또는 소방안전관리자 1명과 보조 기술인력 2명을 점검인력
- 소방시설법 시행규칙 [별지 제9호서식] 소방시설등 자체점검 실시
- 소방시설관리업자 또는 소방안전관리자가 제출

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171763183

- 소방시설관리업자 또는 소방안전관리자가 제출
- 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표
- 관계인이 제출
- 1. 점검인력 배치확인서(소방시설관리업자가 점검한 경우에만 제출합니다) 1부
- 2. 별지 제10호서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제58조제1호 및 제61조제1항제8 유의 사항
- 1. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 않은 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다.
- 2. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검 결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과합니다.

- 소방시설법 시행규칙 [별지 제9호서식] 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서 중 작성방법에 대한 다음 빈칸을 채우시오.

서식·표

※ 이 서식은 전산입력되는 서식이므로 한글 또는

작성방법에 대한 다음 빈칸을 채우시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 관계인이 제출
- 점검인력 배치확인서(소방시설관리업자가 점검한 경우에만 제출함)
- 별지 제10호서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제58조제1호 및 제61조제1호
- 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니
- 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검 결과를 보고하지 않
- 소방시설법 시행규칙 [별지 제9호서식] 소방시설등 자체점검 실시

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171763205

- ※ 이 서식은 전산입력되는 서식이므로 한글 또는 아라비아숫자로 정확하고 선명하게 작성하시기 바랍니다.
- ※ 하나의 소방안전관리대상물에 대한 자체점검 결과를 보고하면서 이 중 일부 대상물 또는 전체 대상물을 같은 기간 내에 점검하여 함께 보고하는 경우 하나의 서식에 함께 작성하여 보고합니다.
- ※ []에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 세부 현황 및 설치된 수량을 기입합니다.
- ※ "3. 소방시설등의 세부 현황"의 작성에 있어 해당 특정소방대상물에 설치된 소방시설에 대해서만 작성하므로 소방시설이 다수 설치되어 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있고, 해당하지 않는 (설치되지 않은) 소방시설의 기입란은 삭제할 수 있습니다.(설비순서는 변경하지 않습니다.)
- 1. "특정소방대상물의 명칭"은 건물명을 "대상물 구분"은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2에 따른 특정소방대상물 구분을, "소재지"는 특정소방대상물의 도로명주소를 기입합니다.
- 2. "점검기간"은 소방시설등 자체점검을 실시한 전체 기간을 말하며, 기간 중 실제 점검한 날 수의 합을 "총 점검일수"에 기입합니다.
- 3. 점검자는 관계인, 소방안전관리자, 소방시설관리업자 중 점검을 실시한 자의 []에 √ 표를 하고, 세부사항을 기입합니다. 또한 "전자우편 송달"에 동의하는 경우 자체점검 결과 소방시설등 불량사의 조치에 대한 사전통지와 조치명령서는 우편이 아닌 정보통신망을 통하여 발송합니다.
- 4. 점검인력은 관계인 점검의 경우 주된 기술인력란에 관계인에 대한 정보를 기입하고, 소방안전관리자가 점검한 경우 주된 기술인력란에 소방안전관리자에 대한 정보를 기입하며, 소방시설관리업자 점검의 경우 배치신고된 사항을 기입합니다. 또한, 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사가 점검하는 경우에는 해당 특정소방대상물의 관계인 또는 소방안전관리보조자를 보조 기술인력으로 추가 기입할 수 있습니다.
- 5. 소방시설관리업자 등이 점검한 경우에는 점검이 끝난 날부터 [10일] 이내 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서에 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표를 첨부하여 관계인에게 제출해야 합니다.
- 6. [관계인]은 소방시설관리업자 등이 점검한 결과를 제출받거나 스스로 점검한 경우 점검이 끝난 날부터 [15일] 이내 점검 결과에 대한 이행계획서(별지 제10호서식)를 작성·첨부하여 서면 또는 소방청장이 지정하는 전산망을 이용하여 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 보고합니다. 이 경우 위임장을 첨부하는 경우에는 소방시설 관리업자 등이 보고할 수도 있습니다.

- 7. "소방안전정보"의 대표자는 특정소방대상물의 관리 권한을 가진 관계인의 인적사항을 작성하며, 소방안전관리등급은「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표 4에 따른 등급을 기재하고, 현재 선임된 소방안전관리자 정보를 기입합니다.
- 8. "소방계획서", "자체점검(전년도)", "교육훈련(전년도)"은「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조에 따른 소방안전관리업무 실시사항을 기입합니다.
- 9. "화재보험"은 해당 특정소방대상물에 화재보험이 가입되어 있는 경우 가입에 √ 표를 하고 화재보험 정보를 기입합니다.
- 10. "다중이용업소현황"은 해당 특정소방대상물에 현재 입점하고 있는 다중이용업소에 대하여 []에 √ 표를 하고, 그 업소 숫자를 기입하고, "건축물정보"는 건축허가일 등 해당 특정소방대상물의 건축물 정보를 기입합니다. 둘 이상의 대상물을 같은 기간 내에 점검하여 함께 보고하는 경우 동별 다중이용업소 입점현황과 건축물정보를 다음과 같이 작성합니다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조제1항 및 별표 4 제1호

답안 문장

- 점검인력 1단위는 관리업자 점검의 경우 특급점검자 1명과 영 별표 9에 따른 주된 또는 보조 기술인력 2명이다. 선임된 소방시설관리사 또는 소방기술사가 점검하면 해당 자격자 1명과 보조 점검인력 2명이고, 관계인이 점검하면 관계인 1명과 보조 점검인력 2명이다.
- 물음 1) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 소방시설관리업자의 점검능력 평가를 위해 매년 2월15일까지 제출해야 하는 서류에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 소방시설등의 점검실적을 증명하는 구분에 따른 서류 3가지를 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 국해주
 - 추가 설명 :
 - 요약 : 입금관련 서류 및 점검증명자료
-
- ① **국내** 소방시설등에 대한 점검실적: 발주자가 별지 제30호서식에 따라 발급한 소방시설등의 점검실적 증명서 및 세금계산서(공급자 보관용) 사본
 - ② **해외** 소방시설등에 대한 점검실적: 외국환은행이 발행한 외화입금증명서 및 재외공관장이 발행한 해외점검실적 증명서 또는 점검계약서 사본
 - ③ **주한** 외국군의 기관으로부터 도급받은 소방시설등에 대한 점검실적: 외국환은행이 발행한 외화입금증명서 및 도급계약서 사본

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제34조제2항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제37조제1항제1호

답안 문장

- 점검실적 증명서류는 국내 실적의 경우 발주자가 발급한 소방시설등 점검실적 증명서와 세금계산서 사본, 해외 실적의 경우 외국환은행의 외화입금증명서와 재외공관장의 해외점검실적 증명서 또는 점검계약서 사본, 주한 외국군 기관 실적의 경우 외국환은행의 외화입금증명서와 도급계약서 사본으로 정리한다.

문제 (2) 신인도평가의 가점사항을 확인할 수 있는 서류 4가지를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 신인에 점수는 **특품**에 **투표**를 받는것이다.
- 추가 설명
- 관련 정보

- 특허증 사본
- 품질경영인증서(ISO 9000 시리즈) 사본
- 소방시설관리업 관련 기술 투자를 증명할 수 있는 서류
- 소방시설등의 점검 관련 표창 사본

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제37조제1항
- 신인도평가 가점사항 신고서 첨부서류

답안 문장

- 신인도평가 가점 확인서류는 품질경영인증서(ISO 9000 시리즈) 사본, 소방시설등 점검 관련 표창 사본, 특허증 사본, 소방시설관리업 관련 기술투자를 증명할 수 있는 서류이다.

문제 (3) 「소방시설관리업 점검능력 평가 등 업무위탁 및 수탁기관 지정 고시」에서 사단법인 한국소방시설관리협회에 소방청장이 위탁하는 업무를 쓰시오.

답안

- **표발점 DB 경력**
- ① 표준자체점검비의 산정 및 공표
- ② 소방시설관리사증의 발급 · 재발급 업무
- ③ 소방시설관리업자의 점검능력 평가 및 공시 업무
- ④ 점검능력 평가 관련 데이터베이스 구축 · 운영 업무 : 점검능력 평가를 위하여 필요한 관리업자의 기술인력, 점검실적, 행정처분 등의 자료를 체계적으로 수집 관리하는 것을 말하며, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 3 및 별표 4의 점검인력 배치기준에 적합한지를 확인하는 업무를 포함한다.
- ⑤ 소방시설관리업에 등록된 소방기술인력의 경력관리(「소방시설공사업법」 제28조 및 같은 법 시행령 제20조제4항제1호에 따른 소방기술과 관련된 자격 · 학력 및 경력의 인정업무 중 같은 법 시행규칙 별표 4의2 제3호다목에 해당하는 소방시설 자체점검 점검자의 기술등급에 한한다)

법령 근거

- 「소방시설관리업 점검능력 평가 등 업무위탁 및 수탁기관 지정 고시」 제2조 및 제3조

답안 문장

- 한국소방시설관리협회 위탁업무는 표준자체점검비 산정 · 공표, 소방시설관리사증 발급 · 재발급, 관리업자의 점검능력 평가 · 공시, 점검능력 평가 관련 데이터베이스 구축 · 운영, 관리업 등록 소방기술인력의 경력관리이다.
- **19)점검장비**

문제 소방시설등 자체점검에서 자체점검을 위한 점검장비를 기술하시오**<소방시설법 시행규칙 별표3>**

답안

- 모든 소방시설 : 방절전
- **가스계 소방시설 : 저기 검 **
- **자동화재 탐지설비 : 열연 공 막음 **
- 제연설비 : 풍 폐차

소방시설	점검 장비	규격
모든 소방시설	방수압력측정계,절연저항계 (절연저항측정기),전류전압측정계	
소화기구	저울	
옥내소화전설비옥외소화전설비	소화전밸브압력계	
스프링클러설비포소화설비	헤드결합렌치	
이산화탄소소화설비분말소화설비할론소 화설비할로겔화합물및불활성기체소화설 비	그 밖에 소화약제의 저장량을 측정할 수 있는 점검기구, 기동관누설시험기, 검량계	
자동화재탐지설비시각경보기	열감지기시험기,연감지기시험기, 공기주입시험기,감지기시험기연결막대, 음량계	
누전경보기	누전계	누전전류 측정용
무선통신보조설비	무선기	통화시험용
제연설비	풍속풍압계,폐쇄력측정기,차압계	
통로유도등비상조명등	조도계	최소눈금이 0.1럭스 이하인 것

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조제1항 및 별표 3 제7호

답안 문장

- 자체점검 장비는 모든 소방시설 공통으로 방수압력측정계 · 절연저항계 · 전류전압측정계가 필요하다.
설비별로 소화기구는 저울, 옥내 · 옥외소화전은 소화전밸브압력계, 스프링클러 · 포소화설비는 헤드결합렌치,
가스계 소화설비는 검량계 · 기동관누설시험기 · 저장량 측정기구, 자동화재탐지설비 · 시각경보기는
열감지기시험기 · 연감지기시험기 · 공기주입시험기 · 감지기시험기연결막대 · 음량계, 누전경보기는 누전계,
무선통신보조설비는 무선기, 제연설비는 풍속풍압계 · 폐쇄력측정기 · 차압계, 통로유도등 · 비상조명등은
조도계를 사용한다.
- 20) 자체점검 결과 조치

문제 소화펌프 고장 등 대통령령으로 정하는 중대위반사항이 발견된 경우에는 지체 없이 수리 등 필요한 조치를 하여야 하는데 중대위반사항에 해당하는 경우에 대해 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 **펌화** 사랑하는 **배방자** 라도 중대위반은 참을수없다.

- 추가 설명 :
- 관련 정보 : 소방시설을 고장상태 등으로 방치해 **과태료 200만원**을 부과할 수 있는 경우 ➡ **펌화 배방자**

- 1. **소화펌프** (가압송수장치를 포함한다. 이하 같다), **동력·감시 제어반** 또는 **소방시설용 전원** (비상전원을 포함한다)의 **고장**으로 소방시설이 작동되지 않는 경우_**펌동전**
- 2. **화재 수신기**의 고장으로 화재경보음이 자동으로 울리지 않거나 / 화재 수신기와 연동된 소방시설의 작동이 불가능한 경우
- 3. **소화배관** 등이 폐쇄·차단되어 소화수(消火水) 또는 소화약제가 자동 방출되지 않는 경우
- 4. **방화문** 또는 **자동방화셔터**가 훼손되거나 철거되어 본래의 기능을 못하는 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제23조제1항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제34조

답안 문장

- 중대위반사항은 소화펌프·동력감시제어반·소방시설용 전원 고장으로 소방시설이 작동하지 않는 경우, 화재수신기 고장으로 경보음이 울리지 않거나 연동 소방시설 작동이 불가능한 경우, 소화배관 등이 폐쇄·차단되어 소화수 또는 소화약제가 자동 방출되지 않는 경우, 방화문 또는 자동방화셔터 훼손·철거로 본래 기능을 못하는 경우이다.
- **21)점검기록표 게시**

문제 소방시설법 시행규칙 25조에 따른 점검결과게시에 대하여 설명하시오

답안

- **보마 다음**
 - **보고를 마친** 뒤 10일 이내, 관계인은 자체점검기록표를 잘 보이는 곳에 **게시**하고 **다음** 기록표를 작성·게시할 때까지 유지한다.
-
- 시행규칙 제25조(자체점검 결과의 기록 및 게시) 소방본부장 또는 소방서장에게 자체점검 결과 **보고를 마친** 관계인은 법 제24조제1항에 따라 보고한 날부터 **10일 이내에** 별표 5의 소방시설등 자체점검기록표를 작성하여 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 **게시**해야 한다. 이 경우 게시기간은 그 다음 자체점검기록표를 작성·게시하기 전까지이다

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제25조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 5

답안 문장

- 자체점검 결과 보고를 마친 관계인은 보고한 날부터 10일 이내에 소방시설등 자체점검기록표를 작성하여 특정소방대상물 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시해야 한다. 게시기간은 다음 자체점검기록표를 작성·게시하기 전까지이다.

문제 점검결과보고서를 제출하는 경우 기준중 다음 빈칸을 채우시오

답안

㉠ 관리업자 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사(이하 "관리업자등"이라 한다)는 자체점검을 실시한 경우에는 법 제22조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 그 점검이 끝난 날부터(㉡) 이내에 별지 제9호서식의 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표를 첨부하여 관계인에게 제출해야 한다.

㉢ 제1항에 따른 자체점검 실시결과 보고서를 제출받거나 스스로 자체점검을 실시한 관계인은 법 제23조제3항에 따라 자체점검이 끝난 날부터 (㉣) 이내에 별지 제9호서식의 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게서면이나 소방청장이 지정하는 전산망을 통하여 보고해야 한다.

1. 점검인력 배치확인서(관리업자가 점검한 경우만 해당한다)
2. 별지 제10호서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서

㉤ 제1항 및 제2항에 따른 자체점검 실시결과와 보고기간에는 공휴일 및 토요일은 산입하지 않는다.

㉥ 제2항에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 자체점검 실시결과 보고를 마친 관계인은 소방시설등 자체 점검 실시결과 보고서(소방시설등점검표를 포함한다)를 점검이 끝난 날부터 (㉦)간 자체 보관해야 한다.

㉧ 제2항에 따라 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서를 보고받은 소방본부장 또는 소방서장은 다음각 호의 구분에 따라 이행계획의 완료 기간을 정하여 관계인에게 통보해야 한다. 다만, 소방시설등에 대한 수리·교체·정비의 규모 또는 절차가 복잡하여 다음 각 호의 기간 내에 이행을 완료하기가 어려운 경우에는 그 기간을 달리 정할 수 있다.

1. 소방시설등을 구성하고 있는 기계·기구를 수리하거나 정비하는 경우: [㉧]
2. 소방시설등의 전부 또는 일부를 철거하고 새로 교체하는 경우: [㉨]

㉩ 제5항에 따른 완료기간 내에 이행계획을 완료한 관계인은 이행을 완료한 날부터 10일 이내에 별지제11호 서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행완료 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 보고해야 한다.

1. 이행계획 건별 전·후 사진 증명자료
2. 소방시설공사 계약서

• **결점이행**

• ㉠ 관리업자 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사(이하 "관리업자등"이라 한다)는 자체점검을 실시한 경우에는 법 제22조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 그 점검이 끝난 날부터(**10일**) 이내에 별지 제9호서식의 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표를 첨부하여 관계인에게 제출해야 한다.

• ㉢ 제1항에 따른 자체점검 실시결과 보고서를 제출받거나 스스로 자체점검을 실시한 관계인은 법 제23조제3항에 따라 자체점검이 끝난 날부터 (**15일**) 이내에 별지 제9호서식의 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 서면이나 소방청장이 지정하는 전산망을 통하여 보고해야 한다.

- 1. 점검인력 배치확인서(관리업자가 점검한 경우만 해당한다)
- 2. 별지 제10호서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서

• ㉤ 제1항 및 제2항에 따른 자체점검 실시결과와 보고기간에는 공휴일 및 토요일은 산입하지 않는다.

• ㉥ 제2항에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 자체점검 실시결과 보고를 마친 관계인은 소방시설등 자체 점검 실시결과 보고서(소방시설등점검표를 포함한다)를 점검이 끝난 날부터 (**2년**)간 자체 보관해야 한다.

- ㉠ 제2항에 따라 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서를 보고받은 소방본부장 또는 소방서장은 다음각 호의 구분에 따라 이행계획의 완료 기간을 정하여 관계인에게 통보해야 한다. 다만, 소방시설등에 대한 수리·교체·정비의 규모 또는 절차가 복잡하여 다음 각 호의 기간 내에 이행을 완료하기가 어려운 경우에는 그 기간을 달리 정할 수 있다.
- 1. 소방시설등을 구성하고 있는 기계·기구를 수리하거나 정비하는 경우: [**보고일로부터 10일 이내**]
- 2. 소방시설등의 전부 또는 일부를 철거하고 새로 교체하는 경우: [**보고일로부터 20일 이내**]
- ㉡ 제5항에 따른 완료기간 내에 이행계획을 완료한 관계인은 이행을 완료한 날부터 10일 이내에 별지제11호 서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행완료 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 다음
- 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 보고해야 한다.
- 1. 이행계획 건별 전·후 사진 증명자료
- 2. 소방시설공사 계약서

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제23조

답안 문장

- 관리업자등은 점검 종료일로부터 10일 이내 관계인에게 자체점검 실시결과 보고서를 제출하고, 관계인은 점검 종료일로부터 15일 이내 소방본부장 또는 소방서장에게 보고한다. 보고기간에는 공휴일과 토요일을 산입하지 않고, 보고를 마친 관계인은 결과보고서를 2년간 보관한다. 이행계획 완료기간은 수리·정비 10일 이내, 철거 후 교체 20일 이내이며, 완료 후 10일 이내 이행완료 보고서를 제출한다.
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 소방시설등의 자체점검 결과의 조치 등에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 관리업자등으로부터 자체점검의 실시결과 보고서를 제출받거나 스스로 자체점검을 실시한 관계인이 자체점검이 끝난 날부터 15일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 서면이나 소방청장이 지정하는 전산망을 통하여 보고해야 하는 내용을 쓰시오.

답안

- **결점 이행**
- **결과보고서, 점검인력, 이행계획**

- ① 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서 (전자문서로 된 보고서를 포함)
- ② 점검인력 배치확인서 (관리업자가 점검한 경우만 해당)
- ③ 별지 제10호서식의 소방시설등의 자체점검 결과 **이행계획서**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제23조제2항

답안 문장

- 관계인이 자체점검 결과 보고 시 제출하는 것은 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서, 점검인력 배치확인서(관리업자 점검 시), 별지 제10호서식의 소방시설등 자체점검 결과 이행계획서이다.

문제 완료기간 내에 이행계획을 완료한 관계인이 이행을 완료한 날부터 10일 이내에 소방시설등의 자체점검 결과 이행완료 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함)에 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 보고해야

하는 내용을 쓰시오.

답안

- ① 이행계획 건별 전·후 사진 증명자료
- ② 소방시설공사 계약서

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제23조제6항

답안 문장

- 이행완료 보고서에는 이행계획 건별 전·후 사진 증명자료와 소방시설공사 계약서를 첨부한다.

문제 관계인으로부터 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서를 보고받은 소방본부장 또는 소방서장이 관계인에게 통보해야 하는 이행계획의 완료 기간을 쓰시오.

답안

- 1. 소방시설등을 구성하고 있는 기계·기구를 수리하거나 정비하는 경우: [보고일부터 10일 이내]
- 2. 소방시설등의 전부 또는 일부를 철거하고 새로 교체하는 경우: [보고일로부터 20일 이내]

핵심도식

자체점검 결과 보고를 마친 관계인이 보고한 날부터...

관계인으로부터 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서를 보고받은 소방본부장 또는 소방서장이 관계인에게



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 완료기간 내에 이행계획을 완료한 관계인이 이행을 완료한 날부터
- ① 이행계획 건별 전·후 사진 증명자료
- ② 소방시설공사 계약서
- 관계인으로부터 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서를 보고받
- 소방시설등을 구성하고 있는 기계·기구를 수리하거나 정비하는 경
- 소방시설등의 전부 또는 일부를 철거하고 새로 교체하는 경우: [보
- 자체점검 결과 보고를 마친 관계인이 보고한 날부터 10일 이내에...

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171490072

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제23조제5항

답안 문장

- 이행계획 완료기간은 소방시설등 구성 기계·기구를 수리하거나 정비하는 경우 보고일부터 10일 이내, 소방시설등 전부 또는 일부를 철거하고 새로 교체하는 경우 보고일부터 20일 이내이다. 다만 수리·교체·정비 규모나 절차가 복잡하면 기간을 달리 정할 수 있다.

http://127.0.0.1:3217/print/law-facilities

63/69

문제 자체점검 결과 보고를 마친 관계인이 보고한 날부터 10일 이내에 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시해야 하는 “소방시설등 자체점검기록표”의 게시기간 및 기록사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 대주소 / 구자기 / 불정기
- 추가 설명 :
- 관련 정보: 대**(**대)**통의 **(**주소)를 구(**구)해 자(**자)기 책에 기록하고, 불(**불)타는 정(**정)**신으로 **(**기)**록을 완성했다.
- 2026 최신 기준: 게시기간은 다음 자체점검기록표를 작성 · 게시하기 전까지이다.

- ① 대상물명
- ② 주소
- ③ 점검구분
- ④ 점검자
- ⑤ 점검기간
- ⑥ 불량사항
- ⑦ 정비기간

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제25조 및 별표 5

답안 문장

- 자체점검기록표 게시기간은 다음 자체점검기록표를 작성 · 게시하기 전까지이다. 기록사항은 대상물명, 주소, 점검구분, 점검자, 점검기간, 불량사항, 정비기간으로 정리한다.
- **22)소방시설관리사**
- **23)소방시설관리업**
 - 소방시설관리업자의 지위 승계에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 종전의 관리업자의 지위를 승계할 수 있는 자를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 관리업 승계하게 ➡ 즉 사 영법으로 민지를 죽였다
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 관리업자가 사망한 경우 그 상속인
- ② 관리업자가 그 영업을 양도한 경우 그 양수인
- ③ 법인인 관리업자가 합병한 경우 합병 후 존속하는 법인이나 합병으로 설립되는 법인
- ④ 「민사집행법」에 따른 경매, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 환가, 「국세징수법」, 「관세법」 또는 「지방세징수법」에 따른 압류재산의 매각과 그 밖에 이에 준하는 절차에 따라 관리업의 시설 및 장비의 전부를 인수한 자는 종전의 관리업자의 지위를 승계한다.

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제32조제1항 · 제2항

답안 문장

- 관리업자의 지위는 관리업자가 사망한 경우 상속인, 영업을 양도한 경우 양수인, 법인이 합병한 경우 합병 후 존속하거나 합병으로 설립되는 법인이 승계한다. 또한 경매 · 환가 · 압류재산 매각 등 절차로 관리업 시설 및 장비 전부를 인수한 자도 종전 관리업자의 지위를 승계한다.

문제 (2) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 관리업자의 지위를 승계한 자는 승계한 날로부터 30일 이내 시 · 도지사에게 제출해야 하는 서류를 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 드터 승계한겨 !! 구청에서 **지등증기** 를 챙겨 신고했다.
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ① 별지 제27호서식의 소방시설관리업 **지위승계** 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)
- ② 소방시설관리업 **등록증** 및 **등록수첩**
- ③ 계약서 사본 등 지위승계를 **증명하는** 서류
- ④ 별지 제21호서식의 소방**기술인력**대장 및 기술자격증(경력수첩을 포함한다)

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제32조제3항
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제35조제1항

답안 문장

- 관리업자의 지위를 승계한 자는 승계한 날부터 30일 이내에 별지 제27호서식의 소방시설관리업 지위승계 신고서에 소방시설관리업 등록증 및 등록수첩, 계약서 사본 등 지위승계를 증명하는 서류, 별지 제21호서식의 소방기술인력대장 및 기술자격증 또는 경력수첩을 첨부하여 시 · 도지사에게 제출한다.
- **24)소방시설업 벌칙**

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 소방청장은 소방용품의 형식승인을 취소하거나 6개월이내의 기간을 정하여 제품검사의 중지를 명할 수 있는 경우를 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : **거부형제** **시변기**
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ① **거짓**이나 그 밖의 **부정한** 방법으로 **형식승인**을 받은 경우
- ② 시험시설의 **시설기준**에 미달되는 경우
- ③ **거짓**이나 그 밖의 **부정한** 방법으로 **제품검사**를 받은 경우
- ④ 제품검사 시 **기술기준**에 미달되는 경우
- ⑤ **변경승인**을 받지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 변경승인을 받은 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제39조제1항

답안 문장

- 형식승인 취소 또는 6개월 이내 제품검사 중지 사유는 거짓·부정한 방법으로 형식승인을 받은 경우, 시험시설의 시설기준 미달, 거짓·부정한 방법으로 제품검사를 받은 경우, 제품검사 시 기술기준 미달, 변경승인을 받지 않거나 거짓·부정한 방법으로 변경승인을 받은 경우이다. 이 중 거짓 형식승인, 거짓 제품검사, 변경승인 위반은 형식승인 취소 대상이다.

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 소방청장 또는 시, 도지사가 행정처분을 위하여 청문을 해야 하는 경우를 쓰시오.

답안

- **사업 형성 전우**

- ① 관리사 자격의 취소 및 정지
- ② 관리업의 등록취소 및 영업정지
- ③ 소방용품의 형식승인 취소 및 제품검사 중지
- ④ 성능인증의 취소
- ⑤ 전문기관의 지정취소 및 업무정지
- ⑥ 우수품질인증의 취소

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제49조

답안 문장

- 청문 대상은 관리사 자격 취소·정지, 관리업 등록취소·영업정지, 소방용품 형식승인 취소·제품검사 중지, 성능인증 취소, 우수품질인증 취소, 전문기관 지정취소·업무정지이다.

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 (별표 10) 」에서 소방시설을 고장상태 등으로 방치해 과태료 200만원을 부과할 수 있는 경우를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 소방시설 고장나서 200만원 내게 생겼는데 **평화**롭게 **배**내밀며 자냐!
- 추가 설명 : 소화**펌프**, 화재수신기, 동력감시제어반, **전원**, 소화**배관**
- 관련정보 : 소화펌프 고장 등 대통령령으로 정하는 **중대위반사항** 이 발견된 경우에는 지체 없이 수리 등 필요한 조치를 하여야 하는데 중대위반사항에 해당하는 경우 **평화배방자**

- ① 소화**펌프**를 고장 상태로 방치한 경우
- ② **화재** 수신기, 동력 ■ 감시 제어반 또는 소방시설용 **전원**(비상전원을 포함)을 차단하거나, 고장난상태로 방치하거나, 임의로 조작하여 자동으로 작동이 되지 않도록 한 경우_**화수동전**
- ③ 소방시설이 작동할 때 소화**배관**을 통하여 소화수가 방수되지 않는 상태 또는 소화**약제**가 방출되지 않는 상태로 방치한 경우_**배수약**

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제61조제1항제1호
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제52조 및 별표 10 제2호가목

답안 문장

- 소방시설 고장상태 등 방치 과태료 200만원 대상은 소화펌프를 고장 상태로 방치한 경우, 화재수신기·동력감시제어반·소방시설용 전원을 차단하거나 고장난 상태로 방치하거나 임의조작해 자동 작동되지 않게 한 경우, 소방시설 작동 시 소화배관을 통해 소화수가 방수되지 않거나 소화약제가 방출되지 않는 상태로 방치한 경우이다.

문제 소방시설관리사의 경우 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금에 처해질 수 있는 경우 3가지를 답하시오.

답안

- **증두자**
- **증**을 빌려주고, **두** 개의 직장을 다니며, **자격정지** 중에 일을 하는 것은 법을 어기는 심각한 행위이다.

- 1. 소방시설관리사**증**을 다른 사람에게 빌려주거나 빌리거나 이를 알선한 자
- 2. 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 자
- 3. 자격정지처분을 받고 그 자격정지기간 중에 관리사의 업무를 한 자

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제58조제2호·제3호·제4호

답안 문장

- 소방시설관리사 관련 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금 대상은 소방시설관리사증을 다른 사람에게 빌려주거나 빌리거나 이를 알선한 자, 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 자, 자격정지처분을 받고 그 정지기간 중 관리사 업무를 한 자이다.

문제 소방시설관리사 결격사유 4가지를 답하시오.

답안

- **피 금 유 자**
- **피**성년후견인이거나, **금**고 이상의 형을 받고 2년이 지나지 않은 사람, **유**예 중인 사람, **자**격 취소 후 2년이 지나지 않은 사람은 소방시설관리사가 될 수 없습니다.

- 1. 피성년후견인
- 2. 이 법, 「소방기본법」, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 「소방시설공사업법」 또는 「위험물안전관리법」을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
- 3. 이 법, 「소방기본법」, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 「소방시설공사업법」 또는 「위험물안전관리법」을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람

- 4. 제28조에 따라 자격이 취소(이 조 제1호에 해당하여 자격이 취소된 경우는 제외한다) 된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제27조

답안 문장

- 관리자 결격사유는 피성년후견인, 소방시설법·소방기본법·화재예방법·소방시설공사업법·위험물안전관리법 위반으로 금고 이상의 실형을 선고받고 집행 종료·면제 후 2년이 지나지 않은 사람, 같은 법 위반으로 금고 이상 형의 집행유예 중인 사람, 관리자 자격이 취소된 날부터 2년이 지나지 않은 사람이다.

문제 소방시설관리사 자격의 취소 및 정지 사유 7가지를 답하시오.

답안

- **거배 점대 동자결**
- 거짓이나 배치기준 미준수, 점검을 안 하고 대여하며, 동시에 자격이 결격사유에 해당하는 행동은 엄중한 처벌을 받아야 합니다.

- 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 시험에 합격한 경우
- 2. 소방안전관리 업무대행자의 배치기준·자격·방법 등 준수사항을 지키지 아니한 경우
- 3. 점검을 하지 아니하거나 거짓으로 한 경우
- 4. 소방시설관리사증을 다른 사람에게 **빌려준** 경우
- 5. 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우
- 6. 성실하게 자체점검 업무를 수행하지 아니한 경우
- 7. 각 호의 어느 하나에 따른 결격사유에 해당하게 된 경우

법령 근거

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제28조
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제39조 및 별표 8

답안 문장

- 관리자 자격 취소·정지 사유는 거짓·부정한 방법으로 시험에 합격한 경우, 화재예방법상 소방안전관리 업무대행 배치기준·자격·방법 등 준수사항 위반, 점검을 하지 않거나 거짓으로 한 경우, 관리자증 대여, 둘 이상 업체 동시 취업, 성실하게 자체점검 업무를 수행하지 않은 경우, 결격사유에 해당하게 된 경우이다. 법정 취소 대상과 정지 대상은 별표 8 행정처분 기준으로 구분한다.
- 소방실무경력 인정범위에 관한 기준 고시」에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 소방실무경력에서 소방관련업체에 근무 중이거나 근무한 경력에 해당하는 경력을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : "공설이 감점 없이 위험한 탱크 안전관리하며 제조했다"
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 소방시설공사업체에서 소방시설의 **공사** 또는 정비업무를 담당한 경력
- ② 소방시설설계업체에서 소방시설의 **설계** 업무를 담당한 경력
- ③ 소방시설공사감리업체에서 소방공사 **감리** 업무를 담당한 경력
- ④ 소방시설관리업체에서 소방시설의 **점검** 또는 정비업무를 담당한 경력
- ⑤ **위험물탱크** 안전성능시험업체에서 안전성능시험 또는 점검업무를 담당한 경력
- ⑥ 위험물안전관리업무대행기관에서 **안전관리** 업무를 담당한 경력
- ⑦ 소방용 기계·기구 제조업체에서 소방용 기계·기구의 설계·시험 또는 **제조** 업무를 담당한 경력

법령 근거

- 「소방실무경력 인정범위에 관한 기준 고시」 제2조제1호

답안 문장

- 소방관련업체 실무경력은 소방시설공사업체의 공사·정비, 소방시설설계업체의 설계, 소방시설공사감리업체의 감리, 소방시설관리업체의 점검·정비, 위험물탱크안전성능시험업체의 안전성능시험·점검, 위험물안전관리업무대행기관의 안전관리, 소방용 기계·기구 제조업체의 설계·시험·제조 업무 경력이다.

문제 (2) 실무경력의 기간산정 방법을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 실무경력은요? **자자 일필기 이경력**
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 국가기술자격자의 실무경력 기간은 **자격취득** 후 경력에 한정하며 법령에 의한 **자격정지** 중의 처분 기간은 경력산정 기간에서 제외한다.
 - ② **1개월** 미만의 잔여경력 중 15일 이상은 **1개월**로 계산한다.
 - ③ 경력환산은 **응시원서 접수마감일**을 기준으로 하여 기산한다.
 - ④ **2가지** 이상의 **경력**이 동기간 내에 같이 이루어진 경우에는 이 중 1가지만 인정하며, 중복되지 않는 기간의 경력은 각 경력기간을 당해 인정하는 경력 기준기간으로 나누어 합산한 수치가 1 이상이면 응시자격이 있는 것으로 본다.

법령 근거

- 「소방실무경력 인정범위에 관한 기준 고시」 제3조

답안 문장

- 실무경력 기간산정은 국가기술자격자의 경우 자격취득 후 경력만 인정하고 자격정지 기간은 제외한다. 1개월 미만 잔여경력 중 15일 이상은 1개월로 계산하며, 경력환산은 응시원서 접수마감일 기준으로 기산한다. 같은 기간에 2가지 이상 경력이 있으면 하나만 인정하고, 중복되지 않는 기간은 각 인정 기준기간으로 나누어 합산한 수치가 1 이상이면 응시자격을 인정한다.