

08 법규

47. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

0) 핵심 이미지

법규

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법
점검실무행정 · 주관식 카드 13개 · 페이지 핵심 이미지

목차 흐름

- 1)용어정의
- 2)이 법이 적용이 되는 건축물 및 시설물
- 3)피난안전구역 설치대상
- 4)피난안전구역에 설치하여야 하는 소방시설의 종류
- 5)선큰 설치기준

주요 주관식

- 를 쓰시오.
- 피난안전구역의 설치대상을 쓰시오.
- 피난안전구역에 설치해야 하는 소방시설을 쓰시오.
- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 ...
- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 ...

먼저 볼 숫자

- 30층
- 120m
- 50층
- 200m

암기 단서

- 상영 이리 / 오공 이영애
- 11층 일수5천 역상 / 유위 판문집 운숙업 중요
- 초고 /3049 / 1629 1.5 / 지하 유위판문집 ...
- "소옥스탐, 피방공인유비, 제무통활"

답안 전략

1)용어정의 -> 2)이 법이 적용이 되는 건축물 및 시설물 -> 3)피난안전구역 설치대상 -> 4)피난안전구역에 설치하여야 하는 소방시설의 종류 순서로 목차를 잡..
권자 → 대상 → 기간/수치 → 절차 → 벌칙 순서로 쓰면 누락을 줄일 수 있다.

0-1) 2026 최신 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 시행본
- 법률:: [초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법](#) - [시행 2025. 8. 28.] [법률 제20357호, 2024. 2. 27., 타법개정]
- 시행령:: [초고층재난관리법 시행령](#) - [시행 2026. 3. 24.] [대통령령 제36220호, 2026. 3. 24., 타법개정]
- 시행규칙:: [초고층재난관리법 시행규칙](#) - [시행 2025. 2. 14.] [행정안전부령 제547호, 2025. 2. 14., 일부개정]
- 1)용어정의

문제 고층건축물과 초고층건축물을 구분하여 쓰시오. #2026법령확인

답안

- 상영 이리 / 오공 이영애
- ① 고층 건축물 : 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물로서 초고층건축물이 아닌 건축물
- ② 초고층 건축물 : 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물

법령 근거

- 「건축법」 제2조제1항제19호, 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제2조제1호, 「건축법 시행령」 제2조제15호.

답안 문장

- 고층건축물은 층수가 30층 이상이거나 높이가 120 m 이상인 건축물을 말하고, 초고층 건축물은 층수가 50층 이상이거나 높이가 200 m 이상인 건축물을 말한다.
- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」에서 지하연계 복합건축물의 정의

문제 를 쓰시오.

답안

- 11층 수5천 역상 / 문판운업숙 테중요
- 가. 층수가 11층 이상이거나 1일 수용인원이 5천명 이상인 건축물로서 지하부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 건축물
- 나. 건축물 안에 「건축법」 제2조제2항에 따른 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설 중 테마파크업의 시설 또는 대통령령으로 정하는 용도의 시설(종합병원, 요양병원)이 하나 이상 있는 건축물

법령 근거

- 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제2조제2호, 같은 법 시행령 제2조제2항·제3항.

답안 문장

- 지하연계 복합건축물은 지하부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결되고, 11층 이상 또는 수용인원 5천명 이상이며, 문화·집회시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설 중 테마파크업, 종합병원 또는 요양병원 중 하나 이상을 포함하는 건축물이다.
- 2)이 법이 적용이 되는 건축물 및 시설물

문제 이 법의 적용대상이 되는 건축물 및 시설물을 쓰시오. #2026법령확인

답안

법령 근거

- 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제3조.

답안 문장

- 적용대상은 초고층 건축물, 지하연계 복합건축물, 그 밖에 이에 준하여 재난관리가 필요한 것으로 대통령령으로 정하는 건축물 및 시설물이다.
- 3)피난안전구역 설치대상

문제 피난안전구역의 설치대상을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 초고 /3049 / 1629 1.5 / 지하 문판운업숙 테중요 / 선큰
- 추가 설명 지하연계 복합건축물의 정의 ➡ 11층 수5천 역상 / 문판운업숙 테중요
- 요약

- **초****고층** 건축물: 「건축법 시행령」에 따른 피난안전구역을 설치할 것
- **30층 이상 49층 이하인 지하연계 복합건축물**: 「건축법 시행령」에 따른 피난안전구역을 설치할 것
- **16층 이상 29층 이하인 지하연계 복합건축물**: 지상층별 거주밀도가 제곱미터당 **1.5명**을 초과하는 층은 해당 층의 사용형태별 면적의 합의 10분의 1에 해당하는 면적을 피난안전구역으로 설치할 것
- 초고층 건축물등의 **지하층이 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설 중 테마파크업, 종합병원 또는 요양병원** 용도로 사용되는 경우: 해당 지하층에 피난안전구역 면적 산정기준에 따라 피난안전구역을 설치할 것. 다만, **선큰**을 설치하거나 피난층으로서 출입구가 지상과 직접 연결된 경우에는 설치하지 않을 수 있다.

법령 근거

- 「초고층재난관리법」 제18조제1항, 같은 법 시행령 제14조제1항.

답안 문장

- 피난안전구역은 초고층 건축물, 30층 이상 49층 이하 지하연계 복합건축물, 16층 이상 29층 이하 지하연계 복합건축물 중 거주밀도 1.5명/㎡ 초과층, 그리고 지하층이 법정 용도로 사용되는 경우에 설치한다. 지하층의 경우 선큰 설치 또는 지상과 직접 연결된 피난층이면 예외가 가능하다.
- **4)피난안전구역에 설치하여야 하는 소방시설의 종류**

문제 피난안전구역에 설치해야 하는 소방시설을 쓰시오.

답안

- "소옥스탐, 피방공인유비, 제무통활"
- 1. 소화설비 중 소화기구(소화기 및 간이소화용구만 해당한다), 옥내소화전설비 및 스프링클러설비
- 2. 경보설비 중 자동화재탐지설비
- 3. 피난설비 중 피난유도선(피난안전구역으로 통하는 직통계단 및 특별피난계단을 포함한다), 방열복, 공기호흡기(보조마스크를 포함한다), 인공소생기, 피난안전구역으로 피난을 유도하기 위한 유도등·유도표지, 비상조명등 및 휴대용비상조명등
- 4. 소화활동설비 중 제연설비, 무선통신보조설비

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행령」 제14조제2항.

답안 문장

- 피난안전구역에는 소화기구·옥내소화전·스프링클러, 자동화재탐지설비, 방열복·공기호흡기·인공소생기·피난유도선·유도등·비상조명등, 제연설비·무선통신보조설비를 갖추어야 한다.
- **5)선큰 설치기준**

문제 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령에서 선큰의 면적기준을 쓰시오,

답안

- ✓ **중요한 내용** : **문판그 7 7 3**
- 추가 설명
- 요약

- 가. 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장 및 관람장은 해당 면적의 7퍼센트 이상 문공집관
- 나. 판매시설 중 소매시장은 해당 면적의 7퍼센트 이상 판소
- 다. 그 밖의 용도는 해당 면적의 3퍼센트 이상

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행령」 제14조제3항제1호.

답안 문장

- 선근 면적은 문화 및 집회시설 중 공연장 · 집회장 · 관람장은 해당 면적의 7% 이상, 판매시설 중 소매시장은 7% 이상, 그 밖의 용도는 3% 이상으로 산정한 면적을 합산한다.

문제 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령에서 선근의 설치기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 지피통 너18 직/너 18 이사 125 / 거바백육 선거연출 거바백삼
- 추가 설명 :
- 관련 정보1 : 선근의 설비기준 ➡ 빗물차집역 /선거접제 선거접 조화전환
- 관련 정보2 : 선근의 면적기준 ➡ 문판그 7 7 3

- 가. 지상 또는 피난층으로 통하는 너비 1.8미터 이상의 직통계단을 설치하거나, 너비 1.8미터 이상 및 경사도 12.5퍼센트 이하의 경사로를 설치할 것
- 나. 거실바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터이상을 거실에 접하도록 하고, 선근과 거실을 연결하는 출입문의 너비는 거실 바닥면적 100제곱미터마다 0.3미터로 산정한 값 이상으로 할 것

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행령」 제14조제3항제2호.

답안 문장

- 선근은 지상 또는 피난층으로 통하는 너비 1.8 m 이상 직통계단 또는 너비 1.8 m 이상 · 경사도 12.5% 이하 경사로를 설치하고, 거실 바닥면적 100㎡마다 0.6 m 이상을 거실에 접하게 하며, 거실 연결 출입문 너비는 거실 바닥면적 100㎡마다 0.3 m 이상으로 산정한다.

문제 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령에서 선근의 설비기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 빗물 내리는 찻집역에 모여 협박하고 있다/임자? 선거접제? 선거 접 으면 조화안보내고 생각을 전환 해주지.
- 추가 설명
- 요약

- 가. 빗물에 의한 침수 방지를 위하여 차수판(遮水板), 집수정(물저장고), 역류방지기를 설치할 것

- 나. 선근과 거실이 접하는 부분에 제연설비[드렌처(수막)설비 또는 공기조화설비와 별도로 운용하는 제연설비를 말한다]를 설치할 것. 다만, 선근과 거실이 접하는 부분에 설치된 공기조화설비가 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제 1항에 따른 화재안전기준에 맞게 설치되어 있고, 화재발생 시 제연설비 기능으로 자동 전환되는 경우에는 제연설비를 설치하지 않을 수 있다.

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행령」 제14조제3항제3호.

답안 문장

- 선근에는 빗물 침수 방지를 위한 차수판·집수정·역류방지기를 설치하고, 선근과 거실이 접하는 부분에는 제연설비를 설치한다. 다만 공기조화설비가 화재안전기준에 맞고 화재 시 제연 기능으로 자동 전환되면 제연설비를 생략할 수 있다.
- 6)피난안전구역에 설치하여야 하는 기타 설비의 종류

문제 관리주체가 피난안전구역에 재난의 예방, 대응 및 지원을 위하여 갖추어야 하는 설비를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용: 심폐면 초지위재수
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보 :
-
- 1. 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비
 - 2. 다음 각 목의 구분에 따른 수량의 방독면
 - 가. 초고층 건축물에 설치된 피난안전구역: 피난안전구역 위층의 재실자 수(「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별표 1의2에 따라 산정된 재실자 수)의 10분의 1 이상
 - 나. 지하연계 복합건축물에 설치된 피난안전구역: 피난안전구역이 설치된 층의 수용인원(영 별표 2 비고에 따라 산정된 수용인원)의 10분의 1 이상

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행령」 제14조제4항, 같은 법 시행규칙 제8조.

답안 문장

- 피난안전구역에는 자동심장충격기 등 심폐소생술 응급장비와 방독면을 갖추어야 하며, 방독면은 초고층 건축물은 피난안전구역 위층 재실자 수의 10분의 1 이상, 지하연계 복합건축물은 해당 층 수용인원의 10분의 1 이상으로 산정한다.
- 7)피난안전구역 면적 산정기준

문제 지하층에 피난안전구역을 설치하는 경우 피난안전구역의 면적 산정기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : "지하 1용도 2이상, 인원×0.1 후 0.28㎡ 곱하세"
- 추가 설명

- 관련 정보 : 0.1→수용인원의 10%를 고려하여 최소 피난 인원을 계산 🚀 0.28㎡→한 사람당 필요한 최소 피난 공간

- 1. 지하층이 하나의 용도로 사용되는 경우 : 피난안전구역 면적 = (수용인원 × 0.1) × 0.28㎡
- 2. 지하층이 둘 이상의 용도로 사용되는 경우 : 피난안전구역 면적 = (사용형태별 수용인원의 합 × 0.1) × 0.28㎡

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행령」 제14조제1항제3호 및 별표 2.

답안 문장

- 지하층이 하나의 용도로 사용되면 피난안전구역 면적은 (수용인원 × 0.1) × 0.28㎡ 이고, 둘 이상의 용도로 사용되면 (용도 · 사용형태별 수용인원의 합 × 0.1) × 0.28㎡로 산정한다.
- 8)종합방재실의 설치기준
 - 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행규칙에서 초고층 및 지하연계 복합건축물에 설치해야 하는 종합방재실에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 종합방재실의 위치 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 1피 초특5 2지1공관→비승피승특피 →소도→피우→재방거
- 추가 설명
- 관련 정보
- 종합방재실의 구조 및 면적기준 : 다방 인대 면재출
- 종합방재실의 설비 등의 기준 : 조상이 급전을 빌리러 공자에게 가는데 갑자기 지진이 발생해서 소피를 흘렸다.

- 1층 또는 피난층. 다만, 초고층 건축물 등에서 특별피난계단 출입구로부터 5미터 이내에 설치할 경우 2층 또는 지하 1층에 설치할 수 있으며, 공동주택의 경우 관리사무소 내에 설치할 수 있다.
- 비상용 승강장, 피난 전용 승강장 및 특별피난계단으로 이동하기 쉬운 곳.
- 소방대가 쉽게 도달할 수 있는 곳.
- 화재 및 침수 등으로 인하여 피해를 입을 우려가 적은 곳.
- 재난정보 수집 및 제공, 방재 활동의 거점 역할을 할 수 있는 곳.

법령 근거

- 「초고층재난관리법」 제16조제1항, 같은 법 시행규칙 제7조제1항제2호.

답안 문장

- 종합방재실은 1층 또는 피난층에 설치하되, 특별피난계단 출입구 5 m 이내이면 2층 또는 지하 1층도 가능하고 공동주택은 관리사무소 내 설치가 가능하다. 또한 비상용 승강장 · 피난 전용 승강장 · 특별피난계단으로 이동하기 쉽고, 소방대 도달이 쉬우며, 화재 · 침수 피해 우려가 적고 재난정보 수집 및 방재활동의 거점 역할을 할 수 있는 곳이어야 한다.

문제 (2) 종합방재실의 구조 및 면적기준을 쓰시오.**답안**

- **✓ 중요한 내용 :** 다방 인대 면재출
- 추가 설명
- 관련 정보
- 종합방재실의 위치 기준 : 1피 초특5 2지1공관→비승피승특피 →소도→피우→재방거
- 종합방재실의 설비 등의 기준 : 조상이 급전을 빌리러 공자에게 가는데 갑자기 지진이 발생해서 소피를 흘렸다.

- 다른 부분과 방 화구획으로 설치할 것. 다만, 다른 제어실 등의 감시를 위하여 두께 7밀리미터 이상의 망입유리(두께 16.3밀리미터 이상의 접합유리 또는 두께 28밀리미터 이상의 복층유리를 포함한다)로 된 4제곱미터 미만의 불박이창을 설치할 수 있다.
- 인력의 대기 및 휴식등을 위하여 종합방재실과 방화구획된 부속실을 설치할 것
- 면적은 20제곱미터 이상으로 할 것
- 재난 및 안전관리, 방법 및 보안, 테러 예방을 위하여 필요한 시설·장비의 설치와 근무 인력의 재난 및 안전관리 활동, 재난 발생 시 소방대원의 지휘 활동에 지장이 없도록 설치할 것
- 출입문에는 출입 제한 및 통제 장치를 갖추는 것

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행규칙」 제7조제1항제3호.

답안 문장

- 종합방재실은 다른 부분과 방화구획하고, 인력 대기·휴식을 위한 방화구획된 부속실을 두며, 면적은 20㎡ 이상으로 한다. 재난·방법·보안·테러 대응 시설과 인력 활동 및 소방대 지휘에 지장이 없게 설치하고, 출입문에는 출입 제한 및 통제 장치를 갖춘다.

문제 (3) 종합방재실의 설비 등의 기준을 쓰시오.**답안**

- **✓ 중요한 내용 :** 조상이 급전을 빌리러 공자에게 가는데 갑자기 지진이 발생해서 소피를 흘렸다.
- 추가 설명
- 관련 정보
- 종합방재실의 위치 기준 : 1피 초특5 2지1공관→비승피승특피 →소도→피우→재방거
- 종합방재실의 구조 및 면적기준 : 다방 인대 면재출

- 조명설비(예비전원을 포함한다) 및 급수·배수설비
- 상용전원(常用電源)과 예비전원의 공급을 자동 또는 수동으로 전환하는 설비
- 급기(給氣)·배기(排氣) 설비 및 냉방·난방 설비
- 전력 공급 상황 확인 시스템
- 공기조화·냉난방·소방·승강기 설비의 감시 및 제어시스템
- 자료 저장 시스템
- 지****진계 및 풍향·풍속계(초고층 건축물에 한정한다)
- 소화 장비 보관함 및 무정전(無停電) 전원공급장치

- 피난안전구역, 피난용 승강기 승강장 및 테러 등의 감시와 방법 · 보안을 위한 폐쇄회로텔레비전(CCTV)

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행규칙」 제7조제1항제4호.

답안 문장

- 종합방재실에는 조명 · 급수 · 배수, 상용전원과 예비전원 전환설비, 급기 · 배기 및 냉난방, 전력 공급 확인, 공기조화 · 냉난방 · 소방 · 승강기 감시제어, 자료저장, 지진계 및 풍향 · 풍속계, 소화장비 보관함과 무정전 전원공급장치, CCTV를 갖춘다.

문제 (4)초고층법 시행규칙 제7조에 따른 종합방재실의 개수에 대해 설명하시오.

답안

- 종합방재실의 개수 : 1개.
- 다만, 100층 이상인 초고층 건축물등[공동주택은 제외한다]의 관리주체는 종합방재실이 그 기능을 상실하는 경우에 대비하여 종합방재실을 추가로 설치하거나, 관계지역 내 다른 종합방재실에 보조종합재난관리체제를 구축하여 재난관리 업무가 중단되지 아니하도록 하여야 한다.

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행규칙」 제7조제1항제1호.

답안 문장

- 종합방재실은 원칙적으로 1개를 설치한다. 다만 100층 이상 초고층 건축물등은 공동주택을 제외하고 기능 상실에 대비하여 종합방재실을 추가 설치하거나 다른 종합방재실에 보조종합재난관리체제를 구축해야 한다.

문제 (5)종합방재실에는 몇 명의 인력이 상주하여야 하는지 답하시오.

답안

- 초고층 건축물등의 관리주체는
- 종합방재실에 재난 및 안전관리에 필요한 인력을 3명이상 상주(常住)하도록 하여야 한다.

법령 근거

- 「초고층재난관리법 시행규칙」 제7조제2항.

답안 문장

- 초고층 건축물등의 관리주체는 종합방재실에 재난 및 안전관리에 필요한 인력 3명 이상을 상주하도록 해야 한다.