

08 법규

46. 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법

0) 핵심 이미지

•

법규

다중이용업소 안전관리에 관한 특별법
점검실무행정 · 주관식 카드 32개 · 페이지 핵심 이미지

목차 흐름

- 1)용어의 정의
- 2)다중이용업주가 안전시설등을 설치하기 전 미리 소방본부장이...
- 3)다중이용업소의 실내장식물 기준
- 4)다중이용업소에 대한 화재위험평가 대상
- 5)화재배상책임보험의 보험금액

주요 주관식

- 행정안전부령으로 정하는 다중이용업의 종류를 쓰시오.
- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙에서 다중...
- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」에서 다중...
- 화재위험평가의 정의를 쓰시오.
- 지역 또는 건축물에 대하여 화재를 예방하고 화재로 인한...

먼저 볼 숫자

- 100m
- 66m
- 1층
- 100명

암기 단서

- 불다재피대영
- "소비 내피통 안대"
- 지상 채환통피
- 휴일제! 유단영화학원 노산안고 목권가게?

답안 전략

1)용어의 정의 -> 2)다중이용업주가 안전시설등을 설치하기 전 미리 소방본부장이나 소방서장에게 설계도서를 첨부하여 신고하여야 하는 경우 -> 3)다중이용업권자 → 대상 → 기간/수치 → 절차 → 벌칙 순서로 쓰면 누락을 줄일 수 있다.

0-1) 2026 최신 법령 확인

- 확인일: 2026-06-20
- 기준: 국가법령정보센터 현행 시행본
- 법률: [다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법](#) - [시행 2024. 1. 4.] [법률 제19157호, 2023. 1. 3., 일부개정]
- 시행령: [다중이용업소법 시행령](#) - [시행 2026. 3. 24.] [대통령령 제36220호, 2026. 3. 24., 타법개정]
- 시행규칙: [다중이용업소법 시행규칙](#) - [시행 2025. 9. 30.] [행정안전부령 제582호, 2025. 9. 30., 일부개정]

1)용어의 정의

다중이용업

문제 다음 용어의 정의를 쓰시오.

답안

- (1)다중이용업
- 불다재피대영
- 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 영업
- (2) 안전시설등
- "소비 내피통 안대"

- 안전시설등 : 소방시설, 비상구, 영업장 내부 피난통로, 그 밖의 안전시설로서 대통령령으로 정하는 것

- (3) 밀폐구조의 영업장
- **지상 채환통피**

- 지상층에 있는 다중이용업소의 영업장 중 채광·환기·통풍 및 피난 등이 용이하지 못한 구조로 되어 있으면서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 영업장
- (4) 영업장의 내부구획
- 다중이용업소의 영업장 내부를 이용객들이 사용할 수 있도록 벽 또는 칸막이 등을 사용하여 구획된 실(室)을 만드는 것

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항

답안 문장

- 다중이용업은 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상 피해 우려가 높은 대통령령상 영업이다. 안전시설등은 소방시설, 비상구, 영업장 내부 피난통로 및 그 밖의 대통령령상 안전시설을 말한다. 밀폐구조의 영업장은 지상층 영업장 중 채광·환기·통풍·피난 등이 용이하지 못한 구조로 대통령령 기준에 해당하는 영업장이고, 영업장의 내부구획은 이용객이 사용할 수 있도록 벽 또는 칸막이 등으로 구획된 실을 만드는 것이다.

문제 대통령령으로 정하는 다중이용업의 종류를 쓰시오.

답안

- **식공영학목게 노산고권가 안행**
-
- 1. 정의 : 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 영업
 - 2. 종류
 - ① 식품접객업 중 휴게음식점영업·제과점영업·일반음식점영업, 단란주점영업, 유흥주점영업
 - ② 공유주방 운영업 중 휴게음식점영업·제과점영업·일반음식점영업에 사용되는 공유주방 운영업
 - ③ 영화상영관·비디오물감상실업·비디오물소극장업·복합영상물제공업
 - ④ 학원으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
 - 가. 수용인원이 300인 이상인 것
 - 나. 수용인원 100명 이상 300명 미만으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것. 다만, 학원으로 사용하는 부분과 다른 용도로 사용하는 부분(학원의 운영권자를 달리하는 학원과 학원을 포함한다)이 「건축법 시행령」 제46조에 따른 방화구획으로 나누어진 경우는 제외한다.
 - (1) 하나의 건축물에 학원과 기숙사가 함께 있는 학원
 - (2) 하나의 건축물에 학원이 둘 이상 있는 경우로서 학원의 수용인원이 300명 이상인 학원
 - (3) 하나의 건축물에 일정한 다중이용업과 학원이 함께 있는 경우
 - ⑤ 목욕장업 중 찜질시설 등 수용인원 100명 이상 또는 목욕장업 시설 기준 해당 영업
 - ⑥ 게임제공업·인터넷컴퓨터게임시설제공업·복합유통게임제공업
 - ⑦ 노래연습장업
 - ⑧ 산후조리업
 - ⑨ **고시원업**
 - ⑩ 권총사격장

- ⑪ 가상체험 체육시설업
- ⑫ 안마시술소
- ⑬ 행정안전부령으로 정하는 영업

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항제1호
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조

답안 문장

- 대통령령상 다중이용업은 식품접객업 중 일정한 휴게음식점·제과점·일반음식점·단란주점·유흥주점, 공유주방 운영업, 영화상영관·비디오물감상실업·비디오물소극장업·복합영상물제공업, 일정한 학원, 목욕장업, 게임제공업·인터넷컴퓨터게임시설제공업·복합유통게임제공업, 노래연습장업, 산후조리업, 고시원업, 권총사격장, 가상체험 체육시설업, 안마시술소 및 행정안전부령으로 정하는 영업이다.

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령에 따른 식품접객업 중 일반음식점영업이 다중이용업에 포함될 조건은?

답안

- 휴일제 백(지하층 66)
- 휴게음식점영업, 일반음식점영업 또는 제과점영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 100㎡ (지하층에 설치시 66㎡) 이상인 경우

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호가목

답안 문장

- 일반음식점영업은 영업장 바닥면적의 합계가 100㎡ 이상인 경우 다중이용업에 포함되고, 영업장이 지하층에 설치된 경우에는 66㎡ 이상이면 포함된다. 다만 영업장이 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 있고 주된 출입구가 건축물 외부 지면과 직접 연결되는 경우는 제외된다.

문제 다중이용업에서 제외될 조건을 각각 쓰시오.

답안

- 지지직 영주 건축물 외부 지직
- 영업장(내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장은 제외)이 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 곳인 경우

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호가목, 제2조제1호의2 및 제2조제5호

답안 문장

- 휴게음식점·제과점·일반음식점, 해당 공유주방 운영업, 게임제공업 및 인터넷컴퓨터게임시설제공업은 영업장이 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 있고 주된 출입구가 건축물 외부 지면과 직접 연결되는 구조이면 다중이용업소에서 제외된다. 다만 내부계단으로 연결된 복층구조 영업장은 이 제외규정을 적용하지 않는다.

문제 행정안전부령으로 정하는 다중이용업의 종류를 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 전화콜수 방기만
- 추가 설명
- 관련 정보

- **전화방업, 화상대화방업**
- 콜라텍업
- 수면방업
- **방탈출카페업**
- 키즈카페업
- 만화카페업

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제8호
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제2조

답안 문장

- 행정안전부령으로 정하는 다중이용업은 전화방업·화상대화방업, 수면방업, 콜라텍업, 방탈출카페업, 키즈카페업, 만화카페업이다.

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙에서 다중이용업을 하려는 자가 소방본부장 또는 소방서장에게 안전시설등의 완공신고서 제출 시 전기안전점검확인서를 제출해야 하는 다중이용업을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 전화콜수 시방만키
- 추가 설명
- 관련 정보

- **전화방업, 화상대화방업**
- 콜라텍업
- 수면방업
- 고시원업
- **방탈출카페업**
- 키즈카페업
- 만화카페업

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제11조제1항제5호

답안 문장

- 전기안전점검 확인서 등 전기설비 안전진단 증빙서류를 제출해야 하는 업종은 고시원업, 전화방업·화상대화방업, 수면방업, 콜라텍업, 방탈출카페업, 키즈카페업, 만화카페업이다.
- **실내장식물**

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」에서 다중이용업소의 내부 천장이나 벽에 붙이는 실내장식물을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : **종합간음**
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① **종이류**(두께 2mm 이상인 것을 말한다)·합성수지류 또는 섬유류를 주원료로 한 물품
 - ② **합판이나 목재**
 - ③ 공간을 구획하기 위하여 설치하는 **간이 칸막이**(접이식 등 이동 가능한 벽체나 천장 또는 반자가 실내에 접하는 부분까지 구획하지 아니하는 벽체를 말한다)
 - ④ **흡음**(吸音)이나 방음(防音)을 위하여 설치하는 **흡음재**(흡음용 커튼을 포함한다) 또는 방음재(방음용 커튼을 포함한다)

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항제3호
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제3조

답안 문장

- 실내장식물은 건축물 내부의 천장이나 벽에 붙이는 것으로서 종이류·합성수지류·섬유류를 주원료로 한 물품, 합판이나 목재, 공간 구획용 간이 칸막이, 흡음재 또는 방음재를 말한다.
- **화재위험평가**

문제 화재위험평가의 정의를 쓰시오.

답안

- **밀집 화가 화불 생신재 예분대**
-
- 다중이용업소가 **밀집**한 지역 또는 건축물에 대하여 / **화재발생 가능성**과 **화재**로 인한 **불특정 다수인**의 **생명·신체·재산상**의 **피해** 및 주변에 미치는 **영향**을 / **예측·분석**하고 이에 대한 **대책**을 마련하는 것

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항제4호

답안 문장

- 화재위험평가는 다중이용업소가 밀집한 지역 또는 건축물에 대하여 화재 발생 가능성과 화재로 인한 불특정 다수인의 생명·신체·재산상 피해 및 주변 영향 등을 예측·분석하고 이에 대한 대책을 마련하는 것이다.
- **밀폐구조의 영업장**
- 밀폐구조의 영업장에 대한 요건을 쓰시오.
- **개크 오공내 / 바밀이리 / 도차진터 / 화피창장 / 내외파괴**
- 다음에 따른 요건을 모두 갖춘 개구부의 면적의 합계가 영업장으로 사용하는 바닥면적의 1/30 이하가 되는 것을 말한다.
- 가. 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접(內接)할 수 있는 크기일 것
- 나. 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것
- 다. 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
- 라. 화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 아니할 것
- 마. 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있을 것
- 2)다중이용업주가 안전시설등을 설치하기 전 미리 소방본부장이나 소방서장에게 설계도서를 첨부하여
- **신고하여야 하는 경우<다중이용업소법 제9조 제3항>**
 - 다중이용업을 하려는 자(다중이용업을 하고 있는 자를 포함한다)는 어떠한 경우에 안전시설등을 설치하기 전에 미리 소방본부장이나 소방서장에게 행정안전부령으로 정하는 안전시설등의 설계도서를 첨부하여 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 신고하여야 하는지 설명하시오.
 - **✓ 중요한 내용 : 설마변 연구실 뚫구**
 - 추가 설명 : 안전시설등을 설치하려는 경우
 - 관련 정보
- 1. 안전시설등을 설치하려는 경우
- 3. 안전시설등의 공사를 마친 경우
- 2. 영업장 내부구조를 변경하려는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 영업장 면적의 증가
 - 나. 영업장의 구획된 실의 증가
 - 다. 내부통로 구조의 변경
- **3)다중이용업소의 실내장식물 기준**
 - ①실내장식물은 불연재료 또는 준불연재료
 - 다중이용업법 제10조의 2에 의해 천장 속까지 불연재료로 구획하여야 하는 영업의 종류를 답하시오.
 - **단유노래**
 - 1. 단란주점 및 유흥주점 영업
 - 2. 노래연습장업
 - ②다중이용업소에 설치하는 실내장식물은 불연재료 또는 준불연재료로 설치하여야 하지만, 부득이 합판 또는 목재로 실내장식물을 할 경우 방염성능기준 이상으로 하여야 한다. 이때의 설치면적 기준을 쓰시오.
 - **목3목5 스프링의 법칙**
 - 합판 또는 목재로 실내장식물을 설치한 면적이 영업장 천장과 벽을 합한 면적의 3/10 (스프링클러설비 또는 간이스프링클러설비가 설치된 경우에는 5/10) 이하인 경우
- **4)다중이용업소에 대한 화재위험평가 대상**

문제 지역 또는 건축물에 대하여 화재를 예방하고 화재로 인한 생명·신체·재산상의 피해를 방지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 화재위험평가를 실시할 수 있다. 어느 경우에 화재위험평가를 실시하는지 3가지를 쓰시오.

답안

- "이천 50대 밀집 10층 1천영업"

- 1. 2천㎡ 지역 안에 다중이용업소가** 50개 이상 밀집**하여 있는 경우
- 2. 5층 이상인 건축물로서 다중이용업소가 10개 이상 있는 경우
- 3. 하나의 건축물에 다중이용업소로 사용하는 영업장 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 경우

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제15조제1항
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제10조

답안 문장

- 화재위험평가는 2천㎡ 지역 안에 다중이용업소가 50개 이상 밀집한 경우, 5층 이상 건축물에 다중이용업소가 10개 이상 있는 경우, 하나의 건축물에 다중이용업소 영업장 바닥면적 합계가 1천㎡ 이상인 경우에 실시할 수 있다.
- 5)화재배상책임보험의 보험금액
- 6)화재안전등급

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령[별표 4]에서 화재위험평가 결과 다중이용업소에 부여된 등급기준을 쓰시오.

답안

- 화감 피소건 등
- 화가 난 듯 감독하던 영화는 피난 훈련 중에도 멈추지 않고, 소화기를 들고 달려온 직원이 건물 안전점검을 시작했으며, 모든 등급의 관객들이 60점 이상으로 평가받아 이벤트에 참여했다.

등급	평가점수
A	80이상
B	60이상 79이하
C	40이상 59이하
D	20이상 39이하
E	20미만

- <비고>
- “평가점수”란 다중이용업소에 대하여 화재예방, 화재감지·경보, 피난, 소화설비, 건축방재 등의 항목별로 소방청장이 정하여 고시하는 기준을 갖추었는지에 대하여 평가한 점수를 말한다.

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제15조제2항
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제11조 및 별표 4

답안 문장

- 화재안전등급은 평가점수에 따라 A등급 80점 이상, B등급 60점 이상 79점 이하, C등급 40점 이상 59점 이하, D등급 20점 이상 39점 이하, E등급 20점 미만으로 구분한다. 시행령상 기준 미만은 D등급 또는 E등급이다.
- 7)다중이용업소에 설치하는 안전시설등의 종류

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에서 정의한 안전시설등에서 대통령령으로 정하는 시설의 종류를 쓰시오.

답안

- 소비영그/소자간 벨탐가스/기선 등표지 비상휴대 미구다승완피/그누영창
- 그의** 소비**가 영 마음에 안든다. 소자 벨탐가스하다가 간이 부었습니다. 기선을 제압하려면 등에 표지를 하고 (무기를)비상휴대하여야 미구다승완피한다. 그러다가 근우가 영창에 갔다.

- 1. 소방시설
- 가. 소화설비
- 1) 소화기 또는 자동확산소화기
- 2) 간이스프링클러설비(캐비닛형 간이스프링클러설비를 포함한다)
- 나. 경보설비
- 1. 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비
- 2) 가스누설경보기
- 다. 피난설비
- 1. 피난기구
- 가) 미끄럼대 나) 구조대
- 다) 다수인피난장비 라) 승강식피난기
- 마) 완강기 바) 피난사다리
- 2. 피난유도선
- 3. 유도등, 유도표지 또는 비상조명등
- 4) 휴대용비상조명등
- 2. 비상구
- 3. 영업장 내부 피난통로
- 4. 그 밖의 안전시설
- 가. 누전차단기
- 나. 영상음향차단장치
- 다. 창문

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항제2호
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조의2 및 별표 1

답안 문장

- 안전시설등은 소방시설, 비상구, 영업장 내부 피난통로, 그 밖의 안전시설로 구분한다. 소방시설에는 소화기 또는 자동확산소화기, 간이스프링클러설비, 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비, 가스누설경보기, 피난기구, 피난유도선, 유도등·유도표지·비상조명등, 휴대용비상조명등이 포함되고, 그 밖의 안전시설에는 누전차단기, 영상음향차단장치, 창문이 포함된다.

- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 [별표 1의2]에서 다중이용업소에 설치·유지하여야 하는 안전시설등의 종류에 관한 다음 물음에 답시오.

문제 그 밖의 안전시설의 종류를 모두 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 그누영창
- 추가 설명
- 관련 정보 : 다중이용업소 안전시설등의 종류 ➡ 소비영그/소자간 벨탐가스/기선 등표지 비상휴대 미구다승완피/그누영창

- ① 누전차단기
- ② 영상음향차단장치. 다만, 노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장에만 설치한다.
- ③ 창문. 다만, 고시원업의 영업장에만 설치한다.

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제9조 및 별표 1의2

답안 문장

- 다중이용업소에 설치·유지하여야 하는 그 밖의 안전시설은 누전차단기, 영상음향차단장치, 창문이다. 영상음향차단장치는 노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장에 설치하고, 창문은 고시원업 영업장에 설치한다.
- 8)다중이용업소에 설치하는 안전시설등의 종류에 따른 설치대상
 - 소방시설
 - 소화설비
 - 소화기 또는 자동확산소화기

문제 간이스프링클러설비 설치 및 유지하여야 하는 다중이용업소 영업장의 종류를 쓰시오.

답안

- 권지밀 산고

- 권총사격장의 영업장
- 지하층에 설치된 영업장
- 밀폐구조의 영업장
- 숙박을 제공하는 형태의 다중이용업소의 영업장 중 다음에 해당하는 영업장. 다만, 지상 1층에 있거나 지상과 직접 맞닿아 있는 층(영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결된 경우를 포함한다)에 설치된 영업장은 제외한다.
- 산후조리업의 영업장
- 고시원업(이하 이 표에서 "고시원업"이라 한다)의 영업장

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제9조 및 별표 1의2

답안 문장

- 간이스프링클러설비는 지하층에 설치된 영업장, 밀폐구조의 영업장, 권총사격장의 영업장, 숙박을 제공하는 형태의 다중이용업소 중 산후조리업 및 고시원업 영업장에 설치·유지한다. 다만 숙박 제공 형태의 영업장이 지상 1층 또는 지상과 직접 맞닿아 있고 주된 출입구가 건축물 외부 지면과 직접 연결되는 경우는 제외된다.
- 경보설비
- 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비
- 가스누설경보기
- 가스누설경보기 설치 및 유지하여야 하는 다중이용업소 영업장의 종류를 쓰시오.
- **가난주**

- 가스시설을 사용하는 난방시설이나 주방 이 있는 영업장
- 피난설비
- 피난기구
- **피난유도선** 설치 및 유지하여야 하는 다중이용업소 영업장의 종류를 쓰시오.
- **내피통 복도**

- 영업장 내부 피난통로 / 또는 복도가 있는 영업장
- 유도등,유도표지 또는 비상조명등
- 휴대용 비상조명등
- **비상구**
- 다중이용업소의 영업장에 설치하는 비상구의 정의를 쓰시오.
- **주출주출 화재발생비상 지옥 그밖의 안전한 곳으로 피난 오빠피직**
- **주된 출입구와 주된 출입구 외에 화재 발생 시 등 비상시 영 업장의 내부로부터 지상·옥상 또는 그 밖의 안전한 곳으로 피난할 수 있도록 옥외피난계단, 발코니,피난계단 또는직통계단에 연결된 출입구**

문제 다중이용업소에 설치하는 안전시설등 중에서 비상구를 설치하지 않을 수 있는 영업장의 경우를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 주출외 영내 피지직 절반별도/피(바구실개)영각출수 10
- 추가 설명 : 주된 출입구 외에 해당 영업장 내부에서 🚒 피난층에 설치된 영업장
- 관련 정보

- ① 주된 출입구 외에 해당 영업장 내부에서 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단이 주된 출입구로부터 영업장의 가장 긴 대각선길이, 가로 또는 세로길이중 가장 긴 길이의** 2분의1** 이상 떨어진 위치에 **별도**로 설치된 경우
- ② **피난층에 설치된 영업장**[영업장으로 사용하는 바닥면적이 33㎡ 이하인 경우로서 영업장 내부에 구획된 실(室)이 없고, 영업장 전체가 개방된 구조의 영업장을 말한다]으로서 그 영업장의 각 부분으로부터 출입구까지의 수평거리가** 10**m 이하인 경우

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제9조 및 별표 1의2

답안 문장

- 비상구는 원칙적으로 설치해야 하나, 주된 출입구 외에 영업장 내부에서 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단이 주된 출입구로부터 가장 긴 대각선·가로·세로 길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 별도로 설치된 경우에는 설치하지 않을 수 있다. 또한 피난층에 설치된 33㎡ 이하 영업장으로 구획된 실이 없고 전체가 개방된 구조이며 영업장 각 부분에서 출입구까지 수평거리가 10m 이하인 경우에도 비상구를 설치하지 않을 수 있다.
- **영업장 내부 피난통로**
- **그 밖의 안전시설**
- 영상음향차단장치
- 누전차단기
- 창문
- **9)다중이용업소에 설치하는 안전시설등의 설치 유지 기준**
 - **1.소방시설**
 - 가.소화설비
 - 1. 소화기 또는 자동확산소화기
 - 2. 간이스프링클러설비
 - 나.비상벨설비 또는 자동화재탐지설비
 - 다.피난설비
 - 1)피난기구
 - 2)피난유도선
 - 3)유도등,유도표지 또는 비상조명등
 - 4)휴대용 비상조명등
 - 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙(별표 2)」에서 안전시설등의 설치·유지기준에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 다중이용업소의 구획된 실마다 설치해야 하는 소방시설을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 다중이랑 같이 소방시설설치해라 아녀 **소자 비타** 민 먹고 **유비 ,휴비** 와 함께 설치할게요.
- 추가 설명
- 요약

- ① 소화기 또는 자동확산소화기를 영업장 안의 구획된 실마다 설치할 것
- ② 영업장의 구획된 실마다 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비 중 하나 이상을 화재안전기준에 따라 설치할 것
- ③ 영업장의 구획된 실마다 유도등, 유도표지 또는 비상조명등 중 하나 이상을 화재안전기준에 따라 설치할 것
- ④ 휴대용 비상조명등을 영업장안의 구획된 실마다 휴대용 비상조명등을 화재안전기준에 따라 설치할 것

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 구획된 실마다 설치해야 하는 소방시설은 소화기 또는 자동확산소화기, 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비 중 하나 이상, 유도등·유도표지 또는 비상조명등 중 하나 이상, 휴대용비상조명등이다.

문제 (2) 다중이용업소의 구획된 실마다 설치하는 비상벨 또는 자동화재탐지설비의 설치·유지기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 영구비자 자감지방 수차례
 - 추가 설명 : 영업장의 구획된 실마다 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비 중 하나 이상을
 - 관련 정보
-
- ① **영업장의 구획된 실마다 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비** 중 하나 이상을 **화재안전기준**에 따라 설치할 것
 - ② **자동화재탐지설비**를 설치하는 경우에는 **감지기**와 **지구음향장치**는 영업장의 **구획된 실마다** 설치할 것. 다만, 영업장의 구획된 실에 **비상방송설비**의 음향장치가 설치된 경우 해당 실에는 지구음향장치를 설치하지 않을 수 있다.
 - ③ 자동화재탐지설비의 **수신기**는 **영상음향차단장치**가 설치된 영업장에 별도로 설치할 것

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비는 영업장의 구획된 실마다 하나 이상을 화재안전기준에 따라 설치한다. 자동화재탐지설비를 설치하는 경우 감지기과 지구음향장치는 구획된 실마다 설치하되, 비상방송설비의 음향장치가 설치된 실에는 지구음향장치를 설치하지 않을 수 있다. 영상음향차단장치가 설치된 영업장에는 자동화재탐지설비 수신기를 별도로 설치한다.
- **2.주된 출입구 및 비상구**
- 가)공통사항

문제 다중이용업소의 영업장에 설치하는 비상구의 설치위치를 쓰시오.

답안

- **주출반방, 주출중선, 긴1/2, 구반불**
 - *주요한 출입구의 반대 방향에 설치하고, 주요 출입구 중심 선으로부터 긴 길이의 1/2 이상 떨어진 위치에 설치하며, 구조로 인해 반대 방향에 설치 불가능 시 동일 거리 유지.
-
- 영업장 주된 출입구의 반대방향에 설치하되, 주된 출입구 중심선으로부터 수평거리가 영업장의 가장 긴 대각선길이, 가로 또는 세로길이중 가장 긴 길이의1/2이상 떨어진 위치에 설치할 것
(다만, 건물 구조로 인하여 주된 출입구의 반대방향에 설치할 수 없는 경우에는 주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리가 영업장의 가장 긴 대각선길이, 가로 또는 세로길이중 가장 긴 길이의 1/2 이상 떨어진 위치에 설치 가능)

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 비상구는 영업장 주된 출입구의 반대방향에 설치하되, 주된 출입구 중심선으로부터 수평거리가 영업장의 가장 긴 대각선길이 · 가로길이 · 세로길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 설치한다. 건물 구조상 반대방향 설치가 어려운 경우에도 같은 수평거리 기준을 만족하는 위치에 설치해야 한다.
- 2)다중이용업소의 영업장에 설치하는 **비상구의 규격**에 대하여 답하시오.
- **가치료 세일오**

- **가로 75cm 이상, 세로 150cm 이상(비상구 문틀을 제외한 비상구의 가로길이 및 세로길이)**으로 할 것

문제 3)다중이용업소의 영업장에 설치하는 **비상구의 구조**에 대하여 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 다중이들이 **구천아닌 부조리품 녹색건물**에 **경유아닌** 휘발류를 비상구에 뿌렸다.
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 비상구는 구획된 실 또는 천장으로 **통하는 구조가 아닌** 것으로 할 것. / 다만, 영업장 바닥에서 천장까지 불연재료 이상의 것으로 구획된 **부속실(전실)**, 모자보건법에 따른 산후조리원에 설치하는 **방풍실** 또는 **녹색건축물** 조성 지원법에 따라 설계된 방풍구조는 그렇지 않다.
 - 비상구는 다른 영업장 또는 다른 용도의 시설(주차장은 제외한다)을 **경유**하는 구조가 **아닌** 것이어야 할것,
 - 3)다중이용업소의 영업장에 설치하는 **비상구의 구조**의 니모닉 **비천금부 / 다경아닌 층불차 / 주택식안유관 중 다경아닌 층불차**의 의미는?
-
- 비상구는 다른 영업장 또는 **다른 용도의 시설(주차장은 제외한다)**을 **경유**하는 구조가 **아닌** 것이어야 하고, **층별** 영업장은 다른 영업장 또는 다른 용도의 시설과 **불연재료·준불연재료**로 된 **차단벽**이나 칸막이로 분리되도록 할 것. 다만, 다음 ㉠부터 ㉢까지의 경우에는 분리 또는 구획하는 별도의 **차단벽이나 칸막이** 등을 설치하지 않을 수 있다.
 - ㉠ 둘 이상의 영업소가 **주방** 외에 **객실**부분을 공동으로 사용하는 등의 구조인 경우
 - ㉡ 「식품위생법 시행규칙」 별표 14 제8호가목5)다)에 해당되는 경우
 - ㉢ 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제9조에 따른 **안전시설등**을 갖춘 경우로서 실내에 설치한 **유원시설업의 허가 면적** 내에 「**관광진흥법**에 따라 청소년게임제공업 또는 인터넷컴퓨터게임시설제공업이 설치된 경우

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 비상구는 구획된 실 또는 천장으로 통하는 구조가 아니어야 하고, 다른 영업장 또는 다른 용도의 시설을 경유하는 구조가 아니어야 한다. 층별 영업장은 다른 영업장 또는 다른 용도의 시설과 불연재료 · 준불연재료의 차단벽이나 칸막이로 분리하되, 둘 이상의 영업소가 주방 외 객실부분을 공동으로 사용하는 구조 등 예외에 해당하면 별도 차단벽이나 칸막이를 설치하지 않을 수 있다.

문제 4)문의 재질-(나)다중이용업소의 안전시설등의 비상구 설치 유지 기준에 의할 때 주요구조부가 내화구조인 경우 비상구와 주된 출입구의 문은 방화문으로 하여야 한다.예외적으로 문의 재질을 불연재료로 할 수 있는 경우 3가지를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용
 - 추가 설명 : 비주출 피특방 NO! / 비주출 지접연우 / 주구내?
 - 관련 정보
-
- 비상구 또는 주 출입구의 문이 / 피난계단 또는 특별피난계단의 설치 기준에 따라 설치하여야 하는 문이 아니거나 / 방화구획이 아닌 곳에 위치한 경우
 - 건물의 구조상 비상구 또는 주된 출입구의 문/ 이 지표면과 접하는 경우로서 화재의 연소확대 우려가 없는 경우
 - 주요 구조부가 내화구조가 아닌 경우

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 주요구조부가 내화구조인 경우 비상구와 주된 출입구의 문은 방화문으로 해야 한다. 다만 주요구조부가 내화구조가 아닌 경우, 비상구 또는 주된 출입구의 문이 피난계단·특별피난계단 기준에 따라 설치해야 하는 문이 아니거나 방화구획이 아닌 곳에 위치한 경우, 건물 구조상 문이 지표면과 접하고 화재 연소확대 우려가 없는 경우에는 불연재료 문으로 할 수 있다.

문제 4)문-(다) 비상구의 문은 피난방향으로 열려야 한다. 예외적으로 자동문(미서기(슬라이딩)문)으로 설치할 수 있는 두 가지의 경우에 대해 쓰시오.

답안

- 주문 특피 / 방구노 화연정자정수
-
- 1) 주된 출입구의 문이 피난계단 또는 특별피난계단의 설치기준에 따라 설치하여야 하는 문이 아닌 경우
 - 2) 방화구획이 아닌 곳에 위치한 주된 출입구가 다음의 기준을 충족하는 경우
 - 화재감지기와 연동으로 개방되는 구조
 - 정전 시 자동으로 개방되는 구조
 - 정전 시 수동으로 개방되는 구조

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 비상구의 문은 피난방향으로 열리는 구조가 원칙이다. 예외적으로 주된 출입구의 문이 피난계단 또는 특별피난계단 설치기준에 따라 설치해야 하는 문이 아닌 경우 자동문으로 설치할 수 있다. 또한 방화구획이 아닌 곳에 위치한 주된 출입구가 화재감지기와 연동해 개방되고, 정전 시 자동 또는 수동으로 개방되는 구조이면 자동문으로 설치할 수 있다.

문제 나)다중이용업소로서 복층 구조의 영업장에 설치하는 비상구의 기준을 쓰시오.

답안

- **각층 영계 피비 / 방 / 문열외 / 영구하비건 훼손외유?**
비주문 피특방 NO
인건비 주출 지접연유
주구내?
- 1) **각 층마다 영업장 외부의 계단** 등으로 피난할 수 있는 비상구를 설치할 것
- 2. 비상구의 문은 다음의 비상구 문의 재질로 설치할 것
주요 구조부(영업장의 벽, 천장 및 바닥)가 내화구조인 경우 비상구와 주된 출입구의 문은 **방화문**으로 설치할 것. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **불연재료**로 설치할 수 있다.
- ③ **비상구 또는 주 출입구의 문이 피난계단 또는 특별피난계단의 설치 기준에 따라 설치하여야 하는 문이 아니거나 방화구획이 아닌 곳에 위치한 경우**
- ② **건물의 구조상 비상구 또는 주된 출입구의 문이 지표면과 접하는 경우로서 화재의 연소확대 우려가 없는 경우**
- ① **주요 구조부가 내화구조가 아닌 경우**
- 3. 비상구의 문이 열리는 방향은 **실내에서 외부**로 열리는 구조로 할 것
- 4) **영업장의 위치 및 구조가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1)에도 불구하고 그 영업장으로 사용하는 어느 하나의 층에 비상구**를 설치할 것
- 가) 건축물 주요 구조부를 훼손하는 경우
- 나) **옹벽 또는 외벽이 유리**로 설치된 경우 등

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 복층구조의 영업장은 각 층마다 영업장 외부 계단 등으로 피난할 수 있는 비상구를 설치한다. 비상구 문은 주요구조부가 내화구조이면 방화문으로 하되 일정 예외에는 불연재료로 할 수 있고, 실내에서 외부로 열리는 구조여야 한다. 다만 각 층 설치가 건축물 주요 구조부를 훼손하거나 옹벽·외벽이 유리로 설치된 경우 등에는 영업장으로 사용하는 어느 하나의 층에 비상구를 설치할 수 있다.

문제 다)다중이용업소로서 영업장의 위치가 4층 이하 (지하층은 제외한다)인 경우의 비상구 기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 피유발 부(불바천구 가75 세15)장피 / 부규난창 / 추락
- 추가 설명 : 피난시에 유효한 발코니
- 관련 정보

- ① **피난 시에 유효한 발코니**(활하중 5kN/m² 이상, 가로 75센티미터 이상, 세로 150센티미터 이상, 면적 1.12m² 이상, 높이 100센티미터 이상인 난간을 말한다) 또는 **부속실**(불연재료 이상의 것으로 **바닥에서 천장까지** 구획된 실로서 **가로 75센티미터 이상, 세로 150센티미터 이상**, 면적 1.12m² 이상인 것을 말한다. 이하 이 목에서 같다)을 설치하고, 그 **장소에 적합한 피난기구**를 설치할 것
- [참고 : 피난기구의 종류 = 미끄럼대·피난사다리·구조대·완강기·다수인피난장비·승강식피난기]
- ② **부속실**을 설치하는 경우 부속실 입구의 문과 건물 외부로 나가는 문의 **규격**은 비상구 규격(가로 75cm 이상, 세로 150cm 이상)에 따를 것. / 다만, 120cm 이상의 **난간**이 있는 경우에는 발판등을 설치하고 건축물 외부로 나가는 문의 규격과 재질을 가로 75cm 이상, 세로 100cm 이상의 **창호**를 설치할 수 있다.
- ③ **추락** 등의 방지를 위하여 다음 사항을 갖추도록 할 것
- 가) 발코니 및 부속실 입구의 문을 개방하면 경보음이 울리도록 경보음 발생 장치를 설치하고, 추락위험을 알리는 표지를 문(부속실의 경우 외부로 나가는 문도 포함한다)에 부착할 것
- 나) 부속실에서 건물 외부로 나가는 문 안쪽에는 기둥·바닥·벽 등의 견고한 부분에 탈착이 가능한 쇠사슬 또는 안전로프 등을 바닥에서부터 120센티미터 이상의 높이에 가로로 설치할 것

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 지하층을 제외하고 영업장 위치가 4층 이하인 경우 비상구에는 피난 시 유효한 발코니 또는 부속실을 설치하고 그 장소에 적합한 피난기구를 설치한다. 부속실을 설치하는 경우 부속실 입구의 문과 건물 외부로 나가는 문의 규격은 비상구 규격에 따른다. 또한 발코니 및 부속실 입구의 문 개방 시 경보음 발생장치와 추락위험 표지를 설치하고, 필요한 경우 쇠사슬 또는 안전로프 등 추락방지 조치를 갖춘다.
- **2의2. 영업장 구획 등**
- 다중이용업소의 영업장 내부를 구획하고자 할 때 영업장의 천장(반자속)까지 구획하여야 하는 업종과 내부구획 기준을 쓰시오.
- **유흥 단란 노래, 산내 건내**

- 1. 업종
- ① **유흥주점** 영업
- ② **단란주점** 영업
- ③ **노래연습장**업
- 2. 내부구획 기준

다중이용업소의 영업장 내부를 구획함에 있어 배관 및 전선관 등이 영업장 또는 천장(반자속)의 **내부구획된 부분을 관통하여** 틈이 생긴 때에는 다음의 어느 하나에 해당하는 재료를 사용하여 그 틈을 메워야 한다.

- ① 「산업표준화법」에 따른 한국**산업표준**에서 **내화충전성능**을 인정한 구조로 된 것
- ② 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영에 관한 법률」에 따라 설립된 한국**건설기술연구원**의장이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 **내화충전성능**을 인정한 구조로 된 것
- **3. 영업장 내부 피난통로**

문제 다중이용업소의 안전시설등의 설치 유지 기준 중 **영업장 내부 피난통로** 설치기준 2가지를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 내부피난통로 폭 시비 양옆구출 향로 씌우 / 구실주출비 내피통세구
- 추가 설명

- 관련 정보
 - 내부피난통로에서 폭넓이 때문에 시비가 붙어서 맞고 있는데 양옆에서 구출해주겠다고 나서다가 같이 얻어 맞고 향로를 씹고먹고 있다. 내를 구출해주겠다는 구실로 내피통을 뽑아서 세구 있다.
-
- 내부 피난통로의 폭은 120cm 이상 / 으로 할 것. 다만, 양 옆에 구획된 실이 있는 영업장으로서 구획된 실의 출입문 열리는 방향이 피난통로 방향인 경우에는 150cm 이상으로 설치하여야 한다.
 - 구획된 실부터 주된 출입구 또는 비상구까지의 내부 피난통로의 구조는 세 번 이상 구부러지는 형태로 설치하지 말 것

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 영업장 내부 피난통로의 폭은 120cm 이상으로 한다. 다만 양 옆에 구획된 실이 있고 구획된 실의 출입문이 피난통로 방향으로 열리는 경우에는 150cm 이상으로 설치해야 한다. 또한 구획된 실부터 주된 출입구 또는 비상구까지의 내부 피난통로는 세 번 이상 구부러지는 형태로 설치하지 않는다.

4. 창문

문제 다중이용업소의 안전시설등의 설치 유지 기준 중 창문 설치기준 2가지를 쓰시오.

답안

- 영업가세요 창문1개 / 내피통 복도바(구제)
-
- 1) 영업장 층별로 가로 50cm 이상, 세로 50cm 이상 열리는 창문을 1개 이상 설치할 것
 - 2) 영업장 내부 피난통로 또는 복도에 바깥 공기와 접하는 부분에 설치할 것(구획된 실에 설치하는 것은 제외)

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 창문은 영업장 층별로 가로 50cm 이상, 세로 50cm 이상 열리는 창문을 1개 이상 설치한다. 설치 위치는 영업장 내부 피난통로 또는 복도에 바깥 공기와 접하는 부분으로 하며, 구획된 실에 설치하는 것은 제외한다.
- 5. 영상음향차단장치

문제 다중이용업소 중 노래연습장등에 설치하는 영상음향차단장치에 대하여 쓰시오.

답안

- 화자감자수조 / 수동차 관차표 / 전화위에 부하누워 / 차작
 - 화자가 감자를 수조에 놓자 수동차가 관으로가는 차표가 되어 전화위에 부하가 누워서 죽어있고 **차착~** 사는사람있어요! 소리가 들렸다.
-

- 화재시 자동화재탐지설비의 감지기에 의하여 자동으로 음향 및 영상이 정지될 수 있는 구조로 설치하되, 수동(하나의 스위치로 전체의 음향 및 영상장치를 제어할 수 있는 구조를 말한다)으로도 조작할 수 있도록 설치할 것
- 영상음향차단장치의 수동차단스위치를 설치하는 경우에는 관계인이 일정하게 거주하거나 일정하게 근무하는 장소에 설치할 것. 이 경우 수동차단스위치와 가장 가까운 곳에 “영상음향차단스위치”라는 표지를 부착하여야 한다.
- 전기로 인한 화재발생 위험을 예방하기 위하여 부하용량에 알맞은 누전차단기(과전류차단기를 포함한다)를 설치할 것
- 영상음향차단장치의 작동으로 실내 등의 전원이 차단되지 않는 구조로 설치할 것

핵심도식

다중이용업소 중 노래연습장등에 설치하는...

다중이용업소 중 노래연습장등에 설치하는 영상음향차단장치에 대하여 쓰시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 화자감자수조 / 수동차 관차표 / 전화위에 부하누워 / 차작
- 화자가 감자를 수조에 넣자 수동차가 관으로가는 차표가 되어 전화
- 화재시 자동화재탐지설비의 감지기에 의하여 자동으로 음향 및 영
- 영상음향차단장치의 수동차단스위치를 설치하는 경우에는 관계인
- 전기로 인한 화재발생 위험을 예방하기 위하여 부하용량에 알맞은
- 영상음향차단장치의 작동으로 실내 등의 전원이 차단되지 않는 구
- 다중이용업소 중 노래연습장등에 설치하는 영상음향차단장치는 화

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_172153875

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제9조 및 별표 2

답안 문장

- 영상음향차단장치는 화재 시 자동화재탐지설비 감지기에 의해 자동으로 음향 및 영상이 정지되고, 하나의 스위치로 전체 음향 및 영상장치를 제어할 수 있도록 수동 조작도 가능한 구조로 설치한다. 수동차단스witch는 관계인이 일정하게 거주하거나 근무하는 장소에 설치하고 가까운 곳에 영상음향차단스위치 표지를 붙인다. 전기화재 예방을 위해 부하용량에 맞는 누전차단기를 설치하며, 영상음향차단장치 작동으로 실내 등의 전원이 차단되지 않는 구조로 한다.
- 다중이용업소 중 노래연습장등에 설치하는 영상음향차단장치 는 화자감자수조 / 수동차 관차표 / 전화위에 부하누워 / 차작 인데 전화위에 부하누워 / 차작의 의미는? .
- 전기로 인한 화재발생 위험을 예방하기 위하여 부하용량에 알맞은 누전차단기(과전류차단기를 포함한다)를 설치할 것
- 영상음향차단장치의 작동으로 실내 등의 전원이 차단되지 않는 구조로 설치할 것
- 6. 보일러실과 영업장 사이의 방화구획

- 10) 안전점검의 대상, 점검자의 자격 등

- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전점검에 대한 다음 물음에 답하시오. <다중이용업소법 시행규칙 제14조>
- (1) 안전점검의 대상
- 안전시설등
- 다중이용업소의 영업장에 설치된 안전시설등

문제 (2) 안전점검자의 자격

답안

- ✓ 중요한 내용 : 다중업소 안전점검자의 체육대회에서 주자는 종자를 술기산은 업자를 이겼다.
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ① 해당 영업장의 다중이용업주 또는 다중이용업소가 위치한 특정소방대상물의 소방안전관리자 (소방안전관리자가 선임된 경우)
- ② 해당 업소의 종업원 중 소방안전관리자 자격을 취득한 자, 소방기술사·소방설비기사 또는 소방설비산업기사 자격을 취득한 자
- ③ 소방시설관리업자

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제13조제3항
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제14조제2호

답안 문장

- 안전점검자는 해당 영업장의 다중이용업주 또는 그 다중이용업소가 위치한 특정소방대상물의 소방안전관리자, 해당 업소 종업원 중 소방안전관리자 자격취득자·소방기술사·소방설비기사·소방설비산업기사 자격취득자, 소방시설관리업자 중 어느 하나에 해당하는 자이다.
- (3) 점검주기
- ** 분기**
- 매 분기별 1회 이상 점검.
다만, 소방시설의 자체점검을 실시한 경우에는 자체점검을 실시한 그 분기에는 점검을 실시하지 아니할 수 있다.

문제 (4) 점검방법

답안

- 작유관
- 안전시설등의 작동 및 유지·관리 상태를 점검

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제13조 및 제14조제4호

답안 문장

- 안전점검은 안전시설등의 작동 및 유지·관리 상태를 점검하는 방법으로 하며, 법 제13조제1항 및 제2항에 따라 점검하는 경우에는 별지 제10호서식의 안전시설등 세부점검표를 사용한다.
- **11)피난안내도의 비치 등**
 - 피난안내도 비치 대상은 모든 다중이용업소

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내도를 비치하여야 할 대상이지만 예외적인 경우도 있다. 그 예외적인 경우 두 가지를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 바33 영구없다 영어출비확인
- 추가 설명 : 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33㎡ 이하인 경우
- 관련 정보

- 가. 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33㎡ 이하인 경우
- 나. 영업장내 구획된 실이 없고, 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구를 확인할 수 있는 경우

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제12조제2항
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제12조제1항
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 별표 2의2

답안 문장

- 피난안내도는 영 제2조에 따른 다중이용업 영업장에 비치하는 것이 원칙이다. 다만 영업장 바닥면적 합계가 33㎡ 이하인 경우 또는 영업장 내 구획된 실이 없고 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구를 확인할 수 있는 경우에는 비치하지 않을 수 있다.

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내 영상물의 상영대상을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 영비 노래 단유 피시
- 추가 설명 : 영화상영관 및 비디오물소극장업의 영업장
- 관련 정보

- 가. 영화상영관 및 비디오물소극장업의 영업장
- 나. 노래연습장업의 영업장
- 다. 단란주점영업 및 유흥주점영업의 영업장. 다만, 피난안내 영상물을 상영할 수 있는 시설이 설치된 경우만 해당한다.
- 라. 피난안내 영상물을 상영할 수 있는 시설을 갖춘 영업장

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제12조제2항
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제12조제1항

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 별표 2의2

답안 문장

- 피난안내 영상물 상영대상은 영화상영관 및 비디오물소극장업의 영업장, 노래연습장업의 영업장, 단란주점영업 및 유흥주점영업의 영업장 중 피난안내 영상물을 상영할 수 있는 시설이 설치된 경우, 그 밖에 피난안내 영상물을 상영할 수 있는 시설을 갖춘 영업장이다.

문제 다중이용업소에 비치해야 하는 피난안내도 비치위치를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 술을 많이 먹은 **주박손님**이 피난안내도를 찢어 경찰에 **인계**하여 **책임**을 물었다.
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- 가. 영업장 **주** 출입구 부분의 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치
 - 나. 구획된 실의 **벽**, 탁자 등 **손님**이 쉽게 볼 수 있는 위치
 - 다. 「게임산업진흥에 관한 법률」제2조제7호의 **인**터넷컴퓨터**게**임시설제공업 영업장의 인터넷컴퓨터게임시설이 설치된 책상. 다만, **책**상 위에 비치된 컴퓨터에 피난안내도를 내장하여 새로운 이용객이 컴퓨터를 작동할 때마다 피난안내도가 모니터에 나오는 경우에는 책상에 피난안내도가 비치된 것으로 본다.

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 별표 2의2

답안 문장

- 피난안내도는 영업장 주출입구 부분의 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치, 구획된 실의 벽·탁자 등 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업장의 인터넷컴퓨터게임시설이 설치된 책상에 비치한다. 다만 책상 위 컴퓨터에 피난안내도를 내장하여 새로운 이용객이 컴퓨터를 작동할 때마다 피난안내도가 모니터에 나오면 책상에 비치한 것으로 본다.

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내도 및 피난안내 영상물에 포함되어야 할 내용을 쓰시오.

답안

- **화구소피**
- 화재 시 대피할 수 있는 **비상구** 위치
- 구획된 실 등에서 **비상구 및 출입구**까지의 피난 동선
- 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 **위치 및 사용방법**
- 피난 및 대처방법

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 별표 2의2

답안 문장

- 피난안내도 및 피난안내 영상물에는 화재 시 대피할 수 있는 비상구 위치, 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난 동선, 소화기·옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법, 피난 및 대처방법이 포함되어야 한다.
- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내도의 크기 및 재질을 쓰시오.

• **B4 종코 아강**

- 크기: **B4**(257mm×364mm) 이상의 크기로 할 것. 다만, 각 층별 영업장의 면적 또는 영업장이 위치한 층의 바닥면적이 각각 **400㎡ 이상**인 경우에는 **A3**(297mm×420mm) 이상의 크기로 하여야 한다.
- 재질: 종이(코팅처리한 것을 말한다), 아크릴, 강판 등 쉽게 훼손 또는 변형되지 않는 것으로 할 것

12) 기존 다중이용업소(옥내권총사격장, 골프연습장, 안마시술소)가 있는 건축물의 구조상 비상구를 설치할 수 없는 경우

• **13) 안전시설 등 세부점검표 점검항목**

- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 안전시설 등 세부점검표의 점검사항을 10가지 쓰시오.

◦ **소간 경피 비영창 누피**

10시가 되자 **소녀**는 **간식**을 들고 **경로**를 따라 **피난**유도등을 켜며, **비밀**스런 **영화**를 보러 **창문**을 통해 **누나**와 **피서**했다.

-
- ① **소화기** 또는 자동확산소화기의 외관점검
 - 구획된 실마다 설치되어 있는지 확인
 - 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인
 - ② **간이스프링클러**설비 작동기능점검
 - 시험밸브 개방 시 펌프기동, 음향경보 확인
 - 헤드의 누수·변형·손상·장애 등 확인
 - ③ **경보**설비 작동기능점검
 - 비상벨설비의 누름스위치, 표시등, 수신기 확인
 - 자동화재탐지설비의 감지기, 발신기, 수신기 확인
 - 가스누설경보기 정상작동여부 확인
 - ④ **피난**설비 작동기능점검 및 외관점검
 - 유도등·유도표지 등 부착상태 및 점등상태 확인
 - 구획된 실마다 휴대용비상조명등 비치 여부
 - 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인
 - 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 설치상태 확인
 - ⑤ **비상구** 관리상태 확인
 - ⑥ **영업장** 내부 피난통로 관리상태 확인
 - 영업장 내부 피난통로 상 물건 적치 등 관리상태
 - ⑦ **창문**(고시원) 관리상태 확인
 - ⑧ **영상**음향차단장치 작동기능점검
 - 경보설비와 연동 및 수동작동 여부 점검
 - (화재신호 시 영상음향차단 되는 지 확인)
 - ⑨ **누전**차단기 작동 여부 확인
 - ⑩ **피난**안내도 설치 위치 확인

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 안전시설 등 세부점검표의 점검사항에서 경보설비 작동기능점검의 점검사항을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : "비자가 누표수, 감발수, 정확인"
- 추가 설명
- 관련 정보

- 비상벨설비의 누름스위치, 표시등, 수신기 확인
- 자동화재탐지설비의 감지기, 발신기, 수신기 확인
- 가스누설경보기 정상작동여부 확인

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제13조 및 별지 제10호서식

답안 문장

- 안전시설등 세부점검표상 경보설비 작동기능점검은 비상벨설비의 누름스위치 · 표시등 · 수신기 확인, 자동화재탐지설비의 감지기 · 발신기 · 수신기 확인, 가스누설경보기 정상작동 여부 확인으로 구성된다.

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 안전시설등 세부점검표의 점검사항에서 피난설비 작동기능점검 및 외관점검의 점검사항을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 유부장 집에서 외관점검을 하는 휴비는 화피와 피설 사하게 싸웠다.
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 유도등·유도표지 등 부착상태 및 점등상태 확인
- 구획된 실마다 휴대용 비상조명등 비치 여부
- 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인
- 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 설치상태 확인

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제13조 및 별지 제10호서식

답안 문장

- 안전시설등 세부점검표상 피난설비 작동기능점검 및 외관점검은 유도등 · 유도표지 등의 부착상태 및 점등상태 확인, 구획된 실마다 휴대용비상조명등 비치 여부 확인, 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인, 피난기구 설치상태 확인이다.

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 안전시설등 세부점검표의 점검사항에서 비상구 관리상태 확인사항을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 폐손 구금용접
- 추가 설명 : 비상구 폐쇄 · 훼손
- 관련 정보

- 비상구 폐쇄·훼손, 주변 물건 적치 등 관리 상태
- 구조변형, 금속표면 부식·균열, 용접부·접합부 손상 등 확인(건축물 외벽에 발코니 형태의 비상구를 설치한 경우만 해당)

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제13조 및 별지 제10호서식

답안 문장

- 비상구 관리상태 확인사항은 비상구 폐쇄·훼손, 주변 물건 적치 등 관리상태 확인이다. 건축물 외벽에 발코니 형태의 비상구를 설치한 경우에는 구조변형, 금속표면 부식·균열, 용접부·접합부 손상 등도 확인한다.

문제 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 안전시설등 세부점검표의 점검사항에서 실내장식물, 내부구획재료 교체 여부확인의 점검사항을 쓰시오.

답안

- 커카 방합 불구
- 커튼, 카펫 등 방염선처리제품 사용 여부
- 합판, 목재 방염성능확보 여부
- 불연재료를 구획재료로 사용 여부

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제13조 및 별지 제10호서식

답안 문장

- 실내장식물·내부구획재료 교체 여부 확인사항은 커튼·카펫 등 방염선처리제품 사용 여부, 합판·목재의 방염성능 확보 여부, 불연재료를 내부구획재료로 사용했는지 여부이다.
- **14) 안전사고 보고의무**
 - 다중이용업법 제14조의 2에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 그 사실을 즉시 보고하여야 하는 사항 4가지를 설명하시오.
 - 사부 화주
 - 사람이 사망하거나 부상을 당한 사고, 화재 또는 폭발 사고, 그리고 추락 사고는 소방본부장 또는 소방서장에게 즉시 보고해야 합니다.

- 1. 사람이 사망한 사고
- 2. 사람이 부상당하거나 중독된 사고
- 3. 화재 또는 폭발 사고
- 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사고[비상구에서 사람이 추락한 사고]
- **15) 과태료**

문제 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령(별표 6)」에서 안전시설등을 고장상태 등으로 방치한 경우에 과태료 200만원 에 부과한다. 그 고장상태를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 수소통제 해라 비밸 란스나면 과태료200만원이 문제아니다~
- 추가 설명
- 관련 정보 : 전부 또는 일부를 교체하거나 보수하는 공사의 경우 반드시 관할 소방서에 신고하여야 하는 공사 3가지 수소동제

- ① 수 **신반**의 전원을 차단한 상태로 방치한 경우_수전차
- ② 소 **화펌프**를 고장상태로 방치한 경우_소고
- ③ 동력(감시) **제** 어반을 고장상태로 방치하거나 전원을 차단한 경우
- ④ 소방시설용 **비** **상전원**을 차단한 경우_비차
- ⑤ 소화배관의 **밸브**를 **잠금상태**로 두어 소방시설이 작동할 때 소화수가 나오지 않거나 소화약제가 방출되지 않는 상태로 방치한 경우_밸소

법령 근거

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제25조제1항제2호
- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제23조 및 별표 6

답안 문장

- 안전시설등을 고장상태 등으로 방치한 경우는 소화펌프를 고장상태로 방치한 경우, 수신반의 전원을 차단한 상태로 방치한 경우, 동력 또는 감시제어반을 고장상태로 방치하거나 전원을 차단한 경우, 소방시설용 비상전원을 차단한 경우, 소화배관 밸브를 잠금상태로 두어 소방시설 작동 시 소화수가 나오지 않거나 소화약제가 방출되지 않는 상태로 방치한 경우이다.