

08 법규

44. 화재예방법

0) 핵심 이미지

법규

화재예방법

점검실무행정 · 주관식 카드 38개 · 페이지 핵심 이미지

목차 흐름

- 1)화재안전조사
- 2)화재의 예방조치등
- 3)불을 사용하는 설비의 관리기준 등
- 4)특수가연물의 종류
- 5)특수가연물의 저장 및 취급기준

주요 주관식

- 화재안전조사를 실시하여야 하는 사유에 대해 기술하시오.
- 화재안전조사에 관한 세부운영규정」에서 화재안전조사위원회...
- 최근 화재발생이 없었고 특별한 화재위험요소가 발견되지 ...
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 관...
- 화재안전조사에 관한 세부운영규정」에서 건축법령에 따른 ...

먼저 볼 숫자

- 1호
- 6호
- 70%
- 2년

암기 단서

- 국법 불자 자발우뚝 재기외
- 대우
- 노숙의
- 반자

답안 전략

1)화재안전조사 -> 2)화재의 예방조치등 -> 3)불을 사용하는 설비의 관리기준 등 -> 4)특수가연물의 종류 순서로 목차를 잡고, 각 카드의 숫자-권자-기간을 ...
권자 → 대상 → 기간/수치 → 절차 → 발칙 순서로 쓰면 누락을 줄일 수 있다.

0-1) 2026 최신 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 시행본
- 법률:: [화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률](#) - [시행 2026. 2. 27.] [법률 제21396호, 2026. 2. 27., 일부개정]
- 시행령:: [화재예방법 시행령](#) - [시행 2026. 3. 24.] [대통령령 제36220호, 2026. 3. 24., 타법개정]
- 시행규칙:: [화재예방법 시행규칙](#) - [시행 2025. 10. 31.] [행정안전부령 제587호, 2025. 10. 31., 타법개정]
- 2026 법률 개정 핵심:: 화재안전취약자 지원 주체가 국가 또는 지방자치단체 중심으로 정비되었으며, 현재 카드에 직접 출제 답안으로 들어간 지원 문항은 없다.
- 1)화재안전조사
 - ① 화재안전조사권자
 - ②화재안전조사 실시사유

문제 화재안전조사를 실시하여야 하는 사유에 대해 기술하시오.

답안

- 국법 불자 자발우뚝 재기외
- 1)국가적 행사등 주요 행사가 개최되는 장소 및 그 주변의 관계 지역에 대하여 소방안전관리 실태를 조사할 필요가 있는 경우
- 2. 화재예방강화지구 등 법령에서 화재안전조사를 하도록 규정되어 있는 경우

3. 화재예방안전진단이 불성실하거나 불완전하다고 인정되는 경우

- 4. [소방시설 설치 및 관리에 관한 법률] 제 22조에 따른 자체점검이 불성실하거나 불완전하다고 인정 되는 경우
- 5) 자주 화재가 발생하였거나 발생할 우려가 뚜렷한 곳에 대한 조사가 필요한 경우
- 6)** 재**난예측정보, 기상예보 등을 분석한 결과 소방대상물에 화재의 발생 위험이 크다고 판단되는 경우
- 7. 제1호부터 제6호까지에서 규정한 경우 외에 화재, 그 밖의 긴급한 상황이 발생할 경우 인명 또는 재산 피해의 우려가 현저하다고 판단되는 경우 곳에 대한 조사가 필요한 경우

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제7조제1항

답안 문장

- 화재안전조사 실시사유는 국가적 행사 등 주요 행사의 장소와 주변 관계지역 조사 필요, 화재예방강화지구 등 법령상 조사 필요, 화재예방안전진단 또는 소방시설 자체점검이 불성실·불완전하다고 인정되는 경우, 화재가 자주 발생했거나 발생 우려가 뚜렷한 곳의 조사 필요, 재난예측정보·기상예보 분석 결과 화재위험이 크다고 판단되는 경우, 화재 등 긴급상황으로 인명·재산 피해 우려가 현저한 경우이다.

문제 화재안전조사에 관한 세부운영규정에서 화재안전조사위원회가 조사대상의 선정심의할 때 우선적으로 검토하여 고려하는 대상을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 조사대상에 **대우** 출신 **노숙의**가 뽐히자 **반자** 위에서 **연고**대 나와 노숙하는데 하며 **포효**를 내질렀다.
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 화재로 인해 **대**형 인명·재산피해의 **우**려가 높거나 최근 대형화재가 발생한 소방대상물 등
 - ② 다중이용업소, **노**유자시설, **숙**박시설, **의**료시설 등이 입주하고 있는 대상
 - ③ 최근 화재가 **반**복적으로 발생하거나 **자**동화재속보설비의 비화재 신고로 출동이 잦은 대상
 - ④ **연**면적이 넓은 대상, **고**층 건축물등 화재발생시 신속한 대피가 어려운 대상
 - ⑤ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조제4항 및 제5항에 따른 **표**준자체점검비 대비 70% 이하 **용**역계약을 체결하고 자체점검을 실시한 대상

법령 근거

- 「화재안전조사에 관한 세부운영규정」 제13조제1항

답안 문장

- 화재안전조사위원회는 대형 인명·재산피해 우려가 높거나 최근 대형화재가 발생한 대상, 다중이용업소·숙박시설·노유자시설·의료시설 등이 입주한 대상, 화재 반복 또는 자동화재속보설비 비화재 신고가 잦은 대상, 고층·대규모 등 신속대피가 어려운 대상, 표준자체점검비 대비 70% 이하 용역계약으로 자체점검한 대상을 우선 검토한다.
- 「화재안전조사에 관한 세부운영규정」에서 화재안전조사에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 최근 화재발생이 없었고 특별한 화재위험요소가 발견되지 않는 경우에는 2년의 범위 내에서 화재안전조사를 제외할 수 있는 소방대상물을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 속보!속보! 석시끝판왕 **한여우** 조사2년 제외! 대박~
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① **한** **국안전인증원** 또는 **국가화재평가원** 등 소방청장으로부터 허가받은 비영리법인·단체로부터 안전에 관한 인증 또는 지정 등을 받은 특정소방대상물_**한국비**
- ② 화재**예** 방안전진단을 받은 소방안전**특별관리시설물_예특**
- ③ **우**수 소방대상물로 선정된 소방대상물_**우선**

법령 근거

- 「화재안전조사에 관한 세부운영규정」 제13조제2항

답안 문장

- 최근 화재발생이 없고 특별한 화재위험요소가 발견되지 않으면 2년 범위에서 화재안전조사를 제외할 수 있는 대상은 안전 인증·지정 등을 받은 소방대상물, 화재예방안전진단을 받은 소방안전 특별관리시설물, 우수 소방대상물로 선정된 소방대상물이다.
- ③화재안전조사 대상 선정권자
- ④화재안전조사단
- ⑤화재안전조사위원회 구성권자
- ⑥화재안전조사위원회 구성
- ⑦화재안전조사시 합동조사반 편성 기관
- ⑧화재안전조사 통보
- ⑨통보예외사항
- ⑩연기신청사유

문제 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 관계인이 화재안전조사를 통지한 소방관서장에게 화재안전조사의 연기신청을 할 수 있는 사유를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **재질**이 좋은 제품을 **기증**해 연기신청을 했다.
- 추가 설명
- 관련 정보 : **조치명령**등을 그 기간 내에 이행할 수 없는 경우 **연기신청**을 할 수 있다. 연기신청할 수 있는 조치명령 ➡연기왕 **소피**는 **이밤**에 살인하고 다녀 **중형**에 처해졌다.

- ①「재난 및 안전관리 기본법」제3조제1호에 해당하는 **재**난이 발생한 경우
- ② 관계인의 **질**병, 사고, 장기**출**장의 경우_**질사출**
- ③ 권한 있는 기관에 자체점검**기**록부, 교육·훈련일지 등 화재안전조사에 필요한 장부·서류 등이 **압**수되거나 **영**치(領置)되어 있는 경우_**기압영**
- ④ 소방대상물의 **증**축·용도변경 또는 **대**수선 등의 공사로 화재안전조사를 실시하기 어려운 경우_**증용대**

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제9조제2항
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제4조

답안 문장

- 화재안전조사 연기사유는 재난 발생, 관계인의 질병·사고·장기출장, 권한 있는 기관에 자체점검기록부·교육훈련일지 등 필요한 장부·서류가 압수 또는 영치된 경우, 소방대상물의 증축·용도변경·대수선 등 공사로 조사가 어려운 경우이다.
- ⑪ 화재안전조사결과 조치명령권자
- ⑫ 조치명령 내용
- ⑬ 조치명령으로 손실을 입은 자가 있는 경우 보

문제 화재안전조사에 관한 세부운영규정에서 건축법령에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리 사항을 조사할 경우 함께 확인할 수 있는 사항을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 피파방 옥피소
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ① 피트층, 파이프샤프트 등을 다른 용도로 사용하는 지 여부
 - ② 방화구획 관통부 내화채움구조에 관한 사항
 - ③ 옥상광장의 피난 장애물 및 옥상층의 불법 가설물 설치 관련 사항
 - ④ 피난안전구역, 소방관 진입창의 유지관리 사항

법령 근거

- 「화재안전조사에 관한 세부운영규정」 별표 화재안전조사표

답안 문장

- 피난시설·방화구획·방화시설 유지관리 조사 시 피트층·파이프샤프트 등의 다른 용도 사용 여부, 방화구획 관통부 내화채움구조, 옥상광장 피난 장애물 및 옥상층 불법 가설물 설치 여부, 피난안전구역과 소방관 진입창 유지관리 상태를 함께 확인할 수 있다.
- 2)화재의 예방조치등

문제 1.화재예방강화지구 및 이에 준하는 대통령령으로 정하는 장소[제조소등,가스저장소,석유가스저장소,판매소,수소연료공급시설,화약류등]에서 해서는 안되는 행위 4가지를 기술하시오.<화재예방법 시행령 제17조 제1항>

답안

- ✓ 중요한 내용 : 모흡화 ➡ 풍소열 ➡ 용융불꽃 ➡ 대통령령
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 1)모닥불, 흡연 등 화기의 취급
- 2)풍등 등 소형열기구 날리기
- 3)용접, 용단 등 불꽃을 발생시키는 행위
- 4)그 밖에 대통령령으로 정하는 화재 발생 위험이 있는 행위

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제17조제1항

답안 문장

- 화재예방강화지구 및 이에 준하는 장소에서는 모닥불·흡연 등 화기의 취급, 풍등 등 소형열기구 날리기, 용접·용단 등 불꽃을 발생시키는 행위, 그 밖에 대통령령으로 정하는 화재 발생 위험행위를 해서는 안 된다.

문제 1.화재예방강화지구 및 이에 준하는 대통령령으로 정하는 장소에서 해서는 안되는 행위중 대통령령으로 정하는 장소에 대해서 답하시오.

답안

- 제소등 고저 액저판 수소화
- 1. 제조소등
- 2. 「고압가스 안전관리법」 제3조제1호에 따른 저장소
- 3. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제2조제1호에 따른 액화석유가스의 저장소·판매소
- 4. 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 수소연료공급 시설 및 같은 조 제9호에 따른 수소연료사용시설
- 5. 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제2조제3항에 따른 화약류를 저장하는 장소

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제16조제1항

답안 문장

- 화재예방강화지구 및 이에 준하는 대통령령으로 정하는 장소는 위험물안전관리법상 제조소등, 고압가스 저장소, 액화석유가스 저장소·판매소, 수소연료공급시설 및 수소연료사용시설, 화약류 저장 장소이다.
- 화재예방강화지구 및 이에 준하는 대통령령으로 정하는 장소[제조소등, 가스저장소, 석유가스저장소, 판매소, 수소연료공급시설, 화약류등]에서 해서는 안되는 행위 4가지의 장소
 - 1)모닥불, 흡연 등 화기의 취급
 - 2)풍등 등 소형열기구 날리기
 - 3)용접, 용단 등 불꽃을 발생시키는 행위
 - 4)그 밖에 대통령령으로 정하는 화재 발생 위험이 있는 행위

문제 위 행위를 할 수 있는 경우는 어떠한 안전조치를 취한 경우인지 그 안전조치 사항을 기술하시오.

답안

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제17조제1항 단서
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제7조

답안 문장

- 금지행위 예외가 되는 안전조치는 법령상 지정된 흡연실 등에서 화기를 취급하는 경우, 소화기 등 소방시설을 비치·설치한 장소에서 화기를 취급하는 경우, 산업안전보건기준상 화재감시자 등 안전요원을 배치한 경우, 그 밖에 소방관서장과 사전 협의해 안전조치를 한 경우이다.
- 1.[국민건강증진법]에 따라 설치한 흡연실 등 법령에 따라 지정된 장소에서 화기 등을 취급하는 경우
2.소화기 등 소방시설을 비치 또는 설치한 장소에서 화기 등을 취급하는 경우
3.[산업안전보건기준에 관한 규칙]에 따른 화재감시자 등 안전요원이 배치된 장소에서 화기 등을 취급하는 경우
4.그 밖에 소방관서장과 사전 협의하여 안전조치를 한 경우
- 3)불을 사용하는 설비의 관리기준 등 <화재예방법 시행령 별표1>

문제 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 보일러, 난로, 건조설비, 가스·전기시설, 그 밖에 화재 발생 우려가 있는 대통령령으로 정하는 설비 또는 기구 등을 쓰시오.

답안

- 보난건가(뽀록난건가) 불꽃 노음

- ① 보일러
- ② 난로
- ③ 건조설비
- ④ 가스·전기시설
- ⑤ 불꽃을 사용하는 용접·용단 기구
- ⑥ 노(爐)·화덕설비
- ⑦ 음식조리를 위하여 설치하는 설비

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제17조제4항
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제18조제1항

답안 문장

- 불을 사용하는 설비 또는 기구는 보일러, 난로, 건조설비, 가스·전기시설, 불꽃을 사용하는 용접·용단 기구, 노·화덕설비, 음식조리를 위하여 설치하는 설비로 정리한다.
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 (별표 1)」에서 보일러 등의 설비 또는 기구 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항에 관한 다음 물음에 답하시오

문제 경유·등유 등 액체연료를 사용하는 보일러의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 개년 년1 허벌여
- 추가 설명:
- 관련 정보 :

- ① 연료탱크에는 화재 등 긴급상황이 발생하는 경우 연료를 차단할 수 있는 개 폐밸브를 연료탱크로부터 0.5m 이내에 설치할 것

- ② **연료탱크**는 보일러 본체로부터 수평거리 **1m** 이상의 간격을 두어 설치할 것
- ③ 사용이 **허용**된 연료 외의 것을 사용하지 않을 것
- ④ 연료탱크가 넘어지지 않도록 받침대를 설치하고, **연료탱크 및 연료탱크 받침대**는 「건축법 시행령」에 따른 **불연재료**로 할 것
- ⑤ 연료탱크 또는 보일러 등에 연료를 공급하는 배관에는 **여과장치**를 설치할 것

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제18조제2항 및 별표 1

답안 문장

- 액체연료 보일러는 연료탱크로부터 0.5m 이내에 긴급 차단용 개폐밸브를 설치하고, 연료탱크를 보일러 본체에서 수평거리 1m 이상 이격하며, 허용된 연료만 사용하고, 연료탱크가 넘어지지 않도록 불연재료 받침대를 설치하며, 연료 공급 배관에 여과장치를 설치해야 한다.

문제 기체연료를 사용하는 보일러의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 기체연료 보일러 비싸네 **개년 환금가**로 가져가
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 화재 등 긴급 시 연료를 차단할 수 있는 **개폐밸브**를 **연료용기** 등으로부터 0.5m 이내에 설치할 것
 - ② 보일러를 설치하는 장소에는 **환기구**를 설치하는 등 **가연성 가스**가 머무르지 않도록 할 것
 - ③ **연료를 공급하는 배관**은 **금속관**으로 할 것
 - ④ **보일러가 설치된 장소**에는 **가스누설경보기**를 설치할 것

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제18조제2항 및 별표 1

답안 문장

- 기체연료 보일러는 연료용기 등으로부터 0.5m 이내에 긴급 차단용 개폐밸브를 설치하고, 보일러 설치 장소에 환기구 등을 설치해 가연성 가스가 머무르지 않게 하며, 연료 공급 배관은 금속관으로 하고, 보일러 설치 장소에는 가스누설경보기를 설치해야 한다.

문제 보일러설치기준중 화목등 고체연료를 사용하는 경우 지켜야 하는 사항 5가지를 기술하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **고연연 연연 ➡ 화목 본수리 ➡ 천장옥 ➡ 배본리(2) ➡ 관통불 ➡ 불청소**
- 추가 설명 : 고체연료는 보일러 본체와 수평거리 2미터 이상 간격을 두어 보관하거나 / 불연재료로 된 별도의 구획된 공간에 보관할 것
- 관련 정보
- **화목보일러가 너무자주고장나네 본수리를 해줘 천정옥줄게 어디시죠 배본리야~ 네 연통관통부위에 불피워서 불청소 하겠습니다.**

- 1)고체연료는 보일러 본체와 수평거리 2미터 이상 간격을 두어 보관하거나 / 불연재료로 된 별도의 구획된 공간에 보관할 것
- 2)연통은 천장으로부터 0.6미터 떨어지고, 연통의 배출구는 건물 밖으로 0.6미터 이상 나오도록 설치할 것
- 3)연통이 배출구는 보일러 본체보다 2미터 이상 높게 설치할 것
- 4)연통이 관통하는 벽면,지붕 등은 불연재료로 처리할 것
- 5)연통재질은 불연재료로 사용하고 연결부에 청소구를 설치할 것

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제18조제2항 및 별표 1

답안 문장

- 고체연료 보일러는 연료를 보일러 본체와 수평거리 2m 이상 이격하거나 불연재료 구획공간에 보관하고, 연통은 천장으로부터 0.6m 이상 떨어지며 배출구가 건물 밖으로 0.6m 이상 나오게 설치하고, 배출구를 본체보다 2m 이상 높게 설치하며, 연통 관통부는 불연재료로 처리하고, 연통은 불연재료로 하며 연결부에 청소구를 설치해야 한다.

문제 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령(별표 1)에서 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항에서 건조설비의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 건조설비근처에 애기는 꺼집~사용 불 가!
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 건조설비와 벽·천장 사이의 거리는 0.5m 이상이어야 한다.
 - ② 건조물품이 열원과 직접 접촉하지 않도록 해야 한다.
 - ③ 실내에 설치하는 경우에 벽·천장 및 바닥은 불연재료로 해야 한다.

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제18조제2항 및 별표 1

답안 문장

- 건조설비는 벽·천장과 0.5m 이상 이격하고, 건조물품이 열원과 직접 접촉하지 않도록 하며, 실내 설치 시 벽·천장·바닥을 불연재료로 해야 한다.
- 5.불꽃을 사용하는 용접.용단 기구

문제 보일러 등의 설비 또는 기구 등의 위치.구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항 중 불꽃을 사용하는 용접.용단 기구 에 대한 내용을 쓰시오.

답안

- 용반오소 용반10가
-
- 가. 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 5미터 이내에 소화기를 갖추어 둘 것

- 나. 용접 또는 용단 작업장 주변 **반경 10미터** 이내에는 **가연물**을 쌓아두거나 놓아두지 말 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방화포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제18조제2항 및 별표 1

답안 문장

- 용접·용단 작업장은 주변 반경 5m 이내에 소화기를 갖추고, 주변 반경 10m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 않아야 한다. 다만 가연물 제거가 곤란해 방화포 등으로 방호조치를 한 경우는 예외이다.

문제 보일러등의 설비 또는 기구 등의 위치,구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야하는 사항 중 **노, 화덕 설비**에 대한 내용을 쓰시오.

답안

- "실불녹시 주방공"
-
- 가.실내에 설치하는 경우에는 흙바닥 또는 금속 외의 불연재료로 된 바닥에 설치해야 한다.
 - 나.노 또는 화덕을 설치하는 장소의 벽,천장은 불연재료로 된 것이어야 한다
 - 다.노 또는 화덕의 주위에는 녹는 물질이 확산되지 않도록 높이 0.1미터 이상의 턱을 설치해야 한다.
 - 라.시간당 열량이 30만킬로칼로리 이상인 노를 설치하는 경우에는 다음의 사항을 지켜야 한다.
 - 1)[건축법] 제2조제1항제7호에 따른 주요구조부(이하 "주요구조부"라 한다)는 불연재료 이상으로 할 것
 - 2)창문과 출입구는 [건축법 시행령] 제64조에 따른 60분+ 방화문 또는 60분 방화문으로 설치할 것
 - 3)노 주위에는 1미터 이상 공간을 확보할 것

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제18조제2항 및 별표 1

답안 문장

- 노·화덕설비는 실내 설치 시 흙바닥 또는 금속 외 불연재료 바닥에 설치하고 벽·천장은 불연재료로 해야 한다. 녹는 물질 확산 방지를 위해 0.1m 이상 턱을 설치하고, 시간당 열량 30만 kcal 이상인 노는 주요구조부를 불연재료 이상으로 하며 창문·출입구는 60분+ 방화문 또는 60분 방화문으로 설치하고 주위 1m 이상 공간을 확보해야 한다.

문제 화재예방법 시행령 별표1에서 규정하는 **음식조리를 위하여 설치하는 설비** 설치시 지켜야하는 사항을 기술하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 주 부배오 아동식물 🚀 주 동제거 필터 🚀 열 조선반 점육 🚀 열 조 점일오 가구단불
- 추가 설명
- 관련 정보

- 가. 주방설비에 **부속된 배출덕트**(공기 배출통로)는 0.5밀리미터 이상의 **아연도금 강판** 또는 이와 **동등이상**의 내식성 불연재료로 설치할 것

- 나. 주방시설에는 동물 또는 식물의 기름을 제거할 수 있는 필터 등을 설치할 것
- 다. 열을 발생하는 조리기구(반자 또는 선반)로부터 0.6미터 이상 떨어지게 할 것
- 라. 열을 발생하는 조리기구로부터 0.15미터 이내의 거리에 있는 가연성 주요구조부는 단열성이 있는 불연재료로 덮어 씌울 것

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제18조제2항 및 별표 1

답안 문장

- 음식조리설비는 배출덕트를 0.5mm 이상 아연도금강판 또는 동등 이상의 내식성 불연재료로 설치하고, 주방시설에는 동식물 기름 제거 필터 등을 설치해야 한다. 열을 발생하는 조리기구는 반자 또는 선반에서 0.6m 이상 이격하고, 0.15m 이내 가연성 주요구조부는 단열성 있는 불연재료로 덮어야 한다.
- 4)특수가연물의 종류

문제 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령(별표 2)」에서 특수가연물의 품명별 수량을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 라면은 200원/ 껌나면에 밥을 말면 400원 /냉사벽 천사 /고3액2 /석목만/목나십/고발이/그삼천
- 추가 설명
- 관련 정보

품명	지정수량	품명	지정수량
면화류	200kg 이상	가연성 액체류	2m³ 이상
나무껍질 및 대팻밥	400kg 이상	목재가공품 및 나무부스러기	10m³ 이상
넙마 및 종이부스러기	1,000kg 이상	고무류 · 플라스틱류 발포시킨것	20m³ 이상
사류(絲類)	1,000kg 이상	고무류 · 플라스틱류 그 밖의 것	3,000kg 이상
벚짚류	1,000kg 이상		
가연성 고체류	3,000kg 이상		
석탄 · 목탄류	10,000kg 이상		

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제19조제1항 및 별표 2

답안 문장

- 특수가연물 지정수량은 면화류 200kg 이상, 나무껍질 · 대팻밥 400kg 이상, 넙마 · 종이부스러기 · 사류 · 벚짚류 각 1,000kg 이상, 가연성 고체류 3,000kg 이상, 석탄 · 목탄류 10,000kg 이상, 가연성 액체류 2m³ 이상, 목재가공품 · 나무부스러기 10m³ 이상, 고무류 · 플라스틱류 발포시킨 것 20m³ 이상, 그 밖의 고무류 · 플라스틱류 3,000kg 이상이다.

- 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 특수가연물의 저장 및 취급 기준등에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 가연성 고체류를 설명하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 인사 사백 / 인백이 연팔 / 인이가 연팔 녹백미 / 액이사 인칠이백 또는 이삼
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ① 인 화점이 섭씨 40℃ 이상 100℃ 미만인 것
 - ② 인 화점이 섭씨 100℃ 이상 200℃ 미만이고, 연 소열량이 1g당 8kcal 이상인 것
 - ③ 인 화점이 섭씨 200℃ 이상이고 연 소열량이 1g당 8kcal 이상인 것으로서 녹 는점(용점)이 100℃ 미 만인 것
 - ④ 1기압과 섭씨 20℃ 초과 40℃ 이하에서 액 상인 것으로서 인 화점이 섭씨 70℃ 이상 섭씨 200℃ 미만이거나 "②" 또는 "③"에 해당하는 것

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2

답안 문장

- 가연성 고체류는 인화점 40℃ 이상 100℃ 미만인 것, 인화점 100℃ 이상 200℃ 미만이고 연소열량 1g당 8kcal 이상인 것, 인화점 200℃ 이상이고 연소열량 1g당 8kcal 이상이며 용점이 100℃ 미만인 것, 1기압 20℃ 초과 40℃ 이하에서 액상이고 인화점 70℃ 이상 200℃ 미만이거나 앞의 두 기준에 해당하는 것이다.
- 5)특수가연물의 저장 및 취급기준<화재의 예방법 시행령 별표3>

문제 1.화재예방법에서 규정하는 특수가연물 저장취급기준 중 쌓아저장하는 경우의 설치기준 5가지를 설명하시오(석탄,목탄류를 발전용으로 저장하는 경우 제외)

답안

- 폼구싸싸 쌓방대15 그10 / 외유/ 내주구내불 / 사이 이리 3마리

- 품명별로 구분하여 쌓을 것
- 다음의 기준에 맞게 쌓을 것

구분	살수설비 를 설치하거나 방사능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기 를 설치하는 경우	그 밖의 경우
높이	15미터 이하	10미터 이하
쌓는 부분의 바닥면적	200제곱미터(석탄 · 목탄류의 경우에는 300제곱미터) 이하	50제곱미터(석탄 · 목탄류의 경우에는 200제곱미터) 이하

- **실외**에 쌓아 저장하는 경우 쌓는 부분이 대지경계선, 도로 및 인접 건축물과 최소 **6미터** 이상 간격을 둘 것. 다만, 쌓는 높이보다 0.9미터 이상 높은 「건축법 시행령」 제2조제7호에 따른 내화구조(이하 "내화구조"라 한다) 벽체를 설치한 경우는 그렇지 않다.
- **실내**에 쌓아 저장하는 경우 **주요구조부**는 내화구조이면서 불연재료여야 하고, 다른 종류의 특수가연물과 같은 공간에 보관하지 않을 것. 다만, 내화구조의 벽으로 분리하는 경우는 그렇지 않다.
- 쌓는 부분 바닥면적의 **사이**는 **실내**의 경우 **1.2미터** 또는 쌓는 높이의 1/2 중 큰 값 이상으로 간격을 두어야 하며, **실외**의 경우 **3미터** 또는 쌓는 높이 중 큰 값 이상으로 간격을 둘 것

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제19조제2항 및 별표 3

답안 문장

- 특수가연물은 품명별로 구분해 쌓고, 살수설비 또는 대형수동식소화기 방사능력 범위 내인 경우 높이 15m 이하 · 바닥면적 200㎡ 이하(석탄 · 목탄류 300㎡ 이하), 그 밖의 경우 높이 10m 이하 · 바닥면적 50㎡ 이하(석탄 · 목탄류 200㎡ 이하)로 저장한다. 실외 저장은 대지경계선 · 도로 · 인접 건축물과 6m 이상 이격하고, 실내 저장은 주요구조부가 내화구조이면서 불연재료여야 하며, 쌓는 부분 사이 간격은 실내 1.2m 또는 높이의 1/2 중 큰 값 이상, 실외 3m 또는 높이 중 큰 값 이상으로 둔다.

문제 2.특수가연물의 표지설치기준을 기술하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 품 최저 단부단체 성직연금 / 영삼 공유 / 흰검 불백 / 보기
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 가.특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에는 품명, 최대저장수량, 단위부피당 질량 또는 단위체적당 질량, 관리책임자 성명·직책, 연락처 및 화기취급의 금지표시가 포함된 특수가연물 표지를 설치해야 한다.
 - 나.특수가연물 표지의 규격은 다음과 같다.
 - 1)특수가연물 표지는 한 변의 길이가 **0.3미터** 이상, 다른 한 변의 길이가 **0.6미터** 이상인 직사각형으로 할 것
 - 2)특수가연물 표지의 바탕은 **흰색**으로, 문자는 **검은색**으로 할 것. 다만, "화기엄금" 표시 부분은 제외한다.
 - 3)특수가연물 표지 중 화기엄금 표시 부분의 바탕은 **붉은색**으로, 문자는 **백색**으로 할 것
 - 다.특수가연물 표지는 특수가연물을 저장하거나 취급하는 장소 중 **보기** 쉬운 곳에 설치해야 한다.

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제19조제2항 및 별표 3

답안 문장

- 특수가연물 저장 · 취급 장소에는 품명, 최대저장수량, 단위부피당 질량 또는 단위체적당 질량, 관리책임자 성명 · 직책 · 연락처, 화기취급 금지표시가 포함된 표지를 설치한다. 표지는 한 변 0.3m 이상 · 다른 한 변 0.6m 이상 직사각형으로 하고, 바탕은 흰색 · 문자는 검은색으로 하되 화기엄금 부분은 붉은색 바탕에 백색 문자로 하며, 보기 쉬운 곳에 설치한다.
- **6)화재예방강화지구**

문제 ① 시도지사가 화재예방강화지구로 지정하여 관리할 수 있는 지역은?

답안

- 시공 목노 위석산로 물

- 1. 시장지역
- 2. 공장·창고가 밀집한 지역
- 3. 목조건물이 밀집한 지역
- 4. 노후·불량건축물이 밀집한 지역
- 5. 위험물의 저장 및 처리 시설이 밀집한 지역
- 6. 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역
- 7. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조 제8호에 따른 산업단지
- 8. 소방시설·소방용수시설 또는 소방출동로가 없는 지역
- 9. 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 물류단지
- 10 그 밖에 제1호부터 제8호까지에 준하는 지역으로서 소방관서장이 화재예방강화지구로 지정할 필요가 있다고 인정하는 지역

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제18조제1항

답안 문장

- 화재예방강화지구로 지정할 수 있는 지역은 시장지역, 공장·창고 밀집지역, 목조건물 밀집지역, 노후·불량건축물 밀집지역, 위험물 저장·처리시설 밀집지역, 석유화학제품 생산공장이 있는 지역, 산업단지, 소방시설·소방용수시설 또는 소방출동로가 없는 지역, 물류단지, 그 밖에 이에 준해 소방관서장이 지정 필요가 있다고 인정하는 지역이다.
- 7)소방안전관리
 - ①소방안전관리자 및 소방안전관리보조자 선임
 - ③소방안전관리대상물의 범위와 선임대상별 자격 및 인원기준**<화재예방법 시행령 별표4>**

문제 특급소방안전관리대상물의 범위, 안전관리자의 자격요건, 선임인원을 설명하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 오공 이영애 아파트 / 상영 이리 / 연10 / 관술 5기 7산 2공
- 추가 설명
- 관련 정보

- 가. 특급 소방안전관리대상물의 범위
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 특정소방대상물 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것
 - 1) 50층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 200미터 이상인 아파트
 - 2) 30층 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외한다)
 - 3. 2)에 해당하지 않는 특정소방대상물로서 연면적이 10만제곱미터 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외한다)
- 나. 특급 소방안전관리대상물에 선임해야 하는 소방안전관리자의 자격

- 다음의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 특급 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람
- 1. 소방기술사 또는 소방시설관리사의 자격이 있는 사람
- 2. 소방설비기사의 자격을 취득한 후 5년 이상 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력 (법 제24조제3항에 따라 소방안전관리자로 선임되어 근무한 경력은 제외한다. 이하 이 표에서 같다)이 있는 사람
- 3. 소방설비산업기사의 자격을 취득한 후 7년 이상 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람
- 4. 소방공무원으로 20년 이상 근무한 경력이 있는 사람
- 5. 소방청장이 실시하는 특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람
- 다. 선임인원: 1명 이상

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제25조제1항 및 별표 4

답안 문장

- 특급 소방안전관리대상물은 50층 이상 또는 높이 200m 이상 아파트, 30층 이상 또는 높이 120m 이상 특정소방대상물, 연면적 10만㎡ 이상 특정소방대상물이다. 소방기술사·소방시설관리사, 소방설비기사 취득 후 1급 실무 5년 이상, 소방설비산업기사 취득 후 1급 실무 7년 이상, 소방공무원 20년 이상, 특급 시험 합격자 중 특급 자격증을 발급받은 사람을 1명 이상 선임한다.

문제 1급 소방안전관리대상물의 범위, 안전관리자의 자격요건, 선임인원을 설명하시오.

답안

- "30층 120미터 1만5천원 11층 가연성 가스 1천톤"/ 산기 7공시
- 30층 120미터 건물을 1만5천원에 구매해서 신이 났었는데 11층에서 가연성가스 1천톤이 폭발하여 망했다! 알고보니 1급 소방안전관리 대상물이었는데 소방안전관리자를 선임을 안해서 그런것 이었다!

- 가. 1급 소방안전관리대상물의 범위
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 특정소방대상물 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것 (제1호에 따른 특급 소방안전관리대상물은 제외한다)
- 1) 30층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 아파트
- 2. 연면적 1만5천제곱미터 이상인 특정소방대상물(아파트 및 연립주택은 제외 한다)
- 3. 2)에 해당하지 않는 특정소방대상물로서 지상층의 층수가 11층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외한다)
- 4) **가연성 가스를 1천톤이상 **저장·취급하는 시설
- 나. 1급 소방안전관리대상물에 선임해야 하는 소방안전관리자의 자격
- 다음의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 1급 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람 또는 제1호에 따른 특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람
- 1. 소방설비기사 또는 소방설비산업기사의 자격이 있는 사람
- 2. 소방공무원으로 7년 이상 근무한 경력이 있는 사람
- 3. 소방청장이 실시하는 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람
- 다. 선임인원: 1명 이상

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제25조제1항 및 별표 4

답안 문장

- 1급 소방안전관리대상물은 특급을 제외하고 30층 이상 또는 높이 120m 이상 아파트, 연면적 1만5천㎡ 이상 특정소방대상물, 지상층 11층 이상 특정소방대상물, 가연성 가스 1천톤 이상 저장·취급시설이다.
소방설비기사·소방설비산업기사, 소방공무원 7년 이상, 1급 시험 합격자 중 1급 자격증을 발급받은 사람 또는 특급 자격증 소지자를 1명 이상 선임한다.

문제 2급 소방안전관리대상물의 범위, 안전관리자의 자격요건, 선임인원을 설명하시오.

답안

- 옥스물 가스지하구 공동옥스 국보 / 위험물 소공삼 2급 규제완

- 가. 2급 소방안전관리대상물의 범위
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 특정소방대상물 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것 (제1호에 따른 특급 소방안전관리대상물 및 제2호에 따른 1급 소방안전관리대상물은 제외한다)
- 1. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 제1호다목에 따라 옥내소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물, 같은 호 라목에 따라** 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물 또는 같은 호 바목에 따라 물분무등소화설비[화재안전기준에 따라 호스릴(hose reel) 방식의 물분무등소화설비만을 설치할 수 있는 특정소방대상물은 제외한다]를 설치해야 하는 특정소방대상물
- 2) 가스 제조설비를 갖추고 도시가스사업의 허가를 받아야 하는 시설 또는 가연성 가스를 100톤 이상 1천톤 미만 저장·취급하는 시설
- 3) 지하구
- 4. 「공동주택관리법」 제2조제1항제2호의 어느 하나에 해당하는 공동주택(「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 제1호다목 또는 라목에 따른 옥내소화전설비 또는 스프링클러설비가 설치된 공동주택으로 한정한다)
- 5. 「문화재보호법」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물
- 나. 2급 소방안전관리대상물에 선임해야 하는 소방안전관리자의 자격
- 다음의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 2급 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람, 제1호에 따른 특급 소방안전관리대상물 또는 제2호에 따른 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람
- 1) 위험물기능장·위험물산업기사 또는 위험물기능사 자격이 있는 사람
- 2) 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람
- 3. 소방청장이 실시하는 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람
- 4. 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제29조, 제30조 및 제32조에 따라 소방안전관리자로 선임된 사람 (소방안전관리자로 선임된 기간으로 한정한다)
- 다. 선임인원: 1명 이상

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제25조제1항 및 별표 4

답안 문장

- 2급 소방안전관리대상물은 특급·1급을 제외하고 옥내소화전설비·스프링클러설비·물분무등소화설비 설치 대상, 도시가스 허가대상 가스 제조설비 또는 가연성 가스 100톤 이상 1천톤 미만 시설, 지하구, 옥내소화전설비 또는 스프링클러설비가 설치된 공동주택, 보물 또는 국보 목조건축물이다. 위험물기능장·위험물산업기사·위험물기능사, 소방공무원 3년 이상, 2급 시험 합격자, 기업활동 규제완화 특례 선임자 중 2급 자격증을 발급받은 사람 또는 상위 등급 자격자를 1명 이상 선임한다.

문제 3급 소방안전관리대상물의 범위, 안전관리자의 자격요건, 선임인원을 설명하시오.

답안

- **간자 공시 특별**
간이스프링클러설비 설치 대상물 → "간"
자동화재탐지설비 설치 대상물 → "자"
나. 3급 소방안전관리자의 자격
소방공무원 경력자 → "공"
소방안전관리 시험 합격자 → "시"
특별조치법에 의한 선임자 → "특"
다. 선임인원
1명 이상 → "한"
- 가. 3급 소방안전관리대상물의 범위
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 특정소방대상물 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것 (제1호에 따른 특급 소방안전관리대상물, 제2호에 따른 1급 소방안전관리대상물 및 제3호에 따른 2급 소방안전관리대상물은 제외한다)
- 1. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 제1호마목에 따라 **간이스프링클러설비**(주택전용 간이스프링클러설비는 제외한다)를 설치해야 하는 특정소방대상물
- 2. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 제2호다목에 따른 **자동화재탐지설비**를 설치해야 하는 특정소방대상물
- 나. 3급 소방안전관리대상물에 선임해야 하는 소방안전관리자의 자격
- 다음의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 3급 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람 또는 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 특급 소방안전관리대상물, 1급 소방안전관리대상물 또는 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람
- 1) 소방공무원으로 **1년** 이상 근무한 경력이 있는 사람
- 2. 소방청장이 실시하는 3급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 **시험**에 합격한 사람
- 3. 「**기업활동 규제완화에 관한 특별조치법**」 제29조, 제30조 및 제32조에 따라 소방안전관리자로 선임된 사람 (소방안전관리자로 선임된 기간으로 한정한다)
- 다. 선임인원: 1명 이상

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제25조제1항 및 별표 4

답안 문장

- 3급 소방안전관리대상물은 특급·1급·2급을 제외하고 간이스프링클러설비 또는 자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방대상물이다. 소방공무원 1년 이상, 3급 시험 합격자, 기업활동 규제완화 특례 선임자 중 3급 자격증을 발급받은 사람 또는 상위 등급 자격자를 1명 이상 선임한다.
- ④소방안전관리보조자 선임 대상별 자격 및 인원기준

문제 소방안전관리보조자를 선임해야 하는 소방안전관리대상물의 범위를 설명하시오.<화재예방법 시행령 별표5>

답안

- **✓ 중요한 내용** : 300세대 아파트 앞에서 1만5천 원을 걸고 공기 내기를 하는 노숙자 손이 의수였다. 300세대 아파트 만오천 공기 노숙 의수
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 가.건축법 시행령」별표 1 제2호가목에 따른 아파트 중 300세대 이상인 아파트
 - 나. 연면적이 1만5천제곱미터 이상인 특정소방대상물(아파트 및 연립주택은 제외한다)
 - 다. 가목 및 나목에 따른 특정소방대상물을 제외한 특정소방대상물 중 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물
 - 1) 공동주택 중 기숙사
 - 2) 의료시설
 - 3) 노유자 시설
 - 4) 수련시설
 - 5) 숙박시설(숙박시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천500제곱미터 미만이고 관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 숙박시설은 제외한다)

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제25조제2항 및 별표 5

답안 문장

- 소방안전관리보조자 선임 대상은 소방안전관리대상물 중 300세대 이상 아파트, 연면적 1만5천㎡ 이상 특정소방대상물, 그 외 기숙사·의료시설·노유자시설·수련시설·숙박시설이다. 다만 숙박시설은 숙박 용도 바닥면적 합계가 1천500㎡ 미만이고 관계인이 24시간 상시 근무하는 경우 제외된다.

문제 소방안전관리보조자를 선임해야 하는 소방안전관리보조자의 자격에 대해 설명하시오.<화재예방법 시행령 별표5>

답안

- 소방안전관리보조자의 자격
- 가. 별표 4에 따른 특급 소방안전관리대상물, 1급 소방안전관리대상물, 2급 소방안전관리대상물 또는 3급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 자격이 있는 사람
- 나. 「국가기술자격법」 제2조제3호에 따른 국가기술자격의 직무분야 중 건축, 기계제작, 기계장비설비·설치, 화공, 위험물, 전기, 전자 및 안전관리에 해당하는 국가기술자격이 있는 사람
다. 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조제1항제2호나목에 따른 강습교육을 수료한 사람
- 라. 법 제34조제1항제1호에 따른 강습교육 중 이 영 제33조제1호부터 제4호까지에 해당 하는 사람을 대상으로 하는 강습교육을 수료한 사람
- 마. 소방안전관리대상물에서 소방안전 관련 업무에 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제25조제2항 및 별표 5

답안 문장

- 소방안전관리보조자는 소방안전관리자 자격자, 건축·기계·화공·위험물·전기·전자·안전관리 등 관련 국가기술자격자, 공공기관 소방안전관리 강습교육 수료자, 법정 강습교육 수료자, 또는 소방안전 관련 업무 2년 이상 근무경력자 중에서 선임할 수 있다.
- ⑤소방안전관리자의 업무사항

문제 소방안전관리자의 업무사항 9가지를 기술하십시오.<화재예방법 제24조 제5항>

답안

- ✓ **중요한 내용** : 계자 훈기 소피 화초필
 - 추가 설명
 - 관련 정보 : 특정소방대상물에서 관계인의 업무 ➡ 소피 화초필
-
- 1. 제36조에 따른 피난계획에 관한 사항과 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행
 - 2. 자위소방대(自衛消防隊) 및 초기대응체계의 구성, 운영 및 교육
 - 3. 제37조에 따른 소방훈련 및 교육
 - 4. 행정안전부령으로 정하는 바에 따른 소방안전관리에 관한 업무수행에 관한 기록·유지(제3호·제4호 및 제6호의 업무를 말한다)
 - 4. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리_소시소관시
 - 6. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제16조에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리_피방구시
 - 5. 화기(火氣) 취급의 감독
 - 6. 화재발생 시 초기대응
 - 9. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조제5항

답안 문장

- 소방안전관리자의 업무는 소방계획서 작성·시행, 자위소방대 및 초기대응체계 구성·운영·교육, 피난계획 수립·시행, 소방훈련·교육, 소방안전관리 업무수행 기록·유지, 소방시설 등 관리, 피난시설·방화구획·방화시설 관리, 화기 취급 감독, 화재 발생 시 초기대응 등이다.

문제 조건은「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 소방계획서에 포함되어야 할 사항을 적으시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 소방계획서에는 일시에 점자 권한 훈피방 의 자공소 초위기 기록 되어 졌다.
 - 추가 설명
 - 관련 정보 :
-
- 소방안전관리대상물의 위치·구조·연면적「건축법 시행령」에 따라 산정된 면적)·용도 및 수용인원 등 일반 현황
 - 소방안전관리대상물에 설치한 소방시설, 방화시설, 전기시설, 가스시설 및 위험물 시설의 현황

- ○ 소방시설 · 피난시설 및 방화시설의 **점검** · 정비계획
- ○ 화재 예방을 위한 **자** 체점검계획 및 대응대책
- ○ 관리의 **권** 원이 분리된 특정소방대상물의 소방안전관리에 관한 사항
- ☀
- ○ 소방 **훈** 련 · 교육에 관한 계획
- ○ **피** 난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정, 화재안전취약자의 피난계획 등을 포함한 피난계획
- ○ **방** 화구획, 제연구획(除煙區劃), 건축물의 내부 마감재료 및 방염대상물품의 사용 현황과 그 밖의 방화구조 및 설비의 유지 · 관리계획
- ☀
- ○ 소방안전관리대상물의 근무자 및 거주자의 **자** 위소방대 조직과 대원의 임무(화재안전취약자의 피난 보조 임무를 포함)에 관한 사항
- ○ 화기 취급 작업에 대한 사전 안전조치 및 감독 등 **공** 사 중 소방안전관리에 관한 사항
- ○ **소** 화에 관한 사항과 연소 방지에 관한 사항
- ☀
- ○ 화재 발생 시 화재경보, 초기소화 및 피난유도 등 **초** 기대응에 관한 사항
- ○ **위** 험물의 저장 · 취급에 관한 사항(「위험물안전관리법」에 따라 예방규정을 정하는 제조소등은 제외)
- ○ **기** 타 소방본부장 또는 소방서장이 소방안전관리대상물의 위치 · 구조 · 설비 또는 관리 상황 등을 고려하여 소방안전관리에 필요하여 요청하는 사항
- ☀
- ○ 소방안전관리에 대한 업무수행에 관한 **기** 록 및 유지에 관한 사항

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제27조제1항

답안 문장

- 소방계획서에는 대상물 일반현황, 소방 · 방화 · 전기 · 가스 · 위험물시설 현황, 점검 · 정비계획, 자체점검계획 및 대응대책, 관리권원 분리 사항, 소방훈련 · 교육계획, 피난계획, 방화구획 · 제연구획 · 마감재료 · 방염물품 등 유지관리계획, 자위소방대 조직과 임무, 공사 중 소방안전관리, 소화 및 연소방지, 초기대응, 위험물 저장 · 취급, 기타 소방관서장이 요청하는 사항, 업무수행 기록 · 유지 사항을 포함한다.

문제 화재예방법 시행규칙 [별지 제12호서식]에 따른 소방안전관리자 업무수행 기록표 작성요령 4가지를 답하시오.

답안

- **월소방 특경** 은
- 소방관들이 **월**마다 특수한 경계심을 가지고 화재 예방에 힘쓰는 모습을 연상하게 한다.
- 1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 **월 1회 이상** 작성
- 2. 당해연도 **소방계획서** 및 **소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검)** 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
- 3. 소방안전관리대상물의 **특성**에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
- 4. **경보설비의 수신기**, **소화설비의 제어반** 및 **가압송수장치(펌프 등)**를 중점적으로 확인하여 작성

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제12호서식

답안 문장

- 업무수행 기록표는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함해 월 1회 이상 작성하고, 당해연도 소방계획서와 소방시설등 점검표의 점검항목을 참고하며, 대상물 특성에 따라 기타사항을 추가하고, 경보설비 수신기 · 소화설비 제어반 · 가압송수장치 등을 중점 확인해 작성한다.

문제 특정소방대상물에서 관계인의 업무를 쓰시오. (다만, 소방안전관리대상물은 제외)

답안

- **✓ 중요한 내용 : 소피 화초필**
- 추가 설명
- 관련 정보 : 소방안전관리자의 업무사항 ➡ **계자 훈기 소피 화초필**
- 관계인의 업무중 소피는 화초에 필수!

- ① 소방시설이나 그 밖의 소방관련시설의 관리_ **소시소관시**
- ② 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른 **피난시설**, 방화구획 및 방화시설의 관리_ **피방구시**
- ③ **화기** 취급의 감독
- ④ 화재 발생 시 **초기대응**
- ⑤ 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조제5항

답안 문장

- 소방안전관리대상물이 아닌 특정소방대상물의 관계인은 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리, 피난시설 · 방화구획 · 방화시설 관리, 화기 취급 감독, 화재 발생 시 초기대응, 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무를 수행한다.

문제 소방안전관리자의 자격을 취소하거나 1년이하의 기간을 정하여 자격을 정지시킬 수 있는 경우를 쓰시오.

답안

- **거부자 소개 대실명**
- 거짓과 부정으로 자격증을 받은 소방안전관리자가 **게을리**하다가 **대여**한 자격증 때문에 **실무교육**도 안 받고 명령을 어겨 분노를 느꼈다.

- ① **거짓**이나 그 밖의 **부정한** 방법으로 소방안전관리자 **자격증**을 발급받은 경우
- ② 소방안전관리업무를 **게을리**한 경우
- ③ 소방안전관리자 자격증을 다른 사람에게 **대여**해준 경우
- ④ **실무교육**을 받지 아니한 경우
- ⑤ 이 법 또는 이 법에 따른 **명령**을 위반한 경우

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제31조제1항

답안 문장

- 소방안전관리자 자격증을 거짓이나 부정한 방법으로 발급받은 경우, 소방안전관리업무를 게을리한 경우, 자격증을 다른 사람에게 빌려준 경우, 실무교육을 받지 않은 경우, 법 또는 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 자격을 취소하거나 1년 이하의 기간으로 정지할 수 있다. 특히 부정 발급과 자격증 대여는 취소사유이다.
- ⑥소방안전관리자 정보의 게시**<화재예방법 시행규칙 제15 제1항>**

문제 소방안전관리대상물의 관계인이 제24조에 따라 소방안전관리자 또는 소방안전관리보조자를 선임한 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 선임한 날부터 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하고, 소방안전관리대상물의 출입자가 쉽게 알 수 있도록 소방안전관리자의 성명과 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 사항을 게시하여야 하는데 게시되어야 하는 내용 4가지를 기술하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 명성연근
 - 추가 설명 : 소방안전관리대상물의 명칭 및 등급
 - 관련 정보
-
- 1. 소방안전관리대상물의 명칭 및 등급
 - 2. 소방안전관리자의 성명 및 선임일자
 - 3. 소방안전관리자의 연락처
 - 4. 소방안전관리자의 근무 위치(화재 수신기 또는 종합방재실을 말한다)

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제26조제1항 및 같은 법 시행규칙 제15조제1항

답안 문장

- 소방안전관리자 정보 게시사항은 소방안전관리대상물의 명칭 및 등급, 소방안전관리자의 성명 및 선임일자, 연락처, 근무 위치이다.
- ⑦관리의 권원이 분리된 특정소방대상물 소방안전관리

문제 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물로서 권원별관계인이 각각 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물의 종류를 답하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 복(11층 3만) 지대
 - 추가 설명 : 복합건축물(지하층을 제외한 층수가 11층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상인 건축물)
 - 관련 정보
-

- 1. 복합건축물(지하층을 제외한 층수가 11층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상인 건축물)
- 2. 지하가(지하의 인공구조물 안에 설치된 상점 및 사무실, 그 밖에 이와 비슷한 시설이 연속하여 지하도에 접하여 설치된 것과 그 지하도를 합한 것을 말한다)
- 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 특정소방대상물**(도소전)**

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제35조제1항

답안 문장

- 관리의 권원이 분리된 경우 권원별 관계인이 각각 소방안전관리자를 선임해야 하는 대상은 지하층을 제외한 층수 11층 이상 또는 연면적 3만㎡ 이상 복합건축물, 지하가, 그 밖에 대통령령으로 정하는 특정소방대상물이다.

문제 관리의 권원이 분리된 경우 다음의 각 경우 소방안전관리자 선임조건을 답하시오** <화재예방법 시행령 제34조> **

답안

- ① 법령 또는 계약등에 따라 공동으로 관리하는 경우 : **하나의 관리 권원으로 보아 안전관리자 1명 선임**
- ② 화재수신기 또는 소화펌프(가압송수장치포함)가 별도로 설치되어있는 경우: **설치된 화재 수신기 또는 소화펌프가 화재를 감지·소화 또는 경보할 수 있는 부분을 각각 하나의 관리 권원으로 보아 각각 소방안전관리자 선임**
- ③ 하나의 화재수신기 및 소화펌프가 설치된 경우 : **하나의 관리 권원으로 보아 소방안전관리자 1명 선임**

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제34조

답안 문장

- 법령 또는 계약 등에 따라 공동으로 관리하는 경우에는 하나의 관리 권원으로 보아 1명을 선임한다.
화재수신기 또는 소화펌프가 별도로 설치된 경우에는 해당 설비가 감지·소화·경보할 수 있는 부분을 각각 하나의 관리 권원으로 보아 각각 선임하고, 하나의 화재수신기와 소화펌프가 설치된 경우에는 하나의 관리 권원으로 보아 1명을 선임한다.

문제 관리의 권원별 관계인이 소방안전관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물중 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 대해 쓰시오. <화재예방법 시행령 제35조>

답안

- **도소전**

- (소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령) 별표 2에 따른 판매시설 중 **도매시장, 소매시장 및 전통시장**

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제35조

답안 문장

- 대통령령으로 정하는 권원 분리 소방안전관리 대상은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 판매시설 중 도매시장, 소매시장 및 전통시장이다.
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 소방안전관리 업무의 대행에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 소방안전관리업무 중 관리업자의 업무대행을 할 수 있는 소방안전관리대상물을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용**
- 추가 설명 : 관리업자의 업무대행은 **지층11급**을 **1만5천 원**에 하고 **2급**과 **3급**은 공짜인 덤핑금지
- 관련 정보 : 1급 소방안전관리대상 ➡ **"30층 120미터 1만5천원 11층 가연성 가스 1천톤"**

- ① **지상층의 층수가 11층 이상인 1급** 소방안전관리대상물(연면적 1만5천m 이상인 특정소방대상물과 아파트 는 제외)
- ② **2****급** 소방안전관리대상물
- ③ **3급** 소방안전관리대상물

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제25조제1항 및 같은 법 시행령 제28조제1항

답안 문장

- 관리업자가 소방안전관리업무를 대행할 수 있는 대상은 지상층 층수 11층 이상인 1급 소방안전관리대상물 중 연면적 1만5천㎡ 이상 특정소방대상물과 아파트를 제외한 대상, 2급 소방안전관리대상물, 3급 소방안전관리대상물이다.

문제 (2) 업무대행을 할 수 있는 소방안전관리 업무를 쓰시오.

답안

- **피방구시 소시소관시**

- ① **피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리**
- ② **소방시설이나 그 밖의 소방관련 시설의 관리**

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제25조제1항 및 같은 법 시행령 제28조제2항

답안 문장

- 관리업자가 대행할 수 있는 소방안전관리업무는 피난시설·방화구획·방화시설의 관리와 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리이다. 대행업무 외의 소방안전관리업무는 소방안전관리자가 직접 수행한다.

문제 (3) 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 1]」에서 소방안전관리업무 대행인력의 배치기준·자격 및 방법 등 준수사항 중에서 대행인력의 자격기준 및 점검표의 비고사항을 쓰시오.

답안

- **공원 모계장 방단 소설표**

- ① 소방시설 점검 시 **공용부 점검**을 원칙으로 한다. 다만, 단독경보형 감지기 등이 동작 (오동작) 한 경우에는 단독경보형 감지기 등이 동작한 장소도 점검을 실시한다.

- ② 방문 시 리모델링 또는 내부 구획변경 등이 있는 경우에는 해당 부분을 점검하여 점검표에 그 결과를 기재한다.
- ③ 계단, 통로 등 피난통로 상에 피난에 장애가 되는 물건 등이 쌓여 있는 경우에는 즉시 이동조치 하도록 관계인에게 설명한다.
- ④ 방화문은 항상 닫힘 상태를 유지하거나 정상 작동될 수 있도록 관계인에게 설명한다.
- ⑤ 점검 완료 시 해당 소방안전관리자 (또는 관계인) 에게 점검결과를 설명하고 점검표에 기재한다.

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제12조 및 별표 1

답안 문장

- 대행인력은 소방시설관리업에 등록된 기술인력이고, 기술등급은 소방시설 자체점검 점검자의 기술등급 자격에 따른다. 점검표 비고상 공용부 점검을 원칙으로 하되 감지기 동작 장소는 점검하고, 리모델링·구획변경 부분을 확인하며, 피난통로 장애물은 이동조치 설명, 방화문 닫힘 상태 유지 설명, 점검 완료 후 결과 설명과 점검표 기재를 해야 한다.
- **8)건설현장 소방안전관리**

문제 건설현장 소방안전관리자를 선임해야 하는 작업장의대상을 모두 답하시오**<화재예방법 시행령 제29조>**

답안

- 1만5천 5천 지하2 지상11 냉
 - 1만5천원이 있었는데 5천원으로 지하2층 지상11층의 거대한 냉동창고를 짓고 있는데 건설현장 소방안전관리자를 선임해야 한다고 한다!
-
- 1. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적의 합계가 1만5천 제곱미터 이상인 것
 - 2. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적이 5천제곱미터 이상인 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
 - 가. 지하층의 층수가 2개****층 이상인 것
 - 나. 지상층의 층수가 11층 이상인 것
 - 다. 냉동창고, 냉장창고 또는 냉동·냉장창고

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제29조제1항 및 같은 법 시행령 제29조

답안 문장

- 건설현장 소방안전관리자 선임대상은 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선 부분의 연면적 합계가 1만5천㎡ 이상인 경우와, 연면적 5천㎡ 이상이면서 지하층 2개 층 이상, 지상층 11층 이상, 냉동창고·냉장창고·냉동냉장창고 중 하나에 해당하는 경우이다.

문제 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률시행령」에 따른 건설현장 소방안전관리자의 업무를 쓰시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 신규 건설현장 소방안전관리자 업무는 **피임계**를 내고 **초청**받고 **횡방**불명된 **화안**을 추적하는 거다.
- 추가 설명
- 관련 정보

- 공사진행 단계별 **피**난안전구역, 피난로 등의 **확보**와 **관리_피구로** **확관**
- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른 **임**시소방시설의 설치 및 관리에 대한 **감독_임소감**
- 건설현장의 소방 **계**획서의 작성
- **초**기대응체계의 **구성·운영** 및 **교육_초구운교**
- 그 밖에 건설현장의 소방안전관리와 관련하여 소방 **청**장이 고시하는 업무
- **화**기취급의 감독, 화재위험작업의 **허가** 및 **관리_화취위** **허관**
- 건설현장의 작업자에 대한 소방 **안**전 **교육** 및 **훈련_안교훈**

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제29조제2항

답안 문장

- 건설현장 소방안전관리자의 업무는 건설현장 소방계획서 작성, 임시소방시설 설치·관리 감독, 공사진행 단계별 피난안전구역·피난로 확보와 관리, 작업자 소방안전 교육·훈련, 초기대응체계 구성·운영·교육, 화기취급 감독 및 화재위험작업 허가·관리, 그 밖에 소방청장이 고시하는 업무이다.

문제 건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606)에 따른 건설현장 소방안전관리자의 업무를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 방가연 용불➡가스환기 ➡용단방 ➡위험화
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① **방수·도장·우레탄폼 성형 등 가연성가스 발생 작업과 용접·용단 및 불꽃이 발생하는 작업이 동시에 이루어지지 않도록** 수시로 확인해야 한다.
- ② **가연성가스**가 발생하는 작업을 할 경우에는 사전에 **가스누설경보기의 정상작동** 여부를 확인하고, 작업 중 또는 작업 후 가연성가스가 체류되지 않도록 충분한 **환기조치**를 실시해야 한다.
- ③ **용접·용단** 작업을 할 경우에는 **성능인증 받은 방화포**가 설치기준에 따라 적정하게 도포되어 있는지 확인해야 한다.
- ④ **위험물** 등이 있는 장소에서 **화기** 등을 취급하는 작업이 이루어지지 않도록 확인해야 한다.

법령 근거

- 「건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606)」

답안 문장

- NFPC 606상 건설현장 소방안전관리자는 가연성가스 발생 작업과 용접·용단·불꽃 발생 작업이 동시에 이루어지지 않도록 확인하고, 가연성가스 발생 작업 시 가스누설경보기 정상작동과 환기조치를 확인한다. 또한 용접·용단 작업 시 성능인증 방화포가 적정하게 도포되었는지 확인하고, 위험물 등이 있는 장소에서 화기취급 작업이 이루어지지 않도록 확인한다.
- **9)피난유도 안내정보의 제공<화재예방법 시행규칙 제35조 제1항>**
「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」에서 소방안전관리대상물의 관계인에 의해 그 장소에 근무하거나 거주 또는 출입하는 사람들이 화재가 발생한 경우 안전하게피난하기 위한 피난계획의 수립 등에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 피난계획을 수립하여 시행해야 하는데, 피난계획에 포함되어야 하는 사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 피연화 피 하고 피 하고 동 한다"
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- ① **화재경보**의 수단 및 방식
 - ② 층별, 구역별 피난대상 인원의 **연령별·성별 현황**
 - ③ **피난약자**의 현황
 - ④ 각 거실에서 옥외(옥상 또는 피난안전구역을 포함한다)로 이르는 **피난경로**
 - ⑤ 피난약자 및 피난약자를 **동반한 사람**의 피난**동선**과 피난방법
 - ⑥ **피난시설, 방화구획**, 그 밖에 피난에 **영향**을 줄 수 있는 **제반 사항_피방구 영향제**

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제1항 및 같은 법 시행규칙 제34조제1항

답안 문장

- 피난계획에는 화재경보의 수단 및 방식, 층별·구역별 피난대상 인원의 연령별·성별 현황, 피난약자의 현황, 각 거실에서 옥외로 이르는 피난경로, 피난약자 및 동반자의 피난동선과 피난방법, 피난시설·방화구획 등 피난에 영향을 줄 수 있는 제반 사항이 포함되어야 한다.

문제 소방안전관리대상물의 관계인은 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 하는데 피난유도 안내정보를 제공하는 방법에 대해 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 연2 교육 / 1분 방송 / 피도층 보쉬 / 엘출시용 영상
 - 추가 설명 : 연 2회 피난안내 교육을 실시하는 방법
 - 관련 정보
-
- 1. 연 2회 피난안내 교육을 실시하는 방법
 - 2. 분기별 1회이상 피난안내방송을 실시하는 방법
 - 3. 피난안내도를 층마다 보기 쉬운 위치에 게시하는 방법
 - 4. 엘리베이터, 출입구 등 시청이 용이한 장소에 피난안내영상을 제공하는 방법

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제3항 및 같은 법 시행규칙 제35조제1항

답안 문장

- 피난유도 안내정보는 연 2회 피난안내 교육, 분기별 1회 이상 피난안내방송, 피난안내도를 층마다 보기 쉬운 위치에 게시, 엘리베이터·출입구 등 시청이 쉬운 장소에 피난안내영상 제공 중 어느 하나의 방법으로 제공한다.
- **10)소방안전특별관리시설물**

문제 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」상 소방안전 특별관리시설물을 쓰시오.

답안

- **암기 축 : 공철도항 문산산 초영 지식천 전발가**

- 1. 공항시설
- 2. 철도시설
- 3. 도시철도시설
- 4. 항만시설
- 5. 지정문화유산 및 천연기념물등인 시설
- 6. 산업기술단지
- 7. 산업단지
- 8. 초고층 건축물 및 지하연계 복합건축물
- 9. 수용인원 1천명 이상 영화상영관
- 10. 전력용 및 통신용 지하구
- 11. 석유비축시설
- 12. 천연가스 인수기지 및 공급망
- 13. 점포 500개 이상 전통시장
- 14. 대통령령으로 정하는 발전소 및 가스공급시설

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제40조제1항
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제41조

답안 문장

- 소방안전 특별관리시설물은 공항시설, 철도시설, 도시철도시설, 항만시설, 지정문화유산 및 천연기념물등인 시설, 산업기술단지, 산업단지, 초고층 건축물 및 지하연계 복합건축물, 수용인원 1천명 이상 영화상영관, 전력용 및 통신용 지하구, 석유비축시설, 천연가스 인수기지 및 공급망, 점포 500개 이상 전통시장, 대통령령으로 정하는 발전소와 가스공급시설이다.

문제 소방안전 특별관리기본계획과 시행계획의 수립 주체 및 관계를 설명하시오.

답안

- **암기 축 : 청장은 기본, 시도는 시행**

- 소방청장 : 시·도지사와 협의하여 소방안전 특별관리기본계획 수립·시행
- 시·도지사 : 기본계획에 저촉되지 않는 범위에서 관할구역 특별관리시행계획 수립·시행
- 기본계획과 시행계획 수립 시 성별, 연령별, 화재안전취약자별 화재 피해현황 및 실태 등을 고려

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제40조제2항부터 제4항까지
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제42조

답안 문장

- 소방안전 특별관리기본계획은 소방청장이 시·도지사와 협의하여 수립·시행하고, 시·도지사는 그 기본계획에 저촉되지 않는 범위에서 관할구역의 특별관리시행계획을 수립·시행한다. 계획 수립 시에는 성별·연령별·화재안전취약자별 피해현황과 실태 등을 고려해야 한다.
- **11)화재예방안전진단**

문제 화재예방안전진단을 받아야 하는 소방안전 특별관리시설물의 대상을 쓰시오.

답안

- **암기 축 : 공1 철도항5 공천 발5 가100/30**

- 1. 공항시설 중 여객터미널 연면적 **1천㎡ 이상**
- 2. 철도시설 중 역 시설 연면적 **5천㎡ 이상**
- 3. 도시철도시설 중 역사 및 역 시설 연면적 **5천㎡ 이상**
- 4. 항만시설 중 여객이용시설 및 지원시설 연면적 **5천㎡ 이상**
- 5. 전력용 및 통신용 지하구 중 공동구
- 6. 천연가스 인수기지 및 공급망 중 가스시설
- 7. 발전소 중 연면적 **5천㎡ 이상**
- 8. 가스공급시설 중 가연성 가스탱크 저장용량 합계 **100톤 이상** 또는 저장용량 **30톤 이상**인 가연성 가스탱크가 있는 시설

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제41조제1항
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제43조

답안 문장

- 화재예방안전진단 대상은 공항 여객터미널 1천㎡ 이상, 철도 역 시설 5천㎡ 이상, 도시철도 역사 및 역 시설 5천㎡ 이상, 항만 여객이용시설 및 지원시설 5천㎡ 이상, 전력용·통신용 지하구 중 공동구, 천연가스 인수기지 및 공급망 중 가스시설, 5천㎡ 이상 발전소, 가연성 가스탱크 저장용량 합계 100톤 이상 또는 단일 저장용량 30톤 이상 가스공급시설이다.

문제 화재예방안전진단의 범위를 쓰시오.

답안

- **암기 축 : 위소소 비위그**

- 1. 화재위험요인의 조사
- 2. 소방계획 및 피난계획 수립
- 3. 소방시설등의 유지·관리
- 4. 비상대응조직 및 교육훈련
- 5. 화재 위험성 평가
- 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제41조제2항

답안 문장

- 화재예방안전진단의 범위는 화재위험요인의 조사, 소방계획 및 피난계획 수립, 소방시설등의 유지·관리, 비상대응조직 및 교육훈련, 화재 위험성 평가, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항이다.

문제 화재예방안전진단의 절차와 실시방법을 설명하시오.

답안

- 암기 축 : 조평대 / 자현평훈외

- 절차 : 위험요인 조사 → 위험성 평가 → 위험성 감소대책 수립
- 실시방법
 - 1. 준공도면, 시설 현황, 소방계획서 등 자료수집 및 분석
 - 2. 화재위험요인 조사, 소방시설등 성능점검 등 현장조사 및 점검
 - 3. 정성적·정량적 방법을 통한 화재위험성 평가
 - 4. 불시·무각본 훈련에 의한 비상대응훈련 평가
 - 5. 지진 등 외부 환경 위험요인의 예방·대비·대응태세 평가

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제41조

답안 문장

- 화재예방안전진단은 위험요인 조사, 위험성 평가, 위험성 감소대책 수립의 절차로 실시한다. 방법은 자료수집·분석, 현장조사·점검, 정성적·정량적 화재위험성 평가, 불시·무각본 비상대응훈련 평가, 지진 등 외부 환경 위험요인의 예방·대비·대응태세 평가이다.

문제 화재예방안전진단의 최초 진단시기, 정기 진단주기 및 안전등급을 설명하시오.

답안

- 암기 축 : 최초5 / A6 BC5 DE4

- 최초 진단 : 사용승인 또는 완공검사를 받은 날부터 5년이 경과한 날이 속하는 해
- 정기 진단주기 : 우수(A) 6년, 양호(B)·보통(C) 5년, 미흡(D)·불량(E) 4년

- 안전등급 : 우수(A), 양호(B), 보통(C), 미흡(D), 불량(E)

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제44조 및 별표 7

답안 문장

- 화재예방안전진단의 최초 진단은 사용승인 또는 완공검사를 받은 날부터 5년이 경과한 날이 속하는 해에 실시한다. 정기 진단주기는 안전등급에 따라 우수(A)는 6년, 양호(B)와 보통(C)은 5년, 미흡(D)과 불량(E)은 4년이며, 안전등급은 우수·양호·보통·미흡·불량으로 구분한다.

문제 화재예방안전진단 결과의 제출, 의제 및 조치명령을 설명하시오.

답안

- 암기 축 : 60제출 / 훈련·자체점검 의제 / 보수보강 명령

- 안전원 또는 진단기관은 진단 완료일부터 **60일 이내** 결과를 소방본부장 또는 소방서장과 관계인에게 제출
- 진단을 받은 연도에는 소방훈련·교육 및 소방시설등 자체점검을 받은 것으로 봄
- 소방본부장 또는 소방서장은 진단 결과 보수·보강 등이 필요하다고 인정하면 관계인에게 조치명령 가능

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제41조제3항부터 제5항까지
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제42조

답안 문장

- 안전원 또는 진단기관은 화재예방안전진단 완료일부터 60일 이내에 결과를 소방본부장 또는 소방서장과 관계인에게 제출해야 한다. 진단을 받은 연도에는 소방훈련·교육 및 소방시설등 자체점검을 받은 것으로 보며, 소방본부장 또는 소방서장은 필요한 경우 관계인에게 보수·보강 등의 조치를 명할 수 있다.
- **12)화재예방법 벌칙**

문제 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」의 주요 벌칙을 형량별로 정리하시오.

답안

- 암기 축 : 3년 명령·부정 / 1년 방해·대여·미진단 / 300 벌금 조사·선임·비밀

- 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
- 제14조제1항·제2항 조치명령 위반
- 제28조제1항·제2항 명령 위반
- 제41조제5항 보수·보강 조치명령 위반
- 거짓·부정한 방법으로 진단기관 지정
- 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
- 화재안전조사 관련 업무방해·비밀누설·목적 외 사용
- 소방안전관리자 자격증 대여·차용·알선
- 화재예방안전진단 미수검

- 300만원 이하 벌금
- 화재안전조사 거부·방해·기피
- 화재예방조치명령 불응·방해
- 소방안전관리자·총괄소방안전관리자·보조자 미선임
- 소방안전관리자의 조치요구 미이행, 관계인의 불이익 처우, 진단업무 등 비밀누설

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제50조

답안 문장

- 화재예방법상 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금은 주요 조치명령 위반, 보수·보강 조치명령 위반, 부정한 진단기관 지정 등에 적용된다. 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금은 조사 관련 업무방해·비밀누설, 소방안전관리자 자격증 대여·차용·알선, 화재예방안전진단 미수검에 적용된다. 300만원 이하 벌금은 화재안전조사 거부·방해·기피, 명령 불응, 소방안전관리자등 미선임, 조치요구 미이행, 불이익 처우, 비밀누설 등에 적용된다.
- **13)화재예방법 과태료**

문제 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」상 300만원 이하 과태료 대상 행위를 쓰시오.

답안

- **암기 축 : 금겸업 지건 피훈진**

- 1. 정당한 사유 없이 화재예방강화지구 등에서 금지행위를 한 자
- 2. 소방안전관리자 겸직제한을 위반한 자
- 3. 소방안전관리업무를 하지 않은 관계인 또는 소방안전관리자
- 4. 소방안전관리업무를 지도·감독을 하지 않은 자
- 5. 건설현장 소방안전관리자의 업무를 하지 않은 소방안전관리자
- 6. 피난유도 안내정보를 제공하지 않은 자
- 7. 소방훈련 및 교육을 하지 않은 자
- 8. 화재예방안전진단 결과를 제출하지 않은 자

법령 근거

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제52조제1항
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제51조 및 별표 9

답안 문장

- 300만원 이하 과태료 대상은 금지행위 위반, 소방안전관리자 겸직제한 위반, 소방안전관리업무 미수행, 지도·감독 미수행, 건설현장 소방안전관리업무 미수행, 피난유도 안내정보 미제공, 소방훈련·교육 미실시, 화재예방안전진단 결과 미제출이다.