

02 경보설비

18. 자동화재속보설비(NFTC204)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일: 2026-06-20
- 공식 기준: [자동화재속보설비의 화재안전기술기준\(NFTC 204\)](#)
- 최신 공고: 소방청공고 제2022-225호, 2022. 12. 1
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 적용범위 -> 정의 -> 설치기준 -> 시험/관리 -> 예외
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설·개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.
- 1)설치대상**[소방시설법 시행령 별표4]**

문제 자동화재속보설비 설치대상에 대해 기술하시오

답안

- 노노 수근(의치한 조산) 문의(중병치한요 정재) 판
노노 수근 수근대며 문의하시지 말고 판에 글자로 써서 문의해주세요~자동화재속보설비를 설치 대상에대해 문의 할 때요~
- 1. 노유자 생활시설
- 2. 노유자 시설로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것
- 3. 수련시설(숙박시설이 있는 것만 해당한다)로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것
- 5. 근린생활시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
- 가) 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설
- 나) 조산원 및 산후조리원
- 7. 판매시설 중 전통시장
- 8. 문화유산 중 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물
- 6. 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것
- 가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(의료재활시설은 제외한다)
- 나) 정신병원 및 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 층이 있는 것

- 2)계통도 및 구성
 - 자동화재속보기
 - 전화선
 - 상용전원 및 예비전원
 - 배선
- 3)용어의 정의

문제 "속보기" 용어의 정의를 설명하시오.

답안

- 속보음통
- 속보기: 화재신호를 통신망을 통하여 음성등의 방법으로 소방관서에 통보하는 장치

문제 "통신망"용어의 정의를 설명하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 통유무선
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 통신망 : 유선이나 무선 또는 유무선 겸용방식을 구성하여 음성 또는 데이터 등을 전송 할 수 있는 집합체
 - 4)종류 및 특징
 - 5)자동화재속보설비의 설치기준
 - 「자동화재속보설비의 화재안전성능기준」에서 자동화재속보설비의 설치기준을 쓰시오.
 - 자 자연자화
 - 조 조작성
 - 속 데코
 - 문 자속보
 - 속 은청장이 고시 성제기
 - 속보기 오동작에 자주 속으면서 또 속습니까?
-
- 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 /자동적으로 화재신호를 소방관서에 전달되는 것으로 할 것
 - 속 보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다.
 - 문화재에 설치하는 자동화재속보설비는 속보기에 감지기를 직접 연결 하는 방식(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다.
 - 속 보기는 소방청장이 고시한「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치할 것

문제 「자동화재속보설비의 화재안전기술기준」자동화재속보설비의 설치기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 :속보기 오동작에 자조 속으문서 또 속습니까?
- 추가 설명
- 관련 정보

- 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 / 자동적으로 화재신호를 소방관서에 전달되는 것으로 할 것. 이 경우 부가적으로 특정소방대상물의 관계인에게 화재신호를 전달되도록 할 수 있다._자연자화
- 조작스위치는 바닥으로부터 0**.8** m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것_조작815
- 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다._속데코
- 문화재에 설치하는 자동화재속보설비는 속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다._문자속보
- 속보기는 소방청장이 고시한「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치할 것_속은청장이 고시 성제기

문제 자동화재속보설비의 설치기준의 니모닉은 자 자연자화 / 조 조작815/ 속 데코 / 문 자속보/ 속 은청장이 고시 성제기인데 여기서 자연자화 와 문자속보 의 의미는?

- 답안**
- 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 / 자동적 으로 화재신호를 소방관서에 전달되는 것으로 할 것. 이 경우 부가적으로 특정소방대상물의 관계인에게 화재신호를 전달되도록 할 수 있다.
 - 문화재에 설치하는 자동화재속보설비는 속보기에 감지기를 직접 연결 하는 방식(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC204

자동화재속보설비(NFTC204)
02 경보설비 · 카드 5개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

• 핵심 항목 없음

2026 체크

• 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
• 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

• 500㎡
• 1개
• 0.8 m
• 1.5 m

암기 단서

• 노노 수근(의치한 조산) 문의(중병치한요...
• 속보음통
• 통유무전
• 음성 또는 데이터

한 줄 전략

적용범위 -> 정의 -> 설치기준 -> 시험/관리 -> 예외
대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.