

02 경보설비

20. 가스누설경보기(NFTC206)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [가스누설경보기의 화재안전기술기준\(NFTC 206\)](#).
- 최신 공고: 소방청공고 제2022-227호, 2022. 12. 1
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 설치대상 -> 2) 용어정의 -> 3) 가연성가스 경보기의 설치기준 -> 4) 일산화탄소 경보기의 설치기준 -> 5) 설치제외장소
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC206

가스누설경보기(NFTC206)

02 경보설비 · 카드 8개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 설치대상
- 2) 용어정의
- 3) 가연성가스 경보기의 설치기준
- 4) 일산화탄소 경보기의 설치기준
- 5) 설치제외장소

2026 체크

- 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
- 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

- 1 m
- 0.8 m
- 1.5 m
- 8 m

암기 단서

- 판운
- 노숙의
- 문집수장
- 운동

한 줄 전략

1) 설치대상 -> 2) 용어정의 -> 3) 가연성가스 경보기의 설치기준 -> 4) 일산화탄소 경보기의 설...
대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 설치대상

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령(별표 4)」에서 가스누설경보기를 설치해야 하는 특정소방대상물을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 판운에 사는 노숙의 문집수장과 운동으로 교류하는중 가스누설경보기에서 소리가 났다.
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 판매시설, 운수시설, 노유자시설, 숙박시설, 의료시설
- ② 문화 및 집회시설, 수련시설, 장례시설, 운동시설, 종교시설, 창고시설 중 물류터미널

2) 용어정의

문제 "가연성가스 경보기"의 용어의 정의를 기술하시오.

답안

- 보일러 등 가스연소기에서 액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG)등의 가연성가스가 새는 것을 탐지하여 관계자나 이용자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 다만, 탐지소자 외의 방법에 의하여 가스가 새는 것을 탐지하는 것, 점검용으로 만들어진 휴대용탐지기 또는 연동기기에 의하여 경보를 발하는 것은 제외한다.

문제 일산화탄소 경보기의 용어의 정의를 기술하시오.

답안

- 일산화탄소가 새는 것을** 탐지**하여 관계자나 이용자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 다만, 탐지소자 외의 방법에 의하여 가스가 새는 것을 탐지하는 것, 점검용으로 만들어진 휴대용탐지기 또는 연동기기에 의하여 경보를 발하는 것은 제외한다.

3) 가연성가스 경보기의 설치기준

문제 가연성가스 경보기의 분리형 경보기의 수신부 기준을 기술하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 주위의 안좋은 소문(소음)을 극복하고 수일이 분리형경보기 설치하는 일을 하면서 70까지 열심히 살아왔다.현재는 하프타임에 조스바를 먹으면서 조기축구에서 열심히 수비를 하는 중이다.
- 추가 설명
- 관련 정보: 탐지부 및 단독형 경보기의 설치제외 장소 ➡ 출연환가수

- 가스연소기 주위의 경보기의 상태 확인 / 및 유지관리에 용이한 위치에 설치할 것
- 가스누설 경보음향의 음량과 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 것
- 가스누설 경보음향의 크기는 수신부로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압이 70 dB 이상일 것
- 수신부의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8 m 이상 1.5 m 이하인 장소에 설치할 것
- 수신부가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 비상연락번호를 기재한 표를 비치할 것

문제 가연성 가스 분리형 경보기의 탐지부 설치기준을 기술하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 중8무사 천하영삼 무바
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보 : 탐지부 및 단독형 경보기의 설치**제외** 장소 ➡ **출연환가수**
-
- 탐지부는 **가스연소기의 중심**으로부터 **직선거리 8 m**(공기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 ****4 **m**) **이내**에 1개 이상 설치해야 한다.
 - 탐지부는 **천정천장**으로부터 **탐지부 하단**까지의 거리가 **0.3 m** 이하가 되도록 설치한다. 다만, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 **바닥면**으로부터 탐지부 상단까지의 거리는 0.3 m 이하로 한다.
 - 단독형 경보기

문제 가연성가스의 단독경보형감지기 설치 기준 을 기술하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 주위 소음 수일70 경비 중8무4 천하영삼 무바
 - 추가 설명
 - 관련 정보 : 탐지부 및 단독형 경보기의 설치**제외** 장소 ➡ **출연환가수**
-
- **가스연소기 주위**의 경보기의 상태 확인 및 유지관리에 용이한 위치에 설치할 것
 - 가스누설 경보음향의 음량과 음색이 다른 기기의 **소음** 등과 명확히 구별될 것
 - 가스누설 경보음향장치는 수신부로부터 **1 m** 떨어진 위치에서 **음압이 70 dB 이상** 일 것
 - 경보기가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 **비상연락번호**를 기재한 표를 비치할 것
 - 단독형 경보기는 **가스연소기의 중심**으로부터 직선거리 **8 m**(공기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 **4 m**) **이내**에 1개 이상 설치해야 한다.
 - 단독형 경보기는 **천장**으로부터 경보기 **하단**까지의 거리가 **0.3 m** 이하가 되도록 설치한다. 다만, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 **바닥면**으로부터 단독형 경보기 상단까지의 거리는 0.3 m 이하로 한다.

4) 일산화탄소 경보기의 설치기준

문제 「가스누설경보기의 화재안전기술기준」에서 단독형일산화탄소 경보기의 설치기준을 쓰시오.

답안

- **소음 수일70 경비 천하영삼**
 - **소음**에 시달리던 **수일**이가 **70**이 넘어 고급주택 **경비**일을 하게 되었는데 **천하**의 **김영삼** 전대통령이 주차할 때마다 방구가스를 누설 하고 있는 것을 알게 되었다.
-
- 가스누설 경보음향의 음량과 음색이 다른 기기의 **소음** 등과 명확히 구별될 것
 - 가스누설 경보음향장치는 수신부로부터 **1m** 떨어진 위치에서 음압이 **70dB** 이상일 것
 - 경보기가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 **비상연락** 번호를 기재한 표를 비치할 것
 - 단독형 경보기는 **천장**으로부터 경보기 **하단**까지의 거리가 **0.3m** 이하가 되도록 설치한다.

5) 설치제외장소

문제 가연성가스의 분리형 경보기에서 탐지부 및 단독형 경보기의 설치제외 장소를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** **출연환가수**
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- **출입구 부근** 등으로서 외부의 기류가 통하는 곳
 - **연소기의 폐가스**에 접촉하기 쉬운 곳
 - **환기구** 등 공기가 들어오는 곳으로부터 **1.5m 이내**인 곳
 - **가구·보·설비** 등에 가려져 **누설가스의 유통**이 원활하지 못한 곳
 - **수증기** 또는 기름 섞인 연기 등이 **직접 접촉**될 우려가 있는 곳