

52. 소방기본법

0) 2026 현행 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 최신 소방관계법령 실시간 자동 업데이트 목록
- source:: [최신 소방관계법령](#)
- 현행:: 소방기본법 [법률 제20727호, 2025. 1. 31.]
- 현행:: 소방기본법 시행령 [대통령령 제36244호, 2026. 4. 7.]
- 현행:: 소방기본법 시행규칙 [행정안전부령 제511호, 2024. 8. 14.]
- 반영:: 구법명 · 오타 · 명백한 구용어를 현행 표현으로 정리하고, 119종합상황실 보고대상 · 벌칙 · 과태료 · 소방기술민원센터 · 국제화사업 조문을 2026 현행 기준으로 재확인했다.
- 주의:: 과태료 · 벌칙 · 선임기간 · 교육기간 · 별표/서식 문제는 시행령 · 시행규칙 개정 영향을 크게 받으므로 시험 직전 국가법령정보센터 원문으로 재확인한다.

**문제** 1. 다음 중 소방기본법의 목적과 거리가 가장 먼 것은? #2026법령확인

답안

1. 화재를 예방·경계하고 진압하는 것
2. 건축물의 안전한 사용을 통하여 안락한 국민생활을 보장해 주는 것
3. 공공의 안녕질서 유지와 복리증진에 기여하는 것
4. 화재, 재난·재해로부터 구조·구급하는 것

해설 | 용어 정의

소방기본법

- 화재 예방·경계·진압
- 화재·재난·재해, 그 밖의 위험한 상황에서 구조·구급 활동 등
- 국민의 생명·신체·재산 보호
- 그래서, 공공의 안녕 및 질서유지·복리증진에 이바지
- 정답: 2번

**문제** 2. 다음 용어의 정의 중 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. "소방대상물"이라 함은 건축물, 차량, 선박(모든 선박), 선박건조물, 산림 그 밖의 공작물 또는 물건을 말한다.
2. "관계지역"이라 함은 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃지역으로서 화재의 예방·경계·진압·구조·구급 등의 활동에 필요한 지역을 말한다.
3. "관계인"이라 함은 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자를 말한다.
4. "소방대장"이라 함은 소방본부장 또는 소방서장 등 화재·재난·재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방대를 지휘하는 자를 말한다.

해설 | 용어 정의

- 1. 소방대상물: 건축물, 차량, 선박(항구에 매어둔 선박만 해당), 선박 건조 구조물, 산림, 그 밖의 인공구조물 또는 물건
- 2. 관계지역: 소방대상물이 있는 장소 및 이웃지역으로서 화재·진압·예방·구조 등 활동에 필요한 지역
- 3. 관계인: 소방대상물의 소유자, 관리자, 점유자
- 4. 소방본부장: 특별시, 광역시, 특별자치시·특별자치도에서 화재의 예방·경계·진압·조사 및 구조·구급 등의 업무를 담당하는 부서의 장
- 5. 소방대: 화재를 진압하고 화재·재난·재해, 그 밖의 위험한 상황에서 구조·구급 활동 등을 하기 위하여 다음 각 목의 사람으로 구성된 조직체
  - 1. 소방공무원
  - 2. 의무소방원
  - 3. 의용소방대원
- 6. 소방대장: 소방본부장·소방서장 등 화재·재난 등 위급상황이 발생한 현장에서 소방대를 지휘하는 사람

• 정답: 1번

**문제** 3.소방대라 함은 어떠한 사람으로 편성된 조직체를 말하는가? #2026법령확인

답안

- 1. 소방공무원, 구급대원, 의용소방대원
- 2. 소방공무원, 의무소방대원, 응급구조대원
- 3. 소방공무원, 구급대원, 응급구조대원
- 4. 소방공무원, 의무소방원, 의용소방대원

## 해설

- 소방대의 구성원은 다음과 같다:

- 1. 소방공무원
- 2. 의무소방원
- 3. 의용소방대원

• 정답: 4번

- 3번은 **구급대원**, **응급구조대원** 이 들어가 있어 소방기본법상 소방대의 구성과 다르다.

**문제** 4. 다음 중 119종합상황실 설치·운영권자는? #2026법령확인

답안

- 1. 시·도지사
- 2. 종합상황실장
- 3. 소방본부장
- 4. 119구조본부장

## 해설

- 119종합상황실 설치와 운영

1. 설치·운영에 필요한 사항: 행정안전부령
2. 설치·운영자: 소방청장, 소방본부장, 소방서장
3. 설치대상: 소방청, 소방본부, 소방서

• 정답: 3번

**문제 5. 소방기본법에서 종합상황실 운영자가 하는 업무로 적합하지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

1. 접수된 재난상황을 검토하여 가까운 소방서에 인력 및 장비의 동원을 요청하는 등의 사고수습
2. 화재, 재난·재해 그 밖에 구조·구급이 필요한 상황 발생의 신고접수
3. 상급소방기관에 대한 출동지령 또는 동급 이상의 소방기관 및 유관기관에 대한 지원 요청
4. 재난상황의 수습에 필요한 정보수집 및 제공

## 해설

• 종합상황실 실장의 업무

1. 재난상황(화재·재난·재해·구조·구급)의 발생된 신고접수
2. 재난상황 검토하여 가까운 소방서의 인력·장비 동원 요청 등 사고수습
3. 하급소방기관에 대한 출동·지령, 동급이상 소방기관 및 유관기관 지원요청
4. 재난상황의 전파 및 보고
5. 재난상황이 발생한 현장에 대한 지휘·피해현황의 파악
6. 재난상황의 수습에 필요한 정보수집 및 제공 (종합상황실 운영자는 근무자 중 최고지휘자, 동급인 경우 선임자)

• 정답: 3번

**문제 6. 소방기본법상 직상급 119종합상황실에 보고 대상사유로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

1. 사망자가 5인 이상 사상자가 10인이 발생한 화재
2. 연면적 1만 m<sup>2</sup>인 공장에서 발생한 화재
3. 층수가 7층이고, 병상이 100개인 종합병원에서 발생한 화재
4. 다중이용업소에서 발생한 화재

## 해설

• 119종합상황실 실장의 보고대상

1. 사망자 5명 이상 또는 사상자 10명 이상
2. 이재민이 100인 이상
3. 재산피해 50억 원 이상
4. 관공서·학교·정부미 도정공장·문화재·지하철·지하구 화재
5. 관광호텔, 11층 이상 건축물, 지하상가, 시장, 백화점, 위험물 제조소등(3,000m<sup>2</sup> 이상)
6. 숙박시설(5층 이상 또는 30실 이상), 종합/정신/한방병원·요양소(5층 이상 또는 병상 30개 이상)
7. 공장(연 15,000 m<sup>2</sup> 이상), 화재예방강화지구
8. 철도차량, 항구에 매어둔 선박(1,000 ton 이상), 항공기, 발전소, 변전소

9. 가스·화약류 폭발에 의한 화재
0. 다중이용업소의 화재
1. 통제단장의 현장지휘가 필요한 재난상황
2. 언론에 보도된 재난상황
3. 그 밖에 소방청장이 정하는 재난상황

• 정답: 2번

**문제** 7. 소방의 역사와 안전문화를 발전시키고 국민의 안전의식을 높이기 위하여 ① 소방박물관과 ② 소방체험관을 설립 및 운영할 수 있는 사람은? #2026법령확인

답안

1. 소방청장 / 소방청장
2. 소방청장 / 시·도지사
3. 시·도지사 / 시·도지사
4. 소방본부장 / 시·도지사

## 해설

- 소방박물관 등의 설립과 운영

1. 소방박물관: 소방청장
2. 소방체험관: 시·도지사

정답: 2번

**문제** 8. 소방업무에 관한 종합계획에 포함되어야 할 사항으로 옳게 짝지어진 것은? #2026법령확인

답안

image.png

1. ㄱ, ㄴ, ㄷ
2. ㄴ, ㄹ, ㄱ
3. ㄱ, ㄷ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ, ㄴ

## 해설

- 소방업무 종합계획 포함 사항:

1. 소방서비스 질 향상 위한 정책방향
2. 소방업무 체계 구축, 소방기술 연구·개발·보급
3. 소방업무에 필요한 장비 구비
4. 소방전문인력 양성
5. 소방업무 필요 기반 조성
6. 소방업무의 교육 및 홍보(소방자동차의 우선 통행 등에 관한 홍보 포함)

- 7. 그 밖에 소방업무의 효율적 수행을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항:

1. 재난·재해 환경 변화에 따른 소방업무에 필요한 대응체계 마련
2. 장애인, 노인, 임산부, 영유아 및 어린이 등 이동이 어려운 사람을 대상으로 한 소방활동에 필요한 조치

정답: 2번

**문제 9. 소방청장은 소방업무에 관한 종합계획을 관계행정기관의 장과의 협의를 거쳐 계획 시행 전년도 며칠까지 수립하여야 하는가? #2026법령확인**

답안

1. 1월 31일
2. 5월 31일
3. 10월 31일
4. 12월 31일

해설

- 종합계획 수립 및 시행
- 종합계획 수립: 소방청장 (수립: 전년도 10월 31일)
- 세부계획 수립: 시·도지사 (수립: 전년도 12월 31일)
- 종합계획 수립 주기: 5년마다
- 세부계획 수립 주기: 매년

정답: 3번

**문제 10. 국민의 안전의식과 화재에 대한 경각심을 높이고 안전문화를 정착시키기 위해 소방의 날을 정하고 기념행사를 한다. 소방의 날 제정과 운영에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

1. 소방의 날에 필요한 사항은 소방청장 또는 소방본부장이나 소방서장이 따로 정하여 시행할 수 있다.
2. 소방청장은 의사상자를 명예직 소방대원으로 위촉할 수 있다.
3. 소방청장은 소방행정 발전에 공로가 있다고 인정되는 사람을 소방대원으로 위촉할 수 있다.
4. 매년 11월 9일을 소방의 날로 정하고 기념행사를 진행한다.

해설

- 소방의 날 제정과 운영
- 1. 제정 목적: 국민의 안전의식과 화재에 대한 경각심을 높이고 안전문화를 정착시키기 위함
- 2. 소방의 날: 매년 11월 9일
- 3. 소방의 날 행사 필요사항: 소방청장 또는 시·도지사가 따로 정할 수 있음
- 4. 명예직 소방대원 위촉: 소방청장

정답: 1번

**문제 11. 소방기관이 소방부문을 수행하는 데에 필요한 인력과 장비 등(이하 “소방력”이라 한다)에 관한 기준은 어디에서 정하고 있는가? #2026법령확인**

답안

- 1. 대통령령
- 2. 행정안전부령
- 3. 시·도 조례
- 4. 시·도 규칙

해설 | 소방력 기준

- 1. 소방력: 소방기관이 소방부문을 수행하는 데에 필요한 인력과 장비 등
- 2. 소방력의 기준: 행정안전부령
- 3. 소방력 활용하기 위해 필요한 계획을 수립: 시·도 조례

정답: 2번

**문제** 12. 소방력의 기준 및 소방장비의 국고보조에 대한 설명 중 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- 1. 시·도지사는 관할구역의 소방력 확충을 위하여 필요한 계획을 수립하여 시행한다.
- 2. 소방기관이 소방업무를 수행하는 데 필요한 인력과 장비 등(소방력)에 관한 기준은 대통령령으로 정한다.
- 3. 국고보조 대상사업과 기준보조율은 행정안전부령으로 정한다.
- 4. 소방활동장비 및 설비의 종류와 규격은 대통령령으로 정한다.

해설 | 국고보조

- 1. 소방력의 기준: 행정안전부령
- 2. 시·도지사: 관할구역의 소방력 확충을 위한 계획을 수립·시행
- 3. 국고보조 대상사업의 범위와 기준보조율: 대통령령
- 4. 소방활동장비 및 설비의 종류와 규격: 행정안전부령

• 정답: 1번

**문제** 13. 다음 중 국고보조금액 산정에 대한 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

- 1. 국내조달품을 정부고시가격으로 한다.
- 2. 수입물품은 조달청에서 조사한 해외시장의 시가로 한다.
- 3. 해외시장의 시가가 없는 물품은 2 이상의 공신력이 있는 물가조사기관에서 조사한 가격의 최고 가격으로 한다.
- 4. 국고보조 금액 산정기준은 대통령령으로 정한다.

해설 | 국고보조금을 위한 기준 가격

- 1. 국내조달품: 정부고시가격
- 2. 수입물품: 조달청에서 조사한 해외시장의 시가
- 3. 해외시장의 시가가 없는 물품: 2 이상 공신력 있는 물가조사기관에서 조사한 가격의 평균 가격
- 정답: 3번

**문제 14. 소방기본법 시행규칙에 따른 지상에 설치하는 소화전·저수조·급수탑의 소방용수표지 기준 중 () 안에 알맞은 것은? #2026법령확인**

**답안**

안쪽 문자는 (ㄱ), 안쪽 바탕은 (ㄴ), 바깥쪽 바탕은 (ㄷ)으로 하고 반사도료를 사용하여야 한다.

1. ㄱ)검은색, ㄴ)파란색, ㄷ)붉은색
2. ㄱ)검은색, ㄴ)붉은색, ㄷ)파란색
3. ㄱ)흰색, ㄴ)파란색, ㄷ)붉은색
4. ㄱ)흰색, ㄴ)붉은색, ㄷ)파란색

## 해설 | 소방용수표지

- 지하에 설치하는 소화전·저수조
- 맨홀뚜껑 지름: 648 mm 이상(승하강식은 제외)
- 맨홀뚜껑에는 **소화전** 또는 **저수조**를 표시
- 맨홀뚜껑 부근에는 노란색 반사도료로 폭 15 cm의 선을 그 둘레를 따라 표시
- 지상에 설치하는 소화전·저수조·급수탑
- 안쪽 문자: 흰색
- 바깥쪽 문자: 노란색
- 안쪽 바탕: 붉은색
- 바깥쪽 바탕: 파란색
- **정답: 4번**

**문제 15. 인접하고 있는 시·도 간 소방업무의 상호응원협정 사항이 아닌 것은? #2026법령확인**

**답안**

- ① 화재조사활동
- ② 응원출동의 요청방법
- ③ 소방교육 및 응원출동훈련
- ④ 응원출동대상지역 및 규모

## 해설 | 상호응원 협정사항

- 1. 소방활동에 관한 사항
  - (1) 화재의 경계·진압활동
  - (2) 구조·구급업무의 지원
  - (3) 화재조사활동
- 2. 응원출동대상지역 및 규모
- 3. 소요경비의 부담사항
  - (1) 출동대원의 수당·식사 및 피복의 수선
  - (2) 소방장비 및 기구의 정비와 연료의 보급
  - (3) 그 밖의 경비
- 4. 응원출동의 요청방법

- 5. 응원출동훈련 및 평가

• **정답: ③**

- 소방교육 및 응원출동훈련 이 아니라 법령상 표현은 **응원출동훈련 및 평가**이다.

**문제 16. 소방기본법상 소방업무의 응원에 대한 설명 중 틀린 것은? #2026법령확인**

**답안**

- ① 소방본부장이나 소방서장은 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원을 요청할 수 있다.
- ② 소방업무의 응원 요청을 받은 소방본부장 또는 소방서장은 정당한 사유 없이 그 요청을 거절하여서는 아니 된다.
- ③ 소방업무의 응원을 위하여 파견된 소방대원은 응원을 요청한 소방본부장 또는 소방서장의 지휘에 따라야 한다.
- ④ 시·도지사는 소방업무의 응원을 요청하는 경우를 대비하여 출동 대상지역 및 규모와 필요한 경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 이웃하는 시·도지사와 협의하여 미리 규약으로 정하여야 한다.

• **해설 | 소방업무의 응원**

- 1)응원 요청: 소방본부장·서장이 이웃한 소방본부장·서장에게 요청
- 2)응원요청을 받은 소방본부장·서장은 정당한 사유 없이 거절하여서는 아니 됨
- 3)응원을 위하여 파견된 소방대원은 응원을 요청한 소방본부장·서장의 지휘에 따름
- 4)시·도지사는 응원을 요청하는 경우를 대비하여 출동 대상지역, 규모, 필요한 경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 **행정안전부령**으로 정하는 바에 따라 이웃하는 시·도지사와 협의하여 미리 규약으로 정하여야 함

**정답: ④**

**틀린 부분:** 시·도지사는 필요한 사항을 **대통령령**이 아니라 **행정안전부령**으로 정하는 바에 따라 규약을 정해야 한다.

**문제 17. 국가는 소방업무에 필요한 경비의 일부를 국고에서 보조한다. 국고보조 대상 소방활동장비 및 설비로서 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

**답안**

- ① 소방헬리콥터 및 소방정 구입
- ② 소방전용 통신설비 설치
- ③ 소방관서 직원숙소 건립
- ④ 소방자동차 구입

• **해설 | 국고보조 대상사업 범위**

- 소방활동장비·설비의 구입 및 설치
- (1) 소방자동차
- (2) 소방헬리콥터 및 소방정
- (3) 소방전용 통신설비 및 전산설비
- (4) 방화복 등 소방활동에 필요한 소방장비
- 소방관서용 청사의 건축



정답: ③

틀린 부분: 소방관서 직원숙소 건립은 국고보조 대상 사업 범위에 포함되지 않습니다.

**문제 18. 소방기본법령상 소방용수시설 중 저수조의 설치기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 지면으로부터의 낙차가 4.5 m 이하일 것
- ② 흡수부분의 수심이 0.5 m 이상일 것
- ③ 흡수관의 투입구가 원형의 경우에는 지름이 50 cm 이상일 것
- ④ 저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하여 자동으로 급수되는 구조일 것

•  image.png

•  image.png

• **해설 | 저수조 설치기준**

- 지면부터 낙차: 4.5 m 이하
- 흡수부분 수심: 0.5 m 이상
- 소방펌프자동차 쉽게 접근
- 흡수에 지장 없도록 토사·쓰레기 제거설비 갖출 것
- 흡수관 투입구
- 사각형: 한 변 길이 60 cm 이상
- 원형: 지름 60 cm 이상
- 저수조 물 공급 방법: 상수도 연결 자동 급수

정답: ③

틀린 부분: 흡수관 투입구가 원형인 경우 지름은 **50 cm 이상**이 아니라 **60 cm 이상**이어야 합니다.

**문제 19. 소방용수시설 중 소화전과 급수탑의 설치기준으로 틀린 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 할 것
- ② 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결 금속구의 구경은 65 mm로 할 것
- ③ 급수탑 급수배관의 구경은 100 mm 이상으로 할 것
- ④ 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5 m 이상 1.8 m 이하의 위치에 설치할 것

• **해설 | 소방용수시설 설치기준**

- 공통기준
- (1) 주거지역·상업지역·공업지역에 설치 시: 소방대상물과의 수평거리 100 m 이하
- (2) 그 외 지역: 소방대상물과의 수평거리 140 m 이하
- 소방용수시설별 설치기준
- (1) 소화전: 상수도와 연결된 지하식·지상식 구조, 소방호스 연결금속구 구경 65 mm로 할 것
- (2) 급수탑: 급수배관 구경 100 mm 이상, 개폐밸브 지상 1.5 m 이상 **1.7 m 이하** 위치에 설치
- 정답 : 4번

**문제 20. 소방기본법상 소방지원활동으로 명시되지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 산불에 대한 예방·진압 등 지원
- ② 단전사고 시 비상전원 또는 조명의 공급 지원
- ③ 자연재해에 따른 급수·배수 및 제설 등 지원
- ④ 화재·재난·재해로 인한 피해복구 지원활동

#### • 해설 | 소방지원활동

- 정의: 소방청장·본부장·서장은 공공의 안녕질서 유지, 복리증진을 위하여 필요한 경우 소방활동 외에 소방지원활동을 하게 할 수 있음
- 소방지원활동의 종류
  - (1) 산불에 대한 예방·진압 등 지원활동
  - (2) 자연재해에 따른 급수·배수·제설 등 지원활동
  - (3) 집회·공연 등 각종 행사의 사고에 대비한 근접대기 등 지원활동
  - (4) 화재·재난·재해로 인한 피해복구 지원활동
  - (5) 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 활동
- ① 군·경찰 등 유관기관의 훈련지원 활동
- ② 소방시설 오작동 신고에 따른 조치 활동
- ③ 방송제작 또는 촬영 관련 지원활동
- 소방지원활동은 소방활동의 수행에 지장을 주지 아니하는 범위에서 할 수 있음
- 유관기관·단체 등의 요청에 따른 소방지원활동에 드는 비용은 지원을 요청한 기관·단체에게 부담하게 할 수 있음(부담금액 및 방법은 협의)
- 답 : 2번

#### 문제 21. 다음 중 생활안전활동이 아닌 것은? #2026법령확인

##### 답안

- ① 위해동물, 벌 등의 포획 및 퇴치 활동
- ② 끼임, 고립 등에 따른 위험제거 및 구출 활동
- ③ 자연재해 단수 시 물을 공급
- ④ 단전 사고 시 비상전원 또는 조명의 공급

#### • 해설 | 생활안전활동

- 정의: 소방청장·본부장·서장은 신고가 접수된 생활안전 및 위험제거 활동에 대응하기 위하여 소방대를 출동시켜 생활안전활동을 하게 하여야 함
- 생활안전활동의 종류
  - (1) 붕괴, 낙하 등이 우려되는 고드름, 나무, 위험 구조물 등의 제거활동
  - (2) 위해동물, 벌 등의 포획 및 퇴치활동
  - (3) 끼임, 고립 등에 따른 위험제거 및 구출 활동
  - (4) 단전사고 시 비상전원 또는 조명의 공급
  - (5) 그 밖에 방치하면 급박해질 우려가 있는 위험을 예방하기 위한 활동
- 누구든지 정당한 사유 없이 출동하는 소방대의 생활안전활동을 방해하여서는 아니 됨

정답: ③

**틀린 부분:** 자연재해 단수 시 물을 공급하는 것은 **소방지원활동**에 해당합니다. 생활안전활동은 긴급한 위험을 제거하는 활동이며, 자연재해로 인한 단수 지원은 복구 지원의 성격을 갖습니다.

**문제 22. 소방자동차의 보험가입 등에 대한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인****답안**

- ① 국가는 보험 가입비용의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.
- ② 시·도지사는 보험 가입비용의 일부를 지원할 수 있다.
- ③ 시·도지사는 소방자동차의 공무상 운행 중 교통사고 발생 시 운전자의 법률상 분쟁에 소요되는 비용지원 가능한 보험에 가입하여야 한다.
- ④ 소방서장은 소방자동차의 공무상 운행 중 교통사고 발생 시 운전자의 법률상 분쟁에 소요되는 비용지원 가능한 보험에 가입하여야 한다.

**• 해설 | 소방자동차의 보험**

- 시·도지사는 소방자동차의 공무상 운행 중 교통사고가 발생한 경우 그 운전자의 법률상 분쟁에 소요되는 비용을 지원할 수 있는 보험에 가입하여야 함
- 국가는 소방자동차의 보험가입비용의 일부를 지원

**정답: ③****문제 23. 소방공무원이 소방활동, 소방지원활동, 생활안전활동으로 인하여 민·형사상 책임과 관련된 소송을 수행할 경우 변호인 선임 등 소송수행에 필요한 지원을 해 주어야 하는 사람은? #2026법령확인****답안**

- ① 소방청장, 소방본부장 또는 소방대장
- ② 시·도지사, 소방본부장 또는 소방서장
- ③ 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장
- ④ 소방청장, 시·도지사, 소방대장

**• 해설:**

- 소방공무원이 소방활동·소방지원활동·생활안전활동으로 민사상·형사상 책임과 관련된 소송을 수행하는 경우, 소송수행에 필요한 지원 주체는 **소방청장, 소방본부장 또는 소방서장**이다.
- 시·도지사나 소방대장은 이 조문의 지원 주체로 열거되어 있지 않다.

따라서 정답은 ③번입니다.

**문제 24. 소방청장·소방본부장 또는 소방서장은 소방업무를 전문적이고 효과적으로 수행하기 위하여 소방대원에게 필요한 교육·훈련을 실시하여야 하는데, 다음 설명 중 옳지 않은 것은? #2026법령확인****답안**

- ① 소방교육·훈련은 2년마다 1회 이상 실시하되, 교육·훈련기간은 2주 이상으로 한다.
- ② 법령에서 정한 것 이외의 소방교육·훈련의 실시에 관하여 필요한 사항은 소방청장이 정한다.
- ③ 교육·훈련의 종류는 화재진압훈련, 인명구조훈련, 응급처치훈련, 민방위훈련, 현장지휘훈련이 있다.
- ④ 현장지휘훈련은 지방소방위·지방소방경·지방소방령 및 지방소방정을 대상으로 한다.

**• 해설 | 소방대원에 대한 교육·훈련**

- 소방업무를 전문적이고 효과적으로 수행하기 위하여 소방대원에게 필요한 교육·훈련을 실시하여야 함
- 교육·훈련 대상: 소방대원
- 교육·훈련 실시자: 소방청장, 본부장, 서장
- 교육·훈련의 종류 및 대상자

| 종류        |                                | 대상자    |
|-----------|--------------------------------|--------|
| 화재진압훈련    | 소방공무원                          | 의무소방원  |
| (화재진압 업무) |                                | 의용소방대원 |
| 인명구조훈련    | 소방공무원                          | 의무소방원  |
| (구조 업무)   |                                | 의용소방대원 |
| 응급처치훈련    | 소방공무원                          | 의무소방원  |
| (구급 업무)   |                                | 의용소방대원 |
| 인명대피훈련    | 소방공무원                          | 의무소방원  |
|           |                                | 의용소방대원 |
| 현장지휘훈련    | 소방공무원: 지방소방위, 지방소방경,<br>지방소방령, |        |
|           | 지방소방정                          |        |

- 교육·훈련의 횟수 및 기간
- (1) 횟수: 2년마다 1회
- (2) 기간: 2주 이상
- 따라서 정답은 ③번입니다.

**문제 25. 다음 중 소방안전교육사 배치기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 소방청 - 2명 이상
- ② 소방본부 - 2명 이상
- ③ 소방서 - 2명 이상
- ④ 한국소방안전원(본원) - 2명 이상

- 해설 | 소방안전교육사 배치기준
- 소방청(2 이상), 소방본부(2 이상), 소방서(1 이상)
- 한국소방안전원(본원 2 이상, 시·도지부 1 이상), 한국소방산업기술원(2 이상)

정답: ③

틀린 부분: 소방서에는 소방안전교육사를 1명 이상 배치해야 합니다. 2명 이상 배치해야 하는 곳은 소방청과 소방본부입니다.

**문제 26. 시장지역에서 화재로 오인할 만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막소독을 하려는 자가 신고를 하지 아니하여 소방자동차를 출동하게 한 경우 과태료 부과·징수권자는? #2026법령확인**

답안

- ① 국무총리
- ② 소방청장
- ③ 시·도지사
- ④ 소방서장

- 해설 | 화재 등의 통지

- 시장지역, 공장·창고 밀집지역, 목조건물 밀집지역, 위험물 저장·처리시설 밀집지역 등에서 화재로 오인할 만한 불을 피우거나 연막소독을 하려는 자는 시·도 조례에 따라 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 신고해야 한다.
- 신고하지 않아 소방자동차가 출동한 경우 과태료는 관할 소방본부장 또는 소방서장이 부과·징수한다.

정답: ④ 소방서장

**문제 27. 소방대가 현장에 도착할 때까지 관계인이 하는 소방활동으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 관계인은 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 인명구조를 해야 한다.
- ② 관계인은 소방대가 현장에 도착할 때까지 불이 번지지 아니하도록 소화작업을 해야 한다.
- ③ 관계인은 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 인명대피를 유도해야 한다.
- ④ 관계인은 소방대가 현장에 도착할 때까지 소방활동구역을 설정한다.

• 해설 | 관계인의 소방활동

- 소방대가 현장에 도착할 때까지 **관계인**은
- 대피를 유도하는 방법으로 사람을 구출하는 등 조치
- 불을 끄거나 불이 번지지 않도록 필요한 조치

정답: ④

**틀린 부분:** 소방활동구역은 **현장에 도착한 소방대**에 의해 설정됩니다. 관계인이 임의로 설정해서는 안 됩니다.

**문제 28. 소방자동차의 우선통행 등과 소방대의 긴급통행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 소방자동차의 우선통행에 관해서는 소방기본법 시행령에 정한 바에 따른다.
- ② 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압을 위해 출동할 때에는 이를 방해하여서는 아니 된다.
- ③ 소방자동차가 훈련을 위하여 필요한 때에는 사이렌을 사용할 수 있다.
- ④ 소방대는 화재현장에 신속하게 출동하기 위하여 긴급할 때에는 일반적인 통행에 쓰이지 아니하는 도로, 빈터 또는 물 위로 통행할 수 있다.

• 해설 | 소방자동차 우선통행

- ① 소방자동차의 우선통행에 관해서는 **도로교통법**에 정한 바에 따른다.
- 소방자동차가 출동 시 모든 차와 사람은 이를 방해하면 안 됨
- 출동 및 훈련 시 사이렌 사용 가능
- 출동 시 안 되는 행위(사이렌 사용 소방차)
- (1) 소방자동차의 진로를 양보하지 않는 행위
- (2) 앞에 끼어들거나 가로막는 행위
- (3) 출동에 지장을 주는 행위
- 위 3)사항 이외의 소방자동차 우선통행은 **도로교통법**을 따름

정답: ①

**틀린 부분:** 소방자동차의 우선통행에 관해서는 소방기본법 시행령이 아니라 **도로교통법**에 따릅니다.

**문제 29. 소방기본법상 소방활동구역의 설정권자로 옳은 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 소방본부장
- ② 소방서장
- ③ 소방대장
- ④ 시·도지사

• **해설 | 소방활동구역**

- 설정권자: 소방대장
- 소방활동구역 출입자
  - (1) 소방활동구역 안에 있는 소방대상물의 소유자, 관리자, 점유자
  - (2) 전기·가스·수도·통신·교통의 업무에 종사하는 사람으로서 원활한 소방활동을 위하여 필요한 사람
  - (3) 의사·간호사 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 사람
  - (4) 취재인력 등 보도업무에 종사하는 사람
  - (5) 수사업무에 종사하는 사람
  - (6) 그 밖에 소방대장이 소방활동을 위하여 출입을 허가한 사람
- 경찰공무원은 소방대가 소방활동구역에 있지 않거나 소방대장의 요청이 있을 때에는 출입제한 조치를 할 수 있음

정답: ③ 소방대장

**문제** 30. 소방자동차 전용구역 설치 대상이 되는 공동주택이란 어떤 주택을 말하는가? #2026법령확인

답안

- ① 아파트 중 세대수가 100세대 이상인 아파트 및 기숙사 중 3층 이상의 기숙사
- ② 아파트 중 세대수가 200세대 이상인 아파트 및 기숙사 중 4층 이상의 기숙사
- ③ 아파트 중 세대수가 300세대 이상인 아파트 및 기숙사 중 5층 이상의 기숙사
- ④ 아파트 중 세대수가 400세대 이상인 아파트 및 기숙사 중 6층 이상의 기숙사

• **해설 | 소방자동차 전용구역**

- 전용구역 설치 목적: 소방활동의 원활한 수행을 위하여 설치
- 전용구역 설치대상 및 제외대상
  - (1) 설치대상
    - ① 공동주택으로 100세대 이상 아파트
    - ② 공동주택으로 3층 이상 기숙사
  - (2) 제외대상: 하나의 대지에 하나의 동으로 구성되고 정차 또는 주차가 금지된 편도 2차선 이상의 도로에 직접 접하여 소방자동차가 도로에서 직접 소방활동이 가능한 공동주택
- 누구든지 전용구역에 차를 주차하거나 전용구역에 진입을 가로막는 등의 행위를 하여서는 아니 됨

정답: ①

**문제** 31. 불이 번질 우려가 있는 소방대상물 및 토지의 일부를 일시적으로 사용하거나 그 사용의 제한 또는 소방활동에 필요한 처분을 하는 강제처분권자로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 소방본부장 ② 소방서장 ③ 소방대장 ④ 시·도지사

• **해설 | 강제처분**

- 강제처분 실시권자: 소방본부장·서장 또는 소방대장

- 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 필요한 때에는 화재가 발생하거나 불이 번질 우려가 있는 소방대상물 및 토지를 일시적으로 사용하거나 사용의 제한 또는 소방 활동에 필요한 처분을 할 수 있음
- 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 긴급하다고 인정할 때에는 2)에 따른 소방대상물 또는 토지 외의 소방대상물과 토지에 대하여 강제처분을 할 수 있음
- 소방 활동을 위하여 긴급하게 출동할 때에는 소방자동차의 통행과 소방 활동에 방해가 되는 주차 또는 정차된 차량 및 물건 등을 제거하거나 이동시킬 수 있음
- 소방 활동에 방해가 되는 주차 또는 정차된 차량의 제거나 이동을 위하여 관할 지방단체 등 관련 기관에 견인차량과 인력 등에 대한 지원을 요청할 수 있고, 요청을 받은 관련 기관의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 협조하여야 함
- 시·도지사는 견인차량과 인력 등을 지원한 자에게 시·도 조례에 따라 비용을 지급할 수 있음

정답: ④ 시·도지사

**틀린 부분:** 시·도지사는 강제처분권자가 아닙니다. 강제처분은 소방본부장, 소방서장, 또는 소방대장에 의해 시행됩니다.

**문제 32. 소방기본법령상 500만 원 이하의 과태료 처분을 받을 수 있는 자는? #2026법령확인**

답안

- ① 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 거짓으로 알린 자
- ② 정당한 사유 없이 소방대의 생활안전 활동을 방해한 자
- ③ 정당한 사유 없이 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치를 하지 아니한 관계인
- ④ 소방대장의 피난 명령을 위반한 자

• 해설 | 과태료

- 500만 원 이하
- (1) 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 **거짓으로 알린 사람**
- (2) (200/400/500/500) 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황을 소방본부, 소방서 또는 관계 행정기관에 알리지 아니한 **관계인(500)**
- 100만 원 이하 벌금
- (1) 정당한 사유 없이 소방대의 생활안전 활동을 방해한 자
- (2) 정당한 사유 없이 소방대가 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 번지지 아니하도록 하는 조치를 하지 아니한 자
- (3) 소방대장의 피난 명령을 위반한 자

정답: ①

**틀린 부분:** ③번의 경우, 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치를 하지 않은 관계인은 **100만 원 이하의 벌금** 대상이다.

**500만 원 이하의 과태료**는 다음과 같은 경우 부과될 수 있습니다.

- 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 거짓으로 알린 자
- 정당한 사유 없이 화재, 재난, 재해 등 위급한 상황을 신고하지 않은 관계인

**문제 33. 비상소화장치를 설치하려고 한다. 다음 내용 중 틀린 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 비상소화장치는 비상소화장치함, 소화전, 소방호스, 관창을 포함하여 구성해야 한다.
- ② 비상소화장치의 설치기준에 관한 세부사항은 시·도지사가 정한다.
- ③ 소방자동차 진입이 곤란한 지역, 초기 대응이 필요한 지역에 설치한다.
- ④ 비상소화장치함은 소방청장이 정하여 고시하는 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치한다.

#### • 해설 | 비상소화장치

- 비상소화장치: 소방자동차 진입 곤란한 지역에 초기대응을 위해 소방호스·호스릴 등 설치
- 초기대응 필요한 지역: 대통령령으로 정함
- 그 외 설치기준의 세부사항: 소방청장 정함
- 설치대상 지역
  - (1) 지정된 화재예방강화지구
  - (2) 비상소화장치 필요지역(시·도지사)
- 비상소화장치 설치 기준:
  - (1) 비상소화장치함, 소화전, 소방호스, 관창 포함하여 구성
  - (2) 소방호스, 관창: 형식승인 및 제품검사 기술기준에 적합
  - (3) 비상소화장치함: 성능인증 및 제품검사 기술기준에 적합

정답: ②

틀린 부분: 비상소화장치의 설치기준에 관한 세부사항은 시·도지사가 아니라 소방청장이 정합니다.

**문제** 34. 소방훈련 등을 위하여 사용되는 소방신호의 종류와 방법은 어디에서 정하는가? #2026법령확인

답안

- ① 대통령령
- ② 행정안전부령
- ③ 시·도지사
- ④ 소방기술기준에 관한 규칙

#### • 해설 | 소방신호의 종류와 방법

- 화재예방, 소방활동 또는 소방훈련을 위하여 사용되는 소방신호의 종류와 방법은 행정안전부령으로 정한다.

정답: ② 행정안전부령

**문제** 35. 소방신호의 타종 및 사이렌 신호의 설명이 틀린 것은? #2026법령확인

답안

- ① 경계신호는 타종으로 1타와 연 2타를 반복, 사이렌은 5초 간격을 두고 30초씩 3회
- ② 발화신호는 타종으로 난타, 사이렌은 1초 간격을 두고 1초씩 3회
- ③ 해제신호는 타종으로 상당한 간격을 두고 1타씩 반복, 사이렌은 1분간 1회
- ④ 훈련신호는 타종으로 연 3타 반복, 사이렌은 10초 간격을 두고 1분씩 3회

#### • 해설 | 소방신호에 관한 사항



| 구분   | 발령              | 타종신호 (반복) | 사이렌신호    |
|------|-----------------|-----------|----------|
| 경계신호 | 화재 예방상, 화재 위험 시 | 1타와 연 2타  | 30초 (3회) |
| 발화신호 | 화재 발생 시         | 난타        | 5초 (3회)  |
| 해제신호 | 소방활동 필요 없을 시    | 1타 (상당간격) | 1분 (1회)  |
| 훈련신호 | 훈련상 필요 시        | 연 3타      | 1분 (3회)  |

경발해훈, 1타면2/난타/1타상/연3

정답: ②

문제 36. 소방업무를 수행하여야 할 주체에 대한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 소방청장, 시·도지사는 화재, 재난·재해 그 밖에 구조·구급이 필요한 상황이 발생하였을 때에 신속한 소방활동을 위한 정보를 수집·전파하기 위하여 종합상황실을 설치·운영하여야 한다.
- ② 소방의 역사와 안전문화를 발전시키고 국민의 안전의식을 높이기 위하여 소방청장은 소방박물관을, 소방본부장이나 소방서장은 소방체험관을 설립하여 운영할 수 있다.
- ③ 시·도지사는 관할 지역의 특성을 고려하여 종합계획의 시행에 필요한 세부계획을 매년 수립하고 이에 따른 소방업무를 성실히 수행하여야 한다.
- ④ 소방본부장이나 소방서장은 소방활동에 필요한 소화전·급수탑·저수조를 설치하고 유지관리하여야 한다.

- 해설 | 소방 업무
- ① 종합상황실 설치·운영 주체: 소방청장·소방본부장·소방서장 (시·도지사 제외).
- ② 소방체험관 운영 주체: 시·도지사 (소방본부장·소방서장 제외).
- ③ 시·도지사는 관할 지역 특성에 맞는 세부계획을 수립·시행해야 하며, 소방활동 시설(소화전 등) 설치·유지관리도 시·도지사 책임이다.
- ④ 소방활동 시설 설치·유지관리 주체: 시·도지사 (소방본부장·소방서장 제외).

정답: ③

문제 37. 소방기본법령상 소방대장이 정한 소방활동 구역에 출입이 제한될 수 있는 자는? (단, 소방대장이 소방활동을 위하여 출입을 허가한 사람은 고려하지 않음) #2026법령확인

답안

- ① 소방활동구역 안에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자
- ② 의사·간호사 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 사람
- ③ 화재보험업무에 종사하는 사람
- ④ 취재인력 등 보도업무에 종사하는 사람

- 해설 | 소방활동구역 설정
- 소방활동구역 출입 가능 자:
- 소방대상물 소유자·관리자·점유자 (①)
- 구조·구급업무 종사자 (②)
- 보도업무 종사자 (④)
- 전기·가스·수도·통신·교통 업무 종사자
- 수사업무 종사자
- \*\*화재보험업무 종사자 (③)\*\*는 출입 가능 자 목록에 포함되지 않아 출입 제한 대상이다.

정답: ③

**문제 38. 다음 중 소방본부장 또는 소방서장의 역할로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 기상법에 따른 이상기상의 예보 또는 특보가 있는 때에는 화재에 관한 정보를 발하고 그에 따른 조치를 할 수 있다.
- ② 소방력의 기준에 따라 관할구역 안의 소방력을 확충하기 위하여 필요한 계획을 수립하여 시행한다.
- ③ 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 때에는 소방대를 현장에 신속하게 출동시켜 화재진압과 인명구조 등 소방에 필요한 활동을 하게하여야 한다.
- ④ 소방업무를 전문적이고 효과적으로 수행하기 위하여 소방대원에게 필요한 교육 및 훈련을 실시한다.

• **해설 | 소방본부장 또는 소방서장의 역할**

- ② 소방력 확충 계획 수립·시행은 시·도지사의 역할이며, 소방본부장·소방서장의 책임이 아니다.
- ① 기상 정보 활용 및 조치, ③ 소방대 출동 지휘, ④ 교육·훈련 실시는 소방본부장·소방서장의 정확한 역할이다.

정답: ②

**문제 39. 소방기본법상 벌칙으로 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 소방자동차의 출동을 방해한 자
- ② 강제처분을 방해하거나 강제처분에 따르지 아니한 자
- ③ 화재 등 현장에서 사람을 구출하거나 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 방해한 자
- ④ 정당한 사유 없이 소방용수시설의 효용을 해하거나 방해한 자

• **해설 | 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금**

- ② "강제처분 방해"는 현행 소방기본법 제51조·제52조에서 별도 처벌한다. 제25조제1항 처분 방해는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이고, 제25조제2항·제3항 처분 방해는 300만 원 이하의 벌금이다.
- ① (소방자동차 출동 방해), ③ (구조·소방 활동 방해), ④ (소방용수시설 방해)는 모두 명시된 5년/5,000만 원 이하의 벌금 대상이다.

정답: ②

-  image.png

**문제 40. 화재확산을 방지하기 위해 필요시 소방서장의 토지의 강제처분을 방해한 자는 어떤 벌칙을 받게 되는가? #2026법령확인**

답안

- ① 2년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금

• **해설 | 필요시 토지의 강제처분 방해자 벌칙**

- 소방본부장·소방서장 또는 소방대장이 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 필요할 때 하는 제25조제1항 처분을 방해하거나 정당한 사유 없이 따르지 않으면 **3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금** 대상이다.
- 긴급하다고 인정하여 제25조제2항·제3항 처분을 하는 경우의 방해는 별도로 300만원 이하의 벌금 대상이므로 구분한다.

정답: ④

**문제 41. 원활한 소방 활동을 위한 소방용수시설 및 지리조사의 실시횟수 기준으로 옳은 것은?**  
#2026법령확인

답안

- ① 월 1회 이상
- ② 3개월에 1회 이상
- ③ 6개월에 1회 이상
- ④ 연 1회 이상

- **해설 | 지리조사**
- **지리조사 실시 주기:** 월 1회 조사
- **보관 기간:** 2년간 보관
- **조사 주체:** 소방본부장 또는 소방서장
- **조사 내용:**
  - 소방용수시설 현황
  - 인접 도로 폭·교통 상황
  - 고·저 건축물 개황
  - 기타 소방활동에 필요한 지리 정보

정답: ①

**이유:** 지리조사는 **월 1회 이상** 실시해야 합니다.

**문제 42. 소방기본법령상 화재 발생 시 조치 미흡 관계인의 벌금 #2026법령확인**

답안

- ① 100만 원 이하의 벌금
- ② 200만 원 이하의 벌금
- ③ 300만 원 이하의 벌금
- ④ 400만 원 이하의 벌금

- **해설 | 소방기본법령 위반 벌금**
- **위반행위 (표 12번 항목):**
  - 정당한 사유 없이 소방대 도착 전 사람 구출 조치 또는 화재 확산 방지 조치를 하지 않은 자
- **벌금:** 100만 원 이하

정답: ①

**이유:** 해당 위반행위는 **100만 원 이하 벌금**이 부과됩니다.

**문제 42. 소방기본법령상 화재가 발생한 경우 정당한 사유 없이 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치를 하지 않은 관계인에게 처할 수 있는 벌칙으로 옳은 것은? #2026법령확인**

답안

1. 100만 원 이하의 벌금
2. 200만 원 이하의 벌금
3. 300만 원 이하의 벌금
4. 400만 원 이하의 벌금

**답**

1. 100만 원 이하의 벌금

• ✓ 소방기본법령상 벌칙 기준

1. 소방대의 생활안전활동을 방해한 자 → 100만 원 이하의 벌금
2. 정당한 사유 없이 소방대가 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 번지지 않도록 하는 조치를 하지 아니한 사람 → 100만 원 이하의 벌금
3. 피난 명령을 위반한 사람 → 100만 원 이하의 벌금
4. 정당한 사유 없이 물의 사용, 수도의 개폐장치 사용, 조작을 하지 못하게 하거나 방해한 자 → 100만 원 이하의 벌금
5. 화재 발생을 막거나 폭발 등으로 화재가 확대되는 것을 막기 위해 가스·전기 또는 유류 등의 시설에 대한 위험물 공급을 차단하는 등의 필요한 조치를 정당한 사유 없이 방해한 자 → 100만 원 이하의 벌금

- 참고: 바로 위 4.2 카드는 같은 벌칙을 반복 확인하는 카드이므로, 오답노트에서는 둘 중 하나만 남겨도 된다.

**문제 43. 한국119청소년단의 사업범위에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인**

답안

1. 한국119청소년단 단원의 선발·육성과 활동 지원
2. 한국119청소년단의 활동·체험 프로그램 개발 및 운영
3. 한국119청소년단의 활동과 관련된 학문·기술의 연구·교육 및 홍보
4. 한국119청소년단 단원의 진로를 위한 상담 전문인력 양성

**답**

4. 한국119청소년단 단원의 진로를 위한 상담 전문인력 양성

• ✓ 119청소년단 사업범위

1. 단원의 선발·육성과 활동 지원
2. 활동·체험 프로그램 개발 및 운영
3. 활동과 관련된 학문·기술의 연구·교육 및 홍보
4. 단원의 교육·지도를 위한 전문 인력 양성
5. 관련 기관·단체와의 자문 및 협력사업
6. 그 밖에 한국119청소년단의 설립목적에 부합하는 사업

**문제 44. 소방기본법령상 소방기술민원센터의 설치·운영에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인****답안**

1. 소방청장 또는 소방본부장은 소방시설, 소방공사 및 위험물 안전관리 등과 관련된 법령 해석 등의 민원을 종합적으로 접수하여 처리할 수 있는 소방기술민원센터를 설치·운영할 수 있다.
2. 소방기술민원센터는 센터장을 포함하여 30명 이내로 구성한다.
3. 소방기술민원센터의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
4. 소방기술민원과 관련된 현장 확인 및 처리는 소방기술민원센터는 업무에 해당한다.

**답**

2. 소방기술민원센터는 센터장을 포함하여 30명 이내로 구성한다.

- **✓ 소방기술민원센터 관련 내용**

1. 소방기술민원센터의 정의

- 소방시설, 소방공사 및 위험물 안전관리 등과 관련된 법령 해석 등의 민원을 종합적으로 접수하여 처리할 수 있는 기구
- 2. 소방기술민원센터의 설치·운영
- 필요한 사항은 대통령령으로 정함 센터장은 포함하여 18명 이내로 구성
- 3. 소방기술민원센터의 수행 업무
- 소방시설, 소방공사 및 위험물 안전관리 등과 관련된 법령 해석 및 민원 처리
- 소방기술민원과 관련된 질의회신 및 해설서 발간
- 소방기술민원과 관련된 정보시스템의 운영·관리
- 소방기술민원과 관련된 현장 확인 및 처리
- 기타 소방기술민원과 관련된 업무 중 소방청장 또는 소방본부장이 필요하다고 인정하여 지시하는 업무

**문제 45. 소방기본법령상 소방기술 및 소방산업의 국제경쟁력과 국제적 통용성을 높이기 위하여 소방청장이 추진하는 사업으로 명시되지 않은 것은? #2026법령확인****답안**

1. 소방기술 및 소방산업의 국제 협력을 위한 조사·연구
2. 소방기술 안전관리에 관한 교육 및 조치
3. 소방기술 및 소방산업의 국외시장 개척
4. 소방기술 및 소방산업에 관한 국제 전시회, 국제 학술회의 개최 등 국제 교류

**답**

2. 소방기술 안전관리에 관한 교육 및 조치

- **✓ 소방기술 및 소방산업의 국제화사업**

1. 소방기술 및 소방산업의 국제 협력을 위한 조사·연구
2. 소방기술 및 소방산업에 관한 국제 전시회, 국제 학술회의 개최 등 국제 교류
3. 소방기술 및 소방산업의 국외시장 개척
4. 그 밖에 소방기술 및 소방산업의 국제 경쟁력과 국제적 통용성을 높이기 위해 필요한 사업

**문제 46. 소방기본법령상 소방용수시설의 설치 및 관리 등에 관한 내용으로 옳은 것은? #2026법령확인****답안**

1. 소방본부장 또는 소방서장은 소방활동에 필요한 소방용수시설을 설치하고 유지·관리하여야 한다.
2. 소방본부장 또는 소방서장은 소방자동차의 진입이 곤란한 지역 등 화재 발생 시 초기 대응이 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역에 비상소화장치를 설치하여야 한다.
3. 소방본부장 또는 소방서장은 소방활동을 위한 소방용수시설에 대한 조사를 년 1회 실시하여야 한다.
4. 비상소화장치는 비상소화장치함, 소화전, 소방호스, 관창을 포함하여 구성하여야 한다.

**답**

4. 비상소화장치는 비상소화장치함, 소화전, 소방호스, 관창을 포함하여 구성하여야 한다.

- **✓ 소방용수시설의 설치 및 관리 기준**

1. 소방용수시설 기준

- 소화전, 급수탑, 저수조 설치·유지·관리 : 시·도지사
- 설치 시에는 소방자동차가 쉽게 접근할 수 있고 소방활동에 지장이 없는 구조로 설치
- 2. 비상소화장치 설치 지침
- 설치 주체 : 시·도지사
- 설치 대상 : 소방자동차 진입이 곤란한 지역 등 화재 발생 시 초기 대응이 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역
- 구성요소 : 비상소화장치함, 소화전, 소방호스, 관창
- 3. 소방용수시설 및 지리조사 기준
- 조사 주체 : 소방본부장·소방서장
- 조사 항목 : 소방용수시설 실태조사, 도로폭 및 접근성 조사
- 횟수 및 보관 : 월 1회 이상 실시, 결과 2년 보관

**문제 47. 소방기본법상 화재 등의 통지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인****답안**

1. 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황을 발견한 사람은 지체 없이 알려야 한다.
2. 통지 대상 기관에는 소방본부가 포함된다.
3. 통지 대상 기관에는 소방서 또는 관계 행정기관이 포함된다.
4. 한국소방안전원에 통지하면 소방기본법상 통지의무를 이행한 것으로 본다.

**답**

4. 한국소방안전원

- 화재 등을 발견한 사람은 소방본부, 소방서 또는 관계 행정기관에 지체 없이 알려야 한다.
- 한국소방안전원은 법령상 이 통지 대상 기관으로 열거되어 있지 않다.

**문제 48. 소방기본법상 피난명령권자로 옳은 것은? #2026법령확인****답안**

1. 시·도지사, 시장·군수·구청장

2. 소방본부장, 소방서장 또는 소방대장
3. 경찰서장 또는 소방안전관리자
4. 관계인 또는 소방안전교육사

## 답

### 2. 소방본부장, 소방서장 또는 소방대장

- 화재, 재난·재해 등 위급한 상황에서 사람의 생명·신체에 위험이 미칠 것으로 인정될 때 피난명령을 할 수 있다.
- 피난명령 위반은 별도의 벌칙과 연결되므로 권자와 벌칙을 함께 암기한다.

**문제** 49. 소방기본법상 위험시설 등에 대한 긴급조치권자로 옳은 것은? #2026법령확인

### 답안

1. 시·도지사
2. 소방본부장, 소방서장 또는 소방대장
3. 소방안전관리자
4. 관계 행정기관의 장만 가능

## 답

### 2. 소방본부장, 소방서장 또는 소방대장

- 화재 발생을 막거나 화재 확대를 막기 위하여 필요하면 가스·전기·유류 등의 공급 차단, 위험물 제거 등 필요한 조치를 명할 수 있다.
- 정당한 사유 없이 긴급조치를 방해하면 벌칙 문제로도 출제될 수 있다.