

55. 건축법

0) 2026 현행 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 **최신 소방관계법령** 실시간 자동 업데이트 목록
- source:: [최신 소방관계법령](#)
- 현행:: 건축법 [법률 제21035호, 2025. 8. 26.]
- 현행:: 건축법 시행령 [대통령령 제35717호, 2025. 8. 26.]
- 현행:: 건축법 시행규칙 [국토교통부령 제1567호, 2026. 2. 27.]
- 현행:: 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 [국토교통부령 제1531호, 2025. 10. 31.]
- 현행:: 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 [국토교통부령 제1531호, 2025. 10. 31.]
- 반영:: 복구 가능한 기존 건축법 페이지가 없어, 소방시설관리사 소방관계법령에서 자주 엮이는 피난·방화 핵심 조문만 문제화했다.
- 주의:: 건축법은 시행령·시행규칙 수치 개정이 잦으므로 시험 직전 국가법령정보센터 원문으로 최종 확인한다.

건축법 피난·방화 핵심

직통계단 기본 30 m 내화·불연 50 m 16층 이상 공동주택 40 m 공장 75 m, 무인화 100 m	피난계단 5층 이상 또는 지하 2층 이하 예외: 내화·불연 + 5층 이상 면적 200㎡ 이하 또는 200㎡ 이내마다 방화구획	특별피난계단 11층 이상 공동주택 16층 이상 지하 3층 이하 400㎡ 미만 층은 제외 조건 확인
방화구획 대상: 내화·불연 + 연면적 1,000㎡ 초과 10층 이하 1,000㎡, SP 3,000㎡ 11층 이상 200㎡, SP 600㎡	소방관 진입창 2층 이상 11층 이하 40 m 이내마다 추가 폭 90 cm, 높이 1 m 하단 80 cm 이내	옥상·통로 옥상 구조공간: 11층 이상 + 면적 10,000㎡ 대지 통로: 단독 0.9 / 주요 3 / 기타 1.5 m

암기 순서: 직통거리 -> 계단종류 -> 방화구획 -> 진입창 -> 옥상·통로

문제 01. 2026년 기준 소방관계법령에서 건축법 관련 확인 대상 법령으로 보기 어려운 것은?
#2026법령확인

답안

1. 건축법
2. 건축법 시행령
3. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙
4. 주택건설기준 등에 관한 규정

답

4. 주택건설기준 등에 관한 규정

- 건축법 관련으로는 **건축법**, **건축법 시행령**, **건축법 시행규칙**, **건축물의 설비기준 등에 관한 규칙**, **건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙**을 우선 확인한다.

문제 02. 건축법상 주요구조부에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인

답안

1. 내력벽
2. 기둥
3. 주계단
4. 차양

답

4. 차양

- 주요구조부: **내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀, 주계단**
- 제외: **사이 기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 차양, 옥외 계단** 등 구조상 중요하지 않은 부분

문제 03. 건축법 제49조의 피난시설 및 용도제한 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 복도, 계단, 출입구 등 피난시설을 설치하도록 할 수 있다.
2. 대지 안의 피난과 소화에 필요한 통로를 설치하도록 할 수 있다.
3. 방화구획, 배연설비, 거실의 채광·환기 등에 관한 사항을 정할 수 있다.
4. 모든 건축물에는 소방관 진입창을 반드시 설치해야 한다.

답

4. 모든 건축물에는 소방관 진입창을 반드시 설치해야 한다.

- 소방관 진입창은 **대통령령으로 정하는 건축물**에 대하여 국토교통부령 기준에 따라 설치한다.

문제 04. 건축법 시행령상 피난층 외의 층에서 거실 각 부분부터 가장 가까운 직통계단까지의 원칙적 보행거리 기준은? #2026법령확인

답안

1. 20 m 이하
2. 30 m 이하
3. 40 m 이하
4. 50 m 이하

답

2. 30 m 이하

- 기본 기준: **30 m 이하**
- 내화구조 또는 불연재료 건축물: **50 m 이하**

- 16층 이상 공동주택의 16층 이상 층: **40 m 이하**

문제 05. 직통계단 보행거리 완화 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료이면 60 m 이하로 완화된다.
2. 16층 이상 공동주택의 16층 이상 층은 50 m 이하가 원칙이다.
3. 자동식 소화설비를 설치한 일정 공장은 75 m, 무인화 공장은 100 m까지 가능하다.
4. 지하층 공연장은 항상 100 m까지 가능하다.

답

3. 자동식 소화설비를 설치한 일정 공장은 75 m, 무인화 공장은 100 m까지 가능하다.

- 암기: 30 / 50 / 공동주택 16층 이상은 40 / 공장 75 • 100

문제 06. 피난층 외의 층에 직통계단을 2개소 이상 설치해야 하는 경우로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 제2종 근린생활시설 중 공연장으로 쓰는 층의 해당 용도 바닥면적 합계가 200m² 이상인 경우
2. 제2종 근린생활시설 중 종교집회장으로 쓰는 층의 해당 용도 바닥면적 합계가 300m² 이상인 경우
3. 문화 및 집회시설 중 전시장으로 쓰는 층의 바닥면적 합계가 200m² 이상인 경우
4. 장례시설로 쓰는 층의 해당 용도 바닥면적 합계가 100m² 이상인 경우

답

2. 제2종 근린생활시설 중 종교집회장으로 쓰는 층의 해당 용도 바닥면적 합계가 300m² 이상인 경우

- 공연장 · 종교집회장: 각각 300m² 이상
- 문화 및 집회시설(전시장 · 동식물원 제외), 종교시설, 위락시설 중 주점영업, 장례시설: 200m² 이상

문제 07. 직통계단 2개소 이상 설치 대상의 면적 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 공동주택 또는 오피스텔 용도 층: 해당 용도 거실 바닥면적 합계 300m² 이상
2. 그 밖의 용도로 쓰는 3층 이상의 층: 그 층 거실 바닥면적 합계 400m² 이상
3. 지하층: 그 층 거실 바닥면적 합계 200m² 이상
4. 모든 2층 이상의 층: 그 층 바닥면적 합계 100m² 이상

답

4. 모든 2층 이상의 층: 그 층 바닥면적 합계 100m² 이상

- 핵심 수치: 공동주택 · 오피스텔 300, 기타 3층 이상 400, 지하층 200

문제 08. 초고층 건축물에 피난안전구역을 설치하는 간격으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 지상층으로부터 최대 10개 층마다 1개소 이상

2. 지상층으로부터 최대 20개 층마다 1개소 이상
3. 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상
4. 지상층으로부터 최대 50개 층마다 1개소 이상

답

3. 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상

- 초고층 건축물의 피난안전구역은 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 중간 대피공간이다.

문제 09. 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치해야 하는 직통계단 대상은? #2026법령확인

답안

1. 3층 이상 또는 지하 1층 이하인 층
2. 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층
3. 7층 이상 또는 지하 3층 이하인 층
4. 11층 이상 또는 지하 4층 이하인 층

답

2. 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층

- 피난계단 설치의 큰 문턱은 **5층 이상 / 지하 2층 이하**다.

문제 10. 피난계단 설치 예외에 해당하는 것은? #2026법령확인

답안

1. 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료이고, 5층 이상인 층의 바닥면적 합계가 200㎡ 이하인 경우
2. 5층 이상인 층의 바닥면적 합계가 500㎡ 이하인 경우
3. 주요구조부가 목구조이고, 5층 이상인 층이 200㎡ 이내마다 방화구획된 경우
4. 모든 공동주택의 5층 이상 층

답

1. 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료이고, 5층 이상인 층의 바닥면적 합계가 200㎡ 이하인 경우

- 예외는 주요구조부가 **내화구조 또는 불연재료**인 경우에 한한다.
- 또 다른 예외: 5층 이상인 층이 **바닥면적 200㎡ 이내마다 방화구획**된 경우

문제 11. 특별피난계단 설치 대상에 대한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 모든 7층 이상의 층은 특별피난계단 대상이다.
2. 11층 이상 층은 바닥면적과 관계없이 항상 특별피난계단 대상이다.
3. 공동주택은 16층 이상인 층 중 바닥면적 400㎡ 미만인 층도 항상 특별피난계단 대상이다.
4. 11층 이상인 층 또는 지하 3층 이하인 층 중 바닥면적 400㎡ 이상인 층은 특별피난계단 대상이 될 수 있다.

답

4. 11층 이상인 층 또는 지하 3층 이하인 층 중 바닥면적 400㎡ 이상인 층은 특별피난계단 대상이 될 수 있다.
- 일반 건축물: 11층 이상
 - 공동주택: 16층 이상
 - 지하층: 지하 3층 이하
 - 바닥면적 400㎡ 미만인 층은 제외 조건으로 같이 본다.

문제 12. 판매시설의 용도로 쓰는 층에서 직통계단을 설치하는 경우 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 직통계단 중 1개소 이상을 특별피난계단으로 설치해야 한다.
2. 모든 직통계단을 옥외피난계단으로만 설치해야 한다.
3. 직통계단 대신 승강기를 설치할 수 있다.
4. 3층 이하인 경우에는 피난층과 연결하지 않아도 된다.

답

1. 직통계단 중 1개소 이상을 특별피난계단으로 설치해야 한다.
- 판매시설은 피난계단 · 특별피난계단 관련 문제에서 자주 출제되는 용도다.

문제 13. 5층 이상인 층의 특정 다중이용 용도에서 바닥면적 합계가 2,000㎡를 넘는 경우 추가 설치해야 하는 것은? #2026법령확인

답안

1. 직통계단 외에 넘는 2,000㎡ 이내마다 피난계단 또는 특별피난계단
2. 바닥면적 1,000㎡마다 소방관 진입창
3. 모든 층마다 옥외피난계단 2개소
4. 피난안전구역을 5개 층마다 1개소

답

1. 직통계단 외에 넘는 2,000㎡ 이내마다 피난계단 또는 특별피난계단
- 대상 예: 전시장 · 동식물원, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 위락시설, 관광휴게시설, 생활권 수련시설 등

문제 14. 옥외피난계단을 따로 설치해야 하는 경우로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 2층 공연장으로서 거실 바닥면적 합계 200㎡ 이상
2. 3층 이상 공연장 또는 주점영업 용도 층으로서 거실 바닥면적 합계 300㎡ 이상
3. 모든 4층 이상 업무시설
4. 지하 1층 모든 판매시설

답

2. 3층 이상 공연장 또는 주점영업 용도 층으로서 거실 바닥면적 합계 300㎡ 이상

- 집회장 용도 층은 거실 바닥면적 합계 1,000㎡ 이상을 같이 암기한다.

문제 15. 지하층에 설치하는 공연장·집회장·관람장 또는 전시장에 천장이 개방된 외부공간을 설치해야 하는 바닥면적 기준은? #2026법령확인

답안

1. 1,000㎡ 이상
2. 2,000㎡ 이상
3. 3,000㎡ 이상
4. 5,000㎡ 이상

답

3. 3,000㎡ 이상

- 지하층 대규모 공연장·집회장·관람장·전시장: 3,000㎡ 이상이면 외부공간 설치 기준을 확인한다.

문제 16. 대지 안의 피난 및 소화에 필요한 통로의 유효너비 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 단독주택: 0.9 m 이상
2. 바닥면적 합계 500㎡ 이상인 문화 및 집회시설 등: 3 m 이상
3. 그 밖의 용도 건축물: 1.5 m 이상
4. 모든 건축물: 0.6 m 이상

답

4. 모든 건축물: 0.6 m 이상

- 암기: 단독 0.9 / 다중성 큰 용도 3 / 기타 1.5

문제 17. 옥상 출입문에 비상문자동개폐장치를 설치해야 하는 경우로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치해야 하는 건축물
2. 모든 2층 이상 건축물
3. 모든 단독주택
4. 연면적 300㎡ 이상인 창고시설

답

1. 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치해야 하는 건축물

- 또한 피난용 광장을 옥상에 설치하는 다중이용 건축물, 연면적 1,000㎡ 이상 공동주택도 확인한다.

문제 18. 옥상에 헬리포트 또는 헬리콥터 구조공간 등을 확보해야 하는 건축물 기준으로 옳은 것은?

#2026법령확인

답안

1. 층수 5층 이상이고 5층 이상 바닥면적 합계 3,000㎡ 이상
2. 층수 11층 이상이고 11층 이상 바닥면적 합계 10,000㎡ 이상
3. 층수 16층 이상 공동주택 전부
4. 지하층 바닥면적 합계 3,000㎡ 이상

답

2. 층수 11층 이상이고 11층 이상 바닥면적 합계 10,000㎡ 이상

- 평지붕: 헬리포트 또는 헬리콥터 구조공간
- 경사지붕: 경사지붕 아래 대피공간

문제 19. 방화구획 설치 대상에 대한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료인 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 넘는 경우
2. 모든 건축물로서 연면적이 200㎡를 넘는 경우
3. 주요구조부가 목구조인 건축물만 해당한다.
4. 방화구획은 소방시설법에서만 정한다.

답

1. 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료인 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 넘는 경우

- 방화구획 구조물: 내화구조 바닥·벽, 방화문 또는 자동방화셔터

문제 20. 방화구획 설치기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 10층 이하 층은 바닥면적 1,000㎡ 이내마다 구획
2. 10층 이하 층에 스프링클러 등 자동식 소화설비가 있으면 3,000㎡ 이내마다 구획
3. 매층마다 구획
4. 11층 이상 층은 항상 3,000㎡ 이내마다 구획

답

4. 11층 이상 층은 항상 3,000㎡ 이내마다 구획

- 11층 이상 층: 200㎡ 이내, 자동식 소화설비 설치 시 600㎡ 이내

문제 21. 11층 이상 층의 방화구획 기준 중 벽 및 반자의 실내 마감이 불연재료인 경우의 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 200m², 자동식 소화설비 설치 시 600m²
2. 500m², 자동식 소화설비 설치 시 1,500m²
3. 1,000m², 자동식 소화설비 설치 시 3,000m²
4. 3,000m², 자동식 소화설비 설치 시 5,000m²

답

2. 500m², 자동식 소화설비 설치 시 1,500m²

- 11층 이상은 기본 200/600, 불연마감이면 500/1,500으로 구분한다.

문제 22. 방화구획에 사용하는 방화문의 유지 구조로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 평상시 항상 개방하고 화재 시 사람이 직접 닫아야 한다.
2. 언제나 닫힌 상태를 유지하거나, 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동으로 닫히는 구조여야 한다.
3. 방화문은 잠금장치만 있으면 자동폐쇄 구조가 필요 없다.
4. 온도감지 자동폐쇄는 어떤 경우에도 사용할 수 없다.

답

2. 언제나 닫힌 상태를 유지하거나, 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동으로 닫히는 구조여야 한다.

- 연기 또는 불꽃 감지 자동폐쇄가 곤란한 경우에는 온도감지 자동폐쇄 구조를 확인한다.

문제 23. 필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조의 부분을 주차장으로 사용하는 경우의 방화구획 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 건축물의 다른 부분과 구획할 것
2. 외기에 개방되어 있으므로 방화구획을 하지 않는다.
3. 3층 이상인 경우에만 구획한다.
4. 지하층에 있는 경우에만 구획한다.

답

1. 건축물의 다른 부분과 구획할 것

- 벽면적의 2분의 1 이상이 개방된 필로티 유사 구조라도 주차장으로 사용하는 경우는 별도 구획 기준을 확인한다.

문제 24. 배연설비의 배연창 설치기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 방화구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치한다.
2. 배연창은 바닥에서 0.9 m 이내에 설치한다.
3. 반자높이가 3 m 이상이면 배연창 하변은 바닥에서 1 m 이하가 되도록 한다.
4. 피난층에도 예외 없이 배연설비를 설치한다.

답**1. 방화구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치한다.**

- 배연창 상변과 천장 또는 반자 사이 수직거리: **0.9 m 이내**
- 반자높이가 3 m 이상인 경우: 배연창 하변이 바닥에서 **2.1 m 이상** 위치
- 피난층은 예외를 확인한다.

문제 25. 계단 설치기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**답안**

1. 높이가 3 m를 넘는 계단에는 높이 3 m 이내마다 유효너비 120 cm 이상의 계단참을 설치한다.
2. 높이가 1 m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치한다.
3. 너비가 3 m를 넘는 계단에는 원칙적으로 너비 3 m 이내마다 난간을 설치한다.
4. 모든 계단의 계단참 유효너비는 60 cm 이상이면 된다.

답**4. 모든 계단의 계단참 유효너비는 60 cm 이상이면 된다.**

- 핵심: 3 m 높이마다 / 120 cm 계단참 / 1 m 초과 난간 / 3 m 초과 중간난간

문제 26. 소방관 진입창 설치 대상 층에 대한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인**답안**

1. 1층부터 5층까지 설치한다.
2. 2층 이상 11층 이하인 층에 각각 1개소 이상 설치한다.
3. 12층 이상인 모든 층에 설치한다.
4. 지하층에만 설치한다.

답**2. 2층 이상 11층 이하인 층에 각각 1개소 이상 설치한다.**

- 다만, 직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층 및 바닥구조체 윗면 높이가 지표면으로부터 **44 m 초과인** 층은 설치하지 않을 수 있다.

문제 27. 소방관 진입창 추가 설치 간격으로 옳은 것은? #2026법령확인**답안**

1. 창 의 가운데에서 벽면 끝까지 수평거리가 20 m 이상이면 20 m 이내마다 추가
2. 창 의 가운데에서 벽면 끝까지 수평거리가 40 m 이상이면 40 m 이내마다 추가
3. 창 의 가운데에서 벽면 끝까지 수평거리가 60 m 이상이면 60 m 이내마다 추가
4. 창 의 가운데에서 벽면 끝까지 수평거리와 무관하다.

답**2. 창 의 가운데에서 벽면 끝까지 수평거리가 40 m 이상이면 40 m 이내마다 추가**

- 완화가 필요한 경우에는 소방본부장 또는 소방서장의 검토 자료 또는 의견서 관련 조항을 확인한다.

문제 28. 소방관 진입창의 표시 및 크기 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 창문 가운데에 지름 20 cm 이상의 붉은색 역삼각형 표시
2. 창문 한쪽 모서리에 타격지점 지름 3 cm 이상의 원형 표시
3. 창문 유리 크기는 폭 90 cm 이상, 높이 1 m 이상
4. 실내 바닥면부터 창의 아랫부분까지 높이는 원칙적으로 150 cm 이내

답

4. 실내 바닥면부터 창의 아랫부분까지 높이는 원칙적으로 150 cm 이내

- 원칙: 창 아랫부분 높이 **80 cm** 이내
- 노대 등에 불가피하게 설치하는 경우: **120 cm** 이내
- 2026 기준에서 창문 유리 높이는 **1 m** 이상으로 정리한다.

문제 29. 소방관 진입창에 사용할 수 있는 유리 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 플로트판유리 두께 6 mm 이하
2. 강화유리 또는 배강도유리 두께 5 mm 이하
3. 해당 유리로 구성된 이중 유리
4. 모든 접합유리와 망입유리

답

4. 모든 접합유리와 망입유리

- 현행 기준은 플로트판유리, 강화유리 또는 배강도유리, 해당 유리로 구성된 이중·삼중 유리 조건을 구분해 확인한다.

문제 30. 건축법 피난·방화 수치 암기로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 직통계단 보행거리 기본 30 m
2. 피난계단 대상 5층 이상 또는 지하 2층 이하
3. 방화구획 대상 연면적 1,000㎡ 초과
4. 소방관 진입창은 12층 이상 모든 층에 설치

답

4. 소방관 진입창은 12층 이상 모든 층에 설치

- 핵심 수치 묶음: 직통 30 / 내화 50 / 공동주택 16층 40 / 피난계단 5·지하2 / 특별피난 11·공동16·지하3 / 방화구획 1,000 / 진입창 2~11층