

54. 소방시설법

0) 2026 현행 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 **최신 소방관계법령** 실시간 자동 업데이트 목록
- source:: [최신 소방관계법령](#)
- 현행:: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 [법률 제18522호, 2021. 11. 30.]
- 현행:: 소방시설법 시행령 [대통령령 제36220호, 2026. 3. 24.]
- 현행:: 소방시설법 시행규칙 [행정안전부령 제590호, 2025. 12. 1.]
- 관련 고시:: 방염성능기준 [소방청고시 제2025-24호, 2025. 12. 15.]
- 반영:: 구법명·오타·명백한 구용어를 현행 표현으로 정리했다.
- 반영:: 문항 충돌 보정, 제연설비 설치대상 표현, 자체점검기록표 게시기간, 우수품질인증 용어를 2026 현행 기준으로 정리했다.
- 주의:: 과태료·벌칙·선임기간·교육기간·별표/서식 문제는 시행령·시행규칙 개정 영향을 크게 받으므로 시험 직전 국가법령정보센터 원문으로 재확인한다.

문제 01. **무창층(無窓層)이란 지상층 중 유효개구부의 면적합계가 당해층 바닥면적의 30분의 1 이하가 되는 층을 말한다. 이때의 개구부 조건과 거리가 먼 것은? #2026법령확인**

답안

- ① 개구부의 크기가 지름 50 cm 이상의 원이 통과할 수 있을 것
- ② 그 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2 m 이내일 것
- ③ 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 공지에 면할 것
- ④ 방법을 위하여 개구부에는 창살을 설치할 것

해설 | 무창층의 정의

「소방시설법 시행령」에 따르면, 무창층은 지상층 중 다음 조건을 모두 만족하는 경우에 해당됩니다.

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에서 무창층의 정의 및 개구부의 요건
 - **✓ 중요한 내용** : 지상 30 개크오공내 /바밑이리 /도차진터 / 내외 파괴 / 화피창장
 - 추가 설명
 - 관련 정보 : 창살,장애물
-
- 지상층 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 개구부(건축물에서 채광·환기·통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창·출입구, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)의 면적의 합계가 해당 층의 바닥면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)의 **30분의 1** 이하가 되는 층을 말한다.
 - 가. 크기는 지름 **50**센티미터 이상의 원이 통과할 수 있을 것
 - 나. 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 **1.2**미터 이내일 것
 - 다. 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
 - 라. 화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 않을 것
 - 마. 내부 또는 외부에서 쉽게** 부**수거나 열 수 있을 것
 - 1) 무창층의 개구부 조건

- 개구부 크기: 지름 50 cm 이상의 원이 통과할 수 있는 크기
- 바닥면과 개구부 하단의 거리: 1.2 m 이하
- 진입 가능 조건: 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 공지에 접할 것
- 창살 등의 장애물 설치 금지: 창살과 같은 장애물이 없어야 하며, 내·외부에서 쉽게 개방 가능해야 함

오답 분석

- **④번(창살 설치)**는 무창층 개구부 기준에 위배됨
- 창살과 같은 장애물 설치 금지
- 화재 시 신속한 피난 및 구조를 위해 내·외부에서 쉽게 개방 가능해야 함

정답: ④

문제 02. 피난층에 대한 정의로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 지상으로 통하는 직통계단에 있는 층
- ② 지상 1층
- ③ 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
- ④ 비상계단으로 연결되는 층

해설 | 피난층의 정의

「소방시설법 시행령」에 따르면, 피난층은 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층을 의미합니다.

정답 분석

- ① 지상으로 통하는 직통계단에 있는 층 → X
- 직통계단이 있어도 출입구가 지상과 연결되지 않으면 피난층이 아님
- ② 지상 1층 → X
- 무조건 지상 1층이 피난층이 되는 것은 아님
- ③ 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층 → O
- 피난층의 정확한 정의에 해당
- ④ 비상계단으로 연결되는 층 → X
- 비상계단과 관계없이 피난층 여부가 결정됨

정답: ③

문제 03. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 지하가 중 터널로서 길이가 1,000 m 이상인 터널에는 옥내소화전설비를 설치하여야 한다.
- ② 판매시설로서 바닥면적의 합계가 5,000 m² 이상인 경우에는 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 한다.
- ③ 위락시설로서 연면적 600 m² 이상의 경우, 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다.

④ 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 관광호텔에는 방염복 또는 방화복, 인공소생기 및 공기호흡기를 설치하여야 한다.

해설 | 특정소방대상물과 소방시설 기준

「소방시설법 시행령」에 따른 소방시설 설치 기준 중 일부를 살펴보면 다음과 같습니다.

- 1) 스프링클러설비
 - 바닥면적 5,000 m² 이상 → 판매시설, 운수시설, 창고시설
 - 수용인원 500명 이상
- 2) 자동화재탐지설비
 - 연면적 600 m² 이상 → 근린, 의료시설, 위락시설, 장례시설, 복합건축물
- 3) 방염 및 방화복, 공기호흡기 설치 기준
 - 지하층 포함 층수 7층 이상 → 공기호흡기 설치 의무
 - 수용인원 100명 이상 문화 집회 시설 → 공기호흡기 설치 의무
 - 지하층 중 지하상가 → 설치 의무

오답 분석

- ④번(지하층 포함 5층 이상 관공공합 → X)
- 관공공합이라는 특정 기준 없음
- 공기호흡기 및 방염복 설치 기준은 지하층 포함 11층 이상에서 적용

정답: ④

문제 04. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 소방시설에 대한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 수용인원 50명인 문화 및 집회시설 중 영화상영관은 공기호흡기를 설치하여야 한다.
- ② 비상경보설비는 소방시설의 내진설계 기준에 맞게 설치하여야 한다.
- ③ 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기의 내용연수는 5년으로 한다.
- ④ 불연성물품을 저장하는 창고는 옥외소화전 및 연결살수설비를 설치하지 아니할 수 있다.

해설 | 소방설비 설치 면제 기준

「소방시설법 시행령」에 따르면, 불연성 물품을 저장하는 창고는 옥외소화전 및 연결살수설비 설치 대상에서 제외될 수 있습니다.

1) 소방설비 설치 면제 기준

- 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 화재위험도가 낮은 특정소방대상물 에 해당되는 것과 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.
- ✓ 중요한 내용 : 석재 불금 불건(불끈) 옥외살
- 추가 설명
- 관련 정보

- 특정소방대상물 : 석재,불연성금속,불연성 건축재료 등의 **가공공장**, **기계조립공장** 또는 **불연성 물품**을 저장하는 창고
- 설치하지 않을 수 있는 소방시설 : **옥외소화전** 및 **연결살수설비**
- 2) 소화기 내용연수 기준
- 분말소화기 내용연수: 10년
- 할론, 이산화탄소, 청정소화기: 10년 이상

정답 분석

- ① (50명 이상 문화집회시설 공기호흡기 의무) → X
- 공기호흡기 의무 기준은 100명 이상
- ② (비상경보설비 내진설계) → X
- 내진설계대상 소방시설: **옥스물**(옥내소화전,스프링클러,물분무등)
- ③ (분말형태 소화기 내용연수 5년) → X
- 분말소화기 내용연수는 10년
- ④ (불연성 물품 창고 소방시설 면제) → O
- 창고 내 불연성 물품 저장 시 옥외소화전 및 연결살수설비 면제 가능

정답: ④

문제 05. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 무선통신보조설비는 어떤 소방시설에 속하는가?

#2026법령확인

답안

- ① 소화설비
- ② 소화용수설비
- ③ 소화활동설비
- ④ 피난구조설비

해설 | 소화활동설비의 종류

- 소화활동설비는 소방관이 화재 진압 및 구조 활동을 효율적으로 수행할 수 있도록 돕는 설비를 의미합니다.
- 무선통신보조설비는 소화활동설비의 한 종류로, 소방관들이 원활하게 의사소통할 수 있도록 지원합니다.
- 소화활동설비의 예시
 - 제연설비
 - 연결송수관
 - 연결살수설비
 - 비상콘센트
 - 무선통신보조설비
 - 연소방지설비

정답 분석

- ① 소화설비: 화재를 직접 소화하는 설비 (예: 스프링클러, 소화기)
- ② 소화용수설비: 소화에 필요한 물을 공급하는 설비 (예: 소화전, 저수조)

- ③ **소화활동설비**: 소방활동을 지원하는 설비 (예: 무선통신보조설비) → **정답**
- ④ **피난구조설비**: 피난 및 구조를 위한 설비 (예: 피난사다리, 유도등)

정답: ③

문제 06. 특정소방대상물 중 근린생활시설에 해당하는 것은? #2026법령확인

답안

- ① 체력단련장으로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡인 것
- ② 슈퍼마켓으로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡인 것
- ③ 공연장으로 쓰는 바닥면적의 합계가 200㎡인 것
- ④ 금융업소로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡인 것

해설 | 특정소방대상물 중 근린생활시설

- 근린생활시설은 특정소방대상물 중 하나로, 일정 면적 이상일 경우 특정 용도에 따라 구분됩니다.
- 근린생활시설의 주요 기준
- 바닥면적 150㎡ 미만: 단란주점, 휴게음식점, 제과점, 노래연습장 등
- 바닥면적 300㎡ 미만: 공연장, 비디오물 감상실업 등
- 바닥면적 500㎡ 미만: 금융업소, 사무소, 부동산업, 결혼상담소 등
- 바닥면적 1,000㎡ 미만: 슈퍼마켓, 소매점, 의약품·의료기기판매소 등

정답 분석

- ① 체력단련장(1,000㎡ 이상): 운동시설로 분류 → ❌
- ② 슈퍼마켓(1,000㎡ 이상): 판매시설로 분류 → ❌
- ③ 공연장(200㎡ 이상): 근린생활시설 기준(300㎡ 미만) 충족 → **정답**
- ④ 금융업소(500㎡ 이상): 업무시설로 분류 → ❌

정답: ③

문제 07. 특정소방대상물에서 복합건축물의 정의로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 하나의 건축물이 근린생활시설·판매시설 업무시설 숙박시설 위락시설의 용도와 주택용도를 함께 사용하는 경우
- ② 관계법령에서 주 용도의 부속시설의 설치를 의무화하는 경우
- ③ 주택 안에 부대시설 또는 복리시설로 사용하는 경우
- ④ 주 용도의 기능에 필수적으로 필요한 용도로서 건축물의 설비, 대피, 위생용도로 사용하는 경우

해설 | 복합건축물

- 복합건축물이란 하나의 건축물이 둘 이상의 용도로 사용되는 것을 의미합니다.
- 복합건축물의 주요 기준

- 1. 하나의 건축물이 둘 이상의 용도로 사용되는 것
- 2. 하나의 건축물이 근린생활시설, 판매시설, 업무시설, 숙박시설 또는 위락시설의 용도와 주택용도로 함께 사용되는 것
- **복합건축물이 아닌 경우**
- **주부 의무화**
주부복리
주용필 설대위생 사장집 물주 소식운세

- 1. 관계 법령에서 주된 용도의 부수시설로서 그 설치를 의무화하고 있는 용도 또는 시설
- 2. 「주택법」 제35조제1항제3호 및 제4호에 따라 주택 안에 부대시설 또는 복리시설이 설치되는 특정소방대상물
- 3) 건축물의 주된 용도의 기능에 필수적인 용도로서 다음의 어느 하나에 해당하는 용도
- 가) 건축물의 설비(제23호마목의 전기저장시설을 포함한다), 대피 또는 위생을 위한 용도, 그 밖에 이와 비슷한 용도
- 나) 사무, 작업, 집회, 물품저장 또는 주차를 위한 용도, 그 밖에 이와 비슷한 용도
- 다) 구내소각 시설의 용도, 구내식당, 구내운동시설 등 종업원후생복리시설(기숙사는 제외한다), 구내세탁소, 그 밖에 이와 비슷한 용도
- (1) 관계법령에서 주된 용도의 부속시설로 시설 설치를 의무화하고 있는 용도로 쓰는 시설
- (2) 주택 안에 부대시설 또는 복리시설이 설치되는 특정소방대상물
- (3) 건축물의 주된 용도의 기능에 필수적인 용도로서 사용되는 설비, 대피, 위생 용도

정답 분석

- ① 하나의 건축물이 여러 용도로 사용되는 경우 →  정답
- ② 관계법령에서 주 용도의 부속시설이 의무 설치된 경우 → 
- ③ 주택 내 부대시설 또는 복리시설로 사용되는 경우 → 
- ④ 주 용도의 기능에 필수적으로 필요한 용도로 사용되는 경우 → 

정답: ①

문제 08. 둘 이상의 건축물이 다음의 연결통로로 연결된 경우 하나의 소방대상물로 볼 수 있다. 하나의 소방대상물로 볼 수 없는 경우는? #2026법령확인

- 답안**
- ① 내화구조가 아닌 연결통로로 연결된 경우
 - ② 벽이 없는 구조로서 그 길이가 10m 이하인 경우로 별 높이가 바닥에서 천장까지 높이의 1/2 이상인 경우
 - ③ 지하차도, 지하상가, 지하역사로 연결된 경우
 - ④ 자동방화셔터 또는 60분+ 방화문이 설치되지 않은 피트로 연결된 경우

해설 | 둘 이상의 건축물을 하나의 건축물로 보는 경우

- 하나의 건축물로 보는 기준
- 1. 내화구조로 된 연결통로가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

- (1) 벽이 없는 구조로서 그 길이가 **6m 이하**인 경우
- (2) 벽이 있는 구조로서 그 길이가 **10m 이하**인 경우
- 다만, 벽 높이가 바닥에서 천장 높이의 **1/2 이상**인 경우
- 벽이 있는 구조라도 바닥에서 천장 높이의 **1/2 미만**일 경우는 벽이 없는 구조로 봄

2. **내화구조로 된 연결통로**로 연결된 경우
3. 컨베이어로 연결되거나 플랜트설비의 배관 등으로 연결되어 있는 경우
4. 지하보도, 지하상가, 지하가로 연결된 우
5. **자동방화셔터 또는 60분+ 방화문이 설치되지 않은 피트**로 연결된 경우
6. 지하구로 연결된 경우

정답 분석

- ① 내화구조가 아닌 연결통로로 연결된 경우 → **✗** (하나의 건축물로 보지 않음)
- ② 벽이 없는 구조로 길이가 10m 이하이며 높이가 1/2 이상인 경우 → **✓** (하나의 건축물로 볼 수 있음)
- ③ 지하차도, 지하상가, 지하역사로 연결된 경우 → **✗** (하나의 건축물로 보지 않음) → **정답**
- ④ 자동방화셔터 또는 60분+ 방화문이 설치되지 않은 피트로 연결된 경우 → **✗** (하나의 건축물로 보지 않음)

정답: ③

문제 09. 다음 () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

둘 이상의 특정소방대상물이 내화구조로 된 연결통로가 벽이 없는 구조로서 그 길이가 () 이하인 경우, 벽이 있는 구조로서 그 길이가 () 이하인 경우에는 하나의 소방대상물로 본다.

- ① 3m, 5m
- ② 5m, 3m
- ③ 6m, 10m
- ④ 10m, 6m

해설 | 둘 이상의 건축물을 하나의 건축물로 보는 경우

- 내화구조로 된 연결통로가 **하나의 소방대상물**로 인정되는 조건은 다음과 같습니다.
- 1. **벽이 없는 구조**인 경우: 그 길이가 **6m 이하**
- 2. **벽이 있는 구조**인 경우: 그 길이가 **10m 이하**
- 단, 벽 높이가 바닥에서 천장까지 높이의 **1/2 이상**일 것

정답 분석

- ① 3m, 5m → **✗** (기준보다 짧음)
- ② 5m, 3m → **✗** (기준이 맞지 않음)
- ③ 6m, 10m → **✓** **정답**

- ④ 10m, 6m → ✖ (기준이 반대됨)

정답: ③

문제 10. 특정소방대상물의 지하층이 지하가와 연결되어 있는 경우 해당 지하층의 부분은 지하가로 볼 수 있다. 다만 다음의 경우에는 지하가로 보지 않는데 다음의 괄호 안에 들어가는 문구의 내용으로 알맞은 것은? #2026법령확인

답안

지하가와 연결되는 지하층에 지하층 또는 지하가에 설치된 자동방화셔터 또는 60분+ 방화문이 화재 시 ()의 작동과 연동하여 자동으로 닫히는 구조이거나 그 윗부분에 ()가 설치된 경우에는 지하가로 보지 않는다.

- ① 경보설비, 자동소화설비, 드렌처설비
- ② 화재안전기준, 자동소화설비, 물분무소화설비
- ③ 자동개방장치, 자동소화설비, 드렌처설비
- ④ 화재감지기, 제연설비, 드렌처설비

해설 | 지하층과 지하가 연결 시 지하가로 보는 경우

- (4)특정소방대상물의 지하층이 지하가와 연결되는 경우 해당지하층은 지하가로 간주하는데 어떠한 경우 지하가로 보지 않고 해당건축물의 지하층으로 보는지 그 기준을 설명하시오
 - **화경자 셔터방 / 화자 방드**
-
- **지하가**와 연결되는 지하층에 지하층 또는 지하가에 설치된 자동방화**셔터** 또는 60분+ 방화문이 **화재** 시 **경보설비** 또는 **자동소화설비**의 작동과 연동하여 자동으로 닫히는 구조이거나 그 윗부분에 **드렌처설비**가 설치된 경우
 - 1. **특정소방대상물의 지하층**이 지하가와 연결되어 있는 경우 해당 지하층의 부분은 **지하가로 본다**.
 - 2. 다만, 다음과 같은 경우에는 **지하가로 보지 않는다**.
 - 지하층 또는 지하가에 설치된 **자동방화셔터** 또는 **60분+ 방화문**이
 - **화재** 시 **경보설비**의 작동과 연동하여 자동으로 닫히는 구조이거나
 - 그 윗부분에 **드렌처설비**가 설치된 경우

정답 분석

- ① 경보설비, 자동소화설비, 드렌처설비 → ✔ 정답
- ② 화재안전기준, 자동소화설비, 물분무소화설비 → ✖
- ③ 자동개방장치, 자동소화설비, 드렌처설비 → ✖
- ④ 화재감지기, 제연설비, 드렌처설비 → ✖

정답: ①

문제 11. 소방청장이 시·도지사에게 위임하는 업무가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 방염성능검사 중 합판·목재를 설치하는 현장에서 방염처리한 경우의 방염성능검사
- ② 우수 소방대상물의 선정, 표시 발급 및 관계인에 대한 포상
- ③ 소방용품에 대한 수거·폐기 또는 교체 등의 명령
- ④ 우수품질인증

해설 | 권한의 위임·위탁 등

1) 시·도지사에게 위임하는 업무

- (1) 방염성능검사 중 합판·목재를 설치하는 현장에서 방염처리한 경우의 방염성능검사
- (2) 우수 소방대상물의 선정, 표시 발급 및 관계인에 대한 포상
- (3) 소방용품에 대한 수거·폐기 또는 교체 등의 명령

2) 한국소방산업기술원에 위탁하는 업무

- (1) 방염성능검사 중 대통령령으로 정하는 검사(합판·목재를 설치하는 현장에서 방염처리한 경우의 방염성능검사 제외)
- (2) 소방용품의 형식승인(시험시설의 심사를 포함)
- (3) 형식승인의 변경승인
- (4) 형식승인의 취소(청문을 포함)
- (5) 성능인증 및 성능인증의 취소(청문을 포함)
- (6) 성능인증의 변경인증
- (7) 우수품질인증 및 그 취소(청문을 포함)

정답 분석

- ① 방염성능검사 → ☒ 시·도지사 위임 업무
- ② 우수 소방대상물의 선정 및 포상 → ☒ 시·도지사 위임 업무
- ③ 소방용품의 수거·폐기·교체 명령 → ☒ 시·도지사 위임 업무
- ④ 우수품질인증 → ☒ 한국소방산업기술원 위탁 업무 → 정답

정답: ④

문제 12. 건축허가 등의 동의에 있어서 당해 건축물의 공사 시공지 또는 소재지를 관할하는 누구의 동의를 받아야만 허가 또는 사용승인을 할 수 있는가? #2026법령확인

답안

- ① 시장
- ② 소방서장
- ③ 소방청장
- ④ 시·도지사

해설 | 건축허가 등의 동의

- 건축물의 신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 용도변경 또는 대수선의 허가·협의 및 사용승인의 권한이 있는 행정기관은 건축허가 등을 할 때 미리 당해 건축물 등의 시공지 또는 소재지를 관할하는 소방본부장·소방서장의 동의를 받아야 한다.

정답: ②

문제 13. 소방본부장 또는 소방서장은 건축허가 등의 동의요구서류를 접수한 날부터 며칠 이내에 건축허가 등의 동의 여부를 회신하여야 하는가? #2026법령확인

답안

(단, 허가를 신청한 특정 소방대상물은 지하층을 포함하여 30층 이상이다.)

- ① 3일
- ② 5일
- ③ 7일
- ④ 10일

해설 | 건축허가 등의 동의 절차

- 건축허가 등의 동의는 행정기관(시·군·구청)이 소방본부장 또는 소방서장에게 요청하여 이루어짐.
- 회신 기한
- 일반 건축물: 5일 이내
- 30층 이상 건축물 또는 지하층을 포함한 건축물: 10일 이내

정답 분석

- ① 3일 → ❌ (기준보다 짧음)
- ② 5일 → ❌ (일반 건축물의 회신 기한)
- ③ 7일 → ❌ (기준보다 짧음)
- ④ 10일 → ✅ 정답 (30층 이상 건축물의 회신 기한)

정답: ④

문제 14. 건축허가 등의 동의대상물에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인

답안

- ① 연면적 400㎡ 이상인 건축물. 단, 정신의료기관으로서 연면적 100㎡ 이상인 것
- ② 결핵환자 및 한센인 24시간 생활하는 노유자시설
- ③ 지하층 무창층으로서 바닥면적 150㎡(공연장 100㎡) 이상인 층
- ④ 차고, 주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200㎡ 이상인 층이 있는 시설

해설 | 건축허가 등의 동의 대상물 (영 7조)

- 건축물 등의 신축.증축.개축.이전.용도변경 또는 대수선의 허가.협의 및 사용승인을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물의 범위
- **✓ 중요한 내용 :**
- 동의해주는 수수료는 원래는 **400원**인데
- **학교는 100원, 노유자시설은 200원, 정신이상자와 장애인**은 300원만 받아라.
- **무지썸오 차주 이영애 기주 이영애의 항공기격납고는 6층에서조산위험 풍전지**
- **노아가 정장입고 노숙을 하다가 결핵과 한센씨병에 걸려서 요양병원에 입원해서 특가 저취 치료를 받고 있는데 100톤짜리 탱크가 쳐들어왔다.**
- 추가 설명
- 요약

-
- 1. 연면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제4호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)이 **400제곱미터** 이상인 건축물이나 시설. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설은 해당 목에서 정한 기준 이상인 건축물이나 시설로 한다.
 - 가. 「학교시설사업 촉진법」 제5조의2제1항에 따라 건축등을 하려는 **학교시설: 100제곱미터**
 - 나. 별표 2의 특정소방대상물 중 **노유자(老幼者)** 시설 및 수련시설: **200제곱미터**
 - 다. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제5호에 따른 **정신의료기관**(입원실이 없는 정신건강의학과 의원은 제외하며, 이하 “정신의료기관”이라 한다): **300제곱미터**
 - 라. 「장애인복지법」 제58조제1항제4호에 따른 **장애인 의료재활시설**(이하 “의료재활시설”이라 한다): **300제곱미터**
 - 2. 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 **150제곱미터**(공연장의 경우에는 100제곱미터) 이상인 층이 있는 것
 - 3. 차고·주차장 또는 주차 용도로 사용되는 시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
 - 가. 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 **200제곱미터** 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설
 - 나. 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 20대 이상을 주차할 수 있는 시설
 - 4. 층수(「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에 따라 산정된 층수를 말한다. 이하 같다)가 **6층** 이상인 건축물
 - 5. **항공기 격납고**, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송수신탑
 - 6. 별표 2의 특정소방대상물 중 의원(입원실이 있는 것으로 한정한다)·조산원·산후조리원, 위험물 저장 및 처리 시설, 발전시설 중 **풍력발전소·전기저장시설, 지하구(地下溝)**
 - 7. 제1호나목에 해당하지 않는 노유자 시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설. 다만, 가목2) 및 나목부터 바목까지의 시설 중 「건축법 시행령」 별표 1의 단독주택 또는 공동주택에 설치되는 시설은 제외한다.
 - 가. 별표 2 제9호가목에 따른 노인 관련 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
 - 1. 「노인복지법」 제31조제1호에 따른 노인주거복지시설, 같은 조 제2호에 따른 노인의료복지시설 및 같은 조 제4호에 따른 재가노인복지시설
 - 2. 「노인복지법」 제31조제7호에 따른 학대피해노인 전용쉼터
 - 나. 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설(아동상담소, 아동전용시설 및 지역아동센터는 제외한다)
 - 다. 「장애인복지법」 제58조제1항제1호에 따른 장애인 거주시설
 - 라. **정신질환자** 관련 시설(「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제27조제1항제2호에 따른 공동생활가정을 제외한 재활훈련시설과 같은 법 시행령 제16조제3호에 따른 종합시설 중 24시간 주거를 제공하지 않는 시설은 제외한다)
 - 마. 별표 2 제9호마목에 따른 **노숙인** 관련 시설 중 노숙인자활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설
 - 바. **결핵환자나 한센인**이 24시간 생활하는 노유자 시설
 - 8. 「의료법」 제3조제2항제3호라목에 따른 **요양병원**(이하 “요양병원”이라 한다). 다만, 의료재활시설은 제외한다.

- 9. 별표 2의 특정소방대상물 중 공장 또는 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2에서 정하는 수량의 750배 이상의 특수가연물을 저장·취급하는 것
- 10. 별표 2 제17호나목에 따른 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량의 합계가 100톤 이상인 것

정답: ①

문제 15. 건축허가 등의 동의 대상물에서 제외되는 경우가 아닌 경우는? #2026법령확인

답안

- ① 스프링클러설비가 화재안전기준에 적합하게 설치된 경우
- ② 피난기구가 화재안전기준에 적합하게 설치된 경우
- ③ 유도등 및 유도표지가 화재안전기준에 적합하게 설치된 경우
- ④ 증축 또는 용도변경으로 인하여 소방시설을 추가로 설치하지 않는 경우

해설 | 건축허가 등의 동의 대상 제외 경우

1. 특정소방대상물에 설치되는 소화기구, 누전경보기, 비상경보기, 자동화재탐지설비, 피난기구 및 인공지형 등이
 - 유도등 또는 유도표지가 화재안전기준에 적합한 경우, 그 건축물은 동의 대상에서 제외됨
2. 건축물의 증축 또는 용도변경으로 인하여 해석 결과
 - 해당 특정소방대상물에 추가 소방시설 설치가 필요하지 않은 경우, 동의 대상에서 제외됨
3. 소방시설의 성능위주 설계가 적용되는 건축물 중,
 - 화재안전기준에 맞게 설계되어 소방시설이 적절히 배치된 경우, 동의 대상에서 제외됨

정답 분석

- ① 스프링클러설비가 화재안전기준에 적합하게 설치된 경우 → ✖ 동의 대상에서 제외됨 → 정답
- ② 피난기구가 화재안전기준에 적합하게 설치된 경우 → ✔ 동의 대상에서 제외됨
- ③ 유도등 및 유도표지가 화재안전기준에 적합하게 설치된 경우 → ✔ 동의 대상에서 제외됨
- ④ 증축 또는 용도변경으로 인하여 소방시설을 추가로 설치하지 않는 경우 → ✔ 동의 대상에서 제외됨

정답: ①

문제 16. 건축허가 등의 동의 요구 시 첨부하여야 할 서류가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 건축허가신청서 사본
- ② 소방안전관리자선임신고서
- ③ 소방시설설치계획표
- ④ 소방시설설계업자의 등록증

해설 | 건축허가 등의 동의 시 서류

1. 건축허가신청서 및 건축허가서

2. 설계도서

- 건축물 관련 상세도면
- 건축개요 및 배치도
- 주단면도 및 입면도
- 층별 평면도(용도별 기준층 평면도 포함)
- 방화구획도(창호도 포함)
- 실내외 마감재료표
- 소방차량 진입 동선도 및 부서 공간 위치도(조경계획 포함)
- 소방시설 설치도서
- 소방시설(경계구역·제거분야의 시설)의 계통도(시설별 제어선 포함)
- 소방시설 평면도
- 실내장식물·방염대상물 설치 계획(마감재료 제외)
- 소방시설의 비전설계 계통도 및 기준층 평면도 등 기본설계도면
- 소방시설 설치계획표
- 임시소방시설 설치계획서(설치기기·위치·형식 및 용량 포함)
- 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본
- 소방시설설계 계약서 사본

정답 분석

- ① 건축허가신청서 사본 → ☒ 동의 요구 시 필수 서류
- ② 소방안전관리자선임신고서 → ☒ 건축허가 동의와 관련 없음 → 정답
- ③ 소방시설설치계획표 → ☒ 동의 요구 시 필수 서류
- ④ 소방시설설계업자의 등록증 → ☒ 동의 요구 시 필수 서류

정답: ②

문제 17. 주택에는 소화기 및 단독경보형 감지기를 설치하여야 한다. 다음 중 주택에 해당하는 것은?
#2026법령확인

답안

- ㄱ. 단독주택
- ㄴ. 연립주택
- ㄷ. 아파트
- ㄹ. 기숙사

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

해설 | 주택에 설치하는 소방시설

1. 다음 주택의 소유자는 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하여야 함

- (1) 단독주택: 단독, 다중, 다가구 주택
 - (2) 공동주택(단, 아파트·기숙사 제외): 연립주택, 다세대주택
 - 2. 국가·지방자치단체는 주택에 설치하여야 하는 주택용 소방시설의 설치 및 국민의 자율적인 안전관리를 촉진하기 위하여 필요 시 설치를 마련하여야 함
3. 주택용 소방시설의 설치기준 및 자율적인 안전관리에 관한 사항은 시·도 조례로 정할 수 있음
4. 주택용 소방시설
- (1) 소화기
 - (2) 단독경보형 감지기

정답 분석

- ㄱ. 단독주택 → ☒ 주택용 소방시설 설치 대상
- ㄴ. 연립주택 → ☒ 주택용 소방시설 설치 대상
- ㄷ. 아파트 → ☒ 주택이지만 설치 대상에서 제외됨
- ㄹ. 기숙사 → ☒ 설치 대상에서 제외됨

정답: ① (ㄱ, ㄴ)

문제 18. 수용인원 산정방법으로서 적합한 것은? #2026법령확인

답안

- ① 숙박시설로서 침대가 없는 경우에는 종사자 수에 해당 바닥면적의 합계를 3㎡로 나누어 얻은 수
- ② 강의실 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 3㎡로 나누어 얻은 수
- ③ 교무실 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수
- ④ 운동시설 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 1.9㎡로 나누어 얻은 수

해설 | 수용인원 산정방법

- ☒ 중요한 내용 : 숙박유무 종폴삼 / 상담 교실 휴강 119 / 문종운동강당 46 / 그3 복계화제외 반올

구분	조건	수용인원 산정방법
숙박시설	침대 있음	종사자 수 + 침대 수 (2인용: 2인)
숙박시설	침대 없음	종사자 수 + 바닥면적 합계 / 3㎡
숙박시설 이외	강의실·교무실·실험실·휴게실 등 특수목적실	바닥면적 합계 / 1.9㎡
숙박시설 이외	강당·문화집회시설·운동시설·교시실	바닥면적 합계 / 4.6㎡
숙박시설 이외	관람석에 고정식 의자가 있는 경우	의자 수
숙박시설 이외	관람석에 고정식 의자가 없는 경우	의자의 평면너비 / 0.45㎡
숙박시설 이외	그 밖의 대상물	바닥면적 합계 / 3㎡

정답 분석

- ① 숙박시설로서 침대가 없는 경우(바닥면적 합계 / 3㎡) → ☒ 정답
- ② 강의실(바닥면적 합계 / 1.9㎡) → ☒ (강의실은 1.9㎡ 적용)
- ③ 교무실(바닥면적 합계 / 1.9㎡) → ☒ (교무실이 아니라 강당·문화집회시설·운동시설·교시설이 4.6㎡ 적용)
- ④ 운동시설(바닥면적 합계 / 4.6㎡) → ☒ (운동시설은 4.6㎡ 적용, 1.9㎡는 강의실)

정답: ①

문제 19. 옥외소화전설비를 설치할 특정소방대상물로서 같은 구(區) 내의 둘 이상의 특정소방대상물이 행정안전부령으로 정하는 연소(延燒) 우려가 있는 구조인 경우에는 이를 하나의 특정소방대상물로 본다. 여기서 행정안전부령으로 정하는 연소(延燒) 우려가 있는 구조는 3가지 기준에 모두 해당하는 구조를 말한다. 이에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인

답안

- ① 건축대장의 건축물 현황도에 표시된 대지경계선 안에 둘 이상의 건축물이 있는 경우
- ② 각 방화구획을 관통하는 컨베이어·에스컬레이터 또는 이와 유사한 시설의 주위로서 방화구획을 할 수 없는 부분을 말한다.
- ③ 각 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평거리 1층의 경우에는 6m 이하, 2층 이상이 중첩될 경우에는 10m 이하인 경우이다.
- ④ 개구부가 다른 건축물을 향하여 설치되어 있는 경우이다.

해설 | 연소우려가 있는 구조

- 행정안전부령으로 정하는 연소우려가 있는 건축물의 구조
 - 대지경계 둘건 / 외벽 60/ 향하여
- 1. 건축물대장의 건축물 현황도에 표시된 **대지경계선** 안에 **둘** 이상의 **건축물**이 있는 경우
 - 2. 각각의 건축물이 다른 건축물의 **외벽**으로부터 수평거리가 1층의 경우에는 **6미터** 이하, 2층 이상의 층의 경우에는 **10미터** 이하인 경우
 - 3. 개구부(영 제2조제1호 각 목 외의 부분에 따른 개구부를 말한다)가 다른 건축물을 **향하여** 설치되어 있는 경우

정답 분석

- ① 건축대장의 대지경계선 내 둘 이상의 건축물이 있는 경우 → ☒ 연소우려 구조
- ② 방화구획을 관통하는 컨베이어·에스컬레이터 등 → ☒ 연소우려 구조에 해당하지 않음 → 정답
- ③ 수평거리 1층 6m 이하, 2층 이상 10m 이하 → ☒ 연소우려 구조
- ④ 개구부가 다른 건축물을 향해 있는 경우 → ☒ 연소우려 구조

정답: ②

문제 20. 가스 관계 법령에 따라 설치되는 물분무장치 등에 소방대가 사용할 수 있는 연결송수구가 설치되거나 물분무장치 등에 몇 시간 이상 공급할 수 있는 수원(水源)이 확보된 경우에는 연결살수설비의 설치가 면제되는가? #2026법령확인

답안

- ① 2시간
- ② 4시간
- ③ 6시간
- ④ 8시간

해설 | 연결살수설비 설치 면제기준

- **✓ 중요한 내용 :** 송부 미시간물 / 물소송 6시간
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- 가. 연결살수설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 **송수구를 부설한 미분무소화설비**, 스프링클러설비, **간이스프링클러설비**, 또는 **물분무소화설비**를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.
 - 나. 가스관계법령에 따라 설치되는 물분무장치 등에 **소방대가 사용할 수 있는 연결송수구**가 설치되거나 / 물분무장치 등에 **6시간 이상** 공급할 수 있는 **수원(水源)**이 확보된 경우에는 설치가 면제된다.

정답: ③

문제 21. 연결송수관설비를 설치하여야 할 특정 소방대상물이 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 지하가 중 터널로서 길이가 1천 m 이상인 것
- ② 층수가 5층 이상으로서 연면적 6천㎡ 이상인 것
- ③ 지하층을 제외하는 층수가 7층 이상인 것
- ④ 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 것

해설 | 연결송수관설비 설치장소

- **5층 6천 지하7층 지하3층 1천 터널 1천**
 - **5층**에서 **6천**원을 주웠다가 **지하7층**에서 잃어버렸는데 다시 **지하3층**에서 **1천**원을 줌고 **터널**에서 **1천**원을 또 줌게 되어 다시 잃어버릴까봐 연결송수관에 넣어 두었다.
-
- 1)층수가 **5층** 이상으로서 **연면적 6천m2** 이상인 경우에는 모든 층
 - 2)1)에 해당하지 않는 특정소방대상물로서 **지하**층을 포함하는 층수가 **7층** 이상인 경우에는 모든 층
 - 3)1) 및 2)에 해당하지 않는 특정소방대상물로서 **지하**층의 층수가 **3층** 이상이고 지하층의 **바닥면적의 합계**가 **1천m2** 이상인 경우에는 모든 층
 - 4)지하가 중 **터널**로서 길이가 **1천m** 이상인 것

정답: ③

문제 22. 비상방송설비를 설치하여야 할 특정 소방대상물은? #2026법령확인

답안

- ① 지하층을 포함한 층수가 10층 이상인 것
- ② 연면적 3,500㎡ 이상인 것
- ③ 지하층의 층수가 2개 층 이상인 것
- ④ 사람이 거주하지 않는 동식물 관련 시설인 것

해설 | 비상방송설비 설치장소

- 1. 연면적 3,500㎡ 이상인 것은 모든 층에 설치
- 2. 층수가 11층 이상인 것은 모든 층에 설치
- 3. 지하층의 층수가 3층 이상인 것은 모든 층에 설치

비상방송설비 설치 제외

- 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설
- 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동물 및 식물 관련 시설
- 지하가 중 터널
- 지하구

정답 분석

- ① 지하층 포함 10층 이상 → ✗ (11층 이상부터 설치 대상)
- ② 연면적 3,500㎡ 이상 → ✔ 설치 대상 → 정답
- ③ 지하층의 층수가 2개 층 이상 → ✗ (3층 이상부터 설치 대상)
- ④ 사람이 거주하지 않는 동식물 관련 시설 → ✗ (설치 제외 대상)

정답: ②

문제 23. 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물 중 지붕 또는 외벽이 불연재료가 아니거나 내화구조가 아닌 공장 또는 창고시설로 다음의 어느 하나에 해당하는 것에는 스프링클러를 설치한다. 다음의 어느 하나에 해당하지 않는 장소는? #2026법령확인

답안

- ① 창고시설(물류터미널에 한정함) 중 바닥면적의 합계가 2천5백㎡ 미만이고 수용인원이 250명 미만인 것
- ② 랙식 창고시설로서 바닥면적의 합계가 750㎡ 이상인 것
- ③ 공장 또는 창고시설 중 지하층 무창층 또는 층수가 4층 이상인 것으로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 것
- ④ 공장 또는 창고시설 중 특수가연물을 저장·취급하는 시설로서 지정수량의 500배 이상인 것

해설 | 스프링클러설비 설치장소

- 8)지붕 또는 외벽이 불연재가 아니거나 내화구조가 아닌 공장 또는 창고시설 스프링클러 설치대상

- 창(물) 4)해당x 2천오백 250수
- 창(물제) 6)해당x 2천오백
- 공창 7)에 해당x 무지사오
- 랙식 8)해당x 랙식 치료
- 공창 9)가)에 해당x 오공 특가

- 가)창고시설(물류터미널로 한정한다) 중 4)에 해당하지 않는 것으로서 바닥면적의 합계가 **2천5백㎡** 이상이거나 수용인원이 **250명** 이상인 경우에는 모든 층
- 나)창고시설(물류터미널은 제외한다) 중 6)에 해당하지 않는 것으로서 바닥면적의 합계가 **2천5백㎡** 이상인 경우에는 모든 층
- 다)공장 또는 창고시설 중 7)에 해당하지 않는 것으로서 지하층·무창층 또는 층수가 **4층** 이상인 것 중 바닥면적이** 5**00㎡ 이상인 경우에는 모든 층
- 라)랙식 창고 중 8)에 해당하지 않는 것으로서 바닥면적의 합계가** 75**0㎡ 이상인 경우에는 모든 층
- 마)공장 또는 창고시설 중 9)가)에 해당하지 않는 것으로서 「화재의 예방및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2에서 정하는 수량의** 50**0배 이상의** 특**소가연물을 저장·취급하는 시설
- ※ 기존 보기 ①은 2천5백㎡ 이상이면 설치대상이라 정답이 성립하지 않아, 기존 미달 보기로 보정했다.

정답: ①

문제 24. 비상조명등을 설치하여야 할 특정소방대상물로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상, 연면적 3,000㎡ 이상
- ② 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상, 연면적 3,500㎡ 이상
- ③ 지하층을 제외하는 층수가 5층 초과, 연면적 3,000㎡ 이상
- ④ 지하층을 제외하는 층수가 5층 초과, 연면적 3,500㎡ 이상

해설 | 비상조명등 설치 특정소방대상물

- 1. 지하층 포함 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3,000㎡ 이상인 모든 층에 설치
- 2. (1)에 해당하지 않는 특정소방대상물
- 지하층·무창층의 바닥면적이 450㎡ 이상인 경우
- 3. 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것

비상조명등 설치 제외 대상

- 비상조명등이 불필요한 곳
- 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설
- 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사·동물 및 식물 관련 시설

정답: ①

문제 25. 다음 중 무선통신 보조설비를 반드시 설치하여야 하는 특정소방대상물로 볼 수 없는 것은?
#2026법령확인

답안

- ① 지하층의 층수가 3개 층으로 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000㎡인 경우
- ② 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000㎡인 경우
- ③ 지하가 중 터널로서 길이가 500m인 경우
- ④ 지하가(터널 제외)의 연면적이 1,500㎡인 경우

해설 | 무선통신보조설비 설치대상물

- 1. 지하가(터널 제외)로서 연면적 1,000㎡ 이상인 것
- 2. 지하층의 바닥면적 합계가 3,000㎡ 이상이거나,
 - 지하층의 층수가 3층 이상이면서 지하층의 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상인 것 → 모든 층에 설치
- 3. 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것
- 4. 지하구 중 공동구
- 5. 층수가 30층 이상인 것으로서 16층 이상 부분의 모든 층

무선통신보조설비 설치 제외 대상

- 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설

정답 분석

- ① 지하층 3층 이상 + 바닥면적 1,000㎡ 이상 → ☒ 설치 대상
- ② 지하층의 바닥면적 1,000㎡인 경우 → ☒ 설치 기준(3,000㎡ 이상) 미달 → 정답
- ③ 지하가 중 터널 길이 500m 이상 → ☒ 설치 대상
- ④ 지하가(터널 제외) 연면적 1,500㎡ 이상 → ☒ 설치 대상

정답: ②

문제 26. 다음 중 시각경보기를 반드시 설치하여야 하는 특정소방대상물로 볼 수 없는 것은? #2026법령확인

답안

- ① 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 위락시설, 창고시설 중 물류터미널
- ② 의료시설, 노유자시설, 업무시설, 숙박시설, 발전시설 및 장례시설
- ③ 교육연구시설 중 도서관, 방송통신시설 중 방송국
- ④ 지하가 중 지하역사

해설 | 시각경보기 설치대상물 (자동화재탐지설비 설치 대상물 중)

- 1. 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 노유자시설
- 2. 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 창고시설 중 물류터미널, 발전시설 및 장례시설

- 3. 교육연구시설 중 도서관, 방송통신시설 중 방송국
- 4. 지하가 중 지하상가

정답 분석

- ① 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설 등 → ☒ 설치 대상
- ② 의료시설, 노유자시설, 숙박시설 등 → ☒ 설치 대상
- ③ 교육연구시설(도서관) 및 방송국 → ☒ 설치 대상
- ④ 지하가 중 지하역사 → ☒ 설치 대상이 아님 → 정답

정답: ④

문제 27. 다음의 빈칸에 들어가는 것은? #2026법령확인

답안

상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음 각 목의 어느 하나와 같다. 다만 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 대지 경계선으로부터 (A) m 이내, (B) mm인 상수도용 배수관이 설치되지 않은 지역의 경우에는 화재안전기준에 따른 소화조 또는 저수조를 설치하여야 한다.

- ① A 140 m 이내, B 65 mm 이상
- ② A 140 m 이내, B 75 mm 이상
- ③ A 180 m 이내, B 75 mm 이상
- ④ A 180 m 이내, B 65 mm 이상

해설 | 상수도소화용수설비 설치대상물

- 1. 연면적 5,000㎡ 이상인 것
- 단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하가 중 터널, 지하구의 경우는 제외
- 2. 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장 용량의 합계가 100톤 이상인 것
- 3. 자원순환 관련 시설 중 폐기물재활용시설 및 폐기물처분시설

소화용수설비 설치 제외 조건

- 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 대지 경계선으로부터 180m 이내에
- 지름 75mm 이상의 상수도용 배수관이 설치되지 않은 경우,
- 화재안전기준에 따른 소화조 또는 저수조를 설치해야 함

정답 분석

- ① A 140m, B 65mm → ☒ (기준보다 낮음)
- ② A 140m, B 75mm → ☒ (기준보다 낮음)
- ③ A 180m, B 75mm → ☒ 정답
- ④ A 180m, B 65mm → ☒ (배수관 지름 기준 미달)

정답: ③

문제 28. 다음 소화설비 중 자동소화장치에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인

답안

- ① 캐비닛형 자동소화장치
- ② 자동확산소화기
- ③ 상업용 주방자동소화장치
- ④ 가스자동소화장치

해설 | 자동소화장치의 종류 **주상개가고분**

- 1. **주**거용 주방자동소화장치
- 2. **상**업용 주방자동소화장치
- 3. **캐**비닛형 자동소화장치
- 4. **가**스자동소화장치
- 5. **고**체에어로졸자동소화장치
- 6. **분**말자동소화장치

정답 분석

- ① 캐비닛형 자동소화장치 → ☒ 자동소화장치에 해당
- ② 자동확산소화기 → ☒ 자동소화장치가 아님 → 정답
- ③ 상업용 주방자동소화장치 → ☒ 자동소화장치에 해당
- ④ 가스자동소화장치 → ☒ 자동소화장치에 해당

정답: ②

문제 29. 물분무등소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 항공기 및 자동차 관련 시설 중 항공기 격납고
- ② 주차용 건축물(기계식주차장을 포함한 다)로서 연면적 600㎡ 이상인 것
- ③ 건축물의 내부에 설치된 차고·주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 면적이 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택 및 다세대주택은 제외한다)
- ④ 특정소방대상물에 설치된 전기실·발전실·변전실·축전실·통신기기실 또는 관제실, 그 밖의 이와 비슷한 곳으로서 바닥면적이 300㎡ 이상인 것

해설 | 물분무등소화설비 설치대상

- **쭈쭈쭈** 차주건 철주 팔뚱 내부 이영애 기주 이영애 / **항문** / **독쏘지** 특전 발변축통전 300 병사들 / **소**수처 중저 이할할 / **지**하교 경사 터특

- 1) 차고, 주차용 건축물 또는 철골 조립식 주차시설. 이 경우 연면적 800㎡ 이상인 것만 해당한다.
- 2. 건축물의 내부에 설치된 차고·주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 면적이** 20**0㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택 및 다세대주택은 제외한다)
- 3) 기계장치에 의한 주차시설을 이용하여 20대 이상의 차량을 주차할 수 있는 시설
- 4) 항공기 및 자동차 관련 시설 중 항공기 격납고
- 5) 문화재 중 「문화재보호법」 제2조제3항제1호 또는 제2호에 따른 지정문화재로서 소방청장이 문화재청장과 협의하여 정하는 것
- 6) 특정소방대상물에 설치된 전기실·발전실·변전실(가연성 절연유를 사용하지 않는 변압기·전류차단기 등의 전기기기와 가연성 피복을 사용하지 않은 전선 및 케이블만을 설치한 전기실·발전실 및 변전실은 제외한다)·축전지실·통신기기실 또는 전산실, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 바닥면적이 300㎡ 이상인 것 [하나의 방화구획 내에 둘 이상의 실(室)이 설치되어 있는 경우에는 이를 하나의 실로 보아 바닥면적을 산정한다]. 다만, 내화구조로 된 공정제어실 내에 설치된 주조정실로서 양압시설(외부 오염 공기 침투를 차단하고 내부의 나쁜 공기가 자연스럽게 외부로 흐를 수 있도록 한 시설을 말한다)이 설치되고 전기기기에 220볼트 이하인 저전압이 사용되며 종업원이 24시간 상주하는 곳은 제외한다.
- 7) 소화수를 수집·처리하는 설비가 설치되어 있지 않은 중·저준위방사성폐기물의 저장시설. 이 시설에는 이산화탄소소화설비, 할론소화설비 또는 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비를 설치해야 한다.
- 8) 지****하가 중 예상 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널. 이 시설에는 물분무소화설비를 설치해야 한다.
- 1. 항공기 및 자동차 관련 시설 중 항공기 격납고
- 2. 차고·주차용 건축물 또는 철골 조립식 주차시설 중 연면적 800㎡ 이상인 것
- 3. 건축물 내부에 설치된 차고·주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 면적이 200㎡ 이상인 경우
- 단, 50세대 미만 연립주택 및 다세대주택은 제외
- 4. 기계장치에 의한 주차시설을 이용하여 20대 이상의 차량을 주차할 수 있는 시설
- 5. 특정소방대상물의 전기실·발전실·변전실·축전실·통신기기실 또는 관제실 중
- 바닥면적이 300㎡ 이상인 곳
- 6. 소화수 송수·저장하는 설비가 설치되지 아니한 곳
- 7. 지하가 중 지하구를 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널

물분무등소화설비 설치 제외 대상

- 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설
- 지하구

정답 분석

- ① 항공기 및 자동차 관련 시설(항공기 격납고) → ☒ 설치 대상
- ② 주차용 건축물(연면적 600㎡ 이상) → ☒ 기준(800㎡ 이상) 미달 → 정답
- ③ 건축물 내부 차고·주차장 200㎡ 이상 → ☒ 설치 대상
- ④ 특정소방대상물의 전기실·발전실·변전실 등(바닥면적 300㎡ 이상) → ☒ 설치 대상

정답: ②

문제 30. 다음 ()에 알맞은 것은? #2026법령확인

답안

물분무등소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 중 () 을 설치한 경우 해당 특정소방대상물의 출입구 외부 인근에 보조마스크가 장착된 인명구조용 공기호흡기를 한 대 이상 갖추어 두어야 한다.

- ① 할론소화설비
- ② 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비
- ③ 분말소화설비
- ④ 이산화탄소 소화설비

해설 | 인명구조기구 설치대상물

- 1. 지하층 포함 7층 이상 관람집회장
- 병원, 방화복(안전모·보호장갑·방화장갑 포함), 인공소생기, 공기호흡기
- 2. 지하층 포함 5층 이상 병원
- 병원, 방화복(안전모·보호장갑·방화장갑 포함), 공기호흡기
- 3. 공기호흡기 설치대상
- 수용인원 100명 이상 문화 및 집회시설 중 영화상영관
- 판매시설 중 대규모점포
- 지하층 3층 이상 지하역사
- 지하가 중 지하역사
- 물분무등소화설비 및 화재안전기준에 따라 이산화탄소소화설비(호스릴 제외) 설치대상

정답 분석

- ① 할론소화설비 → ❌ 설치 대상 아님
- ② 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 → ❌ 설치 대상 아님
- ③ 분말소화설비 → ❌ 설치 대상 아님
- ④ 이산화탄소 소화설비 → ✅ 설치 대상 → 정답

정답: ④

문제 31. 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대한 설명으로 잘못된 것은? #2026법령확인

답안

- ① 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200㎡ 이상 또는 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100명 이상인 것
- ② 지하층이나 무창층에 설치된 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 위락시설, 의료시설, 노유자시설 또는 창고시설(물류터미널 한정)로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적이 1천㎡ 이상인 것
- ③ 지하가(터널은 제외)로서 연면적 1천㎡ 이상인 것
- ④ 특정소방대상물(갯복도형 아파트를 포함한 단지)에 부설된 특별피난계단 또는 비상용 승강기의 승강장

해설 | 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 (별표 4) 」에서 특정소방대상물의 관계인이 설치 • 관리해야 하는 소방시설에서 제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물
- **문무 / 영수 / 근위관 윤의숙 노고 / 수시 도도한/ 예/지/부비**
- ① 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 중 무대부의 바닥면적이 200m² 이상인 경우에는 해당 무대부
- ② 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100명 이상인 경우에는 해당 영화상영관
- ③ 지하층이나 무창층에 설치된 근린생활시설, 위락시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 숙박시설, 노유자 시설 또는 창고시설 (물류터미널로 한정한다)로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천m² 이상인 경 우 해당 부분
- ④ 운수시설 중 시외버스정류장, 철도 및 도시철도 시설, 공항시설 및 항만시설의 대기실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천m² 이상인 경우에는 모든 층
- ⑤ 지하가 중 예상 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널
- ⑥ 지하가 (터널은 제외)로서 연면적 1천m² 이상인 것
- ⑦ 특정소방대상물 (갓복도형 아파트등은 제외)에 부설된 특별피난계단, 비상용 승강기의 승강장 또는 피난용 승강기의 승강장
- 1. 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 중
- 무대부 바닥면적이 200m² 이상인 경우
- 영화상영관으로서 수용인원 100명 이상인 경우
- 2. 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 위락시설 또는 창고시설(물류터미널 한정)
- 지하층이나 무창층에 설치되었고, 해당 용도로 사용되는 바닥면적이 1천m² 이상인 경우
- 3. 운수시설 중 지하철역사정거장, 철도 및 도시철도 시설 중
- 항공시설의 대기실 및 연면적이 1천m² 이상인 경우
- 4. 지하가(터널 제외)로서 연면적이 1천m² 이상인 것
- 5. 지하가 중 예상 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널
- 6. 특정소방대상물(갓복도형 아파트 등은 제외)에 부설된 특별피난계단, 비상용 승강기의 승강장 또는 피난용 승강기의 승강장

정답 분석

- ① 무대부 바닥면적 200m² 이상 / 영화관 100명 이상 → ☒ 설치 대상
- ② 무창층 또는 환기설비 조건 만족 & 바닥면적 1천m² 이상 → ☒ 설치 대상
- ③ 지하가(터널 제외) 연면적 1천m² 이상 → ☒ 설치 대상
- ④ 갓복도형 아파트를 포함한 단지의 특별피난계단 및 비상용 승강기 승강장 → ☒ 제외 대상 → 정답

정답: ④

문제 32. 다음 중 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에서 정하고 있는 소방시설이 아닌 것은?
#2026법령확인

답안

- ① 자동확산소화기
- ② 비상조명등
- ③ 비상벨설비
- ④ 비상구

해설 | 소방시설법에서 정하는 소방시설이 아닌 것

- 비상구란 주된 출입구와 주된 출입구 외에 화재 발생 시 등 비상시 다중이용업소의 영업장 내부로부터 지상·옥상 또는 그 밖의 안전한 곳으로 피난할 수 있도록 직통계단·피난계단·옥외피난계단 또는 발코니에 연결된 출입구를 의미
- 이는 「다중이용업소에 관한 특별법」에서 규정하고 있으며, 소방시설법에서 정하는 소방시설이 아님

정답 분석

- ① 자동확산소화기 → ☒ 소방시설
- ② 비상조명등 → ☒ 소방시설
- ③ 비상벨설비 → ☒ 소방시설
- ④ 비상구 → ☒ 소방시설법에서 정하는 소방시설이 아님 → 정답

정답: ④

문제 33. 소방시설 중 소방시설의 내진설계를 적용하여야 하는 설비가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 옥내소화전설비
- ② 스프링클러설비
- ③ 물분무등소화설비
- ④ 자동화재탐지설비

해설 | 내진설계를 적용하여야 하는 설비, 옥스물

- 옥내소화전설비
- 스프링클러설비
- 물분무등소화설비

이러한 설비는 지진 발생 시 정상적으로 작동해야 하는 중요 소방시설로 내진설계 적용 대상이다. 반면, 자동화재탐지설비는 내진설계 적용 대상이 아니다.

정답 분석

- ① 옥내소화전설비 → ☒ 내진설계 적용
- ② 스프링클러설비 → ☒ 내진설계 적용
- ③ 물분무등소화설비 → ☒ 내진설계 적용
- ④ 자동화재탐지설비 → ☒ 내진설계 적용 대상이 아님 → 정답

정답: ④

문제 34. 특정소방대상물의 관계인은 건축법에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화벽, 내부 마감재료 등(이하 "방화시설"이라 한다)에 대하여 하여서는 안 되는 행위가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 설치하지 아니하는 행위
- ② 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아 두거나 장애물을 설치하는 행위
- ③ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위
- ④ 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위

해설 | 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리

- 특정소방대상물의 관계인은 피난시설, 방화구획 및 방화시설(방화벽, 내부 마감재료 등)에 대하여 다음과 같은 행위를 하여서는 안 된다.

1. 피난시설·방화구획·방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위
2. 피난시설·방화구획·방화시설의 주위에 물건을 쌓아 두거나 장애물을 설치하는 행위
3. 피난시설·방화구획·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위
4. 그 밖에 피난시설·방화구획·방화시설을 변경하는 행위

정답 분석

- ① 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 설치하지 않는 행위 → ☒ 해당 없음(설치 의무는 별도 규정에 따름) → 정답
- ② 피난시설 주위에 물건을 쌓아 두거나 장애물 설치 → ☒ 위반 행위
- ③ 피난시설 용도 변경, 소방활동 방해 → ☒ 위반 행위
- ④ 피난시설 변경 행위 → ☒ 위반 행위

정답: ①

문제 35. 임시소방시설을 설치하여야 하는 공사의 종류와 규모가 잘못된 것은? #2026법령확인

답안

- ① 간이스프링클러는 다음의 어느 하나에 해당하는 공사의 작업현장으로서 연면적 3천㎡ 이상 또는 해당 층의 바닥면적 600㎡ 이상인 지하층, 무창층 및 4층 이상의 층.
- ② 비상경보장치는 다음의 어느 하나에 해당하는 공사의 작업현장으로서 연면적 400㎡ 이상 또는 해당 층의 바닥면적 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층.
- ③ 소화기·소방보관함 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 특정소방대상물의 증축·대수선·용도변경 또는 설치 등을 위한 공사중"작업현장"에 설치한다.
- ④ 간이피난유도선은 바닥 면적이 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 작업현장에 설치한다.

해설 | 임시소방시설 설치 기준

- 임시소방시설을 설치해야 하는 공사의 종류와 규모
- **✓ 중요한 내용** : 소간 비가 간비방
- 추가 설명 소:신증개재이용대 ✨ 간:영삼 무지사육신 ✨ 비:연사 무지씹오

- 관련 정보 : 옥내 ➡ 연면적 3천㎡ 이상 (지하가 중 터널은 제외한다)이거나 지하층·무창층(축사는 제외한다) 또는 층수가 4층 이상인 것 중 바닥면적이 600㎡ 이상 인 층이 있는 것은 모든 층

- 가. 소화기: 법 제6조제1항에 따라 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 특정소방대상물의 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는** 대**수선 등을 위한 공사 중 법 제15조제1항에 따른 화재위험작업의 현장(이하 이 표에서 "화재위험작업현장"이라 한다)에 설치한다.
- 나. 간이소화장치: 다음의 어느 하나에 해당하는 공사의 화재위험작업현장에 설치한다.
 - 1) 연면적 3천㎡ 이상
 - 2) 지하층, 무창층 또는 4층 이상의 층. 이 경우 해당 층의 바닥면적이 600㎡ 이상인 경우만 해당한다.
- 다. 비상경보장치: 다음의 어느 하나에 해당하는 공사의 화재위험작업현장에 설치한다.
 - 1) 연면적** 4**00㎡ 이상
 - 2) 지하층 또는 무창층. 이 경우 해당 층의 바닥면적이 150㎡ 이상인 경우만 해당한다.
- 라. 가스누설경보기: 바닥면적이 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 화재위험작업현장에 설치한다.
- 마. 간이피난유도선: 바닥면적이 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 화재위험작업현장에 설치한다.
- 바. 비상조명등: 바닥면적이 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 화재위험작업현장에 설치한다.
- 사. 방화포: 용접·용단 작업이 진행되는 화재위험작업현장에 설치한다.
- 1. 간이스프링클러
 - 연면적 3,000㎡ 이상 또는 해당 층의 바닥면적 600㎡ 이상
 - 지하층, 무창층 및 4층 이상의 층

2. 비상경보장치

- 연면적 400㎡ 이상 또는 해당 층의 바닥면적 150㎡ 이상
- 설치 대상: 모든 층(지하층·무창층 제한 없음)

3. 소화기·소방보관함

- 특정소방대상물의 증축·대수선·용도변경 또는 설치 등을 하는 모든 작업현장에 설치

4. 간이피난유도선

- 바닥면적 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 작업현장에 설치

정답 분석

- ① 간이스프링클러 설치 기준 → ☒ 올바른 설명
- ② 비상경보장치 설치 기준 오류 (설치 대상이 모든 층임, 지하층·무창층 제한 없음) → ☒ 잘못된 설명 → 정답
- ③ 소화기·소방보관함 설치 기준 → ☒ 올바른 설명
- ④ 간이피난유도선 설치 기준 → ☒ 올바른 설명

정답: ②

문제 36. 소방시설의 설치기준이 강화되는 경우 변경된 강화된 기준을 적용하는 소방시설이 아닌 것은?
#2026법령확인

답안

- ① 소화기구
- ② 옥내소화전설비
- ③ 유도표지
- ④ 유도등

해설 | 강화된 기준을 적용하는 소방시설

- 소방본부장이나 소방서장이 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 기준이 강화되는 경우 강화된 기준을 적용할 수 있는 소방시설을 쓰시오.

- **✓ 중요한 내용 :** 소자 속구 비상

- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 1. 다음 각 목의 소방시설 중 대통령령 또는 화재안전기준으로 정하는 것

- 가. 소화기구
- 나. 자동화재탐지설비
- 다. 자동화재속보설비
- 라. 피난구조설비
- 마. 비상경보설비

- 소방본부장이나 소방서장이 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 기준이 강화되는 경우 강화된 기준을 적용할 수 있는 특정소방대상물을 쓰시오.

- **✓ 중요한 내용 :** 전통 공동노의

- 추가 설명 : 전력 및 통신사업용 지하구
- 관련 정보

- 가. 전력 및 통신사업용 지하구

- 나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공동구

- 다. 노유자(老幼者) 시설
- 라. 의료시설

- 대통령령 또는 화재안전기준이 변경으로 강화된 기준을 적용하는 경우 다음 각 목의 특정소방대상물에 설치하는 소방시설 중 대통령령 또는 화재안전기준으로 정하는 소방시설을 각각 쓰시오.<소방시설법 시행령 제13조>

- **✓ 중요한 내용 :** 공동 소자 탐연통 / 전통 소자 탐연통 유도 / 노간탐 단독 / 의료 속스 간탐

- 추가 설명
- 관련 정보

- 공동구 : 소화기, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 유도등

- 전력 및 통신사업용 지하구 : 소화기, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 유도등

- 노유자 시설 : 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 단독경보형 감지기

- 의료시설 : 자동화재속보설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비

정답: ②

문제 37. 강화된 소방시설의 적용대상 중 대통령령으로 정하는 것이 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 노유자(老幼者)시설에 설치하는 자동화재탐지설비
- ② 노유자(老幼者)시설에 설치하는 단독경보형감지기
- ③ 의료시설에 설치하는 스프링클러설비
- ④ 의료시설에 설치하는 비상경보설비

해설 | 강화된 기준을 적용하는 소방시설 (36번 해설 참고)

- 대통령령 또는 화재안전기준이 변경으로 강화된 기준을 적용하는 경우 다음 각 목의 특정소방대상물에 설치하는 소방시설 중 대통령령 또는 화재안전기준으로 정하는 소방시설을 각각 쓰시오.<소방시설법 시행령 제13조>
- **✓ 중요한 내용** : 공동 소자 탐연통 / 전통 소자 탐연통 유도 / 노간탐 단독 / 의료 속스 간탐
- 추가 설명
- 관련 정보

- 공동구 : 소화기, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 유도등
- 전력 및 통신사업용 지하구 : 소화기, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 유도등
- 노유자 시설 : 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 단독경보형 감지기
- 의료시설 : 자동화재속보설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비

정답: ④

문제 38. 소방시설기준 적용의 특례에서 특정소방대상물의 관계인이 소방시설을 갖추어야 함에도 불구하고 관련 소방시설을 설치하지 아니할 수 있는 특정소방대상물을 설명한 것 중 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 석재, 가연성금속, 불연성 건축재료 등의 가공공장, 기계조립공장
- ② 화재안전기준을 적용하기가 어려운 펄프공장의 작업장, 용융금속 공장의 세정·충전 작업장
- ③ 화재안전기준을 달리 적용하여야 하는 특정소방대상물로서 옥내 저수용량을 갖는 구조물을 가지는 특정소방대상물
- ④ 위험물 안전관리법에 따라 자체소방대가 설치된 위험물 제조소등에 부속된 사무실

해설 | 소방시설 설치가 면제되는 특정소방대상물

- 특정소방대상물에서 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물을 쓰시오.
- **✓ 중요한 내용**
- 추가 설명 : 화위 적어 특구 자소
- 관련 정보 :

- ① 화재 위험도가 낮은 특정소방대상물
- ② 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물
- ③ 화재안전기준을 달리 적용해야 하는 특수한 용도 또는 구조를 가진 특정소방대상물

- ④「위험물 안전관리법」제19조 에 따른 자체소방대가 설치된 특정소방대상물
- 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물 에 해당되는 것 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.
- 펄프음료세충 살상스 / 정수 목축농어 살상자

특정소방대상물	설치하지 않을 수 있는 소방시설
펄프공장의 작업장,음료수 공장의 세정 또는 충전을 하는 작업장, 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용하는 것	연결살수 설비, 상수도소화용수설비 , 스프링클러설비
정수장,수영장,목욕장,축산.농예.어류양식용시설, 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용되는 것	연결살수설비, 상수도소화용수설비,자동화재탐지설비

- 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 화재안전기준을 달리 적용해야 하는 특수한 용도 또는 구조 를 가진 특정소방대상물에 해당되는 것 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.
- ✓ 중요한 내용 : 원자폐기물 내 송살 이
- 추가 설명
- 요약

- 1)특정소방대상물 : 원자력발전소, 중.저준위방사성폐기물의 저장시설
- 2)설치하지 않을 수 있는 소방시설 : 연결송수관설비 및 연결살수설비
- 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 화재위험도가 낮은 특정소방대상물 에 해당되는 것과 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.
- ✓ 중요한 내용 : 석재 불금 불건(불끈) 옥외살
- 추가 설명
- 관련 정보

- 특정소방대상물 : 석재,불연성금속,불연성 건축재료 등의 가공공장. 기계조립공장 또는 불연성 물품 을 저장하는 창고
- 설치하지 않을 수 있는 소방시설 : 옥외소화전 및 연결살수설비
- 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 [위험물 안전관리법] 제19조에 따른 자체소방대가 설치된 특정소방대상물에 해당되는 것과 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.
- 자체소방대 / 옥용송살

- 1)특정소방대상물 : 자체소방대가 설치된 제조소등에 부속된 사무실
- 2)설치하지 않을 수 있는 소방시설 : 옥내소화전설비, 소화용수설비, 연결송수관설비, 연결살수설비

정답: ①

문제 39. 화재안전기준을 적용하기 어려운 정수장, 수영장, 목욕장, 농업·축산업·어류양식용 시설 등에 설치하지 않을 수 있는 소방시설이 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 자동화재탐지설비
- ② 연결살수설비
- ③ 상수도소화용수설비
- ④ 스프링클러설비

해설 | 소방시설 설치 면제 대상 (38번 해설 참고)

- 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 특정소방대상물 중 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물에 해당되는 것 설치하지 않을 수 있는 소방시설의 범위를 쓰시오.
- 펠프음료세충 살상스 / 정수 목축농어 살상자

특정소방대상물	설치하지 않을 수 있는 소방시설
펠프공장의 작업장,음료수 공장의 세정 또는 충전을 하는 작업장, 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용하는 것	연결살수 설비, 상수도소화용수설비 , 스프링클러설비
정수장,수영장,목욕장,축산.농예.어류양식용시설, 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용되는 것	연결살수설비, 상수도소화용수설비,자동화재탐지설비

정답: ④

문제 40. 물분무등소화설비를 하여야 할 차고·주차장에 무엇을 설치하면 유효범위 안의 부분에 물분무등소화설비의 면제를 할 수 있는가? #2026법령확인

답안

- ① 동력소방펌프설비
- ② 스프링클러설비
- ③ 옥외소화전설비
- ④ 옥내소화전설비

해설 | 물분무등소화설비의 설치 면제 기준

1. 설치 면제 소방시설 및 조건

설치 면제되는 소방시설	설치면제 조건
1. 스프링클러설비	적응성 있는 자동소화장치 또는 물분무등소화설비 설치 한 경우 (발전시설 중 전기저장시설은 제외) / 전기장치시설에 소화설비를 소방청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 설치한 경우
2. 물분무등소화설비	차고·주차장에 S/P(스프링클러설비) 설치한 경우

따라서, 차고·주차장에 스프링클러설비를 설치하면 물분무등소화설비를 면제할 수 있다.

정답 분석

- ① 동력소방펌프설비 → ✖ 해당 없음
- ② 스프링클러설비 → ✔ 물분무등소화설비 면제 가능 → 정답
- ③ 옥외소화전설비 → ✖ 해당 없음
- ④ 옥내소화전설비 → ✖ 해당 없음

정답: ②

문제 41. 옥외에 연결송수구 및 옥내에 방수구가 부설된 설비를 적합하게 설치한 경우 설치가 면제되는 소방시설은? #2026법령확인

답안

- ① 연소방지설비
- ② 상수도소화용수설비
- ③ 물분무등소화설비
- ④ 연결송수관설비

해설 | 소방시설의 설치 면제 기준

- 소방시설 중 일부는 특정 조건을 만족하면 설치가 면제될 수 있음.
- 설치 면제되는 소방시설:
- 연결송수관설비
- 설치 면제 요건:
- 옥외에 연결송수구 및 옥내에 방수구가 부설된 경우
- 단, 지표면에서 최상층 방수구까지 높이가 70m 이상이면 설치해야 함

정답 분석

- ① 연소방지설비: 화재 확산 방지를 위한 설비
- ② 상수도소화용수설비: 상수도를 활용한 소화설비
- ③ 물분무등소화설비: 물분무 방식으로 소화하는 설비
- ④ 연결송수관설비: 소방관이 화재 시 송수 기능을 수행하는 설비 → 정답

정답: ④

문제 42. 옥내소화전을 설치해야 하는 장소에 호스릴 방식의 무슨 소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우, 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제되는가? #2026법령확인

답안

- ① 물분무소화설비
- ② 미분무소화설비
- ③ 옥내소화전설비
- ④ 포소화전설비

해설 | 소방시설의 설치 면제 기준

- 설치 면제되는 소방시설:
- 옥내소화전설비
- 설치 면제 요건:
- 소방본부장·서장이 옥내소화전설비 설치가 곤란하다고 인정하는 경우
- 호스릴 방식의 미분무소화설비를 설치한 경우 옥내소화전설비 설치 면제 가능

정답 분석

- ① **물분무소화설비**: 물을 분무하여 화재를 진압하는 설비
- ② **미분무소화설비**: 호스릴 방식으로 미세한 물입자를 분사하는 소화설비 → **정답**
- ③ **옥내소화전설비**: 건물 내부에 소화전이 설치된 방식
- ④ **포소화전설비**: 포소화제를 활용한 소화설비

정답: ②

문제 43. 다음 ()에 알맞은 용어는? #2026법령확인

답안

직접 외부 공기와 통하는 배출구의 면적의 합계가 해당 제연구역 바닥면적의 () 이상이고, 배출구부터 각 부분까지의 수평거리가 () 이내이며, 공기유입구가 화재안전기준에 적합하게 설치되어 있는 경우에는 제연설비의 설치가 면제된다.

- ① 100분의 1, 10m
- ② 100분의 1, 30m
- ③ 10분의 1, 10m
- ④ 10분의 1, 30m

해설 | 제연설비의 설치 면제 기준

- 설치 면제되는 소방시설:
- 제연설비
- 설치 면제 요건:
- 직접 외부 공기와 통하는 배출구 면적의 합이 **해당 제연구역 바닥면적의 1/100 이상**
- 배출구로부터 각 부분까지의 수평거리가 **30m 이내**
- 공기유입구가 화재안전기준에 적합하게 설치된 경우

정답 분석

- ① **100분의 1, 10m**: 거리 기준이 맞지 않음
- ② **100분의 1, 30m**: 면적과 거리 기준 모두 충족 → **정답**
- ③ **10분의 1, 10m**: 면적 기준이 과도함
- ④ **10분의 1, 30m**: 면적 기준이 과도함

정답: ②

문제 44. 소방청에는 중앙소방기술심의위원회를 둔다. 중앙소방기술심의위원회의 심의사항이 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 화재안전기준에 관한 사항
- ② 소방시설의 구조 및 원리 등에 있어 공법이 특수한 설계 및 시공에 관한 사항
- ③ 소방시설공사의 하자보수 보증기간을 판단하는 기준에 관한 사항
- ④ 소방시설공사의 하자를 판단하는 기준에 관한 사항

해설 | 소방기술심의위원회 심의내용

• 중앙소방기술심의위원회 심의사항:

1. 화재안전기준에 관한 사항
2. 소방시설 구조·원리 등에 있어 공법이 특수한 설계 및 시공에 관한 사항
3. 소방시설의 설계 및 공사감리 방법에 관한 사항
4. 소방시설공사의 하자를 판단하는 기준에 관한 사항
5. 기술·산업 등 제도개선이 고도로 기술적·전문적인 경우의 중앙위원회 심의사항
6. 그 밖에 소방기술 등에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

- 연면적 10만 제곱미터 이상의 특정소방대상물에 설치될 소방시설의 특수한 공법
- 항공우주연구시설, 해저구조물에서의 소방공학 등에 있어 연구가 필요한 사항

• 지방소방기술심의위원회 심의사항:

- 소방시설공사의 하자 보수 보증기간을 판단하는 기준에 관한 사항 포함

정답 분석

- ① 화재안전기준에 관한 사항: 중앙소방기술심의위원회 심의사항
- ② 소방시설의 구조 및 원리에 관한 사항: 중앙소방기술심의위원회 심의사항
- ③ 소방시설공사의 하자보수 보증기간을 판단하는 기준에 관한 사항: 지방소방기술심의위원회 심의사항 → 정답
- ④ 소방시설공사의 하자를 판단하는 기준에 관한 사항: 중앙소방기술심의위원회 심의사항

정답: ③

문제 45. 중앙소방기술심의위원회는 위원장을 포함하여 () 이내로 구성한다. 중앙위원회의 회의의 위원장은 회의마다 지정하는 () 으로 구성하고, 중앙위원회는 분야별 소위원회를 구성·운영할 수 있다. () A, B로 맞는 것은? #2026법령확인

답안

- ① 10명 이내, B 7명 이상 13명 이하
- ② 10명 이내, B 6명 이상 12명 이하
- ③ 60명 이내, B 7명 이상 13명 이하
- ④ 60명 이내, B 6명 이상 12명 이하

해설 | 소방기술심의위원회 심의내용

• 중앙소방기술심의위원회 구성:

- 중앙위원회는 **60명 이내**로 구성되며, 회의의 위원장은 회의마다 지정하는 **6명 이상 12명 이하**로 구성된 소위원회에서 운영될 수 있습니다.

- 소위원회는 전문적인 분야에 대한 심의를 위해 구성되며, 중앙위원회에서 심의할 수 없는 세부 사항을 담당합니다.

• 설치 및 운영 기준:

- 회의의 위원장은 각 회의에 맞춰 지정되며, **6명 이상 12명 이하**의 규모로 소위원회를 운영할 수 있음.

정답 분석

- ① 10명 이내, B 7명 이상 13명 이하: 회의 위원 수와 소위원회 기준이 맞지 않음
- ② 10명 이내, B 6명 이상 12명 이하: 회의 위원 수 기준이 맞지 않음
- ③ 60명 이내, B 7명 이상 13명 이하: 소위원회 구성 기준과 위원 수 기준이 맞지 않음
- ④ 60명 이내, B 6명 이상 12명 이하: 정답

정답: ④

문제 47. 다음 중 방염성능기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것
- ② 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것
- ③ 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 3회 이상일 것
- ④ 탄화한 면적은 30cm² 이내, 탄화한 길이는 20cm 이내일 것

해설 | 방염 성능기준

- 대통령령으로 정하는 방염성능기준**<소방시설법 시행령 제31조 제2항>**
- **✓ 중요한 내용** : 버블제 불꽃 유무 발탄접 2345 23
- 추가 설명
- 관련 정보

- ㉠버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것
- ㉡버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 않고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것
- ㉢소방청장이 정하여 고시한 방법으로 발연량을 측정하는 경우 최대연기밀도는 400 이하일 것
- ㉣탄화(炭化)한 면적은 50제곱센티미터 이내, 탄화한 길이는 20센티미터 이내일 것
- ㉤불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 3회 이상일 것

정답 분석

- ① 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것: 올바른 설명
- ② 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것: 올바른 설명
- ③ 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 3회 이상일 것: 올바른 설명
- ④ 탄화한 면적은 30cm² 이내, 탄화한 길이는 20cm 이내일 것: 정답

정답: ④

문제 48. 방염성능기준 미만으로 방염처리한 경우에 1차 위반 시 과태료의 부과기준은? #2026법령확인

답안

- ① 50만원
- ② 100만원
- ③ 150만원
- ④ 200만원

해설 | 방염성능기준 미만으로 방염처리한 경우 과태료

- 방염성능기준을 미만으로 방염처리한 경우, 소방시설법 위반에 대해 과태료가 부과됩니다.
- 소방시설법 위반 시 과태료 부과 기준:
- 1차, 2차, 3차 모두 200만원 과태료가 부과됩니다.

정답 분석

- ① 50만원: 기준에 맞지 않음
- ② 100만원: 기준에 맞지 않음
- ③ 150만원: 기준에 맞지 않음
- ④ 200만원: 정답

정답: ④

문제 49. 소방본부장 또는 소방서장은 건축허가 등의 동의 여부를 알릴 경우, 원활한 소방활동 및 건축물 등의 화재안전성을 확보하기 위해 필요한 검토 자료 또는 의견서를 첨부할 수 있는 경우가 아닌 것은?

#2026법령확인

답안

- ① '건축법'에 따른 피난시설, 방화구획
- ② 소방시설 설치계획서에 관한 사항
- ③ 방화벽, 마감재료 등
- ④ 그 밖에 소방자동차의 접근이 가능한 통로의 설치 등 대통령령으로 정하는 사항

해설 | 검토 자료 또는 의견서 첨부

- 소방본부장 또는 소방서장은 건축허가 등의 여부를 알릴 때, 원활한 소방활동과 건축물의 화재안전성을 확보하기 위해 필요한 검토 자료나 의견서를 첨부할 수 있습니다.
- 검토 자료 또는 의견서 첨부 사항:
- ① 「건축법」에 따른 피난시설, 방화구획: 첨부 가능
- ② 소방시설 설치계획서에 관한 사항: 건축허가 등의 동의요구 시 제출서류에 가까우며, 검토 자료 또는 의견서 첨부 사항은 아님 → 정답
- ③ 방화벽, 마감재료 등: 첨부 가능
- ④ 그 밖에 소방자동차의 접근이 가능한 통로의 설치 등 대통령령으로 정하는 사항: 첨부 가능

정답 분석

- ① 「건축법」에 따른 피난시설, 방화구획: 첨부 가능
- ② 소방시설 설치계획서에 관한 사항: 검토 자료 또는 의견서 첨부 사항이 아님 → 정답

- ③ 방화벽, 마감재료 등: 첨부 가능
- ④ 그 밖에 소방자동차의 접근이 가능한 통로의 설치 등 대통령령으로 정하는 사항: 첨부 가능

정답: ②

문제 50. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령에서 소방청장이 화재안전기준을 효율적으로 관리·운영하기 위해 수행해야 할 업무가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 화재안전기준 발전을 위한 화재조사의 강화
- ② 화재안전기준의 연구·개발 및 보급
- ③ 화재안전기준의 검증 및 평가
- ④ 화재안전기준의 정보체계 구축

해설 | 화재안전기준 관리·운영

- 소방청장이 화재안전기준을 효율적으로 관리·운영하기 위한 업무는 다음과 같습니다:
 1. 화재안전기준의 제정·개정 및 운영
 2. 화재안전기준의 연구·개발 및 보급
 3. 화재안전기준의 검증 및 평가
 4. 화재안전기준에 대한 교육 및 홍보
 5. 국외 화재안전기준의 발전을 위한 국제협력
 6. 국외 화재안전기준에 대한 해석서 작성 및 보급
- 정답: ① 화재안전기준 발전을 위한 화재조사의 강화는 화재안전기준의 효율적 관리·운영 업무로 열거된 사항이 아닙니다.

정답 분석

- ① 화재안전기준 발전을 위한 화재조사의 강화: 화재안전기준 관리·운영 업무로 열거된 사항이 아님 → 정답
- ② 화재안전기준의 연구·개발 및 보급: 소방청장의 업무
- ③ 화재안전기준의 검증 및 평가: 소방청장의 업무
- ④ 화재안전기준의 정보체계 구축: 소방청장의 업무

정답: ①

문제 51. 자체점검 기록표에 관한 설명 중 틀린 것은? #2026법령확인

답안

- ① 자체점검 결과 보고를 마친 관계인은 관리업자등, 점검일자, 점검자 등 자체점검과 관련된 사항을 점검기록표에 기록해야 한다.
- ② 점검기록표는 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하여야 한다.
- ③ 점검기록표의 기록 등 필요한 사항은 행정안전부령에 따른다.
- ④ 점검결과를 보고한 날부터 10일 이내에 소방시설등 자체점검기록표를 작성하여 60일 이상 게시하여야 한다.

해설 | 자체점검 기록표

- 자체점검 결과 보고를 마친 후의 절차:
- 자체점검 기록표에 관련 사항을 기록하고, 이를 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하여야 합니다.
- 정확한 기준: 점검결과를 보고한 날부터 10일 이내에 자체점검기록표를 작성하고, 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시해야 합니다.
- 게시기간: 다음 자체점검기록표를 작성·게시하기 전까지입니다.
- 정답: ④는 게시기간을 60일 이상으로 고정해서 틀렸습니다. 현행 기준은 다음 자체점검기록표 작성·게시 전까지입니다.

정답 분석

- ① 자체점검 결과 보고를 마친 관리자는 관리업체, 점검일자, 점검시간 등 자체점검과 관련된 사항을 점검기록표에 기록해야 한다.: 맞는 설명
- ② 점검기록표는 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하여야 한다.: 맞는 설명
- ③ 점검기록표의 기록 등 필요한 사항은 행정안전부령에 따른다.: 맞는 설명
- ④ 점검결과를 보고한 날부터 10일 이내에 소방시설등 자체점검기록표를 작성하여 60일 이상 게시하여야 한다.: 틀린 설명 (게시기간은 다음 자체점검기록표 작성·게시 전까지)

정답: ④

문제 52. 다음 중 300만원 이하의 벌금에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인

- 답안
- ① 업무수행 중 알게 된 비밀을 누설·제공·목적 외의 용도로 사용한 자
 - ② 형식승인의 변경승인을 받지 아니한 자
 - ③ 방염성능검사 시 거짓 시료 제출
 - ④ 자체점검 결과의 조치를 하지 아니한 관계인 또는 관계인에게 중대위반사항을 알리지 아니한 관리업자 등

해설 | 300만원 이하 벌칙

- ① 업무수행 중 알게 된 비밀을 누설·제공·목적 외의 용도로 사용한 자
- ② 형식승인의 변경승인을 받지 아니한 자는 300만원 이하 벌금 항목이 아니라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 대상
- ③ 방염성능검사 시 거짓 시료 제출
- ④ 자체점검 결과의 조치를 하지 아니한 관계인 또는 관계인에게 중대위반사항을 알리지 아니한 관리업자 등
- 정답: ② 형식승인의 변경승인을 받지 아니한 자는 300만원 이하 벌금이 아니라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 대상입니다.

정답: ②

문제 53. 특정소방대상물의 관계인은 해당 대상물에 설치된 소방시설등에 대해 정기적으로 작동점검을 실시하여야 한다. 그 점검결과를 몇 년간 자체 보관하여야 하는가? #2026법령확인

답안

- ① 2년
- ② 3년
- ③ 5년
- ④ 25년

해설 | 점검결과보관의 규정

- 소방안전관리대상물의 관계인은 해당 대상물에 설치된 소방시설등에 대해 정기적인 작동점검을 실시하고, 그 점검결과를 최소 2년간 자체 보관해야 합니다.

정답 분석

- ① 2년: 정답 (2년간 보관해야 함)
- ② 3년: 기준에 맞지 않음
- ③ 5년: 기준에 맞지 않음
- ④ 25년: 기준에 맞지 않음

정답: ①

문제 54. 소방시설관리업의 등록기준 중 보조 기술인력에 해당하지 않는 사람은? #2026법령확인

답안

- ① 소방설비기사
- ② 소방공무원으로 2년 이상 근무한 사람
- ③ 소방설비산업기사
- ④ 대학의 소방 관련 학과를 졸업한 사람으로 소방기술 인정 자격수첩을 발급받은 사람

해설 | 소방시설관리업 등록기준 보조인력

- 소방시설관리업 등록기준에 의한 보조 기술인력의 조건:
- 소방설비기사 또는 소방설비산업기사 자격을 보유한 자
- 소방기술 인정 자격수첩을 발급받은 사람으로서 소방공무원으로 3년 이상 근무한 자
- 소방기술 인정 자격수첩을 발급받은 사람으로서 대학의 소방 관련 학과를 졸업한 자
- 소방기술 인정 자격수첩을 발급받은 사람으로서 행정안전부령으로 정하는 소방기술과 관련된 자격,경력, 학력이 있는 자
- 정답: ② 소방공무원으로 2년 이상 근무한 사람은 보조 기술인력으로 해당되지 않으며, 소방설비기사, 소방설비산업기사, 또는 관련 학과 졸업자가 보조 기술인력으로 인정됩니다.

정답 분석

- ① 소방설비기사: 보조 기술인력으로 해당
- ② 소방공무원으로 2년 이상 근무한 사람: 정답 (보조 기술인력에 해당하지 않음)
- ③ 소방설비산업기사: 보조 기술인력으로 해당
- ④ 대학의 소방 관련 학과를 졸업한 사람: 보조 기술인력으로 해당

정답: ②

문제 55. 30층 이상, 높이 120m 이상 또는 연면적 100,000m² 이상인 특급 소방안전관리대상물은 종합점검을 몇 회 이상 실시해야 하는가? #2026법령확인

답안

- ① 연 1회 이상
- ② 연 2회 이상
- ③ 연 3회 이상
- ④ 연 4회 이상

해설 | 종합점검 실시 횟수

- 30층 이상, 높이 120m 이상 또는 연면적 100,000m² 이상인 특급 소방안전관리대상물은 연 2회 이상 종합점검을 실시해야 합니다.
- 정답: ② 연 2회 이상 (특급소방안전관리대상물로 지정된 경우에 해당)

정답 분석

- ① 연 1회 이상: 해당되지 않음
- ② 연 2회 이상: 정답
- ③ 연 3회 이상: 해당되지 않음
- ④ 연 4회 이상: 해당되지 않음

정답: ②

문제 56. 간이스프링클러설비(주택전용 간이SP 제외) 또는 자동화재탐지설비가 설치된 특정소방대상물을 작동점검할 수 없는 자는? #2026법령확인

답안

- ① 관계인
- ② 관리업에 등록된 기술인력 중 소방시설관리사
- ③ 특급점검자
- ④ 소방안전관리자로 미선임된 소방시설관리사

해설 | 작동점검자

- 간이스프링클러설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 특정소방대상물의 경우 작동점검을 실시할 수 있는 기술인력종류 4가지
- ✓ 중요한 내용 : 간자는 관계/업 /특급 /관술선임 이 할수있다.
- 추가 설명
- 관련 정보

- 관계인
- 관리업에 등록 된 기술인력 중 소방시설관리사

- 관련 법령에 따른 특급점검자
 - 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사
- 정답: ④

문제 57. 다음 중 비상경보설비 설치 제외대상으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 농업·축산업·수산업용 난방시설
- ② 모래, 석재 등 불연재료 공장 및 창고시설
- ③ 위험물 저장 및 처리 시설 등 가스시설
- ④ 사람들이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동물 및 식물 관련 시설 및 지하구

해설 | 비상경보설비 설치 제외대상

- 비상경보설비 설치 제외대상에 해당하는 시설은 다음과 같습니다:
- ② 모래, 석재 등 불연재료 공장 및 창고시설: 설치가 제외됩니다.
- ③ 위험물 저장 및 처리 시설 등 가스시설: 설치가 제외됩니다.
- ④ 사람들이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동물 및 식물 관련 시설 및 지하구: 설치가 제외됩니다.
- 정답: ① 농업·축산업·수산업용 난방시설은 비상경보설비 설치 제외대상에 포함되지 않습니다.

정답 분석

- ① 농업·축산업·수산업용 난방시설: 정답 (설치 제외대상 아님)
- ② 모래, 석재 등 불연재료 공장 및 창고시설: 설치 제외대상
- ③ 위험물 저장 및 처리 시설 등 가스시설: 설치 제외대상
- ④ 사람들이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동물 및 식물 관련 시설 및 지하구: 설치 제외대상

정답: ①

문제 58. 소방시설관리사의 자격정지 사유로 반드시 자격취소 사유가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 시험에 합격한 경우
- ② 소방안전관리 업무를 하지 아니하거나 거짓으로 한 경우
- ③ 소방시설관리사증을 다른 자에게 빌려준 경우
- ④ 동시에 둘 이상의 업무에 취업한 경우

해설 | 소방시설관리사의 자격취소 사유

- 소방시설관리사의 자격취소 사유:
- 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 시험에 합격한 경우
- 2. 소방시설관리사증을 다른 자에게 빌려준 경우
- 3. 동시에 둘 이상의 업무에 취업한 경우
- 4)관리사의 결격사유에 해당되는 경우

- 소방시설관리사의 자격정지 사유(경고-6개월-자격취소):
 - 1)대행인력의 배치기준,자격,방법 등 준수사항을 지키지 아니한 경우
 - 2)거짓으로 점검한 경우
 - 3)자체점검업무를 성실하게 수행하지 않는 경우
- 자격정지(1개월-6개월-자격취소)
 - 1)점검을 하지 않은 경우

정답: ②

문제 59. 우수품질 인증을 받지 아니한 소방용 기계기구 제품에 우수품질 인증표시를 하거나 우수품질 인증표시를 위조 또는 변조하여 사용한 사람에 대한 벌칙으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- ① 5년 이하의 징역 5,000만원 이하의 벌금
- ② 3년 이하의 징역 3,000만원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금
- ④ 500만원 이하의 벌금

해설 | 우수품질 인증표시 위조 또는 변조 등

- 우수품질 인증표시를 위조 또는 변조한 경우에는 소방시설법에 따라 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금이 부과됩니다.
- 정답: ③ 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금입니다.

문제 60. 소방용품을 판매하거나 또는 판매의 목적으로 진열하거나 소방시설공사에 사용할 수 없는 경우에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인

답안

- ① 형식승인을 받지 아니한 것
- ② 제품검사서를 받지 아니한 것
- ③ 성능확인시험을 받지 아니한 것
- ④ 형상 등을 임의로 변경한 것

해설 | 소방용품 판매 및 진열 규정

- 소방용품을 판매하거나 진열할 때 또는 소방시설공사에 사용할 때 사용할 수 없는 경우:
 - 형식승인을 받지 아니한 것
 - 형상 등을 임의로 변경한 것
 - 제품검사서를 받지 아니하거나 합격표시를 하지 아니한 것
- 정답: ③

문제 61. 다음 중 소방용 기계·기구가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

- ① 비상콘센트
- ② 가스관 선택밸브

- ③ 기동용 수압개폐장치
- ④ 소화전

해설 | 소방용 기계·기구

- 그밖 행정안전부령으로 정하는 소방관련제품 또는 기기를 제외한 소방용품의 종류를 모두 기술하시오
- 소자 전소관 기스가유 / 누가? 감중발수음 / 피구완간공 피통객예내 / 약방

- 1. 소화설비를 구성하는 제품 또는 기기
 - 가. 별표 1 제1호가목의 소화기구(소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구는 제외한다)
 - 나. 별표 1 제1호나목의 자동소화장치
 - 다. 소화설비를 구성하는 소화전, 소방호스, 관창(菅槍), 기동용 수압개폐장치, 스프링클러헤드, 가스관선택밸브, 유수제어밸브
- 2. 경보설비를 구성하는 제품 또는 기기
 - 가. 누전경보기 및 가스누설경보기
 - 나. 경보설비를 구성하는 감지기,중계기,발신기, 수신기 및 음향장치(경종만 해당한다)
- 3. 피난구조설비를 구성하는 제품 또는 기기
 - 가. 피난사다리, 구조대, 완강기(지지대를 포함한다) 및 간이완강기(지지대를 포함한다)
 - 나. 공기호흡기(충전기를 포함한다)
 - 다. 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등 및 예비 전원이 내장된 비상조명등
- 4. 소화용으로 사용하는 제품 또는 기기
 - 가. 소화약제[별표 1 제1호나목2) 및 3)의 자동소화장치와 같은 호 마목3)부터 9)까지의 소화설비용만 해당한다]
 - 나. 방염제(방염액·방염도료 및 방염성물질을 말한다)

정답: ①

문제 62. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우 기존의 특정소방대상물의 소방시설에 대하여 강화된 기준을 적용하는 대상으로 잘못된 것을 고르시오?
#2026법령확인

답안

- ① 옥외소화전설비
- ② 노유자시설에 설치하는 소방시설 중 대통령령으로 정하는 것
- ③ 자동화재속보설비
- ④ 비상조명설비

해설 | 강화된 기준을 적용하는 소방시설

- 소방본부장이나 소방서장이 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 기준이 강화되는 경우 강화된 기준을 적용할 수 있는 소방시설을 쓰시오
- ✓ 중요한 내용 : 소자 속구 비상
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 1. 다음 각 목의 **소방시설** 중 대통령령 또는 화재안전기준으로 정하는 것
- 가. 소화기구
- 나. 자동화재탐지설비
- 다. 자동화재속보설비
- 라. 피난구조설비
- 마. 비상경보설비
- 소방본부장이나 소방서장이 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 기준이 강화되는 경우 강화된 기준을 적용할 수 있는 특정소방대상물을 쓰시오.
- ✓ **중요한 내용** : **전통 공동노의**
- 추가 설명 : **전력 및 통신사업용 지하구**
- 관련 정보

- 가. **전력 및 통신사업용 지하구**
- 나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 **공동구**
- 다. **노유자(老幼者)** 시설
- 라. **의료시설**
- 대통령령 또는 화재안전기준이 변경으로 강화된 기준을 적용하는 경우 다음 각 목의 특정소방대상물에 설치하는 소방시설 중 대통령령 또는 화재안전기준으로 정하는 소방시설을 각각 쓰시오.<**소방시설법 시행령 제13조**>
- ✓ **중요한 내용** : **공동 소자 탐연통 / 전통 소자 탐연통 유도 / 노간탐 단독 / 의료 속스 간탐**
- 추가 설명
- 관련 정보

- **공동구** : 소화기, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 유도등
- **전력 및 통신사업용 지하구** : 소화기, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 유도등
- **노유자 시설** : 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 단독경보형 감지기
- **의료시설** : 자동화재속보설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비
- **강화된 기준을 적용하는 소방시설**에 해당하는 경우는 특정소방대상물에 대해 더 강한 기준을 적용해야 하는 상황입니다.
- **정답: ① 옥외소화전설비**는 강화된 기준을 적용하는 대상으로 열거되어 있지 않습니다. 스프링클러설비는 의료시설에 설치하는 경우 강화기준 적용대상에 포함될 수 있으므로 보기에서 제외했습니다.

정답: ①

문제 63. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 건축허가 등의 동의 대상물 범위에 해당하지 않는 것은?
#2026법령확인

답안

- ① 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 200㎡ 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설
- ② 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 20대 이상을 주차할 수 있는 시설
- ③ 항공기격납고, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송수신탑
- ④ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 100㎡ 이상인 층이 있는 것

해설 | 건축허가 등의 동의 대상물 범위

- 건축물 등의 신축.증축.개축.이전.용도변경 또는 대수선의 허가.협의 및 사용승인을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물의 범위를 쓰시오.
- **✓ 중요한 내용 :**
- 동의해주는 수수료는 원래는 **400원**인데
- **학교는 100원,노유자시설은 200원, 정신이상자와 장애인**은 **300원**만 받아라.
- **무지썸오 차주 이영애 기주 이영애의 항공기격납고는 6층에서조산위험 풍전지**
- **노아가 정장입고 노숙을 하다가 결핵과 한센씨병에 걸려서 요양병원에 입원해서 특가 저취 치료를 받고 있는데 100톤짜리 탱크가 쳐들어왔다.**
- 추가 설명
- 요약

-
- 1. 연면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제4호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)이 **400제곱미터** 이상인 건축물이나 시설. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설은 해당 목에서 정한 기준 이상인 건축물이나 시설로 한다.
 - 가. 「학교시설사업 촉진법」 제5조의2제1항에 따라 건축등을 하려는 **학교시설: 100제곱미터**
 - 나. 별표 2의 특정소방대상물 중 **노유자(老幼者)** 시설 및 수련시설: **200제곱미터**
 - 다. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제5호에 따른 **정신의료기관**(입원실이 없는 정신건강의학과 의원은 제외하며, 이하 “정신의료기관”이라 한다): **300제곱미터**
 - 라. 「장애인복지법」 제58조제1항제4호에 따른 **장애인 의료재활시설**(이하 “의료재활시설”이라 한다): **300제곱미터**
 - 2. 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 **150제곱미터**(공연장의 경우에는 100제곱미터) 이상인 층이 있는 것
 - 3. 차고·주차장 또는 주차 용도로 사용되는 시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
 - 가. 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 **200제곱미터** 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설
 - 나. 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 20대 이상을 주차할 수 있는 시설
 - 4. 층수(「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에 따라 산정된 층수를 말한다. 이하 같다)가 **6층** 이상인 건축물
 - 5. **항공기 격납고**, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송수신탑
 - 6. 별표 2의 특정소방대상물 중 의원(입원실이 있는 것으로 한정한다)·조산원·산후조리원, 위험물 저장 및 처리 시설, 발전시설 중 **풍력발전소·전기저장시설, 지하구(地下溝)**
 - 7. 제1호나목에 해당하지 않는 노유자 시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설. 다만, 가목2) 및 나목부터 바목까지의 시설 중 「건축법 시행령」 별표 1의 단독주택 또는 공동주택에 설치되는 시설은 제외한다.
 - 가. 별표 2 제9호가목에 따른 노인 관련 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
 - 1. 「노인복지법」 제31조제1호에 따른 노인주거복지시설, 같은 조 제2호에 따른 노인의료복지시설 및 같은 조 제4호에 따른 재가노인복지시설
 - 2. 「노인복지법」 제31조제7호에 따른 학대피해노인 전용쉼터
 - 나. 「아동복지법」 제52조에 따른 아동복지시설(아동상담소, 아동전용시설 및 지역아동센터는 제외한다)
 - 다. 「장애인복지법」 제58조제1항제1호에 따른 장애인 거주시설
 - 라. 정신질환자 관련 시설(「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제27조제1항제2호에 따른 공동생활가정을 제외한 재활훈련시설과 같은 법 시행령 제16조제3호에 따른 종합시설 중 24시간 주거를 제공하지 않는 시설은 제외한다)
 - 마. 별표 2 제9호마목에 따른 노숙인 관련 시설 중 노숙인자활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설
 - 바. 결핵환자나 한센인이 24시간 생활하는 노유자 시설
 - 8. 「의료법」 제3조제2항제3호라목에 따른 **요양병원**(이하 “요양병원”이라 한다). 다만, 의료재활시설은 제외한다.

- 9. 별표 2의 특정소방대상물 중 공장 또는 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2에서 정하는 수량의 750배 이상의 특수가연물을 저장·취급하는 것
- 10. 별표 2 제17호나목에 따른 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량의 합계가 100톤 이상인 것
- ④ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 100m² 이상: 정답 (150m² 이상이 동의 대상)

정답: ④

문제 64. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 간이소화용구인 것은? #2026법령확인

답안

1. 수동식 분말 소화기
2. 에어로졸식 소화용구
3. 자동확산소화기
4. 투척용 소화용구
 5. 소공간용 소화용구
 6. 캐비닛형 자동소화장치
 7. 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구

답

2, 4, 5, 7. 에어로졸식 소화용구 / 투척용 소화용구 / 소공간용 소화용구 / 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구

- ✓ 간이소화용구 종류

1. 에어로졸식 소화용구
2. 투척용 소화용구
3. 소공간용 소화용구
4. 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구

문제 65. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 소방청장 및 시·도지사가 처분 전에 청문을 하여야 하는 경우가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

1. 소방시설관리사 자격의 취소 및 정지
2. 방염성능검사 결과의 취소 및 검사 중지
3. 우수품질인증의 취소
4. 전문기관의 지정취소 및 업무정지

답

2. 방염성능검사 결과의 취소 및 검사 중지

- ✓ 청문 실시 대상

1. 소방시설관리사 자격의 취소 및 정지
2. 관리업의 등록취소 및 영업정지
3. 소방용품 형식승인 취소 및 제품검사 중지

4. 소방용품의 성능인증의 취소
5. 소방용품의 우수품질인증의 취소
6. 제품검사 전문기관의 지정취소 및 업무정지

문제 66. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 제연설비 설치 면제 기준이다. 다음 빈칸에 알맞은 말을 고르시오. #2026법령확인

답안

제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 중 (ㄱ)와 연결된 특별피난계단, (ㄴ)가 설치된 비상용 승강기의 승강장 또는 「건축법 시행령」 제91조 제5호의 기준에 따라 (ㄷ)가 설치된 피난용 승강기의 승강장에는 설치가 면제된다.

1. 노대 - 배연설비
2. 비상구 - 배연창
3. 노대 - 배연창
4. 비상구 - 배연설비

답

1. 노대 - 배연설비

- ✓ 제연설비 설치의 면제기준
- 공자 삼십노비
- 공자님이 삼십 노비를 면제해줬대!

- 1. 공기조화설비를 화재안전기준의 제연설비기준에 적합하게 설치하고 공기조화설비가 화재 시 제연설비 기능으로 자동전환되는 구조로 설치되어 있는 경우
- 2. 직접 외부 공기와 통하는 배출구의 면적의 합계가 해당 제연구역 바닥면적의 100분의 1 이상이고, 배출구부터 각 부분까지의 수평거리가 30m 이내이며, 공기유입구가 화재안전기준에 적합하게(외부 공기를 직접 자연 유입할 경우에 유입구의 크기는 배출구의 크기 이상이어야 한다) 설치되어 있는 경우
- 3. 제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물 중 노대(露臺)와 연결된 특별피난계단, 노대가 설치된 비상용 승강기의 승강장 또는 「건축법 시행령」 제91조 제5호의 기준에 따라 배연설비가 설치된 피난용 승강기의 승강장에는 설치가 면제된다.

문제 67. 자체점검에 관한 설명이다. 아래의 빈 칸을 옳게 표현한 것은? #2026법령확인

답안

1. 관리업자 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사는 자체점검을 실시한 경우에는 점검이 끝난 날부터 (○) 이내에 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서에 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설점검표를 첨부하여 관계인에게 제출해야 한다.
 2. 자체점검을 실시한 관계인은 자체점검이 끝난 날부터 (○) 이내에 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 소방본부장 또는 소방서장에게 보고해야 한다.
1. 10일 - 15일
 2. 15일 - 20일
 3. 10일 - 10일
 4. 5일 - 7일

답**1. 10일 - 15일**• **✓ 자체점검 기준**

1. 관리업자 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사는 자체점검이 끝난 후 10일 이내에 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 관계인에게 제출해야 한다.
2. 자체점검을 실시한 관계인은 자체점검이 끝난 후 15일 이내에 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 소방본부장 또는 소방서장에게 보고해야 한다.
3. 보고기간 계산 시 공휴일과 토요일은 산입하지 않는다.

문제 68. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 지하가 중 길이가 750 m인 터널에 설치해야 하는 소방시설은? #2026법령확인

답안

1. 옥외소화전설비
2. 무선통신보조설비
3. 자동화재탐지설비
4. 연결살수설비

답**2. 무선통신보조설비**• **✓ 무선통신보조설비 설치 대상**

1. 지하가(터널 제외)로서 면적 1,000 m² 이상인 것
2. 지하층의 바닥면적 합계가 3,000 m² 이상인 것 또는 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적 합계가 1,000 m² 이상인 것은 지하층의 모든 층
3. 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상인 것 (해당 문제의 750 m 터널도 포함됨)
4. 층수가 30층 이상인 것으로서 16층 이상 부분의 모든 층

문제 69. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 자동소화장치 종류가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

1. 가스자동소화장치
2. 액체에어로졸자동소화장치
3. 주거용 주방자동소화장치
4. 분말자동소화장치

답**2. 액체에어로졸자동소화장치**• **✓ 자동소화장치의 종류_주상개가고분**

1. 주거용 자동소화장치
2. 상업용 자동소화장치

3. 캐비닛형 자동소화장치

4. 가스 자동소화장치

- 5. 고체에어로졸 자동소화장치
- 6. 분말 자동소화장치

문제 70. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 특정소방대상물에 설치해야 하는 소방시설 가운데 기능과 성능이 유사한 소방시설의 설치를 유효범위에서 면제할 수 있는 경우를 모두 고른 것은? #2026법령확인

답안

- ㄱ. 상업용 주방자동소화장치를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 물분무등소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우
- ㄴ. 누전경보기를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 피난구유도등 또는 누전차단장치를 설치한 경우
- ㄷ. 비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 피난구유도등 또는 객석유도등을 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우
- ㄹ. 연소방지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 미분무소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우

- 1. ㄹ
- 2. ㄱ, ㄴ
- 3. ㄴ, ㄷ
- 4. ㄴ, ㄷ, ㄹ

답

- 1. ㄹ
- ✓ 소방시설의 설치 면제 기준
- 1. 자동소화장치(주거용 및 상업용 주방자동소화장치 제외) 설치 대상에 물분무등소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우 면제 가능
- 2. 누전경보기 설치 대상에 아크경보기 또는 지락차단장치를 설치한 경우 면제 가능
- 3. 비상조명등 설치 대상에서 피난구유도등 또는 통로유도등을 설치한 경우에는 면제 가능

문제 71. 자체점검 실시결과 보고기간을 계산할 때 산입하지 않는 날은? #2026법령확인

답안

- 1. 공휴일 및 토요일
- 2. 공휴일 및 일요일
- 3. 토요일 및 일요일
- 4. 임시공휴일만 제외

답

- 1. 공휴일 및 토요일
- ✓ 자체점검 보고기간 계산 핵심

1. 자체점검 실시결과 보고서는 원칙적으로 점검이 끝난 날부터 **15일 이내**에 소방본부장 또는 소방서장에게 보고한다.
2. 이 보고기간을 계산할 때에는 **공휴일 및 토요일은 산입하지 않는다.**
3. 관계인에게 제출하는 10일 기간과 관할 소방기관에 보고하는 15일 기간을 함께 묶어 외우면 좋다: **관계인 10일, 관서 15일, 계산은 공휴일 · 토요일 제외.**