

10 객관식 소방관계법령

57. 초고층 · 지하연계법

0) 2026 현행 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 최신 소방관계법령 실시간 자동 업데이트 목록
- source:: [최신 소방관계법령](#)
- 현행:: 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 [법률 제20357호, 2024. 2. 27.]
- 현행:: 초고층재난관리법 시행령 [대통령령 제36220호, 2026. 3. 24.]
- 현행:: 초고층재난관리법 시행규칙 [행정안전부령 제547호, 2025. 2. 14.]
- 반영:: 기존 주관식 페이지의 핵심을 객관식 시험용으로 재구성하고, 총괄재난관리자 지정 등 구표현은 현행 선임 기준으로 정리했다.
- 주의:: 피난안전구역 · 선큰 · 종합방재실은 시행령 · 시행규칙 수치가 출제되므로 시험 직전 국가법령정보센터 원문으로 최종 확인한다.

초고층 · 지하연계 복합건축물 재난관리법 핵심

숫자 기준 먼저 암기

객관식 암기용 | 2026 현행 기준 | 구표현 「총괄재난관리자 지정」 → 현행 「선임」

1. 적용 대상 정의

초고층 건축물 = 50층 이상 또는 높이 200m 이상
지하연계 복합건축물 = 11층 이상 또는 1일 수용 5천명 이상
지하역사 · 지하도상가와 연결된 복합건축물 기준으로 본다.

2. 총괄재난관리자

사용승인 등 받은 날부터 30일 이내 선임
재난 · 안전관리 업무를 총괄하고, 안전관리자 겸직 금지
교육: 선임 후 6개월 이내, 이후 2년마다 보수교육

3. 피난안전구역 층수 감각

초고층: 피난안전구역 설치 의무
30층 이상 49층 이하: 지상층에도 설치 기준 적용
16층 이상 29층 이하: 면적 1.5㎡, 폭 1m, 보행거리 10m 기준
지하 특정 용도: 별도 피난안전구역 기준 확인

4. 선큰 암기 포인트

면적: 초고층 7㎡ / 지하연계 7㎡ / 지하층 3㎡
계단 · 경사로: 유효폭 1.8m 이상, 경사도 12.5% 이하
거실 접면마다 갑종방화문, 출입문은 0.3m 이상 이격
제연설비 · 비상조명 · 휴대용비상조명등과 같이 묶어 암기

5. 종합방재실

원칙: 1개 이상, 100층 이상이면 보조 종합방재실 추가
면적 20㎡ 이상, 상주 인력 3명 이상
소방 · 전기 · 가스 · 방송 · CCTV 등 통합 감시 기능
방화구획, 침수 우려 없는 장소, 피난층 또는 피난층 인접층 중심

6. 교육 · 훈련 · 초기대응대

초기대응대: 5명 이상, 공동주택은 3명 이상
화재 등 재난 초기 대응, 대피 유도, 관계기관 연락을 담당
교육 · 훈련은 계획 수립, 실시, 기록 보관 흐름으로 정리
피해경감계획 · 사전재난영향성검토협의와 함께 출제 가능

암기 순서: 정의 → 선임 30일 → 교육 6개월/2년 → 피난안전구역 → 선큰 → 종합방재실 → 초기대응대

세부 별표 수치는 시험 직전 현행 시행령 · 시행규칙 재확인

문제 01. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법의 현행 법령 기준으로 옳은 것은?

#2026법령확인

답안

1. 2026년 현행 시행령은 2026. 3. 24. 시행본이다.
2. 2026년 현행 시행규칙은 2023. 1. 3. 시행본이다.
3. 이 법은 소방시설공사업법의 하위법령이다.
4. 이 법은 위험물안전관리법의 특별규정이다.

답

1. 2026년 **현행** 시행령은 2026. 3. 24. 시행본이다.

- 현행 확인: 법률 [2025. 8. 28. 시행], 시행령 [2026. 3. 24. 시행], 시행규칙 [2025. 2. 14. 시행]

문제 02. 초고층 건축물의 정의로 옳은 것은? #2026법령확인
답안

1. 층수가 30층 이상이거나 높이가 120 m 이상인 건축물
2. 층수가 40층 이상이거나 높이가 150 m 이상인 건축물
3. 층수가 50층 이상이거나 높이가 200 m 이상인 건축물
4. 층수가 100층 이상이거나 높이가 300 m 이상인 건축물

답

3. 층수가 50층 이상이거나 높이가 200 m 이상인 건축물

- 암기: **오공 · 이백**
- 참고: 고층건축물은 30층 이상 또는 120 m 이상이면서 초고층건축물이 아닌 건축물로 정리한다.

문제 03. 지하연계 복합건축물의 요건으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인
답안

1. 층수가 11층 이상이거나 1일 수용인원이 5천 명 이상인 건축물
2. 지하부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 건축물
3. 건축물 안에 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 숙박시설, 유원시설업 시설 등이 하나 이상 있는 건축물
4. 지상 3층 이상이거나 연면적 1천 m² 이상인 모든 건축물

답

4. 지상 3층 이상이거나 연면적 1천 m² 이상인 모든 건축물

- 암기: **11층 또는 5천명 + 지하역사 · 지하도상가 연결 + 특정 용도**

문제 04. 이 법의 적용대상으로 가장 적절하지 않은 것은? #2026법령확인
답안

1. 초고층 건축물
2. 지하연계 복합건축물
3. 대통령령으로 정하는 재난관리가 필요한 건축물 및 시설물
4. 모든 단독주택

답

4. 모든 단독주택

- 적용대상은 초고층 건축물, 지하연계 복합건축물, 이에 준하여 재난관리가 필요한 것으로 정하는 건축물 · 시설물이다.

문제 05. 초고층 건축물등에 대한 사전재난영향성검토협의 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 허가 등을 한 후 30일 이내에 임의로 요청한다.
2. 허가 등을 하기 전에 시 · 도재난안전대책본부장에게 요청한다.
3. 건축물 사용승인 후 관리주체가 자체 검토한다.
4. 소방시설 자체점검으로 갈음한다.

답

2. 허가 등을 하기 전에 시 · 도재난안전대책본부장에게 요청한다.

- 초고층 건축물등의 설치에 대한 허가 · 승인 · 인가 · 협의 · 계획수립 등을 하려는 경우 사전협의 기준을 확인한다.

문제 06. 재난예방 및 피해경감계획에 포함될 사항으로 보기 어려운 것은? #2026법령확인

답안

1. 재난 및 안전관리협의회의 구성 · 운영
2. 교육 및 훈련
3. 종합방재실의 설치 · 운영
4. 주차요금 산정기준

답

4. 주차요금 산정기준

- 포함 핵심: 협의회, 교육 · 훈련, 종합방재실, 종합재난관리체제, 피난안전구역, 유해 · 위험물질, 초기대응대, 대피 및 피난유도, 취약자 안전관리, 소방시설 · 피난계획 등

문제 07. 총괄재난관리자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 관리주체는 총괄재난관리자를 선임하여야 한다.
2. 총괄재난관리자는 재난 및 안전관리 업무를 총괄 · 관리한다.
3. 총괄재난관리자는 다른 법령에 따른 안전관리자를 겸직할 수 없다.
4. 총괄재난관리자는 항상 소방시설관리사만 선임할 수 있다.

답

4. 총괄재난관리자는 항상 소방시설관리사만 선임할 수 있다.

- 2026 기준 표현은 **총괄재난관리자 선임**이다.
- 업무: 재난예방 및 피해경감계획, 협의회, 교육 · 훈련, 종합방재실, 종합재난관리체제, 피난안전구역, 초기대응대 등을 총괄한다.

문제 08. 총괄재난관리자의 선임 시기로 옳은 것은? #2026법령확인**답안**

1. 사용승인 또는 사용검사 등을 받은 날부터 30일 이내
2. 사용승인 또는 사용검사 등을 받은 날부터 90일 이내
3. 사용승인 전 1년 이내
4. 재난 발생 후 7일 이내

답

1. 사용승인 또는 사용검사 등을 받은 날부터 30일 이내
- 개정 전 자료의 **지정** 표현은 현행 **선임**으로 바꾸어 암기한다.

문제 09. 총괄재난관리자 교육에 관한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인**답안**

1. 선임된 날부터 6개월 이내에 교육을 받고, 그 후 2년마다 1회 이상 보수교육을 받는다.
2. 교육은 10년마다 1회 실시한다.
3. 교육을 받지 않아도 업무정지 대상이 될 수 없다.
4. 총괄재난관리자 교육은 소방훈련으로 항상 갈음된다.

답

1. 선임된 날부터 6개월 이내에 교육을 받고, 그 후 2년마다 1회 이상 보수교육을 받는다.
- **6개월 이내**와 **2년마다**를 한 쌍으로 암기한다.

문제 10. 피난안전구역 설치대상 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**답안**

1. 초고층 건축물은 건축법 시행령 기준에 따른 피난안전구역을 설치한다.
2. 30층 이상 49층 이하인 지하연계 복합건축물은 건축법 시행령 기준에 따른 피난안전구역을 설치한다.
3. 16층 이상 29층 이하인 지하연계 복합건축물은 지상층별 거주밀도가 1.5명/m²를 초과하는 층에 설치 기준이 적용된다.
4. 모든 5층 이하 건축물은 층수와 용도에 관계없이 피난안전구역을 설치해야 한다.

답

4. 모든 5층 이하 건축물은 층수와 용도에 관계없이 피난안전구역을 설치해야 한다.
- 암기: 초고 / 30~49 / 16~29 · 1.5 / 지하층 특정용도

문제 11. 16층 이상 29층 이하인 지하연계 복합건축물의 피난안전구역 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인**답안**

1. 모든 층에 바닥면적의 2분의 1을 설치한다.
2. 거주밀도 1.5명/m² 초과 층은 해당 층 사용형태별 면적 합의 10분의 1에 해당하는 면적을 설치한다.

3. 지하층에만 3% 이상 설치한다.
4. 피난안전구역 대신 방화문만 설치하면 된다.

답

2. 거주밀도 1.5명/m² 초과 층은 해당 층 사용형태별 면적 합의 10분의 1에 해당하는 면적을 설치한다.

- 숫자 묶음: 16~29 / 1.5 / 1/10

문제 12. 초고층 건축물등의 지하층이 특정 용도로 사용되는 경우 피난안전구역 설치를 생략할 수 있는 경우로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 선큰이 설치된 경우
2. 지하층 면적이 1,000m² 이상인 경우
3. 지하층에 판매시설이 있는 경우
4. 업무시설이 하나 이상 있는 경우

답

1. 선큰이 설치된 경우

- 또 하나의 예외: 피난층에 해당하고 건축물 출입구가 지상과 직접 연결된 경우

문제 13. 피난안전구역에 설치해야 하는 소화설비로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 소화기구
2. 옥내소화전설비
3. 스프링클러설비
4. 포소화설비

답

4. 포소화설비

- 피난안전구역 소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

문제 14. 피난안전구역에 설치해야 하는 설비로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 자동화재탐지설비
2. 방열복
3. 공기호흡기 및 인공소생기
4. 자동화재속보설비

답

4. 자동화재속보설비

- 경보설비: 자동화재탐지설비
- 피난설비: 방열복, 공기호흡기, 인공소생기, 피난유도선, 유도등 · 유도표지, 비상조명등 및 휴대용비상조명등

문제 15. 피난안전구역에 설치해야 하는 소화활동설비로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 제연설비와 무선통신보조설비
2. 연결살수설비와 비상콘센트설비
3. 연소방지설비와 비상방송설비
4. 소화수조와 상수도소화용수설비

답

1. 제연설비와 무선통신보조설비

- 암기: 소옥스 / 탐 / 방공인 피유비 / 제무

문제 16. 선큰의 면적기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 공연장 · 집회장 · 관람장 7%, 소매시장 7%, 그 밖의 용도 3%
2. 공연장 · 집회장 · 관람장 3%, 소매시장 7%, 그 밖의 용도 7%
3. 공연장 · 집회장 · 관람장 10%, 소매시장 10%, 그 밖의 용도 10%
4. 모든 용도 1%

답

1. 공연장 · 집회장 · 관람장 7%, 소매시장 7%, 그 밖의 용도 3%

- 암기: 문판그 7 · 7 · 3

문제 17. 선큰 설치기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 지상 또는 피난층으로 통하는 너비 1.8 m 이상의 직통계단을 설치할 수 있다.
2. 너비 1.8 m 이상 및 경사도 12.5% 이하의 경사로를 설치할 수 있다.
3. 거실 바닥면적 100㎡마다 0.6 m 이상을 거실에 접하도록 한다.
4. 선큰과 거실을 연결하는 출입문의 너비는 항상 0.1 m이면 충분하다.

답

4. 선큰과 거실을 연결하는 출입문의 너비는 항상 0.1 m이면 충분하다.

- 출입문 너비는 거실 바닥면적 100㎡마다 0.3 m로 산정한 값 이상이다.

문제 18. 선큰의 설비기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 차수판

2. 집수정
3. 역류방지기
4. 방수층

답

4. 방수층

- 침수방지 설비: 차수판, 집수정, 역류방지기

문제 19. 선근과 거실이 접하는 부분의 설비기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 원칙적으로 제연설비를 설치한다.
2. 항상 스프링클러설비만 설치한다.
3. 제연설비는 금지된다.
4. 방화문만 설치하면 된다.

답

1. 원칙적으로 제연설비를 설치한다.

- 다만, 공기조화설비가 화재안전기준에 맞게 설치되어 있고 화재 발생 시 제연설비 기능으로 자동 전환되는 경우에는 제연설비를 설치하지 않을 수 있다.

문제 20. 피난안전구역에 추가로 갖추어야 하는 재난 예방 · 대응 설비로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 자동심장충격기 등 심폐소생술 응급장비
2. 판매용 비상식량 진열대
3. 일반 사무용 복사기
4. 광고 안내판

답

1. 자동심장충격기 등 심폐소생술 응급장비

- 함께 암기: 방독면은 초고층과 지하연계 복합건축물 기준에 따라 수량을 산정한다.

문제 21. 피난안전구역 방독면 수량 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 초고층 건축물은 피난안전구역 위층 재실자 수의 10분의 1 이상
2. 초고층 건축물은 전체 건축물 재실자 수의 2분의 1 이상
3. 지하연계 복합건축물은 항상 1개만 설치
4. 방독면은 피난안전구역 설비에 포함되지 않는다.

답

1. 초고층 건축물은 피난안전구역 위층 재실자 수의 10분의 1 이상

- 지하연계 복합건축물: 피난안전구역이 설치된 층의 수용인원의 10분의 1 이상

문제 22. 지하층 피난안전구역 면적 산정기준으로 옳은 것은? #2026법령확인**답안**

- 수용인원 $\times 0.1 \times 0.28\text{m}^2$
- 수용인원 $\times 0.5 \times 1\text{m}^2$
- 바닥면적 $\times 0.03$
- 거실 바닥면적 $\times 0.7$

답

- 수용인원 $\times 0.1 \times 0.28\text{m}^2$

- 지하층이 둘 이상의 용도로 사용되는 경우: 사용형태별 수용인원의 합 $\times 0.1 \times 0.28\text{m}^2$

문제 23. 종합방재실의 개수 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인**답안**

- 원칙적으로 1개
- 원칙적으로 3개
- 층마다 1개
- 지하층에만 1개

답

- 원칙적으로 1개

- 100층 이상 초고층 건축물등(공동주택 제외)은 기능 상실에 대비하여 추가 설치 또는 보조종합재난관리체제를 구축한다.

문제 24. 종합방재실의 위치 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**답안**

- 1층 또는 피난층
- 특별피난계단 출입구로부터 5 m 이내인 경우 2층 또는 지하 1층
- 공동주택의 경우 관리사무소 내
- 재난정보 수집 · 방재활동 거점 역할을 할 수 없는 외진 창고

답

- 재난정보 수집 · 방재활동 거점 역할을 할 수 없는 외진 창고

- 위치 암기: 1층 · 피난층 / 초특 5 m면 2층 · 지하1층 / 공동주택 관리사무소

문제 25. 종합방재실의 구조 및 면적 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인**답안**

1. 면적은 20m² 이상으로 한다.
2. 다른 부분과 방화구획하지 않는다.
3. 출입문에는 아무런 통제장치를 두지 않는다.
4. 부속실은 설치할 수 없다.

답

1. 면적은 20m² 이상으로 한다.

- 함께 암기: 다른 부분과 방화구획, 대기 · 휴식 부속실, 출입 제한 및 통제 장치

문제 26. 종합방재실에 갖추어야 하는 설비로 보기 어려운 것은? #2026법령확인

답안

1. 조명설비 및 급수 · 배수설비
2. 전력 공급 상황 확인 시스템
3. 공기조화 · 냉난방 · 소방 · 승강기 설비의 감시 및 제어시스템
4. 일반 매점 계산대

답

4. 일반 매점 계산대

- 핵심 설비: 조명, 전원 전환, 급배기 · 냉난방, 전력확인, 감시 · 제어, 자료저장, 지진계 · 풍향 · 풍속계(초고층 한정), 소화장비 보관함, 무정전 전원공급장치, CCTV 등

문제 27. 종합방재실 상주 인력 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 1명 이상
2. 2명 이상
3. 3명 이상
4. 10명 이상

답

3. 3명 이상

- 관리주체는 종합방재실에 재난 및 안전관리에 필요한 인력을 3명 이상 상주하도록 해야 한다.

문제 28. 교육 및 훈련에 관한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 관리주체는 교육 및 훈련을 매년 1회 이상 하여야 한다.
2. 교육 및 훈련은 5년마다 1회만 하면 된다.
3. 거주자 교육에는 피난안전구역의 위치를 포함할 수 없다.
4. 교육 결과는 보관하지 않는다.

답

1. 관리주체는 교육 및 훈련을 매년 1회 이상 하여야 한다.

- 관계인 · 상시근무자, 거주자 등에 대한 재난 및 대테러 교육 · 훈련을 구분해 확인한다.

문제 29. 초기대응대의 구성으로 옳은 것은? #2026법령확인
답안

1. 해당 초고층 건축물등에 상주하는 5명 이상의 관계인
2. 항상 외부 용역업체 1명
3. 모든 경우에 10명 이상의 공무원
4. 공동주택은 초기대응대를 둘 수 없다.

답

1. 해당 초고층 건축물등에 상주하는 5명 이상의 관계인

- 공동주택은 3명 이상의 관계인으로 구성할 수 있다.

문제 30. 초기대응대의 역할로 보기 어려운 것은? #2026법령확인
답안

1. 재난 발생 장소 등 현황 파악, 신고 및 전파
2. 거주자 및 입점자 등의 대피 및 피난 유도
3. 구조 및 응급조치
4. 건축물 매매계약 체결

답

4. 건축물 매매계약 체결

- 초기대응대는 재난 초기 대응, 피난 유도, 응급조치, 긴급구조기관에 대한 재난정보 제공 등을 담당한다.