

56. 다중이용업소

0) 2026 현행 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 **최신 소방관계법령** 실시간 자동 업데이트 목록
- source:: [최신 소방관계법령](#)
- 현행:: 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 [법률 제19157호, 2023. 1. 3.]
- 현행:: 다중이용업소법 시행령 [대통령령 제36220호, 2026. 3. 24.]
- 현행:: 다중이용업소법 시행규칙 [행정안전부령 제582호, 2025. 9. 30.]
- 반영:: 구법명 · 오타 · 명백한 구용어를 현행 표현으로 정리했다.
- 반영:: 화재안전등급 체계, 소방안전교육 유예 사유, 안전점검자 자격, 안전시설등 설치 · 유지 기준을 2026 현행 표현으로 정리했다.
- 주의:: 과태료 · 벌칙 · 선임기간 · 교육기간 · 별표/서식 문제는 시행령 · 시행규칙 개정 영향을 크게 받으므로 시험 직전 국가법령정보센터 원문으로 재확인한다.

**문제** 01. 소방청장은 다중이용업소의 화재 등 재난이나 그 밖의 위험한 상황으로 인한 인적·물적 피해의 감소, 안전기준의 개발, 자율적인 안전관리능력의 향상, 화재배상책임보험제도의 정착 등을 위하여 몇 년마다 다중이용업소의 안전관리기본계획을 수립·시행하여야 하는가? #2026법령확인

답안

- 1. 2년
- 2. 3년
- 3. 4년
- 4. 5년

답

- 4. 5년
- ✓ 다중이용업소 안전관리기본계획
  1. 기본계획 수립·시행자: 소방청장
  2. 기본계획 수립·시행 주기: 5년마다 (관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 수립)
  3. 기본계획 수립·시행 목적
    - 다중이용업소의 화재 등 재난이나 위험 상황으로 인한 인적·물적 피해의 감소
    - 안전기준의 개발
    - 자율적인 안전관리 능력의 향상
    - 화재배상책임보험제도의 정착
  4. 기본계획 보고: 국무총리
  5. 기본계획 수립 대상: 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사
  6. 기본계획 공고: 소방청장이 관보에 공고

**문제 02. 다중이용업소의 안전관리기본계획에 대한 다음의 설명 중 틀린 것은? #2026법령확인****답안**

1. 소방청장은 다중이용업소의 안전관리 기본계획을 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 5년마다 수립해야 한다.
2. 소방청장은 매년 연도별 안전관리계획을 전년도 12월 31일까지 수립해야 한다.
3. 소방서장은 연도별 계획에 따라 안전관리집행계획을 수립해야 하며, 수립된 집행계획과 전년도 추진실적을 매년 1월 31일까지 소방본부장에게 제출해야 한다.
4. 안전관리집행계획의 수립 시기는 해당 연도 전년 12월 31일까지로 한다.

**답**

3. 소방서장은 연도별 계획에 따라 안전관리집행계획을 수립해야 하며, 수립된 집행계획과 전년도 추진실적을 매년 1월 31일까지 소방본부장에게 제출해야 한다. (틀림, 소방본부장이 제출)

- ✓ 안전관리 「집행계획」

1. 수립·시행자: **소방본부장** (기본계획과 연도별 계획에 따라 집행계획 수립).
2. 수립 주기: 매년마다.
3. 집행계획 및 전년도 추진실적 제출: **소방청장**에게 제출 (매년 1월 31일까지).
4. 집행계획의 수립시기: 전년 12월 31일까지.

**문제 03. 다중이용업에 대한 다음 설명 중 옳은 것은? #2026법령확인****답안**

1. 다중이용업주는 영업내용을 변경할 때에는 30일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 통보해야 한다.
2. 다중이용업주는 다중이용업소의 안전관리를 위하여 정기적으로 안전시설을 점검하고 그 점검결과서를 작성하여 2년간 보관해야 한다.
3. 2천 m<sup>2</sup> 지역 안에 다중이용업소가 50개 이상 밀집되어 있는 지역은 화재위험평가를 실시할 수 있다.
4. 화재위험평가대행자로 등록하지 아니하고 화재위험평가 업무를 대행한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천5백만 원 이하의 벌금에 처한다.

**답**

- 3. 2천 m<sup>2</sup> 지역 안에 다중이용업소가 50개 이상 밀집되어 있는 지역은 화재위험평가를 실시할 수 있다.
- ✓ 다중이용업에 대한 주요 내용

1. 허가관청은 다중이용업주의 신고를 수리한 날부터 30일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 통보해야 함.
2. 다중이용업주는 다중이용업소의 안전관리를 위하여 정기적으로 안전시설을 점검하고 그 점검결과를 작성하여 1년간 보관해야 함.
3. 화재위험평가 지역

- 지역 또는 건축물에 대하여 화재를 예방하고 화재로 인한 생명·신체·재산상의 피해를 방지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 화재위험평가를 실시할 수 있다. 어느 경우에 화재위험평가를 실시하는지 3가지를 쓰시오.
- "이천 50대 밀집 10층 1천영업"

- 1. 2천m<sup>2</sup> 지역 안에 다중이용업소가\*\* 50개 이상 밀집\*\*하여 있는 경우

- 2. 5층 이상인 건축물로서 다중이용업소가 10개 이상 있는 경우
- 3. 하나의 건축물에 다중이용업소로 사용하는 영업장 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 경우
- 4. 화재위험평가대행자로 등록하지 않고 화재위험평가 업무를 수행한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처함. 따라서 보기 4의 1천5백만 원은 틀림.

#### 문제 04. 다음 중 다중이용업소에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인

##### 답안

1. 수용인원 100명 이상 300명 미만으로서 하나의 건축물에 학원과 기숙사가 함께 있는 학원
2. 일반음식점영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적이 60㎡ 이상
3. 실내의 구획된 실에 스크린과 영상기 등의 시설을 갖추고 골프를 연습할 수 있도록 고객의 이용에 제공하는 골프연습장업
4. 구획된 실 안에 학습자가 공부할 수 있는 시설을 갖추고 숙박 또는 숙식을 제공하는 형태의 고시원업

##### 답

2. 일반음식점영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적이 60㎡ 이상 (틀림, 해당 없음)

##### • ✓ 다중이용업의 대상범위

- 대통령령으로 정하는 다중이용업의 종류를 쓰시오
- 휴일제 100 지하층66 ! 유단영화학원 노산안고 목권가게?

- 
- 1. 정의 : 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 영업
  - 2. 종류
  - ① 휴게음식점 영업, 제과점 영업, 일반음식점 영업  
[영업장 바닥면적 합계가 100㎡ 이상(지하층의 경우 66㎡ 이상)]  
(영업장이 지상1층 또는 피난층에 설치되고 주출입구가 외부지면과 직접 연결되는 경우 제외)
  - ② 단란주점영업과 유흥주점영업
  - ③ 영화상영관·비디오물감상실업·비디오물소극장업
  - ④ 학원(이하 "학원"이라 한다)으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
  - 가. 수용인원이 300인 이상인 것
  - 나. 수용인원 100명 이상 300명 미만으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것. 다만, 학원으로 사용하는 부분과 다른 용도로 사용하는 부분(학원의 운영권자를 달리하는 학원과 학원을 포함한다)이 「건축법 시행령」 제46조에 따른 방화구획으로 나누어진 경우는 제외한다.
  - (1) 하나의 건축물에 학원과 기숙사가 함께 있는 학원
  - (2) 하나의 건축물에 학원이 둘 이상 있는 경우로서 학원의 수용인원이 300명 이상인 학원
  - (3) 하나의 건축물에 제1호·제2호 및 제4호부터 제12호까지에 규정된 다중이용업 중 어느 하나 이상의 다중이용업과 학원이 함께 있는 경우
  - ⑤ 노래연습장업
  - ⑥ 산후조리업
  - ⑦ 안마시술소
  - ⑧ 고시원업[구획된 실(室) 안에 학습자가 공부할 수 있는 시설을 갖추고 숙박 또는 숙식을 제공하는 형태의 영업]
  - ⑨ 목욕장업
  - ⑩ 권총사격장

- ⑪ 가상체험 체육시설업
- ⑫ 게임제공업·인터넷컴퓨터게임시설제공업 및 복합유통게임제공업(영업장이 지상1층 또는 피난층에 설치되고 주출입구가 외부지면과 직접 연결되는 경우 제외)

#### 문제 05. 다음 용어 설명 중 옳은 것은? #2026법령확인

##### 답안

1. 소방시설이란 소화설비·경보설비·피난설비·소방용수설비 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
2. 다중이용업이란 불특정다수가 이용하여 화재·재난 시 생명·신체·재산 피해가 높아 행정안전부령으로 정한 영업을 말한다.
3. 안전시설 등이란 소방시설 중 소화기와 자동소화장치 및 간이스프링클러와 비상구, 영업장 내부피난통로, 그외 대통령령으로 정한 것이다.
4. 영업장의 내부구획이란 이용객들이 사용하는 벽·칸막이 등으로 구획된 개방된 공간을 말한다.

##### 답

1. 소방시설이란 소화설비·경보설비·피난설비·소방용수설비 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

#### • ✓ 다중이용업 용어의 정의

1. 다중이용업: 불특정다수가 이용하여 화재·재난 시 생명·신체·재산 피해가 높아 대통령령으로 정한 영업.
2. 안전시설등: 소방시설 중 대통령령으로 정하는 것, 비상구, 영업장 내부피난통로, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
3. 영업장의 내부구획: 이용객들이 사용하는 벽·칸막이 등으로 구획된 공간.

#### 문제 06. 식품접객업 중 휴게음식점영업의 영업장이 지하층에 설치된 경우 영업장 바닥면적의 합계가 얼마 이상인 것을 다중이용업소라 하는가? #2026법령확인

##### 답안

1. 50m<sup>2</sup>
2. 66m<sup>2</sup>
3. 100m<sup>2</sup>
4. 150m<sup>2</sup>

##### 답

2. 66m<sup>2</sup>

#### • ✓ 다중이용업소 중 식품접객업 기준

- 휴일제 100 지하층66 ! 유단영화학원 노산안고 목권가게?

- 
- 1. 정의 : 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 영업
  - 2. 종류

- ① 휴게음식점 영업, 제과점 영업, 일반음식점 영업  
[영업장 바닥면적 합계가 100m<sup>2</sup> 이상(지하층의 경우 66m<sup>2</sup> 이상)]  
(영업장이 지상1층 또는 피난층에 설치되고 주출입구가 외부지면과 직접 연결되는 경우 제외)
- ② 단란주점영업과 유흥주점영업
- ③ 영화상영관·비디오물감상실업·비디오물소극장업
- ④ 학원(이하 "학원"이라 한다)으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
- 가. 수용인원이 300인 이상인 것
- 나. 수용인원 100명 이상 300명 미만으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것. 다만, 학원으로 사용하는 부분과 다른 용도로 사용하는 부분(학원의 운영권자를 달리하는 학원과 학원을 포함한다)이 「건축법 시행령」 제46조에 따른 방화구획으로 나누어진 경우는 제외한다.
- (1) 하나의 건축물에 학원과 기숙사가 함께 있는 학원
- (2) 하나의 건축물에 학원이 둘 이상 있는 경우로서 학원의 수용인원이 300명 이상인 학원
- (3) 하나의 건축물에 제1호·제2호 및 제4호부터 제12호까지에 규정된 다중이용업 중 어느 하나 이상의 다중이용업과 학원이 함께 있는 경우
- ⑤ 노래연습장업
- ⑥ 산후조리업
- ⑦ 안마시술소
- ⑧ 고시원업[구획된 실(室) 안에 학습자가 공부할 수 있는 시설을 갖추고 숙박 또는 숙식을 제공하는 형태의 영업]
- ⑨ 목욕장업
- ⑩ 권총사격장
- ⑪ 가상체험 체육시설업
- ⑫ 게임제공업·인터넷컴퓨터게임시설제공업 및 복합유통게임제공업(영업장이 지상1층 또는 피난층에 설치되고 주출입구가 외부지면과 직접 연결되는 경우 제외)
- 1. 휴게음식점영업, 제과점영업 또는 일반음식점영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 100m<sup>2</sup> 이상일 경우 다중이용업소에 해당.
- 2. 해당 영업장이 지하층에 위치한 경우, 바닥면적의 합계가 66m<sup>2</sup> 이상이면 다중이용업소로 인정.

#### 문제 07. 학원으로 다중이용업이 아닌 것은? #2026법령확인

##### 답안

1. 수용인원이 300인 이상인 것
2. 하나의 건물에 있는 2개 학원의 수용인원이 300명 이상인 경우
3. 하나의 건물에 제과점과 학원이 함께 있으며, 수용인원이 200명인 경우
4. 방화구획으로 구획되어 있는 2개 학원의 수용인원이 200명인 경우

##### 답

4. 방화구획으로 구획되어 있는 2개 학원의 수용인원이 200명인 경우 (다중이용업에 해당하지 않음)

#### • ✓ 다중이용업소 중 학원 수용인원 기준

1. 수용인원이 300명 이상이면 다중이용업소 해당.
2. 학원과 기숙사·다중이용업이 함께 있는 학원: 수용인원 100~300명 미만 시 다중이용업소에 해당.
3. 하나의 건물 내 학원 2개 이상이 있고, 수용인원 합계가 300명 이상이면 다중이용업소에 해당.
4. 방화구획으로 구획된 학원 2개의 수용인원이 200명인 경우는 다중이용업소에 해당하지 않음.

**문제 08.** 다음 중 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에서 규정한 다중이용업소에 설치하는 실내장식물로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 합판이나 목재
2. 흡음제 또는 방음재
3. 가구류
4. 합성수지류를 주원료로 한 물품

답

3. **가구류** (실내장식물 기준에서 제외됨)

- **✓ 천장·벽에 부착·설치하는 실내장식물 기준**
- 방염대상물품 중 **건축물** 내부의 천장이나 벽에 부착하거나 설치하는 것에 대해 쓰시오.(다만, 가구류와 너비 **10센티미터** 이하인 **반자동림대** 등과 [건축법] 제52조에 따른 내부 **마감재료**는 제외)<소방시설법 시행령 제31조 제1항 제2호>
- **종합간음**  
종합 간음을 저지르면 건축물 내부의 천장이나 벽에 부착하는 방염대상품으로 맞을 줄 알아라!

- **종이류**(두께 2밀리미터 이상인 것을 말한다) · 합성수지류 또는 섬유류를 주원료로 한 물품
- **합판**이나 목재
- 공간을 구획하기 위하여 설치하는 **간이 칸막이**(접이식 등 이동 가능한 벽체나 천장 또는 반자가실내에 접하는 부분까지 구획하지 않는 벽체를 말한다)
- **흡음**(吸音)을 위하여 설치하는 흡음재(흡음용 커튼을 포함한다)
- **방음**(防音)을 위하여 설치하는 방음재(방음용 커튼을 포함한다)
- 1. **종이류(두께 2mm 이상), 합성수지류, 섬유류, 목재 등 원료로 한 물품.**
- 2. **합판이나 목재 포함.**
- 3. **공간구획용 칸막이 포함.**
- 4. **흡음제·방음제(커튼 포함) → 가구류(옷장·식탁·침상·의자 등)와 벽 10cm 이내 반자를 밀면·내부재는 제외.**

**문제 09.** 다중이용업소에 설치하거나 교체하는 실내장식물은 불연재료 또는 준불연재료로 설치하여야 한다. 그럼에도 불구하고 합판 또는 목재로 실내 장식물을 설치하는 경우로서 그 면적이 영업장 천장과 벽을 합한 면적의 얼마 이하인 부분은 방염성능기준 이상의 것으로 설치할 수 있는가? (단, 간이스프링클러설비가 설치된 경우이다.) #2026법령확인

답안

1. 10분의 2
2. 10분의 3
3. 10분의 4
4. 10분의 5

답

4. **10분의 5**

- ✓ 다중이용업소에 설치·교체하는 실내장식물 기준
- ② 다중이용업소에 설치하는 실내장식물은 불연재료 또는 준불연재료로 설치하여야 하지만, 부득이 합판 또는 목재로 실내장식물을 할 경우 방염성능기준 이상으로 하여야 한다. 이때의 설치면적 기준을 쓰시오.
- 목3목5 스프링의 법칙

- 합판 또는 목재로 실내장식물을 설치한 면적이 영업장 천장과 벽을 합한 면적의 3/10 (스프링클러설비 또는 간이스프링클러설비가 설치된 경우에는 5/10) 이하인 경우
- 1. 불연재료·준불연재료로 설치해야 함 (단, 반자를 밀면 두께 10cm 이하는 제외).
- 2. 합판·목재로 실내장식물을 설치하는 경우, 천장·벽을 합한 전체 면적의 10분의 5 이하 부분은 방염성능기준 이상인 것으로 설치 가능 (S/P 또는 간이스프링클러 설치한 경우).

**문제** 10. 다중이용업소에 설치하여야 하는 소화설비가 아닌 것은? #2026법령확인

**답안**

1. 자동식 소화기
2. 자동확산소화기
3. 간이스프링클러설비
4. 드렌처설비

**답**

- 4. 드렌처설비 (다중이용업소 설치 대상 아님)
- ✓ 다중이용업소에 설치하는 안전시설
- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에서 정의한 안전시설등에서 대통령령으로 정하는 시설의 종류를 쓰시오.
- 소비영그/소자간 벨탐가스/기선 등표지 비상휴대 미구다승완피/그누영창
- 그의\*\* 소비\*\*가 영 마음에 안든다. 소자 벨탐가스하다가 간이 부었습니다. 기선을 제압하려면 등에 표지를 하고 (무기를)비상휴대하여야 미구다승완피한다. 그러다가 근우가 영창에 갔다.

- 1. 소방시설
- 가. 소화설비
  - 1) 소화기 또는 자동확산소화기
  - 2) 간이스프링클러설비(캐비닛형 간이스프링클러설비를 포함한다)
- 나. 경보설비
  - 1. 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비
  - 2) 가스누설경보기
- 다. 피난설비
  - 1. 피난기군
    - 가) 미끄럼대 나) 구조대
    - 다) 다수인피난장비 라) 승강식피난기
    - 마) 완강기 바) 피난사다리
  - 2. 피난유도선
  - 3. 유도등, 유도표지 또는 비상조명등
  - 4) 휴대용비상조명등
- 2. 비상구

- 3. 영업장 내부 피난통로
- 4. 그 밖의 안전시설
- 가. 누전차단기
- 나. 영상음향차단장치
- 다. 창문
- 1. 소화설비
- 소화기, 자동확산소화기
- 간이스프링클러설비 (캐비닛형 간이스프링클러 포함)
- 2. 경보설비
- 비상벨설비, 자동화재탐지설비, 가스누설경보기
- 3. 피난설비
- 피난기구 (미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기, 다수인 피난장비)
- 피난유도선 (유도등, 유도표지, 비상조명등, 휴대용 비상조명등 포함)
- 4. 비상구, 영업장 내부 피난통로
- 5. 기타 안전시설 (영상음향장치, 누전차단기, 창문 등 포함)

**문제 11.** 다음은 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 다중이용업소에 설치 유지하여야 하는 안전시설 등에 관한 내용이다. 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 지하층에 설치된 영업장 및 밀폐구조의 영업장에는 간이스프링클러설비를 설치하여야 한다.
2. 노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장에는 비상벨설비를 설치하지 않아야 한다.
3. 가스시설을 사용하는 주방이나 난방시설이 있는 영업장에는 가스누설경보기를 설치하여야 한다.
4. 주된 출입구 외에 해당 영업장 내부에서 피난층 또는 지상으로 통하는 직통 계단이 주된 출입구로부터 영업장의 긴 변 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 별도로 설치된 경우에는 비상구를 설치하지 않을 수 있다.

답

2. 노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장에는 비상벨설비를 설치하지 않아야 한다. (틀림, 자동화재탐지설비를 설치해야 함)

**문제 12.** 다중이용업소의 방화문을 화재로 인한 연기의 발생 또는 온도의 상승에 따라 자동적으로 닫히는 구조로 하고자 한다. 폐쇄 방법으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 열감지기에 의한 폐쇄
2. 연기감지기에 의한 폐쇄
3. 공기흡입형 감지기에 의한 폐쇄
4. 열에 녹는 퓨즈에 의한 폐쇄

답

4. 열에 녹는 퓨즈에 의한 폐쇄 (방화문 폐쇄 방식으로 부적합)

- ✓ 방화문의 폐쇄 방식

1. 60분 방화문, 60분 방화문 또는 30분 방화문은 연기나 열에 반응하여 자동으로 닫히는 구조여야 함.



## 2. 적용 가능한 폐쇄 방식:

- 열감지기에 의한 폐쇄.
- 연기감지기에 의한 폐쇄.
- 공기압형 감지기에 의한 폐쇄.

**문제 13. 다중이용업 영업장의 구획된 실마다 설치하는 것이 아닌 것은? #2026법령확인**

답안

1. 소화기 또는 자동확산소화기
2. 피난기구
3. 유도등·유도표지 또는 비상조명등
4. 비상벨설비 또는 비상방송설비

답

2. 피난기구 (구획된 실마다 설치하는 설비가 아님)

- ✓ 다중이용업소에서 **구획된 실마다** 설치해야 하는 안전시설

1. 소화기 또는 자동확산소화기
2. 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비 중 하나 이상
3. 유도등·유도표지 또는 비상조명등 중 하나 이상
4. 휴대용 비상조명등
5. 피난기구는 구획된 실마다가 아니라 4층 이하 영업장의 비상구(발코니 또는 부속실)에 설치한다.

**문제 14. 다중이용업소의 피난층에 설치된 영업장(영업장으로 사용하는 바닥면적이 33㎡ 이하인 경우로서 영업장 내부에 구획된 실이 없는 영업장 전체가 개방된 구조의 영업장에 한함)으로서 그 영업장의 각 부분으로부터 출입구까지의 수평거리가 몇 미터 이하의 경우에는 비상구 설치를 제외할 수 있는가? #2026법령확인**

답안

1. 3m 이하
2. 5m 이하
3. 10m 이하
4. 20m 이하

답

3. 10m 이하

- ✓ 다중이용업소에서 비상구 설치 제외 기준

1. 주 출입구 외에 직통계단이 있는 경우, 주 출입구로부터 영업장 긴 변 길이의 1/2 이상 떨어진 위치에 설치해야 함.
2. 비상구를 제외할 수 있는 경우:
  - 바닥면적이 33㎡ 이하이며 개방된 구조의 영업장.
  - 영업장의 각 부분으로부터 출입구까지 수평거리가 10m 이하일 경우 비상구 설치 면제 가능.

**문제 15. 다중이용업장의 위치가 4층 이하인 경우 비상구 설치 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

**답안**

1. 부속실의 크기는 가로 75cm, 세로 150cm, 면적 1.12㎡ 이상으로 한다.
2. 발코니의 크기는 가로 75cm, 세로 150cm, 면적 1.12㎡, 난간높이 100cm, 활하중 5 kN/㎡ 이상으로 한다.
3. 부속실의 외부로 나가는 문의 옆에는 피난기구를 바닥으로부터 높이 110cm 이하에 설치한다.
4. 발코니와 부속실에는 알맞은 피난기구를 설치한다.

**답**

3. 부속실의 외부로 나가는 문의 옆에는 피난기구를 바닥으로부터 높이 110cm 이하에 설치한다. (잘못된 기준)

• **✓ 4층 이하 영업장 비상구 설치 기준**

1. 피난 시 유효한 발코니·부속실 설치하고 피난기구 설치 필요.
2. 발코니 규격: 가로 75cm, 세로 150cm, 면적 1.12㎡, 난간높이 100cm, 활하중 5 kN/㎡ 이상.
3. 부속실 규격: 바닥에서 천장까지 개방된 실로 가로 75cm, 세로 150cm, 면적 1.12㎡ 이상 확보.
4. 부속실의 출입문은 바깥쪽으로 열리도록 하며, 외부로 나가는 문의 옆에 바닥으로부터 높이 100cm 이상의 위치에 피난기구를 설치해야 함.
5. 발코니·부속실에는 알맞은 피난기구를 설치해야 함.

**문제 16. 영업장 내부 피난통로의 폭은 양옆에 구획된 실이 있는 영업장으로서 구획된 실의 출입문 열리는 방향이 피난통로 방향인 경우에는 몇 cm 이상으로 설치하여야 하는가? #2026법령확인**

**답안**

1. 90cm 이상
2. 120cm 이상
3. 150cm 이상
4. 180cm 이상

**답**

3. **150cm 이상**

• **✓ 영업장 내부 피난통로의 폭 기준**

- 다중이용업소의 안전시설등의 설치 유지 기준 중 **영업장 내부 피난통로** 설치기준 2가지
- **✓ 중요한 내용** : 내부피난통로 폭 시비 양옆구출 향로 씹오 / 구실주출비 내피통세구
- 추가 설명
- 관련 정보
- 내부피난통로에서 폭넓이 때문에 시비가 붙어서 맞고 있는데 양옆에서 구출해주겠다고 나서다가 같이 얻어 맞고 향로를 씹오먹고 있다. 내를 구출해주겠다는 구실로 내피통을 뺏아서 세구 있다.

- 내부 피난통로의 폭은 120cm 이상 / 으로 할 것. 다만, 양 옆에 구획된 실이 있는 영업장으로서 구획된 실의 출입문 열리는 방향이 피난통로 방향인 경우에는 150cm 이상으로 설치하여야 한다.
- 구획된 실부터 주된 출입구 또는 비상구까지의 내부 피난통로의 구조는 세 번 이상 구부러지는 형태로 설치하지 말 것

**문제 17. 보일러실과 영업장 사이의 출입문은 방화문으로 설치하고, 개구부(開口部)에는 무엇을 설치하여야 하는가? #2026법령확인**

답안

1. 피스톤릴리저 댐퍼
2. 자동방연댐퍼
3. 스모크전동댐퍼
4. 방화댐퍼

답

4. 방화댐퍼

• ✓ 보일러실과 영업장 사이의 안전설비 기준

1. 출입문은 방화문으로 설치해야 함.
2. 개구부(開口部)에는 방화댐퍼(Damper) 설치 필요.

**문제 18. 다중이용업소영업장의 복도·통로 설치 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

1. 내부에 구획된 실이 있는 고시원 영업장에만 설치
2. 복도·통로 폭은 최소 120cm 이상
3. 구획된 실에서 주 출입구에 이르는 복도·통로의 구조는 2번 이하로 구부러질 것
4. 노래방 등의 복도·통로는 문을 개방 시에도 피난할 수 있는 폭으로 할 것

답

1. 내부에 구획된 실이 있는 고시원 영업장에만 설치 (잘못된 기준)

• ✓ 다중이용업소 영업장의 복도·통로 설치 기준

• ✓ 중요한 내용 : 내부피난통로 폭 시비 양옆구출 향로 씹오 / 구실주출비 내피통세구

- 추가 설명
- 관련 정보

• 내부피난통로에서 폭넓이 때문에 시비가 붙어서 맞고 있는데 양옆에서 구출해주겠다고 나서다가 같이 얻어 맞고 향로를 씹오먹고 있다. 내를 구출해주겠다는 구실로 내피통을 뽑아서 세구 있다.

- 내부 피난통로의 폭은 120cm 이상 / 으로 할 것. 다만, 양 옆에 구획된 실이 있는 영업장으로서 구획된 실의 출입문 열리는 방향이 피난통로 방향인 경우에는 150cm 이상으로 설치하여야 한다.
- 구획된 실부터 주된 출입구 또는 비상구까지의 내부 피난통로의 구조는 세 번 이상 구부러지는 형태로 설치하지 말 것
- 1. 모든 다중이용업소의 영업장에 적용되며, 고시원에만 해당되지 않음.

2. 복도·통로 폭: 최소 120cm 이상.

3. 구획된 실에서 주 출입구까지 가는 복도·통로의 구조는 2번 이하로 구부러져야 함.

4. 노래방 등의 복도·통로는 문 개방 시에도 피난 가능하도록 충분한 폭을 확보해야 함.

**문제 19. 다음 중 피난안내도 및 피난안내 영상물에 포함되어야 하는 내용으로 옳지 않은 것은?**

**#2026법령확인**

**답안**

1. 화재 시 대피할 수 있는 비상구의 위치
2. 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법
3. 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선
4. 화재 발생 시 초기대응요령

**답**

4. 화재 발생 시 초기대응요령 (잘못된 기준)

- ✓ 피난안내도·피난안내 영상물 포함 내용
- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내도 및 피난안내 영상물에 포함되어야 할 내용을 쓰시오.
- 화구소피
- 화재 시 대피할 수 있는 비상구 위치
- 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난 동선
- 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법
- 피난 및 대처방법

**문제 20. 다중이용업소에 설치하는 피난안내도의 설치위치로 적절하지 않은 것은? #2026법령확인**

**답안**

1. 영업장 바닥
2. 영업장 주 출입구 부분
3. 구획된 실의 벽
4. 구획된 실의 탁자

**답**

1. 영업장 바닥 (적절하지 않은 위치)

- ✓ 피난안내도의 설치위치 기준
- 다중이용업소에 비치해야 하는 피난안내도 비치위치를 쓰시오.
- ✓ 중요한 내용 : 술을 많이 먹은 주벽손님이 피난안내도를 찢어 경찰에 인계하여 책임을 물었다.
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 가. 영업장 주 출입구 부분의 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치
- 나. 구획된 실의 벽, 탁자 등 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치
- 다. 「게임산업진흥에 관한 법률」제2조제7호의 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업장의 인터넷컴퓨터게임시설이 설치된 책상. 다만, 책상 위에 비치된 컴퓨터에 피난안내도를 내장하여 새로운 이용객이 컴퓨터를 작동할 때마다 피난안내도가 모니터에 나오는 경우에는 책상에 피난안내도가 비치된 것으로 본다.
- 1. 영업장 주 출입구 부분의 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치

2. 구획된 실의 벽, 탁자 등 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치
3. 인터넷 컴퓨터 게임시설의 책상에 설치 (단, 재부팅 시마다 화면에 나올 경우 제외)

**문제 21. 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 몇 m<sup>2</sup> 이하인 경우에는 피난안내도를 비치하지 않을 수 있는가? #2026법령확인**

답안

1. 33m<sup>2</sup>
2. 66m<sup>2</sup>
3. 100m<sup>2</sup>
4. 150m<sup>2</sup>

답

1. 33m<sup>2</sup>

- ✓ 피난안내도 비치 대상
- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내도를 비치하여야 할 대상이지만 예외적인 경우도 있다. 그 예외적인 경우 두 가지를 쓰시오.
- ✓ 중요한 내용 : 바33 영구없다 영어출비확인
- 추가 설명 : 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33m<sup>2</sup> 이하인 경우
- 관련 정보

- 
- 가. 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33m<sup>2</sup> 이하인 경우
  - 나. 영업장내 구획된 실이 없고, 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구를 확인할 수 있는 경우
  - 1. 다중이용업의 영업장에 피난안내도를 비치해야 함.
  - 2. 다만, 영업장 바닥면적이 33m<sup>2</sup> 이하이거나, 구획된 실이 없고 내부에서 출입구·비상구를 쉽게 확인할 수 있는 경우 비치하지 않을 수 있음.

**문제 22. 소방본부장이나 소방서장은 공사완료의 신고를 받았을 때 안전시설 등이 행정안전부령으로 정하는 기준에 맞게 설치되었다고 인정하는 경우 무엇을 발급해야 하는가? #2026법령확인**

답안

1. 소방감사감리결과보고서
2. 안전시설 성능시험성적서
3. 안전시설 등 완비증명서
4. 소방공사 완비증명서

답

3. 안전시설 등 완비증명서

- ✓ 안전시설 등의 공사완료 신고내용
- 1. 소방본부장·서장은 보완조치 또는 안전시설 등 완비증명서를 발급해야 함.
- 2. 완비증명서 재발급 가능 (망실,업주,상호,주소변경,업종변경(강화기준 제외)).

**문제 23. 다음 다중이용업소에 설치하는 경보설비 중 반드시 자동화재탐지설비를 설치해야 하는 것은?**  
**#2026법령확인**

답안

- 1. 단란주점영업과 유흥주점영업
- 2. 노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장
- 3. 권총사격장의 영업장
- 4. 가스시설을 사용하는 주방이나 난방시설이 있는 영업장

답

2. 노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장

- **✓ 다중이용업소의 자동화재탐지설비 설치 장소**
  - 다중이용업소 중 노래연습장등에 설치하는 **영상음향차단장치**에 대하여 쓰시오.
  - **화자감자수조 / 수동차 관차표 / 전화위에 부하누워 / 차작**
  - **화자가 감자를 수조에 넣자 수동차가 관으로가는 차표가 되어 전화위에 부하가 누워서 죽어있고 \*\*차작~\*\* 사는사람있어요! 소리가 들렸다.**
- 
- 화재시 자동화재탐지설비의 감지기에 의하여 **자동**으로 음향 및 영상이 정지될 수 있는 구조로 설치하되, **수동**(하나의 스위치로 전체의 음향 및 영상장치를 제어할 수 있는 구조를 말한다)으로도 조작할 수 있도록 설치할 것
  - 영상음향차단장치의 **수동차단스위치**를 설치하는 경우에는 **관계인**이 일정하게 거주하거나 일정하게 근무하는 장소에 설치할 것. 이 경우 **수동차단스위치**와 가장 가까운 곳에 “영상음향차단스위치”라는 **표지**를 부착하여야 한다.
  - 전기로 인한 화재발생 위험을 예방하기 위하여 **부하용량**에 알맞은 **누전차단기**(과전류차단기를 포함한다)를 설치할 것
  - **영상음향차단장치의 작동**으로 **실내 등의 전원**이 차단되지 않는 구조로 설치할 것

## 영상음향차단장치 설치 핵심

### 1. 자동 정지

화재 시 자동화재탐지설비 감지기에 의해 음향·영상이 자동으로 정지

### 2. 수동 차단

하나의 스위치로 전체 음향·영상을 제어, 가까운 곳에 표지 부착

### 3. 누전 차단

전기화재 예방을 위해 부하용량에 맞는 누전차단기 설치

### 4. 조명 전원

영상음향차단장치 작동으로 실내등 등 필요한 전원은 차단되지 않게 설치

**암기: 화자감자수조 / 수동차관차표 / 전화위부하누 / 차작**

- 1. 노래반주기(영상음향장치) 등을 사용하는 영업장에 자동화재탐지설비를 설치해야 함.

**문제 24. 다중이용업을 하려는 사람은 안전시설 등을 설치하기 전에 미리 소방본부장이나 소방서장에게 행정안전부령으로 정하는 안전시설 등의 설계도서를 첨부하여 신고하여야 한다. 이에 해당하지 않는 것은? #2026법령확인**

답안

1. 안전시설 등을 설치하려는 경우
2. 다중이용업의 영업장 실내장식을 변경하고자 하는 경우
3. 영업장 내부구조를 변경하려는 경우
4. 안전시설 등의 공사를 마친 경우

답

## 2. 다중이용업의 영업장 실내장식을 변경하고자 하는 경우

- 다중이용업을 하려는 자(다중이용업을 하고 있는 자를 포함한다)는 어떠한 경우에 안전시설등을 설치하기 전에 미리 소방본부장이나 소방서장에게 행정안전부령으로 정하는 안전시설등의 설계도서를 첨부하여 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 신고하여야 하는지 설명하시오.
- **✓ 중요한 내용 : 설마변 면구실 똥구**
- 추가 설명 : 안전시설등을 **설치**하려는 경우
- 관련 정보

- 
- 1. 안전시설등을 **설치**하려는 경우
  - 3. 안전시설등의 공사를 **마친** 경우
  - 2. **영업장 내부구조를 변경**하려는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
  - 가. 영업장 **면적**의 증가
  - 나. 영업장의 **구획된 실**의 증가
  - 다. **내부통로 구조**의 변경
  - **✓ 다중이용업소의 설치 신고 대상**

1. 안전시설 등을 설치하려는 경우
2. 영업장 내부구조 변경(면적증가,구획실 설치, 내부통로구조변경)
3. 안전시설 등의 공사를 마친 경우

※ 안전시설등 · 영업장 내부구조 변경 없이 실내장식물만 변경하는 경우에는 설치신고가 아니라 완비증명서 재발급 신청 절차로 본다.

**문제 25. 화재위험평가의 항목이 아닌 것은? #2026법령확인**

답안

1. 화재의 가능성
2. 불특정 다수인의 생명·신체·재산상의 피해
3. 주변에 미치는 영향을 예측·분석
4. 성능 위주의 제도개선

답

## 4. 성능 위주의 제도개선

- \*\*✓ 화재위험평가의 정의
- 밀집 화가 화불 생신재 예분대

- 다중이용업소가 밀집한 지역 또는 건축물에 대하여 / 화재발생 가능성과 화재로 인한 불특정 다수인의 생명·신체·재산상의 피해 및 주변에 미치는 영향을 / 예측·분석하고 이에 대한 대책을 마련하는 것

- 1. 화재 발생 가능성
- 2. 불특정 다수인의 생명·신체·재산 피해 예측
- 3. 주변 영향 예측·분석
- 4. 화재발생 가능성과 피해 예측·분석을 통해 대책 마련

※ 화재위험평가에는 성능 위주의 제도개선 사항이 포함되지 않음

**문제** 26. 다중이용업소에서 소방안전교육을 받아야 할 대상자는? #2026법령확인

**답안**

1. 영업장을 관리하는 종업원 1인 이상
2. 의료보험 가입의무대상자인 종업원 전원
3. 의료보험 가입의무대상자인 종업원 1인 이상
4. 바닥면적에 따라 교육인원의 수를 결정

**답**

1. 영업장을 관리하는 종업원 1인 이상

- ✓ 소방안전교육 대상자

1. 다중이용업주
2. 다중이용업주를 대리하여 영업장을 관리하는 종업원 1인 이상
3. 다중이용업주를 대리하여 국민연금 가입 의무대상자인 종업원 1인 이상

※ 교육 대상자는 영업장 내 안전관리를 담당하는 주요 인원임

**문제** 27. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 보험회사가 화재배상책임보험에 가입하여야 할 자의 사실을 행정안전부령으로 정하는 기간 내에 소방청장, 소방본부장, 소방서장에게 알려야 할 경우가 아닌 것은? #2026법령확인

**답안**

1. 화재배상책임보험 계약을 체결한 경우
2. 화재배상책임보험 계약을 체결한 후 계약기간이 끝나기 전에 그 계약을 해지한 경우
3. 화재배상책임보험 계약을 체결한 자가 그 계약 기간이 끝난 후 자기와 다시 계약을 체결하지 아니한 경우
4. 화재배상책임보험의 보험료만 변경된 경우

**답**

4. 화재배상책임보험의 보험료만 변경된 경우

- ✓ 보험회사가 소방청장, 소방본부장, 소방서장에게 알려야 하는 경우



1. 화재배상책임보험 계약을 체결한 경우
2. 계약을 체결한 후 계약기간이 끝나기 전에 그 계약을 해지한 경우
3. 계약을 체결한 자가 그 계약 기간이 끝난 후 자기와 다시 계약을 체결하지 않은 경우

※ 단순 보험료 변경은 법령상 통지 사유로 열거되어 있지 않음.

**문제 28. 다중이용업소의 화재배상책임보험에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

1. 보험회사는 다중이용업주가 화재배상책임보험에 가입할 때에는 계약의 체결을 거부할 수 없다.
2. 보험회사는 화재배상책임보험 외에 다른 보험의 가입을 다중이용업주에게 강요할 수 없다.
3. 다중이용업주가 화재배상책임보험에 이중으로 가입되어 그 중 하나의 계약을 해제 또는 해지하는 경우 화재배상책임보험의 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
4. 다중이용업주가 화재배상책임보험 청약 당시 보험회사가 요청한 안전시설 등의 유지·관리에 관한 사항 등 화재발생 위험에 관한 중요한 사항을 알리지 아니하거나 거짓으로 알린 경우에도 보험회사는 화재배상책임보험 계약의 체결을 거부할 수 없다.

답

4. 다중이용업주가 화재배상책임보험 청약 당시 보험회사가 요청한 중요한 사항을 알리지 아니하거나 거짓으로 알린 경우에도 보험회사는 화재배상책임보험 계약의 체결을 거부할 수 없다.
- ✓ 보험회사는 다중이용업주가 화재배상책임보험에 가입할 때 계약을 거부할 수 없다.
  - 단, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약 체결을 거부할 수 있음.
  - ✓ 대통령령으로 정하는 경우
1. 다중이용업주가 화재배상책임보험 청약 당시 보험회사가 요청한 화재 발생 위험에 관한 중요한 사항을 알리지 아니하거나 거짓으로 알린 경우
  2. 대통령령으로 정하는 계약 거부 사유에 해당하는 경우

**문제 29. 다중이용업주가 가입하여야 하는 화재배상책임보험은 사망의 경우 피해자 1명당 얼마의 범위에서 피해자에게 발생한 손해액을 지급하여야 하는가? #2026법령확인**

답안

1. 2천만 원
2. 5천만 원
3. 1억 5천만 원
4. 2억 원

답

3. 1억 5천만 원
- ✓ 화재배상책임보험금액 (사망의 경우)
  - 피해자 1명당 1억 5천만 원의 범위에서 피해자에게 발생한 손해액을 지급
  - 단, 그 손해액이 2천만 원 미만인 경우에는 2천만 원으로 한정

**문제 30. 소방안전교육에 대한 설명 중 잘못된 것은? #2026법령확인**

**답안**

1. 다중이용업을 새로이 하려는 영업주는 영업을 시작하기 전 반드시 교육을 받아야 한다.
2. 소방안전교육시간은 4시간 이내로 한다.
3. 소방안전교육을 받은 후 유효기간은 2년으로 한다.
4. 소방안전교육이수증명서는 재발급할 수 있다.

**답**

1. 다중이용업을 새로이 하려는 영업주는 영업을 시작하기 전 반드시 교육을 받아야 한다.

- **✓ 소방안전교육의 횟수 및 시기**
- 다중이용업을 새로이 하려는 영업주는 **영업을 시작하기 전에 교육을 받아야 하는 것이 원칙**
- 하지만 **국외체류, 질병·부상으로 인한 입원, 임신·출산 등 부득이한 사유로 미리 교육을 받지 못한 경우에는 영업 개시 또는 영업에 종사한 후 3개월 이내에 소방청장이 정하는 바에 따라 교육을 받을 수 있음**

**문제 31. 화재위험평가를 실시해야 하는 다중이용업소가 아닌 것은? #2026법령확인**

**답안**

1. 2천 m<sup>2</sup> 지역 안에 다중이용업소가 50개 이상 밀집하여 있는 경우
2. 고층(11층 이상)에 다중이용업소가 있는 경우
3. 5층 이상인 건축물로서 다중이용업소가 10개 이상 있는 경우
4. 하나의 건축물에 다중이용업소들의 영업장 바닥면적의 합계가 1천 m<sup>2</sup> 이상인 경우

**답**

2. **고층(11층 이상)에 다중이용업소가 있는 경우**

- **✓ 다중이용업소에 대한 화재위험평가 실시 장소**
- 지역 또는 건축물에 대하여 화재를 예방하고 화재로 인한 생명·신체·재산상의 피해를 방지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 화재위험평가를 실시할 수 있다. 어느 경우에 화재위험평가를 실시하는지 3가지를 쓰시오.
- **"이천 50대 밀집 10층 1천영업"**

- 
- 1. **2천m<sup>2</sup> 지역 안에 다중이용업소가\*\* 50개 이상 밀집\*\*하여 있는 경우**
  - 2. **5층 이상인 건축물로서 다중이용업소가 10개 이상 있는 경우**
  - 3. 하나의 건축물에 다중이용업소로 사용하는 **영업장 바닥면적의 합계**가 **1천m<sup>2</sup> 이상인 경우**
  - 1. **2천 m<sup>2</sup> 지역 안에 다중이용업소가 50개 이상 밀집하여 있는 경우**
  - 2. **5층 이상인 건축물로서 다중이용업소가 10개 이상 있는 경우**
  - 3. **하나의 건축물에 다중이용업소로 사용되는 영업장 바닥면적의 합계가 1천 m<sup>2</sup> 이상인 경우**

**문제 32. 다중이용업소의 화재위험평가에 대한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

**답안**

- 1. 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 화재위험평가의 결과 그 화재안전등급이 에이(A) 등급인 다중이용업소에 대하여는 안전시설 등의 일부를 설치하지 아니하게 할 수 있다.
- 2. 화재안전등급이 B등급이라 함은 평가 점수가 60 이상 79 이하를 말한다.
- 3. 화재위험평가 대행자는 화재 모의시험이 가능한 컴퓨터 1대 이상, 화재 모의시험을 위한 프로그램을 갖추어야 한다.
- 4. 화재위험평가 대행자는 대표자가 변경되는 경우 변경되는 날부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 변경등록을 하여야 한다.

답

- 4. 화재위험평가 대행자는 대표자가 변경되는 경우 변경되는 날부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 변경등록을 하여야 한다.
- ✓ 다중이용업소에 대한 화재위험평가
- 화재위험평가 대행자는 대표자가 변경되는 경우 변경되는 날부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 소방청장에게 변경등록을 하여야 함
- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령[별표 4]에서 화재위험평가 결과 다중이용업소에 부여된 등급기준을 쓰시오.
- 화감 피소건 등
- 화가 난 듯 감독하던 영화는 피난 훈련 중에도 멈추지 않고, 소화기를 들고 달려온 직원이 건물 안전점검을 시작했으며, 모든 등급의 관객들이 60점 이상으로 평가받아 이벤트에 참여했다.

| 등급 | 평가점수      |
|----|-----------|
| A  | 80이상      |
| B  | 60이상 79이하 |
| C  | 40이상 59이하 |
| D  | 20이상 39이하 |
| E  | 20미만      |

- <비고>
- “평가점수”란 다중이용업소에 대하여 화재예방, 화재감지·경보, 피난, 소화설비, 건축방재 등의 항목별로 소방청장이 정하여 고시하는 기준을 갖추었는지에 대하여 평가한 점수를 말한다.

문제 33. 다중이용업소의 화재위험평가 대행자가 변경등록을 하여야 하는 경우에 해당하지 않는 것은?  
#2026법령확인

답안

- 1. 기술인력의 보유 현황
- 2. 평가대행자의 명칭이나 상호
- 3. 대표자
- 4. 평가대행자의 장비

답

- 4. 평가대행자의 장비

• ✓ 화재위험평가 대행자 변경등록 사항

1. 대표자
2. 사무소의 소재지
3. 평가대행자의 명칭이나 상호
4. 기술인력의 보유현황

**문제 34.** 화재위험평가 결과 화재안전등급이 대통령령으로 정하는 기준 미만인 경우에는 해당 다중이용업주 또는 관계인에게 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제14조에 따른 조치를 명할 수 있다. 이 과정에서 손실이 발생할 경우 보상하여야 하는 사람으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 소방청장
2. 소방본부장
3. 소방서장
4. 시·도지사

답

4. 시·도지사

• ✓ 조치명령에 따른 손실보상

0. **현행 용어:** 2024. 1. 4. 시행 이후 기존 위험유발지수 표현은 화재안전등급으로 정리됨
1. 소방청장·소방본부장·소방서장이 조치명령으로 인해 손실을 입은 자가 있을 경우 보상하여야 함
2. 손실보상과 관련하여 소방청장·소방본부장·소방서장은 보상 대상자와 협의해야 함
3. 보상금의 협의가 성립되지 않은 경우 소방청장·소방본부장·소방서장은 그 보상금을 지급해야 함
4. 보상금 지급 또는 공탁 통지에 불복하는 자는 지급 또는 공탁 통지를 받은 날부터 30일 이내에 중앙토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있음

**문제 35.** 화재안전등급에 대한 설명 중 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. 평가점수란, 다중이용업소에 대하여 화재예방, 화재감지·경보, 피난, 소화설비, 건축방재 등의 항목별로 소방청장이 정하여 고시하는 기준을 갖추었는지에 대하여 평가한 점수를 말한다.
2. 화재안전등급이 A등급이면 소방안전교육과 화재안전조사를 3년 동안 면제할 수 있다.
3. 등급 중 C등급의 평가점수는 40 이상 59 이하이다.
4. 등급 중 D등급의 평가점수는 20 이상 39 이하이다.

답

2. 화재안전등급이 A등급이면 소방안전교육과 화재안전조사를 3년 동안 면제할 수 있다.

• ✓ 화재안전등급

1. **평가점수:** 다중이용업소에 대하여 화재예방, 화재감지·경보, 피난, 소화설비, 건축방재 등의 항목별로 소방청장이 정하여 고시하는 기준을 갖추었는지에 대한 평가 점수
2. **화재안전등급이 A등급이면** 안전시설의 일부를 설치하지 않을 수 있고, 소방안전교육과 화재안전조사를 **2년 동안** 면제할 수 있음

- 3. C등급의 평가점수는 40 이상 59 이하
- 4. D등급의 평가점수는 20 이상 39 이하

## 화재안전등급 암기표

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A등급</b><br>평가점수 80 이상. 안전시설 일부 면제 + 소방안전교육·화재안전조사 2년 면제 | <b>B등급</b><br>평가점수 60 이상 79 이하. 우수업소 혜택은 A등급 포인트와 구분 |
| <b>C등급</b><br>평가점수 40 이상 59 이하                             | <b>D등급</b><br>평가점수 20 이상 39 이하. 20미만은 E등급으로 정리       |

주의: A등급 면제기간은 3년이 아니라 2년

**문제** 36. 안전관리우수업소의 요건에 해당하는 것은? #2026법령확인

**답안**

- 1. 공표일 기준으로 최근 2년 동안 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에서 규정한 위반행위가 없을 것
- 2. 공표일 기준으로 최근 3년 동안 화재 발생 사실이 없을 것
- 3. 자체 계획을 수립하여 종업원의 소방교육 또는 소방훈련을 정기적으로 실시하고 공표일 기준으로 최근 2년 동안 그 기록을 보관하고 있을 것
- 4. 공표일 기준으로 최근 3년 동안 소방·기계·전기 및 가스 관련 법령 위반 사실이 없을 것

**답**

- 2. 공표일 기준으로 최근 3년 동안 화재 발생 사실이 없을 것

• ✓ 안전관리우수업소 요건

- 1. 공표일 기준으로 **최근 3년 동안** 피난시설·방화구획·방화시설에 대한 위반 행위가 없을 것
- 2. 공표일 기준으로 최근 3년 동안 소방·건축·전기 및 가스 관련 법령 위반 사실이 없을 것
- 3. 공표일 기준으로 최근 3년 동안 화재 발생 사실이 없을 것
- 4. 자체계획을 수립하여 종업원의 소방교육 또는 소방훈련을 정기적으로 실시하고 공표일 기준으로 최근 3년 동안 그 기록을 보관하고 있을 것

• ✓ 안전관리우수업소의 혜택

- 소방본부장·소방서장은 해당 다중이용업소에 대해 2년 동안 소방안전교육 및 화재안전조사 면제
- 다중이용업주는 '안전관리우수업소표지'를 영업소 명칭과 함께 영업소 출입구에 부착할 수 있음 (2년 범위 사용, 만료 후 30일 이내 심사 → 갱신)

**문제 37. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법상 과태료 300만 원에 해당하지 않는 것은?**

#2026법령확인

답안

1. 소방안전교육을 받지 아니하거나 종업원이 소방안전교육을 받도록 하지 아니한 다중이용업주
2. 평가대행자로 등록하지 아니하고 화재위험평가 업무를 대행한 자
3. 영업장의 내부구획을 기준에 따라 설치·유지하지 아니한 자
4. 화재배상책임보험에 가입하지 아니한 다중이용업주

답

2. 평가대행자로 등록하지 아니하고 화재위험평가 업무를 대행한 자

- ✓ 다중이용업소의 과태료 300만 원 대상 위반행위

1. 안전시설 등을 설치하지 않은 경우
2. 비상구에 착륙 등의 방지를 위한 장치 갖추지 않은 경우
3. 실내장식을 기준에 따라 설치·유지하지 않은 경우
4. 보험회사가 보험의 계약·계약해지·해지 경우 통지하지 않은 경우
5. 보험회사가 보험 계약 체결을 거부한 경우
6. 보험회사가 임의로 계약을 해제·해지한 경우
7. 정기점검을 하지 않거나, 정기점검결과서를 작성하지 않거나 거짓으로 작성한 경우

**문제 38. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법상 1년 이하의 징역이나 1,000만 원 이하의 벌금 내용은?**

#2026법령확인

답안

1. 피난안내도를 갖추어 두지 아니하거나 피난안내에 관한 영상물을 상영하지 아니한 자
2. 화재배상책임보험에 가입하지 아니한 다중이용업주
3. 다른 사람에게 정보를 제공하거나 부당한 목적으로 이용한 자
4. 실내장식물을 기준에 따라 설치·유지하지 아니한 자

답

3. 다른 사람에게 정보를 제공하거나 부당한 목적으로 이용한 자

- ✓ 1년 이하의 징역, 1,000만 원 이하의 벌금 대상 위반행위

1. 평가대행자로 등록하지 아니하고 화재위험평가 업무를 대행한 자
2. 화재보험업무 위탁 시 비밀누설, 정보제공, 부당목적 이용을 한 자

**문제 39. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 소방본부장이 관할지역 다중이용업소의 안전관리를 위하여 수립하는 안전관리집행계획에 포함되는 사항이 아닌 것은? #2026법령확인**

답안

1. 다중이용업소의 밀집지역의 소방시설 설치, 유지·관리와 개선계획
2. 다중이용업소의 화재안전에 관한 정보 체계의 구축
3. 다중이용업주와 종업원에 대한 소방안전교육·훈련계획
4. 다중이용업주와 종업원에 대한 자체지도계획

## 답

### 2. 다중이용업소의 화재안전에 관한 정보 체계의 구축

#### • ✓ 안전관리집행계획을 수립할 때 포함사항

1. 다중이용업소 밀집지역의 소방시설 설치, 유지·관리와 개선계획
2. 다중이용업주와 종업원에 대한 소방안전교육·훈련계획
3. 다중이용업주와 종업원에 대한 자체지도계획
4. 다중이용업소의 화재위험평가 실시 및 평가
5. 평가결과에 따른 조치계획

**문제 40.** 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 보험회사가 화재배상책임보험의 보험금 청구를 받은 경우 지급할 보험금을 결정한 후 피해자에게 며칠 이내에 보험금을 지급하여야 하는가? #2026법령확인

#### 답안

1. 7일
2. 10일
3. 14일
4. 30일

## 답

### 3. 14일

#### • ✓ 보험금 지급 및 보험 금액

1. 보험회사는 화재배상책임보험의 보험금 청구를 받으면 지체 없이 지급할 보험금을 결정해야 함
2. 보험금 결정 후 14일 이내에 피해자에게 보험금을 지급해야 함

#### • ✓ 보험금 지급 기준

- 사망의 경우: 1억 5천만 원/명 (최소 2천만 원)
- 부상의 경우: 1급(3천만 원) ~ 14급(80만 원) 범위에서 손해액 지급
- 후유장애의 경우: 1급(1억 5천만 원) ~ 14급(1천만 원) 범위에서 손해액 지급
- 재산상의 손해: 10억 원/건

**문제 41.** 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 화재위험평가대행자가 등록사항을 변경할 때 소방청장에게 등록하여야 하는 중요사항이 아닌 것은? #2026법령확인

#### 답안

1. 사무소의 소재지
2. 등록번호
3. 평가대행자의 명칭이나 상호

## 4. 기술인력의 보유현황

## 답

## 2. 등록번호

## • ✓ 화재위험평가대행자의 등록사항 변경신청 중요사항

1. 대표자
2. 사무소의 소재지
3. 평가대행자의 명칭이나 상호
4. 기술인력의 보유현황

**문제** 42. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 소방안전교육 강사의 자격 요건으로 옳은 것은?  
#2026법령확인

## 답안

1. 소방 관련학과의 학사학위 이상을 가진 자
2. 대학교에서 소방안전 관련 학과를 졸업하고 소방 관련 기관에서 3년 이상 강의경력이 있는 자
3. 소방설비기사 자격을 소지한 소방장이상의 소방공무원
4. 소방설비기사 및 위험물기능사 자격을 소지한 자로서 소방 관련 기관에서 3년 이상 강의경력이 있는 자

## 답

## 3. 소방설비기사 자격을 소지한 소방장 이상의 소방공무원

## • ✓ 소방안전교육 강사의 자격요건

1. 소방 관련학과의 석사학위 이상을 가진 자
2. 전문대학교에서 소방안전 관련 학과 전임강사 이상으로 재직한 자
3. 소방기술사, 위험물기능장, 소방시설관리사, 소방설비기사 자격을 소지한 자
4. 소방설비기사 및 위험물산업기사 자격을 소지한 자로서 2년 이상 강의 경력
5. 소방설비기사 및 위험물기능사 자격을 소지한 자로서 5년 이상 강의 경력
6. 소방안전 관련 학과를 졸업하고 5년 이상 강의경력이 있는 자
7. 10년 이상 실무경력이 있는 자로서 5년 이상 강의 경력이 있는 자
8. 소방위 또는 지방소방위 이상의 소방공무원 또는 소방 설비기사 자격을 소지한 소방장 또는 지방소방장 이상의 소방공무원
9. 응급구조사 자격을 소지한 소방공무원(응급처치 교육에 한함)

**문제** 43. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 다중이용업주의 안전시설 등에 대한 정기점검에 관한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

## 답안

1. 정기적으로 안전시설 등을 점검하고 그 점검결과서를 6개월간 보관하여야 한다.
2. 다중이용업주는 정기점검을 소방시설관리업자에게 위탁할 수 있다.
3. 정기적인 안전점검은 매월 1회 이상 하여야 한다.
4. 해당 영업장의 다중이용업주는 정기점검을 직접 수행할 수 없다.



## 답

2. 다중이용업주는 정기점검을 소방시설관리업자에게 위탁할 수 있다.

- ✓ 안전점검의 대상, 점검자의 자격 등

1. 다중이용업주는 정기적으로 안전시설 등을 점검하여야 함
2. 점검결과를 작성하여 1년간 보관하여야 함
3. 다중이용업주는 정기점검을 소방시설관리업자에게 위탁할 수 있음
4. 정기점검에 따른 안전점검의 대상, 점검자의 자격, 점검주기, 점검방법, 그 밖에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정함

- ✓ 안전점검의 주요 사항

- 안전 점검 대상: 다중이용업소의 영업장에 설치된 안전시설 등
- 안전 점검자의 자격:

1. 해당 영업장의 다중이용업주 또는 다중이용업소가 위치한 특정소방대상물의 소방안전관리자(선임된 경우)
2. 해당 업소의 종업원 중 소방안전관리자 자격 취득자, 소방기술사, 소방설비기사 또는 소방설비산업기사 자격 취득자
3. 소방시설관리업자

- 점검주기: 매 분기별 1회 이상 점검(연 4회) 단, 자체점검 실시한 그 분기는 생략 가능
- 점검 방법: 안전시설 등의 작동 및 유지·관리 상태 점검

**문제 44. 다중이용업의 안전관리에 관한 특별법 시행령상 다음 중 다중이용업에 속하지 않는 것은?**  
#2026법령확인

### 답안

1. 권총사격장의 영업장
2. 안마시술소
3. 도서를 대여·판매만 하는 만화카페업
4. 가상체험 체육시설업

## 답

3. 도서를 대여·판매만 하는 만화카페업

- ✓ 면적 또는 수용인원에 관계없이 다중이용업 대상

1. 노래연습장업
2. 고시원업
3. 단란주점영업, 유흥주점영업
4. 산후조리업
5. 안마시술소
6. 영화상영업, 비디오물감상실업, 비디오물소극장업 및 복합영상물제공업
7. 권총사격장
8. 가상체험 체육시설업
9. 방탈출카페업, 키즈카페업, 만화카페업도 행정안전부령으로 정하는 다중이용업에 포함된다. 다만, 만화카페업 중 도서를 대여·판매만 하는 영업은 제외된다.

- 골프연습장업 → 가상체험 체육시설업 명칭 변경 (2020.1.31)
- 가상체험 체육시설업은 실내에서 1개 이상의 별도의 구획된 시설을 만들어 골프 종류의 운동이 가능한 시설을 경영하는 영업으로 한정함

**문제 45. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 간이스프링클러 설치하지 않아도 되는 대상을 고르시오. #2026법령확인**

답안

1. 지상 1층에 위치한 숙박을 제공하는 형태의 고시원업의 영업장
2. 지상과 직접 맞닿아 있는 층에 설치된 밀폐구조의 영업장
3. 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결된 권총사격장의 영업장
4. 지하층에 위치한 숙박을 제공하는 형태의 산후조리원의 영업장

답

1. 지상 1층에 위치한 숙박을 제공하는 형태의 고시원업의 영업장

- ✓ 간이스프링클러 설치 대상
- 간이스프링클러설비 설치 및 유지하여야 하는 다중이용업소 영업장의 종류를 쓰시오.
- 권지밀 산고

- 권총사격장의 영업장
- 지하층에 설치된 영업장
- 밀폐구조의 영업장
- 숙박을 제공하는 형태의 다중이용업소의 영업장 중 다음에 해당하는 영업장. 다만, 지상 1층에 있거나 지상과 직접 맞닿아 있는 층(영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결된 경우를 포함한다)에 설치된 영업장은 제외한다.
- 산후조리업의 영업장
- 고시원업(이하 이 표에서 "고시원업"이라 한다)의 영업장

**문제 46. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 간이스프링클러 설치비용 지원에 관한 내용 중 옳지 않은 것은? #2026법령확인**

답안

1. 대통령령으로 정하는 숙박을 제공하는 형태의 다중이용업소의 영업장으로서 2009년 7월 8일 전에 영업을 개시한 후 영업장의 내부구조·실내장식물·안전시설 등을 변경한 사실이 없는 경우 간이스프링클러 설비를 설치하는 경우 국가와 지방자치단체는 필요한 비용의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지원할 수 있다.
2. 간이스프링클러 설비 설치비용을 지원받으려는 다중이용업주는 해당 다중이용업소의 소재지를 관할하는 소방서장에게 비용 지원을 신청해야 한다.
3. 신청을 받은 소방서장은 소방청장에게 신청 비용의 검토를 요청하며, 검토 요청을 받은 소방청장은 해당 다중이용업소의 영업장이 지원 대상에 해당하는지를 검토하여 그 결과를 소방서장에게 통보해야 한다.
4. 간이스프링클러 설비 설치비용의 지원 기준·방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 소방청장이 정하여 고시한다.

답

3. 신청을 받은 소방서장은 소방청장에게 신청 비용의 검토를 요청하며, 검토 요청을 받은 소방청장은 해당 다중이용업소의 영업장이 지원 대상에 해당하는지를 검토하여 그 결과를 소방서장에게 통보해야 한다.

(잘못된 내용)

• ✓ 간이스프링클러 설치비용 지원

1. 대통령령으로 정하는 숙박을 제공하는 형태의 다중이용업소의 영업장으로서 2009년 7월 8일 전에 영업을 개시한 후 내부구조 등을 변경한 사실이 없는 경우 지원 대상이 될 수 있음
2. 비용 지원 신청은 해당 다중이용업소의 소재지를 관할하는 소방서장에게 제출해야 함
3. 신청을 받은 소방서장은 소방본부장에게 신청 비용의 검토를 요청해야 함 (소방청장이 아니라 소방본부장임)
4. 지원 기준·방법 및 절차 등 필요한 사항은 소방청장이 정하여 고시함

**문제** 47. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 이행강제금 금액이 다른 위반행위는? #2026법령확인

답안

1. 다중이용업소의 사용금지 또는 제한 명령 위반
2. 영업장 내부구획에 대한 보완 등 조치명령 위반한 경우
3. 실내장식물의 교체 제거 등 필요 조치명령 위반
4. 안전시설 등을 설치하지 않은 경우

답

1. 다중이용업소의 사용금지 또는 제한 명령 위반

- ✓ 이행강제금 금액별 위반행위
- 이행강제금 1,000만 원

1. 안전시설 등을 설치하지 않은 경우
2. 실내장식물의 교체 제거 등 필요 조치명령 위반
3. 영업장 내부구획에 대한 보완 등 조치명령 위반
4. 다중이용업소의 개수, 이전, 제거 명령 위반

- 이행강제금 600만 원

1. 안전시설 등을 고장상태로 방치한 경우
2. 다중이용업소의 사용금지 또는 제한 명령 위반

- 이행강제금 200만 원

1. 안전시설 등의 작동기능에 지장을 주지 않는 경미한 사항
2. 다중이용업소의 공사 정지 또는 중지 명령 위반

**문제** 48. 다중이용업 안전시설 점검 관련하여 안전점검자의 자격으로 해당하지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 해당 영업장의 다중이용업주
2. 소방시설 관리업자
3. 해당 업소 종업원 중 소방시설관리자
4. 영업장이 위치한 특정소방대상물의 소방안전관리자(선임된 경우에 한함)

## 답

### 3. 해당 업소 종업원 중 소방시설관리자

- ✓ 소방시설 등 안전점검자
- 대상: 다중이용업소의 영업장에 설치된 안전시설 등
- 자격 요건:

#### 1. 다중이용업주

#### 2. 다중이용업소가 위치한 특정소방대상물의 소방안전관리자 (선임된 경우에 한함)

#### 3. 해당 업소의 종업원 중 소방안전관리자 자격 취득자, 소방기술사·소방설비기사·소방설비산업기사 자격 취득자

#### 4. 소방시설 관리업자

※ 보기 3의 소방시설관리자는 법령상 안전점검자 자격 표현이 아니므로 틀린 보기로 본다.

- 점검 주기:
- 매 분기별 1회 이상 점검 (연 4회)
- 단, 자체점검을 실시한 달 분기에는 점검 생략 가능
- 점검 방법:
- 안전시설 등의 작동 및 유지·관리 상태 점검

**문제 49. 다중이용업법 시행규칙 법령상 복층구조 영업장에 설치되는 비상구의 기준으로 옳지 않은 것은?**  
(복층구조 영업장이란 각각 다른 2개 이상의 층을 내부 계단 또는 통로가 설치되어 하나의 층의 내부에서 다른 층으로 출입할 수 있도록 되어 있는 구조의 영업장을 말한다) #2026법령확인

### 답안

1. 비상구를 설치하는 위치가 건축물의 주요 구조부를 훼손하는 경우에는 해당 특정소방대상물의 영업장으로 사용하는 어느 하나의 층에 비상구를 설치할 것
2. 비상구의 문이 열리는 방향은 실내에서 외부로 열리는 구조로 할 것
3. 각 층마다 영업장 외부 계단 등으로 피난할 수 있는 비상구를 설치할 것
4. 피난 시 유효한 발코니 또는 부속실을 설치하고 그 장소에 적합한 피난기구를 설치할 것

## 답

### 4. 피난 시 유효한 발코니 또는 부속실을 설치하고 그 장소에 적합한 피난기구를 설치할 것 (잘못된 내용)

- ✓ 복층구조 영업장의 비상구 기준
- 나) 다중이용업소로서 복층구조의 영업장에 설치하는 비상구의 기준
- 각층 영계 피비 / 방 / 문열외 / 영구하비건 훼손외유?  
비주문 피특방 NO  
인건비 주출 지접연우  
주구내?
- 1) 각 층마다 영업장 외부의 계단 등으로 피난할 수 있는 비상구를 설치할 것
- 2. 비상구의 문은 다음의 비상구 문의 재질로 설치할 것  
주요 구조부(영업장의 벽, 천장 및 바닥)가 내화구조인 경우 비상구와 주된 출입구의 문은 방화문으로 설치할 것. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 불연재료로 설치할 수 있다.
- ③ 비상구 또는 주 출입구의 문이 피난계단 또는 특별피난계단의 설치 기준에 따라 설치하여야 하는 문이 아니거나 방화구획이 아닌 곳에 위치한 경우

- ② 건물의 구조상 비상구 또는 주된 출입구의 문이 지표면과 접하는 경우로서 화재의 연소확대 우려가 없는 경우
- ① 주요 구조부가 내화구조가 아닌 경우
- 3. 비상구의 문이 열리는 방향은 실내에서 외부로 열리는 구조로 할 것
- 4) 영업장의 위치 및 구조가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1)에도 불구하고 그 영업장으로 사용하는 어느 하나의 층에 비상구를 설치할 것
  - 가) 건축물 주요 구조부를 훼손하는 경우
  - 나) 옹벽 또는 외벽이 유리로 설치된 경우 등
- 1. 각 층마다 영업장 외부의 계단 등으로 피난할 수 있는 비상구를 설치
- 2. 비상구 문의 재질은 공동주택과 동일
- 3. 문이 열리는 방향은 실내에서 외부로 열리는 구조로 할 것
- 4. 영업장의 위치 및 구조가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 어느 하나의 층에 비상구를 설치할 수 있음
  - 건축물 주요 구조부를 훼손하는 경우
  - 옹벽 또는 외벽이 유리로 설치된 경우 등

**문제** 50. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 소방안전교육에 필요한 교육인력 및 시설·장비기준에 관한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 소방 관련 기관에서 5년의 실무경력이 있는 자로서 3년의 강의경력이 있는 자는 강사의 자격요건을 충족한다.
2. 소방위 이상의 소방공무원은 강사의 자격요건을 충족한다.
3. 바닥면적이 50 제곱미터인 사무실은 교육시설 기준을 충족한다.
4. 바닥면적이 80 제곱미터인 실습실·체험실은 교육시설 기준을 충족한다.

답

2. 소방위 이상의 소방공무원은 강사의 자격요건을 충족한다.

• ✓ 소방안전교육 강사의 자격요건

1. 소방 관련학과의 석사학위 이상을 가진 자
2. 전문대학교에서 소방안전 관련 학과 전임강사 이상으로 재직한 자
3. 소방기술사, 위험물기능장, 소방시설관리사, 소방안전교육사 자격을 소지한 자
4. 소방설비기사 및 위험물산업기사 자격을 소지한 자로서 2년 이상 강의 경력
5. 소방설비기사 및 위험물기능사 자격을 소지한 자로서 5년 이상 강의 경력
6. 소방안전 관련 학과를 졸업하고 5년 이상 강의경력이 있는 자
7. 10년 이상 실무경력이 있는 자로서 5년 이상 강의 경력이 있는 자
8. 소방위 또는 지방소방위 이상의 소방공무원 또는 소방설비기사 자격을 소지한 자로서 소방장 및 지방소방장 이상의 소방공무원
9. 응급구조사 자격을 소지한 소방공무원(응급처치 교육에 한함)

• ✓ 교육시설 기준

- 사무실 바닥면적 60㎡ 이상
- 강의실, 실습실·체험실 바닥면적 100㎡ 이상

**문제 51. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 피난안내도에 대한 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?**  
**#2026법령확인**

**답안**

1. 피난안내도의 크기는 A4이상의 크기로 할 것
2. 피난안내도의 동선은 주 출입구에서 피난층까지로 할 것
3. 피난안내도에 사용하는 언어는 한글 및 2개 이상의 외국어를 사용하여 작성할 것
4. 피난안내도는 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법을 포함 할 것.

**답**

4. 피난안내도는 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법을 포함한다.

- ✓ **피난안내도 기준**
- 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내 영상물의 상영대상을 쓰시오.
- ✓ **중요한 내용 : 영비 노래 단유 피시**
- 추가 설명 : **영화상영관** 및 **비디오물소극장업**의 영업장
- 관련 정보

- 
- 가. **영화상영관** 및 **비디오물소극장업**의 영업장
  - 나. **노래연습장업**의 영업장
  - 다. **단란주점영업** 및 **유흥주점영업**의 영업장. 다만, 피난안내 영상물을 상영할 수 있는 시설이 설치된 경우만 해당한다.
  - 라. **피난안내 영상물을 상영할 수 있는 시설**을 갖춘 영업장
  - 다중이용업소에 비치해야 하는 피난안내도 비치위치를 쓰시오.
  - ✓ **중요한 내용** : 술을 많이 먹은 **주박손님**이 피난안내도를 찢어 경찰에 **인계**하여 **책**임을 물었다.
  - 추가 설명 :
  - 관련 정보

- 
- 가. 영업장 **주** 출입구 부분의 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치
  - 나. 구획된 실의 **벽**, 탁자 등 **손님**이 쉽게 볼 수 있는 위치
  - 다. 「게임산업진흥에 관한 법률」제2조제7호의 **인**터넷컴퓨터**게**임시설제공업 영업장의 인터넷컴퓨터게임시설이 설치된 책상. 다만, **책**상 위에 비치된 컴퓨터에 피난안내도를 내장하여 새로운 이용객이 컴퓨터를 작동할 때마다 피난안내도가 모니터에 나오는 경우에는 책상에 피난안내도가 비치된 것으로 본다.
  - 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내도 및 피난안내 영상물에 포함되어야 할 내용을 쓰시오.
  - **화구소피**
  - **화재** 시 대피할 수 있는 **비상구** 위치
  - 구획된 실 등에서 **비상구** 및 **출입구**까지의 피난 동선
  - 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 **위치** 및 **사용방법**
  - **피난** 및 **대처방법**
  - 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 피난안내도의 크기 및 재질을 쓰시오.
  - **B4 종코 아강**

- 크기: B4(257mm×364mm) 이상의 크기로 할 것. 다만, 각 층별 영업장의 면적 또는 영업장이 위치한 층의 바닥면적이 각각 400㎡ 이상인 경우에는 A3(297mm×420mm) 이상의 크기로 하여야 한다.
- 재질: 종이(코팅처리한 것을 말한다), 아크릴, 강판 등 쉽게 훼손 또는 변형되지 않는 것으로 할 것
- 오답 정리

1. 피난안내도 크기는 원칙적으로 B4 이상이며, 일정 규모 이상은 A3 이상이다.
2. 피난동선은 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지 표시한다.
3. 사용 언어는 한글 및 1개 이상의 외국어이다.

**문제 52. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 비상구 설치 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**  
#2026법령확인

답안

1. 비상구는 영업장 주된 출입구의 반대 방향에 설치하되, 주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리가 영업장의 긴 변 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 설치해야 한다.
2. 비상구의 규격은 가로 75cm 이상, 세로 150cm 이상이어야 한다.
3. 비상구는 영업장 바닥에서 천장까지 불연재료로 구획된 부속실을 제외하고는 구획된 실 또는 천장으로 통하는 구조여야 한다.
4. 비상구의 문은 피난 방향으로 열리는 구조로 해야 한다.

답

3. 비상구는 영업장 바닥에서 천장까지 불연재료로 구획된 부속실을 제외하고는 구획된 실 또는 천장으로 통하는 구조여야 한다. (잘못된 내용)

• ✓ 비상구 설치 기준

1. 위치: 비상구는 영업장 주된 출입구의 반대 방향에 설치하되, 주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리가 영업장의 긴 변 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 설치해야 합니다.
2. 규격: 비상구의 크기는 가로 75cm 이상, 세로 150cm 이상이어야 합니다.
3. 구조: 비상구는 영업장 바닥에서 천장까지 불연재료로 구획된 부속실을 제외하고는 구획된 실 또는 천장으로 통하는 구조가 아니어야 합니다.
4. 문 여는 방향: 비상구의 문은 피난 방향으로 열리는 구조로 해야 합니다.

• ✓ 참고

- 비상구는 피난 시 원활한 대피를 위해 반드시 외부로 통하는 구조여야 하며, 내부의 구획된 실이나 천장으로 통하는 구조여서는 안 됩니다.

**문제 53. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 안전관리기본계획에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?**  
#2026법령확인

답안

1. 안전관리기본계획에는 다중이용업소의 화재배상책임보험 가입관리전산망의 구축·운영이 포함되어야 한다.
2. 소방청장은 매년 연도별 안전관리계획을 전년도 10월 31일까지 수립해야 한다.
3. 소방청장은 안전관리기본계획을 수립하면 국무총리에게 보고하고 관계 중앙행정기관의 장과 시·도지사에게 통보한 후 이를 공고해야 한다.
4. 소방청장은 안전관리기본계획을 수립한 경우에는 이를 관보에 공고한다.

## 답

2. 소방청장은 매년 연도별 안전관리계획을 전년도 10월 31일까지 수립해야 한다.

- ✓ 연도별 안전관리계획 수립 기준
- 기본계획 수립·시행 주체: 소방청장
- 기본계획 수립·시행: 5년마다(중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐)
- 기본계획 보고 : 국무총리
- 기본계획 통보 대상: 관계 중앙행정기관의 장, 시,도지사
- 기본계획 공고 : 소방청장이 관보에 공고
- 연도별 안전관리계획 수립·시행: 소방청장이 매년 (전년도 12월 31일 까지 수립)
- 안전관리기본계획의 주요 포함 사항:
  1. 다중이용업소의 안전관리 기본 방향
  2. 다중이용업소의 자율적인 안전관리 촉진에 관한 사항
  3. 다중이용업소의 화재안전에 관한 정보 체계의 구축 및 관리
  4. 다중이용업소의 안전 관련 법령 정비 등 제도 개선에 관한 사항
  5. 다중이용업소의 종업원과 유지·관리인에 필요한 교육과 기술 연구·개발
  6. 다중이용업소의 화재배상책임보험 가입관리전산망의 구축·운영
  7. 다중이용업소의 화재배상책임보험 제도의 정비 및 개선에 관한 사항
  8. 다중이용업소의 화재위험평가 연구·개발에 관한 사항
  9. 기타 다중이용업소의 안전관리에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

**문제** 54. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법령상 안전관리우수업소에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?  
#2026법령확인

### 답안

1. 안전관리우수업소 표지의 규격은 가로 450mm × 300mm이다.
2. 안전관리우수업소 인정 예정공고의 내용에 이의가 있는 사람은 인정 예정공고일부터 30일 이내에 소방본부장이나 소방서장에게 직접구제에 의하여 서면으로 이의신청을 할 수 있다.
3. 안전관리우수업소의 요건은 공표일 기준으로 최근 3년 동안 소방·건축·전기 및 가스 관련 법령 위반 사실이 없어야 한다.
4. 소방본부장이나 소방서장은 안전관리우수업소에 대하여 소방안전교육 및 화재안전조사를 면제할 수 있다.

## 답

2. 안전관리우수업소 인정 예정공고일부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다.

- ✓ 안전관리우수업소 기준 및 절차
- 표지의 규격: 가로 450mm × 세로 300mm
- 이의신청 기한: 안전관리우수업소 인정 예정공고일부터 20일 이내 전자우편이나 서면으로 신청
- 공표일 기준 요건:
  1. 최근 3년 동안 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 등에 따른 위반 행위가 없어야 함.
  - 소방안전교육 및 화재안전조사 면제:
    1. 안전관리우수업소로 2년 동안 소방안전교육 및 화재안전조사 면제



**문제 55. 다중이용업의 안전관리에 관한 특별법령상 안전시설 등의 설치·유지 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 소방청장의 고시는 고려하지 않음) #2026법령확인**

답안

1. 영업장 층별로 가로 50cm 이상, 세로 50cm 이상 열리는 창문을 1개 이상 설치할 것
2. 영업장 내부 피난통로 또는 복도에 바깥 공기와 접하는 부분에 창문을 설치할 것(구획된 실에 설치하는 것은 제외)
3. 보일러실과 영업장 사이의 출입문을 방화문으로 설치하고, 개구부에는 방화댐퍼(화재 시 연기 등을 차단하는 장치)를 설치할 것
4. 구획된 실부터 주된 출입구 또는 비상구까지 내부 피난통로의 구조는 네 번 이상 구부러지는 형태로 설치하지 말 것

답

4. 구획된 실부터 주된 출입구 또는 비상구까지 내부 피난통로의 구조는 네 번 이상 구부러지는 형태로 설치하지 말 것

- ✓ 영업장 내부 피난통로 설치 기준
- 다중이용업소의 안전시설등의 설치 유지 기준 중 **영업장 내부 피난통로** 설치기준 2가지를 쓰시오.
- ✓ 중요한 내용 : 내부피난통로 폭 시비 양옆구출 향로 씌오 / 구실주출비 내피통세구
- 추가 설명
- 관련 정보
- 내부피난통로에서 폭넓이 때문에 시비가 붙어서 맞고 있는데 양옆에서 구출해주겠다고 나서다가 같이 얻어 맞고 향로를 씌오먹고 있다. 내를 구출해주겠다는 구실로 내피통을 뽑아서 세구 있다.

- 내부 피난통로의 폭은 120cm 이상 / 으로 할 것. 다만, 양 옆에 구획된 실이 있는 영업장으로서 구획된 실의 출입문 열리는 방향이 피난통로 방향인 경우에는 150cm 이상으로 설치하여야 한다.
- 구획된 실부터 주된 출입구 또는 비상구까지의 내부 피난통로의 구조는 세 번 이상 구부러지는 형태로 설치하지 말 것
- 4. 창문
- 다중이용업소의 안전시설등의 설치 유지 기준 중 창문 설치기준 2가지를 쓰시오.
- 영업가세요 창문1개 / 내피통 복도바(구제)

- 1) 영업장 층별로 가로 50cm 이상, 세로 50cm 이상 열리는 창문을 1개 이상 설치할 것
  - 2) 영업장 내부 피난통로 또는 복도에 바깥 공기와 접하는 부분에 설치할 것(구획된 실에 설치하는 것은 제외)
  - 내부 피난통로 폭: 120cm 이상
  - 다만, 영업구획된 실이 있고 피난방향으로 출입문을 열릴 경우: 150cm 이상
  - 구획된 실부터 주된 출입구 또는 비상구까지 내부 피난통로 구조:
1. 세 번 이상 구부러지는 형태로 설치하지 말 것 (두 번까지는 허용)